(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 42556
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$), час	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" 1,46505
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" 0,85718

Должность Ф.И.О. Подпись

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2020 года до 2024 года)

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя [2]	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_{п}$)	1. Техническое обслуживание в соответствии с графиками ППР. 2. Улучшение ремонтной базы. 3. Использование дизельной электростанции.		1,04814	0,95120	0,86322	0,78338	0,71093
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)			1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций ($П_{тсо}$)	1.Интернет-приемная. 2.Разработка и внедрение регламентирующих документов	1.Возможность заочной подачи заявки на тех.присоединение, обращения. 2. Сокращение сроков подготовки и оказания услуг	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Должность Ф.И.О. Подпись

[1] Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

[2] Информация предоставляется справочно.

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации [1]	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	3222	Журнал учета ЛЭП
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	2375	Журнал учета ЛЭП
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	73,7%	(п. 1.1/п. 1)
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	42556	(значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	8290	
5	Средняя летняя температура, °C	18,8	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Πsaidi	5	(форма 9.1)
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Πsaifi	4	(форма 9.2)

[1] Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования [1]

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование территориальной сетевой организации

Показатель	Значение показателя, годы:				
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества [2]	2020	2021	2022	2023	2024
$И_н$	2	2	2	2	2
1.1.	50	50	50	50	50
1.2. а)	3	3	3	3	3
1.2. б)	1	1	1	1	1
1.2. в)	74	74	74	74	74
1.2. г)	2	2	2	2	2
2.1.	1	1	1	1	1
2.2.	1	1	1	1	1
2.3.	0	0	0	0	0
3.	1	1	1	1	1
4.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
$И_с$	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1.1.	30	30	30	30	30
1.2. а)	15	15	15	15	15
1.2. б)	90	90	90	90	90
1.3.	0	0	0	0	0
2.1.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3.1.	1	1	1	1	1
3.2.	1	1	1	1	1
4.1.	0	0	0	0	0
$Р_с$	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.	1	1	1	1	1
2.1.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.2.	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
2.3.	0	0	0	0	0
2.4.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.5.	0	0	0	0	0
2.6.	1	1	1	1	1
3.1.	14	14	14	14	14
3.2. а)					
3.2. б)					
3.2. в)					
4.1.					
5.1.	3	3	3	3	3
5.2.	0	0	0	0	0

Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Должность Ф.И.О. Подпись

[1] Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

[2] Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2021

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{\text{заяв тпр}}$)	701
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N^{\text{нс}}_{\text{заяв тпр}}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($П_{\text{заяв тпр}}$)	1

Должность Ф.И.О. Подпись

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2021

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{сд\ тпр}$)	504
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N^{нс}_{сд\ тпр}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($П_{нс\ тпр}$)	1

Должность Ф.И.О. Подпись

Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2021

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
1	2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ($N_{н\ тпр}$)	Число, шт. 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ($N_{очз\ тпр}$)	Количество, десятки шт. (без округления) 109
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ($П_{нпа\ тпр}$)	1

Должность Ф.И.О. Подпись

(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ формулы (пункта) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1	0,130189
Объем недоотпущенной электрической энергии ($П_{ens}$)	4	762,30
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$)	2	1,46505
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$)	3	0,85718
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)	12	1,00
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($П_{тсо}$)	11	-
Плановое значение показателя $П_п$, $П^{пл}_{п}$	Пункт 4.1 методических указаний	0,9512
Плановое значение показателя $П_{тпр}$, $П^{пл}_{тпр}$	Пункт 4.1 методических указаний	1
Плановое значение показателя $П_{тсо}$, $П^{пл}_{тсо}$	Пункт 4.1 методических указаний	1
Плановое значение показателя $П_{ens}$, $П^{пл}_{ens}$	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя $П_{saidi}$, $П^{пл}_{saidi}$	Пункт 4.2 методических указаний	-
Плановое значение показателя $П_{saifi}$, $П^{пл}_{saifi}$	Пункт 4.2 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	Пункт 5 методических указаний	0

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0

Начальник ПТС

Должность	Ф.И.О.	Подпись

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ пункта методических указаний	Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пункт 5	Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач}$	Пункт 5	Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации 0
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач1}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач2}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач3}$	Пункт 5	Для территориальной сетевой организации 0
8. Обобщенный показатель уровня	Пункт 5	0

Начальник ПТС

Должность Ф.И.О. Подпись

Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за 12 месяцев 2021 года

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии. час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:							Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии										
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22- 1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	11,38 2021.01.02	13,44 2021.01.02	В	2,1	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884		Бакальский Юрий Викторович; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; ИП Лобаков П.В.; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	200	3	7	187	0	0	25	172	3	623,54	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1 2021-01-02	3.4.9.3	4.12	0
2	3	КЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	03,33 2021.01.06	04,47 2021.01.06	В	1,23	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023), КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3798 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.9-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3798 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3830 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н, РП 10 (10.5) кВ РП-330, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3066, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3798, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841		ОАО "РЖДстрой"	839	0	2	830	0	0	12	820	7	311,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Композит-Энерго"	10 2021-01-06	3.4.8.5	4.12	1
3	3	РП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 444	6 (6.3)	02,05 2021.01.09	03,14 2021.01.09	В	1,15	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321		УМУП "Ульяновскводоканал"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	430		11 2021-01-09	3.4.9.3	4.13	0

4	4	КЛ	РП-504\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	16,31 2021.01.10	17,51 2021.01.10	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.5 - ТП-5082 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-504, РП 10 (10.5) кВ РП-504 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	53	0	36	17	0	0	10	43	0	336,71		13 2021-01-10	3.4.8.5	4.12	1
5	2	ТП	ТП-2790\Ш04-2\яч. 18	0.38	03,53 2021.01.12	04,36 2021.01.12	В	0,72	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8			8	0	0	8	0	0	1	7	0	49,14		14 2021-01-12	3.4.9.3	4.13	0
6	2	ТП	ТП-2566,РУ-0,4кВ руб 11, руб. 14.	0.38	09,00 2021.01.12	16,00 2021.01.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566 \ Ш04-2 \ яч.-14		АО "ГУЛЛИВЕР"	4	0	2	2	0	0	0	4	0	168,71		3461 2020-12-28			1
7	3	ТП	ТП-3302, РУ-0,4кВ, 2СШ	0.38	09,00 2021.01.12	12,00 2021.01.12	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302 \ Ш04-1			41	0	0	41	0	0	8	33	0	104,92		3462 2020-12-28			1
8	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4кВ, 1СШ	0.38	13,30 2021.01.12	16,00 2021.01.12	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-1		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	12	0	1	11	0	0	7	5	0	227,18		3463 2020-12-28			1
9	2	ВЛ	ТП-2571\Ш04-2\яч. 10	0.38	14,15 2021.01.12	00,14 2021.01.13	В	9,98	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	4,71		15 2021-01-12	3.4.8.5	4.13	1
10	2	ВЛ	ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	6 (6.3)	08,10 2021.01.13	08,30 2021.01.13	В	0,33	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2928 до ВЛ-10кВ опр.№34, КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2252 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2), ПС 6 (6.3) кВ ПП-2928, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2992			748	0	0	745	0	0	9	736	3	389,09	ООО "Распределительные электрические сети" (ООО "РЭС")	16 2021-01-13	3.4.9.1	4.13	0
11	3	ТП	ТП-3067 оборудование РУ-0,4 / 6 кВ и	6 (6.3)	09,00 2021.01.13	13,00 2021.01.13	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067 \ Ш04-1			91	0	0	91	0	0	1	90	0	60,2		3353 2020-12-10			1
12	4	РП	РП-404\с.ш.-2\яч. 20	10 (10.5)	18,36 2021.01.13	20,20 2021.01.13	В	1,73	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2			151	0	0	145	0	0	22	123	6	299,3	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	17 2021-01-13	3.4.9.1	4.13	0
13	1	ТП	ТП-1822\Ш04-1\яч. 1	0.38	10,09 2021.01.14	11,00 2021.01.14	В	0,85	ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41			34	0	0	34	0	0	0	34	0	31,26		18 2021-01-14	3.4.9.3	4.13	0
14	4	ТП	ТП-4098\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,48 2021.01.14	21,11 2021.01.14	В	0,38	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1			61	0	0	61	0	0	0	61	0	21,77		19 2021-01-14	3.4.9.3	4.13	0
15	3	ТП	ТП-3493 РУ-0,4 кВ, 2 СШ	0.38	09,00 2021.01.15	12,00 2021.01.15	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	0	10	0	165,3		31 2021-01-12			1
16	4	ТП	ТП-4003\Ш04-1\яч. 3	0.38	16,30 2021.01.15	16,51 2021.01.15	В	0,35	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			63	0	0	60	0	0	0	60	3	26,11		20 2021-01-15	3.4.9.3	4.13	0
17	3	ВЛ	ТП-3237\Ш04-1\яч. 2	0.38	18,22 2021.01.15	19,15 2021.01.15	В	0,88	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			27	0	0	27	0	0	0	27	0	7,62		21 2021-01-15	3.4.9.3	4.13	0
18	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	10,18 2021.01.16	11,52 2021.01.16	В	1,57	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324		ООО "Кварта"; УМУП "Городская теплосеть"	241	0	2	239	0	0	12	229	0	212		22 2021-01-16	3.4.8.5	4.12	1
19	2	РП	РП-220; РУ-0,4 кВ; руб. 9.	0.38	09,00 2021.01.18	12,00 2021.01.18	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, РП 6 (6.3) кВ РП-220 \ Ш04-1 \ яч.-9			6	0	0	6	0	0	0	6	0	40,36		3466 2020-12-29			1
20	2	ТП	ТП-2683\Ш04-2\яч. 18	0.38	12,05 2021.01.18	13,10 2021.01.18	В	1,08	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	20,22		23 2021-01-18	3.4.9.3	4.13	0
21	2	РП	РП-220; РУ-0,4 кВ; руб. 24	0.38	13,30 2021.01.18	16,30 2021.01.18	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, РП 6 (6.3) кВ РП-220 \ Ш04-2 \ яч.-24			1	0	0	1	0	0	0	1	0	30,99		3469 2020-12-29			1
22	1	ТП	ТП-1733\Ш04-1\яч. вв с Т1	0.38	08,08 2021.01.19	08,49 2021.01.19	В	0,68	ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Симбирская,10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Симбирская,8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\пр-т Нариманова 50-58, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\"Аида",ул. Симбирская, 7А, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Адм.зд.ул.Фрунзе,41, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ГТС,ул.Симбирская,6 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1733\котельная,ул.Фрунзе,41А, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Магазин пр.Нариманова, д.24		АО "ГУЛЛИВЕР"; УМУП "Городская теплосеть"	21	0	3	18	0	0	4	17	0	198,22		24 2021-01-19	3.4.9.3	4.13	0
23	3	ВЛ	ВЛ3-10 кВ от ТП-3101 яч.3 в сторону ТП-3121 яч.3, ТП-3095А.	10 (10.5)	08,40 2021.01.19	16,30 2021.01.19	П	7,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а \ Ш04-1			14	0	0	14	0	0	4	10	0	105,07		3456 2020-12-26			1
24	3	ТП	ТП-3624; РУ-0,4 кВ; руб.1	0.38	09,00 2021.01.19	12,00 2021.01.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	30,17		3473 2020-12-29			1

25	3	ТП	ТП-3622 РУ-10 кВ	10 (10.5)	09,00 2021.01.19	17,00 2021.01.19	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2			41	0	0	41	0	0	1	40	0	305,84		30 2021-01-12			1
26	1	ВЛ	ТП-1141\Ш04-1\яч. 15	0.38	12,45 2021.01.19	13,51 2021.01.19	В	1,1	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50			15	0	0	15	0	0	0	15	0	37,08		25 2021-01-19	3.4.9.3	4.13	0
27	3	ТП	ТП-3624; РУ-0,4 кВ; руб.2	0.38	13,30 2021.01.19	16,30 2021.01.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	30,17		3474 2020-12-29			1
28	4	КЛ	ТП-4135\Ш04-2\яч. 10	0.38	15,20 2021.01.19	18,24 2021.01.19	В	3,07	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	5,53		26 2021-01-19	3.4.8.1	4.12	0
29	4	ТП	ТП-4003\Ш04-1\яч. 3	0.38	22,00 2021.01.19	22,15 2021.01.19	В	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			63	0	0	63	0	0	0	63	0	25,91		27 2021-01-19	3.4.9.3	4.13	0
30	1	ТП	ТП-1729\Ш04-1\яч. 9	0.38	07,50 2021.01.20	08,37 2021.01.20	В	0,78	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Архив			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,42		29 2021-01-20	3.4.13	4.13	1
31	3	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до ТП-3101, ТП-3664, ПП-	10 (10.5)	08,40 2021.01.20	16,30 2021.01.20	П	7,83	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	23,45		3457 2020-12-26			1
32	3	ТП	ТП-3553 РУ-0,4кВ	0.38	11,00 2021.01.20	16,00 2021.01.20	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553 \ Ш04-1			14	0	0	14	0	0	4	10	0	146		32 2021-01-12			1
33	2	ТП	ТП-2814, на откл 1 СШ	0.38	13,30 2021.01.20	16,30 2021.01.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\07774, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\0887, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-1		ООО "УК"Солидарность"	14	0	8	6	0	0	5	9	0	58,71		91 2021-01-19			1
34	2	ВЛ	ТП-2232\Ш04-1\яч. 3	0.38	20,43 2021.01.20	21,38 2021.01.20	В	0,92	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			36	0	0	36	0	0	0	36	0	13,26		30 2021-01-20	3.4.9.3	4.13	0
35	4	ТП	ТП-4058 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2021.01.21	16,00 2021.01.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058 \ с.ш.-2		ООО "Китеж"; ООО "Ланцет"	23	0	2	21	0	0	6	17	0	274,49		65 2021-01-14			1
36	2	ТП	ТП-2263 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,00 2021.01.21	17,00 2021.01.21	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263 \ Ш04-1			19	0	0	19	0	0	1	18	0	132,37		17 2021-01-12			1
37	3	РП	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	15,53 2021.01.21	16,50 2021.01.21	В	0,95	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838		ООО "СимРыба"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	100	0	4	92	0	0	24	72	4	424,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СК Энергоком";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	31 2021-01-21	3.4.9.1	4.4	0
38	3	ТП	ТП-3067 РУ-0,4 / 6 кВ и трансформатор.	6 (6.3)	08,30 2021.01.22	13,00 2021.01.22	П	4,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067 \ Ш04-1			91	0	0	91	0	0	1	90	0	69,09		36 2021-01-13			1
39	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от РП-214 яч. 13 до ПП-2983	6 (6.3)	09,00 2021.01.22	17,00 2021.01.22	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2990 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	124	0	1	120	0	0	2	119	3	474,85	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	106 2021-01-21			1
40	1	ВЛ	ТП-1079\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,32 2021.01.22	10,28 2021.01.22	В	0,93	ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\ул. Кролюницкого, 6-12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,95		32 2021-01-22	3.4.9.3	4.13	0
41	3	ВЛ	ТП-3029\Ш04-1\яч. 8	0.38	08,17 2021.01.24	11,00 2021.01.24	В	2,72	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			8	0	0	8	0	0	0	8	0	25,38		33 2021-01-24	3.4.9.3	4.13	0
42	3	ТП	ТП-3842\Ш04-1\яч. 1	0.38	12,55 2021.01.24	13,52 2021.01.24	В	0,95	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1			42	0	0	42	0	0	0	42	0	55,35		34 2021-01-24	3.4.8.5	4.13	1

43	1	ВЛ	ТП-1031	0.38	14,51 2021.01.24	15,32 2021.01.24	В	0,68	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж.д. ул. Федерации 150 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж.д. ул. Федерации 150 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации 138, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации 148, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации,136, м-н "Каравай",ИП "Муратов", КЛ 0.38 кВ ТП-1031\землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Радищева 153,153А,155,157, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Новогородская,12А,котельная (вв 1), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Новогородская,12А,котельная (вв 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Уличн. освещение		ООО "РИЦ-Ульяновск"; УМУП "Городская теплосеть"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,15		35 2021-01-24	3.4.9.3	4.13	0
44	3	ВЛ	ТП-3448	0.38	15,04 2021.01.24	17,14 2021.01.24	В	2,17	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 -		МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,59		36 2021-01-24	3.4.12.5	4.13	0
45	1	ВЛ	ТП-1114\Ш04-1\яч. 15	0.38	16,55 2021.01.24	20,02 2021.01.24	В	3,12	ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,57		37 2021-01-24	3.4.12.5	4.13	0
46	4	ТП	2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р-2 ТП-4170	0.38	08,30 2021.01.25	16,30 2021.01.25	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170 \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	0	6	0	113,35		9 2021-01-11			1
47	3	ТП	ТП-3176, РУ-0,4 кВ, на откл 1 СШ	0.38	09,00 2021.01.25	12,00 2021.01.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176 \ Ш04-1			41	0	0	41	0	0	1	40	0	257,15		54 2021-01-14			1
48	3	ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПС "Южная" яч.113 до ПП-3708 участок от опоры №1 до опоры	6 (6.3)	09,00 2021.01.25	13,00 2021.01.25	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933 \ с.ш.-1		ЗАО "МНС"	49	0	1	42	0	0	43	0	6	161,56	ООО "АВИС"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	3433 2020-12-21			1
49	3	ТП	ТП-3176, РУ-0,4 кВ, на откл 2 СШ	0.38	13,00 2021.01.25	16,30 2021.01.25	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176 \ Ш04-2			21	0	0	21	0	0	1	20	0	52,7		55 2021-01-14			1
50	1	ТП	ТП-1077\Ш04-1\яч. 2	0.38	15,15 2021.01.25	16,44 2021.01.25	В	1,48	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ж/д бул.Пластова, 6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,32		38 2021-01-25	3.4.8.5	4.13	1
51	1	ВЛ	ТП-1315\Ш04-2\яч. 10	0.38	18,53 2021.01.25	22,24 2021.01.25	В	3,52	ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Адм.зд., ул.Юности 5А			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,55		39 2021-01-25	3.4.9.3	4.13	0
52	1	КЛ	КЛ-0.4кВ на ж/д по 1 пер.Маяковского, 7 от ТП-1109 РУ-0.4кВ руб.2	0.38	09,00 2021.01.26	13,00 2021.01.26	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ж/д, 1 пер. Маяковского, 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109 \ Ш04-1 \ яч.-2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	9,11		75 2021-01-15			1
53	1	ТП	ТП-1168, РУ-0,4 кВ, всей ТП	0.38	09,00 2021.01.26	12,00 2021.01.26	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\Водогрейка, ул.Радищева,169, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул. Симбирская, 45, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№11, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№9, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автомойка, Симбирская,47, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автошкола, ул.Радищева, 171, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\БС "МТС", КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	10	5	0	42,82		56 2021-01-14			1
54	1	ВЛ	ТП-1917\Ш04-1\яч. 1	0.38	13,21 2021.01.26	14,34 2021.01.26	В	1,22	ВЛ 0.38 кВ ТП-1917\1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,23		40 2021-01-26	3.4.9.3	4.13	0
55	1	ТП	ТП-1280, РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	13,30 2021.01.26	16,30 2021.01.26	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский в стор. Ленина, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Киоск "Дамба", КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ломбард,пер.Комсомольский,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ул.Энгельса,16, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Электротранс (ост.Дамба), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-2			51	0	0	51	0	0	11	40	0	134,2		57 2021-01-14			1
56	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	10 (10.5)	20,31 2021.01.26	21,30 2021.01.26	В	0,98	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.0 - ТП-3602 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.0_2 - ТП-3610 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3602, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756			25	0	0	17	0	0	12	5	8	448,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	42 2021-01-26	3.4.8.5	4.12	1
57	1	ТП	ТП-1643\Ш04-1\яч. 3	0.38	23,50 2021.01.26	23,59 2021.01.26	В	0,15	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая,23			2	0	0	2	0	0	0	2	0	56,37		41 2021-01-26	3.4.8.5	4.13	1
58	4	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-4135 РУ-0,4кВ руб. №8, 10	0.38	08,30 2021.01.27	16,30 2021.01.27	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135 \ Ш04-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135 \ Ш04-2 \ яч.-8			4	0	0	4	0	0	1	3	0	29,25		153 2021-01-25			1
59	3	ТП	ТП-3603, РУ-0,4; 1 СШ	0.38	09,00 2021.01.27	12,00 2021.01.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	20,29		58 2021-01-14			1

60	1	ТП	ТП-1281, РУ-0,4 кВ, 1 СШ	0.38	09,00 2021.01.27	12,00 2021.01.27	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1281\ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41, КЛ 0.38 кВ СП-1281\ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 -1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ резерв15, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание,ул.Ленина,98, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание,ул.Энгельса,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Банк,ул.Энгельса,5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (старое здание), ул.Ж.Дивизии 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Прокуратура,ул.Ж.Дивизияя,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Прокуратура,ул.Ленина 49, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Резерв №29., КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Резерв №31.., КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-1,Ленина, 88, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-16, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-16_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Теплопункт,ул.Энгельса10А, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ул.Ленина, 43-47, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ЦТП-1,ул.Ленина,76, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Школа искусств,ул.Ленина, 53, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281 \ Ш04-1		Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"; Ульяновский областной суд	37	0	3	34	0	0	11	26	0	168,04		59 2021-01-14			1
61	3	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3187 руб.21. 22	0.38	09,00 2021.01.27	15,00 2021.01.27	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187 \ Ш04-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187 \ Ш04-2 \ яч.-22			3	0	0	3	0	0	3	0	0	47,94		193 2021-01-26			1
62	3	ВЛ	ТП-3187\Ш04-1\яч. 13	0.38	13,16 2021.01.27	14,21 2021.01.27	В	1,08	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,23		43 2021-01-27	3.4.8.5	4.13	1
63	1	ТП	ТП-1281, РУ-0,4 кВ, 2 СШ	0.38	13,30 2021.01.27	16,30 2021.01.27	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1281\Музей,ул.Энгельса,1а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1281\Стр.пл. по ул.Энгельса, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.зд., ул.Ленина,51, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Ленина,98, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Энгельса,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Энгельса,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Банк, ул.Энгельса,5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ж/д ул.Ленина, 41, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Магазин, ул.Ленина,57, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.военкомат, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (новое здание), КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Прокуратура, ул.Ж.Дивизияя,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-1, Ленина, 88, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-27, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-27_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ул.Ленина, 43-47, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Школа искусств,ул.Ленина, 53, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281 \ Ш04-2		Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"	18	0	2	16	0	0	10	8	0	155,81		60 2021-01-14			1
64	4	ВЛ	ВЛ-0,4кв от ТП-4098 руб1	0.38	13,30 2021.01.27	16,00 2021.01.27	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-1			70	0	0	70	0	0	0	70	0	29,58		85 2021-01-18			1
65	4	ТП	ТП-5069 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.01.28	16,00 2021.01.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069 \ Ш04-1		МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №50"; ООО "ГК "РЭС"	11	0	9	2	0	0	0	11	0	18,4		119 2021-01-21			1
66	3	ТП	ТП-3074, РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	09,00 2021.01.28	12,00 2021.01.28	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074 \ Ш04-2		УМУП "Городской теплосервис"; ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет	10	0	2	8	0	0	3	7	0	111,37		61 2021-01-14			1
67	4	ТП	РУ-0,23кВ ТП-4113	0.22	09,00 2021.01.28	11,00 2021.01.28	П	2	КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 Яч.1 - ТП-4138 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138			26	0	0	26	0	0	3	23	0	159,16		190 2021-01-26			1
68	2	ПС	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 442	6 (6.3)	11,38 2021.01.28	14,14 2021.01.28	В	2,6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2811 яч.4 - ПС Свияга Яч.442 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.4 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.442, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-442, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811		УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	23		44 2021-01-28	3.4.9.1	4.13	0
69	3	ТП	ТП-3074, РУ-0,4 кВ 1 СШ	0.38	13,30 2021.01.28	16,30 2021.01.28	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\200, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	13	0	1	12	0	0	4	9	0	109,61		62 2021-01-14			1
70	3	ТП	ТП-3302, РУ-0,4 кВ, всей ТП	0.38	09,00 2021.01.29	12,00 2021.01.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302 \ Ш04-1			41	0	0	41	0	0	8	33	0	105,24		63 2021-01-14			1
71	4	ТП	ТП-5069 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ Т-2	0.38	09,00 2021.01.29	16,00 2021.01.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069 \ Ш04-2		ООО "ГК "РЭС"	7	0	6	1	0	0	0	7	0	152,74		120 2021-01-21			1
72	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от п/ст "Луговая" яч.14	10 (10.5)	12,00 2021.01.29	13,00 2021.01.29	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1787			48	0	0	48	0	0	0	48	0	30,69		218 2021-01-28			1
73	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4 кВ, 2 СШ.	0.38	13,30 2021.01.29	16,30 2021.01.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-2		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	20	0	2	18	0	0	9	11	0	25,61		64 2021-01-14			1

74	4	ТП	СШ РУ-10кВ ТП-4007	10 (10.5)	13,30 2021.01.29	16,00 2021.01.29	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181			140	0	0	140	0	0	3	137	0	130,94		94 2021-01-19			1
75	2	ТП	ТП-2542\Ш04-1\яч. 7	0.38	08,13 2021.01.30	09,20 2021.01.30	В	1,12	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			5	0	0	5	0	0	5	0	0	7,28		45 2021-01-30	3.4.8.5	4.1	1
76	2	ВЛ	РП-203\Ш04-1\яч. 27	0.38	14,52 2021.01.30	16,07 2021.01.30	В	1,25	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,84		46 2021-01-30	3.4.8.5	4.13	1
77	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1887 руб.4 по ул.Старосельдинск	0.38	09,00 2021.02.01	16,00 2021.02.01	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1887\ул.Старо-Сельденская (четная), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887 \ Ш04-1 \ яч.-4			22	0	0	22	0	0	0	22	0	7,41		204 2021-01-27			1
78	3	ТП	ТП-3458, РУ-0,4 кВ, на откл 2 СШ	0.38	09,00 2021.02.01	12,00 2021.02.01	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	5,83		66 2021-01-14			1
79	3	ТП	ТП-3458, РУ-0,4 кВ, на откл 1 СШ	0.38	13,30 2021.02.01	16,30 2021.02.01	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	1	5	0	9,73		67 2021-01-14			1
80	3	ТП	ТП-3940 РУ-0,4-10 кВ и тр-р.	10 (10.5)	08,45 2021.02.02	13,00 2021.02.02	П	4,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович	2	0	1	1	0	0	1	1	0	5,63		43 2021-01-13			1
81	3	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до ТП-3101, ТП-3664, ПП-3654, 3166.	10 (10.5)	08,45 2021.02.02	16,30 2021.02.02	П	7,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	3,56		100 2021-01-20			1
82	3	ТП	ТП-3622 руб.№10, руб.№11 ул. 12 Сентября, 91.	0.38	14,00 2021.02.02	16,00 2021.02.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2 \ яч.-10			9	0	0	9	0	0	0	9	0	17,82		241 2021-02-01			1
83	3	ВЛ	ТП-3483\Ш04-1\яч. 1	0.38	08,21 2021.02.03	10,28 2021.02.03	В	2,12	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1			19	0	0	19	0	0	0	19	0	5,31		47 2021-02-03	3.4.8.5	4.10	1
84	3	ТП	ТП-3601 РУ-6/0,4 кВ и тр-р.	6 (6.3)	09,00 2021.02.03	16,00 2021.02.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_13.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	3	5	0	6,11		45 2021-01-13			1
85	2	ТП	ТП-2260 РУ-0,4 кВ, руб.2	0.38	09,00 2021.02.03	12,00 2021.02.03	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260 \ Ш04-1 \ яч.-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,64		130 2021-01-22			1
86	2	ТП	ТП-2341 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	14,00 2021.02.03	17,00 2021.02.03	П	3	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1, КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.2, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341 \ Ш04-1			14	0	0	14	0	0	3	11	0	68,92		267 2021-02-02			1
87	3	ТП	ТП-3718 аб. РУ-6 кВ и	6 (6.3)	09,00 2021.02.04	12,00 2021.02.04	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,56		49 2021-01-13			1
88	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2225 руб. 3 по ул. Минина.	0.38	09,00 2021.02.04	16,00 2021.02.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,91		205 2021-01-27			1
89	1	ТП	ТП-1314 тр-р	0.38	09,00 2021.02.04	12,00 2021.02.04	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1314\Киоски, пр. Нариманова,114, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д 2 пер. Нариманова, 31, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д пр.Нариманова, 110, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д пр-т Нариманова, 108, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д пр-т Нариманова, 112, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д пр-т Нариманова, 114, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д ул. Гафурова, 43, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д ул. Гафурова, 45, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д ул. Гафурова, 47, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д ул. Орджоникидзе, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д ул. Орджоникидзе, 4 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\магазин,пр.Нариманова,114, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Мон.лавка, пр.Нариманова,112, КЛ 0.38 кВ ТП-1314\пр.институт,ул. Юности, 5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314 \ Ш04-1			32	0	0	30	0	0	2	28	2	84,66	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	206 2021-01-27			1
90	4	ТП	ТП-5214 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.02.04	16,00 2021.02.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	3	2	0	2,45		132 2021-01-22			1
91	1	ТП	ТП-1018, РУ-0,4кВ, руб 1	0.38	09,45 2021.02.04	10,20 2021.02.04	П	0,58	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-1			40	0	0	40	0	0	0	40	0	10,41		268 2021-02-02			1
92	3	ТП	ТП-3069 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	08,00 2021.02.05	13,01 2021.02.05	П	5,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	2,32		163 2021-01-25			1

93	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2225 руб. 3 по ул. Минина.	0.38	09,00 2021.02.05	16,00 2021.02.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,91		205 2021-01-27			1
94	1	ТП	ТП-1093 РУ-10кВ 1 СШ и 2 СШ и тр-р	10 (10.5)	09,00 2021.02.05	16,00 2021.02.05	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\Магазин по ул.Можайского, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, ВЛ 0.38 кВ ТП-1907\ж/д ул. Островского,40, ВЛ 0.38 кВ ТП-1907\ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ж/д ул.Можайского,6а(корп.3), КЛ 0.38 кВ ТП-1018\киоск,ул.Можайского, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Куры Гриль, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Мастерские водоканала, ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\пекарня,ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN20, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN24, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN26, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN28, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN30, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN32, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского,6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ РезервN2, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ Резерв5, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Гопак, ул.Федерации, д.9, КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\ул.Федерации, д.12, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул. Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк,пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д, пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы,пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв-, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1907\резерв. руб.N1, КЛ 0.38 кВ ТП-1907\СП-1119-1,руб.2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 -			4	0	0	4	0	0	4	0	0	8,11		158 2021-01-25			1
95	4	ТП	ТП-5214 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2021.02.05	16,00 2021.02.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214 \ Ш04-2			5	0	0	5	0	0	3	2	0	6,16		135 2021-01-22			1
96	2	ТП	ТП-2593\Ш04-1\яч. 3	0.38	12,30 2021.02.05	15,15 2021.02.05	В	2,75	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	20,38		48 2021-02-05	3.4.9.3	4.21	0
97	3	ТП	ТП-3087 РУ-0,4/10 кВ, Т-1.	10 (10.5)	14,00 2021.02.05	16,30 2021.02.05	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	63	0	1	62	0	0	1	62	0	55,85		196 2021-01-26			1
98	2	ТП	РП-227\с.ш.-2\яч. 18	6 (6.3)	22,15 2021.02.05	23,53 2021.02.05	В	1,63	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2951 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-227, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Котова Н.Н.; Миннибаев Н.Н.; ООО "Аметист"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "СМУ- 96"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теплосервис"	114	0	21	89	0	0	33	77	4	628,53	ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	49 2021-02-05	3.4.9.1	4.12	0
99	3	ТП	ТП-3103\Ш04-1\яч. 7	0.38	10,03 2021.02.07	11,13 2021.02.07	В	1,17	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,69		50 2021-02-07	3.4.9.3	4.13	0
100	1	ТП	ТП-1012 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2021.02.08	16,00 2021.02.08	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,1		160 2021-01-25			1
101	4	ТП	ТП-5213 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.02.08	16,00 2021.02.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213 \ Ш04-1			17	0	0	17	0	0	7	10	0	98,38		137 2021-01-22			1
102	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 56	10 (10.5)	02,08 2021.02.09	03,37 2021.02.09	В	1,48	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ N60, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0},		ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	526	0	3	517	0	0	15	505	6	760,72	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	51 2021-02-09	3.4.8.5	4.12	1
103	1	ТП	ТП-1099\Ш04-2\яч. 12	0.38	05,10 2021.02.09	06,55 2021.02.09	В	1,75	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А			102	0	0	102	0	0	0	102	0	28,86		53 2021-02-09	3.4.9.3	4.13	0
104	4	ТП	ТП-5213 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2021.02.09	16,00 2021.02.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	5,26		139 2021-01-22			1
105	1	ТП	ТП-1012 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2021.02.09	16,00 2021.02.09	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012 \ с.ш.-2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,1		165 2021-01-25			1
106	1	ТП	ТП-1726 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2021.02.10	16,00 2021.02.10	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ 4 панель 4.1 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ2 панель 2.1 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ3 панель 3.1 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726 \ Ш04-1		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля	3	0	3	0	0	0	3	0	0	7,5		169 2021-01-25			1
107	1	ВЛ	ТП-1037\Ш04-1\яч. 1	0.38	14,45 2021.02.10	16,00 2021.02.10	В	1,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73			35	0	0	35	0	0	0	35	0	9,77		54 2021-02-10	3.4.9.3	4.13	0
108	1	ТП	ТП-1726 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2021.02.11	16,00 2021.02.11	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ2 панель 2.2 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ3 панель 3.2 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1726\ГРЩ4 панель 4.2 вв.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726 \ Ш04-2		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,83		170 2021-01-25			1
109	4	ТП	ТП-5086 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.02.11	16,00 2021.02.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086 \ Ш04-1		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	13	0	8	5	0	0	2	11	0	51,7		141 2021-01-22			1

110	2	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2225 руб. 3 по ул. Минина.11	0.38	09,30 2021.02.11	12,00 2021.02.11	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225 \ Ш04-1 \ яч.-3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,45		389 2021-02-11			1
111	4	ТП	ТП-5086 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2021.02.12	16,00 2021.02.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086 \ Ш04-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	5	0	1	4	0	0	2	3	0	11,8		143 2021-01-22			1
112	2	ТП	ТП-2546, РУ-0,4кВ, руб 1	0.38	09,00 2021.02.12	12,00 2021.02.12	П	3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546 \ Ш04-1 \ яч.-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	9,41		318 2021-02-03			1
113	1	ТП	ТП-1079 тр-р	0.38	09,00 2021.02.12	12,00 2021.02.12	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов), ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\ул. Кролюницкого, 6-12, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\резервн.руб.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\резервн.руб.№5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	4	11	0	50,02		322 2021-02-04			1
114	2	ТП	ТП-2592, РУ-0,4кВ, на отключения 2СШ	0.38	13,30 2021.02.12	16,00 2021.02.12	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\07867654, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-2		ООО "Торговая Компания Лето"	23	0	1	21	0	0	7	15	1	110,93	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	319 2021-02-03			1
115	2	ВЛ	ТП-2582\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,44 2021.02.12	22,27 2021.02.12	В	1,72	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1			22	0	0	22	0	0	0	22	0	8,18		57 2021-02-12	3.4.9.3	4.13	0
116	4	ВЛ	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.38	06,55 2021.02.13	09,18 2021.02.13	В	2,38	ВЛИ - 0,4кВ от ТП - 4035 руб - 4 в ЯБПВ			36	0	0	36	0	0	0	36	0	40,81		58 2021-02-13	3.4.9.3	4.13	0
117	3	ВЛ	ТП-3465\Ш04-2\яч. 22	0.38	11,15 2021.02.13	13,35 2021.02.13	В	2,33	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,14		59 2021-02-13	3.4.8.5	4.13	1
118	2	ТП	ТП-2681 РУ-6-0,4 кВ 1 с.ш., Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.02.15	16,00 2021.02.15	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	24	0	2	21	0	0	4	19	1	51,49	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	269 2021-02-03			1
119	4	ТП	ТП-4158 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ тр-р №2	0.38	08,30 2021.02.15	16,30 2021.02.15	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158 \ Ш04-2			8	0	0	8	0	0	1	7	0	84,27		311 2021-02-03			1
120	2	ТП	ТП-2795, РУ-0,4кВ, 1 СШ	0.38	09,00 2021.02.15	12,00 2021.02.15	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\02, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\04, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795 \ Ш04-1		АО "Национальная Башенная компания""	12	0	1	11	0	0	9	3	0	101,85		338 2021-02-05			1
121	3	ТП	ТП-3491 руб.№7, руб.№15	0.38	09,30 2021.02.15	13,30 2021.02.15	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-2 \ яч.-15			4	0	0	4	0	0	0	4	0	7,26		391 2021-02-11			1
122	1	ТП	ТП-1328, РУ-0,4кВ, руб.10	0.38	13,30 2021.02.15	16,00 2021.02.15	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1328\ул.Репина,7-19, 23-33, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1328 \ Ш04-1 \ яч.-10			21	0	0	21	0	0	0	21	0	10,02		339 2021-02-05			1
123	4	ТП	ТП-4158 1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ тр-р №1	0.38	08,00 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,62		313 2021-02-03			1
124	2	ТП	ТП-2681 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	19	0	2	16	0	0	5	13	1	37,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	271 2021-02-03			1
125	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 до ТП-3758, 3759, 3640.	10 (10.5)	08,45 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838 \ с.ш.-1			9	0	0	7	0	0	3	4	2	14,89	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	317 2021-02-03			1
126	1	ТП	ТП-1082 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера,108, ВЛ 0.38 кВ ТП-1082\ул.Воробьева,65-93,52-100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Гофраагрегат, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера,110, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\РМУ Маслофильтр, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 \ с.ш.-2			85	0	0	84	0	0	3	81	1	163,59	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	173 2021-01-25			1
127	1	ТП	ТП-1012 РУ-10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,1		394 2021-02-11			1
128	1	ТП	ТП-1084, РУ-0,4 кВ, 1 СШ	0.38	09,00 2021.02.16	12,00 2021.02.16	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ул. Назарьева 3-21, 6-20, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Столовая, , КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Резерв №1 , , КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Спортбаза, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ резерв 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Дом Яковлева (вв.1) ул. Воробьева, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияги,162А, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Общежитие (вв.1) ул.Назарьева,2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ул. Воробьева 1-59, 14-48, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №1 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №3 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"; УМУП "Городская теплосеть"	128	0	2	126	0	0	0	128	0	172,41		321 2021-02-03			1

129	2	ТП	ТП-2681 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.02.16	12,30 2021.02.16	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	42	0	4	37	0	0	9	32	1	488,74	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	273 2021-02-03			1
130	1	ТП	ТП-1084, РУ-0,4 кВ, 2 СШ	0.38	13,30 2021.02.16	16,00 2021.02.16	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Котельная вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Столовая, ул. Наб. Р. Свияги, 160 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Дом Яковлева (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Общежитие (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Склад ,ул.Воробьева,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №1 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №3 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,37		320 2021-02-03			1
131	3	ТП	ТП-3492 руб.№7, руб.№12	0.38	13,45 2021.02.16	16,45 2021.02.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-2 \ яч.-12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,31		410 2021-02-15			1
132	1	ТП	ТП-1509\Ш04-1\яч. 7	0.38	07,57 2021.02.17	10,06 2021.02.17	В	2,15	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Магазин,пр.Нариманова,31			1	0	0	1	0	0	1	0	0	23,67		61 2021-02-17	3.4.9.3	4.13	0
133	1	ВЛ	ТП-1135\Ш04-1,1\яч. 6	0.38	08,16 2021.02.17	09,40 2021.02.17	В	1,4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1135\ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2		60 2021-02-17	3.4.8.5	4.13	1
134	2	ТП	ТП-2683 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.02.17	16,00 2021.02.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683 \ Ш04-1			27	0	0	26	0	0	2	24	1	97,68		274 2021-02-03			1
135	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 до ТП-3758, 3759, 3640.	10 (10.5)	08,45 2021.02.17	16,00 2021.02.17	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838 \ с.ш.-1			9	0	0	7	0	0	3	4	2	14,89	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	317 2021-02-03			1
136	2	ТП	ТП-2814, РУ-0,4кВ, 2СШ	0.38	09,00 2021.02.17	12,00 2021.02.17	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-2		ООО "УК"Солидарность"	11	0	6	5	0	0	4	7	0	91,81		341 2021-02-05			1
137	2	ТП	ТП-2589 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2021.02.17	17,00 2021.02.17	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\06, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\07, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589 \ Ш04-2		ООО "Телеком. ру"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	25	0	12	10	0	0	3	19	3	73,59	ООО "ВАТТ"	348 2021-02-08			1
138	3	ТП	ТП-3752 руб.№6 ул. Льва Толстого , 54	0.38	09,00 2021.02.17	11,00 2021.02.17	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752 \ Ш04-2 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,27		400 2021-02-12			1
139	1	ТП	ТП-1082 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2021.02.17	16,00 2021.02.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ Гараж, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\абонент.сети, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Администт. корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул.Крымова,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ИШИКАУ, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Новый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Склад,ул.Робеспьера,112А, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Старый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\сушильный шкаф, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082 \ Ш04-2		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна	9	0	1	7	0	0	4	4	1	6,77	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	174 2021-01-25			1
140	1	ТП	ТП-1012 РУ-10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2021.02.17	16,00 2021.02.17	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012 \ с.ш.-2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,1		395 2021-02-11			1
141	2	ТП	ТП-2537, РУ-0,4кВ, руб.7	0.38	09,30 2021.02.17	14,00 2021.02.17	П	4,5	КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537 \ Ш04-1 \ яч.-7			3	0	0	3	0	0	0	3	0	9,33		349 2021-02-08			1
142	3	ТП	ТП-3П-1411\Ш04-1\яч. 2	0.38	11,09 2021.02.17	12,07 2021.02.17	В	0,97	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	88,92		62 2021-02-17	3.4.9.3	4.13	0
143	3	ТП	ТП-3603, РУ-0,4кВ, 1 СШ	0.38	13,30 2021.02.17	16,00 2021.02.17	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	23,63		342 2021-02-05			1
144	1	ТП	ТП-1034 РУ-10/0.4кВ кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2021.02.18	16,00 2021.02.18	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1034\ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Профсоюз, ул.Кузнецова,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Резерв. рубильн. №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Резерв. рубильник №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034 \ Ш04-1			19	0	0	19	0	0	1	18	0	39,05		178 2021-01-25			1
145	2	ТП	ТП-2683 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.02.18	16,00 2021.02.18	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683 \ Ш04-2			15	0	0	14	0	0	2	12	1	62,28		276 2021-02-03			1

146	2	ТП	ТП-2571, РУ-0,4кВ, 1СШ	0.38	09,00 2021.02.18	12,00 2021.02.18	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	16	0	2	14	0	0	5	11	0	40,09		343 2021-02-05			1
147	2	ТП	ТП-2262 РУ-0,4кВ и камера тр-ра.	0.38	09,00 2021.02.18	16,00 2021.02.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262 \ Ш04-1		МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой	11	0	2	9	0	0	1	10	0	46,6		283 2021-02-03			1
148	4	ТП	ТП-5083 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.02.18	16,00 2021.02.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083 \ с.ш.-1		ГУЗ городская поликлиника №6; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	28	0	9	19	0	0	13	15	0	97,31		248 2021-02-01			1
149	1	ТП	ТП-1099\Ш04-2\яч. 4	0.38	10,36 2021.02.18	11,20 2021.02.18	В	0,73	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Котельная,ул.Ватутина,37 (яв.4)		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	152,37		63 2021-02-18	3.4.9.3	4.13	0
150	2	ТП	ТП-2683 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.02.18	12,30 2021.02.18	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683 \ Ш04-2			41	0	0	40	0	0	4	36	1	59,97		278 2021-02-03			1
151	2	ТП	ТП-2571,РУ-0,4кВ, 2СШ	0.38	13,30 2021.02.18	16,00 2021.02.18	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	3	7	0	28,33		344 2021-02-05			1
152	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,33 2021.02.18	19,18 2021.02.18	В	0,75	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28			21	0	0	21	0	0	0	21	0	4,21		64 2021-02-18	3.4.9.3	4.13	0
153	1	ТП	ТП-1034 РУ-10/0.4кВ кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2021.02.19	16,00 2021.02.19	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1034\И нформаци центр,ул.Кузнецова, 18А, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Профсоюз, ул.Кузнецова,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Техникум питания, ул.Кузнецова,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1034\Техникум питания, ул.Кузнецова,18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	4	0	0	6,16		177 2021-01-25			1
154	1	ТП	ТП-1120, РУ-0,4кВ, СШ	0.38	09,00 2021.02.19	12,00 2021.02.19	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Робеспьера, д.84, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ВЛ - Ниж.-Полевая (низ), КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 66, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\уличное освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120 \ Ш04-1			308	0	0	295	0	0	2	293	13	96,22		340 2021-02-05			1
155	2	ТП	ТП-2519 РУ-0,4 кВ, тр-р	0.38	09,00 2021.02.19	12,00 2021.02.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\098745, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	13	0	1	12	0	0	2	11	0	54,38		390 2021-02-11			1
156	4	ТП	ТП-5216 РУ-0,4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2021.02.19	16,00 2021.02.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5212 яч.3 - ТП-5213 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5216 яч.5 - ТП-5216А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.5 - ТП-5218 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.5 - ТП-5243 Яч.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216, ТП		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; УМУП "Ульяновскводоканал"	52	0	17	32	0	0	16	33	3	84,17	ООО "ЭнергоАльянс"; ООО "Энергосеть"	374 2021-02-09			1
157	4	ТП	ТП-5083 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2021.02.19	16,00 2021.02.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083 \ с.ш.-2		ГУЗ городская поликлиника №6; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	15	0	4	11	0	0	9	6	0	48,54		250 2021-02-01			1
158	3	ВЛ	ТП-3483\Ш04-1\яч. 1	0.38	15,37 2021.02.19	16,50 2021.02.19	В	1,22	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1			14	0	0	14	0	0	0	14	0	16,59		65 2021-02-19	3.4.8.5	4.10	1

159	2	РП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 448	6 (6.3)	22,50 2021.02.19	00,15 2021.02.20	В	1,42	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2684 яч.5 - ТП-2948А яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.4 - РП-223 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.6 - ТП-2812 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.6 - ТП-2684 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.1 - ТП-2692 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-448, РП 6 (6.3) кВ РП-223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2948А		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "ДОСТРОЙ"; ИП Вершинина Н.А.; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; МАОУ "Гимназия № 34"; МБОУ СШ № 78; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ОГКОУК "Школа-интернат №16"; ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Ресурс"; ООО "СЭСНа"; УМУП "Ульяновскводоканал"	312	0	29	278	0	0	104	203	5	1503,97	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	67 2021-02-19	3.4.8.5	4.13	1
160	4	ТП	ТП-5011 РУ-0,4кВ На откл. 1СШ. Работы будут производится на руб.21	0.38	09,00 2021.02.20	12,00 2021.02.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Управляющая компания МЖК"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	112	0	27	84	0	0	34	77	1	171,36	ООО "РегионПромСтрой"	371 2021-02-09			1
161	1	ВЛ	ТП-1037\Ш04-1\яч. 2	0.38	16,28 2021.02.21	17,36 2021.02.21	В	1,13	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул. Звездная,95-173			28	0	0	28	0	0	0	28	0	12,11		69 2021-02-21	3.4.9.3	4.13	0
162	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 4	0.38	17,23 2021.02.21	18,10 2021.02.21	В	0,78	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28			66	0	0	66	0	0	0	66	0	15,99		70 2021-02-21	3.4.9.3	4.13	0
163	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 107	10 (10.5)	08,06 2021.02.23	09,36 2021.02.23	В	1,5	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10 (10.5) кВ яв1, КЛ 10 (10.5) кВ кл-10, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.2 - ТП-1070 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.0_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.9 - ТП-3934 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ тр1, ПС 10 (10.5) кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; ООО "Ленинские горки"; ООО "Развитие"; ООО "Репортер 73"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	205	1	9	185	0	0	39	156	10	1409,2	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	72 2021-02-23	3.4.8.5	4.12	1
164	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 109	10 (10.5)	08,06 2021.02.23	10,09 2021.02.23	В	2,05	КЛ 10 (10.5) кВ, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.1 - РП-336 Яч.2 секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б, КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.6 - ТП-3174 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-336, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы	34	13	7	12	0	0	9	23	2	573,66	ООО "ЭнергоАльянс";ООО "Энергосеть"	71 2021-02-23	3.4.8.5	4.12	1
165	3	ТП	ТП-3029\Ш04-1\яч. 3	0.38	20,30 2021.02.23	21,30 2021.02.23	В	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			4	0	0	4	0	0	0	4	0	22,76		73 2021-02-23	3.4.9.3	4.13	0
166	1	ТП	ТП-1086Н РУ-10/0.4кВ 1 СШ и силовой тр-р №1	0.38	08,30 2021.02.24	16,00 2021.02.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв№1., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв №3., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ВРУ-0,4 кВ (яв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Торг.павильон ул.Гончарова, д.21, КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Электрощитовая (яв.1) Адм.здание стадиона Труд, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н \ Ш04-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	ООО "ЭнергоХолдинг"	336 2021-02-05			1
167	2	ТП	ТП-2558 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.02.24	16,00 2021.02.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	3	3	0	2,47		279 2021-02-03			1
168	3	ТП	ТП-3305 РУ-0,4 кВ и Тр-р.	0.38	09,00 2021.02.24	12,00 2021.02.24	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305 \ Ш04-1			41	0	0	41	0	0	4	37	0	96,89		399 2021-02-11			1

169	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-1\яч. 161	6 (6.3)	12,05 2021.02.24	13,27 2021.02.24	В	1,37	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.2 - РП-234 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161, КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 Яч.6 - ТП-2865 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.4 - ТП-2866 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.8 - РП-234 Яч.25, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.2 - ТП-2873 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.6 - РП-234 Яч.23, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.4 - ТП-2874 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2951 яч.1-Т1-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-161, РП 6 (6.3) кВ РП-234, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2865, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2866, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2872, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2873, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2874, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951		Захарьчева О.В; ИП Котова Н.Н.; МБОУ СШ № 61; ООО "УК "Дом-Сервис"; ООО "УК"Солидарность"; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Ульяновскводоканал"	109	0	47	57	0	0	13	91	5	354,33	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	74 2021-02-24	3.4.8.5	4.12	1
170	1	КЛ	ТП-1331\Ш04-1\яч. 1	0.38	06,54 2021.02.25	07,33 2021.02.25	В	0,65	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\ул.Симбирская,42 Котельная		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3,74		75 2021-02-25	3.4.8.5	4.12	1
171	1	ТП	ТП-1086Н РУ-10/0.4кВ 2СШ и силовой тр-р №2	0.38	08,30 2021.02.25	16,00 2021.02.25	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв №2., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв №6., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв №8., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ВРУ-0,4 кВ (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н \ Ш04-2			1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	ООО "ЭнергоХолдинг"	337 2021-02-05			1
172	2	ТП	ТП-2558 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.02.25	16,00 2021.02.25	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	2	2	0	5,19		281 2021-02-03			1
173	2	ТП	ТП-2558 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.02.25	12,30 2021.02.25	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	5	5	0	7,66		284 2021-02-03			1
174	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2775 руб.№4, руб.№7	0.38	14,00 2021.02.25	15,30 2021.02.25	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775 \ Ш04-2 \ яч.-4			3	0	0	3	0	0	0	3	0	7,8		455 2021-02-18			1
175	2	ТП	ТП-2542\Ш04-1\яч. 8	0.38	14,14 2021.02.25	15,45 2021.02.25	В	1,52	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,86		76 2021-02-25	3.4.9.3	4.13	0
176	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-15 р. 7 по ул. Пшеничная, ул.	0.38	09,00 2021.02.26	11,00 2021.02.26	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 \ Ш04-1 \ яч.-7			61	0	0	60	0	0	0	60	1	19,43		524 2021-02-25			1
177	4	ТП	ТП-5084 РУ-10/0.4 кВ 2СШ Т-2	0.38	09,00 2021.02.26	16,01 2021.02.26	П	7,02	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084 \ с.ш.-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	25	0	18	7	0	0	8	17	0	15,19		256 2021-02-01			1
178	3	ТП	ТП-3549А РУ-0,4 кВ и Тр-р.	0.38	09,00 2021.02.26	12,00 2021.02.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а \ Ш04-1			4	0	0	2	0	0	0	2	2	4,3	ООО "РегионПромСтрой"	444 2021-02-16			1
179	3	ТП	ТП-3003 РУ-0,4 кВ и тр-р.	0.38	09,15 2021.02.26	10,15 2021.02.26	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО СЗ "ГазСтройИнвест"	55	0	2	53	0	0	10	45	0	132,84		445 2021-02-17			1
180	3	ТП	ТП-3461 руб.4, 7, ТП-3715 руб.2	0.38	09,30 2021.02.26	12,30 2021.02.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461 \ Ш04-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715 \ Ш04-1 \ яч.-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,07		473 2021-02-19			1
181	2	ТП	ТП-2П-2969 РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	13,00 2021.02.26	17,00 2021.02.26	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 \ Ш04-1			111	0	0	109	0	0	0	109	2	78,89		528 2021-02-26			1
182	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2343 руб. 9.	0.38	13,40 2021.02.26	15,00 2021.02.26	П	1,33	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343 \ Ш04-1 \ яч.-9			2	0	0	2	0	0	1	1	0	8,66		518 2021-02-25			1
183	4	ВЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	08,16 2021.02.27	12,55 2021.02.27	В	4,65	ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТПП-4084 - ВЛ оп.31, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080			146	0	0	145	0	0	14	131	1	212	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	77 2021-02-27	3.4.8.5	4.20	1
184	1	ТП	ТП-1037\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,04 2021.02.28	21,20 2021.02.28	В	1,27	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73			36	0	0	36	0	0	0	36	0	9,77		79 2021-02-28	3.4.9.3	4.13	0
185	4	ТП	ТП-5070 РУ-10/0.4 кВ 1СШ Т-1	0.38	09,00 2021.03.01	16,01 2021.03.01	П	7,02	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5070 Яч.5 - ТП-5073 Яч.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073		ИП Кузнецов Максим Сергеевич; ООО "ГК "РЭС"; ООО "Товары для дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	40	0	12	28	0	0	17	23	0	149,36		258 2021-02-01			1
186	3	ТП	ТП-3825 руб.№11 и руб.№12 ул. Луначарского,	0.38	09,15 2021.03.01	11,15 2021.03.01	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ Ш04-2 \ яч.-12		ООО "СЖ " (бывший"Домострой")	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3,56		523 2021-02-25			1

187	3	РП	РП-316 руб.5 и руб.12 пр. Г.Р. Аверьянова, 12.	0.38	09,15 2021.03.01	12,15 2021.03.01	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, РП 6 (6.3) кВ РП-316 \ Ш04-1 \ яч.-5, РП 6 (6.3) кВ РП-316 \ Ш04-2 \ яч.-12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	21,24		512 2021-02-25			1
188	2	ТП	ТП-2П-1138	0.38	10,00 2021.03.01	10,41 2021.03.01	В	0,68	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			114	0	0	114	0	0	0	114	0	42,82		80 2021-03-01	3.4.8.5	4.21	1
189	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	00,30 2021.03.02	02,31 2021.03.02	В	2,02	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч-3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976		ГКУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Алгоритм"; ООО "ЖЭК"; ООО "Современный дом"; ООО "УК "Уютный дом"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания КПД-2"; ООО "Янтарный дом"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	205	0	40	162	0	0	51	151	3	673,42	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	82 2021-03-02	3.4.8.5	4.12	1
190	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	00,30 2021.03.02	02,28 2021.03.02	В	1,97	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП1281Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 яч.6 - ТП-1084А, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.3-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.7-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.9-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848 яч.11-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3848

203	4	ТП	ТП-5036 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.04	16,00 2021.03.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №63"; МБОУ СОШ №64; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	49	0	26	23	0	0	15	34	0	290,45		420 2021-02-16			1
204	4	ТП	ТП-5244 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.04	16,00 2021.03.04	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5243 яч.9 - ТП-5246 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.9 - ТП-5244 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5246		ООО "Домовой" (600912ИКУ)	8	0	6	2	0	0	7	1	0	92,1		424 2021-02-16			1
205	3	ТП	ТП-3054 оборудование 2 секции шин РУ-6/0,4 кВ и трансформатор-2	6 (6.3)	13,30 2021.03.04	17,00 2021.03.04	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_24, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054 \ Ш04-2		ООО "СЖ " (бывший"Домострой")	6	0	2	4	0	0	3	3	0	19,24		296 2021-02-03			1
206	2	ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	20,20 2021.03.04	23,27 2021.03.04	В	3,12	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966			78	0	0	75	0	0	0	75	3	74,82	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	84 2021-03-04	3.4.9.1	4.13	0
207	2	ТП	ТП-2376\Ш04-1\яч. 7	0.38	08,30 2021.03.05	16,12 2021.03.05	В	7,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	66,83		85 2021-03-05	3.4.9.3	4.13	0
208	4	ТП	ТП-5244 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.05	16,00 2021.03.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5243 яч.10 - ТП-5246 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.10 - ТП-5244 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5246		ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "УК Симбирск-Комплекс"	11	0	10	1	0	0	7	4	0	36,25		426 2021-02-16			1
209	4	ТП	ТП-5036 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.05	16,00 2021.03.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.6 - ТП-5043 Яч.6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СОШ №64; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"	19	0	11	8	0	0	9	10	0	78,5		422 2021-02-16			1
210	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2376 РУ-0,4кВ, руб.7, 10	0.38	09,00 2021.03.05	17,00 2021.03.05	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376 \ Ш04-2 \ яч.-10			3	0	0	3	0	0	0	3	0	8,67		564 2021-03-03			1
211	1	ТП	ТП-1878\Ш04-1\яч. 4	0.38	16,20 2021.03.07	16,57 2021.03.07	В	0,62	ВЛ 0.38 кВ ТП-1878\1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26			69	0	0	69	0	0	0	69	0	32,34		86 2021-03-07	3.4.9.3	4.13	0
212	2	ТП	ТП-2684 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.03.09	16,00 2021.03.09	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-1		ИП Вершинина Н.А.; ООО "Ресурс"	22	0	3	19	0	0	7	15	0	92,86		538 2021-03-01			1
213	4	ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.09	16,00 2021.03.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	52	0	14	38	0	0	4	48	0	83,39		428 2021-02-16			1
214	3	ТП	ТП-3305 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	09,00 2021.03.09	12,00 2021.03.09	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 Яч.0_1 - ТП-3305 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3925			72	0	0	72	0	0	2	70	0	90,09		513 2021-02-25			1
215	1	ТП	ТП-1506 РУ-10кВ и силовой тр-р	10 (10.5)	09,00 2021.03.09	16,00 2021.03.09	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	18,84		502 2021-02-24			1
216	1	ТП	ТП-1900, РУ-0,4кВ, руб. 7	0.38	09,30 2021.03.09	12,00 2021.03.09	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1900\ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900 \ Ш04-1 \ яч.-7			14	0	0	14	0	0	3	11	0	79,49		550 2021-03-02			1
217	2	ТП	ТП-2537, РУ-0,4кВ, руб.7	0.38	09,30 2021.03.09	12,00 2021.03.09	П	2,5	КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537 \ Ш04-1 \ яч.-7			11	0	0	11	0	0	0	11	0	69,41		552 2021-03-02			1
218	1	ТП	ТП-1900, РУ-0,4кВ, руб. 6	0.38	13,30 2021.03.09	16,00 2021.03.09	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1900\Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900 \ Ш04-2 \ яч.-6			3	0	0	3	0	0	1	2	0	7,98		551 2021-03-02			1

219	1	ПС	ЦП-ПС Водозабор 35/6\с.ш.-2\яч. 22	6 (6.3)	17,37 2021.03.09	18,11 2021.03.09	В	0,57	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Водозабор яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ТП-2 (КЭЧ) Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(КЭЧ) - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6 \ с.ш.-2 \ яч.-22, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901			22	0	0	22	0	0	1	21	0	89,79		87 2021-03-09	3.4.9.1	4.13	0
220	1	ТП	ТП-1040 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1040\ул. Кузнецова, 9-11, гаражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\ВАИ, ул.Спасская,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гараж (внутри квартала), КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гостиница (ввод ВРУ№1 слева),ул. Спасская, 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гостиница (ввод ВРУ№1 справа),ул.Спасская,8, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Резер. рубильник №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Резер. рубильник №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Резер. рубильник №9, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\ул. Спасская, 8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040 \ Ш04-1			18	0	0	15	0	0	0	15	3	29,21	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	499 2021-02-24			1
221	2	ТП	ТП-2684 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-2		ООО "Ресурс"	7	0	1	6	0	0	4	3	0	26,1		539 2021-03-01			1
222	1	ТП	ТП-1120, РУ-0,4кВ, 1СШ	0.38	09,00 2021.03.10	12,00 2021.03.10	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Робеспьера, д.84, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ВЛ - Ниж.-Полевая (низ), КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 66, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\уличное освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120 \ Ш04-1			308	0	0	295	0	0	2	293	13	95,14		557 2021-03-02			1
223	2	ТП	ТП-2391 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\кл 0.4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391 \ Ш04-2			12	0	0	12	0	0	3	9	0	18,39		521 2021-02-25			1
224	4	ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037 \ с.ш.-2, ТП 10		МАОУ начальная образовательная школа № 200; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	59	0	8	51	0	0	11	48	0	64,94		430 2021-02-16			1
225	1	ТП	ТП-1084, РУ-0,4кВ, 1СШ	0.38	09,30 2021.03.10	12,00 2021.03.10	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ул. Назарьева 3-21, 6-20, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Столовая, , КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Резерв №1. , КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Спортбаза, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ резерв 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Дом Яковлева (вв.1) ул. Воробьева, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияги,162А, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Общежитие (вв.1) ул.Назарьева,2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ул. Воробьева 1-59, 14-48, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №1 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №3 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"; УМУП "Городская теплосеть"	128	0	2	126	0	0	0	128	0	163,83		555 2021-03-02			1
226	2	ТП	ТП-2571, РУ-0,4кВ, 1СШ	0.38	09,30 2021.03.10	12,00 2021.03.10	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	16	0	2	14	0	0	5	11	0	139,54		553 2021-03-02			1
227	2	ТП	ТП-2684 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.03.10	12,30 2021.03.10	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684 \ Ш04-2		ИП Вершинина Н.А.; ООО "Ресурс"	29	0	4	25	0	0	11	18	0	86,96		540 2021-03-01			1
228	2	ТП	ТП-2571, РУ-0,4кВ, 2СШ	0.38	13,30 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2			20	0	0	20	0	0	6	14	0	147,2		554 2021-03-02			1
229	1	ТП	ТП-1084, РУ-0,4кВ, 2СШ	0.38	13,30 2021.03.10	16,00 2021.03.10	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Котельная вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Столовая, ул. Наб. Р. Свияги, 160 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Дом Яковлева (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Общежитие (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Склад ,ул.Воробьева,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №1 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №3 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,97		556 2021-03-02			1
230	1	ТП	ТП-1040 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2021.03.11	16,00 2021.03.11	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Администрация, ул. Спасская, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гостиница (ввод ВРУ№2 слева),ул. Спасская, 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гостиница (ввод ВРУ№2 справа),ул. Спасская, 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1040\ТРК "Репортер",ул. Спасская, 8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040 \ Ш04-2			6	0	0	3	0	0	1	2	3	14,15	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	498 2021-02-24			1
231	2	ТП	ТП-2657 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.03.11	16,00 2021.03.11	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-1			21	0	0	21	0	0	10	11	0	40,38		585 2021-03-04			1

232	4	ТП	ТП-5039 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.11	16,00 2021.03.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.5 - ТП-5042 Яч.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Теплоком"	34	0	15	19	0	0	8	26	0	92,61		432 2021-02-16			1
233	3	КЛ	РП-307\с.ш.-3\яч.9	6 (6.3)	22,02 2021.03.11	22,30 2021.03.11	В	0,47	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.2 - РП-307 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.0_1 - РП-307 Яч.9, РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-307 \ с.ш.-3 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721		УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2		89 2021-03-11	3.4.8.5	4.12	1
234	2	ТП	ТП-2657 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.03.12	16,00 2021.03.12	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	33	0	1	32	0	0	9	24	0	51,29		586 2021-03-04			1
235	4	ТП	ТП-5039 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.12	16,00 2021.03.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863)	16	0	12	4	0	0	4	12	0	32,87		434 2021-02-16			1
236	3	ТП	ТП-3178 РУ-0,4 кВ секция шин-2.	0.38	09,00 2021.03.12	11,00 2021.03.12	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178 \ Ш04-2		ООО "Альбион"; Предприниматель Хайруллов Альберт Сагитович; УМУП "Ульяновскводоканал"	7	0	7	0	0	0	0	7	0	79,69		634 2021-03-10			1
237	2	ТП	ТП-2657 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.03.12	12,30 2021.03.12	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	54	0	1	53	0	0	19	35	0	91,67		587 2021-03-04			1
238	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч.23	10 (10.5)	12,27 2021.03.12	14,39 2021.03.12	В	2,2	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318		УМУП "Городская теплосеть"	582	0	1	576	0	0	26	551	5	922,84	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	90 2021-03-12	3.4.8.1	4.4	0
239	2	ТП	ТП-2195 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.03.15	12,00 2021.03.15	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203 \ Ш04-1			3	0	0	1	0	0	1	0	2	8,11	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	570 2021-03-04			1
240	2	ТП	ТП-2268 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	13,00 2021.03.15	17,00 2021.03.15	П	4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	12,5		572 2021-03-04			1
241	4	ТП	ТП-4035	0.38	13,30 2021.03.15	16,30 2021.03.15	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-Спортк. Динамо			153	0	0	147	0	0	24	123	6	153,75	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	598 2021-03-09			1
242	1	ТП	ТП-1822 РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	08,30 2021.03.16	16,00 2021.03.16	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40, ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41., КЛ 0.38 кВ ТП-1822\ резерв 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1822\резер.рубил.№3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822 \ Ш04-1			69	0	0	62	0	0	0	62	7	37,41		503 2021-02-24			1
243	4	ВЛ	ТП-4181\Ш04-2\яч. 8	0.38	17,10 2021.03.16	21,19 2021.03.16	В	4,15	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,46		91 2021-03-16	3.4.8.5	4.13	1
244	2	ВЛ	ВЛЗ-6 кВ от РЛНД на оп. № 129 до ТП-2956 РУ-6 кВ	6 (6.3)	08,30 2021.03.17	16,00 2021.03.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956 \ Ш04-1			76	0	0	76	0	0	0	76	0	65		670 2021-03-11			1
245	2	ВЛ	ВЛЗ-6 кВ от ТП-2380 РУ-6 кВ яч. 8 до ТП-2355 РУ-6 кВ	6 (6.3)	08,30 2021.03.17	09,30 2021.03.17	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383 \ Ш04-1			67	0	0	66	0	0	0	66	1	22,87		669 2021-03-11			1

246	4	ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.17	16,00 2021.03.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040		АО "УльяновскФармация"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	35	0	18	17	0	0	17	18	0	68,05		439 2021-02-16			1
247	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1037 руб.4	0.38	09,00 2021.03.17	11,00 2021.03.17	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\пер.Ореховый 6-48, 3-41, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037 \ Ш04-1 \ яч.-4			50	0	0	50	0	0	0	50	0	28,53		727 2021-03-16			1
248	1	ПС	РП-137\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	12,45 2021.03.17	14,53 2021.03.17	В	2,13	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.333 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1304 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1311 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.4 - ТП-1893 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1893		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АНО "Центр ТСЖ"; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; Непосредственное управление Ленинский район; ОАО "Гипростроймост"; ООО "Паритет"; ООО "Парус"; ООО "УК Атлант"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	219	1	23	191	0	0	52	163	4	611,07	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС")	92 2021-03-17	3.4.9.1	4.13	0
249	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2391 руб.7 до ул. Пушкарева, 5 Лаб	0.38	08,00 2021.03.18	16,00 2021.03.18	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391 \ Ш04-1 \ яч.-7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,4		697 2021-03-12			1
250	4	ТП	ТП-4019 2СШ РУ-10/0,4кВ тр-р-2	10 (10.5)	08,30 2021.03.18	16,30 2021.03.18	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\10, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.0, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-хлебозавода		МБДОУ "Детский сад №7"	7	0	1	6	0	0	1	6	0	35,71		663 2021-03-11			1
251	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2587 РУ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ щ1, щ.2	0.38	08,30 2021.03.18	16,00 2021.03.18	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\0000, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-2 \ яч.-4			4	0	0	4	0	0	0	4	0	7,17		736 2021-03-16			1
252	1	ТП	ТП-1321 РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	08,30 2021.03.18	16,00 2021.03.18	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1321\Авторай, ул.Урицкого,11Б, КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч3., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч4., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч5., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч6., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч7., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ РезервЯч9., КЛ 0.38 кВ ТП-1321\Адм.здание,ул.Урицкого,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1321\РезервЯч1, КЛ 0.38 кВ ТП-1321\ул.Урицкого, д.9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	6	0	0	55,42		505 2021-02-24			1
253	2	ТП	ТП-2571, РУ-0.4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.03.18	12,00 2021.03.18	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2			19	0	0	19	0	0	6	13	0	146,49		637 2021-03-10			1
254	4	ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.18	16,00 2021.03.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.6 - ТП-5041 Яч.6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038 \ с.ш.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041		АО "УльяновскФармация"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	30	0	16	14	0	0	11	19	0	67,32		441 2021-02-16			1
255	3	КЛ	РП-318\с.ш.-2\яч. 10	10 (10.5)	13,12 2021.03.18	13,36 2021.03.18	В	0,4	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115, КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.2 - Оп. №65, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932яч.2 до ВЛ. -10кВ. в(стор. 3699), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3207 Яч.6 - ТП 3301А яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.6 - ТП-3207 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3360 Яч.0 - ТП-3361 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 Яч.2 - РП-318 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.0_2 - РП-318 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3673А - РП-318 яч.16, ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3360, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3615, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673		АО "Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий"; МБДОУ №201; МБДОУ детский сад № 257 "Самоцветы"; ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "Кварта"; ООО "СимРыба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	317	0	7	299	0	0	76	230	11	1022,6	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "РегионПромСтрой";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	93 2021-03-18	3.4.8.5	4.12	1
256	2	ТП	ТП-2342, РУ-0,4кВ, на отключение руб.12	0.38	13,30 2021.03.18	16,00 2021.03.18	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342 \ Ш04-1 \ яч.-12			1	0	0	1	0	0	0	1	0	6,98		638 2021-03-10			1
257	2	КЛ	РП-231\с.ш.-1\яч. 1	6 (6.3)	16,00 2021.03.18	19,00 2021.03.18	В	3	КЛ 6 (6.3) кВ Т1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ШМ ТП-2675Н, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2677			7	0	0	7	0	0	0	7	0	254,4		94 2021-03-18	3.4.8.5	4.12	1

258	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2587 РУ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ щ1, щ.2	0.38	08,30 2021.03.19	16,00 2021.03.19	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\0000, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-2 \ яч.-4				4	0	0	4	0	0	0	4	0	7,17		736 2021-03-16			1
259	4	ТП	ТП-4019 1СШ РУ-10/0,4кВ тр-р-1	10 (10.5)	08,30 2021.03.19	16,30 2021.03.19	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; УМУП "Ульяновскводоканал"		302	0	4	295	0	0	2	297	3	540,46		665 2021-03-11			1
260	1	ТП	ТП-1761 РУ-0,4кВ 2 СШ.	0.38	09,00 2021.03.19	15,00 2021.03.19	П	6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1761\Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 0.38 кВ ТП-1761\ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова, КЛ 0.38 кВ ТП-1761\Прачечная (вв.1) ул.Плеханова, КЛ 0.38 кВ ТП-1761\Старый госпиталь (вв.2),ул.Кузнецова 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1761\Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761 \ Ш04-2		ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"		3	1	2	0	0	0	2	1	0	7,2		639 2021-03-10			1
261	1	ТП	ТП-1755, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.03.19	12,00 2021.03.19	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ВЛИ пер. Молочный, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ Резерв, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ Резерв ., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ ул. Федерации 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул.Федерации,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк, пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Гаражи лифтсервис, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д пер. Молочный, 12а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы, пер.Молочный 12а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв . , КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв ., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-1		ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"		38	0	5	32	0	0	4	33	1	220,16		626 2021-03-09			1
262	3	ТП	ТП-3434, РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.03.19	12,00 2021.03.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434 \ Ш04-1				9	0	0	9	0	0	8	1	0	78,15		628 2021-03-09			1
263	1	ВЛ	ТП-1037\Ш04-1\яч. 2	0.38	10,53 2021.03.19	12,34 2021.03.19	В	1,68	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\ул. Звездная,95-173				70	0	0	70	0	0	0	70	0	26,3		95 2021-03-19	3.4.9.3	4.13	0
264	1	ТП	ТП-1755, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.03.19	16,00 2021.03.19	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул. Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк,пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д, пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы,пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв-, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2		ТСЖ "Дом на Молочном"		27	0	1	26	0	0	7	20	0	212,79		627 2021-03-09			1
265	3	ТП	ТП-3434, РУ-0,4кВ, на отключение 2СШ	0.38	13,30 2021.03.19	16,00 2021.03.19	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434 \ Ш04-2		ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ульяновской области		6	1	0	5	0	0	6	0	0	22,71		629 2021-03-09			1
266	3	ВЛ	ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	6 (6.3)	09,40 2021.03.20	10,20 2021.03.20	В	0,67	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067				92	0	0	92	0	0	1	91	0	59,86		96 2021-03-20	3.4.9.1	4.13	0
267	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4111 руб. №2	0.38	09,00 2021.03.22	16,00 2021.03.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (4), ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112		УМУП "Ульяновскводоканал"		31	0	2	29	0	0	2	29	0	69,97		689 2021-03-12			1
268	3	ТП	ТП-3038, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.03.22	12,00 2021.03.22	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038 \ Ш04-1				9	0	0	9	0	0	4	5	0	68,32		630 2021-03-09			1
269	2	ТП	ТП-2814, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.03.22	16,00 2021.03.22	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-2		ООО "УК"Солидарность"		10	0	6	4	0	0	3	7	0	39,71		632 2021-03-09			1
270	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3\яч. 350	6 (6.3)	04,36 2021.03.23	05,26 2021.03.23	В	0,83	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2965 Яч. 3 - РП-220 Яч.9, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-3 \ яч.-350, РП 6 (6.3) кВ РП-220, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2965		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Симбирский"; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №232 "Жемчужинка"; МБОУ СШ № 66; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "СтройМастер"; ООО "Торговая Компания Лето"; ТСН "ЮГ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"		131	0	22	105	0	0	37	90	4	860,48	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	97 2021-03-23	3.4.8.5	4.12	1
271	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от РП-214 яч.13 до ПП-2928	6 (6.3)	09,00 2021.03.23	16,30 2021.03.23	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2990 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"		618	0	1	613	0	0	5	609	4	828,31	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	759 2021-03-17			1
272	1	ТП	ТП-1096, РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.03.23	12,00 2021.03.23	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Налоговая Инспекция вв.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Налоговая Инспекция вв.2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ Резерв руб.№5, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Резерв руб.№7, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\резерв. руб. №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\торговый центр, ул. Гончарова, 21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-1				8	0	0	8	0	0	4	4	0	16,8		624 2021-03-09			1

273	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3842 руб.№3.	0.38	09,00 2021.03.23	13,00 2021.03.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842 \ Ш04-1 \ яч.-3		ЖСК "Магазин Новостроек"	63	0	1	62	0	0	0	63	0	36,27		739 2021-03-16			1
274	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4111 руб. №2	0.38	09,00 2021.03.23	16,00 2021.03.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (4), ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112		УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	2	29	0	0	2	29	0	69,97		689 2021-03-12			1
275	2	ВЛ	ТП-2581\Ш04-	0.38	10,31 2021.03.23	15,12 2021.03.23	В	4,68	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1		98 2021-03-	3.4.8.5	4.13	1
276	1	ТП	ТП-1096, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.03.23	16,00 2021.03.23	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\кафе "старый замок" ул.Гончарова,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Продторг,ул.Гончарова,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ ул.Энгельса, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гаражи ул.Гончарова, д.17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\кафе-спорт,ул.Энгельса,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Резерв №10, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\стадион,ул.Энгельса,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ТЦ, ул.Гончарова, 21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-2			19	0	0	19	0	0	7	12	0	30,43		625 2021-03-09			1
277	4	КЛ	РП-404\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	00,36 2021.03.24	01,49 2021.03.24	В	1,22	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2			153	0	0	147	0	0	24	123	6	523,77	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	99 2021-03-24	3.4.8.5	4.12	1
278	3	ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10	10 (10.5)	08,10 2021.03.24	09,25 2021.03.24	В	1,25	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая_1, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка АВГ 4х50, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1363 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1402 яч.Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1561 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1580 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5)		УМУП "Городская теплосеть"	770	0	1	764	0	0	4	761	5	660,95	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	100 2021-03-24	3.4.9.1	4.13	0
279	1	ТП	ТП-1205А РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	08,30 2021.03.24	16,00 2021.03.24	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1205а\ж/д ул. Ленина, 89, КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47, КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\ж/д ул. Ленина, 79, КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\Радиоузел, ул.Бебеля,19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а \ Ш04-1			39	0	0	39	0	0	2	37	0	49,49		507 2021-02-24			1
280	4	ТП	ТП-5003 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.24	16,00 2021.03.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-		АО "ГУЛЛИВЕР"; МОУ Средняя общеобразовательная школа № 17; ООО " СЗ Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Тепломк"; УМУП "Ульяновскводоканал"	61	0	25	35	0	0	21	39	1	160,74	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	641 2021-03-10			1
281	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4111 руб. №2	0.38	09,00 2021.03.24	16,00 2021.03.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (4), ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112		УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	2	29	0	0	2	29	0	69,97		689 2021-03-12			1
282	3	ТП	ТП-3038, РУ-0,4кВ, на отключение 2СШ	0.38	13,30 2021.03.24	16,00 2021.03.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038 \ Ш04-2			7	0	0	7	0	0	6	1	0	14,01		631 2021-03-09			1
283	1	РП	РП-129, РУ-0,4кВ, на отключение руб.30	0.38	13,30 2021.03.24	14,10 2021.03.24	П	0,67	ВЛ 0.38 кВ РП-129\киоск ИП Богомолова ул.Репина,37, РП 6 (6.3) кВ РП-129 \ Ш04-2 \ яч.-30			1	0	0	1	0	0	0	1	0	17,34		633 2021-03-10			1
284	1	ВЛ	ТП-1П-1117\с.ш.-1	0.38	22,10 2021.03.24	00,03 2021.03.25	В	1,88	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Ш04 - 1\Line-Abn1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,85		101 2021-03-24	3.4.9.3	4.13	0
285	4	ТП	ТП-4002 СШ РУ-10/0,4кВ тр-р	10 (10.5)	08,30 2021.03.25	16,00 2021.03.25	П	7,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6, КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002 \ с.ш.-1			403	0	0	402	0	0	1	401	1	193,28	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;	667 2021-03-11			1
286	1	ТП	ТП-1511 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2021.03.25	13,00 2021.03.25	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ул.Сурова, 20-48, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1511\Улич.освещен, КЛ 0.38 кВ ТП-1511\ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511 \ Ш04-1			225	0	0	223	0	0	1	222	2	121,28		764 2021-03-18			1

287	4	ТП	ТП-5003 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.25	16,00 2021.03.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - [illegible]		МОУ Средняя общеобразовательная школа № 17; ООО " СЗ Комплекс"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"	52	0	17	34	0	0	20	31	1	123,85	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	643 2021-03-10			1
288	3	ТП	Отключение ж. домов №10; №18; 24; с ТП-3183 РУ-	0.38	08,00 2021.03.26	16,00 2021.03.26	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183 \ Ш04-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,89		782 2021-03-19			1
289	4	ТП	ТП-5101 РУ-0,4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2021.03.26	16,00 2021.03.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101 \ Ш04-1		ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна; ООО "Ульяновскэнергосбыт"	20	0	4	14	0	0	18	0	2	56,73	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	708 2021-03-15			1
290	2	КЛ	РП-217\с.ш.-2\яч. 16	6 (6.3)	01,50 2021.03.28	03,24 2021.03.28	В	1,57	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2533 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-217, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2533, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587		АО "ГУЛЛИВЕР"	43	0	2	39	0	0	10	31	2	404,05	ООО "Энергосеть"	102 2021-03-28	3.4.8.5	4.12	1
291	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 23	10 (10.5)	04,22 2021.03.29	06,28 2021.03.29	В	2,1	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318		УМУП "Городская теплосеть"	572	0	1	566	0	0	18	549	5	823,07	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	103 2021-03-29	3.4.8.5	4.12	1
292	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	04,50 2021.03.29	07,02 2021.03.29	В	2,2	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - ТП 1884, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884		АО " УКБП"; ООО "Паритет"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"	58	0	10	47	0	0	37	20	1	112,24	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	104 2021-03-29	3.4.8.5	4.12	1
293	4	ТП	ТП-5008 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.03.29	16,00 2021.03.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	14	0	11	3	0	0	1	13	0	120,67		645 2021-03-10			1
294	2	ТП	ТП-2282, РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.03.29	12,00 2021.03.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	11	0	1	10	0	0	4	7	0	86,97		742 2021-03-16			1
295	2	ТП	ТП-2282,РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.03.29	16,00 2021.03.29	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	3	6	0	129,45		743 2021-03-16			1
296	2	ВЛ	ТП-2215	0.38	15,26 2021.03.29	17,34 2021.03.29	В	2,13	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "Западный Бульвар"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,53		105 2021-03-29	3.4.9.3	4.13	0
297	2	ТП	ТП-2254 РУ-6/0,4кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,00 2021.03.30	16,00 2021.03.30	П	8	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	2	13	0	127,52		787 2021-03-22			1
298	4	ТП	ТП-5008 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.03.30	16,00 2021.03.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ООО "УО Жилстройсервис"	9	0	7	2	0	0	0	9	0	89,04		647 2021-03-10			1
299	2	ТП	ТП-2258 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	09,00 2021.03.31	16,00 2021.03.31	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-2			28	0	0	28	0	0	3	25	0	73,71		791 2021-03-22			1
300	1	ТП	ТП-1315 2 СШ РУ-0.4кВ	0.38	09,00 2021.03.31	12,00 2021.03.31	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\ж/д 2 пер. Нариманова, 40, ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\1 пер.Нариманова,40-56,31, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Адм.зд., ул.Юности 5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\д/сад ул. Гафурова,94 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\котельная, 2 пер.Нариманова, 45/7, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\м-н пр. Нариманова, 114, вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\ул. Юности, 5, вв.1 пр.институт, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-2		ООО "Кварта"	32	0	1	31	0	0	9	23	0	72,63		811 2021-03-23			1
301	1	КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	15,25 2021.03.31	16,02 2021.03.31	В	0,62	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647		АО " УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Паритет"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	87	0	19	67	0	0	43	43	1	498,83	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	107 2021-03-31	3.4.8.5	4.13	1

302	4	ВЛ	ТП-4008\Ш04-1\яч. 6	0.38	21,50 2021.03.31	23,57 2021.03.31	В	2,12	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,81		108 2021-03-21	3.4.9.3	4.13	0
303	2	ТП	ТП-2521 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	09,00 2021.04.01	16,00 2021.04.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\0зхъъ, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-2			58	0	0	57	0	0	4	53	1	201,5		788 2021-03-22			1
304	3	ТП	ТП-3080,РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,30 2021.04.01	12,00 2021.04.01	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080 \ Ш04-1		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы	8	1	1	6	0	0	2	6	0	101,93		740 2021-03-16			1
305	3	ТП	ТП-3080, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.01	16,00 2021.04.01	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080 \ Ш04-2		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы	7	2	1	4	0	0	1	6	0	197,95		741 2021-03-16			1
306	1	РП	РП-133\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	18,15 2021.04.01	19,46 2021.04.01	В	1,52	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1054, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164			31	0	0	28	0	0	4	24	3	299,3		109 2021-04-01	3.4.8.5	4.13	1
307	1	РП	РП-133\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	18,15 2021.04.01	19,45 2021.04.01	В	1,5	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Янтарный дом"	242	0	4	235	0	0	23	216	3	361,65	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	110 2021-04-01	3.4.8.5	4.13	1
308	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 53	10 (10.5)	18,15 2021.04.01	22,36 2021.04.01	В	4,35	КЛ 10 (10.5) кВ РП 1-ШВЛП - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.53, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-1-ШВЛП, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		МУП "УЭТ"	1	1	0	0	0	0	1	0	0	37,41		111 2021-04-01	3.4.8.5	4.12	1
309	1	ТП	ТП-1077, РУ-0,4кВ, на отключение СШ	0.38	09,00 2021.04.02	12,00 2021.04.02	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 , КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7, КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ж/д бул.Пластова, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ж/д бул.Пластова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта, КЛ 0.38 кВ ТП-1077\улич освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077 \ Ш04-1		МБОУ Центр "Росток"	23	0	1	20	0	0	4	17	2	124,66	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	746 2021-03-16			1
310	3	ТП	ТП-3002,РУ-0,4кВ, н отключение 2 СШ	0.38	09,30 2021.04.02	12,00 2021.04.02	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002 \ Ш04-2			14	0	0	13	0	0	9	4	1	191,7		744 2021-03-16			1
311	1	ВЛ	ТП-1637\Ш04-1\яч. 4	0.38	13,21 2021.04.02	14,43 2021.04.02	В	1,37	КЛ 0.38 кВ ТП-1637\Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25			57	0	0	57	0	0	0	57	0	19,81		112 2021-04-02	3.4.9.3	4.13	0
312	1	ТП	ТП-1043, РУ-0,4кВ, на отключение 2СШ	0.38	13,30 2021.04.02	16,00 2021.04.02	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\ резерв.№6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1043\Кафе "Мечта" ул. Крымова, 63А, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\д/к Чкалова, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\д/с №105, Робеспьера,116, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №17, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №20, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\резервный рубильник №9, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Стройбытгаз, пер. Робеспьера, , КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 61а, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (3 под. лев.руб.), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (под.6+м-н Гуливер), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (3 под. прав.руб.), КЛ 0.38 кВ ТП-1043\хозблок ул. Крымова 63А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2			26	0	0	26	0	0	8	18	0	425,46		747 2021-03-16			1
313	3	ТП	ТП-3842, РУ-0,4кВ, на отключение СШ	0.38	13,30 2021.04.02	16,00 2021.04.02	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842 \ Ш04-1		ЖСК "Магазин Новостроек"; ООО СЗ "ГазСтройИнвест"	114	0	3	111	0	0	5	109	0	109,05		745 2021-03-16			1
314	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 43	10 (10.5)	13,48 2021.04.02	15,08 2021.04.02	В	1,33	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.3 - ТП-1327 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.3 - ТП-1820 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ оп.22, КЛ 10		УМУП "Ульяновскводоканал"	955	0	1	940	0	0	25	916	14	872,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	113 2021-04-02	3.4.8.5	4.12	1
315	3	ТП	ТП-3549 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	09,00 2021.04.05	12,00 2021.04.05	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549 \ Ш04-1			18	0	0	17	0	0	1	16	1	169,46	ООО "РегионПромСтрой"	880 2021-03-29			1
316	3	ТП	ТП-3623, РУ-0,4кВ, отключение руб. 23, руб. 16	0.38	09,00 2021.04.05	12,00 2021.04.05	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-16			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,5		795 2021-03-22			1
317	4	РП	РП-517 РУ-0,4кВ, СШ-1 Т-1	0.38	09,00 2021.04.05	16,00 2021.04.05	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-517 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	7	0	2	5	0	0	1	6	0	13,37		653 2021-03-10			1
318	3	ТП	ТП-3017, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0.38	09,30 2021.04.05	12,00 2021.04.05	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	1	22	0	0	7	16	0	24,48		748 2021-03-16			1
319	1	ТП	ТП-1001 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Крымова, д.19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Шевченко, д.78-112, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул. Воробьева, д.63, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-1		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ТСН "Яковлева"	29	0	2	27	0	0	1	28	0	48,17		821 2021-03-23			1

320	4	ТП	ТП-4009 РУ-0,4 кВ 1СШ. На	0.38	09,00 2021.04.06	12,00 2021.04.06	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009 \ Ш04-1 \ яч.-5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	23,78		911 2021-04-01			1
321	4	РП	РП-517 РУ-0,4кВ, СШ-2 Т-2	0.38	09,00 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-517 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН	15	0	11	4	0	0	2	13	0	185,1		654 2021-03-10			1
322	4	ТП	ТП-4025	0.38	09,00 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025 \ Ш04-2			12	0	0	12	0	0	3	9	0	42,32		850 2021-03-25			1
323	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3428 руб.№1 ул.	0.38	09,15 2021.04.06	13,00 2021.04.06	П	3,75	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428 \ Ш04-1 \ яч.-1			8	0	0	8	0	0	0	8	0	3,99		881 2021-03-29			1
324	2	ТП	ТП-2795, РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,30 2021.04.06	12,00 2021.04.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\02, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\04, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795 \ Ш04-1		АО "Национальная Башенная компания""	18	0	1	17	0	0	11	7	0	132,98		751 2021-03-16			1
325	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0.38	09,30 2021.04.06	12,00 2021.04.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-1		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	14	0	1	13	0	0	9	5	0	29,52		750 2021-03-16			1
326	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4кВ, на отключение 2СШ	0.38	13,30 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-2		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	20	0	2	18	0	0	9	11	0	73,44		749 2021-03-16			1
327	2	ТП	ТП-2669, РУ-0,4кВ, на отключение СШ	0.38	13,30 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669 \ Ш04-1			21	0	0	21	0	0	19	2	0	51,58		752 2021-03-16			1
328	3	ТП	ТП-3432 РУ-0,4 кВ 2 секция шин.	0.38	14,00 2021.04.06	16,00 2021.04.06	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	3	13	0	253,73		929 2021-04-02			1
329	1	ТП	ТП-1001 РУ-10/0,4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2021.04.07	17,00 2021.04.07	П	8,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.12 Сентября, д.123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9., КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ У.О. , КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Воробьева, д.63, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-2		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Терра"; ТСН "Яковлева"	17	0	4	13	0	0	4	13	0	173,86		822 2021-03-23			1
330	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10 (10.5)	15,52 2021.04.07	15,56 2021.04.07	В	0,07	КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0 - ТП-1172 Яч.0, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172		ООО "Бизнес Лэнд"; УМУП "Городская теплосеть"	5	0	2	3	0	0	4	1	0	62,35		114 2021-04-07	3.4.8.5	4.12	1
331	1	ВЛ	ТП-1510\Ш04-1\яч. 4	0.38	07,45 2021.04.08	10,37 2021.04.08	В	2,87	ВЛ 0.38 кВ ТП-1510\3 пер.Сурова,2-10			7	0	0	7	0	0	0	7	0	3,44		116 2021-04-08	3.4.9.3	4.13	0
332	1	ПС	РП-133\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	09,17 2021.04.08	10,07 2021.04.08	В	0,83	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Янтарный дом"	258	0	4	248	0	0	23	229	6	448,95	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	115 2021-04-08	3.4.9.1	4.13	0
333	4	ВЛ	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.38	19,43 2021.04.08	22,37 2021.04.08	В	2,9	ВЛ 0.38 кВ ТП-4035			33	0	0	33	0	0	0	33	0	16,8		117 2021-04-08	3.4.9.3	4.13	0
334	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 226	6 (6.3)	23,57 2021.04.08	00,30 2021.04.09	В	0,55	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.4 - ТП-3464 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.5 - РП-307 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.3 - ТП-3474 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-[illegible]		МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ульяновской области	238	1	3	231	0	0	56	179	3	1249,57	ООО "РегионПромСтрой";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	118 2021-04-08	3.4.8.5	4.12	1
335	3	ТП	ТП-3174 РУ-10 кВ.	10 (10.5)	09,30 2021.04.09	12,30 2021.04.09	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-2		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	16	8	5	3	0	0	4	12	0	81,47		781 2021-03-19			1
336	4	ВЛ	ТП-4035\Ш04-1\яч. 4	0.38	11,30 2021.04.09	12,30 2021.04.09	В	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-4035 яч.4			63	0	0	62	0	0	0	62	1	44,77		119 2021-04-09	3.4.8.5	4.13	1
337	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-1077 руб.3 на спорткомплекс	0.38	12,00 2021.04.09	12,30 2021.04.09	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077 \ Ш04-1 \ яч.-3			8	0	0	6	0	0	0	6	2	40,04	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	986 2021-04-07			1
338	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10 (10.5)	13,24 2021.04.09	14,05 2021.04.09	В	0,68	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"	99	3	4	92	0	0	7	92	0	623,54		120 2021-04-09	3.4.8.5	4.12	1
339	2	ТП	ТП-2218\Ш04-1\яч. 6	0.38	21,25 2021.04.09	21,48 2021.04.09	В	0,38	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			7	0	0	7	0	0	0	7	0	29,77		121 2021-04-09	3.4.9.3	4.13	0

340	2	ТП	ТП-2П-1508\Ш04-1\яч. 3	0.38	06,56 2021.04.10	11,11 2021.04.10	В	4,25	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			38	0	0	38	0	0	0	38	0	13,62		122 2021-04-10	3.4.9.3	4.13	0
341	3	ТП	ТП-3618\Ш04-1\яч. 18	0.38	08,50 2021.04.10	09,23 2021.04.10	В	0,55	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		АО "ГУЛЛИВЕР"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	56,26		123 2021-04-10	3.4.9.3	4.13	0
342	3	ТП	ТП-3620 РУ-10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2.	10 (10.5)	08,45 2021.04.12	16,00 2021.04.12	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-2			18	0	0	18	0	0	8	10	0	129,09		608 2021-03-09			1
343	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1315 руб. 16 по 1 пер. Нариманова.	0.38	09,00 2021.04.12	16,00 2021.04.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\1 пер.Нариманова,40-56,31, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-2 \ яч.-16			16	0	0	16	0	0	0	16	0	21,52		917 2021-04-01			1
344	4	РП	РП-518 РУ-0,4кВ, СШ-1 Т-1	0.38	09,00 2021.04.12	16,00 2021.04.12	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-518 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	17	0	1	13	0	0	2	12	3	69,3	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	660 2021-03-10			1
345	2	ТП	ТП-2П-1106 РУ-10-0,4 кВ, Тр-р. (от РЛНД на опоре	10 (10.5)	09,30 2021.04.12	11,30 2021.04.12	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106 \ Ш04-1			68	0	0	67	0	0	0	67	1	23,3		1015 2021-04-09			1
346	4	ТП	ТП-5014 РУ-0,4 кВ руб. №13,2	0.38	10,00 2021.04.12	12,00 2021.04.12	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014 \ Ш04-2 \ яч.-2		ООО УК "Жилстройсервис"	4	0	2	2	0	0	0	4	0	75,23		908 2021-04-01			1
347	2	ТП	РП-205\с.ш.-1\яч. 13	0.38	14,40 2021.04.12	15,40 2021.04.12	В	1	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		ООО "УК Согласие "	16	0	1	13	0	0	5	9	2	119,59	ООО "ЭнергоХолдинг"	125 2021-04-12	3.4.9.3	4.13	0
348	4	ВЛ	ТП-4035\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	18,32 2021.04.12	18,57 2021.04.12	В	0,42	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2			26	0	0	22	0	0	22	0	4	424,01	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	126 2021-04-12	3.4.8.5	4.13	1
349	4	ТП	ТП-4128	0.38	21,18 2021.04.12	23,30 2021.04.12	В	2,2	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			23	0	0	23	0	0	0	23	0	47,35		127 2021-04-12	3.4.8.5	4.13	1
350	1	ТП	ТП-1418 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	08,30 2021.04.13	16,00 2021.04.13	П	7,5	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 14086 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-14086, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891			19	0	0	16	0	0	16	0	3	325,94	ООО "ВАТТ"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	832 2021-03-23			1
351	3	ТП	ТП-3303 РУ-10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2.	10 (10.5)	08,45 2021.04.13	16,00 2021.04.13	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303 \ Ш04-2			29	0	0	29	0	0	5	24	0	196,28		610 2021-03-09			1
352	4	РП	РП-518 РУ-0,4кВ, СШ-2 Т-2	0.38	09,00 2021.04.13	16,00 2021.04.13	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-518 \ Ш04-2			4	0	0	2	0	0	1	1	2	48,87	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	661 2021-03-10			1
353	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1315 руб. 16 по 1 пер. Нариманова.	0.38	09,00 2021.04.13	16,00 2021.04.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\1 пер.Нариманова,40-56,31, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-2 \ яч.-16			16	0	0	16	0	0	0	16	0	21,52		917 2021-04-01			1
354	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	6 (6.3)	11,03 2021.04.13	12,01 2021.04.13	В	0,97	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.0_2 - РП-316 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.6 - ТП-3674 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3473 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - РП-316 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.6 - ТП-3482 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО УК "Авион"	128	0	9	103	0	0	39	73	16	770,69	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром	129 2021-04-13	3.4.8.5	4.12	1

355	3	ТП	ТП-3603, РУ-0,4кВ. отключение 1 СШ	0.38	13,30 2021.04.13	16,00 2021.04.13	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	14,66		930 2021-04-04			1
356	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-4\яч. 50	6 (6.3)	17,17 2021.04.13	19,02 2021.04.13	В	1,75	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А, КЛ 6 (6.3) кВ 0ГРШЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3935 яч.3-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3722, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3935		АО "Национальная Башенная компания""; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЖСК "Аргументстрой"; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; ООО "Альфаресурс"; ООО "Ласточка"; ООО "СЖ " (бывший"Домостроя"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "УК Атлант"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	165	0	15	145	0	0	20	140	5	568,67	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС"	130 2021-04-13	3.4.8.5	4.12	1
357	2	ТП	ТП-2525\Ш04-1\яч. 5	0.38	07,15 2021.04.14	08,57 2021.04.14	В	1,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	33		131 2021-04-14	3.4.9.3	4.13	0
358	3	ТП	ТП-3108А оборудование 1 СШ РУ-10/0,4 кВ и Т-1.	10 (10.5)	08,45 2021.04.14	16,00 2021.04.14	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а \ Ш04-1			6	0	0	5	0	0	3	2	1	23,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	613 2021-03-09			1
359	3	ТП	ТП-3017, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.04.14	12,00 2021.04.14	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017 \ Ш04-2		Иванова Л.М.; УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	2	29	0	0	10	21	0	225,83		948 2021-04-05			1
360	1	ТП	ТП-1328, РУ-0,4кВ, отключение руб. 10	0.38	09,00 2021.04.14	12,00 2021.04.14	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1328\ул.Репина,7-19, 23-33, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1328 \ Ш04-1 \ яч.-10			22	0	0	22	0	0	0	22	0	13,15		932 2021-04-04			1
361	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1315 руб. 16 по 1 пер. Нариманова	0.38	09,00 2021.04.14	16,00 2021.04.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\1 пер.Нариманова,40-56,31, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-2 \ яч.-16			16	0	0	16	0	0	0	16	0	21,52		917 2021-04-01			1
362	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2524 руб. 8 до ВРУ-0,4	0.38	09,00 2021.04.14	17,00 2021.04.14	П	8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524 \ Ш04-1 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,61		974 2021-04-07			1
363	1	ТП	ТП-1018, РУ-0,4кВ, отключение руб. 1	0.38	13,30 2021.04.14	16,00 2021.04.14	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-1			41	0	0	41	0	0	0	41	0	42,18		933 2021-04-04			1
364	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	01,52 2021.04.15	05,31 2021.04.15	В	3,65	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10		АО "ГУЛЛИВЕР"; Бакальский Юрий Викторович; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	203	3	9	188	0	0	24	176	3	648,48	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	132 2021-04-15	3.4.8.5	4.12	1
365	1	ТП	ТП-1128 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\ж/д ул.Дзержинского,23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\резерв, ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\ул.Дзержинского,14-42,5-23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\ул.Дзержинского,27-45,44-74, КЛ 0.38 кВ ТП-1128\ У.О., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128 \ Ш04-1			97	0	0	96	0	0	1	95	1	57,21		835 2021-03-23			1
366	2	ТП	ТП-2294 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	1	7	0	40,2		954 2021-04-06			1
367	3	ТП	ТП-3108А оборудование 2 СШ РУ-10/0,4 кВ и Т-2.	10 (10.5)	08,45 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а \ Ш04-2			4	0	0	1	0	0	1	0	3	27,73	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Композит-Энерго"	615 2021-03-09			1
368	4	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4111 руб.№4	0.38	09,00 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111 \ Ш04-1 \ яч.-4			21	0	0	21	0	0	0	21	0	213,35		927 2021-04-02			1
369	1	РП	РП-129, РУ-0,4кВ, отключение руб. 30	0.38	09,00 2021.04.15	12,00 2021.04.15	П	3	ВЛ 0.38 кВ РП-129\киоск ИП Богомолова ул.Репина,37, РП 6 (6.3) кВ РП-129 \ Ш04-2 \ яч.-30			2	0	0	2	0	0	0	2	0	15,92		949 2021-04-05			1
370	4	ТП	ТП-5175 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175 \ Ш04-1		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	0	18	12	0	0	6	24	0	98,63		863 2021-03-29			1
371	1	РП	РП-133, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.04.15	12,00 2021.04.15	П	3	ВЛ 0.38 кВ РП-133\ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка), ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации, 94, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ул. Красноармейская,132, КЛ 0.38 кВ РП-133\ Резерв № 23, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д пер.Гоголя, 11 А, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,100, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,63, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\Панель СН, КЛ 0.38 кВ РП-133\панель СН с 1 С.Ш., КЛ 0.38 кВ РП-133\ПГК "Маришка",ул.Федерации,60А, КЛ 0.38 кВ РП-133\Резерв №19, КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации, д.64, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ Ш04-1		ООО "ЖЭК"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	18	0	9	8	0	0	14	3	1	437	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	945 2021-04-05			1

372	1	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1090 руб.1	0.38	09,00 2021.04.15	10,30 2021.04.15	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090 \ Ш04-1 \ яч.-1			23	0	0	23	0	0	0	23	0	4,18		989 2021-04-07			1
373	1	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1729 руб.22	0.38	10,30 2021.04.15	12,00 2021.04.15	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1729\ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729 \ Ш04-2 \ яч.-22			25	0	0	25	0	0	0	25	0	24,9		990 2021-04-07			1
374	1	РП	РП-133, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.15	16,00 2021.04.15	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,84, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,89 А, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,91 , ВЛ 0.38 кВ РП-133\пер.Гоголя, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ул Красноармейская,132, КЛ 0.38 кВ РП-133\ Резерв №6 , КЛ 0.38 кВ РП-133\Адм.зд,ул.Федерации,62, КЛ 0.38 кВ РП-133\ВЛИ по ул. Красноармейская, КЛ 0.38 кВ РП-133\гараж№20 ул Красноармейская, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 90, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 100, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 61, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 63, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,96, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации, 61, КЛ 0.38 кВ РП-133\Панель СН, КЛ 0.38 кВ РП-133\панель СН со 2 С.Ш., КЛ 0.38 кВ РП-133\Резерв №8, КЛ 0.38 кВ РП-133\ул.Федерации, д.64, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ Ш04-2		ООО "ЖЭК"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	49	0	9	39	0	0	16	32	1	411,42	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	946 2021-04-05			1
375	1	ВЛ	ТП-1504\Ш04-1\яч. 5	0.38	22,10 2021.04.15	23,25 2021.04.15	В	1,25	ВЛ 0.38 кВ ТП-1504\ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,63		133 2021-04-15	3.4.8.5	4.13	1
376	2	ТП	ТП-2294 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.04.16	16,00 2021.04.16	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-2			7	0	0	7	0	0	1	6	0	45,84		956 2021-04-06			1
377	3	ТП	ТП-3108 оборудование РУ-10/0,4 кВ и	10 (10.5)	08,45 2021.04.16	13,00 2021.04.16	П	4,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	0	6	0	48,53		618 2021-03-09			1
378	4	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4111 руб.№4	0.38	09,00 2021.04.16	16,00 2021.04.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111 \ Ш04-1 \ яч.-4			21	0	0	21	0	0	0	21	0	213,35		927 2021-04-02			1
379	2	ТП	ТП-2790, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.04.16	12,00 2021.04.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\кл руб.12, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\кл руб14, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790 \ Ш04-2		ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ООО "ДиПекс"	31	0	2	29	0	0	16	15	0	56,86		950 2021-04-05			1
380	3	ТП	ТП-3151, РУ-0,4кВ, на отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.04.16	12,00 2021.04.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-1		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ООО "Аптека"; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"	11	1	7	3	0	0	11	0	0	27,15		936 2021-04-04			1
381	4	ТП	ТП-5175 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.04.16	16,00 2021.04.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"	16	0	4	12	0	0	5	11	0	196,63		865 2021-03-29			1
382	2	ТП	ТП-2294 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.04.16	12,30 2021.04.16	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-2			15	0	0	15	0	0	2	13	0	86,04		958 2021-04-06			1
383	3	ТП	ТП-3151, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.16	16,00 2021.04.16	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-2		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"	4	0	2	2	0	0	4	0	0	116,04		937 2021-04-04			1
384	4	ТП	ТП-5031\Ш04-1\яч. 7	0.38	15,30 2021.04.16	16,11 2021.04.16	В	0,68	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14	1	0	1	0	0	0	1	0	0	17,99		134 2021-04-16	3.4.9.3	4.13	0
385	1	ВЛ	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	07,19 2021.04.18	09,22 2021.04.18	В	2,05	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2 Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1927 Яч.1 - ВЛ 10кВ (в стор.1505), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1502			1265	0	0	1252	0	0	8	1244	13	760,72	ООО "АВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	135 2021-04-18	3.4.8.5	4.10	1
386	4	КЛ	ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6\с.ш.-4\яч. 50	6 (6.3)	09,57 2021.04.18	10,42 2021.04.18	В	0,75	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50_1, КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.0_1 - РП-407 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.4 - РП-408 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.6 - РП-408 Яч.12, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-407, РП 6 (6.3) кВ РП-408, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4108А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4178, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4179		УМУП "Городская теплосеть"; ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона ФДА"	116	0	2	111	0	0	8	105	3	276,85	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	136 2021-04-18	3.4.8.5	4.12	1
387	2	ТП	ТП-2265	0.38	11,17 2021.04.18	12,59 2021.04.18	В	1,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО РуМед"	13	0	0	13	0	0	0	13	0	222,37		342 2021-04-18	3.4.8.5	4.13	1

388	2	ТП	ТП-2218 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.04.19	16,00 2021.04.19	П	7,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1, КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2, КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	33	0	2	31	0	0	4	29	0	210,89		959 2021-04-06			1
389	4	ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.04.19	16,00 2021.04.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_45, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_47, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_49, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_51, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "СтройИнвест"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"	26	0	7	19	0	0	14	12	0	76,08		867 2021-03-29			1
390	3	ТП	ТП-3764 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	09,00 2021.04.19	12,00 2021.04.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764 \ Ш04-1			226	0	0	226	0	0	3	223	0	241,68		1007 2021-04-08			1
391	4	ТП	ТП-4044 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, тр-р №1	0.38	09,00 2021.04.19	16,00 2021.04.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044 \ Ш04-1		Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	12	0	1	11	0	0	1	11	0	181,44		1000 2021-04-08			1
392	2	ТП	ТП-2349 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.04.20	16,00 2021.04.20	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349 \ Ш04-1		ТСЖ "Пугачевское"	19	0	4	15	0	0	5	14	0	98,34		961 2021-04-06			1
393	1	ТП	ТП-1022 РУ-0,4кВ и камера тр-ра.	0.38	09,00 2021.04.20	16,00 2021.04.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Красноармейская, 117Б, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Радищева, 105а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Радищева, 120, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул.Красноармейская,111, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул.Радищева,116, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул.Радищева,118, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул.Тухачевского,26, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ул.Радищева ,95А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ул.Радищева, д.101, строит.площадка, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Адм.зд.ул.Радищева,109, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Тухачевского, 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Тухачевского, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Киоск, ул.Радищева, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\перем. м/у РУ-0,4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\перем. м/у РУ-0,4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Резерв № 13., КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022 \ Ш04-2			173	0	0	170	0	0	14	156	3	372,37	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	987 2021-04-07			1
394	3	ТП	ТП-3929 РУ-6 кВ.	6 (6.3)	09,00 2021.04.20	11,30 2021.04.20	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	20	0	1	18	0	0	1	18	1	17,6		1051 2021-04-14			1
395	4	ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.04.20	16,00 2021.04.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "СтройИнвест"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	35	0	18	17	0	0	11	24	0	169,97		869 2021-03-29			1
396	4	ТП	ТП-4044 РУ-10кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, тр-р №2	0.38	09,00 2021.04.20	16,00 2021.04.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	18	0	3	15	0	0	4	14	0	181,88		1002 2021-04-08			1
397	3	ТП	ТП-3074, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ	0.38	09,30 2021.04.20	12,00 2021.04.20	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\200, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	14	0	1	13	0	0	5	9	0	291,09		1041 2021-04-13			1
398	3	ТП	ТП-3498 РУ-0,4 кВ.	0.38	13,45 2021.04.20	14,45 2021.04.20	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	148	0	1	146	0	0	0	147	1	98,77		1052 2021-04-14			1
399	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2579 руб.7, руб.10 до ГУЗ "УОКМЦ	0.38	14,00 2021.04.20	17,00 2021.04.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-2 \ яч.-10			2	0	0	2	0	0	0	2	0	46,02		1044 2021-04-14			1
400	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 4	0.38	15,12 2021.04.20	16,14 2021.04.20	В	1,03	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28			56	0	0	56	0	0	0	56	0	15,75		138 2021-04-20	3.4.9.3	4.13	0
401	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Луговая" (ТП-3П-1781, 1782)	10 (10.5)	09,00 2021.04.21	14,00 2021.04.21	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782 \ Ш04-1			48	0	0	48	0	0	0	48	0	81,78		971 2021-04-06			1
402	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-1\яч. 35л	6 (6.3)	18,30 2021.04.21	19,09 2021.04.21	В	0,65	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2340 - ТП 2514 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.0 - РП-203 Яч.34, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.4 - ТП-2348 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.1 - ТП-2359 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.4 - ТП-2514 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2546 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.6 - РП-203		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад №52; МБОУ "Средняя школа №27"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; МУП "УЭТ"; ООО "МагнитЭнерго"; ТСЖ "Пугачевское"	265	6	17	242	0	0	85	180	0	1047,54		140 2021-04-21	3.4.8.1	4.12	0

403	4	ТП	ТП-4166\Ш04-1\яч. 2	0.38	18,45 2021.04.21	19,00 2021.04.21	В	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			8	0	0	8	0	0	0	8	0	4,51		139 2021-04-21	3.4.9.3	4.13	0
404	2	ТП	ТП-2392 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.04.22	16,00 2021.04.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.0 - ТП-2392 Яч.3, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	20	0	2	18	0	0	1	19	0	257,82		966 2021-04-06			1
405	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3023 р.6	0.38	08,45 2021.04.22	11,45 2021.04.22	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023 \ Ш04-1 \ яч.-6			97	0	0	95	0	0	0	95	2	22,48		1085 2021-04-16			1
406	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Луговая" (ТП-ЗП-1781, 1782)	10 (10.5)	09,00 2021.04.22	14,00 2021.04.22	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782 \ Ш04-1			48	0	0	48	0	0	0	48	0	81,78		971 2021-04-06			1
407	1	ТП	ТП-1118 РУ-0,4 кВ и камера тр-ра.	0.38	09,00 2021.04.22	16,00 2021.04.22	П	7	ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150 , ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ ул.Федерации,84,86, ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\пер.Красноармейский, 7, ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ул. Северная, 6а, ВЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ул. Федерации, 94/2, КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.2, КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6, КЛ 0.38 кВ СП-1118-1\ул.Федерации, д.4а, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ ж/д с адм.помещен.ул.Красноармейская, 99, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ У О, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Obje346346346346ct, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ВЛ ул. Федерации, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ВЛИ ул.Федерации, (нечёт), КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ж/д ул. Северная, 5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Резерв.рубил.№6, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Резерв.рубил.№8, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\СП-1118-1 ввод 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\СП-1118-1 ввод.2., КЛ 0.38 кВ ТП-1118\СП-1118-1 ввод.2._1, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Татнефть,ул.Федерации,149, КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	117	0	1	116	0	0	3	114	0	372,46		988 2021-04-07			1
408	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4110 руб.№2	0.38	09,00 2021.04.22	16,00 2021.04.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-2			29	0	0	29	0	0	0	29	0	95,96		991 2021-04-07			1
409	3	ТП	ТП-3184 руб.5 ул. Кольцевая, 30, 34	0.38	09,00 2021.04.22	17,00 2021.04.22	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184 \ Ш04-1 \ яч.-5			3	0	0	3	0	0	0	3	0	34,21		947 2021-04-05			1
410	4	ТП	ТП-5181 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.04.22	16,00 2021.04.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	26	0	20	6	0	0	2	24	0	77,24		871 2021-03-29			1
411	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2579 руб.15, руб.16 до ГУЗ	0.38	14,00 2021.04.22	17,00 2021.04.22	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-2 \ яч.-16			2	0	0	2	0	0	0	2	0	46,02		1045 2021-04-14			1
412	2	КЛ	ТП-2357	0.38	15,15 2021.04.22	19,18 2021.04.22	В	4,05	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\01, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\088, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		ГУ "Ульяновская государственная аптека"; ТСЖ "Пугачевское"	2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,51		141 2021-04-22	3.4.8.1	4.12	0
413	2	ТП	ТП-2392 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.04.23	16,00 2021.04.23	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-2			12	0	0	12	0	0	0	12	0	154,37		968 2021-04-06			1
414	4	ТП	ТП-5031 РУ-0,4кВ 1СШ На откл. руб.	0.38	09,00 2021.04.23	12,00 2021.04.23	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031 \ Ш04-1 \ яч.-21			2	0	0	2	0	0	2	0	0	99,45		1073 2021-04-15			1
415	4	ТП	ТП-5181 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2 Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.04.23	16,00 2021.04.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	13	0	8	5	0	0	1	12	0	355,4		873 2021-03-29			1
416	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4110 руб.№2	0.38	09,00 2021.04.23	16,00 2021.04.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-2			29	0	0	29	0	0	0	29	0	95,96		991 2021-04-07			1
417	2	ТП	ТП-2392 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.04.23	12,30 2021.04.23	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.0 - ТП-2392 Яч.3, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	32	0	2	30	0	0	1	31	0	412,19		969 2021-04-06			1
418	1	ВЛ	ТП-1322\Ш04-1\яч. 3	0.38	09,34 2021.04.24	15,02 2021.04.24	В	5,47	ВЛ 0.38 кВ ТП-1322\ВЛИ ул.Урицкого,8-40			27	0	0	27	0	0	0	27	0	11,18		142 2021-04-24	3.4.8.5	4.13	1
419	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	20,43 2021.04.24	23,00 2021.04.24	В	2,28	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414		ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	70	1	4	63	0	0	9	59	2	286,83	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	143 2021-04-24	3.4.8.5	4.12	1
420	3	ВЛ	ТП-3028\Ш04-1\яч. 3	0.38	10,25 2021.04.25	11,29 2021.04.25	В	1,07	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,63		144 2021-04-25	3.4.8.5	4.13	1

421	2	ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6 (6.3)	18,13 2021.04.25	23,21 2021.04.25	В	5,13	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-408, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2193, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972			26	0	0	9	0	0	9	0	17	419,02	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "РегионПромСтрой";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	149 2021-04-25	3.4.8.5	4.13	1
422	4	ВЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10 (10.5)	18,26 2021.04.25	21,30 2021.04.25	В	3,07	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5)			11	0	0	1	0	0	1	0	10	835,54	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	145 2021-04-25	3.4.12.2	4.13	0
423	4	ВЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10 (10.5)	18,26 2021.04.25	20,56 2021.04.25	В	2,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5)			11	0	0	1	0	0	1	0	10	835,54	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	145 2021-04-25	3.4.12.2	4.13	0
424	1	ВЛ	ТП-1205а\Ш04-1\яч. 3	0.38	18,43 2021.04.25	21,04 2021.04.25	В	2,35	КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47			34	0	0	34	0	0	0	34	0	12,34		146 2021-04-25	3.4.12.2	4.13	0
425	1	ВЛ	ТП-1160\Ш04-1\яч. 11	0.38	18,53 2021.04.25	21,29 2021.04.25	В	2,6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1160\ул.Можайского,9-13			8	0	0	8	0	0	0	8	0	12,86		147 2021-04-25	3.4.12.2	4.13	0
426	1	ВЛ	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-1\яч. 116	6 (6.3)	19,38 2021.04.25	22,07 2021.04.25	В	2,48	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1679яч.5 - ТП-1975, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 яч.7 до ВЛ оп.38 до оп. 52, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ Секц. перемычка ПП-1808, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.1 - РП-128 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор" Яч.1 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1808, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , РП 6 (6.3) кВ РП-128, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802, ТП 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор", ТП 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор"	АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ)		59	2	8	47	0	0	5	52	2	112,24	ООО "СК Энергоком";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	150 2021-04-25	3.4.8.5	4.10	1
427	4	ВЛ	ТП-4017\Ш04-1\яч. 4	0.38	20,56 2021.04.25	21,20 2021.04.25	В	0,4	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			43	0	0	43	0	0	0	43	0	26,39		148 2021-04-25	3.4.12.2	4.13	0
428	2	ТП	ТП-2349 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.04.26	16,00 2021.04.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.16 - ТП-2349 Яч.кл3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349 \ Ш04-2	ТСЖ "Пугачевское"		23	0	4	19	0	0	1	22	0	135,19		963 2021-04-06			1
429	3	ТП	ТП-3825 руб.№12, руб.№11 ул. Луначарского, 26	0.38	09,00 2021.04.26	12,00 2021.04.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ Ш04-2 \ яч.-12	ООО "СЖ " (бывший"Домострой")		2	0	2	0	0	0	0	2	0	7,12		1131 2021-04-23			1
430	3	ТП	ТП-3009 РУ-0,4 кВ 1СШ и камера тр-ра №1	0.38	09,00 2021.04.26	16,00 2021.04.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		13	0	1	12	0	0	8	5	0	28,99		1021 2021-04-12			1
431	4	ТП	ТП-5083 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ 1СШ	0.38	09,00 2021.04.26	12,00 2021.04.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083 \ Ш04-1	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"		11	0	5	6	0	0	3	8	0	216,3		1083 2021-04-16			1
432	1	ТП	ТП-1014, РУ-0,4кВ, отключение СШ	0.38	09,00 2021.04.26	12,00 2021.04.26	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\пл.Ленина, эксплощадь№2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\РЦ на площади, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\с/х институт, б.Нов.Венец,1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Торг.домики, детск.площадка, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Уличное освещен., КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\100, КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\1014, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Краев.музей,Нов.венец б-р,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Сигнализация ТП, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\столовая с/х академии, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014 \ Ш04-1			34	0	0	33	0	0	8	25	1	198,37		1095 2021-04-18			1
433	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №13 (ТП-ЗП-1215, ЗП-1216, ЗП-1471)	10 (10.5)	11,00 2021.04.26	13,00 2021.04.26	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП1-ЗП-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471			34	0	0	34	0	0	1	33	0	166,63		1126 2021-04-22			1

434	2	ТП	ТП-2349 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.04.26	12,30 2021.04.26	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.16 - ТП-2349 Яч.кл3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349 \ Ш04-2		ТСЖ "Пугачевское"	42	0	8	34	0	0	6	36	0	233,53		965 2021-04-06			1
435	1	КЛ	ТП-1040\Ш04-1\яч. 1	0.38	12,04 2021.04.26	18,00 2021.04.26	В	5,93	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гараж (внутри квартала), КЛ 0.38 кВ ТП-1040\ул. Спасская, 8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	48,08		151 2021-04-26	3.4.8.1	4.12	0
436	3	ТП	ТП-3009 РУ-0,4 кВ 2СШ и камера тр-ра №2	0.38	09,00 2021.04.27	16,00 2021.04.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-2		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	20	0	2	18	0	0	9	11	0	723		1022 2021-04-12			1
437	4	ТП	ТП-5083 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ. 2СШ	0.38	09,00 2021.04.27	12,00 2021.04.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083 \ Ш04-2		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94	4	0	1	3	0	0	1	3	0	48,69		1084 2021-04-16			1
438	4	ТП	ТП-5182 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.04.27	16,00 2021.04.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	77,26		875 2021-03-29			1
439	1	ТП	ТП-1008 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,00 2021.04.27	17,00 2021.04.27	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Радищева,д. 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж.д,ул.Красноармейская,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж/д ул.Красноармейская,д.5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\жил.сектор,ул.Гончарова,31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №8, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Красноармейская д.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008 \ Ш04-1			20	0	0	19	0	0	4	15	1	71,87		815 2021-03-23			1
440	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 31	6 (6.3)	11,19 2021.04.27	12,02 2021.04.27	В	0,72	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.8 на ТП-3652 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.2 - ТП-3406 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3652 яч.1 на ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.8 на ВЛ-6 кВ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3484, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3652, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807		ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); УМУП "Городская теплосеть"	109	0	3	100	0	0	18	85	6	306,78	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "ЭнергоПром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	152 2021-04-27	3.4.8.5	4.12	1
441	1	ТП	ТП-1083,РУ-0,4кВ, отключение СШ	0.38	13,30 2021.04.27	16,00 2021.04.27	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1083\Пицерия, ул.Гончарова,22, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Аптека ,ул.Гончарова, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул. Ленина, 101, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №4, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\ул. освещ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	3	5	0	42,51		1096 2021-04-18			1
442	3	ТП	ТП-3017\Ш04-2\яч. 21	0.38	09,00 2021.04.28	09,35 2021.04.28	В	0,58	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,66		153 2021-04-28	3.4.8.5	4.13	1
443	4	ТП	ТП-5182 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.04.28	16,00 2021.04.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	77,26		877 2021-03-29			1
444	1	ТП	ТП-1783, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.04.28	12,00 2021.04.28	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25, ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д по ул.Красноармейская,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Красноармейская, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская,9А вв1, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева, 5 (2Б), КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Освещение ТП, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №29, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №30, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красноармейская.5/39, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Уличн. освещен., КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ЦТП, ул.Радищева,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783 \ Ш04-1		АНО "Центр ТСЖ"; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; ОАО "Гипростроймост"; ООО "Паритет"; УМУП "Городской теплосервис"	71	0	10	60	0	0	10	60	1	107,06		1097 2021-04-18			1
445	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ ПС Ульяновская яч.408 от опоры №22 до ПП-2854	6 (6.3)	09,30 2021.04.28	13,00 2021.04.28	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-[illegible]			19	0	0	9	0	0	9	0	10	54,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	1122 2021-04-22			1
446	1	ТП	ТП-1783, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.28	16,00 2021.04.28	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Адм.зд.,2 пер.Мира, 35, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ГСК "Ласточка",ул.Радищева,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Красноармейская, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул. Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Красноармейская, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева, 5 (2Б), КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №21, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №22, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №16, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №17, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Резервн. рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красноармейская,5/39, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красногвардейская,21 стр.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ЦТП, ул.Радищева,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783 \ Ш04-2		ИП Тюрина Людмила Леонидовна; ОАО "Гипростроймост"; ООО "Паритет"	17	0	3	14	0	0	6	11	0	214,11		1098 2021-04-18			1
447	2	КЛ	ТП-2525\Ш04-1\яч. 15	0.38	17,15 2021.04.28	18,01 2021.04.28	В	0,77	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,32		154 2021-04-28	3.4.8.1	4.12	0

448	1	ТП	ТП-1120 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2021.04.29	16,00 2021.04.29	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Робеспьера, д.84, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ВЛ - Ниж.-Полевая (низ), КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ж/д ул. Робеспьера, 66, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23, КЛ 0.38 кВ ТП-1120\уличное освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120 \ Ш04-1			304	0	0	295	0	0	2	293	9	91,98		817 2021-03-23			1
449	1	ТП	ТП-1122 РУ-0.4/10кВ и тр-р	10 (10.5)	09,00 2021.04.29	17,00 2021.04.29	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ), КЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80, КЛ 0.38 кВ ТП-1122\уличн. освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122 \ Ш04-1			162	0	0	161	0	0	1	160	1	53,77		818 2021-03-23			1
450	2	РП	РП-213 РУ-6 кВ ячейка №6	6 (6.3)	09,00 2021.04.29	13,00 2021.04.29	П	4	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В., КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	5	4	0	195,38		1081 2021-04-16			1
451	1	ТП	ТП-1113 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2021.04.29	16,00 2021.04.29	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Киоск,ул.Л.Шевцовой,53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Павильон ул.Р.Люксембург,40а, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ Г аражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Р.Люксембург, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Р.Люксембург,40, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Р.Люксембург, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3), КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5), КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Освещение хок. коробки, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Резерв .№31, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №15, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №20, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №23, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ул.Р.Люксембург, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ул.Р.Люксембург,40а, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Училище,ул.Л.Шевцовой, 53, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Школа, №29, ул. Р.Люксембург, 48, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113 \			14	0	0	14	0	0	12	2	0	155,43		1082 2021-04-16			1
452	1	ТП	ТП-1732, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.04.29	12,00 2021.04.29	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1732\ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская,32-46,ул.Рылеева,33,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\ резерв, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок А, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок Б, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок В-1, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок В-2, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок Г, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,Блок Д, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница,пищеблок, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\ВПУ Водоканал, Хозблок, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\поликлиника, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №11, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №15, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №19, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\ЦТП,ул.Радищева,42, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732 \ Ш04-1	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"		52	0	13	39	0	0	2	50	0	530,67		1099 2021-04-18			1
453	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 руб.№8 ул. Сенгилеевская, д.1-	0.38	09,00 2021.04.29	12,00 2021.04.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-2 \ яч.-8			75	0	0	74	0	0	0	74	1	44,75		1143 2021-04-26			1
454	2	КЛ	ТП-2681\Ш04-1\яч. 1	0.38	11,30 2021.04.29	13,05 2021.04.29	В	1,58	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1			3	0	0	3	0	0	1	2	0	14,6		155 2021-04-29	3.4.8.1	4.12	0
455	1	ТП	ТП-1732, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.29	16,00 2021.04.29	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1732\Адм.здание,ул.Красногвардейская,42, ВЛ 0.38 кВ ТП-1732\ул.Радищева, д.32А, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, Блок А, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, Блок Б, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, блок В-1, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, блок В-2, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, блок Г, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, Блок Д, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Больница, пищеблок, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\ВПУ Водоканал, Хозблок, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\поликлин., КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №20, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Резерв. рубильник №32, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1732\ЦТП, ул.Радищева,42, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732 \ Ш04-2	ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ООО "Ульяновскэнергосбыт"		14	0	10	4	0	0	3	11	0	52		1100 2021-04-18			1
456	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 226	6 (6.3)	17,32 2021.04.29	18,17 2021.04.29	В	0,75	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.4 - ТП-3464 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.5 - РП-307 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.3 - ТП-3474 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-	МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ульяновской области		238	1	3	231	0	0	56	179	3	1249,57	ООО "РегионПромСтрой";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	156 2021-04-29	3.4.8.5	4.12	1
457	1	ВЛ	ТП-1120\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,08 2021.04.29	20,42 2021.04.29	В	2,57	ВЛ 0.38 кВ ТП-1120\ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28			22	0	0	22	0	0	0	22	0	4,99		158 2021-04-29	3.4.9.3	4.13	0
458	3	КЛ	РП-310\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	20,36 2021.04.29	22,51 2021.04.29	В	2,25	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	ООО "Алкогольная производственная компания"; УМУП "Городская теплосеть"		123	0	3	120	0	0	9	114	0	74,82		159 2021-04-29	3.4.8.5	4.12	1
459	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2526 р. 2 по ул. [illegible]	0.38	09,00 2021.04.30	11,00 2021.04.30	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526 \ Ш04-1 \ яч.-2			6	0	0	6	0	0	0	6	0	24,03		1180 2021-04-28			1
460	1	ТП	ТП-1317, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.04.30	12,00 2021.04.30	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\Гаражи,ул.Ср.Венец, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Ср. Венец, 33-35, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Сред.Венец, 21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец, 31, КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3, КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1317 руб.17, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ж/д ул.Тухачевского,26б, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ж/д ул.Тухачевского,34, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского,24,24а,28б,21а,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Дет.сад №65, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Радищева, 102 корп.1 ввод.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул .Ср.Венец,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\котельная, ул.Ср.Венец,17А, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317 \ Ш04-1	МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Современный дом"; ООО "Янтарный дом"		29	0	7	22	0	0	3	26	0	171,76		1118 2021-04-21			1
461	3	ТП	ТП-3628, РУ-0,4кВ отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.04.30	12,00 2021.04.30	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-1			28	0	0	26	0	0	15	11	2	58,28	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1114 2021-04-20			1

462	3	ТП	ТП-3095а	0.38	11,18 2021.04.30	12,05 2021.04.30	В	0,78	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			4	0	0	4	0	0	2	2	0	108,52		160 2021-04-30	3.4.9.3	4.13	0
463	1	ТП	ТП-1317\Ш04-1\яч. 3	0.38	11,45 2021.04.30	12,41 2021.04.30	В	0,93	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д.ул.Ср.Венец,23а (под.2)			1	0	0	1	0	0	0	1	0	23,15		161 2021-04-30	3.4.9.3	4.13	0
464	1	ТП	ТП-1317, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.04.30	16,00 2021.04.30	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского., ВЛ 0.38 кВ ТП-1317\Уличное освещение , КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5, КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\перемычка на сбоку (около СП), КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\Резерв 11, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\Резерв 9, КЛ 0.38 кВ СП-1317-1\ул.Тухачевского, д.34а, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\д/с,ул.Ср.Венец,11А, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д с адм.помещ.ул.Ср.Венец, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д ул.Радищева, 102 корп.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4), КЛ 0.38 кВ ТП-1317\киоск,ул.Ср.Венец,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\котельная,ул.Ср.Венец,17А, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\кулинария, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\м-н Гулливер Ср.Венец, д.23, КЛ 0.38 кВ ТП-1317\резерный рубильник , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317 \ Ш04-2		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Янтарный дом"; УМУП "Городская теплосеть"	26	0	5	19	0	0	6	18	2	338,04	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1119 2021-04-21			1
465	3	ТП	ТП-3628, РУ-0,4кВ, отключение 2СШ	0.38	13,30 2021.04.30	16,00 2021.04.30	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-2			17	0	0	16	0	0	9	7	1	46,19	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1115 2021-04-20			1
466	1	ТП	ТП-1088 РУ-0.4кВ руб.8 на	0.38	14,00 2021.04.30	15,00 2021.04.30	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Кузнецова, 5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-2 \ яч.-8		ООО "Репортер 73"	4	0	1	3	0	0	0	4	0	5,85		1193 2021-04-29			1
467	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10 (10.5)	16,13 2021.05.01	18,40 2021.05.01	В	2,45	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916		УМУП "Городская теплосеть"	1112	0	5	1105	0	0	26	1084	2	1147,31		162 2021-05-01	3.4.8.5	4.12	1
468	4	ВЛ	ТП-4098\Ш04-1\яч. 3	0.38	20,00 2021.05.01	22,40 2021.05.01	В	2,67	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			27	0	0	27	0	0	0	27	0	12,39		163 2021-05-01	3.4.9.3	4.13	0
469	4	ВЛ	ТП-4098\Ш04-1\яч. 3	0.38	23,20 2021.05.01	00,30 2021.05.02	В	1,17	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			27	0	0	27	0	0	0	27	0	12,39		165 2021-05-01	3.4.9.3	4.13	0
470	4	КЛ	ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6\с.ш.-2\яч. 22	6 (6.3)	01,16 2021.05.02	02,02 2021.05.02	В	0,77	КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.14 - РП-409 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.2 - РП-405 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.1 - ТП-4138 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.0 - РП-405 Яч.12, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-405, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144		УМУП "Ульяновскводоканал"	42	0	1	41	0	0	12	30	0	164,61		164 2021-05-02	3.4.8.5	4.12	1
471	3	ВЛ	ТП-3716\Ш04-2\яч. 11	0.38	10,15 2021.05.02	11,16 2021.05.02	В	1,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,13		166 2021-05-02	3.4.8.5	4.13	1
472	4	ПС	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4\яч. 407	10 (10.5)	17,00 2021.05.02	18,00 2021.05.02	В	1	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1, КЛ 10 (10.5) кВ от(ТП4098) перемычка от опр.№ 25 на опр.104 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП			1338	0	0	1317	0	0	13	1304	21	1010,13	ООО "РегионПромСтрой";ООО "СК ЭнергоРесурс"	167 2021-05-02	3.4.14	4.13	1
473	1	ТП	ТП-1096\Ш04-1\яч. 1	0.38	14,00 2021.05.04	14,46 2021.05.04	В	0,77	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	11,13		168 2021-05-04	3.4.9.3	4.13	0
474	3	КЛ	ТП-3095а\Ш04-1\яч. 2	0.38	09,26 2021.05.06	12,32 2021.05.06	В	3,1	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	37,24		171 2021-05-06	3.4.8.5	4.12	1
475	4	КЛ	РП-503\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	09,55 2021.05.06	10,18 2021.05.06	В	0,38	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.8 - ТП-5077 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5076 - ТП-5077, РП 10 (10.5) кВ РП-503, РП 10 (10.5) кВ РП-503 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5076, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5077		МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"	23	0	2	18	0	0	13	7	3	212	ООО "Энергомодуль"	170 2021-05-06	3.4.9.1	4.12	0
476	2	КЛ	ТП-2578\Ш04-1\яч. 15	0.38	13,31 2021.05.06	15,26 2021.05.06	В	1,92	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	31,69		172 2021-05-06	3.4.8.1	4.12	0

477	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 64	10 (10.5)	07,20 2021.05.08	19,54 2021.05.08	В	12,57	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ва2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.6 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ тр2, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-109, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1885, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Ракитин Владимир Михайлович; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"; ООО "Управляющая компания КПД-2"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова	242	3	14	216	0	0	77	156	9	573,66	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские районные электрические сети" (ООО "ИРЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	175 2021-05-08	3.4.8.5	4.12	1
478	1	КЛ	ТП-1729\Ш04-1\яч. 1	0.38	11,32 2021.05.08	12,24 2021.05.08	В	0,87	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Патология, морг		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1,88		173 2021-05-08	3.4.8.5	4.12	1
479	1	ВЛ	ТП-1118\Ш04-1\яч. 4	0.38	14,44 2021.05.08	15,18 2021.05.08	В	0,57	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,21		174 2021-05-08	3.4.9.3	4.13	0
480	1	ВЛ	ТП-1092\Ш04-1\яч. 7	0.38	20,45 2021.05.09	21,58 2021.05.09	В	1,22	ВЛ 0.38 кВ ТП-1092\ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,5		176 2021-05-09	3.4.8.5	4.13	1
481	2	ТП	ТП-2560\Ш04-1\яч. 2	0.38	12,00 2021.05.10	13,40 2021.05.10	В	1,67	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,56		177 2021-05-10	3.4.8.5	4.13	1
482	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1679 руб.№5 по пер.Каравко	0.38	09,00 2021.05.11	16,00 2021.05.11	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1679\ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679 \ Ш04-1 \ яч.-5			44	0	0	44	0	0	0	44	0	62,1		1101 2021-04-19			1
483	3	ВЛ	ВЛ3-6кВ от ТП-3489 до ПП-3941 и КТП-3845.	6 (6.3)	09,00 2021.05.11	16,00 2021.05.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845 \ Ш04-1			96	0	0	96	0	0	2	94	0	135,5		1128 2021-04-23			1
484	3	ТП	ТП-3491 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1.	6 (6.3)	09,00 2021.05.11	16,00 2021.05.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	9	0	2	7	0	0	2	7	0	17,3		1059 2021-04-14			1
485	1	КЛ	РП-102\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	03,21 2021.05.12	04,18 2021.05.12	В	0,95	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.О3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-102 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727		ООО "Технология"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	21	0	2	19	0	0	4	17	0	124,71		178 2021-05-12	3.4.8.5	4.12	1
486	3	ВЛ	ТП-3480	0.38	08,25 2021.05.12	10,00 2021.05.12	В	1,58	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	5,35		179 2021-05-12	3.4.9.3	4.13	0
487	3	ТП	ТП-3491 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.05.12	16,00 2021.05.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	15	0	2	13	0	0	4	11	0	20,33		1061 2021-04-14			1
488	3	ТП	ТП-3046Н, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.05.12	12,00 2021.05.12	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н \ Ш04-1		ООО "Алкогольная производственная компания"	4	0	1	3	0	0	1	3	0	9,34		1181 2021-04-28			1
489	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-1040 руб.1 до ВРУ-0,4 кВ нежилого	0.38	09,00 2021.05.12	16,00 2021.05.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Гараж (внутри квартала), КЛ 0.38 кВ ТП-1040\ул. Спасская, 8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,72		1191 2021-04-29			1
490	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 56	10 (10.5)	09,35 2021.05.12	11,26 2021.05.12	В	1,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905		ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180 2021-05-12	3.4.8.5	4.12	0
491	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 56	10 (10.5)	09,35 2021.05.12	11,26 2021.05.12	В	1,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905		ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	480	0	3	471	0	0	14	460	6	760,72	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	180 2021-05-12	3.4.8.5	4.12	1

492	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 414	6 (6.3)	19,10 2021.05.12	20,14 2021.05.12	В	1,07	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. , КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.3 - РП-205 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-414, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2583, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО РуМед"	89	0	3	86	0	0	22	67	0	531,25		181 2021-05-12	3.4.8.5	4.12	1
493	3	ТП	ТП-3492 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.05.13	16,00 2021.05.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	2	6	0	27,46		1063 2021-04-14			1
494	3	ТП	ТП-3046Н, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.05.13	12,00 2021.05.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н \ Ш04-2		ООО "Алкогольная производственная компания"	12	0	1	11	0	0	1	11	0	21,13		1182 2021-04-28			1
495	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1679 руб.№5 по пер.Каравко,	0.38	09,00 2021.05.13	16,00 2021.05.13	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1679\ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679 \ Ш04-1 \ яч.-5			44	0	0	44	0	0	0	44	0	62,1		1101 2021-04-19			1
496	3	ТП	ТП-3492 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.05.14	16,00 2021.05.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	11	0	1	10	0	0	3	8	0	45,62		1065 2021-04-14			1
497	4	КЛ	ТП-4065\с.ш.-1\яч. 5	0.38	16,15 2021.05.14	16,53 2021.05.14	В	0,63	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		ТСЖ "Заволжье"	13	0	4	9	0	0	0	13	0	123,47		183 2021-05-14	3.4.8.5	4.12	1
498	4	ТП	ТП-4181 РУ-0,4кВ 1СШ НА ОТКЛ. РУБ.7	0.38	08,30 2021.05.15	09,30 2021.05.15	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181 \ Ш04-1 \ яч.-7			91	0	0	91	0	0	0	91	0	42,46		1236 2021-05-11			1
499	3	КЛ	ТП-3825\с.ш.-1\яч. 1	6 (6.3)	17,40 2021.05.15	18,25 2021.05.15	В	0,75	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ с.ш.-1 \ яч.-1		ООО "Альфаресурс"; ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "УК Атлант"; ООО "УК Галактика"; УМУП "Ульяновскводоканал"	20	0	13	7	0	0	1	19	0	67,34		182 2021-05-15	3.4.8.5	4.12	1
500	1	ВЛ	ТП-1146\Ш04-2\яч. 4	0.38	14,40 2021.05.16	16,09 2021.05.16	В	1,48	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\1 пер.З.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.З.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.З.Космодемьянской,20-42,15-23			15	0	0	15	0	0	0	15	0	3,96		184 2021-05-16	3.4.9.3	4.13	0
501	3	КЛ	ТП-3622\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	18,22 2021.05.16	18,39 2021.05.16	В	0,28	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ с.ш.-1 \ яч.-3			14	0	0	13	0	0	0	13	1	62,35		185 2021-05-16	3.4.8.5	4.12	1
502	4	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-407 до ТП-4110	6 (6.3)	09,00 2021.05.17	16,00 2021.05.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-1			79	0	0	79	0	0	0	79	0	232,65		1175 2021-04-27			1
503	1	ТП	ТП-1114, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.05.17	12,00 2021.05.17	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\"бинбанк"ул.Гончарова, д.24, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\Ювелирный салон Византия, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\ уличное освещение., КЛ 0.38 кВ ТП-1114\к.т. Художественный,яв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\ул.Бебеля, д.16, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Хлеб Инвест,ул.Гончарова 28, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114 \ Ш04-1			52	0	1	50	0	0	15	36	1	93,95		1183 2021-04-28			1
504	3	ТП	ТП-3597 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1.	6 (6.3)	09,00 2021.05.17	16,00 2021.05.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	9,85		1053 2021-04-14			1
505	4	ТП	ТП-4027 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ. 1СШ	0.38	09,00 2021.05.17	12,00 2021.05.17	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027 \ Ш04-1		ООО "Кварта"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	7,33		1221 2021-05-11			1
506	4	ТП	ТП-5143 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ. 1СШ	0.38	13,30 2021.05.17	16,00 2021.05.17	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143 \ Ш04-1		ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "УО Жилстройсервис"	8	0	3	5	0	0	2	6	0	20,64		1222 2021-05-11			1
507	1	ТП	ТП-1114, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.05.17	16,00 2021.05.17	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\гаражи ул. Бебеля,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Дом Гончарова ул.Гончарова,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\к.т. Художественный,яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\кафе "Смак",ул.Гончарова,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\лаборатория суд. экспертизы, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Магазин"585" ООО Ютта,Бинбанк(ТК "Темп") ул.Гончарова,24, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\м-н Хлеторг,ул. Гончарова, 34, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Резерв №8., КЛ 0.38 кВ ТП-1114\ул. Гончарова, 26, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	14	2	0	35,02		1184 2021-04-28			1
508	3	ТП	ТП-3597 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2.	6 (6.3)	09,00 2021.05.18	16,00 2021.05.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597 \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	5	1	0	20,23		1055 2021-04-14			1
509	4	ТП	ТП-4027 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ. 2СШ	0.38	09,00 2021.05.18	12,01 2021.05.18	П	3,02	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027 \ Ш04-2		ООО "Кварта"	6	0	1	5	0	0	1	5	0	5,24		1223 2021-05-11			1
510	1	ТП	КТП-1637 и ВЛ-6кВ от ТП-1637 в сторону ТП-3098	6 (6.3)	09,00 2021.05.18	16,00 2021.05.18	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1637\ул. Шевченко,2-26, 3-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1637\ул.Шевченко,34-72,27-67, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\ж/д На6.реки Симбирки,2, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\Темп-2,ул.Шевченко,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1637\уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635 \ с.ш.-1		УМУП "Городская теплосеть"	181	0	1	178	0	0	3	176	2	102,06		1212 2021-05-05			1

511	4	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-407 до ТП-4110	6 (6.3)	09,00 2021.05.18	16,00 2021.05.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-1			79	0	0	79	0	0	0	79	0	232,65		1175 2021-04-27			1
512	1	ТП	ТП-1109 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,30 2021.05.18	16,00 2021.05.18	П	6,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1109\ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ Санэпидемстанция,1 пер.Маяковского, д.7, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ВЛИ,ул. Маяковского 13-23, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ж/д ул. Маяковского, 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ж/д ул. Маяковского, 16, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ж/д, 1 пер. Маяковского, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\магазин, ул. Маяковского, 16, КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ул.Маяковского, д.14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109 \ Ш04-1			151	0	0	151	0	0	0	151	0	428,89		1186 2021-04-29			1
513	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 63	10 (10.5)	10,11 2021.05.18	11,25 2021.05.18	В	1,23	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ 11, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.5 - РП-133 яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.9 - РП-133 Яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.1 - ТП-1064А яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.1 - ТП-1647 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.1 - ТП-1647 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647 Яч.10 - РП-145 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647 Яч.8 - ТП-1902 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.3 - ТП-1726 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1747 Яч.0 - ТП-1755 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 Яч.8 - ТП-1875 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1884 яч.8 - ТП-1884, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1888 Яч.6 - ТП-1894 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.4 - РП-133 Яч.22, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-132, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1747, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1894, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГСК "Мирный"; ГСК "Центр"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; Ефимов Владимир Борисович; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ИП Никонов Сергей Михайлович; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ОГКОУ "Школа-интернат №26"; ООО "Альбион"; ООО "ЖЭК"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Стрит"; ООО "УК "Гранд"; ООО "УК Атлант"; ООО "Янтарный дом"; ТСЖ "Дом на Молочном"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	836	0	49	760	0	0	102	707	27	1708,49	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	186 2021-05-18	3.4.8.5	4.12	1
514	1	ПС	РП-133\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	11,46 2021.05.18	13,30 2021.05.18	В	1,73	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Янтарный дом"	257	0	4	247	0	0	23	228	6	361,65	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	187 2021-05-18	3.4.8.5	4.13	1
515	4	ТП	ТП-5143 РУ-0,4кВ НА ОТКЛ. 2СШ	0.38	13,30 2021.05.18	16,01 2021.05.18	П	2,52	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143 \ Ш04-2		АО "Тандер"; ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	29	0	15	14	0	0	2	27	0	92,54		1224 2021-05-11			1
516	1	ТП	ТП-1096 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	09,00 2021.05.19	16,00 2021.05.19	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Налоговая Инспекция вв.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Налоговая Инспекция вв.2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ Резерв руб.№5, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Резерв руб.№7, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\резерв. руб. №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\торговый центр, ул. Гончарова, 19.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	4	4	0	30,97		1187 2021-04-29			1
517	4	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-407 до ТП-4110	6 (6.3)	09,00 2021.05.19	16,00 2021.05.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-1			79	0	0	79	0	0	0	79	0	232,65		1175 2021-04-27			1
518	3	ТП	ТП-3302 РУ-10/0,4 кВ, Трансформатор.	10 (10.5)	09,45 2021.05.19	16,45 2021.05.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302 \ Ш04-1			40	0	0	40	0	0	8	32	0	91,65		1038 2021-04-13			1
519	3	ТП	ТП-3024, РУ-0,4кВ, оключение СШ	0.38	13,30 2021.05.19	15,30 2021.05.19	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-2			203	0	0	202	0	0	9	193	1	481,87		1329 2021-05-18			1

520	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 105	10 (10.5)	19,35 2021.05.19	19,58 2021.05.19	В	0,38	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3), КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105, КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - РП-310 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - ТП-3154 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ТП-3635 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-310, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; АО "ГУЛЛИВЕР"; Иванова Л.М.; МБУ "Стройзаказчик"; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "ЕЭС-Гарант"; РО Архиерейское подворье Спасо-Вознесенский Кафедральный собор г.Ульяновска; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ульяновской об	537	2	14	516	0	0	47	485	5	685,89	ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	189 2021-05-19	3.4.8.5	4.12	1
521	3	ТП	ТП-3713 РУ-6 кВ и трансформатор.	6 (6.3)	09,00 2021.05.20	13,00 2021.05.20	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3713\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3713 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,08		1057 2021-04-14			1
522	1	ТП	ТП-1730, РУ-0,4 кВ на отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.05.20	12,00 2021.05.20	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1730\ж/д ул. Карюкина, 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\д/с"У знайки" 1 эт., Столовая (2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\офисы,ул.Карюкина,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Резервн. рубильн №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Резервн. рубильн №11, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Резервн. рубильн №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\торгово-офисный центр , ул.Корюкина, д.3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730 \ Ш04-1		ООО "Управляющая компания КПД-2"	8	0	1	7	0	0	0	8	0	13,63		1283 2021-05-13			1
523	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1309 руб.№8 от СР на перекрестке	0.38	09,00 2021.05.20	16,00 2021.05.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309 \ Ш04-1 \ яч.-8			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,78		1216 2021-05-11			1
524	1	ТП	ТП-1096 РУ-10/0,4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2021.05.20	16,00 2021.05.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\кафе "старый замок" ул.Гончарова,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1096\Продторг,ул.Гончарова,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ВЛИ ул.Энгельса, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гаражи ул.Гончарова, д.17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\кафе-спорт,ул.Энгельса,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Резерв №10, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\стадион,ул.Энгельса,25, КЛ 0.38 кВ ТП-1096\ТЦ, ул.Гончарова, 21,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096 \ Ш04-2			19	0	0	19	0	0	7	12	0	31,36		1188 2021-04-29			1
525	4	ТП	ТП-5152 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.05.20	16,00 2021.05.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152 \ Ш04-1		ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	0	14	16	0	0	10	20	0	76,06		1156 2021-04-27			1
526	2	ТП	ТП-2214 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,30 2021.05.20	16,00 2021.05.20	П	6,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	0	15	0	29,96		1259 2021-05-13			1
527	2	ТП	ТП-2666\Ш04-1\яч. 5	0.38	09,44 2021.05.20	10,41 2021.05.20	В	0,95	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3,47		190 2021-05-20	3.4.9.3	4.13	0
528	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.12	10 (10.5)	11,50 2021.05.20	12,00 2021.05.20	П	0,17	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1363 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363 Яч.0_1 - ТП-ЗП-1364 Яч.0_1, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1364		УМУП "Городская теплосеть"	43	0	1	41	0	0	0	42	1	29,08		1293 2021-05-14			1
529	1	ТП	ТП-1730, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.05.20	16,00 2021.05.20	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1730\ж/д ул. Карюкина, 8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1730\Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\ торгово-офисный центр, б-р Пластова,7/1 , КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Адм.зд.,ул.Радищева,8А, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ), ул.Корюкина,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина, 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\торгово-офисный центр, ул.Карюкина, д.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1730\ул. Радищева, 6 многофункциональный центр, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730 \ Ш04-2		ООО "Управляющая компания КПД-2"; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	18	0	2	16	0	0	2	16	0	90,01		1284 2021-05-13			1
530	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.12	10 (10.5)	14,00 2021.05.20	14,10 2021.05.20	П	0,17	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1363 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363 Яч.0_1 - ТП-ЗП-1364 Яч.0_1, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1364		УМУП "Городская теплосеть"	43	0	1	41	0	0	0	42	1	29,08		1293 2021-05-14			1
531	1	ПС	ЦП-ПС Ишеевка - 110/10\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	17,32 2021.05.20	18,59 2021.05.20	В	1,45	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ оп.236, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1446		Родионова Лилия Рестямовна; Шигабетдинов И.М.	7	0	2	5	0	0	6	1	0	149,65		193 2021-05-20	3.4.9.1	4.13	0
532	2	ТП	РП-220\Ш04-2\яч. 6	0.38	17,34 2021.05.20	21,04 2021.05.20	В	3,5	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			3	0	0	3	0	0	0	3	0	4,81		191 2021-05-20	3.4.9.3	4.13	0
533	1	ВЛ	ТП-1820\Ш04-1\яч. 4	0.38	17,47 2021.05.20	18,46 2021.05.20	В	0,98	ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5			58	0	0	58	0	0	0	58	0	24,78		192 2021-05-20	3.4.9.3	4.13	0

534	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	22,45 2021.05.20	00,03 2021.05.21	В	1,3	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.8 - ТП-5025 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.0_1 - РП-501 Яч.18, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5025		МБОУ СШ № 17; ООО " СЗ Комплекс"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	53	0	19	33	0	0	21	31	1	461,42	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	194 2021-05-20	3.4.9.1	4.12	0
535	1	ТП	ТП-1320, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.05.21	12,00 2021.05.21	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1320\ Лаборатория, КЛ 0.38 кВ ТП-1320 шины 1-2 сш 0.4кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\БСМП,ул.Рылеева,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\ВЛ сады, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\ВЛИ ул. Пролетарская,39-59, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница № 2 , КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2 , КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2 Аптека, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\СНТ "Сад №1 УАЗ", КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Травмпункт,ул.Рылеева,39, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320 \ Ш04-1			31	0	0	31	0	0	10	21	0	32,83		1287 2021-05-13			1
536	3	ТП	ТП-3552 руб.6 ул. Клубная, ж.д.2, ж.д.4; руб.7 пр.	0.38	09,00 2021.05.21	13,00 2021.05.21	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552 \ Ш04-1 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552 \ Ш04-1 \ яч.-7			7	0	0	7	0	0	1	6	0	11,7		1330 2021-05-18			1
537	4	ТП	ТП-5152 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.05.21	16,00 2021.05.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152 \ Ш04-2		ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"	18	0	8	10	0	0	8	10	0	46,34		1158 2021-04-27			1
538	2	ТП	ТП-2528 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,30 2021.05.21	16,00 2021.05.21	П	6,5	КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова, КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528 \ Ш04-1		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"	7	0	2	5	0	0	3	4	0	9,34		1261 2021-05-13			1
539	2	КЛ	РП-226\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	10,55 2021.05.21	11,59 2021.05.21	В	1,07	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.7 - ТП-2812 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698		МБОУ СШ № 82; ТСН "Жигулевская-62"	96	0	3	93	0	0	13	83	0	433,98		195 2021-05-21	3.4.8.5	4.12	1
540	1	ТП	ТП-1320, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.05.21	16,00 2021.05.21	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1320\Лаборатор., ВЛ 0.38 кВ ТП-1320\Травмпункт, Рылеева, 39, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\БСМП, ул.Рылеева,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Мин.транспорта, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл. больница №2 , КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница № 2 , КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Обл.больница №2 Аптека, КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320 \ Ш04-2		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи	15	2	0	13	0	0	11	4	0	24,13		1288 2021-05-13			1
541	4	КЛ	РП-501\с.ш.-2\яч. 18	10 (10.5)	16,30 2021.05.21	18,17 2021.05.21	В	1,78	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.8 - ТП-5025 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.0_1 - РП-501 Яч.18, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5025		МБОУ СШ № 17; ООО " СЗ Комплекс"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	53	0	19	33	0	0	21	31	1	461,42	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	196 2021-05-21	3.4.8.5	4.12	1
542	3	ПС	РП-310\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	03,42 2021.05.23	04,33 2021.05.23	В	0,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945		РО Архиерейское подворье Спасо-Вознесенский Кафедральный собор г.Ульяновска; УМУП "Ульяновскводоканал"	172	0	7	163	0	0	13	157	2	261,89	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	197 2021-05-23	3.4.8.4	4.13	0
543	3	ВЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10 (10.5)	05,07 2021.05.23	06,45 2021.05.23	В	1,63	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 -		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО СЗ "ГазСтройИнвест"; Собственные нужды МУП УльГЭС	101	1	4	95	0	0	23	77	1	187,06	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению	198 2021-05-23	3.4.8.5	4.13	1
544	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10 (10.5)	05,07 2021.05.23	11,07 2021.05.23	В	6	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ вв2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч .22№ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГКУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; Долгов Евгений Валерьевич; ИП Ракитин Владимир Михайлович; Кондоминиум "УТЕС-1"; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; Непосредственное управление Ленинский район; ОАО "Пищекомбинат "Волжский"; ООО "Алгоритм"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "ЖЭК"; ООО "Технология"; ООО "УК "Уютный дом"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания КПД-2"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ТСН "Добрый сосед"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова; ФГУП "РЧЦ ЦФО"; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	782	5	56	687	0	0	173	575	34	2244,74	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские районные электрические сети" (ООО "ИРЭС");ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	199 2021-05-23	3.4.8.5	4.12	1
545	3	ВЛ	ТП-3438\Ш04-2\яч. 6	0.38	21,00 2021.05.23	22,01 2021.05.23	В	1,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,39		200 2021-05-23	3.4.8.5	4.13	1

546	2	КЛ	РП-220\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	07,06 2021.05.24	07,33 2021.05.24	В	0,45	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2970 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 3, РП 6 (6.3) кВ РП-220, РП 6 (6.3) кВ РП-220 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2970, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988		ЖСК "ДОСТРОЙ"; ООО "Перекресток-2000"	46	0	4	40	0	0	22	22	2	329,23	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-НН"	201 2021-05-24	3.4.8.5	4.12	1
547	3	ТП	ТП-3023 РУ-0,4кВ 1 СШ-0,4кВ	0.38	08,00 2021.05.24	13,00 2021.05.24	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023 \ Ш04-1			436	0	0	433	0	0	1	432	3	132,71		1306 2021-05-17			1
548	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ I СШ, Т-1	0.38	08,30 2021.05.24	12,00 2021.05.24	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343 \ Ш04-1			12	0	0	11	0	0	8	3	1	31,2	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1351 2021-05-20			1
549	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4112 руб.№1 и ППНО-4112	0.38	09,00 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112 \ Ш04-1 \ яч.-1			83	0	0	83	0	0	0	83	0	151,18		1280 2021-05-13			1
550	4	ТП	ТП-5153 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153 \ Ш04-1		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО"УК "Уютный город"	27	0	5	22	0	0	16	11	0	35,43		1161 2021-04-27			1
551	4	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-407 яч.6 до ТП-4112 яч 1	6 (6.3)	09,00 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-2			29	0	0	29	0	0	0	29	0	40,15		1346 2021-05-20			1
552	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.14 (участок на ТП-3П-1781, 1782)	10 (10.5)	09,00 2021.05.24	11,00 2021.05.24	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782			48	0	0	48	0	0	0	48	0	34,91		1327 2021-05-18			1
553	4	РП	РП-404 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р-2	0.38	09,00 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ Ш04-2			17	0	0	14	0	0	2	12	3	32,34	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	1253 2021-05-12			1
554	2	РП	РП-231, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.05.24	12,00 2021.05.24	П	3	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН, КЛ 0.38 кВ РП-231\04758755, КЛ 0.38 кВ РП-231\КЛ-0, 4кВ РП-21 руб 30 освещение ТП, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2			26	0	0	22	0	0	8	14	4	31,19	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1297 2021-05-15			1
555	2	ТП	ТП-2359 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,30 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	1	22	0	69,42		1263 2021-05-13			1
556	2	ТП	ТП-2343 РУ-0,4кВ 2 СШ, Т-2	0.38	13,30 2021.05.24	17,00 2021.05.24	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 4\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 4\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 4\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343 \ Ш04-2			8	0	0	8	0	0	7	1	0	14,73		1350 2021-05-20			1
557	2	РП	РП-231, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ	0.38	13,30 2021.05.24	16,00 2021.05.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	3	9	0	30,38		1296 2021-05-15			1
558	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4112 руб.№1 и ППНО-4112	0.38	09,00 2021.05.25	16,00 2021.05.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112 \ Ш04-1 \ яч.-1			83	0	0	83	0	0	0	83	0	151,18		1280 2021-05-13			1
559	4	ВЛ	ВЛ-6кВ от РП-407 яч.6 до ТП-4112 яч 1	6 (6.3)	09,00 2021.05.25	16,00 2021.05.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110 \ Ш04-1 \ яч.-2			29	0	0	29	0	0	0	29	0	40,15		1346 2021-05-20			1
560	4	РП	РП-404 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, тр-р-1	0.38	09,00 2021.05.25	16,00 2021.05.25	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ Ш04-1			17	0	0	15	0	0	2	13	2	45,01	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1251 2021-05-12			1
561	4	ТП	ТП-5153 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.05.25	16,00 2021.05.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО"УК "Уютный город"	22	0	5	17	0	0	15	7	0	31,23		1163 2021-04-27			1
562	2	ТП	ТП-2359 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2021.05.25	16,00 2021.05.25	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\015, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	2	14	0	53,97		1265 2021-05-13			1
563	2	ТП	ТП-2359 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.05.25	12,30 2021.05.25	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\015, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-2			39	0	0	39	0	0	3	36	0	123,39		1267 2021-05-13			1

564	3	РП	РП-330, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.05.26	12,00 2021.05.26	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ Ш04-1		АНО "Центр ТСЖ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	6	17	0	0	11	12	0	111,33		1298 2021-05-15			1
565	1	ТП	ТП-1117 РУ-0,4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2021.05.26	12,00 2021.05.26	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1117\Торг.эконом.техникум, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\ж/д ул.Ул.Громовой,1, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\ж/д ул.Ул.Громовой,3 , КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Резерв №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Резервный Рубильник№3 , КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Техникум Сварочный Участок, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Техникум столовая, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Техникум,учебный корп, КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Уч.корпус техникума (новый) , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	8	1	0	36,77		1334 2021-05-19			1
566	2	ТП	ТП-2588 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,30 2021.05.26	16,00 2021.05.26	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\0564, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588 \ Ш04-1		ООО "УК Атлант"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	32	0	11	21	0	0	12	20	0	71,5		1268 2021-05-13			1
567	3	РП	РП-330, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	13,30 2021.05.26	16,00 2021.05.26	П	2,5	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ Ш04-2			26	0	0	26	0	0	12	14	0	35,49		1299 2021-05-15			1
568	4	КЛ	РП-516\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	22,37 2021.05.26	23,45 2021.05.26	В	1,13	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.8 - ТП-5194 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-516, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Мелетлян Инна Михайловна; ООО "УК МегаЛинк"-6004033ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	41	0	14	27	0	0	14	27	0	261,89		207 2021-05-26	3.4.8.5	4.12	1
569	1	ТП	КТП-1122 и ВЛ3-10кВ в сторону ТП-1120 яч.4	10 (10.5)	09,00 2021.05.27	16,00 2021.05.27	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ), КЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80, КЛ 0.38 кВ ТП-1122\уличн. освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122 \ Ш04-1			162	0	0	161	0	0	1	160	1	48,27		1335 2021-05-19			1
570	3	ТП	ТП-3470 руб.№6, №7 пр. Аверьянова, 2	0.38	09,00 2021.05.27	16,00 2021.05.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	8,69		1326 2021-05-18			1
571	4	ТП	ТП-4131 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09,30 2021.05.27	16,30 2021.05.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131 \ Ш04-1			24	0	0	24	0	0	0	24	0	17,17		1255 2021-05-12			1
572	2	ТП	ТП-2588 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,30 2021.05.27	16,00 2021.05.27	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588 \ Ш04-2		ТСЖ "Оазис"; УМУП "Городской теплосервис"	13	0	3	10	0	0	7	6	0	22,12		1270 2021-05-13			1
573	2	ТП	ТП-2588 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1,Т-2	0.38	11,00 2021.05.27	12,30 2021.05.27	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\0564, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588 \ Ш04-2		ООО "УК Атлант"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	45	0	14	31	0	0	19	26	0	94,62		1272 2021-05-13			1
574	4	ТП	ТП-5146 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.05.28	16,00 2021.05.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146 \ Ш04-1		ООО "МагнитЭнерго"; ООО "УО Жилстройсервис"	15	0	11	4	0	0	2	13	0	93,64		1169 2021-04-27			1
575	2	РП	РП-204 РУ-10 кВ ячейка №6	10 (10.5)	09,00 2021.05.28	16,00 2021.05.28	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,42		1317 2021-05-18			1
576	2	ТП	ТП-2269 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,30 2021.05.28	16,00 2021.05.28	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269 \ Ш04-1			196	0	0	195	0	0	4	191	1	75,15		1273 2021-05-13			1
577	1	ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 8	0.38	14,20 2021.05.28	16,04 2021.05.28	В	1,73	ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,56		211 2021-05-28	3.4.8.5	4.13	1
578	4	КЛ	РП-401\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	20,02 2021.05.28	20,29 2021.05.28	В	0,45	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 Яч.3 - ТП-4181 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13, РП 10 (10.5) кВ РП-401, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092		ООО "БПК ГАЗ"	173	0	3	168	0	0	5	166	2	261,89		212 2021-05-28	3.4.8.5	4.12	1
579	4	ПС	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4\яч. 407	10 (10.5)	20,02 2021.05.28	22,11 2021.05.28	В	2,15	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1, КЛ 10 (10.5) кВ от(ТП4098) перемычка от опр.№ 25 на опр.104 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.4 - ТП-4076 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.2 - ТП-4076 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.4 - ТП-4076 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.6 - ТП-4076 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.8 - ТП-4076 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.10 - ТП-4076 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.12 - ТП-4076 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.14 - ТП-4076 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.16 - ТП-4076 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.18 - ТП-4076 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.20 - ТП-4076 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.22 - ТП-4076 Яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.24 - ТП-4076 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.26 - ТП-4076 Яч.28, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.28 - ТП-4076 Яч.30, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.30 - ТП-4076 Яч.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.32 - ТП-4076 Яч.34, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.34 - ТП-4076 Яч.36, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.36 - ТП-4076 Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.38 - ТП-4076 Яч.40, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.40 - ТП-4076 Яч.42, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.42 - ТП-4076 Яч.44, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.44 - ТП-4076 Яч.46, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.46 - ТП-4076 Яч.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.48 - ТП-4076 Яч.50, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.50 - ТП-4076 Яч.52, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.52 - ТП-4076 Яч.54, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.54 - ТП-4076 Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.56 - ТП-4076 Яч.58, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.58 - ТП-4076 Яч.60, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.60 - ТП-4076 Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.62 - ТП-4076 Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.64 - ТП-4076 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.66 - ТП-4076 Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.68 - ТП-4076 Яч.70, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.70 - ТП-4076 Яч.72, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.72 - ТП-4076 Яч.74, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.74 - ТП-4076 Яч.76, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.76 - ТП-4076 Яч.78, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.78 - ТП-4076 Яч.80, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.80 - ТП-4076 Яч.82, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.82 - ТП-4076 Яч.84, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.84 - ТП-4076 Яч.86, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.86 - ТП-4076 Яч.88, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.88 - ТП-4076 Яч.90, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.90 - ТП-4076 Яч.92, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.92 - ТП-4076 Яч.94, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.94 - ТП-4076 Яч.96, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.96 - ТП-4076 Яч.98, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.98 - ТП-4076 Яч.100, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.100 - ТП-4076 Яч.102, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.102 - ТП-4076 Яч.104, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.104 - ТП-4076 Яч.106, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.106 - ТП-4076 Яч.108, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.108 - ТП-4076 Яч.110, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.110 - ТП-4076 Яч.112, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.112 - ТП-4076 Яч.114, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.114 - ТП-4076 Яч.116, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.116 - ТП-4076 Яч.118, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.118 - ТП-4076 Яч.120, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.120 - ТП-4076 Яч.122, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.122 - ТП-4076 Яч.124, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.124 - ТП-4076 Яч.126, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.126 - ТП-4076 Яч.128, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.128 - ТП-4076 Яч.130, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.130 - ТП-4076 Яч.132, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.132 - ТП-4076 Яч.134, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.134 - ТП-4076 Яч.136, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.136 - ТП-4076 Яч.138, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.138 - ТП-4076 Яч.140, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.140 - ТП-4076 Яч.142, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.142 - ТП-4076 Яч.144, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.144 - ТП-4076 Яч.146, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.146 - ТП-4076 Яч.148, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.148 - ТП-4076 Яч.150, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.150 - ТП-4076 Яч.152, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.152 - ТП-4076 Яч.154, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.154 - ТП-4076 Яч.156, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.156 - ТП-4076 Яч.158, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.158 - ТП-4076 Яч.160, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.160 - ТП-4076 Яч.162, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.162 - ТП-4076 Яч.164, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.164 - ТП-4076 Яч.166, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.166 - ТП-4076 Яч.168, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.168 - ТП-4076 Яч.170, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.170 - ТП-4076 Яч.172, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.172 - ТП-4076 Яч.174, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.174 - ТП-4076 Яч.176, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.176 - ТП-4076 Яч.178, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.178 - ТП-4076 Яч.180, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.180 - ТП-4076 Яч.182, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.182 - ТП-4076 Яч.184, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.184 - ТП-4076 Яч.186, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.186 - ТП-4076 Яч.188, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.188 - ТП-4076 Яч.190, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.190 - ТП-4076 Яч.192, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.192 - ТП-4076 Яч.194, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.194 - ТП-4076 Яч.196, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.196 - ТП-4076 Яч.198, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.198 - ТП-4076 Яч.200, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.200 - ТП-4076 Яч.202, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.202 - ТП-4076 Яч.204, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.204 - ТП-4076 Яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.206 - ТП-4076 Яч.208, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.208 - ТП-4076 Яч.210, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.210 - ТП-4076 Яч.212, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.212 - ТП-4076 Яч.214, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.214 - ТП-4076 Яч.216, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.216 - ТП-4076 Яч.218, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.218 - ТП-4076 Яч.220, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.220 - ТП-4076 Яч.222, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.222 - ТП-4076 Яч.224, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.224 - ТП-4076 Яч.226, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.226 - ТП-4076 Яч.228, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.228 - ТП-4076 Яч.230, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.230 - ТП-4076 Яч.232, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.232 - ТП-4076 Яч.234, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.234 - ТП-4076 Яч.236, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.236 - ТП-4076 Яч.238, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.238 - ТП-4076 Яч.240, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.240 - ТП-4076 Яч.242, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.242 - ТП-4076 Яч.244, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.244 - ТП-4076 Яч.246, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.246 - ТП-4076 Яч.248, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.248 - ТП-4076 Яч.250, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.250 - ТП-4076 Яч.252, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.252 - ТП-4076 Яч.254, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.254 - ТП-4076 Яч.256, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.256 - ТП-4076 Яч.258, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.258 - ТП-4076 Яч.260, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.260 - ТП-4076 Яч.262, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.262 - ТП-4076 Яч.264, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.264 - ТП-4076 Яч.266, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.266 - ТП-4076 Яч.268, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.268 - ТП-4076 Яч.270, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.270 - ТП-4076 Яч.272, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.272 - ТП-4076 Яч.274, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.274 - ТП-4076 Яч.276, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.276 - ТП-4076 Яч.278, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.278 - ТП-4076 Яч.280, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.280 - ТП-4076 Яч.282, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.282 - ТП-4076 Яч.284, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.284 - ТП-4076 Яч.286, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.286 - ТП-4076 Яч.288, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.288 - ТП-4076 Яч.290, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.290 - ТП-4076 Яч.292, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.292 - ТП-4076 Яч.294, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.294 - ТП-4076 Яч.296, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.296 - ТП-4076 Яч.298, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.298 - ТП-4076 Яч.300, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.300 - ТП-4076 Яч.302, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.302 - ТП-4076 Яч.304, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.304 - ТП-4076 Яч.306, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.306 - ТП-4076 Яч.308, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.308 - ТП-4076 Яч.310, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.310 - ТП-4076 Яч.312, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.312 - ТП-4076 Яч.314, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4076 Яч.314 - Т

580	4	КЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	21,12 2021.05.28	23,10 2021.05.28	В	1,97	ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТПП-4084 - ВЛ оп.31, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080			145	0	0	144	0	0	14	130	1	212	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	214 2021-05-28	3.4.8.5	4.12	1
581	3	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.113 до ПП-3708	6 (6.3)	08,30 2021.05.29	15,00 2021.05.29	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3724 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933 \ с.ш.-1		ЗАО "МНС"	8	0	1	3	0	0	4	0	4	18,15	ООО "РегионПромСтрой"; ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная	1371 2021-05-21			1
582	4	ВЛ	ТП-4003\Ш04-1\яч. 4	0.38	22,05 2021.05.29	00,30 2021.05.30	В	2,42	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			6	0	0	6	0	0	0	6	0	1,31		217 2021-05-29	3.4.8.3	4.13	0
583	2	КЛ	РП-214\с.ш.-2\яч. 6	6 (6.3)	12,44 2021.05.30	15,41 2021.05.30	В	2,95	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.1 - РП-214 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.0 - РП-214 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.0 - РП-214 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.0 - РП-214 Яч.10, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2193, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-214, РП 6 (6.3) кВ РП-214 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288			10	0	0	6	0	0	6	0	4	82,31	ООО "Энергомодуль";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	220 2021-05-30	3.4.8.5	4.12	1
584	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-3\яч. 317	6 (6.3)	12,56 2021.05.30	13,51 2021.05.30	В	0,92	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-3 \ яч.-317, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-215, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686		Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Симбирская академия бизнеса"; МБДОУ детский сад №186 "Волгарик"; МБОУ СШ № 61; МБОУ СШ №35; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМУ- 96"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"	155	0	10	142	0	0	31	121	3	785,66	ООО "Энергосеть"	218 2021-05-30	3.4.8.5	4.12	1
585	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-	6 (6.3)	14,33 2021.05.30	14,33 2021.05.30	В	0	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.205, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-205, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-219			3	0	0	0	0	0	0	0	3	4,3	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭкоСеть";ООО "ЭнергоХолдинг"	219 2021-05-30	3.4.8.5	4.12	1
586	4	ТП	ТП-5146 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.05.31	16,00 2021.05.31	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146 \ Ш04-2		ООО "МагнитЭнерго"; ООО "УО Жилстройсервис"	9	0	7	2	0	0	1	8	0	8,22		1171 2021-04-27			1
587	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	06,00 2021.06.01	07,00 2021.06.01	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530Яч.3- ВЛ - 10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530			2	0	0	2	0	0	1	1	0	5,4		1348 2021-05-20			1
588	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2397 руб. 23 до	0.38	09,00 2021.06.01	11,00 2021.06.01	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397 \ Ш04-1 \ яч.-23			4	0	0	4	0	0	1	3	0	200,92		1430 2021-05-28			1
589	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4112 руб.№2 ул.	0.38	09,00 2021.06.01	16,00 2021.06.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112 \ Ш04-1 \ яч.-2			21	0	0	21	0	0	0	21	0	21,53		1345 2021-05-20			1
590	1	ТП	ТП-1212 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	08,30 2021.06.02	16,00 2021.06.02	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\пр-т Нариманова,80-86, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ул. Архангельского 6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ул. Архангельского,3-23,4-28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\д/с ул. Гафурова,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д ул.Гафурова, 11а, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д ул.Гафурова 11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212 \ Ш04-1			99	0	0	99	0	0	0	99	0	216,64		1370 2021-05-21			1
591	3	ТП	ТП-3102, РУ-0,4кВ, отключение СШ	0.38	09,00 2021.06.02	12,00 2021.06.02	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102 \ Ш04-1			79	0	0	79	0	0	3	76	0	62,57		1413 2021-05-27			1
592	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1207, 1217, 1221, 1344, 1219)	10 (10.5)	09,30 2021.06.02	14,00 2021.06.02	П	4,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-			571	0	0	568	0	0	3	565	3	1793,38	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	1321 2021-05-18			1
593	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1149)	10 (10.5)	13,00 2021.06.02	16,00 2021.06.02	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149			70	0	0	70	0	0	1	69	0	88,96		1322 2021-05-18			1
594	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	16,00 2021.06.02	17,00 2021.06.02	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530Яч.3- ВЛ - 10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530			2	0	0	2	0	0	1	1	0	5,4		1348 2021-05-20			1
595	3	ТП	ТП-3180\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,20 2021.06.02	18,02 2021.06.02	В	0,7	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ООО "ЕЭС-Гарант"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	322,74		222 2021-06-02	3.4.8.5	4.10	1
596	3	ТП	ТП-3180\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,20 2021.06.02	18,02 2021.06.02	В	0,7	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ООО "ЕЭС-Гарант"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	322,74		222 2021-06-02	3.4.8.5	4.10	1
597	1	ТП	ТП-1212 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	08,30 2021.06.03	16,00 2021.06.03	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ВЛ котельная 267 кв, гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, ул.Мичурина,пр.Нариманова,88, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д пер. С.Тюленена,9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д по ул.Мичурина 13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д ул.Гафурова,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\д/с ул. Гафурова,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д ул.Гафурова, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1212\ж/д ул.Гафурова,11а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	17	0	1	16	0	0	1	16	0	48,42		1368 2021-05-21			1

598	4	ТП	ТП-5011 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.06.03	16,00 2021.06.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011 \ Ш04-1		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Управляющая компания МЖК"; УМУП "Ульяновскводоканал"	50	0	18	32	0	0	21	29	0	1716,13		1387 2021-05-24			1
599	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4112 руб.№2 ул. Мостостроителей	0.38	09,00 2021.06.03	16,00 2021.06.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112 \ Ш04-1 \ яч.-2			21	0	0	21	0	0	0	21	0	21,53		1345 2021-05-20			1
600	3	ТП	КТП-3845	0.38	09,00 2021.06.03	16,00 2021.06.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845 \ Ш04-1			81	0	0	81	0	0	0	81	0	122,47		1379 2021-05-24			1
601	1	ТП	ТП-1316, РУ-0,4кВ, отключение СШ	0.38	09,00 2021.06.03	12,00 2021.06.03	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул.Средний Венец 11-15, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д пер.Рылеева 10, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул.Средний Венец, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул.Средний Венец, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул.Средний Венец,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1316\пер. Рылеева 6 стройка, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	0	12	0	61,94		1380 2021-05-24			1
602	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1207, 1217, 1221, 1344, 1219)	10 (10.5)	09,30 2021.06.03	14,00 2021.06.03	П	4,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-			571	0	0	568	0	0	3	565	3	1793,38	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	1321 2021-05-18			1
603	4	ВЛ	ТП-4028\Ш04-2\яч. 10	0.38	11,30 2021.06.03	11,45 2021.06.03	В	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,53		223 2021-06-03	3.4.12.5	4.14	0
604	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1149)	10 (10.5)	13,00 2021.06.03	16,00 2021.06.03	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149			70	0	0	70	0	0	1	69	0	88,96		1322 2021-05-18			1
605	2	ВЛ	ТП-2349\Ш04-2\яч. 10	0.38	13,40 2021.06.03	17,26 2021.06.03	В	3,77	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,32		224 2021-06-03	3.4.12.5	4.14	0
606	2	ВЛ	ТП-2697\Ш04-2\яч. 12	0.38	16,40 2021.06.03	18,10 2021.06.03	В	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,28		225 2021-06-03	3.4.12.5	4.14	0
607	4	ВЛ	ТП-4018\Ш04-1\яч. 2	0.38	18,40 2021.06.03	19,28 2021.06.03	В	0,8	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			18	0	0	18	0	0	0	18	0	6,55		226 2021-06-03	3.4.8.5	4.14	1
608	4	ТП	ТП-5011 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.06.04	16,00 2021.06.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011 \ Ш04-2		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	33	0	11	22	0	0	13	20	0	1097,2		1389 2021-05-24			1
609	3	ТП	ТП-3152 РУ-0,4кВ, 1 СШ.	0.38	09,00 2021.06.04	12,00 2021.06.04	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152 \ Ш04-1		Предприниматель Шмитаев Александр Михайлович	34	0	1	33	0	0	4	30	0	450,63		1419 2021-05-28			1
610	3	ТП	ТП-3152, РУ-0,4кВ, 2 СШ.	0.38	13,30 2021.06.04	16,00 2021.06.04	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152 \ Ш04-2		Предприниматель Шмитаев Александр Михайлович	27	0	1	26	0	0	4	23	0	432,99		1420 2021-05-28			1
611	4	КЛ	РП-409\с.ш.-1\яч. 17	6 (6.3)	10,10 2021.06.06	11,48 2021.06.06	В	1,63	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 Яч.3 - ТП-4128 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 , РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133		АО "ГУЛЛИВЕР"; Местная религиозная организация православный Приход Свято-Пантелеимоновского храма г.Ульяновска С; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "Фортуна"	63	0	6	57	0	0	20	43	0	179,58		228 2021-06-06	3.4.8.5	4.12	1
612	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 руб.№3	0.38	09,00 2021.06.07	16,00 2021.06.07	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1136\ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136 \ Ш04-1 \ яч.-3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,4		1406 2021-05-26			1
613	4	ТП	ТП-5012 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.06.07	16,00 2021.06.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011 \ Ш04-2		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	33	0	11	22	0	0	13	20	0	1097,2		1391 2021-05-24			1
614	4	ТП	ТП-4171 РУ-0,4кВ 1СШ. НА ОТКЛ. РУБ.8 и 6	0.38	13,30 2021.06.07	16,00 2021.06.07	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-1 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-1 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,41		1456 2021-06-01			1

615	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 448	6 (6.3)	13,56 2021.06.07	14,36 2021.06.07	В	0,67	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2684 яч.5 - ТП-2948А яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.4 - РП-223 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.6 - ТП-2812 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.6 - ТП-2684 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.1 - ТП-2692 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "ДОСТРОЙ"; ИП Вершинина Н.А.; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; МАОУ "Гимназия № 34"; МБОУ СШ № 78; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "ЭЭС-Гарант"; ООО "Ресурс"; УМУП "Ульяновскводоканал"	299	0	25	269	0	0	100	194	5	1376,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	229 2021-06-07	3.4.8.5	4.12	1
616	4	ТП	ТП-5012 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.06.08	16,00 2021.06.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад №176; ООО "УК МегаЛинк"-6004033ЭО-633403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	19	0	14	5	0	0	1	18	0	238,06		1393 2021-05-24			1
617	4	ТП	ТП-4171 РУ-0,4кВ 2СШ. НА ОТКЛ. РУБ.4 и 2	0.38	13,30 2021.06.08	16,01 2021.06.08	П	2,52	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-2 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-2 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	12,12		1457 2021-06-01			1
618	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4\яч. 407	10 (10.5)	16,14 2021.06.08	17,40 2021.06.08	В	1,43	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1, КЛ 10 (10.5) кВ от(ТП4098) перемычка от опр.№ 25 на опр.104 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10			1344	0	0	1322	0	0	13	1309	22	1035,07	ООО "РегионПромСтрой";ООО "СК ЭнергоРесурс"	230 2021-06-08	3.4.8.5	4.12	1
619	4	КЛ	РП-502\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	00,21 2021.06.09	01,03 2021.06.09	В	0,7	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-502, РП 10 (10.5) кВ РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	58	0	15	43	0	0	8	50	0	137,18		231 2021-06-09	3.4.8.5	4.12	1
620	1	ТП	ТП-1742, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ.	0.38	09,00 2021.06.09	12,00 2021.06.09	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1742\Больница , пищеблок, КЛ 0.38 кВ ТП-1742\Больница,гл.корпус ,левое крыло, КЛ 0.38 кВ ТП-1742\Больница,хоз.корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1742\Компьют.рентген.томограф по ул.Рылеева,30/30, КЛ 0.38 кВ ТП-1742\Котельная,ул.Корюкина,30А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742 \ Ш04-1		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; УМУП "Городской теплосервис"	2	0	2	0	0	0	1	1	0	122,92		1469 2021-06-02			1
621	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 руб.№3	0.38	09,00 2021.06.09	16,00 2021.06.09	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1136\ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136 \ Ш04-1 \ яч.-3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,4		1406 2021-05-26			1
622	4	ВЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	19,30 2021.06.09	20,32 2021.06.09	В	1,03	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084, ВЛ 10 (10.5) кВ ТПП-4084 - ВЛ оп.31, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078, ТП 10			1066	0	0	1048	0	0	17	1031	18	648,48	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	232 2021-06-09	3.4.12.5	4.14	0
623	1	ТП	ТП-1П-1868 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,00 2021.06.10	16,00 2021.06.10	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,03		1366 2021-05-21			1
624	1	ТП	ТП-1007 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.06.10	12,00 2021.06.10	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1136,45		1462 2021-06-01			1
625	3	ТП	ТП-3302 РУ-0,4 кВ, Трансформатор	0.38	09,00 2021.06.10	16,00 2021.06.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10_, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7., КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302 \ Ш04-1			40	0	0	40	0	0	8	32	0	1002,88		1461 2021-06-01			1
626	4	ВЛ	ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6\с.ш.-4\яч. 50	6 (6.3)	15,30 2021.06.10	16,19 2021.06.10	В	0,82	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50_1, КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.0_1 - РП-407 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.4 - РП-408 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.6 - РП-408 Яч.12, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-407, РП 6 (6.3) кВ РП-408, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4108А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4178, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4179		УМУП "Городская теплосеть"; ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона ФДА"	9	0	2	5	0	0	7	0	2	104,75	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	233 2021-06-10	3.4.12.5	4.13	0
627	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1001 руб.1	0.38	09,00 2021.06.11	16,00 2021.06.11	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-1 \ яч.-1			16	0	0	16	0	0	0	16	0	16,46		1451 2021-05-31			1
628	2	ТП	ТП-2673, РУ-0,4кВ, отключить 1СШ.	0.38	09,00 2021.06.11	12,00 2021.06.11	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; ООО "ЭЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"	28	0	4	24	0	0	22	6	0	608,24		1471 2021-06-02			1
629	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 руб.6 ул. Кирова, 75/24	0.38	10,00 2021.06.11	16,00 2021.06.11	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,59		1525 2021-06-09			1
630	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 руб.4 ул. Кирова, 83, 85, 89, 91, 95; ВЛИ-0,4 кВ	0.38	10,00 2021.06.11	12,00 2021.06.11	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-1 \ яч.-4			13	0	0	13	0	0	2	11	0	2,99		1524 2021-06-09			1

631	2	ТП	ТП-2673, РУ-0,4кВ, отключить 2СШ.	0.38	13,30 2021.06.11	16,00 2021.06.11	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; ООО "ЕЭС-Гарант"	54	0	3	51	0	0	12	42	0	274,31		1472 2021-06-02			1
632	2	ТП	ТП-2670 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	13,45 2021.06.11	16,00 2021.06.11	П	2,25	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	2	8	0	119,68		1531 2021-06-10			1
633	4	КЛ	РП-516\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	02,02 2021.06.14	03,46 2021.06.14	В	1,73	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 Яч.7 - ТП-5190 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.8 - ТП-5194 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-516, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Мелетлян Инна Михайловна; ООО "УК МегаЛинк"-6004033ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	79	0	33	46	0	0	19	60	0	636,01		236 2021-06-14	3.4.8.5	4.12	1
634	4	КЛ	РП-503\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	02,02 2021.06.14	03,08 2021.06.14	В	1,1	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.0 - ТП-5079 Яч.0, РП 10 (10.5) кВ РП-503, РП 10 (10.5) кВ РП-503 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5079		МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; ООО "Симбирск-Импорт"	25	0	3	21	0	0	17	7	1	137,18	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	235 2021-06-14	3.4.8.5	4.12	1
635	4	КЛ	РП-501\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	02,04 2021.06.14	04,21 2021.06.14	В	2,28	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т!, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.3 - ТП-5024 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.1 - ТП-5006 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		Аверьянов Аверьян Эдуардович; АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ОГБОУ среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Теплоком"	136	2	38	94	0	0	49	85	2	586,13	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	237 2021-06-14	3.4.8.5	4.12	1
636	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1217, 1221, 1344, 1219)	10 (10.5)	08,00 2021.06.15	14,00 2021.06.15	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344			151	0	0	151	0	0	0	151	0	747,23		1493 2021-06-04			1
637	2	ТП	ТП-2546\Ш04-1\яч. 1	0.38	08,40 2021.06.15	09,23 2021.06.15	В	0,72	КЛ 0.38 кВ ТП-2546			1	0	0	1	0	0	1	0	0	17,95		238 2021-06-15	3.4.9.3	4.13	0
638	3	ТП	ТП-3597, РУ-0,4кВ, отключить 1 СШ.	0.38	09,00 2021.06.15	12,00 2021.06.15	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	27,33		1517 2021-06-07			1
639	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1037 руб.№4	0.38	09,00 2021.06.15	16,00 2021.06.15	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\пер.Ореховый 6-48, 3-41, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037 \ Ш04-1 \ яч.-4			50	0	0	50	0	0	0	50	0	73,78		1468 2021-06-02			1
640	3	ТП	ТП-3603\Ш04-1\яч. 5	0.38	10,17 2021.06.15	11,00 2021.06.15	В	0,72	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	3,01		239 2021-06-15	3.4.9.3	4.13	0
641	3	ТП	ТП-3597, РУ-0,4кВ, отключить 2 СШ.	0.38	13,30 2021.06.15	16,00 2021.06.15	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597 \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	5	1	0	405,85		1518 2021-06-07			1
642	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1217, 1221, 1344, 1219)	10 (10.5)	08,00 2021.06.16	14,00 2021.06.16	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344			151	0	0	151	0	0	0	151	0	747,23		1493 2021-06-04			1
643	3	ТП	ТП-3757 РУ-10/0,4 кВ, Трансформатор.	10 (10.5)	08,45 2021.06.16	15,45 2021.06.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	8	7	0	40,96		1440 2021-05-29			1
644	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1037 руб.№4	0.38	09,00 2021.06.16	16,00 2021.06.16	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1037\пер.Ореховый 6-48, 3-41, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037 \ Ш04-1 \ яч.-4			50	0	0	50	0	0	0	50	0	73,78		1468 2021-06-02			1
645	2	ТП	ТП-2689, РУ-0,4кВ, отключить 2 СШ.	0.38	09,00 2021.06.16	12,00 2021.06.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\07895, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 82	15	0	2	13	0	0	3	12	0	833,96		1473 2021-06-02			1
646	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Бирючовская" ф.2 (участок на ТП-3П-1744)	10 (10.5)	11,00 2021.06.16	14,00 2021.06.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744			2	0	0	2	0	0	0	2	0	19,78		1417 2021-05-28			1
647	3	ТП	ТП-3623\Ш04-2\яч. 8	0.38	12,25 2021.06.16	14,56 2021.06.16	В	2,52	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	23,55		240 2021-06-16	3.4.8.1	4.13	0
648	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-3П-1149)	10 (10.5)	13,00 2021.06.16	16,00 2021.06.16	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149			70	0	0	70	0	0	1	69	0	88,96		1494 2021-06-04			1

649	2	ТП	ТП-2661, РУ-0,4кВ, отключить 2 СШ.	0.38	13,30 2021.06.16	16,00 2021.06.16	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\021, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\0212, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\0656, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661 \ Ш04-2		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №232 "Жемчужинка"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	40	0	9	31	0	0	17	23	0	462,66		1475 2021-06-02			1
650	1	ТП	ТП-1033 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	0.38	14,30 2021.06.16	15,30 2021.06.16	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резерв№15., КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №12, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	460,76		1537 2021-06-11			1
651	1	ВЛ	ТП-1977\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,58 2021.06.16	19,30 2021.06.16	В	0,53	ВЛ 0.38 кВ ТП-1977\НТО №6 на 6-ре Н.Венец, ВЛ 0.38 кВ ТП-1977\Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1, КВЛ 0.38 кВ ТП-1977\Тир ул.Гимова/бул.Пластова, КЛ 0.38 кВ ТП-1977\ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,86		241 2021-06-16	3.4.9.3	4.13	0
652	3	ТП	ТП-3758 РУ-10/0,4 кВ, Трансформатор.	10 (10.5)	08,45 2021.06.17	15,45 2021.06.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758 \ Ш04-1			19	0	0	19	0	0	4	15	0	232,49		1442 2021-05-29			1
653	3	ТП	ТП-3618 руб.9 ул. К.Либкнехта, 22	0.38	09,00 2021.06.17	10,00 2021.06.17	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618 \ Ш04-1 \ яч.-9			1	0	0	1	0	0	0	1	0	87,69		1571 2021-06-15			1
654	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1091 руб. 1,3,5,6.	0.38	09,00 2021.06.17	16,00 2021.06.17	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091\ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1091\ВЛИ пр.Нариманова,64/2,ул.Тимирязева,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1091\Котельная бани, КЛ 0.38 кВ ТП-1091\уличн.освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091 \ Ш04-1 \ яч.-6		ИП Терехин Станислав Александрович	7	0	1	6	0	0	2	5	0	66,98		1526 2021-06-09			1
655	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (участок на ТП-ЗП-1149)	10 (10.5)	13,00 2021.06.17	16,00 2021.06.17	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149			70	0	0	70	0	0	1	69	0	88,96		1494 2021-06-04			1
656	3	ТП	ТП-3180 РУ-0,4 кВ СШ-1	0.38	14,00 2021.06.17	16,00 2021.06.17	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ООО "ЕЭС-Гарант"	5	0	3	2	0	0	4	1	0	330,46		1559 2021-06-12			1
657	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	00,27 2021.06.18	03,12 2021.06.18	В	2,75	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149		МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; УМУП "Городской теплосервис"	64	1	1	60	0	0	11	51	2	448,95	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	242 2021-06-18	3.4.9.1	4.12	0
658	1	ПС	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	01,56 2021.06.18	02,03 2021.06.18	В	0,12	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884		Бакальский Юрий Викторович; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	202	3	9	187	0	0	24	175	3	648,48	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	243 2021-06-18	3.4.8.5	4.13	1
659	3	ТП	ТП-3759 РУ-10/0,4 кВ, Трансформатор.	10 (10.5)	08,45 2021.06.18	15,45 2021.06.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ Ш04-1			38	0	0	38	0	0	1	37	0	144,46		1444 2021-05-29			1
660	3	ПС	ПС "Южная" ЗРУ-6кВ яч.373	6 (6.3)	09,00 2021.06.18	16,00 2021.06.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530Яч.3- ВЛ - 10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530			2	0	0	2	0	0	1	1	0	1,35		1480 2021-06-03			1
661	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1091 руб. 4.	0.38	09,00 2021.06.18	16,00 2021.06.18	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1091\ВЛИ пр. Нариманова,66-78, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091 \ Ш04-1 \ яч.-4			8	0	0	8	0	0	0	8	0	20,04		1527 2021-06-09			1
662	3	ТП	ТП-ЗП-1197 РУ-0,4кВ	0.38	14,00 2021.06.18	17,00 2021.06.18	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197			102	0	0	102	0	0	0	102	0	42,64		1492 2021-06-04			1
663	2	ТП	ТП-2656, РУ-0,4кВ, отключить	0.38	09,00 2021.06.21	13,00 2021.06.21	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-2 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,81		1533 2021-06-10			1
664	1	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 руб. 31, руб. 26, руб. 12 поочерёдно на ж/дом ул.	0.38	09,00 2021.06.21	16,00 2021.06.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д Кузнецова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова, 6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076 \ Ш04-1 \ яч.-31, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076 \ Ш04-2 \ яч.-26			3	0	0	3	0	0	0	3	0	24,68		1593 2021-06-17			1
665	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1099 руб. 12 по 3 пер.Баумана,1-35,	0.38	09,00 2021.06.21	16,00 2021.06.21	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-2 \ яч.-12			102	0	0	102	0	0	0	102	0	308,7		1521 2021-06-08			1
666	3	ТП	ТП-3624, РУ-0,4кВ, отключить 2СШ.	0.38	13,30 2021.06.21	17,00 2021.06.21	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад № 6	10	0	1	9	0	0	2	8	0	303,16		1604 2021-06-18			1

667	2	ТП	ТП-2738	0.38	16,29 2021.06.21	17,29 2021.06.21	В	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\кл 007, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ		МБДОУ №153; ООО "Чайка"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		245 2021-06-21	3.4.8.5	4.13	1
668	1	ВЛ	ТП-1507\Ш04-1\яч. 1	0.38	16,45 2021.06.21	18,43 2021.06.21	В	1,97	ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ пер. Рябиновый 3-5,4-10			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,6		246 2021-06-21	3.4.8.5	4.13	1
669	2	ТП	ТП-2215 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.06.22	16,00 2021.06.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215 \ Ш04-1			26	0	0	26	0	0	0	26	0	113,13		1538 2021-06-11			1
670	1	ТП	ТП-1307 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2021.06.22	16,00 2021.06.22	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1307\Банк "Венец",ул.Марата,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1307\ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата, ВЛ 0.38 кВ ТП-1307\Шашлычка, ул.Марата,7, КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Резерв руб. 2, КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Склады техникума, КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Столовая техникума , КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Столовая техникума, КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Техникум,ул.Марата, 2, КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Техникум,ул.Марата,2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307 \ Ш04-1			20	0	0	20	0	0	0	20	0	104,36		1364 2021-05-21			1
671	3	ТП	ТП-3182 оборудование 1, 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1, Т-2.	6 (6.3)	08,45 2021.06.22	16,00 2021.06.22	П	7,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8., КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-2			33	0	0	33	0	0	4	29	0	204,2		1446 2021-05-29			1
672	4	ТП	ТП-5145 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.06.22	16,00 2021.06.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145 \ Ш04-1		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад 231; ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	1	14	15	0	0	3	27	0	333,58		1501 2021-06-07			1
673	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1099 руб. 12 по 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-	0.38	09,00 2021.06.22	16,00 2021.06.22	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-2 \ яч.-12			102	0	0	102	0	0	0	102	0	308,7		1521 2021-06-08			1
674	2	ТП	ТП-2517, РУ-0,4кВ, отключить 2 СШ.	0.38	09,00 2021.06.22	14,00 2021.06.22	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\01235, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ЕЭС-Гарант"	15	0	4	11	0	0	11	4	0	1290,15		1476 2021-06-02			1
675	2	КЛ	ТП-2520\с.ш.-1\яч. 5	6 (6.3)	17,32 2021.06.22	18,10 2021.06.22	В	0,63	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ с.ш.-1 \ яч.-5			11	0	0	11	0	0	0	11	0	59,86		249 2021-06-22	3.4.8.5	4.12	1
676	2	ТП	ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6\с.ш.-1\яч. 103	6 (6.3)	19,31 2021.06.22	21,14 2021.06.22	В	1,72	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ от оп №3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.103 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-103, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773		МУП "УЭТ"	2	2	0	0	0	0	2	0	0	381,61		248 2021-06-22	3.4.9.3	4.13	0
677	2	ТП	РП-204\с.ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	20,03 2021.06.22	21,11 2021.06.22	В	1,13	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2295 Яч.0 - ТП-2773 Яч.0_2, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2295, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773			2	0	0	0	0	0	0	0	2	22,45	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергомодуль"	247 2021-06-22	3.4.9.3	4.13	0
678	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	07,13 2021.06.23	08,17 2021.06.23	В	1,07	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149		МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; УМУП "Городской теплосервис"	65	1	1	61	0	0	11	52	2	386,59	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	250 2021-06-23	3.4.9.3	4.12	0
679	2	ТП	ТП-2287 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.06.23	16,00 2021.06.23	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287 \ Ш04-1		МБОУ СШ № 61; ТСН "Каштан"; УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	3	8	0	0	2	9	1	693,96	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1540 2021-06-11			1
680	3	ТП	ТП-3623 руб.8 ул. Малосаратовская, 5, ул. Железнодорожная	0.38	09,00 2021.06.23	13,00 2021.06.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-1 \ яч.-19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623 \ Ш04-2 \ яч.-8			6	0	0	6	0	0	0	6	0	78,86		1620 2021-06-21			1
681	2	ТП	ТП-2673, РУ-0,4кВ, руб. 23 и руб. 24.	0.38	09,00 2021.06.23	12,00 2021.06.23	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-1 \ яч.-23, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-2 \ яч.-24		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; ООО "ЕЭС-Гарант"	7	0	6	1	0	0	7	0	0	162,86		1576 2021-06-16			1

682	4	ТП	ТП-5145 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.06.23	16,00 2021.06.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145 \ Ш04-2		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад 231; ООО "УК МегаЛинк"-6004039Э-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	13	1	6	6	0	0	2	11	0	145,13		1502 2021-06-07			1
683	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1099 руб. 12 по 3 пер.Баумана,1-35,	0.38	09,00 2021.06.23	16,00 2021.06.23	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-2 \ яч.-12			102	0	0	102	0	0	0	102	0	308,7		1521 2021-06-08			1
684	2	ТП	ТП-2673, РУ-0,4кВ, отключить 1 СШ.	0.38	10,00 2021.06.23	13,00 2021.06.23	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"	28	0	4	24	0	0	22	6	0	608,24		1577 2021-06-16			1
685	2	ТП	ТП-2673, РУ-0,4кВ, отключить 2 СШ.	0.38	13,30 2021.06.23	16,00 2021.06.23	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; ООО "ЕЭС-Гарант"	54	0	3	51	0	0	12	42	0	274,31		1578 2021-06-16			1
686	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 49	10 (10.5)	16,00 2021.06.23	16,17 2021.06.23	В	0,28	КЛ 10 (10.5) кВ перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-11406 Яч.3 - ТП-1140в Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.7 - ТП-1643 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643		УМУП "Городская теплосеть"	8	0	1	7	0	0	2	6	0	299,3		251 2021-06-23	3.4.9.3	4.12	0
687	3	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Б. ключищи" ф.14	10 (10.5)	16,00 2021.06.23	18,00 2021.06.23	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1364 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1364			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,28		1636 2021-06-22			1
688	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1131 РУ-0,4кВ руб. 9	0.38	08,00 2021.06.24	12,00 2021.06.24	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1131\ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131 \ Ш04-1 \ яч.-9			76	0	0	76	0	0	0	76	0	21,49		1617 2021-06-21			1
689	2	ТП	ТП-2287 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.06.24	16,00 2021.06.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 61; УМУП "Ульяновскводоканал"	8	0	2	4	0	0	0	6	2	655,49	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1541 2021-06-11			1
690	2	ТП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 232	6 (6.3)	10,07 2021.06.24	14,10 2021.06.24	В	4,05	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.6 - РП-238 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2244 Яч.0_1 - РП-238 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-232, РП 6 (6.3) кВ РП-238, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2244, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954		УМУП "Ульяновскводоканал"	108	0	2	103	0	0	0	105	3	82,31	ООО "СК Энергоком";ООО "ЭнергоХолдинг"	252 2021-06-24	3.4.8.5	4.13	1
691	2	КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 458	6 (6.3)	10,55 2021.06.24	16,27 2021.06.24	В	5,53	КЛ 6 (6.3) кВ 01, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.4 - ТП-2971 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП		ЖСК "Надежда"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ИП Котова Н.Н.; МАДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; МБДОУ СШ № 70; Миннибаев Н.Н.; МУП "УЭТ"; ООО "Альбион"; ООО "Аметист"; ООО "ДАРС-Инвест"; ООО "ДиПекс"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "СМУ- 96"; ООО "УК "Дом-Сервис"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы	267	2	42	216	0	0	111	149	7	1833,2	ООО "ВАТТ";ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	254 2021-06-24	3.4.8.5	4.12	1
692	2	ТП	ТП-2287 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1,Т-2	0.38	11,00 2021.06.24	12,30 2021.06.24	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 61; ТСН "Каштан"; УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	5	12	0	0	2	15	2	1349,45	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1544 2021-06-11			1
693	1	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-1146 РУ-0,4кВ руб.№5, №14 на ВРУ-0,4кВ административног	0.38	08,00 2021.06.25	12,00 2021.06.25	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Магазин, ул. Толбухина,62, КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Резервн. рубильн. №14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	13,19		1644 2021-06-23			1
694	2	ТП	ТП-2256 РУ-6-0,4 кВ, 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.06.25	16,00 2021.06.25	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-2		МБОУ "Средняя школа №27"	19	0	2	17	0	0	0	19	0	279,22		1545 2021-06-11			1
695	3	ТП	ТП-3303 руб.5, 7 ул. Гончарова, 1/17 подъезды 4, 5, 6 + магазин	0.38	09,00 2021.06.25	12,00 2021.06.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303 \ Ш04-1 \ яч.-7			1	0	0	1	0	0	1	0	0	50,69		1643 2021-06-23			1
696	1	ТП	ТП-1082 РУ-10кВ 2 с.ш., Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.06.25	17,00 2021.06.25	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ Гараж, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\абонент.сети, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Администт. корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул. Робеспьера, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ж/д ул.Крымова,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\ИШИКАУ, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Новый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\резерв. руб. № 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Склад,ул.Робеспьера,112А, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Старый корпус, КЛ 0.38 кВ ТП-1082\сушильный шкаф, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082 \ Ш04-2		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна	8	0	1	7	0	0	4	4	0	77,3	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1650 2021-06-24			1
697	2	ТП	ТП-2558\Ш04-1\яч. 3	0.38	14,28 2021.06.26	15,10 2021.06.26	В	0,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	34,75		255 2021-06-26	3.4.9.3	4.13	0

698	1	ВЛ	ТП-1768	0.38	22,00 2021.06.26	22,40 2021.06.26	В	0,67	ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\1й пер. Тимирязева, д.55/57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61, ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ж/д Бакинская, д.61, ВЛ 0.38 кВ ТП-1062\ж/д ул.Бакинская, 50-52, ВЛ 0.38 кВ ТП-1085\гараж бокс 1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1085\ГСК "Огонек", ул.Р.Люксембург,20А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1132\ул.Новгородская, д.23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1163\ВЛИ по ул.Тимирязева, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\Водогрейка, ул.Радищева,169, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул. Симбирская, 45, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО, ВЛ 0.38 кВ ТП-1768\стройка Бассейн, ул.Сев.Венец, д.32, ВЛ 0.38 кВ ТП-1768\ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49, ВЛ 0.38 кВ ТП-1920\Гараж ул.Докучаева, д.18, КЛ 0.38 кВ ТП-1062\5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1062\ж/д по ул.Тимирязева, д.47, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул. Р.Люксембург, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул. Р.Люксембург,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,175, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,179а, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\Котельная, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\магазин, ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\магазин,ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "УК "Чистый дом"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,38		256 2021-06-26	3.4.8.5	4.13	1
699	4	ТП	РП-514\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	17,39 2021.06.27	17,55 2021.06.27	В	0,27	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 Яч.5 - ТП-5153 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5160 яч.2 - ТП-5161 яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-514, РП 10 (10.5) кВ РП-514 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5157, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5161		ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	79	0	28	48	0	0	31	45	3	424,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	257 2021-06-27	3.4.8.5	4.13	1
700	2	ТП	ТП-2382 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.06.28	16,00 2021.06.28	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382 \ Ш04-1			236	0	0	236	0	0	1	235	0	78,68		1579 2021-06-16			1
701	3	ТП	ТП-3427 РУ-0,4 кВ секия шин-2, Т-2.	0.38	09,00 2021.06.28	14,00 2021.06.28	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	1	9	0	98,38		1660 2021-06-24			1
702	4	ТП	ТП-4171 РУ-0,4кВ На отключ. руб. 4;2;8;6.	0.38	09,00 2021.06.28	15,00 2021.06.28	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-1 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-1 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-2 \ яч.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171 \ Ш04-2 \ яч.-4			3	0	0	3	0	0	1	2	0	16,53		1612 2021-06-21			1
703	1	РП	РП-128 РУ-0,4кВ 2 СШ	0.38	08,00 2021.06.29	12,00 2021.06.29	П	4	КЛ 0.38 кВ РП-128\ВПУ, ул.У.Громовой, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 ., КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 6 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,4, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,6 (ш.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\Резерв № 26, КЛ 0.38 кВ РП-128\Резерв № 30, КЛ 0.38 кВ РП-128\Стоянка,ул.У.Громовой,10, КЛ 0.38 кВ РП-128\Торг.павильон ул.У.Громовой, КЛ 0.38 кВ РП-128\ул. У.Громовой,8 (вв.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.Громовой, д.6 (нежилое помещение), КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.У.Громовой, д.4 (п.3), КЛ 0.38 кВ РП-128\Уличн. освещение, КЛ 0.38 кВ РП-128\ЦТП, ул. У.Громовой (вв.2), РП 10 (10.5) кВ РП-128 \ Ш04-2		ООО "Домовой" (600912ИКУ)	11	0	4	7	0	0	5	6	0	1118,19		1654 2021-06-24			1
704	2	ТП	ТП-2954 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.06.29	16,00 2021.06.29	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	105	0	2	102	0	0	0	104	1	175,41	ООО "ЭнергоХолдинг"	1581 2021-06-16			1
705	1	ТП	ТП-1085 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2021.06.29	16,00 2021.06.29	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1085\гараж бокс 1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1085\ГСК "Огонек", ул.Р.Люксембург,20А, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул. Р.Люксембург, 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул. Р.Люксембург,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,175, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\ж/д ул.Радищева,179а, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\Котельная, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\магазин, ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\магазин,ул.Радищева,173, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	12	0	1	11	0	0	1	11	0	110,78		1362 2021-05-21			1
706	4	ТП	ТП-4050 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ тр-р №2	0.38	09,00 2021.06.29	16,00 2021.06.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	4	0	0	20,02		1608 2021-06-21			1
707	1	КЛ	ТП-1649	6 (6.3)	11,04 2021.06.29	13,55 2021.06.29	В	2,85	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649			24	0	0	24	0	0	8	16	0	52,38		259 2021-06-29	3.4.8.5	4.12	1
708	1	КЛ	ТП-1649	0.38	12,53 2021.06.29	13,29 2021.06.29	В	0,6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\Аптека, ул.Ул.Громовой,2А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\НТО ул.Л.Шевцовой у дома №57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а (под.2,вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л Шевцовой,59Б (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л. Шевцовой, 59А (ш.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.ЛШевцовой,59Б (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\павильон,ул.Громовой,4а , КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ул.У.Громовой, 2а (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Уличн. освещение			1	0	0	1	0	0	0	1	0	440		258 2021-06-29	3.4.8.5	4.12	1
709	3	КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 4	6 (6.3)	16,58 2021.06.29	18,13 2021.06.29	В	1,25	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3366 Яч.3 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406		МУП "УЭТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	4	3	1	0	0	0	4	0	0	224,47		260 2021-06-29	3.4.8.5	4.12	1
710	4	ВЛ	ТП-4174\Ш04-1\яч. 1	0.38	22,23 2021.06.29	23,30 2021.06.29	В	1,12	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1			25	0	0	25	0	0	0	25	0	13,1		261 2021-06-29	3.4.9.3	4.13	0
711	3	ПС	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-2\яч. 18	6 (6.3)	00,40 2021.06.30	03,38 2021.06.30	В	2,97	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3827 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3827 - ПП 3941 №2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3941, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3826, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3827		УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	2	16	0	0	2	16	1	239,44	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	262 2021-06-30	3.4.9.1	4.13	0
712	4	ТП	ТП-4050 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ тр-р №1	0.38	09,00 2021.06.30	16,00 2021.06.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050 \ Ш04-1		Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в	5	0	3	2	0	0	5	0	0	84,44		1610 2021-06-21			1

713	4	ТП	ТП-5081 РУ-0,4кВ 1с.ш.	0.38	09,00 2021.06.30	12,00 2021.06.30	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081 \ Ш04-1		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	15	0	12	3	0	0	3	12	0	1028,24		1631 2021-06-22			1
714	1	ТП	ТП-1141 РУ-0,4кВ руб.8,руб.13 на ж/д по	0.38	09,30 2021.06.30	17,00 2021.06.30	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2410,28		1742 2021-06-29			1
715	2	ТП	РП-231\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	05,47 2021.07.01	07,20 2021.07.01	В	1,55	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ВЛ оп.58, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2385 до ВЛ -6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2972 Яч.2 - ВЛ Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2854, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972			51	0	0	42	0	0	32	10	9	478,88	ООО "ВАТТ";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	265 2021-07-01	3.4.9.1	4.13	0
716	3	ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	06,14 2021.07.01	07,15 2021.07.01	В	1,02	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая_1, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка АВГ 4х50, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-Реклоузер, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1209, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1362, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1787			49	0	0	49	0	0	0	49	0	124,71		264 2021-07-01	3.4.9.1	4.13	0
717	4	ТП	ТП-5081 РУ-0,4кВ 2с.ш.	0.38	08,00 2021.07.01	12,00 2021.07.01	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081 \ Ш04-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	14	0	9	5	0	0	5	9	0	51,9		1656 2021-06-24			1
718	2	ТП	ТП-2519 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	09,00 2021.07.01	16,00 2021.07.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\098745, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	16	0	1	15	0	0	5	11	0	56,49		1583 2021-06-16			1
719	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1099 руб. 12 по 3 пер.Баумана,1-35,	0.38	09,00 2021.07.01	16,00 2021.07.01	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-2 \ яч.-12			102	0	0	102	0	0	0	102	0	61,79		1521 2021-06-08			1
720	4	ВЛ	ТП-4113\Ш023-1\яч. 3	0.38	16,43 2021.07.01	19,00 2021.07.01	В	2,28	ВЛ 0.38 кВ ТП-4113 яч.3			8	0	0	8	0	0	0	8	0	40,85		267 2021-07-01	3.4.8.4	4.13	0
721	1	ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1099 руб. 12 по 3 пер.Баумана,1-35,	0.38	09,00 2021.07.02	16,00 2021.07.02	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1099\ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099 \ Ш04-2 \ яч.-12			102	0	0	102	0	0	0	102	0	61,79		1521 2021-06-08			1
722	1	ТП	ТП-1015\Ш04-1\яч. 4	0.38	12,30 2021.07.02	14,35 2021.07.02	В	2,08	ВЛ 0.38 кВ ТП-1015\киоск (ост. "Венец"), КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,35		268 2021-07-02	3.4.8.1	4.13	0
723	3	ВЛ	ТП-3362\Ш04-1\яч. 5	0.38	12,55 2021.07.03	13,30 2021.07.03	В	0,58	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			32	0	0	32	0	0	0	32	0	6,44		269 2021-07-03	3.4.8.5	4.13	1
724	1	ВЛ	ТП-1917\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,17 2021.07.03	18,07 2021.07.03	В	0,83	ВЛ 0.38 кВ ТП-1917\1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,13		270 2021-07-03	3.4.9.3	4.13	0
725	1	ВЛ	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	18,30 2021.07.03	21,11 2021.07.03	В	2,68	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв			1265	0	0	1252	0	0	8	1244	13	623,54	ООО "АВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	272 2021-07-03	3.4.8.5	4.13	1
726	2	ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	18,45 2021.07.03	20,20 2021.07.03	В	1,58	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836			302	0	0	298	0	0	0	298	4	224,47		271 2021-07-03	3.4.9.1	4.13	0
727	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по ул.Новослободска	0.38	09,00 2021.07.05	16,00 2021.07.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
728	3	ТП	ТП-3421, РУ-0,4кВ отключить СШ.	0.38	09,00 2021.07.05	12,00 2021.07.05	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421 \ Ш04-1			87	0	0	84	0	0	9	75	3	98,91	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1661 2021-06-25			1
729	4	ТП	ТП-5001 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.07.05	16,00 2021.07.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001 \ Ш04-1			5	0	0	4	0	0	1	3	1	27,61	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1704 2021-06-28			1

730	4	ВЛ	ТП-4129\Ш04-1\яч. 4	0.38	15,00 2021.07.05	15,58 2021.07.05	В	0,97	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			27	0	0	26	0	0	0	26	1	18,09		276 2021-07-05	3.4.8.5	4.13	1
731	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 127	10 (10.5)	08,47 2021.07.06	09,32 2021.07.06	В	0,75	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023), КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3798 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ		ОАО "РЖДстрой"; ОГКУ "Корпорация развития ИТ-МФЦ Ульяновской области" (ОГКУ "Правительство для граждан"); ООО "Альбион"; ООО "СЭСНа"; Предприниматель Хайруллов Альберт Сагитович; УМУП "Ульяновскводоканал"; УФСБ России по Ульяновской области	1047	0	13	1028	0	0	39	1002	6	1097,43	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	277 2021-07-06	3.4.8.5	4.12	1
732	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по	0.38	09,00 2021.07.06	16,00 2021.07.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
733	1	ТП	ТП-1280 РУ-10кВ I с.ш.	10 (10.5)	09,00 2021.07.06	12,00 2021.07.06	П	3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,17		1760 2021-07-01			1
734	4	ТП	ТП-5001 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.07.06	16,00 2021.07.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001 \ Ш04-2			2	0	0	1	0	0	0	1	1	5,21	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1706 2021-06-28			1
735	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.3 (участок на ТП-3П-1113, 1116, 1117, 1345, 1366, 1512))	10 (10.5)	10,00 2021.07.06	15,00 2021.07.06	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Дорожная,1,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 1,7,913,14,15,16,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 8,9,10,11,12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ УО, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ВЛ-0,4 кВ на Гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 33, 34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок", ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Молодежная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512 \ Ш04-1			224	0	0	221	0	0	1	220	3	185,01		1645 2021-06-23			1
736	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 107	10 (10.5)	10,26 2021.07.06	11,14 2021.07.06	В	0,8	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10 (10.5) кВ вв1, КЛ 10 (10.5) кВ кл-10, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.2 - ТП-1070 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.0_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ		ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; ООО "Ленинские горки"; ООО "Развитие"; ООО "Репортер 73"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	180	1	9	160	0	0	44	126	10	1384,26	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	278 2021-07-06	3.4.8.5	4.12	1
737	2	ТП	ТП-2528, РУ-0,4кВ, отключить СШ.	0.38	13,00 2021.07.06	17,00 2021.07.06	П	4	КЛ 0.38 кВ СИП от ТП-2528 руб №1 до магазина южнее ЖД №11А по ул. Стасова, КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528 \ Ш04-1		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"	8	0	2	6	0	0	3	5	0	9,18		1670 2021-06-25			1
738	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 219	6 (6.3)	20,09 2021.07.06	21,24 2021.07.06	В	1,25	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.0, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-219, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932		ОГ КУСО "РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г.Ульяновске	103	0	2	96	0	0	27	71	5	389,09	ООО "РегионПромСтрой";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	279 2021-07-06	3.4.8.5	4.12	1
739	1	ВЛ	ТП-1122\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,23 2021.07.06	22,25 2021.07.06	В	2,03	ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38			17	0	0	17	0	0	0	17	0	6,35		280 2021-07-06	3.4.9.3	4.13	0
740	3	ВЛ	ТП-3477\Ш04-1\яч. 5	0.38	08,05 2021.07.07	11,00 2021.07.07	В	2,92	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1		УМУП "Ульяновскводоканал"	24	0	0	24	0	0	0	24	0	11,69		281 2021-07-07	3.4.8.5	4.13	1
741	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по	0.38	09,00 2021.07.07	16,00 2021.07.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
742	3	ТП	ТП-3553 руб.№2 : ул. Хрустальная, 16 + магазин	0.38	09,00 2021.07.07	10,00 2021.07.07	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553 \ Ш04-1 \ яч.-2			2	0	0	2	0	0	1	1	0	5,58		1766 2021-07-02			1
743	2	ТП	ТП-2954, РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2021.07.07	12,00 2021.07.07	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	106	0	2	103	0	0	0	105	1	189,89	ООО "ЭнергоХолдинг"	1751 2021-06-30			1
744	1	ТП	ТП-1033 РУ-0,4кВ I С.Ш.	0.38	09,30 2021.07.07	11,30 2021.07.07	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	5	5	0	25,54		1759 2021-07-01			1
745	3	ТП	ТП-3603\Ш04-1\яч. 5	0.38	10,07 2021.07.07	11,30 2021.07.07	В	1,38	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	3,72		282 2021-07-07	3.4.9.3	4.13	0

746	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \с.ш.-3\яч. 47	10 (10.5)	11,32 2021.07.07	12,56 2021.07.07	В	1,4	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5243 яч.10 - ТП-5246 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.1 - РП-518 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47, КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5221 Шины 1-2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.10 - ТП-5244 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \ с.ш.-3 \ яч.-47, РП 10 (10.5) кВ РП-518, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5246, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247		ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ТСН "Алексеевское"	62	0	33	24	0	0	10	47	5	511,3	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	283 2021-07-07	3.4.8.5	4.12	1
747	4	КЛ	РП-515\с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	11,32 2021.07.07	13,15 2021.07.07	В	1,72	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.8 - ТП-5181 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2.., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.2 - ТП-5188 яч.2, РП 10 (10.5) кВ РП-515, РП 10 (10.5) кВ РП-515 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5188		МБДОУ детский сад № 101; Нестерова Н.В.-0006690 ЭО; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "уютный город"; ООО"УК Мечта"; ТСЖ "Симбирский Дом"	59	0	33	25	0	0	10	48	1	573,66	ООО "Симбирскэтьсервис"	284 2021-07-07	3.4.8.5	4.12	1
748	1	ВЛ	ТП-1504\Ш04-1\яч. 3	0.38	17,15 2021.07.07	18,20 2021.07.07	В	1,08	ВЛ 0.38 кВ ТП-1504\ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11			32	0	0	32	0	0	0	32	0	7,77		285 2021-07-07	3.4.8.5	4.13	1
749	4	ТП	ТП-5004 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.07.08	16,00 2021.07.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004 \ Ш04-1		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"	13	0	7	6	0	0	4	9	0	29,5		1700 2021-06-28			1
750	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по [illegible]	0.38	09,00 2021.07.08	16,00 2021.07.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
751	2	ТП	ТП-2522, РУ-0,4кВ, 1 СШ.	0.38	09,00 2021.07.08	12,00 2021.07.08	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522 \ Ш04-1		ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Торговая Компания Лето"	25	0	2	23	0	0	3	22	0	29,91		1671 2021-06-25			1
752	3	ТП	ТП-3108А РУ-10 кВ СШ-1, СШ-2, все отходящие КЛ-10 кВ.	10 (10.5)	09,00 2021.07.08	11,00 2021.07.08	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а \ Ш04-2			9	0	0	6	0	0	4	2	3	29,88	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Композит-Энерго"	1733 2021-06-28			1
753	1	ТП	ТП-1306 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и тр-р №1	0.38	09,00 2021.07.08	16,00 2021.07.08	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\адм.здание,ул. Мира 17А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\БССС по 2му пер.Мира, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\офисы 2 пер. Мира, 27, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д 2пер. Мира,21 щит1 , КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д 2пер. Мира,21 щит2, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д ул. Федерации, 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\КНС, 2 пер.Мира, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Многоуровневая автостоянка, 2 пер.Мира, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Офисы,2пер. Мира,21 щит2, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Резервн.рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Федерации, д.20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306 \ Ш04-1		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ООО "ЖЭК"; ООО "УК Атлант"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	12	8	0	0	18	2	3	105,17	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1712 2021-06-28			1
754	2	ТП	ТП-2522, РУ-0,4кВ отключить 2 СШ.	0.38	12,00 2021.07.08	17,00 2021.07.08	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\03363, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522 \ Ш04-2		ООО "Торговая Компания Лето"	18	0	1	17	0	0	2	16	0	57,36		1672 2021-06-25			1
755	4	ТП	ТП-5004 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.07.09	16,00 2021.07.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004 \ Ш04-2		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	9	0	4	5	0	0	4	5	0	18,42		1702 2021-06-28			1
756	1	ТП	ТП-1306 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и тр-р №2	0.38	09,00 2021.07.09	16,00 2021.07.09	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\Адм.здание,ул. Мира, 17А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1306\офисы 2 пер. Мира, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д 2пер. Мира,21 щит1 , КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д 2пер. Мира,21 щит2, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ж/д ул. Федерации, д.20, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\КНС,2 пер.Мира, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Многоуровневая стоянка, 2й пер.Мира, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Офисы,2пер. Мира,21 щит2, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Резервн.рубильник №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\ул.Мира, д.11, КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Федерации, д.20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306 \ Ш04-2		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГСК "Мирный"; ИП Картюков Вячеслав Анатольевич; ООО "ЖЭК"; ООО "УК Атлант"; ТСН "Федерации 20"; УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	9	5	0	0	12	2	2	21,41	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1713 2021-06-28			1
757	2	КЛ	РП-213\с.ш.-1\яч. 15	6 (6.3)	11,20 2021.07.09	11,58 2021.07.09	В	0,63	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.5 - ТП-2658 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658		МБОУ "Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова"; ООО УК "ЭкоДом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	17	0	3	14	0	0	7	10	0	216,99		287 2021-07-09	3.4.8.5	4.12	1
758	3	КЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	13,39 2021.07.09	14,47 2021.07.09	В	1,13	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3646 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3830 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-330, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841		ООО "Альбион"; Предприниматель Хайруллов Альберт Сагитович; УМУП "Ульяновскводоканал"; УФСБ России по Ульяновской области	540	0	8	532	0	0	4	536	0	274,36		289 2021-07-09	3.4.8.5	4.12	1
759	2	ВЛ	ТП-2352\Ш04-1\яч. 4	0.38	15,30 2021.07.09	17,04 2021.07.09	В	1,57	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			34	0	0	34	0	0	0	34	0	21,74		290 2021-07-09	3.4.8.5	4.10	1

760	2	КЛ	РП-205\с.ш.-2\яч. 10	6 (6.3)	17,56 2021.07.09	19,05 2021.07.09	В	1,15	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	90	0	3	87	0	0	17	73	0	523,77		291 2021-07-09	3.4.8.5	4.12	1
761	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 113	6 (6.3)	19,50 2021.07.10	23,08 2021.07.10	В	3,3	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804 А - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП		ЗАО "МНС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	34	0	3	20	0	0	19	4	11	433,98	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "РегионПромСтрой";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО	292 2021-07-10	3.4.8.5	4.12	1
762	4	ВЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10 (10.5)	15,40 2021.07.11	16,03 2021.07.11	В	0,38	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052 - ПП-4085 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052 Яч.0_1 - ТП-4052а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052а - ТП-40526, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ			11	0	0	1	0	0	1	0	10	835,54	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	294 2021-07-11	3.4.9.1	4.13	0
763	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-2\яч. 14л	6 (6.3)	16,08 2021.07.11	17,09 2021.07.11	В	1,02	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-14л, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2-Аэропорт, ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА			3	0	0	3	0	0	1	2	0	1		293 2021-07-11	3.4.8.5	4.12	1
764	3	ТП	ТП-3094 1 СШ РУ-10/0,4 кВ и Т-1.	10 (10.5)	09,00 2021.07.12	16,00 2021.07.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094 \ Ш04-1		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"	5	0	1	4	0	0	2	3	0	9,81		1673 2021-06-27			1
765	4	КЛ	РП-401\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	12,19 2021.07.12	13,03 2021.07.12	В	0,73	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060 Яч.0_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 Яч.6 - РП-401 Яч.11, РП 10 (10.5) кВ РП-401, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060		Общество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Волжанка"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "МагнитЭнерго"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; УМУП "Ульяновскводоканал"	59	0	8	51	0	0	19	40	0	236,94		295 2021-07-12	3.4.8.5	4.12	1
766	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по ул.Новослободска	0.38	09,00 2021.07.13	16,00 2021.07.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	170,35		1647 2021-06-23			1
767	1	ТП	ТП-1314, РУ-0,4кВ отключение рубильников № 3.	0.38	09,00 2021.07.13	12,00 2021.07.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\ж/д пр-т Нариманова, 114, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314 \ Ш04-1 \ яч.-3			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,72		1811 2021-07-07			1
768	3	ТП	ТП-3094 2 СШ РУ-10/0,4 кВ и Т-2.	10 (10.5)	09,00 2021.07.13	16,00 2021.07.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094 \ Ш04-2		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	5,74		1675 2021-06-27			1
769	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.1	10 (10.5)	10,00 2021.07.13	13,00 2021.07.13	П	3	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580			3	0	0	3	0	0	1	2	0	2,04		1799 2021-07-05			1
770	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 8	0.38	13,22 2021.07.13	15,14 2021.07.13	В	1,87	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,36		299 2021-07-13	3.4.8.5	4.13	1
771	4	ВЛ	РП-404\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	15,42 2021.07.13	17,10 2021.07.13	В	1,47	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш-.0.4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4093, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4099, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4190, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	217	1	1	205	0	0	27	180	10	486,36	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	300 2021-07-13	3.4.9.1	4.14	0
772	4	ВЛ	ТП-4018\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,05 2021.07.13	20,40 2021.07.13	В	0,58	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1			43	0	0	43	0	0	0	43	0	42,58		302 2021-07-13	3.4.8.5	4.13	1
773	4	ВЛ	ТП-4174\Ш04-1\яч. 1	0.38	20,40 2021.07.13	21,19 2021.07.13	В	0,65	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1			25	0	0	25	0	0	0	25	0	18,35		303 2021-07-13	3.4.8.5	4.13	1
774	4	КЛ	РП-401\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	02,06 2021.07.14	04,05 2021.07.14	В	1,98	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4064 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14, РП 10 (10.5) кВ РП-401, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069		ООО "Китеж"; ООО "Ланцет"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	35	0	8	27	0	0	15	20	0	137,18		304 2021-07-14	3.4.8.5	4.12	1

775	4	ПС	РП-404\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	03,15 2021.07.14	04,38 2021.07.14	В	1,38	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 кабель. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4077, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГСК Маяк-2			155	0	0	149	0	0	24	125	6	523,77	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	306 2021-07-14	3.4.8.5	4.13	1
776	4	КЛ	РП-402\с.ш.-2\яч.20	10 (10.5)	04,15 2021.07.14	04,50 2021.07.14	В	0,58	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 , КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.6 - ТП-4184 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.4 - ТП-4037 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4184		ЗАО "Восточное"; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; ООО "ЕЭС-Гарант"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; Товарищество собственников жилья "Левобережное"	76	0	8	63	0	0	12	59	5	274,36	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	305 2021-07-14	3.4.8.5	4.12	1
777	1	ТП	ТП-1281, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	09,00 2021.07.14	13,00 2021.07.14	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1281\Музей,ул.Энгельса,1а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1281\Стр.пл. по ул.Энгельса, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.зд., ул.Ленина,51, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Ленина,98, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Энгельса,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Адм.здание, ул.Энгельса,6, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Банк, ул.Энгельса,5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ж/д ул.Ленина, 41, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Магазин, ул.Ленина,57, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.военкомат, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (новое здание), КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Прокуратура, ул.Ж.Дивизияя,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-1, Ленина, 88, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-27, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\СП-1281-27_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\ул.Ленина, 43-47, КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Школа искусств,ул.Ленина, 53, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281 \ Ш04-2		Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"	18	0	2	16	0	0	10	8	0	62,98		1810 2021-07-07			1
778	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по	0.38	09,00 2021.07.14	16,00 2021.07.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
779	1	ТП	ТП-1304 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,00 2021.07.14	16,00 2021.07.14	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Красногвардейская, д.6, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ Баня №1 ул. Мира, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ Баня №1 ул. Мира, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель"), КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ж/д ул. Мира, 24А, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\жил.сектор, ул.Гончарова,31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\резерв. рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10, КЛ 0.38 кВ ТП-1304\ул.Мира, д.24Б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304а \ с.ш.-1		ООО "Парус"	104	0	3	101	0	0	15	89	0	466,3		1719 2021-06-28			1
780	3	ТП	ТП-3429 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1.	6 (6.3)	09,00 2021.07.14	17,00 2021.07.14	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429 \ Ш04-1			11	0	0	10	0	0	0	10	1	16,23	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1677 2021-06-27			1
781	2	ПС	ПП-2960 2 СШ	0.38	09,00 2021.07.15	16,00 2021.07.15	П	7	КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№2 до ж/д по ул. Александровская, 30, КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№3 до ж/д по ул. Александровская, 28, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2961 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962 \ Ш04-1			66	0	0	63	0	0	1	62	3	82,39	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1828 2021-07-09			1
782	2	ТП	ТП-2527, РУ-0,4кВ отключение СШ.	0.38	09,00 2021.07.15	13,00 2021.07.15	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527 \ Ш04-1		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"	25	0	1	24	0	0	2	23	0	65,21		1809 2021-07-07			1
783	3	ТП	ТП-3429 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2.	6 (6.3)	09,00 2021.07.15	17,00 2021.07.15	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	11	0	1	9	0	0	1	9	1	40,8	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	1679 2021-06-27			1
784	3	ВЛ	ТП-3945	0.38	09,20 2021.07.15	14,47 2021.07.15	В	5,45	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3045а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		РО Архиерейское подворье Спасо-Вознесенский Кафедральный собор г.Ульяновска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		309 2021-07-15	3.4.8.5	4.21	1
785	3	ВЛ	ТП-3028	0.38	09,24 2021.07.15	15,31 2021.07.15	В	6,12	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,83		310 2021-07-15	3.4.8.5	4.13	1

786	2	ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1	10 (10.5)	17,44 2021.07.15	17,55 2021.07.15	В	0,18	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4			374	0	0	370	0	0	0	370	4	286,83		311 2021-07-15	3.4.9.1	4.13	0
787	1	КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч.16	10 (10.5)	18,21 2021.07.15	18,50 2021.07.15	В	0,48	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749		ИП Ракитин Владимир Михайлович; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань	56	1	2	53	0	0	10	46	0	99,77		312 2021-07-15	3.4.8.5	4.12	1
788	4	ТП	ТП-5015 РУ-0,4 кВ руб.№11,8	0.38	08,00 2021.07.16	12,00 2021.07.16	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015 \ Ш04-2 \ яч.-8		ООО "УО Жилстройсервис"	10	0	3	7	0	0	0	10	0	10,71		1863 2021-07-13			1
789	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4173 руб.№2 по ул.Новослободска	0.38	09,00 2021.07.16	16,00 2021.07.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-2			32	0	0	32	0	0	0	32	0	70,35		1647 2021-06-23			1
790	2	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2591 руб.8	0.38	09,30 2021.07.16	11,00 2021.07.16	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591 \ Ш04-2 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,32		1860 2021-07-13			1
791	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 217	6 (6.3)	12,43 2021.07.16	13,50 2021.07.16	В	1,12	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.3 - ТП-2192 Яч.Перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2230 Яч.4 - ТП-2222 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.1 - РП-214 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч. 4 - ВЛ6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.0 - РП-214 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.3 - ПП-2230 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2222 яч.1 - ПП-2230 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.0 - РП-214 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.0 - РП-214 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-[illegible]			23	0	0	13	0	0	13	0	10	381,61	ООО "ВАТТ";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергомодуль";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	313 2021-07-16	3.4.8.5	4.12	1
792	1	ТП	ТП-1033	0.38	23,00 2021.07.16	23,31 2021.07.16	В	0,52	ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, ВЛ 0.38 кВ ТП-1646\светофор ул.Лесная,12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\Магнит, ул.Кролюницкого,16А, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Аптека, ул. Лесная 10а, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина 24, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Лесная 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул.Лесная, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Пол-ка ул. Гагарина 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ВПУ, ул.Лесная, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского, 15, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ЦТП, ул.Лесная,19 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Школа, ул.Лесная,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Гараж и, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Д/С, ул.Кролюницкого,14, КЛ 0.38 кВ		ООО "Альбион"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	18,99		314 2021-07-16	3.4.9.3	4.13	0
793	2	ВЛ	ТП-2220	0.38	23,30 2021.07.16	01,12 2021.07.17	В	1,7	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7		ТСЖ "Пугачевское"	3	0	0	3	0	0	0	3	0	2,59		315 2021-07-16	3.4.8.4	4.13	0
794	1	КЛ	ТП-1316\Ш04-1\яч. 6	0.38	17,20 2021.07.17	21,30 2021.07.17	В	4,17	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\ж/д ул. Средний Венец 1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	6,34		316 2021-07-17	3.4.8.5	4.12	1
795	1	ТП	ТП-1749, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	09,00 2021.07.19	13,00 2021.07.19	П	4	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.Дворцовая, д.3а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1749\магазин под аркой, КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ гаражи., КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ Резерв №6., КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\Гаражи по ул.Дворцовая,3, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\резерв№9., КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул. К.Маркса, 3 (УСД), КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.К. Маркса,3 (УСД), КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт, КЛ 0.38 кВ СП-1749-1\ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\(ул.Гончарова,40)\МедПрофи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ Книжный магазин, ул.К.Маркса,7, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ СП-1749-1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\ СП-1749-1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Аптека,ул. Гончарова, 46, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\гара ж и, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Дом МЖК ул. Гончарова, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Дом МЖК ул.Гончарова, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Казаначейства, ул.Гончарова,50, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\кафе "Уют", ул.К.Маркса,5, КЛ 0.38 кВ ТП-[illegible]		ИП Ракитин Владимир Михайлович	25	0	1	24	0	0	4	21	0	75,25		1808 2021-07-07			1
796	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1114 руб. 13	0.38	09,00 2021.07.19	16,00 2021.07.19	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114 \ Ш04-1 \ яч.-13			9	0	0	9	0	0	0	9	0	7,05		1822 2021-07-08			1
797	2	ТП	ТП-2591, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.07.19	13,00 2021.07.19	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	5	0	1	4	0	0	2	3	0	9,7		1859 2021-07-13			1
798	3	ТП	ТП-3825 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1.	6 (6.3)	09,00 2021.07.19	16,00 2021.07.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ Ш04-1		ООО "Альфаресурс"; ООО "СЖ "(бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "УК Атлант"; ООО "УК Галактика"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	14	7	0	0	1	20	0	99,71		1685 2021-06-27			1

799	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 109	10 (10.5)	10,51 2021.07.19	11,25 2021.07.19	В	0,57	КЛ 10 (10.5) кВ Ohjfjhffhjfjhfjhgfjhf, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.1 - РП-336 Яч.2 секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №В, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А, КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.6 - ТП-3174 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.7 - РП-336 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-336, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	55	12	17	23	0	0	19	33	3	673,42	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоАльянс";ООО "Энергосеть"	317 2021-07-19	3.4.8.5	4.12	1
800	4	ВЛ	ТП-4002\Ш04-1\яч. 5	0.38	17,15 2021.07.19	19,10 2021.07.19	В	1,92	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2		319 2021-07-19	3.4.8.5	4.13	1
801	1	ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 8	0.38	17,20 2021.07.19	18,26 2021.07.19	В	1,1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")			27	0	0	27	0	0	0	27	0	11,5	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	318 2021-07-19	3.4.9.3	4.13	0
802	2	ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	18,53 2021.07.19	22,58 2021.07.19	В	4,08	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424			322	0	0	318	0	0	1	317	4	448,95		320 2021-07-19	3.4.9.1	4.13	0
803	1	ТП	ТП1031 РУ-0.4кВ руб.8	0.38	08,30 2021.07.20	11,30 2021.07.20	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031 \ Ш04-2 \ яч.-8			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,25		1846 2021-07-12			1
804	2	ТП	ТП-2379\Ш04-1\яч. 1	0.38	08,46 2021.07.20	10,22 2021.07.20	В	1,6	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	2,49		321 2021-07-20	3.4.9.3	4.13	0
805	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2257 РУ-0,4кВ р. 14 до ж.д по ул.	0.38	09,00 2021.07.20	14,00 2021.07.20	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,44		1864 2021-07-13			1
806	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2256 РУ-0,4кВ р.16	0.38	09,00 2021.07.20	14,00 2021.07.20	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-2 \ яч.-16			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,54		1865 2021-07-13			1
807	3	ТП	ТП-3825 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2.	6 (6.3)	09,00 2021.07.20	16,00 2021.07.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825 \ Ш04-2		ООО "Альфаресурс"; ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "УК Атлант"	11	0	6	5	0	0	1	10	0	10,18		1687 2021-06-27			1
808	4	ВЛ	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	15,50 2021.07.20	19,36 2021.07.20	В	3,77	ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_1, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_4, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 яч.3-Т1-10 кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	12,47		323 2021-07-20	3.4.8.5	4.13	1
809	4	ТП	ТП-4174\Ш04-1\яч. 1	0.38	16,04 2021.07.20	17,00 2021.07.20	В	0,93	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1			17	0	0	17	0	0	0	17	0	12,32		327 2021-07-20	3.4.9.3	4.13	0
810	4	ТП	ТП-4035\Ш04-2\яч. 7	0.38	16,30 2021.07.20	18,00 2021.07.20	В	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	82,8		326 2021-07-20	3.4.9.3	4.13	0
811	2	ТП	ТП-2256\Ш04-2\яч. 16	0.38	17,30 2021.07.20	20,14 2021.07.20	В	2,73	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7			4	0	0	4	0	0	0	4	0	35,54		322 2021-07-20	3.4.8.5	4.13	1
812	4	ВЛ	ТП-4132Н	0.38	17,30 2021.07.20	18,01 2021.07.20	В	0,52	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,56		328 2021-07-20	3.4.8.4	4.13	0
813	4	ТП	ТП-4018\Ш04-1\яч. 1	0.38	19,00 2021.07.20	19,42 2021.07.20	В	0,7	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1			43	0	0	43	0	0	0	43	0	42,58		329 2021-07-20	3.4.9.3	4.13	0
814	4	ВЛ	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	05,50 2021.07.21	07,38 2021.07.21	В	1,8	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260			13	0	0	11	0	0	9	2	2	187,06	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	325 2021-07-21	3.4.8.5	4.13	1
815	3	ТП	ТП-3937 оборудование 1 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-1.	6 (6.3)	09,00 2021.07.21	16,00 2021.07.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937А \ с.ш.-1			12	0	0	11	0	0	0	11	1	25,64	ООО "ЭнергоХолдинг"	1689 2021-06-27			1
816	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2393 руб.№6 до	0.38	09,00 2021.07.21	16,00 2021.07.21	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393 \ Ш04-2 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,64		1944 2021-07-20			1

817	2	ТП	ТП-2575 РУ-6/0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.07.21	16,00 2021.07.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\04554\12, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575 \ Ш04-2		ООО "Сварог"	34	0	1	33	0	0	6	28	0	53,79		1879 2021-07-14			1
818	3	КЛ	ВРУ-0,4 кВ ж.д №2 ул.Кольцевая; ТП-3182 РУ-0,4 кВ руб.№12 КЛ-0,4 кВ до ж.д. №2 по ул.	0.38	09,00 2021.07.21	16,00 2021.07.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-2 \ яч.-12			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,23		1935 2021-07-19			1
819	3	ТП	ТП-3491 РУ-0,4 кВ руб.№7, №15, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж.д по ул.	0.38	09,00 2021.07.21	16,00 2021.07.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491 \ Ш04-2 \ яч.-15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,54		1909 2021-07-16			1
820	1	КЛ	ТП-1783\Ш04-1\яч. 3	0.38	11,59 2021.07.21	12,50 2021.07.21	В	0,85	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\ЦТП, ул.Радищева,3		УМУП "Городской теплосервис"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0,44		330 2021-07-21	3.4.8.5	4.12	1
821	4	ВЛ	ТП-4034\Ш04-1\яч. 6	0.38	02,36 2021.07.22	03,28 2021.07.22	В	0,87	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	50		331 2021-07-22	3.4.8.4	4.13	0
822	1	ТП	ТП-1819 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,00 2021.07.22	16,00 2021.07.22	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1819\ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33, ВЛ 0.38 кВ ТП-1819\ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62, ВЛ 0.38 кВ ТП-1819\1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96, ВЛ 0.38 кВ ТП-1819\ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819 \ Ш04-1			361	0	0	359	0	0	0	359	2	102,65		1722 2021-06-28			1
823	3	ТП	ТП-3937 оборудование 2 СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2.	6 (6.3)	09,00 2021.07.22	16,00 2021.07.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937 \ Ш04-2		ООО УК "Авион"	15	0	2	12	0	0	0	14	1	50,74	ООО "ЭнергоХолдинг"	1691 2021-06-27			1
824	2	ВЛ	ТП-2383\Ш04-1\яч. 4	0.38	19,40 2021.07.22	23,00 2021.07.22	В	3,33	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,07		332 2021-07-22	3.4.8.5	4.13	1
825	3	ТП	ТП-3624 РУ-0,4 кВ руб №1,№2, кл-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2021.07.23	17,00 2021.07.23	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-2			4	0	0	4	0	0	0	4	0	67,25		1908 2021-07-16			1
826	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.3 (участок на ТП-3П-1113, 1116, 1117, 1345, 1366, 1512))	10 (10.5)	10,00 2021.07.23	15,00 2021.07.23	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Дорожная,1,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 1,7,913,14,15,16,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 8,9,10,11,12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ УО, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ВЛ-0,4 кВ на Гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 33, 34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок", ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Молодежная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512 \ Ш04-1			224	0	0	221	0	0	1	220	3	183,25		1841 2021-07-12			1
827	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.14 (участок на ТП-3П-1781, 1782)	10 (10.5)	10,00 2021.07.23	12,00 2021.07.23	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782 \ Ш04-1			98	0	0	98	0	0	0	98	0	50,12		1844 2021-07-12			1
828	4	КЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	12,25 2021.07.23	16,34 2021.07.23	В	4,15	ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТПП-4084 - ВЛ оп.31, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080			145	0	0	144	0	0	14	130	1	212	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	333 2021-07-23	3.4.8.5	4.12	1
829	3	ТП	ТП-3П-1561 РУ-0,4кВ	0.38	13,00 2021.07.23	17,00 2021.07.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1561 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,29		1839 2021-07-12			1
830	2	ТП	ТП-2662	0.38	15,50 2021.07.23	16,35 2021.07.23	В	0,75	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 66; ООО "ЭЭС-Гарант"; ООО "СтройМастер"; ТСН "ЮГ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		334 2021-07-23	3.4.13	4.21	1
831	3	ВЛ	ТП-3947\Ш04-1\яч. 4	0.38	16,10 2021.07.23	17,05 2021.07.23	В	0,92	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			3	0	0	3	0	0	0	3	0	9,5		335 2021-07-23	3.4.9.3	4.13	0
832	2	ТП	ТП-2542 РУ-6/0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.07.26	17,00 2021.07.26	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542 \ Ш04-1			32	0	0	32	0	0	20	12	0	118,01		1881 2021-07-14			1
833	1	ТП	ТП-3053, РУ-0,4кВ руб. №8.	0.38	09,00 2021.07.26	12,00 2021.07.26	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053 \ Ш04-1 \ яч.-8			7	0	0	7	0	0	0	7	0	3,46		1910 2021-07-16			1

834	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Тепличная" ф.7 (участок на ТП-2П-1309, 1542, 1143)	10 (10.5)	11,00 2021.07.26	16,00 2021.07.26	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542			174	0	0	171	0	0	0	171	3	98,54		1870 2021-07-13			1
835	3	ВЛ	ТП-3462\Ш04-2\яч.-33	0.38	11,50 2021.07.26	12,48 2021.07.26	В	0,97	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32			3	0	0	3	0	0	0	3	0	8,55		337 2021-07-26	3.4.8.1	4.13	0
836	2	РП	РП-231 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.07.27	17,00 2021.07.27	П	8,5	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	3	9	0	30,38		1882 2021-07-14			1
837	2	РП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-1\яч. 155	6 (6.3)	11,26 2021.07.27	11,49 2021.07.27	В	0,38	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155, КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.18 - РП-231 Яч.20, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-155, РП 6 (6.3) кВ РП-231			26	0	0	22	0	0	8	14	4	1421,67	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	340 2021-07-27	3.4.8.5	4.13	1
838	4	ПС	РП-501\Ш04-1\яч. 13	10 (10.5)	16,02 2021.07.27	17,09 2021.07.27	В	1,12	РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ Ш04-1 \ яч.-13			1	0	0	1	0	0	1	0	0	23,54		338 2021-07-27	3.4.8.5	4.13	1
839	4	ПС	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	16,05 2021.07.27	18,20 2021.07.27	В	2,25	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 яч.15 - ТП-5030 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.2 - РП-502 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 Яч.5 - ТП-5042 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5045 Яч.1 - ТП-5083 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.3 - РП-502 Яч.15, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-11, РП 10 (10.5) кВ РП-502, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "УльяновскФармация"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №63"; МБОУ СОШ №64; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "Ивла-Айс"; ООО "Ланцет"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симбирская управляющая компания"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "Новосондецкий 19"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	293	1	121	165	0	0	77	210	6	1334,37	ООО "ВАТТ";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	339 2021-07-27	3.4.8	4.13	0
840	1	ТП	ТП-1746\с.ш.-2	0.38	08,04 2021.07.28	08,43 2021.07.28	В	0,65	ТП-1746\с.ш.-2			3	0	0	3	0	0	3	0	0	67,31		341 2021-07-28	3.4.8.5	4.13	1
841	2	РП	РП-231 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09,00 2021.07.28	16,00 2021.07.28	П	7	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН, КЛ 0.38 кВ РП-231\04758755, КЛ 0.38 кВ РП-231\КЛ-0, 4кВ РП-21 руб 30 освещение ТП, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2			26	0	0	22	0	0	8	14	4	30,85	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1883 2021-07-14			1
842	2	РП	РП-231 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.07.28	12,30 2021.07.28	П	1,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН, КЛ 0.38 кВ РП-231\04758755, КЛ 0.38 кВ РП-231\КЛ-0, 4кВ РП-21 руб 30 освещение ТП, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-1, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ Ш04-2			38	0	0	34	0	0	11	23	4	61,23	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1884 2021-07-14			1
843	1	ТП	ТП-1315\Ш04-1\яч. 3	0.38	13,55 2021.07.28	14,40 2021.07.28	В	0,75	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\котельная, 2 пер.Нариманова,45/7		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	37,67		342 2021-07-28	3.4.9.3	4.13	0
844	4	ТП	ТП-4078\Ш04-2	0.38	15,39 2021.07.28	16,07 2021.07.28	В	0,47	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7			13	0	0	13	0	0	1	12	0	522,55		343 2021-07-28	3.4.8.5	4.13	1
845	2	КЛ	ТП-2271\Ш04-1\яч. 11	0.38	20,25 2021.07.28	01,11 2021.07.29	В	4,77	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			5	0	0	5	0	0	1	4	0	23,36		345 2021-07-28	3.4.8.5	4.12	1
846	1	ТП	ТП-1П-1512 и ВЛ-10кВ ПС Отрада яч.3 опора №241 в	10 (10.5)	09,00 2021.07.29	17,00 2021.07.29	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Молодежная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512 \ Ш04-1			64	0	0	64	0	0	0	64	0	26,84		1924 2021-07-19			1
847	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1508 р. 4 по ул. Заводская, 24-42,	0.38	09,00 2021.07.29	13,00 2021.07.29	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 \ Ш04-1 \ яч.-4			53	0	0	53	0	0	0	53	0	18,21		2000 2021-07-23			1
848	2	ТП	ТП-2579 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.07.29	16,00 2021.07.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-1		ООО "Альбион"	7	0	1	6	0	0	2	5	0	8,69		1885 2021-07-14			1

849	1	ТП	ТП-1770\Ш04-1\яч. 3	0.38	10,52 2021.07.29	11,20 2021.07.29	В	0,47	КЛ 0.38 кВ ТП-1770\Гражданпроект,ул.Спасская,5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	64,29		346 2021-07-29	3.4.9.3	4.13	0
850	1	КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	23,07 2021.07.29	00,04 2021.07.30	В	0,95	КЛ 10 (10.5) кВ пепеп, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944		ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; Малкина Елена Юрьевна; ООО "АйПиТелеком"; УМУП "Городской теплосервис"; ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет; ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"	128	0	9	115	0	0	31	93	4	723,3	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергосеть"	348 2021-07-29	3.4.8.5	4.12	1
851	1	КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	23,07 2021.07.29	23,39 2021.07.29	В	0,53	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Янтарный дом"	256	0	4	246	0	0	23	227	6	361,65	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	347 2021-07-29	3.4.8.5	4.12	1
852	2	ТП	ТП-2579 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.07.30	16,00 2021.07.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\02, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-2		ООО "Альбион"	9	0	3	6	0	0	5	4	0	23,09		1886 2021-07-14			1
853	4	ТП	ТП-4131 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.07.30	10,00 2021.07.30	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131 \ Ш04-1			24	0	0	24	0	0	0	24	0	13,13		2013 2021-07-27			1
854	2	ТП	ТП-2579 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.07.30	12,30 2021.07.30	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\02, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579 \ Ш04-2		ООО "Альбион"	16	0	4	12	0	0	7	9	0	25,78		1887 2021-07-14			1
855	3	ПС	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 404	10 (10.5)	13,29 2021.07.30	16,14 2021.07.30	В	2,75	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3942 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.6- ТП-3094 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.9 - ТП-3942 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.8 - РП-336 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.8-Т2-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-336, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ИП Долгановский Вадим Владимирович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	132	8	12	107	0	0	13	114	5	386,59	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоАльянс";ООО "Энергосеть"	349 2021-07-30	3.4.8.1	4.13	0
856	4	ВЛ	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	09,24 2021.07.31	10,45 2021.07.31	В	1,35	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259			13	0	0	11	0	0	9	2	2	187,06	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	350 2021-07-31	3.4.8.4	4.13	0
857	4	КЛ	РП-517\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	00,57 2021.08.01	01,31 2021.08.01	В	0,57	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-517, РП 10 (10.5) кВ РП-517 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	12	11	0	0	5	18	0	137,18		351 2021-08-01	3.4.8.5	4.12	1
858	1	КЛ	ТП-1782\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	08,52 2021.08.01	11,28 2021.08.01	В	2,6	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1404 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 Яч.2 - ТП-1133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 Яч.3 - ТП-1500 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 яч.4 - ТП-1138 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ Тр.2, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1247, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404, ТП 10		ИП Любченков Игорь Владимирович; ОГКОУ "Школа-интернат №26"; ООО "Альбион"; ООО УК "ЭкоДом"; УМУП "Городская теплосеть"; Хуснутдинов Шамил Нурфасихович	1147	0	10	1131	0	0	28	1113	6	798,13	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	352 2021-08-01	3.4.8.5	4.12	1
859	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 56	10 (10.5)	08,52 2021.08.01	10,30 2021.08.01	В	1,63	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.1 - ТП-1325 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.3 - РП-108 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Сеятель - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП		ИП Терехин Станислав Александрович; УМУП "Городская теплосеть"	458	0	2	450	0	0	11	441	6	673,42	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	353 2021-08-01	3.4.8.5	4.12	1

860	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	03,54 2021.08.02	06,20 2021.08.02	В	2,43	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т!, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5181 яч.5 до ТП-5189 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5020 яч.1 - ТП-5024 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.3 - ТП-5024 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.17 - ТП-5187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5172 Яч.3 - ТП 5185 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.0_1 - ТП-5020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.0_1 - ТП-5021 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.5 - ТП-5188 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5185 Яч._1 - ТП-Аб. Строит Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5185 яч.3-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-15, РП 10 (10.5) кВ РП-515, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5020, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5185, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5187, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5188, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5189, ТП 10 (10.5) кВ ТП-Аб. Строит		АО "Авиастар-СП"; АО "ГУЛЛИВЕР"; Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; МБДОУ детский сад № 101; МБДОУ детский сад № 244; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 246; Нестерова Н.В.-000690 ЭО; ОГБОУ среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Святогор"; ООО "Специализированный застройщик СК "Смарт-Инвест"; ООО "СтройИнвест"; ООО "СЭСНа"; ООО "Тигр"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; ООО"УК Мечта"; Саргсян Нелли Шмавоновна; ТСЖ "Симбирский Дом"; ТСЖ "ТСЖ ОМЕГА"; УМУП "Ульяновскводоканал"	239	0	117	107	0	0	68	156	15	1995,32	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Композит-Энерго";ООО "Симбирскэксэсервис";ООО "ЭнергоХолдинг"	354 2021-08-02	3.4.8.5	4.12	1
861	3	ТП	ТП-3715, РУ-0,4кВ отключение рубильников №7 и	0.38	09,00 2021.08.02	13,00 2021.08.02	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715 \ Ш04-2 \ яч.-21			5	0	0	5	0	0	0	5	0	5,34		1955 2021-07-21			1
862	1	ВЛ	ТП-1504\Ш04-1\яч. 1	0.38	10,30 2021.08.02	13,40 2021.08.02	В	3,17	ВЛ 0.38 кВ ТП-1504\ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		355 2021-08-02	3.4.8	4.4	0
863	4	ВЛ	ТП-4044\Ш04-2\яч. 6	0.38	16,25 2021.08.02	17,10 2021.08.02	В	0,75	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		357 2021-08-02	3.4.8	4.15	0
864	4	КЛ	РП-402\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	05,40 2021.08.03	07,04 2021.08.03	В	1,4	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12, РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,47		358 2021-08-03	3.4.8.5	4.12	1
865	2	ТП	ТП-2П-1467 РУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2021.08.03	10,30 2021.08.03	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1467\0146698, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	4,26		2021 2021-07-28			1
866	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.7	10 (10.5)	09,30 2021.08.03	10,30 2021.08.03	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1402 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1561 \ Ш04-1			104	0	0	104	0	0	0	104	0	44,83		1937 2021-07-19			1
867	2	ТП	ТП-2П-1656 РУ-0,4 кВ	0.38	10,30 2021.08.03	12,00 2021.08.03	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,24		2022 2021-07-28			1
868	1	КЛ	Отключение СП-1749-4, РУ-0,4кВ произвести отключение с ТП-1749 яч.40	0.38	09,00 2021.08.04	13,00 2021.08.04	П	4	КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Банк "Хоум Кредит", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\м-н "Лэтуаль", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Сириус-К, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\См-н "Лэтуаль", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4_3, КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749 \ Ш04-1 \ яч.-40			7	0	0	7	0	0	0	7	0	20,53		2023 2021-07-28			1
869	1	РП	РП-101\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,54 2021.08.04	11,09 2021.08.04	В	0,25	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Современный дом"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Управляющая компания КПД-2"; ООО "Янтарный дом"; РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат); УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	409	0	24	374	0	0	91	307	11	823,07	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	360 2021-08-04	3.4.8.5	4.13	1
870	3	КЛ	РП-336\с.ш.-2\яч. 22	10 (10.5)	10,58 2021.08.04	11,54 2021.08.04	В	0,93	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-336, РП 10 (10.5) кВ РП-336 \ с.ш.-2 \ яч.-22, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	25	4	4	17	0	0	3	22	0	187,06		361 2021-08-04	3.4.8.5	4.12	1
871	1	ТП	ТП-1733, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	12,00 2021.08.04	17,00 2021.08.04	П	5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит), светофор, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ Магазин пр.Нариманова, д.24, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ГТС,ул.Симбирская,6 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д пр.Нариманова,54, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул. Фрунзе, 39, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Фрунзе,45, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Фрунзе,47, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\котельная,ул.Фрунзе ,41А, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Резер№20, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Резер№18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "ЕЭС-Гарант"; Хабалаев С.З.	87	0	5	82	0	0	5	82	0	86,3		2024 2021-07-28			1
872	4	ВЛ	ТП-5014\Ш04-1\яч. 11	0.38	21,12 2021.08.04	23,05 2021.08.04	В	1,88	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,07		362 2021-08-04	3.4.8.5	4.13	1

873	4	КЛ	РП-401\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	02,30 2021.08.05	04,39 2021.08.05	В	2,15	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.8 - ТП-4161 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4015 Яч.1 - ТП-4043 Яч. 4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 яч.6-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-401, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4053, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161		ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; ТСЖ "Чкаловское"; УМУП "Ульяновскводоканал"	86	0	4	80	0	0	13	71	2	586,13	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	363 2021-08-05	3.4.8.5	4.12	1
874	3	ВЛ	ТП-3759\Ш04-1\яч. 9	0.38	09,00 2021.08.05	13,54 2021.08.05	В	4,9	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9			29	0	0	29	0	0	0	29	0	47,43		364 2021-08-05	3.4.8	4.13	0
875	3	ТП	ТП-3182 РУ-6кВ и камера тр-ра №2	6 (6.3)	09,00 2021.08.05	16,00 2021.08.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8., КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-2			11	0	0	11	0	0	3	8	0	8,33		2004 2021-07-26			1
876	1	ТП	ТП-1308 РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	09,00 2021.08.05	16,00 2021.08.05	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1308\ВЛ-0,4кВ ул. Орлова, , ВЛ 0.38 кВ ТП-1308\Клуб слепых,ул.Гагарина,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Гаражи руб.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Общежитие слепых, , КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Туберкулезный диспансер , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308 \ Ш04-1		МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"	50	0	2	48	0	0	7	43	0	123,93		1930 2021-07-19			1
877	1	ТП	ТП-1168, РУ-0,4кВ отключение СШ.	0.38	09,00 2021.08.05	13,00 2021.08.05	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\Водогрейка, ул.Радищева,169, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул. Симбирская, 45, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№11, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№9, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автомойка, Симбирская,47, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автошкола, ул.Радищева, 171, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\БС "МТС", КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	10	5	0	41,38		2025 2021-07-28			1
878	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3552 РУ-0,4 кВ	0.38	13,30 2021.08.05	16,00 2021.08.05	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552 \ Ш04-1 \ яч.-7			4	0	0	4	0	0	0	4	0	3,11		2075 2021-08-03			1
879	4	ТП	ТП-4005Н, Т1	0.38	08,00 2021.08.06	12,00 2021.08.06	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н \ Ш04-1			185	0	0	185	0	0	2	183	0	80,07		2032 2021-07-29			1
880	3	РП	РП-318, РУ-0,4кВ отключение рубильников №10,	0.38	09,00 2021.08.06	13,00 2021.08.06	П	4	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-1 \ яч.-13, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-2 \ яч.-10			3	0	0	3	0	0	2	1	0	6,34		2068 2021-08-02			1
881	2	КЛ	РП-205\с.ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	10,08 2021.08.06	11,32 2021.08.06	В	1,4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Альбион"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "НПО РуМед"; ООО "Телеком. ру"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; УРО МО фонда единства православных народов	130	0	19	110	0	0	28	101	1	561,18	ООО "ВАТТ"	365 2021-08-06	3.4.8.1	4.4	0
882	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 107	10 (10.5)	08,22 2021.08.09	08,47 2021.08.09	В	0,42	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1), КЛ 10 (10.5) кВ вв1, КЛ 10 (10.5) кВ кл-10, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.2 - ТП-1070 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.0_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1		ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн"; ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; ООО "Ленинские горки"; ООО "Развитие"; ООО "Репортер 73"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	181	1	9	161	0	0	46	125	10	1384,26	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	367 2021-08-09	3.4.8.5	4.12	1
883	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2524 р. 5 до	0.38	08,30 2021.08.09	16,00 2021.08.09	П	7,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524 \ Ш04-1 \ яч.-5			3	0	0	3	0	0	0	3	0	4,35		2111 2021-08-06			1
884	1	ТП	ТП-1026 РУ-0.4кВ	0.38	09,00 2021.08.09	12,00 2021.08.09	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1026\ж/д ул.Ленина, д.140, КЛ 0.38 кВ ТП-1026\Линотипный цех, ул. Ленина,140 , КЛ 0.38 кВ ТП-1026\Резервный рубильник № 4, КЛ 0.38 кВ ТП-1026\ул. Гончарова, д.20, КЛ 0.38 кВ ТП-1026\ул.Гончарова, д.20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	2	1	0	10,45		2095 2021-08-05			1
885	3	ТП	ТП-3074, РУ-0,4кВ отключение 1СШ	0.38	09,00 2021.08.09	12,00 2021.08.09	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\200, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	14	0	1	13	0	0	5	9	0	30,6		2026 2021-07-28			1
886	3	ТП	ТП-3074, РУ-0,4кВ отключение 2СШ.	0.38	13,00 2021.08.09	17,00 2021.08.09	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074 \ Ш04-2		УМУП "Городской теплосервис"; ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет	10	0	2	8	0	0	3	7	0	21,13		2027 2021-07-28			1
887	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-1\яч. 119	6 (6.3)	14,06 2021.08.09	14,55 2021.08.09	В	0,82	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.7 - ТП-2411 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.2 - ТП-2411 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.1 - ТП-2544 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.1 - ТП-2545 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-119, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666		МБДОУ детский сад № 80 "Аист"; ООО "УлЛэнд"; УМУП "Ульяновскводоканал"	61	0	5	52	0	0	15	42	4	426,5	ООО "ВАТТ"	368 2021-08-09	3.4.8.5	4.12	1

888	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	06,00 2021.08.10	07,00 2021.08.10	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,38		2078 2021-08-03			1
889	1	КЛ	ТП-1782\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	06,09 2021.08.10	07,35 2021.08.10	В	1,43	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (12), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822, КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-1813 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.0 - ТП-1407 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1502 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1504), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-1813, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822			580	0	0	571	0	0	9	562	9	611,07	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	369 2021-08-10	3.4.8.5	4.12	1
890	2	КЛ	КЛ-6 кВ от РП-204 в сторону ТП-2386, ТП-2945, ТП-2389	6 (6.3)	09,00 2021.08.10	16,00 2021.08.10	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,89		2147 2021-08-09			1
891	3	ТП	ТП-3184 оборудование 1 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.08.10	16,00 2021.08.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184 \ Ш04-1		ТСЖ "Надежда"	16	0	2	14	0	0	2	14	0	38,94		1969 2021-07-22			1
892	2	ТП	ТП-2655 РУ-0,4кВ, отключение рубильника №3.	0.38	13,00 2021.08.10	17,00 2021.08.10	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655 \ Ш04-1 \ яч.-3		МБОУ КШ № 7 им.В.В.Кашкадамовой	2	0	1	1	0	0	0	2	0	2,58		2069 2021-08-02			1
893	1	ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 1	0.38	13,02 2021.08.10	14,40 2021.08.10	В	1,63	КЛ 0.38 кВ ТП-1138\3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,2		370 2021-08-10	3.4.8.5	4.13	1
894	3	ТП	ТП-3467 РУ-0,4 кВ 2 С.Ш.	0.38	13,45 2021.08.10	15,00 2021.08.10	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467 \ Ш04-2		Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; УМУП "Городская теплосеть"	8	0	4	4	0	0	7	1	0	28,9		2076 2021-08-03			1
895	4	ТП	ТП-5073\Ш04-2\яч. 10	0.38	18,00 2021.08.10	18,20 2021.08.10	В	0,33	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8		ООО "Симбирская энергосбытовая компания"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	1059,18		371 2021-08-12	3.4.9.3	4.13	0
896	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	00,17 2021.08.11	00,50 2021.08.11	В	0,55	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.2до ТП1413 Яч..2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1413, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"; ООО "ДЕЛФИ"; УМУП "Городская теплосеть"	41	0	3	35	0	0	8	30	3	311,77	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ЭнергоАльянс"	372 2021-08-11	3.4.8.5	4.12	1
897	2	ТП	ТП-2256 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	09,00 2021.08.11	12,00 2021.08.11	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	6,57		2158 2021-08-10			1
898	2	КЛ	Ж/д по ул. Аблукова, 101	0.38	09,00 2021.08.11	16,00 2021.08.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396 \ Ш04-2 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,73		2093 2021-08-05			1
899	3	ТП	ТП-3184 оборудование 2 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ и Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.08.11	16,00 2021.08.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184 \ Ш04-2		ТСЖ "Надежда"	19	0	1	18	0	0	2	17	0	17		1971 2021-07-22			1
900	1	ТП	ТП-1313 РУ-10/0,4кВ 1 СШ и	0.38	09,00 2021.08.11	16,00 2021.08.11	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	6,16		1956 2021-07-21			1
901	1	ТП	ТП-1022А, РУ-0,4кВ отключение СШ.	0.38	09,00 2021.08.11	12,00 2021.08.11	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садовод", ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ул. Тухачевского, 28,30, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ул.Тухачевского 36-44, КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\рубильник №4 резерв, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	0	9	0	16,44		2028 2021-07-28			1
902	3	ТП	ТП-3П-1221	0.38	09,30 2021.08.11	12,00 2021.08.11	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 \ Ш04-1			21	0	0	21	0	0	0	21	0	6,64		2160 2021-08-10			1
903	1	ТП	ТП-1076, РУ-0,4кВ отключить 2СШ.	0.38	13,00 2021.08.11	17,00 2021.08.11	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливер", ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\пер.Кузнецова, д.12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\пер.Кузнецова, д.3А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\ул.Гончарова, д.2 (летнее кафе) ООО "Корона", КЛ 0.38 кВ ТП-1076\АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная), КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д Кузнецова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова, 4а, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\котельная, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №16, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №4, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №8, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильник №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076 \ Ш04-2			11	0	0	10	0	0	7	3	1	17,79	ООО "ЭкоСеть"	2029 2021-07-28			1
904	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Отрада"	10 (10.5)	18,00 2021.08.11	19,00 2021.08.11	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,38		2078 2021-08-03			1
905	3	ТП	ТП-3151 РУ-0,4 кВ руб. №12; №1.	0.38	08,30 2021.08.12	09,30 2021.08.12	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-2 \ яч.-12		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	3	0	2	1	0	0	3	0	0	1,66		2166 2021-08-11			1
906	3	ТП	ТП-3151 оборудование 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.12	16,00 2021.08.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-1		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ООО "Аптека"; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"	12	1	8	3	0	0	12	0	0	30,29		1972 2021-07-22			1
907	3	ТП	ТП-3926 РУ-0,4 кВ руб. №3; №4.	0.38	09,00 2021.08.12	16,00 2021.08.12	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926 \ Ш04-1 \ яч.-4			51	0	0	51	0	0	0	51	0	34,05		2146 2021-08-09			1

908	1	ТП	ТП-1313 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и силовой тр-р №2	0.38	09,00 2021.08.12	16,00 2021.08.12	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1313\Котельная, ул.Гафурова,41, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\ж/д пр.Нариманова, д.112, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\ж/д ул. Гафурова, 84, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\ж/д ул. Гафурова, 86, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\ж/д ул. Орджоникидзе,1 вв 2, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Уличн. освещен, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	14	0	1	13	0	0	6	8	0	28,71		1958 2021-07-21			1
909	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2256 р. 16 до ВРУ-	0.38	13,30 2021.08.12	16,00 2021.08.12	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-2 \ яч.-16			4	0	0	4	0	0	0	4	0	4,89		2171 2021-08-12			1
910	3	ТП	ТП-3207 РУ-0,4 кВ секция шин №1,	0.38	13,45 2021.08.12	15,00 2021.08.12	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	11	0	0	13,68		2148 2021-08-09			1
911	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Б.Ключищи"	10 (10.5)	14,00 2021.08.12	17,00 2021.08.12	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,23		2040 2021-07-29			1
912	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Луговая"	10 (10.5)	14,00 2021.08.12	17,00 2021.08.12	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1363 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	42	0	1	41	0	0	0	42	0	18,5		2041 2021-07-29			1
913	3	ТП	ТП-3151 РУ-0,4 кВ руб. №12; №1.	0.38	15,30 2021.08.12	16,31 2021.08.12	П	1,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-2 \ яч.-12		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	3	0	2	1	0	0	3	0	0	1,66		2166 2021-08-11			1
914	2	ТП	ТП-2359, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.13	13,00 2021.08.13	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	1	22	0	58,37		2067 2021-08-02			1
915	3	ТП	ТП-3151 оборудование 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.13	16,00 2021.08.13	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151 \ Ш04-2		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"	5	0	2	3	0	0	5	0	0	14,5		1978 2021-07-22			1
916	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Луговая" (ТП-3П-1787, 1781, 1782)	10 (10.5)	10,00 2021.08.13	12,00 2021.08.13	П	2	ВЛ 0.22 кВ ТП-3П-1787\СИП 2х16, ВЛ 0.38 кВ ТП-3П-1787\ВЛЗ-0.4кВ 4х16 , ВЛ 0.38 кВ ТП-3П-1787\ВЛЗ-0.4кВ яч.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-3П-1787\СИП-0.4кВ 4х16, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1787\АВВГ 4х2.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1787 \ Ш04-1			49	0	0	49	0	0	0	49	0	26,23		2014 2021-07-27			1
917	1	ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1031 руб. 15 по ул. Федерации.	0.38	14,00 2021.08.13	16,00 2021.08.13	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031 \ Ш04-1 \ яч.-15			25	0	0	25	0	0	0	25	0	28,08		2162 2021-08-10			1
918	3	ПС	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-4\яч. 50	6 (6.3)	10,50 2021.08.14	12,25 2021.08.14	В	1,58	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ОГРШЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3935 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ транс 2, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3722, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3935		АО "Национальная Башенная компания""; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЖСК "Аргументстрой"; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; ООО "Альфаресурс"; ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "УК "Терем"; ООО "УК Атлант"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	163	0	16	143	0	0	20	139	4	456,43	ООО "ВАТТ"	374 2021-08-14	3.4.9.3	4.13	0
919	3	ТП	ТП-3767 оборудование 1 С.Ш. РУ-10 кВ и Т-1	10 (10.5)	08,00 2021.08.16	12,00 2021.08.16	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	7,95		1995 2021-07-23			1
920	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	09,00 2021.08.16	10,30 2021.08.16	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	1	3	0	7,01		2073 2021-08-03			1
921	1	ТП	ТП-1124, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ	0.38	09,00 2021.08.16	12,00 2021.08.16	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Катодная станция, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтаир","2х2", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Конкурент", ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Газбанк,ул.Энгельса,60А, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№21, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Резерв руб.№23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124 \ Ш04-1		Долгов Евгений Валерьевич; ООО "Ульяновскэнергосбыт"	8	0	2	6	0	0	8	0	0	17,41		2123 2021-08-09			1
922	4	ТП	ТП-5193 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.16	16,00 2021.08.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193 \ Ш04-1		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	19	0	14	5	0	0	0	19	0	33,97		2112 2021-08-06			1
923	3	ТП	ТП-3767 оборудование 2 С.Ш. РУ-10 кВ и Т-2	10 (10.5)	13,00 2021.08.16	17,00 2021.08.16	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-2			5	0	0	5	0	0	5	0	0	7,95		1997 2021-07-23			1
924	1	ТП	ТП-1124, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	13,00 2021.08.16	17,00 2021.08.16	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ВЛИ ул.Энгельса,34-58., ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ООО "Риц", ул.Энгельса,19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1124\ул.Энгельса,50-54, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн, ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Бассейн,ул.Энгельса, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Газбанк, ул.Энгельса,60А, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ГСК Орбита,ул.Энгельса,21, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел, ул.Бебеля19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Радиоузел,ул.Бебеля19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №2, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №30, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\резер. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\СберБанк, ул.Энгельса, д.15, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Торговая палата, ул.Энгельса,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1124\ТЦ "Сигнал", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,21 "Альтаир","2х2", КЛ 0.38 кВ ТП-1124\Энгельса,42 кафе "Ника", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124 \ Ш04-2		Долгов Евгений Валерьевич; Майоров Павел Сергеевич	46	0	2	44	0	0	8	38	0	137,69		2125 2021-08-09			1

925	2	ТП	ТП-2П-1514 РУ-10-0,4 кВ Тр-р	10 (10.5)	08,30 2021.08.17	16,00 2021.08.17	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514 \ Ш04-1		МБОУ "Отрадненская средняя школа"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3,83		2149 2021-08-09			1
926	1	ТП	ТП-1018, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.17	12,00 2021.08.17	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт), ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации, д.50, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ж/д ул.Можайского, 6 и 6А, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ОДС "Центр",ул.Марата,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN19, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN21, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN23, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN25, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN27, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN29, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN31, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского, 6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского, 6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1		Бакальский Юрий Викторович; УМУП "Ульяновскводоканал"	87	0	2	83	0	0	4	81	2	123,19	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2129 2021-08-09			1
927	2	КЛ	2КЛ-0,4кВ от ТП-2394 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.08.17	17,00 2021.08.17	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	5,03		2202 2021-08-16			1
928	3	ТП	ТП-3173 оборудование 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.17	16,00 2021.08.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173 \ Ш04-1		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	9	0	4	5	0	0	2	7	0	10,55		1974 2021-07-22			1
929	4	ТП	ТП-5193 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.17	16,00 2021.08.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193 \ Ш04-2		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №221; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	9	0	8	1	0	0	1	8	0	57,04		2114 2021-08-06			1
930	2	ТП	ТП-2261 РУ-0,4кВ и камера тр-ра	0.38	09,00 2021.08.17	16,00 2021.08.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	0	12	0	27,29		2096 2021-08-05			1
931	1	ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1001 яч.5 на ТП-1084яч.4	10 (10.5)	10,00 2021.08.17	11,00 2021.08.17	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ ул.Робеспьера, 12-34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера,7-19,36-42, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера, д.5 корп.1,2,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"	74	0	1	73	0	0	0	74	0	245,24		2198 2021-08-13			1
932	1	ТП	ТП-1018, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	13,00 2021.08.17	17,00 2021.08.17	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\Магазин по ул.Можайского, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ж/д ул.Можайского,6а(корп.3), КЛ 0.38 кВ ТП-1018\киоск,ул.Можайского, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Куры Гриль, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Мастерские водоканала, ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\пекарня,ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN20, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN24, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN26, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN28, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN30, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервN32, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского,6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского,6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	68	0	1	66	0	0	7	60	1	106,6	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2130 2021-08-09			1
933	1	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-1145 яч.3 в	10 (10.5)	08,00 2021.08.18	12,00 2021.08.18	П	4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,28	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2203 2021-08-16			1
934	2	ПС	СП-2П-1336	0.38	08,30 2021.08.18	12,00 2021.08.18	П	3,5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336 \ Ш04-1		МБОУ "Отрадненская средняя школа"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3,83		2151 2021-08-09			1
935	3	ТП	ТП-3173 оборудование 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.18	16,00 2021.08.18	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173 \ Ш04-2		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	5	0	3	2	0	0	1	4	0	15,23		1981 2021-07-22			1
936	1	ТП	ТП-1318 РУ-10/0.4кВ1 СШ и силовой тр-р №1	0.38	09,00 2021.08.18	16,00 2021.08.18	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д по ул.Космонавтов, д.3, ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Гафурова, 62, ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ВЛИ, ул. Гафурова 35-39, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова, 102, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова, 100, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова, 104, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова,100, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Циолковского,5 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\резерв №23, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\резерв. руб.№17, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Улич. освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318 \ Ш04-1			33	0	0	33	0	0	2	31	0	115,61		1959 2021-07-21			1
937	3	ТП	ТП-3041, РУ-0,4кВ отключение СШ.	0.38	09,00 2021.08.18	13,00 2021.08.18	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041 \ Ш04-2		ЖСК "Магазин Новостроек"	56	0	2	54	0	0	4	52	0	52,72		2132 2021-08-09			1
938	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-1\яч. 44л	6 (6.3)	14,08 2021.08.18	15,10 2021.08.18	В	1,03	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2226 Яч.6 - ЦП ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2216 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч._2 - ТП-2221А Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.6 - РП-203 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.4 - ТП-2336 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.0_2 - РП-203 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-44л, РП 6 (6.3) кВ РП-203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2290, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Шер Давид Борисович; МБДОУ детский сад №52; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	189	0	15	170	0	0	37	148	4	785,66	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	375 2021-08-18	3.4.8.5	4.12	1

939	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 111	6 (6.3)	14,22 2021.08.18	15,08 2021.08.18	В	0,77	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 яч.2-ТР2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.5 - ТП-3715 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-316, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3175, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; УМУП "Городская теплосеть"	109	0	5	102	0	0	25	82	2	389,09	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	376 2021-08-18	3.4.8.5	4.12	1
940	1	ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП-1010 яч. 2 с.ш. ТП	6 (6.3)	09,00 2021.08.19	12,00 2021.08.19	П	3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1816, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1816 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,62	ООО "МАГИСТРАЛЬ"	2209 2021-09-17			1
941	1	ТП	ТП-1318 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и силовой тр-р №2	0.38	09,00 2021.08.19	16,00 2021.08.19	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Циолковского 9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\котельная,ул.Гафурова,41, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова,104 вв1, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр.Нариманова,104 вв2, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр-т Нариманова, 106, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д пр-т Нариманова,106, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Циолковского,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\магазин,ул.Гафурова, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	15	0	1	14	0	0	1	14	0	14,64		1960 2021-07-21			1
942	2	ТП	ТП-2571 РУ-6-0,4 кВ 1СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.08.19	16,00 2021.08.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	16	0	2	14	0	0	5	11	0	14,93		2152 2021-08-09			1
943	3	ТП	ТП-3305 РУ-0,4 кВ руб.№4	0.38	09,00 2021.08.19	12,00 2021.08.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305 \ Ш04-1 \ яч.-4			3	0	0	3	0	0	1	2	0	5,87		2228 2021-08-18			1
944	3	ТП	ТП-3174 оборудование 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.19	16,01 2021.08.19	П	7,02	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-1		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	7	4	2	1	0	0	2	5	0	8,57		1982 2021-07-22			1
945	3	ТП	ТП-3009, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	09,00 2021.08.19	13,00 2021.08.19	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009 \ Ш04-2		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	21	0	2	19	0	0	10	11	0	66,14		2133 2021-08-09			1
946	2	ТП	ТП-2536 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.08.19	16,00 2021.08.19	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\04, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536 \ Ш04-1			22	0	0	22	0	0	3	19	0	70,6		2097 2021-08-05			1
947	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	10,00 2021.08.19	11,00 2021.08.19	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	1	3	0	7,01		2073 2021-08-03			1
948	1	ТП	ТП-1643, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.20	13,00 2021.08.20	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ ВПУ 1-6,ул. Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул. Гагарина, 31/2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Магазин,ул.Гагарина,29а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП,ул.Гагарина,31, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	28	0	2	26	0	0	8	20	0	103		2135 2021-08-09			1
949	4	ТП	ТП-5195 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.20	16,00 2021.08.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	36	0	20	16	0	0	11	25	0	54,24		2124 2021-08-09			1
950	2	ТП	ТП-2571 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.08.20	16,00 2021.08.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2			21	0	0	21	0	0	6	15	0	27,93		2154 2021-08-09			1
951	1	ТП	ТП-1076 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.38	09,00 2021.08.20	12,00 2021.08.20	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливер", ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\пер.Кузнецова, д.12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\пер.Кузнецова, д.3А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1076\ул.Гончарова, д.2 (летнее кафе) ООО "Корона", КЛ 0.38 кВ ТП-1076\АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная), КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д Кузнецова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова, 4а, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ж/д ул. Кузнецова, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\котельная, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №16, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №4, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильн №8, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Резервн. рубильник №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1076\ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076 \ Ш04-2			9	0	0	8	0	0	5	3	1	73,88	ООО "ЭкоСеть"	2201 2021-08-16			1
952	3	ТП	ТП-3174 оборудование 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ и Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.20	16,00 2021.08.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-2		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	10	4	4	2	0	0	3	7	0	39,66		1984 2021-07-22			1
953	2	ТП	ТП-2571 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1 и Т-2	0.38	11,00 2021.08.20	12,30 2021.08.20	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2		УМУП "Городской теплосервис"	37	0	2	35	0	0	11	26	0	42,86		2156 2021-08-09			1
954	1	ТП	ТП-1055, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	13,00 2021.08.20	17,00 2021.08.20	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №9., ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №15 по ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №8,ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ул.Ипподромная, д.13а, 13б, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ж/д ул.Ветеринарная, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная, д.13Е, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Котельная, ул.Ипподромная,9А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055 \ Ш04-1		ООО УК "Прометей"	10	0	1	6	0	0	5	2	3	38,75	ООО "ЭнергоХолдинг"	2172 2021-08-12			1

955	2	ТП	ТП-2572 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.08.23	16,00 2021.08.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	14,93		2183 2021-08-13			1
956	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.08.23	16,00 2021.08.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			75	0	0	75	0	0	0	75	0	349,5		2211 2021-08-17			1
957	4	ТП	ТП-5195 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.23	16,00 2021.08.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	15	0	8	7	0	0	3	12	0	28,04		2127 2021-08-09			1
958	2	ТП	ТП-2663, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.23	13,00 2021.08.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\012, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\0123, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-1		ЖСК "Симбирский"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"	18	0	6	12	0	0	4	14	0	68,08		2174 2021-08-12			1
959	2	ТП	ТП-2663, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,00 2021.08.23	17,00 2021.08.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\022, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-2		ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"	8	0	4	4	0	0	1	7	0	15,96		2175 2021-08-12			1
960	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 224	6 (6.3)	15,20 2021.08.23	16,35 2021.08.23	В	1,25	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ 00, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ nеее4_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ пролпд, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3660 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ПП-3653, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3450, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3453, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3660, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3672, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3713, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947		МУП "УЭТ"; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России	65	2	1	50	0	0	31	22	12	1129,85	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Ульяновскэлектросеть" (ООО "УЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	380 2021-08-23	3.4.8.1	4.12	0
961	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6 (6.3)	16,15 2021.08.23	17,05 2021.08.23	В	0,83	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.0 - ТП-3602 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.0_2 - ТП-3610 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3602, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756			24	0	0	17	0	0	12	5	7	276,85	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	379 2021-08-23	3.4.8.1	4.12	0
962	3	КЛ	ж.д. №25, по пр. Гая (ремонт ВРУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2021.08.24	16,00 2021.08.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551 \ Ш04-1 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,82		2222 2021-08-18			1
963	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	09,00 2021.08.24	10,00 2021.08.24	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	1	3	0	6,29		2274 2021-08-24			1
964	3	КЛ	ВРУ-0,4 кВ ж.д. №25, по ул. Варейкиса (замена	0.38	09,00 2021.08.24	16,00 2021.08.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-14			7	0	0	7	0	0	0	7	0	13,65		2240 2021-08-19			1
965	2	ТП	ТП-2572 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.08.24	16,00 2021.08.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-2			14	0	0	14	0	0	4	10	0	8,49		2185 2021-08-13			1
966	2	ТП	ТП-2572 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.08.24	12,30 2021.08.24	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-2			21	0	0	21	0	0	4	17	0	63,42		2187 2021-08-13			1
967	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	16,00 2021.08.24	17,00 2021.08.24	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	1	3	0	6,29		2274 2021-08-24			1
968	2	ВЛ	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	19,07 2021.08.24	21,05 2021.08.24	В	1,97	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836			302	0	0	302	0	0	0	302	0	224,47		381 2021-08-24	3.4.9.1	4.13	0

969	4	ТП	ТП-5196 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.08.25	16,00 2021.08.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196 \ Ш04-1		МАДОУ детский сад №223; ООО "УК МегаЛинк" 6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	30	0	19	11	0	0	6	24	0	97,15		2131 2021-08-09			1
970	3	КЛ	ВРУ-0,4 кВ ж.д. №25, по ул. Варейкиса (замена	0.38	09,00 2021.08.25	16,00 2021.08.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-14			7	0	0	7	0	0	0	7	0	13,65		2240 2021-08-19			1
971	2	ТП	ТП-2689 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.08.25	16,00 2021.08.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\0987, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-1		МБОУ СШ № 82	22	0	2	20	0	0	8	14	0	91,02		2188 2021-08-13			1
972	3	КЛ	ж.д. №25, по пр. Гая (ремонт ВРУ-	0.38	09,00 2021.08.25	16,00 2021.08.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551 \ Ш04-1 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,82		2222 2021-08-18			1
973	1	ТП	ТП-1880, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	13,00 2021.08.25	17,00 2021.08.25	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1880\ж/д Кролюницкого,3 корп.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\ж/д Кролюницкого,3 корп.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\Резервный рубильник 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\Резервный рубильник 15, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\Резервный рубильник 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\Резервный рубильник 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\УЦМ, Гагарина, 34, КЛ 0.38 кВ ТП-1880\ЦТП,ул.Кролюницкого, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880 \ Ш04-1		АО " УКБП"; УМУП "Городской теплосервис"	7	0	2	5	0	0	1	6	0	6,7		2178 2021-08-12			1
974	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3759 руб №9	0.38	13,30 2021.08.25	16,30 2021.08.25	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ Ш04-1 \ яч.-9			29	0	0	29	0	0	0	29	0	50,47		2300 2021-08-25			1
975	2	ПС	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3	6 (6.3)	15,43 2021.08.25	16,30 2021.08.25	В	0,78	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2358 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.336 - РП-2 (Запад) яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-., КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А, КЛ 6 (6.3) кВ Т-1 - реактор_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2865 Яч.7 - ВЛ , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358-Яч.-3--ВЛоп.51/2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.2 - ТП-2790 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.8 - ТП-2563 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ЖСК "Симбирский"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"; МАОУ "Гимназия № 34"; МБДОУ №1 "Олимпик"; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №232 "Жемчужинка"; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; МБОУ "Средняя школа № 76"; МБОУ СШ № 66; МБОУ СШ № 82; ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Аметист"; ООО "Веритас Плюс"; ООО "ДиПекс"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "СтройМастер"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УК Атлант"; ООО УК "Авион"; ТСЖ "Симбирский Новый Дом"; ТСН "Жигулевская-62"; ТСН "ЮГ"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	749	0	71	668	0	0	193	546	10	4062,98	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	382 2021-08-25	3.4.9.1	4.13	0
976	1	ПС	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 43	10 (10.5)	07,03 2021.08.26	08,01 2021.08.26	В	0,97	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.3 - ТП-1820 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ тр-р22, КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1330, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1333, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1337, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890		УМУП "Ульяновскводоканал"	955	0	1	940	0	0	24	917	14	748,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	383 2021-08-26	3.4.8.5	4.13	1
977	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10 (10.5)	07,03 2021.08.26	08,20 2021.08.26	В	1,28	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916		УМУП "Городская теплосеть"	1114	0	5	1106	0	0	25	1086	3	1147,31	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженерные районные электрические сети" (ООО "ИРЭС")	384 2021-08-26	3.4.8.5	4.12	1
978	4	ТП	ТП-5196 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.08.26	16,00 2021.08.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196 \ Ш04-2		МАДОУ детский сад №223; ООО "УК МегаЛинк" 6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"	15	0	4	11	0	0	5	10	0	19,07		2136 2021-08-09			1

979	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3448 руб. №13 до ж/д по пр. Гая 49,	0.38	09,00 2021.08.26	16,00 2021.08.26	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, РП 6 (6.3) кВ РП-307 \ Ш04-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448 \ Ш04-2 \ яч.-13			6	0	0	6	0	0	0	6	0	19,71		2263 2021-08-23			1
980	2	ТП	ТП-2526 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2021.08.26	16,00 2021.08.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526 \ Ш04-1			32	0	0	32	0	0	1	31	0	76,45		2199 2021-08-13			1
981	2	ТП	ТП-2689 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.08.26	16,00 2021.08.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\07895, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 82	14	0	2	12	0	0	3	11	0	15,79		2190 2021-08-13			1
982	2	ТП	ТП-2689 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.08.26	12,30 2021.08.26	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\07895, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\0987, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 82	36	0	4	32	0	0	11	25	0	172,82		2192 2021-08-13			1
983	4	ПС	РП-409\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	11,55 2021.08.26	12,42 2021.08.26	В	0,78	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.41 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 яч.4-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 яч.5-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4116 Яч. 2 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0), РП 6 (6.3) кВ РП-403, РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4116, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБУ "СШ "Фаворит"; Местная религиозная организация православный Приход Свято- Пантелеимоновского храма г.Ульяновска С; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	101	0	10	89	0	0	27	72	2	516,29	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Ульяновскэлектросеть" (ООО "УЭС")	385 2021-08-26	3.4.8.5	4.13	1
984	2	ТП	ТП-2344, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	12,00 2021.08.26	17,00 2021.08.26	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кл2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	18	0	3	15	0	0	4	14	0	75,45		2217 2021-08-18			1
985	1	ВЛ	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Бирючевская"	10 (10.5)	15,00 2021.08.26	16,00 2021.08.26	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	1	3	0	7,01		2073 2021-08-03			1
986	2	ТП	ТП-2682 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.08.27	16,00 2021.08.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682 \ Ш04-1		Непосредственное управление Засвияжский район; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	3	18	0	0	6	15	0	45,26		2193 2021-08-13			1
987	1	ТП	ТП-1159, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.27	12,00 2021.08.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Гараж, ул.Гагарина, д.9/10, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 9/10, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Можайского, 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Киоск "Энви",ул.Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\м-н "Атлант", ул.Гагарина,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Цех, ул. В.Полевая, 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159 \ Ш04-1		ИП Коротова Светлана Геннадьевна	17	0	2	15	0	0	6	11	0	18,71		2305 2021-08-25			1
988	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.08.27	16,00 2021.08.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			75	0	0	75	0	0	0	75	0	349,5		2211 2021-08-17			1
989	3	ТП	ТП-3600 руб.4,7 на здание по пер. Национальному,	0.38	09,00 2021.08.28	16,00 2021.08.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600 \ Ш04-2 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	2	0	0	6,67		2253 2021-08-19			1
990	1	ТП	ТП-1500, РУ-0,4кВ отключение	0.38	09,00 2021.08.30	13,00 2021.08.30	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\Магазин,ул.Маяковского, 27, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500 \ Ш04-1 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,62		2219 2021-08-18			1
991	2	ТП	ТП-2682 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.08.30	16,00 2021.08.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	7	3	0	19,33		2195 2021-08-13			1
992	2	ВЛ	ВЛ-6 кВ от РП-214 яч. 13 до РЛНД на оп. № 36	6 (6.3)	09,00 2021.08.30	19,00 2021.08.30	П	10	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214А \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2949 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2990 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	125	0	1	121	0	0	2	120	3	461,2	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2301 2021-08-25			1
993	1	ТП	ТП-1206, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.08.30	13,00 2021.08.30	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Адм.зд. ул. Марата, 43,45, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Аптека,ул.Марата, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Кафе "Адель",ул.Марата, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Прод.рынок, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Резерв №13.., КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Рыбный павильон, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Центр.рынок (лев.щитовая), КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Центр.рынок (прав.щитовая), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206 \ Ш04-1		ООО "Надежда"	11	0	1	10	0	0	5	6	0	50,18		2220 2021-08-18			1
994	3	ТП	ТП-3622 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.08.30	16,00 2021.08.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2			28	0	0	28	0	0	0	28	0	28,14		2223 2021-08-18			1

995	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Луговая" (ТП-ЗП-1340)	10 (10.5)	09,00 2021.08.30	11,00 2021.08.30	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340			42	0	0	42	0	0	0	42	0	30,07		2319 2021-08-26			1
996	3	ТП	ТП-3003 РУ-0,4 кВ С. Ш.	0.38	09,15 2021.08.30	10,15 2021.08.30	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-1	ИП Долгановский Вадим Владимирович; ТСЖ "Кирова 25"		54	0	2	52	0	0	10	44	0	153,8		2269 2021-08-23			1
997	2	ТП	ТП-2682 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.08.30	12,30 2021.08.30	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682 \ Ш04-2	Непосредственное управление Засвиязский район; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"		31	0	3	28	0	0	13	18	0	64,59		2197 2021-08-13			1
998	1	ТП	ТП-1206, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,00 2021.08.30	17,00 2021.08.30	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Адм.зд.ул.Марата,43, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Аптека, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Киоск "Рыба", КЛ 0.38 кВ ТП-1206\маг. "Авион", КЛ 0.38 кВ ТП-1206\маг."Авион", КЛ 0.38 кВ ТП-1206\маг."Лаваш", КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Продов.рынок, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Продторг,маг."Семена", КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Резерв №2.., КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Рыбный павильон, КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Центр. рынок (прав.щитовая), КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Центр. рынок (лев.щитовая), КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Центр.рынок,Аптека, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206 \ Ш04-2	ООО "Надежда"		11	0	1	10	0	0	6	5	0	40,56		2221 2021-08-18			1
999	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.08.31	16,00 2021.08.31	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			75	0	0	75	0	0	0	75	0	349,5		2211 2021-08-17			1
1000	3	ТП	ТП-3929 РУ-6 кВ секция шин.	6 (6.3)	09,00 2021.08.31	12,30 2021.08.31	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929 \ Ш04-1	УМУП "Ульяновскводоканал"		21	0	1	20	0	0	1	20	0	28,93		2268 2021-08-23			1
1001	2	ТП	ТП-2862 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2021.08.31	16,00 2021.08.31	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862 \ Ш04-1	УМУП "Городская теплосеть"		123	0	1	122	0	0	1	122	0	63,18		2302 2021-08-25			1
1002	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Луговая" (ТП-ЗП-1340)	10 (10.5)	15,00 2021.08.31	16,00 2021.08.31	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340			42	0	0	42	0	0	0	42	0	30,07		2319 2021-08-26			1
1003	1	ВЛ	ТП-1122\Ш04-1\яч. 3	0.38	20,24 2021.08.31	22,00 2021.08.31	В	1,6	ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)			59	0	0	59	0	0	0	59	0	22,46		386 2021-08-31	3.4.8.5	4.13	1
1004	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.09.01	16,00 2021.09.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			35	0	0	35	0	0	0	35	0	81,06		2211 2021-08-17			1
1005	3	ТП	ТП-3009\Ш04-1\яч. 11	0.38	14,10 2021.09.01	15,31 2021.09.01	В	1,35	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12			2	0	0	2	0	0	2	0	0	8,84		387 2021-09-01	3.4.8.5	4.10	1
1006	2	ВЛ	ТП-2381\Ш04-1\яч. 4	0.38	23,52 2021.09.01	01,20 2021.09.02	В	1,47	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			3	0	0	3	0	0	0	3	0	10,53		388 2021-09-01	3.4.8.5	4.13	1
1007	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2590 р. 18, 5 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Ефремова, 145,	0.38	09,00 2021.09.02	16,00 2021.09.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-2 \ яч.-18			2	0	0	2	0	0	0	2	0	8,56		2365 2021-09-01			1
1008	2	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2276 РУ-0,4кВ р.11 по ВРУ-0,4кВ (Ш	0.38	09,00 2021.09.02	17,00 2021.09.02	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276 \ Ш04-1 \ яч.-11			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,7		2348 2021-08-31			1
1009	1	КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1159 руб.13 на	0.38	09,00 2021.09.02	11,00 2021.09.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159 \ Ш04-1 \ яч.-13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,69		2330 2021-08-27			1
1010	1	ТП	ТП-1160, РУ-0,4кВ, откл. руб. №9 и №2, (поочередно)	0.38	09,00 2021.09.02	13,00 2021.09.02	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1160\Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б), ВЛ 0.38 кВ ТП-1160\Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160 \ Ш04-2 \ яч.-2	ООО "Технология"		5	0	2	1	0	0	0	3	2	43,93	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2303 2021-08-25			1
1011	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.09.02	16,00 2021.09.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			35	0	0	35	0	0	0	35	0	81,06		2211 2021-08-17			1
1012	2	ТП	ТП-2681 РУ-0,4кВ I СШ, Т-1	0.38	09,30 2021.09.02	12,00 2021.09.02	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-1	АО "ГУЛЛИВЕР"		24	0	2	21	0	0	4	19	1	39,04	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2327 2021-08-27			1
1013	2	КЛ	ТП-2666\Ш04-1\яч. 7	0.38	11,00 2021.09.02	14,41 2021.09.02	В	3,68	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	УМУП "Ульяновскводоканал"		1	0	1	0	0	0	1	0	0	2,18		390 2021-09-02	3.4.8.5	4.12	1
1014	3	ТП	ТП-3849 оборудование С.Ш. РУ-6 кВ и Тр-р	6 (6.3)	13,00 2021.09.02	17,00 2021.09.02	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849 \ Ш04-1	ЗАО "МНС"		1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,81		2231 2021-08-18			1
1015	2	КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 315	6 (6.3)	21,32 2021.09.02	22,18 2021.09.02	В	0,77	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2370 - ТП 2395 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.4 - ТП-2651 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-3 \ яч.-315, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2370, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	ГКУЗ "Областной спец. дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Ульяновскводоканал"		31	0	5	24	0	0	6	23	2	314,26	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	391 2021-09-02	3.4.8.5	4.12	1

1016	1	ТП	ТП-1055, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.03	11,00 2021.09.03	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №9., ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №15 по ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №8,ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ул.Ипподромная, д.13а, 13б, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ж/д ул.Ветеринарная, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная, д.13Е, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Котельная, ул.Ипподромная,9А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055 \ Ш04-1		ООО "УльяновскЦентрГазСтрой"; ООО УК "Прометей"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	4	8	0	0	6	6	3	30,92	ООО "ЭнергоХолдинг"	2336 2021-08-30			1
1017	2	ТП	ТП-2681 РУ-0,4кВ II СШ, Т-2	0.38	14,00 2021.09.03	16,30 2021.09.03	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	19	0	2	16	0	0	5	13	1	62,93	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2328 2021-08-27			1
1018	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	03,19 2021.09.04	04,10 2021.09.04	В	0,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1821 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1891 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915			17	0	0	17	0	0	3	14	0	124,47		392 2021-09-04	3.4.8.5	4.13	1
1019	3	КЛ	РП-310\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	12,36 2021.09.04	13,28 2021.09.04	В	0,87	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618		АО "ГУЛЛИВЕР"	12	0	1	11	0	0	3	9	0	64,71		393 2021-09-04	3.4.8.5	4.12	1
1020	2	КЛ	ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \с.ш.-2\яч. 14л	6 (6.3)	12,59 2021.09.04	14,00 2021.09.04	В	1,02	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.3S, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.3 - ТП-2342 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - ТП-2548 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.0_1 - РП-203 Яч.13, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-14л, РП 6 (6.3) кВ РП-203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2332, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2-Аэропорт, ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "УК Согласие "; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	196	0	15	177	0	0	65	127	4	764,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "РегионПромСтрой";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	394 2021-09-04	3.4.9.3	4.13	0
1021	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	16,09 2021.09.05	17,50 2021.09.05	В	1,68	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149		МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; УМУП "Городской теплосервис"	56	1	1	54	0	0	25	31	0	186,59		395 2021-09-05	3.4.9.3	4.12	0
1022	1	КЛ	ПП-1705\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	17,29 2021.09.05	17,45 2021.09.05	В	0,27	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323			78	0	0	78	0	0	16	62	0	92,12		396 2021-09-05	3.4.8.5	4.12	1
1023	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	09,00 2021.09.06	10,00 2021.09.06	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,3		2323 2021-08-27			1
1024	3	ТП	ТП-3603, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.06	12,00 2021.09.06	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	10,06		2339 2021-08-30			1
1025	2	ТП	ТП-2546, РУ-0,4кВ, руб №1	0.38	09,00 2021.09.06	13,00 2021.09.06	П	4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,84		2304 2021-08-25			1
1026	1	КЛ	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-3\яч. 327	10 (10.5)	09,46 2021.09.06	11,31 2021.09.06	В	1,75	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1060 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1329 а - ТП 1819, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1817 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.6 - ТП-1318 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325а Яч.1 - ТП-1704 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТСЦ, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Лесная яч.327 ТпС/10, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б		ИП Любченков Игорь Владимирович; ООО "Кварта"; УМУП "Городская теплосеть"	270	0	4	261	0	0	39	226	5	360,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	397 2021-09-06	3.4.8.5	4.12	1

1027	2	КЛ	ТП-2570\с.ш.-2\яч.6	6 (6.3)	10,30 2021.09.06	13,55 2021.09.06	В	3,42	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.3 - ТП-2532а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.2 - ТП-2541а Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	57	0	5	50	0	0	15	40	2	301,32	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	398 2021-09-06	3.4.8.5	4.12	1
1028	2	ТП	ТП-2196, РУ-0,4кВ отключение СШ.	0.38	12,00 2021.09.06	14,00 2021.09.06	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196 \ Ш04-1			62	0	0	59	0	0	8	51	3	168,51	ООО "РегионПромСтрой"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2313 2021-08-26			1
1029	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч.61	10 (10.5)	21,56 2021.09.06	22,47 2021.09.06	В	0,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1060 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1817 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"; ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Кварта"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "УК "Чистый дом"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	482	0	23	454	0	0	382	95	5	1169,45	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоАльянс"	399 2021-09-06	3.4.8.5	4.12	1
1030	1	ТП	ТП-1507 РУ-0.4/10 кВ и силовой тр-р	10 (10.5)	08,30 2021.09.07	16,30 2021.09.07	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ Адм.здание, ул.Урицкого, 104А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ пер. Рябиновый 3-5,4-10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ пер.Ракитный, 1-25, 2-28, ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная), ВЛ 0.38 кВ ТП-1507\ У. О., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507 \ Ш04-1			26	0	0	26	0	0	0	26	0	32,37		2285 2021-08-24			1
1031	3	КЛ	ВРУ-0,4 кВ ж/д №31 по ул. Локомотивная	0.38	09,00 2021.09.07	12,00 2021.09.07	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459 \ Ш04-1 \ яч.-7			6	0	0	6	0	0	0	6	0	42,71		2401 2021-09-03			1
1032	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.09.07	16,00 2021.09.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			35	0	0	35	0	0	0	35	0	81,06		2211 2021-08-17			1
1033	2	ТП	ТП-2654 РУ-6кВ	6 (6.3)	09,00 2021.09.07	16,00 2021.09.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	1	9	0	21,65		2326 2021-08-27			1
1034	3	РП	РП-318, РУ-0,4кВ, откл. руб. №13 и 16	0.38	09,00 2021.09.07	13,00 2021.09.07	П	4	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-1 \ яч.-13, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-2 \ яч.-16			4	0	0	4	0	0	1	3	0	8,58		2312 2021-08-26			1
1035	1	ТП	ТП-1643 РУ-0.4/10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2021.09.08	16,00 2021.09.08	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ ВПУ 1-6,ул. Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул. Гагарина, 31/2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Магазин,ул.Гагарина,29а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП,ул.Гагарина,31, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	2	19	0	0	3	18	0	115,48		2288 2021-08-24			1
1036	1	ТП	ТП-1643 РУ-0.4/10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	08,30 2021.09.09	16,00 2021.09.09	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1643\уличн.освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ ВПУ 1-6, ул. Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул. Гагарина, 31/2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Резерв №16., КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Резерв №4.., КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП, ул.Гагарина,31, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	1	12	0	0	2	11	0	33,71		2292 2021-08-24			1
1037	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4174 руб.№3	0.38	09,00 2021.09.09	16,00 2021.09.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174 \ Ш04-1 \ яч.-3			35	0	0	35	0	0	0	35	0	81,06		2211 2021-08-17			1
1038	4	ТП	ТП-4098 и ВЛ-10кВ от ТП-4129 яч.1 до ТП-4098 яч.1, ВЛ-	10 (10.5)	09,00 2021.09.09	17,00 2021.09.09	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ Ш04-1			19	0	0	19	0	0	0	19	0	35,54		2337 2021-08-30			1
1039	3	ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч.13	10 (10.5)	17,30 2021.09.09	19,29 2021.09.09	В	1,98	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698			574	0	0	571	0	0	3	568	3	424,01	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	400 2021-09-09	3.4.9.1	4.13	0

1040	4	КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-2\яч. 205	10 (10.5)	03,35 2021.09.10	04,18 2021.09.10	В	0,72	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.7 - ТП-4184 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.8 - ТП-4081 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.0_1 - ТП-4059 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.0_2 - РП-402 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-205, РП 10 (10.5) кВ РП-402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4059, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4184, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; МУП "УЭТ"; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в; ОГОУ ОЦДК "Развитие"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; Товарищество собственников жилья "Левобережное"; ТСЖ "Заволжье"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	273	1	24	244	0	0	40	229	4	1121,43	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоХолдинг"	401 2021-09-10	3.4.8.5	4.12	1
1041	1	ТП	ТП-1500, РУ-0,4кВ отключение рубильника №6	0.38	09,00 2021.09.10	12,00 2021.09.10	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\Магазин,ул.Маяковского, 27, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500 \ Ш04-1 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,62		2343 2021-08-30			1
1042	1	ТП	ТП-1643 РУ-0.4/10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2021.09.10	16,00 2021.09.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ ВПУ 1-6,ул. Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул. Гагарина, 31/2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Магазин,ул.Гагарина,29а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП,ул.Гагарина,31, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	2	19	0	0	3	18	0	36,23		2451 2021-09-08			1
1043	1	ТП	ТП-1205 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2021.09.10	13,00 2021.09.10	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79, ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ж/д ул. Бебеля,39, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\ кафе "Лакомка",ул.Гончарова, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\ уличн. освещ., КЛ 0.38 кВ ТП-1205\магазин, ул.Ленина,77, КЛ 0.38 кВ ТП-1205\резерв. руб. №6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205 \ Ш04-1			30	0	0	30	0	0	4	26	0	88,26		2364 2021-09-01			1
1044	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	17,00 2021.09.10	18,00 2021.09.10	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	2,3		2323 2021-08-27			1
1045	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 43	10 (10.5)	12,35 2021.09.13	14,01 2021.09.13	В	1,43	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-		УМУП "Ульяновскводоканал"	441	0	1	430	0	0	25	406	10	572,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	402 2021-09-13	3.4.8.5	4.12	1
1046	1	ТП	ТП-1502 РУ-10кВ	10 (10.5)	13,00 2021.09.13	16,00 2021.09.13	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\Улич.осв., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502 \ Ш04-1			42	0	0	42	0	0	2	40	0	86,64		2411 2021-09-06			1
1047	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.5	10 (10.5)	14,00 2021.09.13	16,00 2021.09.13	П	2	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.4-Т2-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-8 КЛ до ТП-9, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,39		2488 2021-09-10			1
1048	1	ТП	ТП-1022А, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	09,00 2021.09.14	12,00 2021.09.14	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садвод", ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ул. Тухачевского, 28,30, ВЛ 0.38 кВ ТП-1022а\ул.Тухачевского 36-44, КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\рубильник №4 резерв, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	0	9	0	17,25		2425 2021-09-07			1
1049	2	ТП	ТП-2264 РУ-0,4кВ и камера тр-ра.	0.38	09,00 2021.09.14	16,00 2021.09.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.1 - ТП-2264 Яч.КЛ 0.4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.8 - ТП-2264 Яч.КЛ2, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	0	9	0	102,61		2370 2021-09-01			1
1050	3	ВЛ	ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	10,42 2021.09.14	11,42 2021.09.14	В	1	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1411 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413, ТП 10 (10.5) кВ ТП-6/10 кВ			11	0	0	11	0	0	8	3	0	174,59		404 2021-09-14	3.4.9.1	4.13	0
1051	2	ТП	ТП-2546, РУ-0,4кВ	0.38	12,00 2021.09.14	16,00 2021.09.14	П	4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,84		2426 2021-09-07			1

1052	3	КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч.8	10 (10.5)	13,14 2021.09.14	15,00 2021.09.14	В	1,77	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП1281Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ тр-р1, КЛ 10 (10.5) кВ ШМ ТП-1001 яч.2-яч.7-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3848		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Терра"; Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"; ТСН "Яковлева"; Ульяновский областной суд; УМУП "Ульяновскводоканал"	317	0	12	302	0	0	28	286	3	735,78	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Симбирскэлектросервис";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	405 2021-09-14	3.4.8.5	4.10	1
1053	2	ТП	РП-214\с.ш.-1\яч.13	6 (6.3)	01,39 2021.09.15	04,35 2021.09.15	В	2,93	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_1, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2350 до оп.13, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2949 - ПКУ оп.20А, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-22316 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-22316 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ., РП 6 (6.3) кВ РП-214, РП 6 (6.3) кВ РП-214 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-22316, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2942, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2949, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2990		УМУП "Городская теплосеть"	145	0	1	127	0	0	6	122	17	546,22	АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергосеть";ООО	406 2021-09-15	3.4.9.1	4.12	0
1054	1	ТП	ТП-1647 РУ-0.4/10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	08,30 2021.09.15	16,00 2021.09.15	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\киоск,ул.Островского, ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\м-н ул.Кролюницкого,31А, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ДД/С,ул.Кролюницкого,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д по ул.Островского, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Гагарина, 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\резер. руб.№5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647 \ Ш04-1		ООО "Альбион"	24	0	4	20	0	0	6	18	0	301,01		2294 2021-08-24			1
1055	1	ТП	ТП-1647 РУ-0.4/10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	08,30 2021.09.16	16,00 2021.09.16	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\Магнит, ул.Кролюницкого,16А, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Гараж и, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ДД/С, ул.Кролюницкого,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, д.19, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Кролюницкого, 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Кролюницкого,18 п.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Островского,21+ м-нГуливер, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\резер.руб. №8, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\резер.руб.№2, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ул. освещен., КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ул.Кролюницкого, д.16, п.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647 \ Ш04-2		ООО "Альбион"	13	0	3	10	0	0	6	7	0	60,63		2296 2021-08-24			1
1056	1	КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-1089 РУ-0,4 кВ руб. 7, 5 до ВРУ-0,4 кВ ж/дома ул.	0.38	08,30 2021.09.16	12,00 2021.09.16	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,37, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	9,41		2521 2021-09-15			1
1057	2	ТП	ТП-2794 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.09.16	16,00 2021.09.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\01, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	1	14	0	0	2	13	0	30,08		2427 2021-09-07			1
1058	1	КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1089 РУ-0,4 кВ	0.38	09,30 2021.09.16	12,00 2021.09.16	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,37, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-5			2	0	0	2	0	0	0	2	0	9,41		2524 2021-09-15			1
1059	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Б. Ключ" ф.3	10 (10.5)	10,00 2021.09.16	16,00 2021.09.16	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1411 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413			11	0	0	11	0	0	8	3	0	40,79		2486 2021-09-10			1
1060	2	КЛ	РП-215\с.ш.-1\яч.5	6 (6.3)	16,31 2021.09.16	18,11 2021.09.16	В	1,67	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2686 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-215, РП 6 (6.3) кВ РП-215 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686		МБОУ СШ № 61; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМУ- 96"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"	62	0	8	52	0	0	18	42	2	163,91	ООО "Энергосеть"	407 2021-09-16	3.4.8.5	4.12	1
1061	2	КЛ	РП-217\с.ш.-2\яч.14	6 (6.3)	16,31 2021.09.16	18,39 2021.09.16	В	2,13	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-217, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568		ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"	9	0	2	7	0	0	1	8	0	72,17		409 2021-09-16	3.4.8.5	4.12	1
1062	2	КЛ	РП-217\с.ш.-2\яч.16	6 (6.3)	16,31 2021.09.16	18,37 2021.09.16	В	2,1	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2387яч.6 - ТП 2561 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2533 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-217, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2533, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; ООО "УК"Солидарность"	32	0	7	23	0	0	12	18	2	141,47	ООО "Энергосеть"	408 2021-09-16	3.4.8.5	4.12	1

1063	3	ТП	ТП-3069, трансформатор	0.38	09,00 2021.09.17	11,30 2021.09.17	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	9	0	0	20,19		2484 2021-09-10			1
1064	3	ТП	ТП-3807, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.17	12,00 2021.09.17	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-1			102	0	0	99	0	0	2	97	3	127,05	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2490 2021-09-13			1
1065	2	ТП	ТП-2794 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.09.17	16,00 2021.09.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	1	11	0	0	1	11	0	22,66		2428 2021-09-07			1
1066	1	ТП	ТП-1П-1075 РУ-10/04кВ	0.38	09,30 2021.09.17	16,00 2021.09.17	П	6,5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,5		2464 2021-09-09			1
1067	3	ТП	ТП-3807, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	11,00 2021.09.17	15,00 2021.09.17	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-2		УМУП "Городская теплосеть"	9	0	1	7	0	0	3	5	1	54,34	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2491 2021-09-13			1
1068	2	ТП	ТП-2794 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.09.17	12,30 2021.09.17	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\01, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ		УМУП "Ульяновскводоканал"	27	0	2	25	0	0	3	24	0	116,82		2429 2021-09-07			1
1069	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб.2 по ул.Чапаева 2-24,1-17 (от СР возле ж/д по	0.38	09,00 2021.09.20	16,00 2021.09.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820 \ Ш04-1 \ яч.-2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	17,12		2498 2021-09-13			1
1070	2	ТП	ТП-2687, РУ-0,4кВ отключение 2 СШ.	0.38	09,00 2021.09.20	12,00 2021.09.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687 \ Ш04-2		ТСН "Жигулевская-62"	6	0	1	5	0	0	4	2	0	37,96		2494 2021-09-13			1
1071	2	РП	РП-226 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.09.20	16,00 2021.09.20	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	24	0	1	22	0	0	6	17	1	96,38	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2433 2021-09-07			1
1072	3	ТП	ТП-3176, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	13,00 2021.09.20	16,00 2021.09.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176 \ Ш04-1			35	0	0	35	0	0	0	35	0	66,07		2523 2021-09-15			1
1073	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 62	10 (10.5)	15,55 2021.09.20	16,37 2021.09.20	В	0,7	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная -		АО "ГУЛЛИВЕР"; Бакальский Юрий Викторович; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	136	2	8	124	0	0	21	113	2	260,48	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	412 2021-09-20	3.4.8.5	4.12	1
1074	1	КЛ	ТП-1782\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	15,55 2021.09.20	18,25 2021.09.20	В	2,5	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (12), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822, КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-1813 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.0 - ТП-1407 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1502 Яч.3 - ВЛ (в сторону ТП-1504), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ПП-1813, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822			247	0	0	247	0	0	9	238	0	211,07		411 2021-09-20	3.4.8.5	4.12	1
1075	3	КЛ	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	17,20 2021.09.20	18,24 2021.09.20	В	1,07	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759		ООО "СимРыба"; ООО "СЭСНа"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	92	0	5	87	0	0	22	70	0	336,71		410 2021-09-20	3.4.9.3	4.12	0

1076	3	РП	РП-330 оборудование С.Ш.№1 РУ-10/0,4 кВ и Т-1	10 (10.5)	08,30 2021.09.21	16,00 2021.09.21	П	7,5	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ Ш04-1		АНО "Центр ТСЖ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	23	0	6	17	0	0	11	12	0	104,45		2244 2021-08-19			1
1077	1	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-1820 руб.2 по ул.Чапаева 2-24,1-	0.38	09,00 2021.09.21	16,00 2021.09.21	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820 \ Ш04-1 \ яч.-2			23	0	0	23	0	0	0	23	0	17,12		2498 2021-09-13			1
1078	4	ТП	ТП-4003 РУ-10/0,4кВ, тр-р	10 (10.5)	09,30 2021.09.21	15,30 2021.09.21	П	6	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4002 Яч. 2 - ПП-4084, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6, КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\45, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-[illegible]			92	0	0	87	0	0	3	84	5	98,94	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению	2500 2021-09-13			1
1079	2	РП	РП-226 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.09.21	12,30 2021.09.21	П	1,5	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8, КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.032 - РП-226 Яч.4, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ Ш04-1, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ Ш04-2		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	58	0	3	53	0	0	12	44	2	166,48	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2435 2021-09-07			1
1080	3	РП	РП-330 оборудование С.Ш.№2 РУ-10/0,4 кВ и Т-2	10 (10.5)	08,30 2021.09.22	16,00 2021.09.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.3, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.2, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, РП 10 (10.5) кВ РП-330 \ Ш04-2			26	0	0	26	0	0	12	14	0	126,23		2247 2021-08-19			1
1081	1	ТП	ТП-1033, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.22	13,00 2021.09.22	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	5	5	0	46,93		2479 2021-09-09			1
1082	2	ТП	ТП-2568 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.09.22	16,00 2021.09.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568 \ Ш04-1		ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	11	0	4	7	0	0	0	11	0	24,74		2438 2021-09-07			1
1083	4	ТП	ТП-4176	0.38	11,42 2021.09.22	14,29 2021.09.22	В	2,78	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			46	0	0	46	0	0	2	44	0	23,98		414 2021-09-22	3.4.8.5	4.13	1
1084	1	ТП	ТП-1033, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,00 2021.09.22	17,00 2021.09.22	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1033\Стр.площадка магазина по ул.Орлова,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д и м-н ул.Островского, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ж/д ул.Островского, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\РезервВ№15., КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Резервн. рубильник №12, КЛ 0.38 кВ ТП-1033\Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	3,96		2480 2021-09-09			1
1085	1	ТП	ТП-1211\Ш04-1\яч. 7	0.38	13,31 2021.09.22	14,43 2021.09.22	В	1,2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а			31	0	0	31	0	0	0	31	0	22,44		415 2021-09-22	3.4.8.5	4.10	1
1086	3	ТП	ТП-3105\Ш04-1\яч. 4	0.38	06,20 2021.09.23	06,52 2021.09.23	В	0,53	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			42	0	0	42	0	0	0	42	0	8,38		416 2021-09-23	3.4.9.3	4.13	0
1087	1	ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-1001 яч.5	10 (10.5)	09,00 2021.09.23	16,00 2021.09.23	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ ул.Робеспьера, 12-34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера,7-19,36-42, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робесьера, д.5 корп.1,2,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"	17	0	1	16	0	0	0	17	0	72,23		2558 2021-09-20			1
1088	3	ТП	ТП-3807, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.23	13,00 2021.09.23	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-1			102	0	0	99	0	0	2	97	3	127,05	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2540 2021-09-16			1
1089	2	ТП	ТП-2202 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	09,30 2021.09.23	11,00 2021.09.23	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"	14	0	5	9	0	0	5	9	0	37,79		2581 2021-09-22			1
1090	2	ТП	ТП-2202 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	14,00 2021.09.23	15,30 2021.09.23	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ООО "МагнитЭнерго"	24	0	6	18	0	0	6	18	0	62,73		2580 2021-09-22			1
1091	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 53	10 (10.5)	20,00 2021.09.23	22,41 2021.09.23	В	2,68	КЛ 10 (10.5) кВ РП 1-ШВЛП - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.53, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-1-ШВЛП, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		МУП "УЭТ"	1	1	0	0	0	0	1	0	0	37,41		417 2021-09-23	3.4.9.3	4.12	0

1092	3	ВЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	03,22 2021.09.24	06,05 2021.09.24	В	2,72	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166е, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842		ЖСК "Магазин Новостроек"; ТСЖ "Кирова 25"	110	0	3	104	0	0	5	102	3	99,77	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	418 2021-09-24	3.4.9.1	4.13	0
1093	2	ТП	ТП-2690 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.09.24	16,30 2021.09.24	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690 \ Ш04-1		ООО "УК Атлант"	15	0	6	9	0	0	0	15	0	53,54		2453 2021-09-08			1
1094	3	ТП	ТП-3069 РУ-0,4 кВ и Трансформатор.	0.38	09,00 2021.09.24	11,30 2021.09.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	9,04		2537 2021-09-16			1
1095	1	РП	РП-102 РУ-6 кВ ячейка №13	6 (6.3)	09,00 2021.09.24	16,00 2021.09.24	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1157\ООО "Фарос", Марата, д.33, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\ .резерв 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Марата, д.35, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Марата, д.35, 5ти этажное здание, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Резерв 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Резерв 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Резерв 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\Тех.Отдел ул.Марата, д.35, КЛ 0.38 кВ ТП-1157\ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	2	5	0	9,6		2478 2021-09-09			1
1096	3	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от РП-330 яч.14 до ТП-3105 яч . 1; ТП-3108 яч. 2; ТП-	0.38	09,00 2021.09.24	11,00 2021.09.24	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3830\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3830\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-3105 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,83		2568 2021-09-21			1
1097	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р. 4, 8 до ВРУ-0,4 кВ нежилого	0.38	09,00 2021.09.24	11,00 2021.09.24	П	2	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52, КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-2 \ яч.-8			7	0	0	7	0	0	0	7	0	9,11		2567 2021-09-21			1
1098	3	ТП	ТП-3174 РУ-10 кВ 1 и 2 С.Ш. яч. 3, яч.6; КЛ-10 кВ от РП-336 яч. №15, №22; КЛ-10 кВ от ТП-3622 яч. 4; ТП-3080 яч.2.	10 (10.5)	09,00 2021.09.24	13,00 2021.09.24	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174 \ Ш04-2		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	17	8	6	3	0	0	5	12	0	51,17		2252 2021-08-19			1
1099	2	ПС	ТП-2657	6 (6.3)	11,32 2021.09.24	14,25 2021.09.24	В	2,88	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657		УМУП "Ульяновскводоканал"	46	0	1	45	0	0	14	32	0	119,72		419 2021-09-24	3.4.9.3	4.13	0
1100	3	ТП	ТП-3305\Ш04-1\яч. 2	0.38	01,50 2021.09.25	02,44 2021.09.25	В	0,9	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			29	0	0	29	0	0	0	29	0	96,54		420 2021-09-25	3.4.9.3	4.13	0
1101	1	ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-1915 яч.1 на ТП-1507 яч.3	10 (10.5)	14,00 2021.09.25	16,00 2021.09.25	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915 \ Ш04-1 \ яч.-1			37	0	0	37	0	0	0	37	0	21,4		2612 2021-09-24			1
1102	1	ТП	ТП-1018, РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.09.26	13,00 2021.09.26	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Мастерские водоканала, ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского, 6, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского,6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-2 \ яч.-16		УМУП "Ульяновскводоканал"	3	0	2	1	0	0	3	0	0	5,71		2572 2021-09-21			1
1103	2	ТП	ТП-2690 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.09.27	16,30 2021.09.27	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690 \ Ш04-2		ООО "УК Атлант"	49	0	2	47	0	0	0	49	0	63,44		2455 2021-09-08			1
1104	2	ТП	ТП-2690 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.09.27	12,30 2021.09.27	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690 \ Ш04-2		ООО "УК Атлант"	64	0	8	56	0	0	0	64	0	86,98		2457 2021-09-08			1
1105	1	ТП	ТП-1150\Ш04-2\яч. 18	0.38	17,40 2021.09.27	18,48 2021.09.27	В	1,13	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ перемычка., КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ СП-1753-1 - ТП-1078, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\перемычка руб.1, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\перемычка руб.7, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-1150-1\ул.Спасская, д.18, Гимназия, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\ул.Спасская, д. 18, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18, КЛ 0.38 кВ ТП-1150\ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2			6	0	0	6	0	0	0	6	0	23,8		421 2021-09-27	3.4.9.3	4.13	0
1106	1	КЛ	ТП-1642\с.ш.-1\яч. 1	0.38	18,10 2021.09.27	23,03 2021.09.27	В	4,88	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ ВПУ 1-6,ул. Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул. Гагарина, 31/2а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ж/д ул.Верхнеполевая,23, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Магазин ул.Гагарина 29а, КЛ 0.38 кВ ТП-1643\ЦТП ул.Гагарина 31		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,2		423 2021-09-27	3.4.8.5	4.12	1
1107	1	ВЛ	ТП-1883\Ш04-1\яч. 3	0.38	18,14 2021.09.27	19,05 2021.09.27	В	0,85	ВЛ 0.38 кВ ТП-1883\ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76			42	0	0	42	0	0	0	42	0	22,42		422 2021-09-27	3.4.9.3	4.13	0
1108	2	ТП	ТП-2673 РУ-6/0,4 кВ I СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.09.28	16,30 2021.09.28	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; УМУП "Городской теплосервис"	28	0	3	25	0	0	22	6	0	73,07		2458 2021-09-08			1
1109	4	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-4173 яч.1 до ТП-КНС-4,11 яч.15	10 (10.5)	09,00 2021.09.28	16,00 2021.09.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-4			49	0	0	48	0	0	0	48	1	53,3		2556 2021-09-20			1

1110	4	ТП	ТП-4011 РУ-10/0,4кВ, тр-р	10 (10.5)	09,00 2021.09.28	15,00 2021.09.28	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011			5	0	0	5	0	0	5	0	0	21,42		2511 2021-09-14			1
1111	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	10,00 2021.09.28	10,30 2021.09.28	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,97		2520 2021-09-15			1
1112	2	ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	12,30 2021.09.28	15,00 2021.09.28	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,97		2520 2021-09-15			1
1113	1	ТП	ТП-1089 РУ-0.4кВ руб.5 и руб.7 на ж/д по ул.К.Маркса,35,37	0.38	14,00 2021.09.28	16,00 2021.09.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,37, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	9,41		2629 2021-09-27			1
1114	2	ТП	ТП-2673 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.09.29	16,30 2021.09.29	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	33	0	1	32	0	0	3	30	0	37,26		2460 2021-09-08			1
1115	2	ТП	ТП-2815, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.29	12,00 2021.09.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815 \ Ш04-1		ООО "УК"Солидарность"	14	0	9	5	0	0	3	11	0	36,29		2585 2021-09-23			1
1116	4	ВЛ	ВЛ3-10 кВ от ТП-4173 яч.1 до ТП-	10 (10.	09,00 2021.09.29	16,00 2021.09.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-4			49	0	0	48	0	0	0	48	1	53,3		2556 2021-09-20			1
1117	2	ТП	ТП-2673 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.09.29	12,30 2021.09.29	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Миннибаев Н.Н.; УМУП "Городской теплосервис"	81	0	4	76	0	0	33	47	1	90,34		2555 2021-09-20			1
1118	2	КЛ	РП-231\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	17,44 2021.09.29	19,18 2021.09.29	В	1,57	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ВЛ оп.58, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2385 до ВЛ -6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2972 ЯЧ.2 - ВЛ Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2854, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972			50	0	0	41	0	0	30	11	9	178,88	ООО "ВАТТ";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	424 2021-09-29	3.4.8.1	4.12	0
1119	3	ТП	ТП-3478, РУ-0,4кВ, руб. №1 и №2.	0.38	09,00 2021.09.30	11,00 2021.09.30	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-2 \ яч.-2		ООО "СЭСНа"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	8,15		2586 2021-09-23			1
1120	3	ТП	ТП-3807, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.09.30	13,00 2021.09.30	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807 \ Ш04-1			22	0	0	21	0	0	2	19	1	203,5	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	2628 2021-09-27			1
1121	2	ТП	ТП-2794 РУ-6/0,4 кВ II СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.09.30	16,00 2021.09.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	1	11	0	0	1	11	0	22,66		2428 2021-09-07			1
1122	2	ТП	ТП-2794 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.09.30	12,30 2021.09.30	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\01, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	27	0	2	25	0	0	3	24	0	116,82		2429 2021-09-07			1

1123	3	РП	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 404	10 (10.5)	15,06 2021.09.30	15,21 2021.09.30	В	0,25	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3942 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.6- ТП-3094 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.9 - ТП-3942 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.8 - РП-336 Яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.8-Т2-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-336, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942		ГУЗ "Ульяновская областная станция переливания крови"; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ИП Долгановский Вадим Владимирович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	51	1	11	37	0	0	9	40	2	186,59	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	425 2021-09-30	3.4.1	4.13	1
1124	3	ТП	ТП-3153 РУ-10/0,4 кВ и трансформатор.	10 (10.5)	08,30 2021.10.01	16,30 2021.10.01	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\6, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153 \ Ш04-1		Собственные нужды МУП УльГЭС	18	0	2	16	0	0	1	17	0	44,75		2468 2021-09-09			1
1125	3	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-3842 на ТП-3166аб	10 (10.5)	09,00 2021.10.01	16,00 2021.10.01	П	7	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-31666, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166е, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706 \ с.ш.-1			3	0	0	0	0	0	0	0	3	6,47	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	2573 2021-09-21			1
1126	4	ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-4173 яч.1 до ТП-[illegible]	10 (10.5)	09,00 2021.10.01	16,00 2021.10.01	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173 \ Ш04-1 \ яч.-4			49	0	0	49	0	0	0	49	0	17,77		2556 2021-09-20			1
1127	2	ТП	ТП-2271 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	10,00 2021.10.01	12,00 2021.10.01	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\8568/, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271 \ Ш04-2			24	0	0	24	0	0	10	14	0	49,99		2666 2021-09-30			1
1128	2	КЛ	РП-205\с.ш.-2\яч. 6	6 (6.3)	11,30 2021.10.01	12,58 2021.10.01	В	1,47	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775		МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; МБОУ СШ №35; ООО "УК "Симбирцит"; УМУП "Ульяновскводоканал"	20	0	4	16	0	0	6	14	0	134,68		426 2021-10-01	3.4.8.1	4.12	0
1129	1	ТП	ТП-1642\Ш04-1\яч. 3	0.38	12,59 2021.10.01	13,23 2021.10.01	В	0,4	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ЦТП,ул.Гагарина, 27А		УМУП "Городской теплосервис"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0,72		427 2021-10-01	3.4.9.3	4.13	0
1130	1	ТП	ПП-1898\с.ш.-2\яч. 10	10 (10.5)	12,02 2021.10.02	13,00 2021.10.02	В	0,97	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.6 - ТП-1906 Яч.4, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области	1	0	1	0	0	0	1	0	0	37,41		429 2021-10-02	3.4.9.3	4.13	0
1131	1	ТП	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	12,02 2021.10.02	13,00 2021.10.02	В	0,97	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.9 - ТП-1906 Яч.3, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области	1	0	1	0	0	0	1	0	0	12,47		428 2021-10-02	3.4.9.3	4.13	0
1132	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	13,44 2021.10.02	13,49 2021.10.02	В	0,08	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.9 - ТП-1906 Яч.3, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области	1	0	1	0	0	0	1	0	0	12,47		430 2021-10-02	3.4.9.3	4.13	0
1133	1	ПС	ПП-1898\с.ш.-2\яч. 10	10 (10.5)	13,44 2021.10.02	13,49 2021.10.02	В	0,08	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.6 - ТП-1906 Яч.4, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области	1	0	1	0	0	0	1	0	0	37,41		431 2021-10-02	3.4.9.3	4.13	0
1134	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС-6/10кВ "Б.Ключ" ф.3	10 (10.5)	09,00 2021.10.04	16,00 2021.10.04	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1411 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413			11	0	0	11	0	0	8	3	0	41,79		2578 2021-09-22			1
1135	1	ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1883 руб.3	0.38	09,30 2021.10.04	11,30 2021.10.04	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1883\ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883 \ Ш04-1 \ яч.-3			42	0	0	42	0	0	0	42	0	21,99		2651 2021-09-30			1
1136	2	КЛ	РП-220\Ш04-2	0.38	11,08 2021.10.04	12,10 2021.10.04	В	1,03	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_9		УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	1	13	0	0	2	12	0	609,67		432 2021-10-04	3.4.8.1	4.12	0
1137	4	ВЛ	ТП-4193	10 (10.5)	17,12 2021.10.04	00,38 2021.10.05	В	7,43	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193			17	0	0	15	0	0	0	15	2	12,47		434 2021-10-04	3.4.8	4.13	0
1138	3	ТП	ТП-3618 РУ-10/0,4 кВ оборудование СШ-1 и трансформатор-1.	10 (10.5)	08,30 2021.10.05	16,00 2021.10.05	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	19	0	1	18	0	0	4	15	0	33,89		2470 2021-09-09			1
1139	1	ТП	ТП-1211 РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	09,00 2021.10.05	17,00 2021.10.05	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ж/д ул. Л. Шевцовой,37, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ж/д ул.Л.Шевцовой,18, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ж/д ул.Л.Шевцовой,39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\многокв. ж/д ул. О.Кошевого,96, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ул.Космонавтов, д.17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4, ВЛ 0.38 кВ ТП-1211\Уличное освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211 \ Ш04-1			81	0	0	81	0	0	2	79	0	142,1		2620 2021-09-27			1

1140	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1	6 (6.3)	10,08 2021.10.05	12,28 2021.10.05	В	2,33	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3937 яч.5 - ТП-3937А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3825 яч.7 - ТП-3722 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ лло, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.121 - ТП Авторемзавод, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121, КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ {0},		АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЗАО "МНС"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ИП Мустаев Андрей Алексеевич; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Альфаресурс"; ООО "АртДент"; ООО "СЖ" (бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК "Терем"; ООО "УК Атлант"; ООО "УК Галактика"; ООО УК "Авион"; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	982	0	59	899	0	0	208	750	24	3980,67	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "РегионПромСтрой";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Симбирскэлектросервис";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО	435 2021-10-05	3.4.9.1	4.13	0
1141	3	ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 13	10 (10. 5)	11,52 2021.10.05	14,02 2021.10.05	В	2,17	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698			307	0	0	304	0	0	18	286	3	424,01	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	436 2021-10-05	3.4.9.1	4.13	0
1142	4	ВЛ	РП-409\с.ш.-1\яч. 7	10 (10. 5)	21,43 2021.10.05	01,54 2021.10.06	В	4,18	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197, КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.0_1 - РП-407 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.4 - РП-408 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.6 - РП-408		МБДОУ Детский сад №16 "Карасик"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона ФДА"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		438 2021-10-05	3.4.8.5	4.13	1
1143	4	ВЛ	РП-409\с.ш.-1\яч. 7	10 (10. 5)	21,43 2021.10.05	01,54 2021.10.06	В	4,18	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_4, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А, КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4198 яч.1 на ВЛ-6кВ к ТП-4197, КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.0_1 - РП-407 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.4 - РП-408 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.6 - РП-408		МБДОУ Детский сад №16 "Карасик"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона ФДА"	79	0	4	71	0	0	21	54	4	134,84	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергомодуль"	437 2021-10-05	3.4.8.5	4.13	1
1144	3	ТП	ТП-3618 РУ-10/0,4 кВ оборудование СШ-2 и трансформатор-2.	10 (10. 5)	08,30 2021.10.06	16,00 2021.10.06	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; АО "ГУЛЛИВЕР"; Иванова Л.М.; УМУП "Ульяновскводоканал"	67	0	4	63	0	0	23	44	0	137,37		2472 2021-09-09			1
1145	1	ТП	ТП-1916 РУ-10/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	09,00 2021.10.06	17,00 2021.10.06	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54, КЛ 0.38 кВ ТП-1916\резервный руб.№2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916 \ Ш04-1			116	0	0	116	0	0	0	116	0	36,3		2622 2021-09-27			1
1146	2	ТП	ТП-2567 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	09,00 2021.10.06	16,00 2021.10.06	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567 \ Ш04-1		ООО "УК "Симбирцит"; УМУП "Ульяновскводоканал"	6	0	2	4	0	0	2	4	0	22,78		2711 2021-10-04			1

1147	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-3\яч. 303	6 (6.3)	13,13 2021.10.06	14,22 2021.10.06	В	1,15	КЛ 6 (6.3) кВ - ТП-2930 Яч.1 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.5 - ТП-2527 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.1 - ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 Яч.2 - ТП-2528 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-3 \ яч.-303, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2930		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ОГ КУСО "РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г.Ульяновске; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Торговая Компания Лето"	140	0	4	135	0	0	18	121	1	1092,44	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	439 2021-10-06	3.4.8.1	4.12	0
1148	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч. 18	6 (6.3)	16,59 2021.10.06	17,49 2021.10.06	В	0,83	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ПП-2946 яч.1 - РП-204 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.3 - РП-204 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 -		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Шер Давид Борисович; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ООО "Деловая Русь"; ООО "УК Галактика"; ООО "УлЛэнд"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"; УМУП "Ульяновскводоканал"	171	0	9	162	0	0	51	120	0	109,44		440 2021-10-06	3.4.8.5	4.12	1
1149	1	ТП	ТП-1809 РУ-6/0.4кВ и силовой тр-р	0.38	09,00 2021.10.07	17,00 2021.10.07	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\ГСК "Пилон", ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\СТС, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,11,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,7 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,8, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ул.Уютная, д.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809			27	0	0	26	0	0	1	25	1	107,87	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2623 2021-09-27			1
1150	1	ТП	ТП-1642 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.38	09,00 2021.10.07	10,30 2021.10.07	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1642\до нестационарного торгового киоска,севернее ж/д по ул.Гагарина,27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1642\Магазин "Гулливер", ул.Гагарина, ВЛ 0.38 кВ ТП-1642\ул.Гагарина, д.25 светофор, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д В.Полевая, 21 ш.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая, 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ул.Гагарина,27 (лев.руб), КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ЦТП,ул.Гагарина,27А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; УМУП "Городской теплосервис"	13	0	4	9	0	0	8	5	0	33,09		2709 2021-10-04			1
1151	3	ТП	ТП-3752, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.10.07	12,00 2021.10.07	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752 \ Ш04-1		ООО "АйПиТелеком"	39	0	1	38	0	0	5	34	0	66,09		2630 2021-09-27			1
1152	3	КЛ	РП-330\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	10,01 2021.10.07	11,52 2021.10.07	В	1,85	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023), КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330Яч.14-ВЛ.Каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3108 яч.2 - ВЛ №оп.71, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3798 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3841 яч.2 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.9-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3798 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3830 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н,		ООО "СЭСНа"	342	0	5	335	0	0	16	324	2	611,07	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Композит-Энерго"	442 2021-10-07	3.4.8.5	4.12	1
1153	3	ТП	ТП-3496\с.ш.-2\яч. 4	0.38	11,30 2021.10.07	12,43 2021.10.07	В	1,22	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_9		ИП Мустаев Андрей Алексеевич; УМУП "Городская теплосеть"	26	0	2	22	0	0	13	11	2	107,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "ЭнергоХолдинг"	443 2021-10-07	3.4.9.3	4.13	0
1154	3	ТП	ТП-3752, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	12,00 2021.10.07	16,00 2021.10.07	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752 \ Ш04-2		ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет	17	0	2	15	0	0	5	12	0	35,19		2631 2021-09-27			1
1155	3	ТП	ТП-3431, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	13,00 2021.10.07	15,00 2021.10.07	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-1 \ яч.-11			3	0	0	3	0	0	0	3	0	8,04		2648 2021-09-29			1
1156	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2974 руб.№9 до	0.38	09,00 2021.10.08	11,00 2021.10.08	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974 \ Ш04-1 \ яч.-9			3	0	0	3	0	0	0	3	0	4,86		2715 2021-10-05			1
1157	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2218 руб.№6 по	0.38	09,30 2021.10.08	10,00 2021.10.08	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218 \ Ш04-1 \ яч.-6			8	0	0	8	0	0	0	8	0	38,38		2729 2021-10-06			1
1158	3	ТП	ТП-3207, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	10,00 2021.10.08	15,00 2021.10.08	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	11	0	0	15,42		2626 2021-09-27			1
1159	1	ТП	ТП-1089 РУ-0.4кВ руб.5,руб.7 на ж/д по	0.38	10,00 2021.10.08	12,00 2021.10.08	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1089\ж/д ул.К.Маркса,37, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089 \ Ш04-1 \ яч.-7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	9,41		2641 2021-09-28			1
1160	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 139	10 (10.5)	11,00 2021.10.08	11,40 2021.10.08	В	0,67	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184		ТСЖ "Надежда"	19	0	1	18	0	0	2	17	0	124,47		444 2021-10-08	3.4.8.5	4.12	1

1161	3	ТП	ТП-3363, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	13,00 2021.10.08	17,00 2021.10.08	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363 \ Ш04-1 \ яч.-6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	19,73		2625 2021-09-27			1
1162	3	ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 13	10 (10.5)	15,05 2021.10.09	15,15 2021.10.09	В	0,17	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698			224	0	13	208	0	0	58	163	3	204,68	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	446 2021-10-10	3.4.8.5	4.12	1
1164	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 руб.№3	0.38	09,00 2021.10.11	16,00 2021.10.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ с.ш.-1 \ яч.-2			97	0	0	97	0	0	0	97	0	160,79		2660 2021-09-30			1
1165	3	ТП	ТП-3496, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	14,00 2021.10.11	17,00 2021.10.11	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496 \ Ш04-1			21	0	0	20	0	0	4	16	1	31,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2712 2021-10-04			1
1166	3	ТП	ТП-3427, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	14,00 2021.10.11	17,00 2021.10.11	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	2	9	0	18,12		2665 2021-09-30			1
1167	3	ТП	ТП-3182 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.10.12	17,00 2021.10.12	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8., КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182 \ Ш04-2			34	0	0	34	0	0	4	30	0	52,04		2649 2021-09-29			1
1168	1	ТП	ТП-1001, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	12,00 2021.10.12	16,00 2021.10.12	П	4	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Шевченко, д.78-112, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-1 \ яч.-5			5	0	0	5	0	0	0	5	0	3,35		2713 2021-10-04			1
1169	4	КЛ	РП-404\с.ш.-1\яч. 21	10 (10.5)	08,12 2021.10.13	09,45 2021.10.13	В	1,55	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.7 - ТП-4184 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - Тп-4161 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.8 - ТП-4081 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.0_1 - ТП-4059 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.0_2 - РП-402 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4, РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4059, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4184, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; МУП "УЭТ"; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в; ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; ОГОУ ОЦДК "Развитие"; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; Товарищество собственников жилья "Левобережное"; ТСЖ "Заволжье"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	239	1	24	209	0	0	47	187	5	646,14	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	449 2021-10-13	3.4.8.5	4.12	1
1170	2	ТП	ТП-2592, РУ-0,4кВ отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.10.13	12,00 2021.10.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\078546, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592 \ Ш04-1		ООО "Торговая Компания Лето"	21	0	1	19	0	0	8	12	1	43,1	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2747 2021-10-07			1

1171	3	ТП	ТП-3764 Трансформатор	0.38	09,15 2021.10.13	11,00 2021.10.13	П	1,75	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1_1, КЛ 0.38 кВ ТП1-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП1-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 - ПП-3762 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 Яч.3 -ВЛ/, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ПП-3762Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3832, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3833			151	0	0	148	0	0	5	143	3	309,98	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2787 2021-10-08			1
1172	4	КЛ	РП-501\с.ш.-1\яч.9	10 (10.5)	06,41 2021.10.14	08,47 2021.10.14	В	2,1	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5014 Яч.5 - ТП-5017 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.5 - ТП-5017 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-501, РП 10 (10.5) кВ РП-501 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5017		ЗАО Универмаг "Заволжский"; ООО " СК-групп"; ООО "СЭСНа"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Управляющая компания МЖК"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	78	0	17	60	0	0	22	55	1	148,71	ООО "РегионПромСтрой"	450 2021-10-14	3.4.8.5	4.12	1
1173	4	КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-2\яч.18	10 (10.5)	07,31 2021.10.14	08,51 2021.10.14	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5103 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5064 Яч.7 - ТП-5066 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5070 Яч.5 - ТП-5073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.0 - ТП-5079 Яч.0, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-18, РП 10 (10.5) кВ РП-503, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; ИП Кузнецов Максим Сергеевич; МБОУ "Средняя школа №50"; МБУ по работе с подростково-молодежными клубами "СИМБИРЦИТ"; МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Старт"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"; ООО "Другие Рестораны СПб"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "СЭСНа"; ООО "Товары для дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	146	0	44	100	0	0	62	82	2	247,31	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	451 2021-10-14	3.4.8.5	4.12	1
1174	3	КЛ	КЛ-0, 4 кВ от ТП-54 РУ-0,4 кВ руб. №4, №21, №3, №13 до ВРУ-0, 4 кВ ж.д. №112 по ул. Локомотивная	0.38	09,00 2021.10.14	12,00 2021.10.14	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54 \ Ш04-1 \ яч.-4			5	0	0	5	0	0	0	5	0	26,44		2814 2021-10-11			1
1175	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 РУ-0,4 кВ руб. 8 до ВРУ-0,4	0.38	09,00 2021.10.14	12,00 2021.10.14	П	3	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218 \ Ш04-1 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	1	0	0	8,45		2836 2021-10-12			1
1176	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ на ТП-3П-1210	10 (10.5)	09,30 2021.10.14	12,30 2021.10.14	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210			71	0	0	71	0	0	0	71	0	168,71		2645 2021-09-29			1
1177	1	КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч.13_рз	10 (10.5)	11,55 2021.10.14	13,40 2021.10.14	В	1,75	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-13_рз, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977		РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат)	78	0	2	76	0	0	12	66	0	174,59		452 2021-10-14	3.4.8.5	4.12	1
1178	3	ТП	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	12,05 2021.10.14	12,37 2021.10.14	В	0,53	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166е, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842		ЖСК "Магазин Новостроек"; ТСЖ "Кирова 25"	63	0	2	58	0	0	52	8	3	99,77	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	453 2021-10-14	3.4.9.1	4.13	0
1179	1	РП	РП-108\с.ш.-2\яч.12	10 (10.5)	15,43 2021.10.14	15,55 2021.10.14	В	0,2	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634		УМУП "Городская теплосеть"	66	0	1	65	0	0	62	4	0	111,54		454 2021-10-14	3.4.8.5	4.13	1
1180	2	ТП	ТП-2814\Ш04-1\яч. 13	0.38	08,15 2021.10.15	09,11 2021.10.15	В	0,93	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			1	0	0	1	0	0	1	0	0	5,1		456 2021-10-15	3.4.9.3	4.13	0
1181	2	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Отрада" ф.6	10 (10.5)	13,00 2021.10.15	15,00 2021.10.15	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530Яч.3- ВЛ - 10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,99		2643 2021-09-29			1
1182	1	ВЛ	ЦП-ПС Бирючевская - 110/10\с.ш.-1\яч.2	10 (10.5)	16,49 2021.10.17	17,41 2021.10.17	В	0,87	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868			4	0	0	4	0	0	1	3	0	6,94		457 2021-10-17	3.4.9.1	4.13	0

1183	2	КЛ	РП-213\с.ш.-1\яч.11	6 (6.3)	03,40 2021.10.18	04,30 2021.10.18	В	0,83	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.4 - ТП-2395 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399		МБОУ "Гимназия № 24"; УМУП "Ульяновскводоканал"	40	0	2	38	0	0	25	15	0	54,4		458 2021-10-18	3.4.8.5	4.12	1
1184	2	ТП	ТП-2516 РУ-6-0,4 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.10.18	17,00 2021.10.18	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.1 - ТП-2519 Яч.3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	6	0	6	0	0	0	6	0	0	34,17		2794 2021-10-11			1
1185	3	ТП	ТП-3628, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №10, №21.	0.38	10,00 2021.10.18	12,00 2021.10.18	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-2 \ яч.-10			2	0	0	2	0	0	2	0	0	8,19		2817 2021-10-11			1
1186	3	ТП	ТП-3617, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	11,00 2021.10.18	13,00 2021.10.18	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617 \ Ш04-2 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,03		2816 2021-10-11			1
1187	3	ТП	ТП-3431, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	13,00 2021.10.18	15,00 2021.10.18	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-1 \ яч.-11			3	0	0	3	0	0	0	3	0	8,18		2815 2021-10-11			1
1188	4	КЛ	РП-409\с.ш.-1\яч.17	6 (6.3)	16,01 2021.10.18	17,15 2021.10.18	В	1,23	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.5 - ТП-4117 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 Яч.3 - ТП-4128 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 , РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133		АО "ГУЛЛИВЕР"; Местная религиозная организация православный Приход Свято-Пантелеимоновского храма г.Ульяновска С; ООО "Фортуна"	52	0	3	49	0	0	34	18	0	179,58		460 2021-10-18	3.4.8.1	4.12	0
1189	2	ТП	ТП-2656 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.10.19	17,00 2021.10.19	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-1		Игонин Андрей Александрович	42	0	2	40	0	0	12	30	0	80,87		2796 2021-10-11			1
1190	1	ТП	ТП-1280 РУ-10 кВ	10 (10.5)	09,00 2021.10.19	17,00 2021.10.19	П	8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Кафе "Жигули",пер.Комсомольский,13А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский в стор. Ленина, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Киоск "Дамба", КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ломбард,пер.Комсомольский,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Рез ерв №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Спорткомплекс, обл. военкомат, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление,ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ул.Энгельса,16, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\уличн освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Электротранс (ост.Дамба), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-2			87	0	0	87	0	0	25	62	0	115,77		2735 2021-10-06			1
1191	2	ТП	ТП-2663, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.10.19	10,30 2021.10.19	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\012, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\0123, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-1		ЖСК "Симбирский"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"	18	0	6	12	0	0	4	14	0	24,41		2829 2021-10-12			1
1192	2	ТП	ТП-2663, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	10,30 2021.10.19	12,30 2021.10.19	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\022, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-2		ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"	8	0	4	4	0	0	1	7	0	42,11		2830 2021-10-12			1
1193	2	ТП	ТП-2991, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	13,00 2021.10.19	16,00 2021.10.19	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	2	0	1	1	0	0	1	1	0	10,86		2832 2021-10-12			1
1194	2	ТП	ТП-2656 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.10.20	17,00 2021.10.20	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\456, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-2		Игонин Андрей Александрович	19	0	1	18	0	0	10	9	0	51,67		2798 2021-10-11			1
1195	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4018 руб.№1	0.38	09,00 2021.10.20	16,00 2021.10.20	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018 \ Ш04-1 \ яч.-1			43	0	0	43	0	0	0	43	0	132,34		2843 2021-10-13			1
1196	2	ТП	ТП-2814 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	10,00 2021.10.20	13,00 2021.10.20	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814 \ Ш04-2		ООО "УК"Солидарность"	10	0	6	4	0	0	3	7	0	33,81		2903 2021-10-19			1
1197	2	ТП	ТП-2656 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.10.20	12,30 2021.10.20	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\456, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656 \ Ш04-2		Игонин Андрей Александрович	61	0	3	58	0	0	22	39	0	95,54		2800 2021-10-11			1
1198	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4018 руб.№1	0.38	09,00 2021.10.21	16,00 2021.10.21	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018 \ Ш04-1 \ яч.-1			43	0	0	43	0	0	0	43	0	132,34		2843 2021-10-13			1
1199	1	ТП	ВРУ-0.4кВ школы №29 по	0.38	14,00 2021.10.21	15,00 2021.10.21	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-1112\Школа,ул.Р.Люксембург,48, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112 \ Ш04-1 \ яч.-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	21,38		2894 2021-10-19			1

1200	2	РП	РП-213 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08,30 2021.10.22	16,00 2021.10.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В., КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	5	4	0	19,38		2803 2021-10-11			1
1201	2	КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч. 5	6 (6.3)	14,58 2021.10.22	01,58 2021.10.23	В	11	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266			18	0	0	16	0	0	13	3	2	112,24	ООО "РегионПромСтрой"	461 2021-10-22	3.4.8.5	4.12	1
1202	3	ТП	ТП-3594\Ш04-2\яч.11	0.38	08,30 2021.10.23	14,38 2021.10.23	В	6,13	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,09		462 2021-10-23	3.4.9.3	4.13	0
1203	2	КЛ	ТП-2596	0.38	15,46 2021.10.24	23,20 2021.10.24	В	7,57	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМУ- 96"	38	0	6	29	0	0	8	27	3	56,95	ООО "Энергосеть"	463 2021-10-24	3.4.8.1	4.12	0
1204	4	ТП	ТП-5072 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.10.25	16,00 2021.10.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "Другие Рестораны СПб"; УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	15	4	0	0	6	13	0	41,39		2766 2021-10-08			1
1205	3	ТП	ТП-3364 РУ-0,4 кВ секция шин	0.38	09,00 2021.10.25	11,30 2021.10.25	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	2	11	0	81,98		2892 2021-10-18			1
1206	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2221 руб.4 до ж/д	0.38	13,30 2021.10.25	16,00 2021.10.25	П	2,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221 \ Ш04-1 \ яч.-4			5	0	0	5	0	0	0	5	0	21,75		2897 2021-10-19			1
1207	3	ТП	ТП-3184 РУ-0,4 кВ 2 сек.шин.	0.38	14,00 2021.10.25	16,00 2021.10.25	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184 \ Ш04-2		ТСЖ "Надежда"	19	0	1	18	0	0	2	17	0	21,95		2891 2021-10-18			1
1208	3	ВЛ	ТП-3067\Ш04-1\яч. 1	0.38	14,30 2021.10.25	16,38 2021.10.25	В	2,13	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,17		464 2021-10-25	3.4.8.5	4.13	1
1209	2	ТП	ТП-2568 РУ-6/0,4 кВ, 1 с.ш. Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.10.26	16,00 2021.10.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568 \ Ш04-1		ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	10	0	4	6	0	0	0	10	0	71,24		2807 2021-10-11			1
1210	4	ТП	ТП-5072 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.10.26	16,00 2021.10.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"	13	0	10	3	0	0	5	8	0	57,7		2768 2021-10-08			1
1211	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-2\яч. 12	10 (10.5)	09,22 2021.10.26	10,02 2021.10.26	В	0,67	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.5 - ТП-1402 Яч.0_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.4 - ТП-1904 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 - ТП-1162а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1921 Яч.1 - ТП-1924 Яч. 1, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1904, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1924		АО "ГУЛЛИВЕР"; Балашов Виталий Алексеевич; ООО "Алгоритм"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО "УК Галактика"; УМУП "Городская теплосеть"	150	0	7	140	0	0	23	124	3	174,59	ООО "СК Энергоком"	465 2021-10-26	3.4.8.1	4.12	0

1212	2	ТП	ТП-2273 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	14,00 2021.10.26	15,30 2021.10.26	П	1,5	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1), КЛ 0.38 кВ ТП-2234\ВЛИ 0,4кВ СИП 3х120+1х95 Мир пола ул. Ефремова, 58, КЛ 0.38 кВ ТП-2234\ООО "Скала" СИП 3х120+1х95 магазин ул. Ефремова, 58А, КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\8568/, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Освещение тп 2273, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\СИП 3х35+1х54,6 АЗС пр. Олимпийский, 2, КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. , КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО РуМед"	90	0	3	87	0	0	22	68	0	143,49		2934 2021-10-25			1
1213	2	ТП	ТП-2568 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.10.27	16,00 2021.10.27	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568 \ Ш04-2		ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"	9	0	3	6	0	0	3	6	0	9,78		2809 2021-10-11			1
1214	3	ТП	ТП-3624, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	09,00 2021.10.27	11,00 2021.10.27	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	2	0	0	7,56		2919 2021-10-21			1
1215	1	РП	РП-108\с.ш.-1\яч. 23	10 (10.5)	09,44 2021.10.27	10,25 2021.10.27	В	0,68	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1060 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1817 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083		ООО "Кварта"; УМУП "Городская теплосеть"	292	0	1	288	0	0	30	259	3	497,66	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	466 2021-10-27	3.4.8.5	4.13	1
1216	2	ТП	ТП-2568 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.10.27	12,30 2021.10.27	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568 \ Ш04-2		ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	7	12	0	0	3	16	0	71,02		2811 2021-10-11			1
1217	3	КЛ	ТП-3305	0.38	14,55 2021.10.27	15,30 2021.10.27	В	0,58	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,03	ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС")	467 2021-10-27	3.4.8.1	4.12	0
1218	1	ТП	ТП-1099\Ш04-2\яч. 4	0.38	15,14 2021.10.27	16,43 2021.10.27	В	1,48	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.4)		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	41,16		468 2021-10-27	3.4.9.3	4.13	0
1219	2	ТП	ТП-2225 РУ-6-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.10.28	17,00 2021.10.28	П	8,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225 \ Ш04-2			27	0	0	27	0	0	1	26	0	97,74		2900 2021-10-19			1
1220	4	ТП	ТП-4155 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, тр-р №2	0.38	08,30 2021.10.28	16,30 2021.10.28	П	8	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	1	18	0	0	3	16	0	94,64		2906 2021-10-20			1
1221	4	ТП	ТП-5073 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.10.28	16,00 2021.10.28	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073 \ Ш04-1		ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "СЭСНа"	23	0	16	7	0	0	2	21	0	92,6		2770 2021-10-08			1

1222	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125	6 (6.3)	07,45 2021.10.29	08,05 2021.10.29	В	0,33	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931яч.3-ВЛ 10кВ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3931, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3605, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936			112	0	0	108	0	0	7	101	4	261,89	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "СК ЭнергоРесурс"	469 2021-10-29	3.4.9.1	4.13	0
1223	4	ТП	ТП-4155 РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, тр-р №1	0.38	08,20 2021.10.29	15,30 2021.10.29	П	7,17	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	11	0	1	10	0	0	1	10	0	99,9		2904 2021-10-20			1
1224	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 111	6 (6.3)	08,48 2021.10.29	09,17 2021.10.29	В	0,48	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.5 - ТП-3715 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-307, РП 6 (6.3) кВ РП-316, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3175, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; УМУП "Городская теплосеть"	93	0	4	87	0	0	22	69	2	189,09	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	470 2021-10-29	3.4.9.1	4.13	0
1225	4	РП	РП-402 РУ-10 кВ ячейка №6	10 (10.5)	09,00 2021.10.29	16,00 2021.10.29	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	2	9	0	31,55		2879 2021-10-15			1
1226	3	ТП	ТП-3029, РУ-0,4кВ, отключение	0.38	09,00 2021.10.29	12,00 2021.10.29	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029 \ Ш04-1 \ яч.-3			6	0	0	6	0	0	0	6	0	34,43		2953 2021-10-26			1
1227	4	ТП	ТП-5073 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.10.29	16,00 2021.10.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073 \ Ш04-2		ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	12	2	0	0	2	12	0	29,86		2772 2021-10-08			1
1228	2	ТП	ТП-2265 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09,00 2021.10.29	14,00 2021.10.29	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО РуМед"	13	0	2	11	0	0	2	11	0	67,39		2942 2021-10-25			1
1229	1	ТП	ТП-1309 -0.4кВ и тр-р	0.38	10,00 2021.10.29	11,00 2021.10.29	П	1	ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон", ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ-0,4 кВ коттедж,ул.Буинская, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ВЛИ-0,4 кВ Фабрика "Бостон", ул.Буинская, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ж/д по ул.Буинская, д.38А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1309\ж/д ул. Кролюницкого, 15А, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\ГРП, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Резерв1, КЛ 0.38 кВ ТП-1309\ул.Буинская,14,42, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309 \ Ш04-1			36	0	0	36	0	0	6	30	0	44,35		2944 2021-10-25			1
1230	3	КЛ	ТП-3599\Ш04-1\яч. 11	0.38	11,45 2021.10.29	14,45 2021.10.29	В	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	54,57		471 2021-10-29	3.4.8.5	4.12	1
1231	1	РП	РП-106н РУ-0,4кВ	0.38	13,00 2021.10.29	15,00 2021.10.29	П	2	ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\Освещение стоянки, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова Автомойка, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.44 "Паутина", КЛ 0.38 кВ РП-106Н\ Резерв № 6., КЛ 0.38 кВ РП-106Н\ Резерв № 8. , КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманов а, КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманова, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	3	20	0	115,7		2943 2021-10-25			1
1232	2	ТП	ТП-2256\Ш04-2\яч. 16	0.38	18,00 2021.10.29	18,38 2021.10.29	В	0,63	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7			2	0	0	2	0	0	0	2	0	41,79		472 2021-10-29	3.4.9.3	4.13	0
1233	1	ВЛ	ТП-1092\Ш04-1\яч. 7	0.38	11,56 2021.11.02	13,30 2021.11.02	В	1,57	ВЛ 0.38 кВ ТП-1092\ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,84		473 2021-11-02	3.4.9.3	4.13	0
1234	3	ВЛ	ТП-3363\Ш04-1\яч. 8	0.38	13,00 2021.11.02	15,38 2021.11.02	В	2,63	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			18	0	0	18	0	0	0	18	0	12,61		474 2021-11-03	3.4.9.3	4.13	0
1235	4	КЛ	ТП-4025\Ш04-2\яч. 5	0.38	15,40 2021.11.02	17,30 2021.11.02	В	1,83	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	6,73		475 2021-11-03	3.4.8.1	4.12	0
1236	4	ТП	ТП-5067\Ш04-2\яч. 10	0.38	13,30 2021.11.03	14,05 2021.11.03	В	0,58	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,96		476 2021-11-03	3.4.8.1	4.13	0
1237	3	ВЛ	ТП-3П-1149\Ш04-1\яч. 2	0.38	00,05 2021.11.04	01,05 2021.11.04	В	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,29		477 2021-11-04	3.4.9.3	4.13	0
1238	3	ТП	ТП-3473	0.38	11,07 2021.11.04	11,50 2021.11.04	В	0,72	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 -		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ООО УК "Авион"; УМУП "Городская теплосеть"	8	0	0	8	0	0	3	5	0	29,26		478 2021-11-04	3.4.8.5	4.10	1
1239	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4080 руб. №12 по	0.38	09,00 2021.11.08	16,00 2021.11.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-2 \ яч.-12			28	0	0	28	0	0	0	28	0	38,47		2931 2021-10-22			1
1240	2	ТП	ТП-2265, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.11.08	11,00 2021.11.08	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "НПО РуМед"	13	0	2	11	0	0	2	11	0	26,79		2995 2021-10-29			1

1241	2	КЛ	РП-215\с.ш.-1\яч.5	6 (6.3)	16,16 2021.11.09	17,52 2021.11.09	В	1,6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2686 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-215, РП 6 (6.3) кВ РП-215 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686		МБОУ СШ № 61; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМУ- 96"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"	61	0	13	47	0	0	8	52	1	463,91	ООО "Энергосеть"	479 2021-11-09	3.4.8.5	4.12	1
1242	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4080 руб. №12 по	0.38	09,00 2021.11.10	16,00 2021.11.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-2 \ яч.-12			28	0	0	28	0	0	0	28	0	38,47		2931 2021-10-22			1
1243	1	ТП	ТП-1318\Ш04-	0.38	11,00 2021.11.10	12,10 2021.11.10	В	1,17	ВЛ 0.38 кВ ТП-1318\котельная,ул.Гафурова,41		УМУП "Городская теплосеть"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	58,44		480 2021-11-	3.4.8.5	4.10	1
1244	2	ВЛ	ТП-2П-1530\Ш04-	0.38	14,00 2021.11.10	16,00 2021.11.10	В	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			8	0	0	8	0	0	0	8	0	2,8		481 2021-11-	3.4.8.5	4.10	1
1245	4	КЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч.26	10 (10.5)	18,20 2021.11.10	22,15 2021.11.10	В	3,92	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КЛ 10 (10.5) кВ С, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052 - ПП-4085 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052 Яч.0_1 - ТП-4052а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4052а - ТП-40526, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4087, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-26, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4026, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4052, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4052а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-40526, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4083, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4089, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4185, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4188, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4195			11	0	0	1	0	0	1	0	10	835,54	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	482 2021-11-10	3.4.8.5	4.12	1
1246	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4080 руб. №12 по	0.38	09,00 2021.11.11	16,00 2021.11.11	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-2 \ яч.-12			28	0	0	28	0	0	0	28	0	38,47		2931 2021-10-22			1
1247	1	ТП	ТП-1883 РУ-0.4кВ руб.3	0.38	09,00 2021.11.11	11,00 2021.11.11	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1883\ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883 \ Ш04-1 \ яч.-3			42	0	0	42	0	0	0	42	0	25,98		3031 2021-11-11			1
1248	2	КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч.8	6 (6.3)	10,17 2021.11.11	11,16 2021.11.11	В	0,98	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259			10	0	0	10	0	0	4	6	0	37,41		483 2021-11-11	3.4.8.5	4.12	1
1249	2	ПС	ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6\с.ш.-2\яч.208	6 (6.3)	10,44 2021.11.11	11,02 2021.11.11	В	0,3	КЛ 6 (6.3) кВ Кл6квяч4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.1 - ТП-2332 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 яч.3-Т1-6кВ {0},		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Атриум"; ООО "Деловая Русь"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Симстрой"; ООО "УК Согласие "; ООО "УлЛэнд"; УМУП "Ульяновскводоканал"	207	0	10	195	0	0	58	147	2	1474,04	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	484 2021-11-11	3.4.8.5	4.13	1
1250	4	КЛ	РП-404\с.ш.-1\яч.11	10 (10.5)	11,58 2021.11.11	14,33 2021.11.11	В	2,58	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4093 - ВЛ оп.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4093, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4099, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4190, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196		ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	217	1	1	205	0	0	29	178	10	486,36	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	485 2021-11-11	3.4.8.1	4.12	0
1251	2	ТП	ТП-2697	0.38	09,11 2021.11.12	10,34 2021.11.12	В	1,38	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.), КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	27,58		486 2021-11-12	3.4.9.3	4.13	0
1252	3	ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" ф.13 (ТП-ЗП-1217, 1221, 1344, 1219)	10 (10.5)	09,30 2021.11.12	15,30 2021.11.12	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344			52	0	0	52	0	0	0	52	0	171,8		2929 2021-10-22			1
1253	1	ТП	ТП-1096\Ш04-	0.38	16,15 2021.11.12	16,30 2021.11.12	В	0,25	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\кафе-спорт,ул.Энгельса,25			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,2		487 2021-11-	3.4.9.3	4.13	0

1254	1	КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч. 10_рз	10 (10.5)	20,45 2021.11.13	22,03 2021.11.13	В	1,3	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 Яч.1 - ТП-1115 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-10_рз, РП 10 (10.5) кВ РП-109, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Ракитин Владимир Михайлович; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова	145	0	9	134	0	0	29	114	2	424,01	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	489 2021-11-13	3.4.8.5	4.12	1
1255	1	ВЛ	ТП-1111\Ш04-1\яч. 1	0.38	21,01 2021.11.13	21,56 2021.11.13	В	0,92	ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)			16	0	0	16	0	0	0	16	0	14,15		488 2021-11-13	3.4.9.3	4.13	0
1256	3	ТП	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	05,34 2021.11.14	06,28 2021.11.14	В	0,9	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759		ООО "СимРыба"; ООО "СЭСНа"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	93	0	5	86	0	0	22	69	2	149,18	ООО "СК Энергоком";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	490 2021-11-14	3.4.9.3	4.13	0
1257	1	ВЛ	ТП-1163\Ш04-1\яч. 6	0.38	11,00 2021.11.14	11,47 2021.11.14	В	0,78	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Здание,ул.Симбирская,47			1	0	0	1	0	0	1	0	0	44,11		491 2021-11-14	3.4.9.3	4.13	0
1258	1	ВЛ	ТП-1323\Ш04-1\яч. 4	0.38	15,10 2021.11.14	15,48 2021.11.14	В	0,63	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,45		492 2021-11-14	3.4.9.3	4.13	0
1259	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4080 руб. №12 по	0.38	09,00 2021.11.15	16,00 2021.11.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080 \ Ш04-2 \ яч.-12			28	0	0	28	0	0	0	28	0	38,47		2931 2021-10-22			1
1260	1	ПС	ЦП-ПС Ишеевка - 110/10\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	16,17 2021.11.15	16,40 2021.11.15	В	0,38	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ вв1 на авр, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ оп.236, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1446		Родионова Лилия Рестямовна	7	0	1	6	0	0	5	2	0	49,65		493 2021-11-15	3.4.9.1	4.13	0
1261	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2265 руб. 14 до	0.38	09,00 2021.11.16	16,00 2021.11.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265 \ Ш04-2 \ яч.-14			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,28		3057 2021-11-11			1
1262	1	ТП	ТП-1П-1345 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	09,00 2021.11.16	16,00 2021.11.16	П	7	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ УО, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ВЛ-0,4 кВ на Гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц. Усадьба, 33, 34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок", ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345 \ Ш04-1			51	0	0	51	0	0	0	51	0	42,9		2964 2021-10-27			1
1263	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 РУ-0,4 кВ р. 7	0.38	09,00 2021.11.16	16,00 2021.11.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-1 \ яч.-7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,02		3098 2021-11-15			1
1264	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 РУ-0,4 кВ р.	0.38	09,00 2021.11.16	16,00 2021.11.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,52		3099 2021-11-15			1
1265	1	ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП-1808 яч.8 на ТП-	6 (6.3)	09,00 2021.11.16	16,00 2021.11.16	П	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	10,67		3074 2021-11-12			1
1266	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 448	6 (6.3)	10,10 2021.11.16	11,03 2021.11.16	В	0,88	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ 0ап, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3935 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3935 Яч.6 - РП 335 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Аргументстрой"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Мустаев Андрей Алексеевич; ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); ООО "СЭСНа"; ООО УК "Авион"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	632	0	14	608	0	0	42	580	10	972,72	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "РегионПромСтрой";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	494 2021-11-16	3.4.8.1	4.12	0
1267	4	КЛ	РП-404\с.ш.-1\яч. 21	10 (10.5)	17,32 2021.11.16	18,17 2021.11.16	В	0,75	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - Тп-4161 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164		ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"	7	0	1	5	0	0	4	2	1	124,71	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	495 2021-11-16	3.4.9.3	4.12	0
1268	1	ТП	ТП-1914 РУ-10кВ и тр-р	10 (10.5)	09,00 2021.11.17	16,00 2021.11.17	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14., КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14.., КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	16,09		2997 2021-11-03			1
1269	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№3 по	0.38	10,00 2021.11.17	15,30 2021.11.17	П	5,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-1 \ яч.-3			40	0	0	40	0	0	0	40	0	101,22		3011 2021-11-08			1
1270	1	ТП	ТП-1820 РУ-10/0.4кВ и тр-р	0.38	08,30 2021.11.18	16,00 2021.11.18	П	7,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\адм.зд.пр-т Нариманова, д.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\адм.зд.пр-т Нариманова,д.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх), ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ж/д ул.Кооперативная,95, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ж/д ул.Кооперативная,97, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820 \ Ш04-1			101	0	0	101	0	0	2	99	0	171,69		2966 2021-10-27			1

1271	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч.6	10 (10.5)	09,37 2021.11.18	10,25 2021.11.18	В	0,8	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414		ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	56	0	5	49	0	0	20	34	2	286,83	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	498 2021-11-18	3.4.8.5	4.12	1
1272	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№3 по	0.38	10,00 2021.11.18	15,30 2021.11.18	П	5,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-1 \ яч.-3			40	0	0	40	0	0	0	40	0	101,22		3011 2021-11-08			1
1273	1	ТП	ТП-1280, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.11.19	12,00 2021.11.19	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Кафе "Жигули",пер.Комсомольский,13А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Рез ере №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Спорткомплекс, обл. военкомат, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление,ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\уличн освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-1			36	0	0	36	0	0	13	23	0	56,92		3012 2021-11-09			1
1274	1	ТП	ТП-1642 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09,00 2021.11.19	11,00 2021.11.19	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1642\Камера видеонаблюдения, ул.Гагарина,27,6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1642\Магазин "Гулливер", КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ВПУ,ул.Верхнеполевая, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая, 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ж/д ул.Верхнеполевая, 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ул.Гагарина,27 (пр.руб), КЛ 0.38 кВ ТП-1642\ЦТП,ул.Гагарина, 27А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; УМУП "Городской теплосервис"	18	0	4	14	0	0	9	9	0	27,98		3022 2021-11-10			1
1275	1	РП	РП-106 РУ-0,4кВ	0.38	10,00 2021.11.19	11,30 2021.11.19	П	1,5	ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\ пр.Нариманова, д.34, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\Освещение стоянки, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова Автомойка, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.44 "Паутина", КЛ 0.38 кВ РП-106Н\ Резерв № 8. , КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманов а, КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманова, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	3	20	0	118,87		3075 2021-11-12			1
1276	1	ТП	ТП-1280, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,30 2021.11.19	17,00 2021.11.19	П	3,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский в стор. Ленина, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Киоск "Дамба", КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ломбард,пер.Комсомольский,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ул.Энгельса,16, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Электротранс (ост.Дамба), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-2			52	0	0	52	0	0	12	40	0	152,84		3014 2021-11-09			1
1277	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч.43	10 (10.5)	10,48 2021.11.20	12,21 2021.11.20	В	1,55	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1332 Яч.2 - ТП-1337 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 Яч.2 - ТП-1830 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП		УМУП "Ульяновскводоканал"	956	0	1	941	0	0	24	918	14	872,95	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	499 2021-11-20	3.4.8.1	4.12	0
1278	3	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-3931 яч.4 на ТП-3237 яч.3	6 (6.3)	09,00 2021.11.21	10,00 2021.11.21	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936 \ с.ш.-1			3	0	0	0	0	0	0	0	3	69,34	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК"); ООО "СК ЭнергоРесурс"	3021 2021-11-10			1
1279	1	ВЛ	ТП-1819\Ш04-1\яч. 3	0.38	07,00 2021.11.22	10,33 2021.11.22	В	3,55	ВЛ 0.38 кВ ТП-1819\ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29			4	0	0	4	0	0	0	4	0	5,34		500 2021-11-22	3.4.8.5	4.13	1
1280	4	ТП	ТП-4155 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, тр-р №2	0.38	08,30 2021.11.22	15,30 2021.11.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	1	18	0	0	3	16	0	93,63		3060 2021-11-12			1
1281	2	ТП	ТП-2267 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08,30 2021.11.22	16,00 2021.11.22	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267 \ Ш04-2			11	0	0	11	0	0	9	2	0	34,76		3038 2021-11-11			1
1282	3	ТП	ТП-3841 РУ-0,4 кВ Секция шин	0.38	08,45 2021.11.22	10,45 2021.11.22	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841 \ Ш04-1			40	0	0	40	0	0	0	40	0	36,25		3142 2021-11-18			1
1283	3	ТП	ТП-3554, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	09,30 2021.11.22	12,00 2021.11.22	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	3	1	0	12,84		3095 2021-11-15			1
1284	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№3 по [illegible]	0.38	10,00 2021.11.22	15,30 2021.11.22	П	5,5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-1 \ яч.-3			40	0	0	40	0	0	0	40	0	101,22		3011 2021-11-08			1
1285	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 р.2 по ул. 19	0.38	10,00 2021.11.22	15,00 2021.11.22	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-2			35	0	0	35	0	0	0	35	0	77,65		3032 2021-11-11			1

1286	2	ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 217	6 (6.3)	12,23 2021.11.22	16,50 2021.11.22	В	4,45	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.3 - ТП-2192 Яч.Перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.1 - РП-214 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч. 4 - ВЛ6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.0 - РП-214 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.3 - ПП-2230 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.0 - РП-214 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.0 - РП-214 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-217, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2193, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-214, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2192, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2219, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2985, ТП 6 (6.3) кВ ТП-Арм.цех ЖБИ-1			22	0	0	12	0	0	12	0	10	181,61	ООО "ВАТТ";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергомодуль";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	501 2021-11-22	3.4.8.1	4.13	0
1287	3	ТП	ТП-3461, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №15, №6.	0.38	13,00 2021.11.22	15,00 2021.11.22	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	2	0	0	10,5		3087 2021-11-15			1
1288	2	ТП	ТП-2298 РУ-6-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.11.23	16,00 2021.11.23	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-1		ООО "МагнитЭнерго"	10	0	1	9	0	0	7	3	0	14,21		3040 2021-11-11			1
1289	4	ТП	ТП-4155 РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, тр-р №1	0.38	08,30 2021.11.23	15,30 2021.11.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	11	0	1	10	0	0	1	10	0	97,2		3062 2021-11-12			1
1290	1	ТП	ТП-1141 РУ-0.4кВ руб.3,13, 8, 12 на ВРУ-0.4кВ №1 и №2 ж/д по	0.38	09,00 2021.11.23	16,00 2021.11.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141 \ Ш04-2 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	5,67		3141 2021-11-18			1
1291	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3432 РУ-0,4 кВ руб. №8, №16 до МКД №16, №14	0.38	09,00 2021.11.23	16,00 2021.11.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432 \ Ш04-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432 \ Ш04-2 \ яч.-8			7	0	0	7	0	0	0	7	0	18,49		3151 2021-11-22			1
1292	3	ТП	ТП-3069, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	09,00 2021.11.23	15,00 2021.11.23	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	16,99		3126 2021-11-16			1
1293	4	ТП	ТП-5064 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.11.23	16,00 2021.11.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064 \ Ш04-1		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"	11	0	2	9	0	0	1	10	0	35,58		3106 2021-11-15			1
1294	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 р.2 по ул. 19	0.38	10,00 2021.11.23	15,00 2021.11.23	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-2			35	0	0	35	0	0	0	35	0	77,65		3032 2021-11-11			1
1295	1	ВЛ	ТП-1036\Ш04-1\яч. 2	0.38	13,03 2021.11.23	15,02 2021.11.23	В	1,98	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,5		502 2021-11-23	3.4.8.5	4.13	1
1296	2	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2535 р. 10 в	0.38	13,30 2021.11.23	16,00 2021.11.23	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535 \ Ш04-2 \ яч.-10			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,39		3164 2021-11-22			1
1297	2	ТП	ТП-2298 РУ-6-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.11.24	16,00 2021.11.24	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-2		ООО "МагнитЭнерго"	24	0	2	22	0	0	16	8	0	65,85		3042 2021-11-11			1
1298	3	ТП	ТП-3003, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	09,00 2021.11.24	12,00 2021.11.24	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ТСЖ "Кирова 25"	50	0	2	48	0	0	10	40	0	197,82		3096 2021-11-15			1
1299	4	ТП	ТП-5064 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.11.24	16,00 2021.11.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064 \ Ш04-2		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"	14	0	2	12	0	0	3	11	0	54,33		3108 2021-11-15			1
1300	4	ТП	ТП-4042 РУ-10кВ 2СШ, РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.11.24	16,00 2021.11.24	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042 \ Ш04-2			24	0	0	24	0	0	4	20	0	116,94		3064 2021-11-12			1
1301	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№4 по	0.38	10,00 2021.11.24	15,00 2021.11.24	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-2 \ яч.-4			56	0	0	56	0	0	0	56	0	96,28		3104 2021-11-15			1
1302	2	ТП	ТП-2298 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1 и Т-2	0.38	11,00 2021.11.24	12,30 2021.11.24	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-2		ООО "МагнитЭнерго"	24	0	2	22	0	0	16	8	0	65,85		3044 2021-11-11			1

1303	3	ТП	ТП-3940, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	13,30 2021.11.24	17,00 2021.11.24	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940 \ Ш04-1		ИП Долгановский Вадим Владимирович	2	0	1	1	0	0	1	1	0	3,21		3097 2021-11-15			1
1304	2	ТП	ТП-2674 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	08,30 2021.11.25	16,00 2021.11.25	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674 \ Ш04-1		МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ООО «Ульяновск-Когенерация» (сбытовая)	11	0	3	7	0	0	3	7	1	20,65	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3045 2021-11-11			1
1305	4	РП	РП-516 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	0.38	09,00 2021.11.25	16,00 2021.11.25	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ Ш04-2		ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО "Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	13	0	8	5	0	0	4	9	0	29,43		3148 2021-11-19			1
1306	4	ТП	ТП-4042 РУ-10кВ	0.38	09,00 2021.11.25	16,00 2021.11.25	П	7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042 \ Ш04-1			25	0	0	25	0	0	2	23	0	115,11		3066 2021-			1
1307	3	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3432 РУ-0,4 кВ руб. №8, №16 до МКД №16, №14	0.38	09,00 2021.11.25	16,00 2021.11.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432 \ Ш04-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432 \ Ш04-2 \ яч.-8			7	0	0	7	0	0	0	7	0	18,49		3152 2021-11-22			1
1308	4	ТП	ТП-5066 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.11.25	16,00 2021.11.25	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066 \ Ш04-1		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"	15	0	1	14	0	0	9	6	0	57,23		3110 2021-11-15			1
1309	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№4 по	0.38	10,00 2021.11.25	15,00 2021.11.25	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-2 \ яч.-4			56	0	0	56	0	0	0	56	0	96,28		3104 2021-11-15			1
1310	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4098 р.2 по ул. 19 Партсъезда д. 53-	0.38	10,00 2021.11.25	15,00 2021.11.25	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098 \ Ш04-1 \ яч.-2			35	0	0	35	0	0	0	35	0	77,65		3032 2021-11-11			1
1311	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 49	10 (10.5)	11,23 2021.11.25	12,15 2021.11.25	В	0,87	КЛ 10 (10.5) кВ перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-11406 Яч.3 - ТП-1140в Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.7 - ТП-1643 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404		УМУП "Городская теплосеть"	7	0	1	6	0	0	2	5	0	87,3		503 2021-11-25	3.4.9.3	4.12	0
1312	4	ТП	ТП-4007 РУ-0,4кВ.Секция шин 0,4кВ	0.38	08,00 2021.11.26	12,00 2021.11.26	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007 \ Ш04-1			70	0	0	70	0	0	0	70	0	59,57		3168 2021-11-22			1
1313	2	ТП	ТП-2674 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	08,30 2021.11.26	16,00 2021.11.26	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674 \ Ш04-2		МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ООО «Ульяновск-Когенерация» (сбытовая)	7	0	2	4	0	0	1	5	1	54,46	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3047 2021-11-11			1
1314	4	ТП	ТП-5066 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.11.26	16,00 2021.11.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066 \ Ш04-2		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"	15	0	1	14	0	0	9	6	0	71,14		3113 2021-11-15			1
1315	4	РП	РП-516 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	0.38	09,00 2021.11.26	16,00 2021.11.26	П	7	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-516 \ Ш04-1		ИП Лукьянов Игорь Владимирович; МБДОУ детский сад №222; ООО УК "Жилстройсервис"	8	0	5	3	0	0	4	4	0	19,34		3149 2021-11-19			1
1316	3	ТП	ТП-3473 РУ-0,4кВ 1 с.ш., тр-р №1	0.38	09,00 2021.11.26	16,00 2021.11.26	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	1	6	0	8,02		3129 2021-11-16			1
1317	3	ТП	ТП-3236 РУ-6/0,4 кВ и трансформатор	6 (6.3)	09,15 2021.11.26	15,01 2021.11.26	П	5,77	КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3236 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3665, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3665 \ с.ш.-1			2	0	0	1	0	0	1	0	1	72,36	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2779 2021-10-08			1
1318	1	ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП-	6	09,30 2021.11.26	11,30 2021.11.26	П	2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1,67		3178 2021-			1
1319	3	ТП	ТП-3П-1217	0.38	10,00 2021.11.26	11,00 2021.11.26	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217 \ Ш04-1			66	0	0	66	0	0	0	66	0	71,51		3213 2021-11-29			1
1320	2	ТП	ТП-2674 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.11.26	12,30 2021.11.26	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674 \ Ш04-2		МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ООО «Ульяновск-Когенерация» (сбытовая)	17	0	5	11	0	0	4	12	1	75,1	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3049 2021-11-11			1
1321	2	КЛ	РП-226\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	15,46 2021.11.26	16,30 2021.11.26	В	0,73	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.8 - ТП-2690 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690		МБОУ СШ № 82; ООО "УК Атлант"; ТСН "Жигулевская-62"; УМУП "Городской теплосервис"	33	0	5	28	0	0	13	20	0	204,05		504 2021-11-26	3.4.8.5	4.12	1
1322	1	ТП	ТП-1084\с.ш.-2\яч. 2	0.38	12,39 2021.11.28	14,00 2021.11.28	В	1,35	ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1084\ж/д по ул.Воробьёва,38, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Котельная вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\ Столовая, ул. Наб. Р. Свияги, 160 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Дом Яковлева (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Общежитие (вв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Склад ,ул.Воробьева,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №1 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Училище корпус №3 вв.2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	31,55		506 2021-11-28	3.4.9.3	4.13	0
1323	4	ВЛ	ТП-4046\Ш04-1\яч. 3	0.38	14,10 2021.11.28	15,50 2021.11.28	В	1,67	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,93		505 2021-11-28	3.4.8.5	4.13	1

1324	2	ТП	ТП-2221А РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.11.29	12,00 2021.11.29	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,05		3050 2021-11-11			1
1325	4	ТП	ТП-5243 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.11.29	16,00 2021.11.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243 \ Ш04-1		ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-60040330-630403-ОДН	33	0	20	13	0	0	3	30	0	58,95		3115 2021-11-15			1
1326	1	ТП	ТП-1167, РУ-0,4кВ, отключение руб.№5.	0.38	09,00 2021.11.29	15,00 2021.11.29	П	6	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\д/с ул.Сев.Венец,18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167 \ Ш04-1 \ яч.-5			2	0	0	2	0	0	2	0	0	2,81		3123 2021-11-16			1
1327	3	ТП	ТП-3478 РУ-6/0,4 кВ, С.Ш.1 и трансформатор-1	6 (6.3)	09,15 2021.11.29	16,45 2021.11.29	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "СЭСНа"	12	0	6	6	0	0	8	4	0	82,96		2781 2021-10-08			1
1328	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№4 по пер. Кольцевой.	0.38	10,00 2021.11.29	15,00 2021.11.29	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-2 \ яч.-4			56	0	0	56	0	0	0	56	0	96,28		3104 2021-11-15			1
1329	2	ТП	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	13,30 2021.11.29	16,00 2021.11.29	П	2,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	5		3052 2021-11-11			1
1330	4	ТП	ТП-5243 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.11.30	16,00 2021.11.30	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243 \ Ш04-2		ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-60040330-630403-ОДН	16	0	10	6	0	0	5	11	0	56,65		3117 2021-11-15			1
1331	3	ТП	ТП-3478 РУ-6/0,4 кВ С.Ш.2 и трансформатор-2	6 (6.3)	09,15 2021.11.30	16,45 2021.11.30	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "СЭСНа"	6	0	3	3	0	0	5	1	0	208,47		2780 2021-10-08			1
1332	1	РП	РП-128, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №9, №14.	0.38	10,00 2021.11.30	15,00 2021.11.30	П	5	КЛ 0.38 кВ РП-128\Дет.сад № 254, , КЛ 0.38 кВ РП-128\ул. У.Громовой,8 (вв.2), РП 10 (10.5) кВ РП-128 \ Ш04-1 \ яч.-9, РП 10 (10.5) кВ РП-128 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,25		3124 2021-11-16			1
1333	2	КЛ	РП-203\с.ш.-2\яч. 14	6 (6.3)	10,08 2021.11.30	11,58 2021.11.30	В	1,83	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547		ИП Шер Давид Борисович; МБДОУ детский сад №52; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "УК Галактика"; ООО "Фрезениус Медикал Кеа Холдинг"	41	0	4	36	0	0	6	34	1	179,58	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	508 2021-11-30	3.4.8.5	4.12	1
1334	1	ТП	ТП-1П-1117	0.38	12,30 2021.11.30	14,00 2021.11.30	П	1,5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117 \ с.ш.-1			83	0	0	83	0	0	0	83	0	43,7		3139 2021-11-17			1
1335	1	ВЛ	ТП-1729\Ш04-2\яч. 22	0.38	13,15 2021.11.30	16,28 2021.11.30	В	3,22	ВЛ 0.38 кВ ТП-1729\ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 726, пер.Гоголя, д.16, 14			5	0	0	5	0	0	0	5	0	1,13		509 2021-11-30	3.4.8.5	4.13	1
1336	3	ТП	ТП-3П-1698 РУ-10/0,4 кВ и трансформатор	10 (10.5)	09,30 2021.12.01	14,00 2021.12.01	П	4,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698 \ Ш04-1			70	0	0	69	0	0	1	68	1	51,26		2785 2021-10-08			1
1337	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№4 по	0.38	10,00 2021.12.01	15,00 2021.12.01	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-2 \ яч.-4			56	0	0	56	0	0	0	56	0	57,77		3104 2021-11-15			1
1338	3	ТП	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 18	10 (10.5)	10,05 2021.12.01	10,48 2021.12.01	В	0,72	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 Яч.0_1 - ТП-3166а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166а Яч.0_1 - ТП-3166е Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3300 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166б, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166д, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166е, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3300, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842		ЖСК "Магазин Новостроек"; ТСЖ "Кирова 25"	110	0	3	104	0	0	5	102	3	99,77	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	511 2021-12-01	3.4.9.1	4.13	0
1339	3	КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 444	6 (6.3)	12,10 2021.12.01	13,19 2021.12.01	В	1,15	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.3 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.444, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321		УМУП "Ульяновскводоканал"	4	0	3	1	0	0	4	0	0	41		510 2021-12-01	3.4.9.3	4.12	0
1340	1	ВЛ	ЦП-ПС Ишеевка - 110/10\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	14,02 2021.12.01	14,59 2021.12.01	В	0,95	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ вв1 на авр, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ оп.236, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1446		Родионова Лилия Рестямовна	7	0	1	6	0	0	5	2	0	149,65		512 2021-12-01	3.4.9.1	4.13	0
1341	1	ТП	ТП-1112, РУ-0,4кВ, отключить рубильники №1, №4.	0.38	14,30 2021.12.01	16,00 2021.12.01	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1112\Школа №29,ул.Р.Люксембург,48, КЛ 0.38 кВ ТП-1112\Школа,ул.Р.Люксембург,48, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112 \ Ш04-1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	151,15		3170 2021-11-23			1

1342	1	ТП	ТП-1170 РУ-0.4/10кВ 1 СШ и тр-р №1	10 (10.5)	09,00 2021.12.02	16,00 2021.12.02	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ Дет. сад №136, ул.Радищева,164А, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Докучаева, 24/176, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Радищева,172, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ул.Радищева,174А, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\школа № 57,ул.Радищева,168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170 \ Ш04-1		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"	11	0	2	9	0	0	1	10	0	344,67		3188 2021-11-25			1
1343	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2392 РУ-0,4 кВ руб. №3, №7 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по	0.38	09,00 2021.12.02	11,00 2021.12.02	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.0 - ТП-2392 Яч.3, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1 \ яч.-7			5	0	0	5	0	0	1	4	0	23,04		3219 2021-11-29			1
1344	2	ТП	ТП-2566, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.02	12,00 2021.12.02	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"	19	0	4	15	0	0	1	18	0	932,53		3173 2021-11-23			1
1345	4	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-4082 руб.№4 по	0.38	10,00 2021.12.02	15,00 2021.12.02	П	5	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082 \ Ш04-2 \ яч.-4			56	0	0	56	0	0	0	56	0	57,77		3104 2021-11-15			1
1346	1	ТП	ТП-1112, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №1,	0.38	14,30 2021.12.02	16,00 2021.12.02	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1112\Школа №29,ул.Р.Люксембург,48, КЛ 0.38 кВ ТП-1112\Школа,ул.Р.Люксембург,48, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112 \ Ш04-1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	151,15		3171 2021-11-23			1
1347	1	ТП	ТП-1132\Ш04-1\яч. 7	0.38	15,23 2021.12.02	17,03 2021.12.02	В	1,67	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\ж/д ул. Р.Люксембург, 5		Балашов Виталий Алексеевич	1	0	1	0	0	0	0	1	0	8,05		513 2021-12-02	3.4.9.3	4.13	0
1348	1	ТП	ТП-1170 РУ-0.4/10кВ 2 СШ и тр-р №2	10 (10.5)	09,00 2021.12.03	16,00 2021.12.03	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Радищева,172, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Радищева,170, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Радищева,174, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ж/д ул.Радищева,176, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\резервный рубильник №14, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ул. Докучаева 28, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\ул.Радищева,164А, КЛ 0.38 кВ ТП-1170\школа, ул.Радищева,168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170 \ Ш04-2		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"	13	0	2	11	0	0	0	13	0	355,64		3189 2021-11-25			1
1349	1	ТП	ТП-1081 РУ-0.4кВ руб.1 на ул.Гончарова,6/2	0.38	10,00 2021.12.03	10,30 2021.12.03	П	0,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\ж/д ул. Гончарова, 6/2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081 \ Ш04-1 \ яч.-1			3	0	0	3	0	0	0	3	0	0,79		3221 2021-11-29			1
1350	2	ТП	ТП-2654\Ш04-1\яч. 7	0.38	21,40 2021.12.03	22,16 2021.12.03	В	0,6	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	25,32		515 2021-12-03	3.4.8.5	4.12	1
1351	1	ВЛ	ТП-1109\Ш04-1\яч. 1	0.38	06,48 2021.12.04	09,17 2021.12.04	В	2,48	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,27		516 2021-12-04	3.4.8.5	4.13	1
1352	3	КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10 (10.5)	23,29 2021.12.04	01,15 2021.12.05	В	1,77	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ТП-3940 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-3654, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3934		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "Ленинские горки"; ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ+"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"	58	1	6	50	0	0	3	54	1	224,47	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	517 2021-12-04	3.4.8.5	4.12	1
1353	3	ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-3611 до ТП-3457 яч.5	6 (6.3)	09,00 2021.12.05	16,00 2021.12.05	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3457 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3457 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3840 \ Ш04-1			2	0	0	0	0	0	0	0	2	9,11	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО	3229 2021-11-30			1
1354	2	ТП	ТП-2560, РУ-0,4кВ, отключение СШ.	0.38	09,30 2021.12.06	12,00 2021.12.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\0427452, КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Оъ\45+, КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	60,46		3174 2021-11-23			1
1355	1	ТП	ТП-1085, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №8,	0.38	13,30 2021.12.06	16,00 2021.12.06	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	530,56		3132 2021-11-17			1
1356	2	ТП	ТП-2194 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2021.12.07	16,00 2021.12.07	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Obje - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	2	2	0	629,03		3270 2021-12-03			1
1357	2	ТП	ТП-2249 РУ-6 кВ	6 (6.3)	09,00 2021.12.07	16,00 2021.12.07	П	7	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772			8	0	0	1	0	0	1	0	7	750,86	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "СК ЭнергоРесурс"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО	3271 2021-12-03			1
1358	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч. 371	10 (10.5)	11,24 2021.12.07	12,18 2021.12.07	В	0,9	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5)_, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный", КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3469 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.0 - ТП-3481 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч., КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.0 - ТП-34816 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606а Яч.1 - ТП-3607 Яч.1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606н, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-34816, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607, ТП 6		УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	3	11	0	0	3	11	0	106,78		518 2021-12-07	3.4.8.5	4.13	1

1359	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 113	6 (6.3)	11,24 2021.12.07	12,46 2021.12.07	В	1,37	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804 А - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3933 - ВЛ		ЗАО "МНС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	26	0	3	17	0	0	4	16	6	133,98	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "РегионПромСтрой";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО	519 2021-12-07	3.4.8.5	4.13	1
1360	1	ТП	ТП-1085, РУ-0,4кВ, отключение рубильников №8, №10, №12.	0.38	13,30 2021.12.07	16,00 2021.12.07	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	530,56		3133 2021-11-17			1
1361	1	ТП	ТП-1П-1107	0.38	15,00 2021.12.07	17,00 2021.12.07	П	2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107 \ с.ш.-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,65		3269 2021-12-03			1
1362	4	ТП	ТП-5064 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.12.08	16,00 2021.12.08	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064 \ Ш04-2		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"	14	0	2	12	0	0	3	11	0	362,72		3234 2021-12-01			1
1363	1	ТП	ТП-1125 РУ-0.4кВ руб.13 на	0.38	08,30 2021.12.09	11,00 2021.12.09	П	2,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1125\ж/д ул. Федерации, 97, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125 \ Ш04-1 \ яч.-13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,82		3306 2021-12-08			1
1364	4	ТП	ТП-5245 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.12.09	16,00 2021.12.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245 \ Ш04-1		ЖСК "Комплекс"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"	21	0	12	9	0	0	1	20	0	695,67		3236 2021-12-01			1
1365	4	ТП	ТП-4043 РУ-10кВ, РУ-0,4кв тр-р	0.38	09,00 2021.12.09	16,00 2021.12.09	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043 \ Ш04-1			24	0	0	24	0	0	2	22	0	116,84		3227 2021-11-30			1
1366	3	ТП	ТП-3246 РУ-6/0,4кВ	6 (6.3)	09,30 2021.12.09	16,00 2021.12.09	П	6,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246 \ Ш04-1			176	0	0	176	0	0	1	175	0	62,79		3216 2021-11-29			1
1367	4	ТП	ТП-5245 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.12.10	16,00 2021.12.10	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245 \ Ш04-2			8	0	0	8	0	0	1	7	0	21,32		3238 2021-12-01			1
1368	3	ТП	ТП-3767, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.10	11,00 2021.12.10	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	5	0	0	7,19		3135 2021-11-17			1
1369	2	ТП	ТП-2575 РУ-6кВ, камера тр-ра Т-1 и Т-2	6 (6.3)	09,30 2021.12.10	17,00 2021.12.10	П	7,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\04S5412, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575 \ Ш04-2		ООО "Сварог"	33	0	1	32	0	0	6	27	0	556,64		3251 2021-12-02			1
1370	1	ТП	ТП-1055 РУ-0.4кВ руб.7	0.38	09,30 2021.12.10	16,00 2021.12.10	П	6,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ул.Ипподромная, д.13а, 13г, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055 \ Ш04-1 \ яч.-7			6	0	0	4	0	0	2	2	2	31,6	ООО "ЭнергоХолдинг"	3297 2021-12-06			1
1371	2	ТП	РП-231	0.38	12,02 2021.12.10	12,48 2021.12.10	В	0,77	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН, КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1, КЛ 0.38 кВ РП-231\04758755, КЛ 0.38 кВ РП-231\КЛ-0, 4кВ РП-21 руб 30 освещение ТП, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Санатуллов Рестем Набиуллович; ООО "Альбион"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УК"Солидарность"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	18,77		520 2021-12-10	3.4.8.5	4.13	1
1372	3	ТП	ТП-3767, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,30 2021.12.10	16,00 2021.12.10	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	6	0	0	7,6		3136 2021-11-17			1
1373	1	ТП	ТП-1647, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ	0.38	14,00 2021.12.10	16,00 2021.12.10	П	2	ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\киоск,ул.Островского, ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\м-н ул.Кролюницкого,31А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1647\ул.Кролюницкого, кад.73:24:040813:389, КЛ 0.38 кВ ТП-1647Д/С,ул.Кролюницкого,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д по ул.Островского, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Гагарина, 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,18, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Островского, 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647 \ Ш04-1		ООО "Альбион"	22	0	4	18	0	0	5	17	0	325,47		3304 2021-12-07			1

1374	1	КЛ	РП-137\с.ш.-2\яч. 20	10 (10.5)	15,18 2021.12.10	16,03 2021.12.10	В	0,75	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.1 - ТП-1784 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1731 Яч.2 - ТП-1784 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1731, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784		Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ПАО "МТС"; ТСЖ "Венец"	23	1	4	16	0	0	11	10	2	124,47	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС")	521 2021-12-10	3.4.8.1	4.12	0
1375	3	ВЛ	ТП-3П-1197	0.38	22,00 2021.12.11	23,25 2021.12.11	В	1,42	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3			20	0	0	20	0	0	0	20	0	14,16		522 2021-12-11	3.4.9.3	4.13	0
1376	2	КЛ	ТП-2522\Ш04-1\яч. 21	0.38	13,36 2021.12.12	17,50 2021.12.12	В	4,23	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_10			1	0	0	1	0	0	0	1	0	8,69		523 2021-12-12	3.4.8.1	4.12	0
1377	2	ВЛ	ТП-2380\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,00 2021.12.12	18,20 2021.12.12	В	1,33	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,33		524 2021-12-12	3.4.8.5	4.13	1
1378	3	ТП	ТП-3427, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.13	12,00 2021.12.13	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	2	10	0	176,94		3209 2021-11-26			1
1379	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2522 р.15, р.8 до ж/д по ул.	0.38	09,00 2021.12.13	10,30 2021.12.13	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522 \ Ш04-2 \ яч.-8		ООО "МагнитЭнерго"	4	0	1	3	0	0	0	4	0	73,17		3327 2021-12-10			1
1380	3	ТП	ТП-3427, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,30 2021.12.13	17,00 2021.12.13	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	1	8	0	128,15		3210 2021-11-26			1
1381	1	ТП	ТП-1П-1743	0.38	09,00 2021.12.14	16,00 2021.12.14	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,04		3300 2021-12-07			1
1382	1	КЛ	РП-108\с.ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	11,53 2021.12.14	12,44 2021.12.14	В	0,85	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324		ООО "Кварта"; УМУП "Городская теплосеть"	175	0	2	173	0	0	6	169	0	224,47		525 2021-12-14	3.4.8.1	4.12	0
1383	1	ТП	ТП-1018 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	13,30 2021.12.14	14,00 2021.12.14	П	0,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт), ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт, ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации, д.50, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ж/д ул.Можайского, 6 и 6А, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ОДС "Центр",ул.Марата,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ19, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ21, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ23, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ25, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ27, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ29, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\РезервЯ31, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского, 6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Управление водоканала,ул.Островского, 6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1		Бакальский Юрий Викторович; УМУП "Ульяновскводоканал"	87	0	2	83	0	0	4	81	2	774,73	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	3344 2021-12-13			1
1384	1	ТП	ТП-1П-1107	0.38	15,00 2021.12.14	17,00 2021.12.14	П	2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107 \ с.ш.-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,65		3269 2021-12-03			1
1385	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2224 р.9 р.22 до ж/д по ул. Орская, 1	0.38	09,00 2021.12.15	16,00 2021.12.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224 \ Ш04-2 \ яч.-22			1	0	0	1	0	0	1	0	0	16,29		3328 2021-12-10			1
1386	4	ТП	ТП-5215 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.12.15	16,00 2021.12.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215 \ Ш04-1		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; УМУП "Ульяновскводоканал"	19	0	12	7	0	0	2	17	0	388,11		3240 2021-12-01			1
1387	1	ТП	ТП-1П-1744	0.38	09,00 2021.12.15	16,00 2021.12.15	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,23		3301 2021-12-07			1
1388	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2596 РУ-0,4 кВ р.	0.38	13,15 2021.12.15	16,00 2021.12.15	П	2,75	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596 \ Ш04-1 \ яч.-13			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,63		3342 2021-12-13			1
1389	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-215 РУ-0,4 кВ р. 15	0.38	13,15 2021.12.15	16,00 2021.12.15	П	2,75	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 6 (6.3) кВ РП-215 \ Ш04-1 \ яч.-15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	73,46		3340 2021-12-13			1
1390	1	ТП	ТП-1085 РУ-0.4кВ руб.6,руб.8	0.38	09,00 2021.12.16	10,30 2021.12.16	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1085\Котельная, КЛ 0.38 кВ ТП-1085\школа, ул.Тимирязева, 51, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085 \ Ш04-1 \ яч.-8		УМУП "Городская теплосеть"	2	0	1	1	0	0	0	2	0	81,28		3326 2021-12-10			1
1391	4	ТП	ТП-5215 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.12.16	16,00 2021.12.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"	7	0	5	2	0	0	1	6	0	229,01		3242 2021-12-01			1
1392	2	ТП	ТП-2651 РУ-6кВ, камера тр-р №1 и №2	6 (6.3)	09,00 2021.12.16	16,00 2021.12.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651 \ Ш04-2			25	0	0	25	0	0	2	23	0	649,99		3307 2021-12-08			1
1393	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2539 руб. №1, руб.7 до ж/д по ул. Рябикова, 1	0.38	09,00 2021.12.16	16,00 2021.12.16	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539 \ Ш04-1 \ яч.-7			4	0	0	4	0	0	0	4	0	9,09		3346 2021-12-14			1
1394	3	ВЛ	ТП-3594\Ш04-1\яч. 13	0.38	09,54 2021.12.16	11,00 2021.12.16	В	1,1	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_6		ПАО "Т Плюс"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2		526 2021-12-16	3.4.8.5	4.13	1
1395	1	ВЛ	ТП-1205\Ш04-1\яч. 2	0.38	10,38 2021.12.16	11,51 2021.12.16	В	1,22	ВЛ 0.38 кВ ТП-1205\ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,67		527 2021-12-16	3.4.9.3	4.13	0

1396	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2521 РУ-0,4 кВ руб.7 и руб.14 до	0.38	14,00 2021.12.16	17,00 2021.12.16	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	2	0	0	6,77		3310 2021-12-08			1
1397	1	ТП	ТП-1822\Ш04-1\яч. 1	0.38	17,05 2021.12.16	18,14 2021.12.16	В	1,15	ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41			23	0	0	23	0	0	0	23	0	6,33		528 2021-12-16	3.4.9.3	4.13	0
1398	2	КЛ	РП-226\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	17,15 2021.12.16	19,19 2021.12.16	В	2,07	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.7 - ТП-2812 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812		МБОУ СШ № 82; ООО "УК Атлант"; ТСН "Жигулевская-62"	72	0	3	69	0	0	15	57	0	133,98		529 2021-12-16	3.4.8.5	4.12	1
1399	2	ТП	ТП-2221, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08,30 2021.12.17	12,00 2021.12.17	П	3,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	0	4	0	14,2		3336 2021-12-13			1
1400	1	ТП	ТП-1001, РУ-0,4кВ, 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.17	12,00 2021.12.17	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Крымова, д.19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Шевченко, д.78-112, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул. Воробьева, д.63, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-1		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ТСН "Яковлева"	28	0	2	26	0	0	1	27	0	65,03		3206 2021-11-26			1
1401	1	ТП	ТП-1078 РУ-0.4кВ руб.4, руб.6	0.38	09,00 2021.12.17	14,00 2021.12.17	П	5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 \ Ш04-1 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	2	0	0	7,13		3356 2021-12-16			1
1402	1	ТП	ТП-1001, РУ-0,4кВ, 2 СШ.	0.38	13,30 2021.12.17	17,00 2021.12.17	П	3,5	ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.12 Сентября, д.123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9., КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ У.О. , КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2, КЛ 0.38 кВ ТП-1001\ул.Воробьева, д.63, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001 \ Ш04-2		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Терра"; ТСН "Яковлева"	15	0	4	11	0	0	3	12	0	1793,25		3207 2021-11-26			1
1403	4	ТП	ТП-5216 РУ-10/0,4 кВ, СШ-1, Т-1	10 (10.5)	09,00 2021.12.20	16,00 2021.12.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216 \ Ш04-1		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	17	14	0	0	9	22	0	727,06		3244 2021-12-01			1
1404	2	ТП	ТП-2952 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6 (6.3)	09,00 2021.12.20	16,00 2021.12.20	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952 \ Ш04-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	72,09	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	3280 2021-12-06			1
1405	3	ВЛ	ТП-3477\Ш04-	0.38	10,24 2021.12.20	12,10 2021.12.20	В	1,77	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		530 2021-12-	3.4.8.5	4.13	1
1406	2	КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-1\яч. 107	6 (6.3)	16,59 2021.12.20	19,53 2021.12.20	В	2,9	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2700 на ВЛ-6кВ оп.9А, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП 219 Яч.11 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 яч.11 - РП-219 яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2193 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2223 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-1 \ яч.-107, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-219, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964			10	0	0	9	0	0	4	5	1	15,13	ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК")	531 2021-12-20	3.4.8.5	4.12	1
1407	2	ТП	ТП-2790, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	09,00 2021.12.21	12,00 2021.12.21	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\кл руб12, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\кл руб14, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790 \ Ш04-2		ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ООО "ДиПекс"	32	0	2	30	0	0	17	15	0	581,05		3230 2021-11-30			1
1408	2	ТП	ТП-2520 РУ-6кВ и камера тр-ра Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.12.21	16,00 2021.12.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\07789741, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-2			27	0	0	27	0	0	1	26	0	763,41		3333 2021-12-13			1
1409	2	ТП	ТП-2952 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.12.21	16,00 2021.12.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952 \ Ш04-2			2	0	0	1	0	0	0	1	1	105,44	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	3282 2021-12-06			1
1410	1	ТП	ТП-1743	0.38	09,00 2021.12.21	10,30 2021.12.21	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,04		3363 2021-12-17			1
1411	4	ТП	ТП-5216 РУ-10/0,4 кВ, СШ-2, Т-2	10 (10.5)	09,00 2021.12.21	16,00 2021.12.21	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН	10	0	3	7	0	0	1	9	0	174,65		3246 2021-12-01			1
1412	1	ТП	ТП-1744	0.38	10,30 2021.12.21	12,00 2021.12.21	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,23		3362 2021-12-17			1
1413	2	ТП	ТП-2952 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11,00 2021.12.21	12,30 2021.12.21	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952 \ Ш04-2			2	0	0	1	0	0	0	1	1	177,52	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	3284 2021-12-06			1
1414	1	КЛ	ЦП-ПС Лесная - 110/6 \с.ш.-1\яч. 116	6 (6.3)	12,52 2021.12.21	13,58 2021.12.21	В	1,1	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1679яч.5 - ТП-1975, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 яч.7 до ВЛ оп.38 до оп. 52, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ Секц. перемычка ПП-1808, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.1 - РП-128 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор" Яч.1 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1808, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6 , РП 6 (6.3) кВ РП-128, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1975, ТП 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор", ТП 6 (6.3) кВ ТП-ООО "ТГК		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	96	0	3	90	0	0	50	43	3	109,51	ООО "СК Энергоком";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	532 2021-12-21	3.4.8.5	4.12	1

1415	1	ТП	ТП-1824 РУ-0.4кВ руб.2 на ж/д по пр.Нариманова,89	0.38	09,00 2021.12.22	12,00 2021.12.22	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1824\м-н Гулливер, Нариманова, 83, КЛ 0.38 кВ ТП-1824\ж/д,пр.Нариманова,89, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824 \ Ш04-2 \ яч.-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	16,65		3377 2021-12-20			1
1416	2	ТП	ТП-2652 РУ-6/0,4 кВ 1-2 СШ, Т-1, Т-2	6 (6.3)	09,00 2021.12.22	16,00 2021.12.22	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.0 - ТП-2652 Яч.6, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр", КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652 \ Ш04-2			23	0	0	23	0	0	1	22	0	271,23		3287 2021-12-06			1
1417	1	ВЛ	ТП-1917\Ш04-1\яч. 1	0.38	15,09 2021.12.22	17,20 2021.12.22	В	2,18	ВЛ 0.38 кВ ТП-1917\1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50			23	0	0	23	0	0	0	23	0	10,4		533 2021-12-22	3.4.9.3	4.13	0
1418	3	ВЛ	ТП-3023\Ш04-1\яч. 5	0.38	08,55 2021.12.23	09,49 2021.12.23	В	0,9	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,43		534 2021-12-23	3.4.8.5	4.13	1
1419	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 РУ-0,4 кВ р.1, 6 до ВРУ-0,4 кВж/д	0.38	09,00 2021.12.23	16,00 2021.12.23	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-2 \ яч.-6			4	0	0	4	0	0	0	4	0	135,33		3399 2021-12-22			1
1420	3	ТП	ТП-3050, РУ-0,4кВ, отключить 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.23	12,00 2021.12.23	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	105,06		3176 2021-11-23			1
1421	3	ТП	ТП-3050, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,30 2021.12.23	16,00 2021.12.23	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\4, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050 \ Ш04-2	УМУП "Ульяновскводоканал"		2	0	1	1	0	0	1	1	0	103,93		3177 2021-11-23			1
1422	1	ТП	ТП-1822\Ш04-1\яч. 1	0.38	19,17 2021.12.23	21,00 2021.12.23	В	1,72	ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41			20	0	0	20	0	0	0	20	0	7,95		535 2021-12-23	3.4.8.5	4.13	1
1423	2	ТП	ТП-2199 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	08,30 2021.12.24	12,00 2021.12.24	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	53,04		3293 2021-12-06			1
1424	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 РУ-0,4 кВ р.1, 6 до ВРУ-0,4 кВж/д по ул. Аблукова,	0.38	09,00 2021.12.24	16,00 2021.12.24	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-2 \ яч.-6			4	0	0	4	0	0	0	4	0	135,33		3399 2021-12-22			1
1425	2	РП	РП-234, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ.	0.38	09,00 2021.12.24	12,00 2021.12.24	П	3	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-1	ООО "УК"Солидарность"		10	0	5	5	0	0	1	9	0	3903,1		3261 2021-12-02			1
1426	2	ТП	ТП-2343, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	09,00 2021.12.24	12,00 2021.12.24	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343 \ Ш04-2	ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "		9	0	2	7	0	0	6	3	0	868		3402 2021-12-23			1
1427	3	ТП	ТП-3П-1222 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	10,30 2021.12.24	13,00 2021.12.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222 \ Ш04-1			85	0	0	85	0	0	0	85	0	28,71		3368 2021-12-17			1
1428	2	ТП	ТП-2697\Ш04-2\яч. 12	0.38	12,55 2021.12.24	13,54 2021.12.24	В	0,98	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5			97	0	0	97	0	0	0	97	0	50,89		536 2021-12-24	3.4.9.3	4.13	0
1429	2	ТП	ТП-2248 РУ-6 кВ, Тр-р	6 (6.3)	13,30 2021.12.24	16,00 2021.12.24	П	2,5	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,77		3295 2021-12-06			1
1430	3	ТП	ТП-3П-1149 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	13,30 2021.12.24	16,00 2021.12.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149 \ Ш04-1			70	0	0	69	0	0	1	68	1	36,31		3369 2021-12-17			1
1431	3	ТП	ТП-3П-1344 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	13,30 2021.12.24	16,00 2021.12.24	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	0	10	0	9,98		3370 2021-12-17			1
1432	2	РП	РП-234, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ.	0.38	13,30 2021.12.24	16,00 2021.12.24	П	2,5	РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-10, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-12, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-14, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-16, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-18, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-2, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-20, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-22, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-24, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-4, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-6, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-8, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2 \ яч.-Ввод Т-2	ООО "УК"Солидарность"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"		11	0	7	4	0	0	2	9	0	3915,06		3262 2021-12-02			1
1433	2	ТП	ТП-2697\Ш04-2\яч. 12	0.38	16,35 2021.12.24	17,30 2021.12.24	В	0,92	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5			97	0	0	97	0	0	0	97	0	50,89		537 2021-12-24	3.4.9.3	4.13	0

1434	3	КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 105	10 (10.5)	18,14 2021.12.24	18,48 2021.12.24	В	0,57	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3), КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105, КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - РП-310 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - ТП-3154 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ТП-3635 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-310, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; АО "ГУЛЛИВЕР"; Иванова Л.М.; МБУ "Стройзаказчик"; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); РО Архиерейское подворье Спасо-Вознесенский Кафедральный собор г.Ульяновска; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ульяновской об	323	0	10	308	0	0	34	284	5	1159,78	ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	538 2021-12-24	3.4.8.5	4.12	1
1435	1	ВЛ	ТП-1135\Ш04-1\яч. 4	0.38	18,10 2021.12.25	20,58 2021.12.25	В	2,8	ВЛ 0.38 кВ ТП-1135\ул. Тимирязева, 24-42			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,02		543 2021-12-25	3.4.8.5	4.13	1
1436	2	ПС	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3	6 (6.3)	18,26 2021.12.25	18,37 2021.12.25	В	0,18	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2358 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.336 - РП-2 (Запад) яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-., КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А, КЛ 6 (6.3) кВ Т-1 - реактор_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2865 Яч.7 - ВЛ , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358-Яч.-3--ВЛоп.51/2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.2 - ТП-2790 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.8 - ТП-2563 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2, КЛ 6 (6.3)		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ЖСК "Симбирский"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"; МАОУ "Гимназия № 34"; МБДОУ №1 "Олимпик"; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №232 "Жемчужинка"; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; МБОУ "Средняя школа № 76"; МБОУ СШ № 82; ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Аметист"; ООО "Веритас Плюс"; ООО "ДиПекс"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "СтройМастер"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УК Атлант"; ООО УК "Авион"; ТСЖ "Симбирский Новый Дом"; ТСН "Жигулевская-62"; ТСН "ЮГ"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	729	0	63	656	0	0	191	528	10	3898,36	ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	539 2021-12-25	3.4.9.1	4.13	0
1437	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1	6 (6.3)	18,26 2021.12.25	18,37 2021.12.25	В	0,18	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3937 яч.5 - ТП-3937А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3825 яч.7 - ТП-3722 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ лло, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.121 - ТП Авторемзавод, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.12 - РП-335 Яч.10 секц. перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121, КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3609 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3805 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482 - РП Кожкомбинат № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП		АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЗАО "МНС"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ИП Мустаев Андрей Алексеевич; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Альфаресурс"; ООО "АртДент"; ООО "СЖ " (бывший"Домострой"); ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК "Терем"; ООО "УК Галактика"; ООО УК "Авион"; ПАО "Т Плюс"; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	1231	0	56	1120	0	0	164	1012	55	4721,43	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "РегионПромСтрой";ООО "Симбирская Сетевая Компания" (ООО "ССК");ООО "СимбирскСетьСервис";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н";филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети	541 2021-12-25	3.4.9.1	4.13	0
1438	2	ПС	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4	6 (6.3)	18,36 2021.12.25	18,37 2021.12.25	В	0,02	КЛ 6 (6.3) кВ 01, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2684 яч.5 - ТП-2948А яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.446 - РП-2 (Запад) яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.4 - РП-223 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.20 - РП-226 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-238 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.460, КЛ 6 (6.3) кВ Т-2 - реактор_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.4 - ТП 2867 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2811 яч.4 - ПС Свияга Яч.442 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ТП-2239 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.444, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2239 Яч.5 - РП-238 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ (0),		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "ДОСТРОЙ"; ЖСК "Надежда"; ИП Вершинина Н.А.; ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ИП Котова Н.Н.; МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"; МАОУ "Гимназия № 34"; МБДОУ №1 "Олимпик"; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; МБОУ "Средняя школа № 76"; МБОУ СШ № 78; МБОУ СШ № 82; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; Миннибаев Н.Н.; МУП "УЭТ"; ОГКУСО Социально -реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Альбион"; ООО "Аметист"; ООО	778	2	94	664	0	0	251	509	18	4279,97	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СК Энергоком";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	540 2021-12-25	3.4.9.1	4.13	0

1439	3	ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2	6 (6.3)	18,36 2021.12.25	18,37 2021.12.25	В	0,02	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ 00, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от РП-335 яч.4 - РП-316 яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ проллд, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.214 - ТП Авторемзавод, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.16 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.1 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.214, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3179 Яч.0 - РП-339 Яч.8_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3179 Яч.0_1 - РП-339 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.4 - ТП-3464 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.5 - РП-307 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.3 - ТП-3474 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3460 Яч.1 - ТП-3551 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.0_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 яч.4-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3482 яч.8 - ТП-3636 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.3-Т2-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3660 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.0_2 - РП-		МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; МУП "УЭТ"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ульяновской области; ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России	314	3	8	284	1	0	110	184	19	2708,65	ООО "Инженские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "РегионПромСтрой";ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Ульяновскэлектросеть" (ООО "УЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	542 2021-12-25	3.4.9.1	4.13	0
1440	2	ТП	ТП-2696 РУ-6 кВ I и II СШ	6 (6.3)	08,30 2021.12.27	12,00 2021.12.27	П	3,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.), КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 -		ИП Гасанов Лев Шамиль-Оглы	217	0	2	215	0	0	4	213	0	1139,15		3338 2021-12-13			1
1441	2	ТП	ТП-2293 РУ-0,4кВ	0.38	09,00 2021.12.27	16,00 2021.12.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	38	0	4	34	0	0	8	30	0	792,9		3334 2021-12-13			1
1442	2	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 РУ-0,4 кВ р. 1	0.38	09,00 2021.12.27	16,00 2021.12.27	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650 \ Ш04-1 \ яч.-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	33,83		3407 2021-12-24			1
1443	3	ТП	ТП-3552 РУ-0,4 кВ	0.38	09,00 2021.12.27	10,30 2021.12.27	П	1,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\3, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\3,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552 \ Ш04-1			25	0	0	25	0	0	3	22	0	99,43		3389 2021-12-21			1
1444	3	ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3449 руб.4 участок от опоры №3 в	0.38	09,15 2021.12.27	12,15 2021.12.27	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449 \ Ш04-1.1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	0,24		3390 2021-12-21			1
1445	3	ТП	ТП-3П-1471 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	10,30 2021.12.27	13,00 2021.12.27	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	1	2	0	132,87		3374 2021-12-20			1
1446	3	ТП	ТП-3П-1210 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	10,30 2021.12.27	13,00 2021.12.27	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 \ Ш04-1			71	0	0	71	0	0	0	71	0	161,07		3371 2021-12-20			1
1447	3	ТП	ТП-3П-1286 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	13,30 2021.12.27	16,00 2021.12.27	П	2,5	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286 \ Ш04-1			90	0	0	90	0	0	0	90	0	29,68		3373 2021-12-20			1
1448	3	ТП	ТП-3П-1220 аб. РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	13,30 2021.12.27	16,00 2021.12.27	П	2,5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,55	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"	3372 2021-12-20			1
1449	3	ТП	ТП-3594 руб.№13 БМКУ между	0.38	13,45 2021.12.27	14,45 2021.12.27	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594 \ Ш04-1 \ яч.-13		ПАО "Т Плюс"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	82		3405 2021-12-24			1
1450	3	ТП	ТП-3599 руб.№3 Управление	0.38	14,30 2021.12.27	15,45 2021.12.27	П	1,25	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599 \ Ш04-1 \ яч.-3			2	0	0	2	0	0	2	0	0	24,32		3406 2021-12-24			1
1451	2	ТП	ТП-2216 РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08,30 2021.12.28	14,00 2021.12.28	П	5,5	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216 \ Ш04-1		ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"	25	0	2	22	0	0	1	23	1	626,64	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3337 2021-12-13			1
1452	1	ТП	ТП-1П-1743	0.38	09,00 2021.12.28	11,00 2021.12.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,04		3416 2021-12-27			1

1453	1	ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1817 яч.2 на ТП-1060 яч.3	10 (10.5)	09,00 2021.12.28	12,00 2021.12.28	П	3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1818, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1818 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1983, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1983 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	73,33	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3401 2021-12-23			1
1454	2	ТП	ТП-2П-1542, силовой трансформатор	0.38	09,30 2021.12.28	11,30 2021.12.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 \ Ш04-1			121	0	0	120	0	0	0	120	1	37,98		3419 2021-12-27			1
1455	1	ТП	ТП-1П-1744	0.38	11,00 2021.12.28	14,00 2021.12.28	П	3	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,23		3417 2021-12-27			1
1456	2	КЛ	РП-231\с.ш.-2\яч.4	6 (6.3)	13,44 2021.12.28	16,09 2021.12.28	В	2,42	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ВЛ оп.58, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2385 до ВЛ -6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2972 ЯЧ.2 - ВЛ Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2670-ВЛ-6кВ оп.41, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2997 - ТП-2993 яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2854, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2947, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997			48	0	0	38	0	0	24	14	10	81,59	ООО "ВАТТ";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "РегионПромСтрой";ООО "Средне Поволжская Сетевая Компания" (ООО "СПСК");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	545 2021-12-28	3.4.8.1	4.12	0
1457	3	ТП	ТП-3606Б РУ-0,4 кВ и Т-р.	0.38	14,00 2021.12.28	16,00 2021.12.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3606\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3606\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3606\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3606\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606 \ Ш04-1			26	0	0	26	0	0	0	26	0	735,68		3408 2021-12-24			1
1458	2	ТП	ТП-2582, силовой трансформатор	0.38	14,00 2021.12.28	15,00 2021.12.28	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582 \ Ш04-1			210	0	0	209	0	0	1	208	1	74,77		3420 2021-12-27			1
1459	3	ТП	ТП-3П-1219 РУ-0,4 кВ секция шин.	0.38	14,00 2021.12.28	16,00 2021.12.28	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 \ Ш04-1			56	0	0	56	0	0	0	56	0	205,97		3367 2021-12-17			1
1460	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.66	10 (10.5)	06,15 2021.12.29	06,59 2021.12.29	В	0,73	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		АНО "Центр ТСЖ"; Балашов Виталий Алексеевич; МУП "УЭТ"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"	72	1	4	67	0	0	23	49	0	123,54		547 2021-12-29	3.4.8.5	4.12	1
1461	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч.62	10 (10.5)	06,15 2021.12.29	13,54 2021.12.29	В	7,65	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1500 яч.1 - ТП 1704, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.5 - ТП-1884 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884		Бакальский Юрий Викторович; МБУ "Управление Гражданской защиты города Ульяновска"; МУП "УЭТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	92	2	5	84	0	0	12	79	1	586,13	ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	549 2021-12-29	3.4.8.5	4.12	1
1462	1	КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч.6	10 (10.5)	06,15 2021.12.29	07,30 2021.12.29	В	1,25	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414		ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	53	1	6	45	0	0	19	33	1	86,83	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	548 2021-12-29	3.4.8.5	4.12	1

1463	1	КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 60	10 (10.5)	06,15 2021.12.29	06,59 2021.12.29	В	0,73	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1630 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 Яч.5 - ТП-1769 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-128, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768, ТП 10 (10.5) кВ ТП-		ООО "ДЕЛФИ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	213	1	24	187	0	0	41	171	1	446,61	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	546 2021-12-29	3.4.8.5	4.12	1
1464	1	ТП	ТП-1021 РУ-10кВ	10 (10.5)	09,00 2021.12.29	16,00 2021.12.29	П	7	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\гаражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул. Гагарина, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул. Гагарина,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул.ВерхнеПолевая, 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул.ВерхнеПолевая,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Магазин ул. Гагарина, 15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\магазин,ул.Гагарина,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Резерв рубильник №12, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Резервный рубильник №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Ул.освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Школа,ул.В.Полевая, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Школа,ул.В.Полевая,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021 \ Ш04-2			17	0	0	17	0	0	3	14	0	180,33		3383 2021-12-20			1
1465	3	ТП	ТП-3363 РУ-0,4 кВ С.Ш.	0.38	13,45 2021.12.29	14,45 2021.12.29	П	1	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363 \ Ш04-1			67	0	0	65	0	0	3	62	2	128,44	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	3438 2021-12-28			1
1466	3	ТП	ТП-3594 РУ-0,4 кВ Секция шин №1	0.38	13,45 2021.12.29	15,45 2021.12.29	П	2	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594 \ Ш04-1		ПАО "Т Плюс"	8	0	1	7	0	0	0	8	0	176,44		3436 2021-12-27			1
1467	1	ТП	ТП-1733 РУ-0,4кВ 1СШ	0.38	14,00 2021.12.29	17,00 2021.12.29	П	3	ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Симбирская,10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ж/д ул.Симбирская,8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\пр-т Нариманова 50-58, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\"Анда",ул. Симбирская, 7А, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Адм.зд.ул.Фрунзе,41, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\ГТС,ул.Симбирская,6 (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1733\котельная,ул.Фрунзе,41А, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Магазин пр.Нариманова, д.24, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Резерв№17, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Резерв№19, КЛ 0.38 кВ ТП-1733\РезервМ21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; УМУП "Городская теплосеть"	22	0	3	19	0	0	4	18	0	486,48		3444 2021-12-28			1
1468	1	КЛ	РП-106Н\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	16,42 2021.12.29	17,13 2021.12.29	В	0,52	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.5 - ТП-1159 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.2 - ТП-1643 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Коротова Светлана Геннадьевна; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску; Публичное акционерное общество "АК БАРС" Банк; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	87	0	7	80	0	0	13	74	0	111,54		550 2021-12-29	3.4.8.5	4.12	1
1469	4	ТП	ТП-5081 РУ-0,4кВ 2 СШ	0.38	10,00 2021.12.30	14,00 2021.12.30	П	4	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081 \ с.ш.-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	15	0	9	6	0	0	6	9	0	984,78		3434 2021-12-27			1
1470	3	ПС	РП-318\Ш04-1\яч. 23	10 (10.	10,15 2021.12.30	11,54 2021.12.30	В	1,65	РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-1 \ яч.-23		ООО "Вояж Ульяновск"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4,71		551 2021-12-30	3.4.8.5	4.13	1
1471	3	ТП	ТП-3807\Ш04-1\яч. 15	0.38	15,38 2021.12.30	17,09 2021.12.30	В	1,52	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			30	0	0	30	0	0	0	30	0	65,77		552 2021-12-30	3.4.9.3	4.13	0
1472	3	ТП	ТП-3П-1217	0.38	21,20 2021.12.31	22,16 2021.12.31	В	0,93	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			31	0	0	31	0	0	0	31	0	48,59		553 2021-12-31	3.4.9.3	4.13	0

ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:		И	5540,33	x		x	x	85382	147	3908	79898	1	0	9862	74090	1429	257695,27	x	x	x	x	0;1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ		П	4753,7	x		x	x	29584	35	1651	27577	0	0	3192	26071	321	115856,67	x	x	x	x	0
по аварийным ограничениям		А	0	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0
по внерегламентным отключениям		В	786,63	x		x	x	55798	112	2257	52321	1	0	6670	48019	1108	141838,6	x	x	x	x	0;1
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности		В1	443,38	x		x	x	36478	77	1502	34229	0	0	4258	31550	670	84322,65	x	x	x	x	1

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 12 месяцев 2021 года

№ п/п	Наименование структурной единицы сетевой организации	Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии)	Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения	Вторичный		Первичный		Количество точек поставки потребителей услуг								
				Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения, кВ	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ	Класс напряжения, кВ	Всего	В разделении			В разделении				
									1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)	НН (ниже 1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиотех.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наружное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_34	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 3 - Адм.здание и гараж, ул. Жуковского 3 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
18		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 8 - ООО"Милосердие", ул.9 Мая 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
21		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница ,гл.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
40		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Банно-прачечный комбинат, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Банно-прачечный комбинат, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
49		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
50		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
51		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
52		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
53		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
54		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 22 - Произв.база, проезд.1-й Инженерный 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

55		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
56		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
57		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
58		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
59		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
60		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
61		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
62		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
63		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,новый корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
64		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
65		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
66		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
67		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
68		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

69		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
70		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
71		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
72		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
73		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
74		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
75		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
76		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
77		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
78		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
79		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
80		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.5)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
81		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
82		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
83		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
84		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

85		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
86		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
87		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
88		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
89		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Банк, ул.Красноармейская 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
90		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
91		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
92		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Мебельный цех ЧП Нехорошев	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
93		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - Цех ЧП Афонина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
94		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
95		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
96		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
97		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
98		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
99		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1404 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНТИ,ул.Гончарова,48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Р.Люксембург,48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 64 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Магазин, ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 119 - ТП-1143, ул.Карла Маркса 119	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - "Орбита", ул. Федерации 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.2)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ТП-3635 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3635\Ленина ул, 8 - Гараж, ул. Ленина 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, хоз.корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Копырова В.Н.,магазин "Автохимия"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - Автостоянка , ИП Егоров А.А.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Пензенский б-р, 0 - ГСК "Солярис", Петров овраг /1000 боксов/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Федерации 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Гафурова,41	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1743\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.6 - ТП-1906 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (свет)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (сила)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 36 - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Овощехранилище	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 27 - Больница, ул.Рылеева 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - пр.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Мулендеев, пр-кт.Ленинского Комсомола 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Хисамутдинов А.М.,магазин "Автозапчасти"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3830	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3830\Железнодорожная ул, 2Б - База, ул.Железнодорожная 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улично е освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышлен,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум легкой промышлен,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.3 - РП-330 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч.корпус УлГУ, Наб.р.Свияги от ТП-3767	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Репина, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатория	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (2-ая категория)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - БС, учебный корпус УЛГУ, ул. Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ГСК "Саланг", Петров овраг от ТП-5130	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - общ.учет/98кв./, ул.Кобозева 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ювелирный салон Византия,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ уличное о свещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склады техникума,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи УЛГТУ,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Лакомка",ул.Гончарова, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - пр.Сурова 25, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - пр.Сурова 25, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.2; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303_А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв.1),ул.Плеханова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3453	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3453\Обувщиков проезд, 8 - Столярный цех, пр. Обувщиков 8 (минус. в №6936)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1075\Полевая ул, 6А - Котельная с. Лаишевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Аптека, ул.Рябикова 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи Адм. Ул.обл,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13А - Котельная ДИБ, ул. Белинского 13 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламный щит, Димитровградское шоссе (Майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,ул.Марата, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи УЛГТУ,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец,32.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, д.19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-хлебозавода	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-хлебозавода\Солнечная ул, 22 - Хлебозавод, аврийный режим, ул.Солнечная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Водогрейка, ул.Радищева,169	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3928\Кольцевая ул, 0 - БС-108, ул.Кольцевая (район нефтебазы)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 63 - Рекламный щит, ул.Рябикова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ склад и гаражи горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Радищева ул, 4 - Кафе "Теремок", ул.Радищева 4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Оренбургская 42	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 29 - Рекламный щит, ул.Октябрьская 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1330\Урицкого ул, 17 - Автобаза, ул. Урицкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Лесная,19 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140корпус.2 - Адм.здание, ул.Радищева 140 корпус.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2253\Московское ш, 14А - База, ш. Московское 14 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Металлистов ул, 28 - Тубдиспансер, ул.Металлистов 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория; КЛ 0.38 кВ ДНБ	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56 - База, ул. Профсоюзная 56	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, пищеблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1 - ЭЗУ от коррозии, ул. Гусева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2),ул.Кузнецова 26	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 61А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 61А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 61А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 41 - Рекламный щит, ул.Октябрьская 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - Уч.корпус УлГУ, Наб.р.Свияги от ТП-3767	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Томограф	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5127\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - ИП Долгунов С.С. Магазин "Автоэмали", пр-кт.Ленинского Комсомола 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. 3.Космодем., 2/49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Азовская ул, 64 - Адм.здание, ул.Азовская 64 (2 категория)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание),	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Пушкинская ул, 17А - Д/сад №152,ул.Пушкинская 17 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ЭЗУ от коррозии, ул. Спасская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Промышленная ул, 53А - ЦТП, ул. Промышленная 53 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.кл 0.4 кв; КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 12 - ЭЗУ от коррозии, ул. Варейкиса 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 42 - Котельная бани 5, ул.Жуковского 42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,38	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв, яч.13	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ-6кВ опр.№37; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1П-1068	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1068\Центральная усадьба ул, 0 - КЗС "Карлинская роща", ул.Центральная усадьба 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 14 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЗАО Стройкоплекс,ул.Маяковского, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.; КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул.освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ резерв руб.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Академика Павлова ул, 71 - ТП-4025, ул.Академика Павлова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_4; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1685\Урицкого ул, 108 - ГСК "Приборист", ул.Урицкого 108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Академика Филатова пр-кт, 2А - Здание торгово-бытового блока, пр-кт.Филатова 2 А, строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Фруктовая ул, 7 - Административное здание, ул.Фруктовая 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кл-0,4 кВ на АВР; ВЛ 0.38 кВ СИП 4х7 0; КЛ 0.38 кВ ЛР; КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ТП-1761 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 2) ул.Плеханова; ВЛ 0.38 кВ Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26; КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.2),ул.Кузнецова 26; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ на Соборную площадь	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Героя России Аверьянова проезд, 6 - ТП-3471, проезд.Героя России Аверьянова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Лесная,19 вв.2; КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Лесная,19	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.6 - ТП-хлебозавода Яч.<Object>	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 54В - "Засвияжский торговый комплекс", ул.Промышленная 54 В!	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3361 Яч.2 - ТП-3365 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Локомотивная ул, 8 - База, ул. Локомотивная 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43 - ж/дом - общ.учет/158 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4088\Академика Павлова ул, 38 - Котельная "Электромаш", ул. Ак. Павлова 38 от ТП-4088	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул. Лесная, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Пушкарева ул, 26 - УПП №4 ,ул.Пушкарева 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 8/офис 6 - Административное помещение, ул.Федерации 8 офис 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 9 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улично. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1020	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых, ; ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова, ; ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ Туберкулезный диспансер ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая,9; КЛ 0.38 кВ Магазин ул. Гагарина, 15; КЛ 0.38 кВ Школа,ул.В.Полевая,3; КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гагарина,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37; КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>564321	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Фрунзе,41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	1	0	1	0	0	0	0	1	0
916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина, 64	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1113\Дорожная ул, 1 стр.1 - Котельная с. Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 9 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2189\Московское ш, 38 - База, ш.Московское 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2188\Московское ш, 38 - База, ш.Московское 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ТП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Фрунзе,41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Улич.осв.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б-р, 29 - Рекламный щит, Западный бульвар 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Патология, морг	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сберкасса,ул.Можайского,6а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у /вставка - 5 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок, вв.1строительный техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Objectхз2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервный руб. №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у 2-й п.8 эт./3-й п.10 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Фрунзе ,41А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18 - Музей, ул.Спасская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резервный рубильник №11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 47А - ЦТП-2 "Рябикова", ул. Рябикова 47 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - Наружное освещение , Московское ш №5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ лл	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Белинского ул, 38 - ЭЗУ от коррозии, ул. Белинского 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1333	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1333\Урицкого ул, 13 - ул.Урицкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А;	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-кт.Гая 87	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Гая пр-кт, 87 - Центр благоустройства, пр-кт.Гая 87	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Учебный комплекс, ул. Можайского 8/8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1039 - ПП-1020 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1039\Можайского ул, 8 - Общежитие на территории учебного комплекса, ул.Можайского 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 38 - ЭЗУ от коррозии, ул. Минаева 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул. освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещение; КЛ 0.38 кВ Резерв,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова,41	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Спасская,15 (левый РЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15 правый щит,левый руб.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Клубная ул, 12А - ж/дом - общ.учет /80 кв.,5 эт.,4 п./, ул.Клубная 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4 щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус (вв.2) ул.Плеханова	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

1140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Магазин 6 "Прока", ул.Жуковского 45 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Гончарова ул, 32 - ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн.освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - Рекл.щит, ул.К.Маркса (р-н маг.Оптика)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерская обл. админ.,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ подвал. столовая. обл. админ.,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 168А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск (напротив м-на №9, около ОДБ), ул.Радищева 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП,ул.Рылеева,30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП,ул.Рылеева,30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БСМП,ул.Рылеева,30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Льва Толстого ул, 73 - здание, ул.Льва Толстого 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3 ,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ больница,пр.Нариманова, 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,42 кафе "Ника"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

1216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
1219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>569	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Учебный корп. ул.Л.Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, №29, ул. Р.Люксембург, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

1241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 70 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - Наружное освещение , Московское ш №5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект,ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 30 - жилой дом ,пр-т Лен.Комсомола 30-общ.учет /3 эт./31кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

1280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 22 - ж/дом, ул.Артема 22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сириус-К	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - пр.Сурова 7, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3335 Яч 4 - РП-346 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3335\Льва Толстого ул, 97 - Гимназия 3, ул.Льва Толстого 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.<Object>_1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ветеринарная лечебница	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уч.корпус техникума (освещ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),, ул.Корюкина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского,11; ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39/12; КЛ 0.38 кВ Резерв рубильник №11; КЛ 0.38 кВ Резерв рубильник №9; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Гагарина, 5; КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,128; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42; КЛ 0.38 кВ ГНИ старое здание.; КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52; КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85; КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера, 89; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42; КЛ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

1343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая обл. администрация	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.3-Т1-10кВ {0}	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23б - УПП №6, пр-кт.Гая 23 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Буинская, 44, 70А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,30б (Досаф тир)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ипподромная,9А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул. Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кислородная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Госпиталь ветеранов войн, ул.Кузнецова 26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский; ВЛ 0.38	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техникума,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2221 Яч.1 - ТП-2221 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А, (под. 3 вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Б - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 1 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,5 п./, ул.Тельмана 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 31 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
1481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Набережная реки Свияги ул, 162А - Училище культуры, Наб.р.Свияга 162 А, корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4,ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4,ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1744\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 9 - ТП-5200 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч.9 - ГПП-2 Яч.30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1061до ВЛ 10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1061\Ветеринарная ул, 23 - Произв.база, ул.Ветеринарная 23	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная вв.1 ул.Наб.Р.Свияги,162А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.9 - ТП-1906 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гл .корпус,ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Северный Венец ул, 32 - Учебный корпус п 4; 5, ул.Северный Венец 32/от ТП-1638/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гл .корпус,ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич.освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление,ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,пищеблок(вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.пр.Нариманова,15(вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,34 торг.центр "САдко-Аркада"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие, ул.Наб.р.Свияги,152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - БС, Наб. реки Свияга 106, корпус 1 (на тех.этаже корпуса УлГУ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Вр.Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ГОС-57, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 10 - Участ.пункт мил.2, пр.Сиреневый 10 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 91 - Рекламный щит, ул.Ефремова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн,ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
1646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл. админ. (левая сек.шин),	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3236	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Северный",ул. Ватутина, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0 - Рекламный щит, ул.Промышленная (АЗС)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.<Object> - ТП-1407 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1201\Урицкого ул, 108 - База, ул.Урицкого 108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, 7А офисы; ВЛ 0.38 кВ Гончарова, д.30 кафе в подвале	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1404 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1404\Белинского ул, 13 - Детская инфекционная больница, ул.Белинского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

1721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют",ул.К.Маркса,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

1743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговая палата, ул.Энгельса,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1897\Ипподромная ул, 13 - Производственная база, ул.Ипподромная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул.Симбирская 5	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
1786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина ,47б (вв.1 АБК "Искра")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - "Орбита", ул. Федерации 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.50	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, б-р Пластова,7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 27 - ТП-4001, ул.Жуковского 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
1817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 2871 - ВЛ 6кв-РП-231 Яч.3 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2871\Московское ш, 6б - База, ш. Московское 6 б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0

1822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 35 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
1847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 8 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа-интернат,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 10 - Контора, с. Карлинское, ул. Дорожная, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 50 - ул. Ефремова 50, ТП-2284	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

1865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ больница,пр.Нариманова,99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд, ул.Карюкина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Авиастроителей пр-кт, 10 - парикмахерская "Совершенство"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова,27	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн,ул.Энгельса, 17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Статуправление, ул.Энгельса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1891 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1891\Урицкого ул, 100 - Торговый комплекс, ул. Урицкого 100 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Сберкасса,ул.Можайского, 6а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран-1", ш.Московское 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3798	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3798\Тургенева пер, 7 - Производственная база, пер.Тургенева 7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
1947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Академика Филатова пр-кт, 7 - Торговый киоск, пр-кт.Филатова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

1954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Маяковского,7-11, ул.Пархоменко,34,45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
1956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливер"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
1957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,пищеблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская Автостанции	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1077\Гончарова ул, 48 - Здание, ул.Гончарова 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

1995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пекарня,ул.Федерации,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,38, Котельная, вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - Уличное освещение(ТП-4056), ул.Оренбургская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Алгоритм"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 50 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №31..	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, д.1 (Симбирцит), светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Энгельса,42 кафе "Ника"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Соц.страх.,пер.Кузнецова,16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 Яч.<Object>_1 - ТП-КНС-4-11 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4088\Академика Павлова ул, 38 - Котельная "Электромаш", ул. Ак. Павлова 38 от ТП-4088	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 6 - ж/дом ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ киоск пр.Нариманова, 71А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Следствен.управление,ул.Репина ,47б (вв.2 АБК "Искра")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 10А - ул.Димитрова 10 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1743\100-летия со дня рождения В.И.Ленина пл, 1 - Мемцентр, пл. 100-летия В.И.Ленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ъ\45+	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.41 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4152\Димитровградское ш, 0 - Овощная база, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
2132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа-интернат ,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3045а\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ {0}	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1409\Урицкого ул, 98 - База, ул. Урицкого 98	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Узел учета тепл.энергии, ул. Гончарова 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

2166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещен.; КЛ 0.38 кВ 1014; КЛ 0.38 кВ 100; ВЛ 0.38 кВ РЩ на площади; КЛ 0.38 кВ Сигнализация ТП	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Аблукова ул, 0 - ГСК "Водоканалец", ул. Аблукова от ТП-2397 (минус. в №9002, об.43/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Осв.кислородной	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Радищева,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон",	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул. Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - ИП "Кулигин", ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1012\Спасская ул, 12А - Драматический театр, ул.Спасская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека ЦНТИ, ул. Гончарова, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул, 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ул.Спасская 14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - ул.Спасская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 14 - Административное здание, ул.Спасская 14 /2 этаж/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бизнес - Инкубатор,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Севернаяая Бухта"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека, ул.Орджоникидзе,57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг. "Авион"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,2 пер.Мира,35	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная Р. Люксембург 20а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 36 - Уч.корпус 3, ул.Гагарина 36	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,164А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ котельная 267 кв, гаражи	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\ШО4 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\ШО4 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\ШО4 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\ШО4 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\ШО4 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\ШО4 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\ШО4 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\ШО4 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\ШО4 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\ШО4 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.2 щ.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Хрустальная ул, 3 - Стационар, ул.Хрустальная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Бебеля, д.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>зхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Теплопункт,ул.Ул.Громовой,2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АВВГ 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Институт, ул. Радищева 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, ул.Гафурова, 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63, магазин	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, 2 пер.Нариманова,45/7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3700 - П/С ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира д.6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мира, д.4а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
2483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3; КЛ 0.38 кВ <Object>11221122; КЛ 0.38 кВ <Object>222111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (сила)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал,ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 0 - Рекл. щит, ул.Димитрова (Тельмана 46)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
2516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30,	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5Б - ВАП, с.Баратаевка, ул.Герасимова 5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Розы Люксембург ул, 10 - Детский сад №15, ул.Р.Люксембург 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5257\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Казаначейства, ул.Гончарова,50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1403\Симбирская ул, 5 - Адм.здание, ул.Симбирская 5	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
2550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч. 8 - ТП-5200 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-2 Яч.20 - ТП-5197 Яч.8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5197 Яч.9 - ГПП-2 Яч.30	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура, ул.Ж.Дивизияя,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ипподромная,9А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

2575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Камышинская ул, 39А - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская, 39 а (ТСЖ "Надежда") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,11; КЛ 0.38 кВ Резерв№7.; КЛ 0.38 кВ Резерв№6.; КЛ 0.38 кВ Резерв№5.; КЛ 0.38 кВ Резерв№4.; КЛ 0.38 кВ Резерв№3.; КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9; КЛ 0.38 кВ Резерв№9.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский; ВЛ 0.38	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
2588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.6 - ТП-2342 Яч.кл6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС пр.Нариманова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи Адм.Ул.обл,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наружное освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 116 - Аптека, ул.Рябикова 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 25 - Рекламный щит, ул.Камышинская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Федерации,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Риц", ул.Энгельса,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, пер.Молочный,12 а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

2663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр-т Л.Комсомола от ТП-5125	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уичное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - Гостиница, от ТП-1746, ул. Спасская 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - БС-1, ул.Спасская 19 (22 эт., минус. в №522)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника, пр.Нариманова,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ленина 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38 - Гимназия 59, ул.Тельмана 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Темп-2,ул.Шевченко,23; КЛ 0.38 кВ ж/д Наб.реки Симбирки,2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2722\Шигаева ул, 18 - ГСК "Квант" ул.Шигаева от ТП-2722, ул.Шигаева 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещен.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - Колледж, пр-кт.Созидателей 13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21-23	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (2-ая категория)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.<Object>_2 - РП-102 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 10 - Торговый киоск, ул.Самарская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3829	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3829\Нефтяников проезд, 2 - ГСК "Текстильщик", проезд.Нефтяников 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Старый госпиталь (вв.1),ул.Кузнецова 26	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Банк, ул.Красноармейская 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.6; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.7; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.8; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.10; КЛ 0.38 кВ дом советов каб.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
2760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИВЦ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пугачева ул, 2 - ТП-2224, ул.Пугачева 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2348 Яч.<Object>1 - ТП-2348 Яч.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

2773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная ,ул.Р.Люксембург	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гафурова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Промышленная ул, 87 - ж/д - м.о.п. и лифты /10 эт., 6 п., ул.Промышленная 87	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
2785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол, новый корпус	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Ср.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1, ул.Спасская,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4, щ.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Колизей"ул.Пролетарская.2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 24 - ОСДЮСШР, ул.К.Либкнехта 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4, щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 96 - Филиал поликлиники 4, ул.Рябикова 96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Антиспид,пр.Нариманова,13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29Б - База, ул.Урицкого 29 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3495\Кольцевая ул, 0 - Насосная станция, ул.Кольцевая в сторону поселка Карамзина (электородвигатели)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кислородн.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 66 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 26 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитровградское ш, 26 - Магазин "Автозапчасти" ООО "Техно-Дизель", ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Магазин "Экономмаг-50", ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(Маркет-Форд) Яч.<Object>_1 - ТП-2284 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.218 (1)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 50 - ул. Ефремова 50, ТП-2284	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - торговый киоск, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Корунковой 15 (ЖСК "Дострой") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Центральная ул, 0 - Больничные корпуса, ул. Центральная 0	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0

2938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Травмпункт,ул.Рылеева,39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Карамзина сквер, 3 - Научная библиотека, пер.Карамзина 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Администрация, ул. Спасская, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Димитровградское ш, 0 - Киоск (ост."Станция В.Терасса"), ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
2972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - ж/дом - общ.учет /38 кв.,6 эт.,1 п./, ул.Автозаводская 42 Б	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
2973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1471 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличое освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
2990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

2991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,хоз.корпус	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Компьют.рентген.томограф по ул.Рылеева,30/30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пееe4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3423\Автомобилистов ул, 16 - База, ул.Автомобилистов 16 от ТП-3423 (Томоян)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.10 - ТП-4060 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112; КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
3022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Школа№28,ул.Пархоменко	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

3031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП УлГТУ,ул.Сев.Венец (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СНТ "Сад №1 УАЗ"; КЛ 0.38 кВ ВЛ сады	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Гая пр-кт, 92 - Аптечный склад, пр-кт.Гая 92	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140А - Котельная ОАО "ОЗ Униптимаш", ул. Радищева 140 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - пр.Сурова 20, ж/дом - общ.учет /396 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рентген вв.2 кабель Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ И нформаци.центр,ул.Кузнецова, 18А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Сфетофор,Московское шоссе/Автовокзал	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\40-летия Комсомола ул, 0 - ТП-4012, ул.40-летия Комсомола 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Магазин "Гулливер",пр-т 50 лет ВЛКСМ 2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
3082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Шоферов ул, 8 - торговый киоск, ул.Шоферов 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Тельмана ул, 46А - Адм.здание, ул.Тельмана 46 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 0 - БССС, Димитровградское шоссе от ТП-4145 (минус. в №9002, об.126/1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, ул.Энгельса,5А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
3092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "Пилон"; КЛ 0.38 кВ ул.Уютная, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа,ул.Толбухина, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кролюницкого,3 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хирургический корпус, (АВР ввод 1) ул.Плеханова	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 25 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (1-2 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (минус. в №6391)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Локомотивная ул, 8 - База, ул. Локомотивная 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
3147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

3152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
3161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 7 - Здание музея, ул.Металлистов 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Институт,ул. Р.Люксембург, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 11 - Адм.здание, ул.8 Марта 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер", ул.Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер", ул.Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2; КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 48 - ж/дом - общ.учет/21 кв./, ул.Мостостроителей 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ 3руб.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.1),ул. Плеханова, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Ленина ул, 4 - Гл.корпус, пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Газетный киоск,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

3225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Object>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

3237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 8А - б.Пензенский 8 А, ж/дом - общ.учет /108 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 43А - ж/дом - общ.учет/156 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мин.транспорта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Камышинская ул, 39Б - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская, 39 б (ТСЖ "Прометей") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Карбышева ул, 19 - ул.Карбышева 19,ж/д - м.о.п и лифт/9эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Смычки ул, 5 - ж/дом - общ.учет /79 квартир/, ул.Смычки 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>665	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,пер.Молочный,12 а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Кафе ,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Деева ул, 0 - ГСК "Прибой", ул.Деева,24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Воробьева 99 ж/д - о/у 66 кв./, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ павильон,ул.К.Маркса,35А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УлГТУ, 3 корпус (свет)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1906	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1906\Карла Маркса ул, 121 - Пожарное депо ,ул.К.Маркса 121	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРП,ул.Р.Люксембург, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС, 2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - Рекл.щит, Димитр. шоссе (Автостанция)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещен.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С,ул.Кролюницкого,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Металлистов ул, 21 - ул.Металлистов 21, ж/д - общ.уч. 79 кв.,5 эт.4 п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>ъ\45+	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn7	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
3376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ленинградская ул, 19 - ул.Ленинградская 19, ж/дом - население	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
3382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 27 - ж/дом -ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Полет", ул.Октябрьская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.103 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.-8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг."Лаваш"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 8А - б.Пензенский 8 А, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.3 щ1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Депо-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Карбышева ул, 19 - ул.Карбышева 19, ж/дом - общий учет / 108 кв /	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Киоск, пр-кт.Туполева 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГСК "Комплекс, пр. Лен.Комсомола от РП-506 (минус. в №9002, об.152/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Центральная ул, 0 - МТФ №3, с. Арское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Педуниверситет,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1093\Марата ул, 7 - Завод, ул. Марата 7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ котельная 267 кв, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Архитектора Ливчака ул, 4 - Офис, ул.Архитектора Ливчака 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У О	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.7 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1876\Урицкого ул, 43 - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Урицкого 43	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

3515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская 3РУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Интернациональная ул, 7 - Столовая филиал №3, ул. Интернациональная 7, п. Кувшиновка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника, ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.5 - ТП-2527 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск /тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
3594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ на гараж ул. Фруктовая,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (3-4 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хлеб Инвест,ул.Гончарова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный" № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-Комб Сев	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-Комб Сев\Нефтяников проезд, 11 - пр-д Нефтянников 11 /около очистных сооружений/	0,4	2	0	0	2	2	0	0	0	0
3637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул, 37А - 100 индивидуальных жилых домов ,ул.Александровская 37А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 4 - Библиотека 37, с.Карлинское, ул.Дорожная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.В.Полевая,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29Г - ГСК "Контакт", ул.Урицкого 29 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности 2, ввод 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.7 - ТП 2867 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
3698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

3699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,учебный корп	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63/1 (3 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 102 - ЭЗУ от коррозии, ул. Рябикова 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - пр.Созидателей 2,ж/д-общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - пр.Созидателей 2,ж/дом-лифт и м.о.п./16эт.,1под./	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
3711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хоспис,ул.Рылеева,27 (ЭЩ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Насосная, с. Отрада (каптаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1363 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1363	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Поливенская,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3148 - ВЛ оп.50; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3148Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3148Жд\ , 0 - Ульяновск-2 от ТП-3148 (КТП-32), . 0	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 33 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склад,ул.Робеспьера,112А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск, пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Оренбургская ул, 23 - Судмедэкспертиза №2, ул.Оренбургская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка; КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии; КЛ 0.38 кВ Краев.музей,Нов.венец б-р,3; ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1; ВЛ 0.38 кВ Уличное освещен.; КЛ 0.38 кВ 1014; КЛ 0.38 кВ 100; ВЛ 0.38 кВ РЩ на площади; КЛ 0.38 кВ Сигнализация ТП; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1014 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ резерв 16; КЛ 0.38 кВ подвал. столовая. обл. админ.,; КЛ 0.38 кВ Обл. админ. (левая сек.шин), ; КЛ 0.38 кВ Резерв рубил.№5; КЛ 0.38 кВ Освещение ТП руб.9; КЛ 0.38 кВ собств. нужды; КЛ 0.38 кВ Мастерская обл. админ.,; КЛ	10	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры, пр.Нариманова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киок,ул.Л.Шевцовой 54 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object>_1 - РП-405 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - КНС-414, ул. Калнина от ТП-4144	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object> - РП-405 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - КНС-414, ул. Калнина от ТП-4144	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №5,ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 2, вв.1, Ордж.,56Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С ул.Р.Люксембург,58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
3802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж,склад,ул.Сев.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв№39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК, ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
3824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Оренбургская ул, 27 - Стационар блок Б, ул.Оренбургская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - ПП-1808 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.5 до ТП 1325 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г аражи	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50А - Филиал магазина 54, ул.К.Маркса 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 114 - Рябикова 114 ж/д - лифт и м.о.п./10 эт.2 п./, ул.Рябикова 114	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\Доватора ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Доватора 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Павильон, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв№39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 43	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.5 - ТП-5125 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Шиномонтаж, Гурьянов Д.Ю.	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Патология, морг	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 66 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636- 1; ВЛ 0.38 кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Наб.р.Свияги,158; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на Чувашскуя школу (церковь, уч.корпус)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул. Маяковского, 16; КЛ 0.38 кВ ул.Маяковского, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Парикмахерская,ул.Юности,51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Молочный, 12а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 74А - Киоск по ремонту обуви, ул.Промышленная 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\1 Мая пер, 0 - Стройплощадка, Ледов.дворец, пойма р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

3927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

3940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого,36; ВЛ 0.38 кВ ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 37 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - ул.Заречная 5,ж/дом-общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3495	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3495\Кольцевая ул, 0 - Насосная, ул.Кольцевая (освещение)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №1.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
3965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
3968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
3971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
3974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 4 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

3990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Магазин, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,75А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749- 4 ; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4 _3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 2 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Академика Филатова, 2 (ЖСК "Астрея") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - офисы, ул.Радищева 100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23 - АТП, ул. Урицкого 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Крымова,69б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Крымова, 69б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус АБК-2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет. сад №136, ул.Радищева,164А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2858 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ТП-2858 - ТП-2586 яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2858	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2858\Хваткова ул, 18А - Склад нефтепродуктов, ул.Хваткова 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 20 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТИСИЗ,ул.Энтузиастов,9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение стадиона	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2739\Азовская ул, 55 - АТП, ул. Азовская 55	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

4092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 1 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,3 п./, проезд.Менделеева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 76А - Музей, ул.Ленина 76 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежтия вн.квартала	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 5 - Рекламный щит, Московское шоссе 5 (минус. в №9001, об.21/3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 0 - Киоск, ул.К.Либкнехта/ул.Железной дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 122 - РП-2593, ул.Рябикова 122	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Ватутина,37 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спальный корпус,ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.2 - ТП-2686 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - Торговый центр "Альянс", ул.Рябикова 70	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Хоспис, ул.Рылеева,27 (ЭЩ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. 3эт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 7 - Склад,ул.Привокзальная 7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
4193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка ул. Гагарина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0 - Рекл.установка, ул.Октябрьская (автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>78546	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Академика Филатова пр-кт, 2А - Здание торгово-бытового блока, пр-кт.Филатова 2 А, строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (старое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева 169	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 24 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 11 - Магазин "Продукты" , ул.Дорожная 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148); КЛ 0.38 кВ Сев.Венец, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Рябикова ул, 122 - ул.Рябикова 122, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
4276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.-2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
4277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 12А - Киоск, с. Карлинское, ул.Дорожная 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ гараж бокс 1; ВЛ 0.38 кВ ГСК "Огонек", ул.Р.Люксембург,20А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС "МТС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 5 - ж/дом -ОДПУ м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10.; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>14774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Спасская ул, 19 - Гостиница, от РП-109, ул. Спасская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.3--Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Языкова,ул.Советская 22А; ВЛ 0.38 кВ Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ленинградская ул, 11 - Детский сад №194, ул. Ленинградская 11	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	РП 6 (6.3) кВ РП-339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-339\Гая пр-кт, 77 - ГСК "Холодок", верхний участок, пр-кт.Гая 77	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - СКЗ, ул. Герасимова 10, с. Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 0 - Шашлычная, Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-226 руб №8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Оренбургская ул, 58 - ул.Оренбургская 58, ж/дом - общий учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВАИ, ул.Спасская,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Победы ул, 23 - Торговый павильон, ул.40 лет Победы 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4059\Оренбургская ул, 0 - Депо-3, ул. Оренбургская (ТП-4059)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
4364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 1 - ул.Привокзальная1, 2,5,9,11,13,15,17,19,21,23,27 (62 абонента)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг."Авион"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 0 - ГСК "Винновский", ул.Соловьева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Пожарный пер, 6 - ПЧ-1, пер.Пожарный 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(КЭЧ) - ВЛ (ПС Водозабор яч.19); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Водозабор яч.19 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 (КЭЧ)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2 (КЭЧ)\Поливенская ул, 9 - Котельная пос. Поливно, ул. Поливенская 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул. Наб. Р. Свияги, 160 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.4 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.442	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 45 - КНС-14, ул. Шолмова от ТП-2811	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
4450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Мостостроителей ул, 0 - ТП-4110, ТП-4111, ТП-4112, ул.Мостостроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Куйбышева ул, 2/93 - Адм.здание, ул.Куйбышева 2/93	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Московское ш, 47Б - Аптека, ш.Московское 47 Б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	РП 6 (6.3) кВ РП-339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-339\Гая пр-кт, 77 - Нежилое здание, пр-кт.Гая 77	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
4458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Орлова 21а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 0 - Сфетофор,Московское шоссе/Западный бульвар	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.; КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад,ул.Симбирская,44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.1 - РП-346 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.6 - ТП-5125 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5125\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - ГКНС 402, пр-т Л.Комсомола от ТП-5125	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 19 - Шигаева19(непосред.) ж/д - лифт и м.о.п./10 эт.3 п./, ул.Шигаева 19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2524 Яч.1 - ТП-2524 Яч.КЛ 1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Ленина ул, 4 - Гл.корпус, пл.100 лет.со дня рожд.В.И.Ленина 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - ж/дом ,общ. учет., ул.Камышинская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - ж/дом - лифт/12 эт.,1 п./, ул.Камышинская 16	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
4538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 5 - Рекламный щит, Московское шоссе 5 (минус. в №9001, об.21/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
4552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1419\Урицкого ул, 33 - КНС-106, ул. Урицкого 33 от ТП-1419	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Железной Дивизии ул, 0 - Торговый киоск/тр.ост./, ул.Железной Дивизии 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5132 Яч.<Object> - РП-506 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5132\Академика Филатова пр-кт, 26 - ГСК "Восток", пр-кт.Филатова 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3702 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Железнодорожная ул, 48А - ЦТП "Локомотивное депо", ул. Железнодорожная, 48А (минус. в №9001, об. 17/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
4612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Октябрьская ул, 30 - ГСК "Стартер", ул.Октябрьская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
4630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3942 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

4652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Менделеева проезд, 12 - социальный центр, проезд.Менделеева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
4661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1А - Депо-2, ул. Московское шоссе 1 А (ТП-2668)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Бизнес - Инкубатор, ул.Юности,2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие (вв.1) ул.Назарьева,2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - ВАП, с.Карлинское, ул.Центральная усадьба 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25 корп.1 - ж/дом-общий учет/99 кв./, ул.Камышинская 25 корп.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ общежитие №2,ул.Р.Люксембург,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 1 - ИП Лобина О.М. ул.Кольцевая /ул.Варейкиса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (1-2 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 12/Б - ИП Гафуров Ф.И.(автомойка), ул.Репина 12 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\Доватора ул, 1Б - ул. Доватора 1Б (минус. в №3348)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Жигули",ул.Орджоникидзе,56; КЛ 0.38 кВ Г аражи.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2523\Ефремова ул, 29 - Адм.здание, ул.Ефремова 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Юности, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23А - Произв.помещения, ул. Урицкого 23А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1308\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, ул.В.Полевая, д.17; КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17; КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.3); ВЛ 0.38 кВ ул.освещен.; КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека); КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15; КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека); КЛ 0.38 кВ резерв.рубил.№21; КЛ 0.38 кВ резерв.рубил.№17; КЛ 0.38 кВ резерв.рубил.№23; КЛ 0.38 кВ резерв.рубил.№19; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.6); КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ); КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД, ул.Орлова,17 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,ул. Гончарова, 50	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
4764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,ул. Гончарова, 50	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
4765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ лл	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 33 - Столярный цех, ул. Урицкого 33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1; КЛ 0.38 кВ СП-137; КЛ 0.38 кВ РП-137 руб3; ВЛ 0.38 кВ ул.Ленина, д.65,67,69; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.29; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.27/73	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
4805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>98965	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

4823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.К.Маркса,7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8 по ул.Ипподромная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Жигули",ул.Орджоникидзе,56; КЛ 0.38 кВ Г аражи.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи №145, Жигули	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа искусств,ул.Ленина, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6,ул. Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	6	0	0	6	0	0	0	6	0
4901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Гагарина,20А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

4906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
4921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

4946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 166-170	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 10 - Адм.здание, ул.9 Мая 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул.Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок,ул.Л. Шевцовой,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр татарской культуры,пр.Нариманова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 55 (щит.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

4991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 30 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 0 - Ветерин.аптечный пункт, ул. Октябрьская, северо-зап. ГСК "Турист" (минус. в №7881)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3839\Энергетиков проезд, 1 - Адм.здание и склад, пр.Энергетиков 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Гагарина,5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ котельная, 2 пер.Нариманова, 45/7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ кл0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ТП-2372 ДОП, ул.Камышинская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Любови Шевцовой ул, 54 - Киоск, ул.Л.Шевцовой 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_1 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Локомотивная ул, 0 - ГСК "Волна", ул. Локомотивная от ТП-3721 (минус. в №9002, об.108/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Торговый киоск "Сухофрукты", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Рубль-бум", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.6 - ТП-5154 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3366 Яч.3 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>895	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл4; КЛ 0.38 кВ кл3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Гаражный бокс ЗАО банка "Венец"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,94А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Закрытая автостоянка, ул.Красногвардейская 1 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ООО "Процессинг-сервис"-бокс №1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.4 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа №1,ул.Спасская, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object> - РП-407 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Промышленная ул, 53Б - Адм.здание, ул.Промышленная 53 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 28 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 90 - Музей, ул.Ленина 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.1 - РП-346 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - Адм.здание, ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3425\Автомобилистов ул, 3 - Магазин, ул.Автомобилистов 3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
5144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Салон красоты ул.Кузнецова, 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8А - переездная ж/д будка, пр-д Энергетиков 8А (минус. в №9001, об.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая техникума ,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.2, Ордж.,56А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус №4, ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 2, вв.2, Ордж.,56Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
5170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 16 - Общежитие, ул.Спасская 16 кв.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
5176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 27 - Рекламный щит, ул.Камышинская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 7 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная,ул.Р.Люксембург	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Димитровградское ш, 0 - Торговый киоск, Димитровградское шоссе (ост.станция "Верхняя Терасса")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещ.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 25 - Адм. здание, ул. Урицкого 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека; КЛ 0.38 кВ Киоск "Рыба"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 46 - Рекламный щит, ул.Минаева 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3702 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 яч.6 - РП 409 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
5232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 3(вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Карла Маркса ул, 6 - АНО ПКФ "Волга",ул.К.Маркса 13/2 (600103О)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Марата,43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Димитровградское ш, 0 - Димитровградское шоссе, от ТП-4036 (ТП-27 Л)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 яч.3 - ПП-4186 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Офис №6, ул.Карла Маркса 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 7 - ж/дом - ОДП - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.8 Марта 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2722\Шигаева ул, 18 - ГСК "Квант" ул.Шигаева от ТП-2722, ул.Шигаева 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.Лесная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (прав.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3165 Яч.10 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.604	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3165 яч.2-Т1-6кВ {0}	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 3 - Детский сад №110 "Мальвина", проезд.Менделеева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>7415	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3711	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3711\ , 0 - "Иловые поля", дорога на пос. Карамзина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 яч.2-Т2-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3946	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3946\Благодатный 1-й пер, 28 - СНТ "Южный" , 2 пер.Благодатный 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.У.Громовой	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.4 - ТП 2867 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2867\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 12 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 34 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Ленина,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 47 - ул.Рябикова 47, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,5 п.+12 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд,К.Маркса	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ котельная ж/д ул. Баумана, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106 - БС , ул.Набережная р.Свияги 106	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19 - БС-1, ул.Спасская 19 (22 эт., минус. в №522)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 29 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Шоферов ул, 0 - Светофор,ул.Шоферов/ ул.Краснопролетарская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 10 - Детский сад 101, б-р.Киевский 10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100 вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Орбита,ул.Энгельса,21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека,ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С,ул.Лесная,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.126, Магазин "СОМ"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50 - Офис 24, ул.Карла Маркса 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 22 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 22 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стройка,пр.Нариманова; КЛ 0.38 кВ ОКС УВД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлиника	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 Яч.6 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3486\Кольцевая ул, 50 - Административное здание, ул. Кольцевая 50/ корпус 1 (минус. в №7406, об. 1/1)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
5558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - КНС-13, ул. Урицкого 100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Свияжная ул, 134уч, д.78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещение; КЛ 0.38 кВ Резерв,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе Улыбка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 1Б - ГСК "Олимп - 2", пр-кт.Созидателей 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 45 - ТП-4042, ул.Врача Михайлова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Сельдинская ул, 1А - Производственное помещение, ул. Новосельдинская 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр, ул.Радищева,89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Общежитие,пр.Туполева 3 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
5662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
5664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
5665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 0 - Киоск (ост,"Универсам"), ул.Камышинская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 29В - ГСК "Титан", ул.Урицкого 29 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.<Object> - ТП-5079 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5079\Инженерный проезд, 18 - ГСК "Антей", проезд.Инженерный 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

5760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, д.71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1727\Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Object>_1 - ТП-4129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лен.нар.суд,К.Маркса,32	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул. Симбирская, 7/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ кл02; КЛ 0.38 кВ кл01	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.В.Полевая, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

5800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а - контора (ф-л 2), с. Баратаевка, ул. Герасимова 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
5833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Промышленная ул, 89 - ТП-2684, ул.Промышленная 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосеть (подвал во дворе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Московское ш, 74стр.2 - Гараж от ТП-2560, ш.Московское 74 стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - ГСК "Сигнал", проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 39 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5;	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
5889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

5891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
5893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

5903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6 - Торговый остановочный комплекс (авт.ост."Универсам"), ул.Камышинская 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатория	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, пр.Нариманова,1А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
5954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

5956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Полбина ул, 14 - Филиал № 09, ул.Полбина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.13 - ТП-2349 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Офис,пр.Ленинского Комсомола 43-249	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 38 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 76 - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление водоканала,ул.Островского,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А - ГСК "Победитель", ул.Урицкого 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев.Венец 16 - 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа,ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница № 2	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object>_1 - ТП-4067 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Музей,ул.Энгельса,1а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Магазин, ул. Вр.Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.7 - ТП-2792 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Ленина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/к Чкалова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

6133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
6134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул. Бакинская 44 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Зпер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 54В - "Засвияжский торговый комплекс", ул.Промышленная 54 В!	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Смак",ул.Гончарова,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162а\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Гагарина, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5 - ЧП Присеко Е.И.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 48 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ на магазин "Гулливер"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - ТП-5062, пр-кт.Туполева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.3вездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

6258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
6279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая (2 эт. УлГПУ),ул.Корюкина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул. Ипподромная	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО сборка на улице	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Ленина ул, 70 - Музей-мемориал В.И.Ленина, ул. Ленина 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тор.пав., ул.Ленина,146; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

6323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\ШО4 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,пер.Молочный,12 а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Торговый павильон ,ул.Привокзальная 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 13 - Торговый павильон,с.Карлинское, ул.Дорожная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4061\Нахимова пер, 13А - Нежилое помещение и ТП, пер.Нахимова 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 0.38 кВ Резервный рубильник № 4; КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, д.20; КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова, д.20; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, д.140; КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.3 - РП-111Н Яч.9	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 16 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1704\Ватутина ул, 40А - Т.П.-13, ул. Ватутина 40 А (ТП-1704)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 48 - Библиотека №29, ул.Кузоватовская 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ППНО-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Жуковского ул, 89 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ДС №130, ул.Р.Люксембург, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Вокзальная ул, 4 - Торговый киоск ,ул.Привокзальная 4	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
6477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5021яч.5 - ТП 5174 Яч.5 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.7 - ТП-5174 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Производ.корпус	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
6495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова ул, 59А - Офисное помещение, ул. Кирова 59А (минус. в №39)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 43 - ул.Рябикова 43, ж/дом - общ.учет 109кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитрова ул, 13 - ж/дом -ОДУ-м.о.п.3 эт.,2 п./, ул.Димитрова 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.5 - ТП-2658 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Матросова,33 Бин-Банк	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у 2-й п.8 эт./3-й п.10 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
6571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ уличн.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2278\Промышленная ул, 3Д - ГСК "Сигнал", ул.Промышленная 3 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - 2пер.Мира 28 А ж/д - о/у /вставка - 5 эт./, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
6619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 5 - ж/дом-ОДУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, проезд.Сиреневый 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>74582	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р. Люксембург, 3 кафе "Пекин" ввод 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3700 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3700	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3700\Куйбышева ул, 10А - Т.П.-12, ул. Куйбышева 10 А (ТП-3700)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
6691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Пожарный, д.4 (фаза А, В)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.16 - ТП-2349 Яч.кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4013 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4013\Оренбургская ул, 41Б - МАОУ ДОД ДООЦ им. Деева, ул.Оренбургская 41 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98; КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2971\Промышленная ул, 52 - Кафе, магазин, ул.Промышленная 52	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

6743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 18 - ОДУ -м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-2 Яч.20 - ТП-5197 Яч.8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5200	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5200\Карбышева ул, 14корпус А,В - Адм. здание (ТП-5200 от ТП-5197), ул.Карбышева 14 корпус А,В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
6786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4060\Оренбургская ул, 0 - КНС-409, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4060	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк, ул. Радищева, 30А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д29б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773- на ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.103; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.103 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.-8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

6816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 0 - Торг.киоск /авт. Ост."Универсам ", ул.Камышинская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1126 - ТП 1172 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

6852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.3вездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
6877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
6882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Пушкарева 60. Общежитие/2 /9 эт.4 п./, ул.Пушкарева 60	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
6885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 0/Амурская 12 Б - Торговый киоск, ул.Локомотивная 0 /Амурская 12 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

6910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2765\Промышленная ул, 1Б - Мастерская по ремонту автомобилей, ул.Промышленная 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

6995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пееe4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ База Поволжьетелеком	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электротранс (ост.Дамба)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека,ул. Гончарова, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

7041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2; КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

7070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Фрунзе,41А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд, Энгельса,3 (ВРУ-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Рябикова ул, 49 - ул.Рябикова 49, ж/дом - общ.учет 182кв.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2374 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 40 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ ,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1891\Урицкого ул, 100 - Торговый комплекс, ул. Урицкого 100 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Санэпидемстанция,1 пер.Маяковского, д.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Object>_1 - ТП-4059 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Депо 3 (ТП-4039)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крымова,69а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
7204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГСК Пилон	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 2/11 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 2 /11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,27А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.6 - ТП-3713 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3713	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3713\Гая пр-кт, 100 - Офис, пр-т Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Транспортная ул, 26 - Здание, ул. Транспортная 26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Ватутина,38	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - Рекламный щит, пр.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>455412	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (пр.сторона), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.7 - РП-310 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.14-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Автомаг. пр.Нариманова,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Гараж, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18а - д/сад "Сказка", ул.Герасимова 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.348 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 45 - КНС-14, ул. Шолмова от ТП-2811	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,30б (Досаф тир)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

7427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Ленина ул, 5 - ТП-1011, пл.Ленина 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
7449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Торговый киоск, ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7 - База, ул. Энтузиастов 7 - упр-е "Ульяновскгоргаз"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.4-Т2-10кв {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, улЭнгельса,22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские водоканала, ул.Федерации,33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,2А (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1424	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>74582; КЛ 0.38 кВ <Object>7415	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2792 - ТП-2812 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.<Object> - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2792\Камышинская ул, 2А - Т.П.-7, ул. Камышинская 2 А (ТП-2792)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВПУ, ул.У.Громовой	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - БС, ул. Отрадная 85 А (минус. в №3997, об. 3/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул, 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8 - Магазин 2, пр.Сиреневый 8-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Obje23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1745\Коммунистическая ул, 3 - Уч.корпус 1, ул.Коммунистическая 3/2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
7591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Аблукова ул, 37/А - ТП-2658, ул.Аблукова 37 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.4 до Ж/Д по Московскому шоссе, 21 К.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>21; КЛ 0.38 кВ <Object>212	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Ленина ул, 0 - КНС-3, ул. Ленина от ТП-3098	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
7644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
7698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Бокс 475 на территории ГСК "Олимп", пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ кооп "Стена",пр-т Нариманова, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,42 Котельная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6 - Торговый остановочный комплекс (авт.ост."Универсам"), ул.Камышинская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Димитровградское ш, 0 - ГСК "Заречный", Димитровградское шоссе от ТП-4115 (минус. в №9002, об.126/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4145 яч.6 - РП 409 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 0 - БССС, Димитровградское шоссе от ТП-4145 (минус. в №9002, об.126/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4040 Яч.<Object> - ТП-4168 Яч.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4040\Димитровградское ш, 0 - Т.П.-5, Димитровградское шоссе /ост.Путепровод/ (ТП-4040)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Насосная ,ул.Р.Люксембург	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6		ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
7813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
7856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

7857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
7859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Любови Шевцовой ул, 54 - ГСК "Политехник-1", ул.Любови Шевцовой 54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Отрадная 85А ж/д МОП /66кв./, ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 16 (музей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.3.Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул. Гафурова,94 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3756\Гая пр-кт, 92А - Т.П.-17, пр. Гая 92 А (ТП-3756)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Аптека, пр.Нариманова,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Нариманова пр-кт, 61 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
7919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Гончарова ул, 0 - Рекл. щиты, ул.Гончарова (у к/т "Рассвет")-2 щита	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бакинская 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 Яч.4 - РП-213 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.8 - РП-401 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4067\Оренбургская ул, 1 - Станция обезжелезивания от ТП-4067	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
7962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Клуб слепых,ул.Гагарина,18; КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Аблукова ул, 0 - ГСК "Водоканалец", ул. Аблукова от ТП-2397 (минус. в №9002, об.43/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3104\1 Мая пер, 0 - Волжский мост ,от ТП-3104 (1х400+1х630 кВА) (ТП-73)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

7976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
7977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3406 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3406\Винновский 2-й пер, 0 - Т.П.-3, 2 пер. Винновский (ТП-3406)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - Торговый навес "Цветы", ул.Рябикова 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 1",ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

7989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5131 Яч.<Object> - РП-518 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5131\Академика Филатова пр-кт, 13А - ГСК "Метеор", пр-кт.Филатова 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ общежитие №2,ул.Р.Люксембург,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3610\Нефтяников проезд, 2А - Производственная база, проезд Нефтяников 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин, ул.К.Маркса,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
8061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин "Гулливер"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Глинки ул, 1 - Киоск "Ремонт обуви", ул.Глинки 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 5 - Суд.уч.Заволж.р-на, пр.Менделеева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Objectxs2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Северный",ул. Ватутина, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
8121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Горгаз,ул.Ватутина,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Ж/дом --лифт и м.о.п./9 эт., пр-кт.Ульяновский 11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

8152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1058\Радищева ул, 165 - Депо-1, ул. Радищева 165 (ТП-1058)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,гл.корпус ,левое крыло	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СНТ "Сад №1 УАЗ"; КЛ 0.38 кВ ВЛ сады	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 16 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,13 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1704\Ватутина ул, 40А - Т.П.-13, ул. Ватутина 40 А (ТП-1704)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
8288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д29б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1128\Полевая ул, 0 - Артезианская скважина, с. Кротовка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 78 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 21 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 21 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 14 - ТСЖ"Юбилейный", проезд.Сиреневый 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 6 - Киоск, ул.Ж.Дивизии 6/ул.К.Либкнехта	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.7 - ТП-2859 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2859	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2859\Ефремова ул, 80 - ГСК "Реал", ул.Ефремова 80	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум столовая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 20/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,2 п./, ул.Кобозева 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Obj88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 18 - ж/дом - общ.учет/98кв./, ул.Кобозева 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.1 офис)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец,13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
8405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
8411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 0 - АЗС, ул. Урицкого от ТП-1408 (минус. в №9002, об.78/1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1750\Гимова ул, 5 - ТП-1750, ул.Гимова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Буинская ул, 0 - ГРП-2, ул. Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 58 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 16 - ОДУ-м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.9 Мая 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Свияжская ул, 85 - СНТ,ул.Свияжская 85-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 19 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 60 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 32 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1249\Центральная ул, 0 - Артезианская скважина, с. Отрада	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 39, под.2 щ.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 0 - ГСК "Доброволец", ул.Ефремова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Корюкина ул, 8 - ТП-1740, ул.Корюкина 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Тимирязева, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2560	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2560\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Комсомольский пер, 17 - Торговый павильон, пер.Комсомольский 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (2, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Кирова ул, 8а - Офис рит.услуг, ул.Кирова 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер,	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ уличное освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,149 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Солнечная ул, 0 - Водозабор, с. Луговое, скважины № 2263,2264	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2238 Яч.<Object>_1 - ТП-2668 Яч.<Object>_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2238\Московское ш, 1А - Т.П.-20, Московское шоссе 1 А-Депо 2 (ТП-2238)	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
8550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

8579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские техникума	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум Сварочный Участок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
8593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Авторай, ул.Урицкого,11Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Пушкарева ул, 50 - ж/дом - общ.учет /35 квартир/, ул.Пушкарева 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Л.Шевцовой,54Е	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Архангельского,33; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. О. Кошевого, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер .Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2405 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2405	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2405\Московское ш, 29А - Т.П.-2, Московское шоссе 29 А от ТП-2405	0,4	2	2	0	0	0	0	2	0	0
8706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 54 - ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 1/15 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\ , 0 - ГРП, с. Кротовка, ул. Труда	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object>_1 - ТП-1402 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1402\Радищева ул, 165 - Т.П.-4, ул. Радищева 165 (ТП-1402)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

8806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 34 - ТП-2259, ул.Полбина 34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

8823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 52 - ж/дом - ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №1 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КНС,2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1107\Центральная усадьба ул, 0 - Скважины №1,№2,№3,№4,№6, с. Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатор.; КЛ 0.38 кВ БСМП, ул.Рылеева,30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатор.; КЛ 0.38 кВ БСМП, ул.Рылеева,30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер .Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 11 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 1 - Торговый киоск, ул.Жуковского 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Газбанк,ул.Энгельса,60А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП 125 кв. ул. Кузнецова, 4Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3719	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3719\Хазова ул, 4 - Промводопровод, пос. Винновка от ТП-3719	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

8937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 яч.1-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51стр.3 - склады и офисы, ул.Октябрьская 51 стр.3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
8981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>111222; КЛ 0.38 кВ СИП СП-2665-1 р3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
8990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

8998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (прав.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Красина ул, 10/ул. Деева - ТП-4004, ул.Красина 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - Мастерская по ремонту обуви, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 21321; КЛ 0.38 кВ 2112	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Лаборатор.; КЛ 0.38 кВ БСМП, ул.Рылеева,30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 26 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67 - ж/дом - м.о.п. лифт/9 эт.,3 п./, пр-кт.Гая 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Бостон" ул.Радищева,66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 Яч.21 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 0 - Ресторан "Айвенго" (минус. в №9002, об.78/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп.1 - Блок обслуживания , ул.Камышинская 25 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 23 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_5;	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 22 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
9122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,ул.Поливенская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Архангельского,33; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. О. Кошевого, 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
9161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 3 - ГСК "Датчик", ул.Кролюницкого/ул.Гагарина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2277\Станкостроителей ул, 2А - ул. Станкостроителей 2А (минус. в №9001, об.21/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1416	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус КПП	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Детская Школа Искусств №9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ кл0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская, 64	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Энгельса,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Уют", ул.К.Маркса,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5018 Яч.<Object>_1 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5018\Созидателей пр-кт, 0 - ГКНС-401, пр-т Созидателей/Тюленева от ТП-5018	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
9225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13 - Колледж, пр-кт.Созидателей 13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - Мастерские и магазин, ул.Димитрова 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н Хлебторг,ул. Гончарова, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тухачевского, 28,30	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
9322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж больших машин,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк ул. Гагарина, 21	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника УВД пристрой, ул.Орлова,17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Азовская ул, 66 - Нежилое помещение, ул. Азовская 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

9443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.14-ЯБПВУ-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Автомаг. пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433а\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - ГСК "Сатурн", ул.Димитрова 26 (у АЗС)- договор №1219	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2248\Московское ш, 40 - База, ш.Московское 40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 64 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Терешковой ул, 7 - Детский сад №90 "Медвежонок", ул.Терешковой 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

9541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр.рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2354	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2354\Московское ш, 4А - База, Московское шоссе 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
9609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Гоголя, 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тимирязева,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4163 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4163	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4163\Краснопролетарская ул, 36А - Производственное помещение, ул.Краснопролетарская 36 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
9710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 26 - Т.П.-8, ул. Октябрьская 26 (ТП-2773)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК"Любитель", ул.Гафурова,41А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1402 яч.Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер. Рылеева,2Б	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

9748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин пр Нариманова,63 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 25 - ул.Кузоватовская 25, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ МЧС,ул.ВерхПолевая,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ МЧС,ул.ВерхПолевая,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Туберкулезный диспансер	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
9763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 8А - КНС-415, Димитровградское шоссе 8 А от ТП-4145	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
9792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

9813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
9817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.26 - ТП-2548 Яч.Object	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.4а; ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер. Нариманова, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3827 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.21 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ Яч.21--ВЛ 6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3827	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3827\Ульяновская ул, 0 - КНС-316, п. Б.Ключ от ТП-3827	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
9855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 2/109 - 112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
9894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 Яч.3 - РП-346яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С, ул.Кролюницкого,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

9909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Кирова, 32 (ОАО "ДК Железнодорожного района) г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Управление водоканала,ул.Островского, 6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
9955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы,ул.Карюкина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Корюкина, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

9992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
9999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 41 - ж/дом -ОДУ- /2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 54 - ТП-4041, ул.Волжская 54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ от корр.,ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Яковлева (вв.1) ул. Воробьева, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3045а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3045а-яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3045а\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 яч.3-Т1-10кВ {0}	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул.Ипподромная	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Димитровградское ш, 0 - ГСК "Заречный", Димитровградское шоссе от ТП-4115 (минус. в №9002, об.126/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,51 (ЭЩ-1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мин.транспорта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские строительного техникума	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - ИП Кузьмина Л.И. ул.Гончарова 7 (минус. в №4867, об.6/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АРГО,ул. Кузнецова,4б (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл 0.4 кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Склад ,ул.Воробьева,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ магазин под аркой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улич. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Дружбы Народов пр-кт, 1 - ИП Калинин, пр-кт.Дружбы Народов 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>4121	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд, ул.Карюкина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Кролюницкого ул, 2А - Рекламный щит, ул.Кролюницкого 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3335\Льва Толстого ул, 97 - Гимназия 3, ул.Льва Толстого 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - КНС, п. Карлинский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Гончарова ул, 32 - магазин, ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>123	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

10508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 - ЦП-Центральная Яч.208	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3155\Ленина ул, 128А - Т.П.-1, ул. Ленина 128 А (ТП-3155)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

10537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1307\Марата ул, 4 - ж/д, ул.Марата 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 33 - Сорвачев А.Ю. ул.Хрустальная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. В.Полевая,13 (библиотека)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
10609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
10618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Скважина №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
10628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ -0,4 кВ Фабрика "Бостон",	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Нежилое помещенние, ул.Карла Маркса 17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4063 - ПП-4186 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4063\Брестская ул, 20 - Т.П.-6, ул. Брестская 20 (ТП-4063)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского,24,24а,28б,21а, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 31 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Object>_1 - РП-516 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1727 Яч.1 - ПП-1020 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1727	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1727\Гагарина ул, 6А - Т.П.-10, ул. Гагарина 6 А (ТП-1727)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
10767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Карюкина, 31-33, ул.Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1145\Западный Пригород 2-я ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2559	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2559\Московское ш, 64 - ГСК "Ветеран", ш.Московское 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.7 - ТП-2737 Яч.кл 0.4 кв; КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
10884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
10885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище корпус №3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3П-1411 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
10963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Московское ш, 64 - База, ш.Московское 64	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
10991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ Водоканал, Хозблок	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

10998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Глинки ул, 4 - Учреждение, ул.Глинки 4/22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.<Object>_1 - ТП-2795 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140корпус.2 - Адм.здание, ул.Радищева 140 корпус.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Гаражный бокс ЗАО банка "Венец"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - пр.Сурова 7, ж/дом - общ.учет /108 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

11047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ООО "Процессинг-сервис"-бокс №1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 32 - Офисное помещение, ул.Гончарова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - Закрытая автостоянка, ул.Красногвардейская 1 А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
11052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Советская ул, 130 - Карлинская средняя школа , ул.Советская 130	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Пархоменко, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (столова), ул.Радищева, 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 74 - Ювелирная мастерская, пр.Гая 74, кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 0 - Обогрев стрелок, 19 микрорайон	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Г араж и	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

11153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.К.Маркса,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29; КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская,64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
11168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 28 - КНС-201, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5252\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18А - ул.Спасская 18А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 18А - ул.Спасская 18А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на ГСК "Юность"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.4 - ТП-2651 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Львовский б-р, 18 - Киоск-павильон, б.Львовский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3617\Ш04 - 2\Line-Abn2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303_А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

11320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи, ул. Корюкина, д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2290	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2290\ , 0 - Ульяновск-3 от ТП-2290 (ТП-18)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
11405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 14 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кислородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 Яч4 - ТП-1414 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1162	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1162\Новгородская ул, 0 - ВПУ 1-1, ул. Новгородская от ТП-1162; ТП-1162 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
11471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 21 - ж/дом - ОДУ -м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 43 - ж/дом -ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.6 - ТП-2812 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2812\Рябикова ул, 57 - КНС-4, ул. Рябикова от ТП-2812	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
11525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 68/58 - ж/дом -ОДУ-/2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 68	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда 2",ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК-2 ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС,вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

11657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 17 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,1 п./, ул.Жуковского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 0/ул.Ж.Дивизии - Торговый киоск, ул.Карла Либкнехта 0 /ул.Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
11673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ,ул.Гончарова, 27	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч.1 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.347	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3804а\Энергетиков проезд, 11 - Котельная ЮРК, пр. Энергетиков 11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3045\Набережная реки Свияги ул, 140 - Спиртзавод, ул. Наб.реки Свияга 140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2791\Промышленная ул, 1 - ГСК "Восход", ул.Промышленная 1 от ВЛ-6 кВ п/ст " Ульяновская "яч, 408/ТП-2791	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 0 - АЗС, ул. Урицкого от ТП-1408 (минус. в №9002, об.78/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница , пищеблок	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Инженерный проезд, 22 - Произв.база, проезд.1-й Инженерный 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение хок. коробки	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
11764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ефремова ул, 46А - ГСК "Электрон", ул.Ефремова 46 А /57 боксов/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Газбанк, ул.Энгельса,60А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4 - БС, ул.Пушкинская 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер .Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер .Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3836\Нефтяников проезд, 2г - База, пр. Нефтянников 2 г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
11860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Object>_1 - РП-516 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
11882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

11892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0 - ГЭКО"Лидер", пр.Авиастроителей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

11985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\ШО4 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

11995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
11999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер .Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская 3РУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3828	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3828\Ульяновская ул, 0 - КНС-317, п. Б.Ключ от ТП-3828	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
12175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое 3РУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ 3РУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с"У знайки" 1 эт., Столовая(2 эт. УлГПУ),,ул.Корюкина, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Лихачева ул, 10 - ТП-2279, ул.Лихачева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Адм.здание, ул. Кузнецова 5 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
12247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева,13 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 8 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Московская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737 Яч.12 - ТП-2737 Яч.Кл 0,4 кВ руб 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб.9 СИП 3х70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
12265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 0 - ГСК "Датчик", ул.Кобозева 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.2 офисы)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 23 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Р,епина(вв.3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

12309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Гранит",ул.К.Маркса,38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Гранит",ул.К.Маркса,38	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,6-12, киоск "777"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3806	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3849 Яч3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Энергетиков проезд, 4 - База, проезд Энергетиков 4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100 - Каталымов В.Л., ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Object>_1 - ТП-4059 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч.<Object>_2 - РП-402 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Депо 3 (ТП-4039)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1107\Дачная ул, 60 - ГСК "Дачный", ул.Дачная 60	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Магазин "Клевый", пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Предприятие бытового обслуживания ,пр.Лен.Комсомола ,д.32,кв.284	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3368	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
12431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5104 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.35	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5104\Наганова ул, 6 - Т.П.-40, ул. Наганова 6 (ГПП-1 "НГ")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 39/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплосети, ул.К.Маркса,25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,95а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2725 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.228	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2725	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2725\Азовская ул, 29А - Т.П.-9, ул. Азовская 29 А (ТП-2725)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.З.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.З.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.З.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Профсоюзная ул, 23А - Складские помещения, ул.Профсоюзная 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3365\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
12658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
12665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
12676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина(вв.4)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1407 Яч.3 - ТП-1417 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1407\Энтузиастов ул, 7А - ГСК "Контактор", ул. Энтузиастов 7А (минус. в №551, об.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ули.. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2204\Московское ш, 42 - Склад ГСМ и АЗС, Московское шоссе 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 22 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул.Сев.Венец,18	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5198 Яч.<Object>_2 - РП-516 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5198	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5198\Авиастроителей пр-кт, 5А - Т.П.-42, пр. Авиастроителей 5 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд - ВЛ оп.88; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3110Жд	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3110Жд\ , 0 - Ульяновск 2-резерв от ТП-3110 (КТП-34 А), . 0	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0

12776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Киоск "Куры гриль" ул. Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4109	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4109\Мостостроителей ул, 8а - Котельная, ул. Мостостроителей 8 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 39 под.2 щ.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

12788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 31-33	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0

12869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.1 - ТП-3719 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3719	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3719\Хазова ул, 4 Промводопровод, пос. Винновка от ТП-3719	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-12 ул. Кузнецова (насосная)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 16, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бин-Банк,ул.Матросова,33	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228	РП 6 (6.3) кВ РП-312	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-312\Энергетиков проезд, 14 - ГОСК "Очистные сооружения" от РП-321	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
12944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Кролюницкого	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

12946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - ТП-3154 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева ,95А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4057 Яч.<Object> - ТП-4067 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4057\Оренбургская ул, 1 - ВПУ-401, ПКО "40 лет ВЛКСМ" от ТП-4057	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 11А - Магазин, проезд.Сиреневый 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Гая пр-кт, 13 - Торговый павильон, пр-кт.Гая 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

12969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
12976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 3/15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
12996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Инзенская ул, 0 - КНС-305, ул. Инзенская от ТП-3721	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28 - ВПУ 1-11, ул. К.Либкнехта от ТП-3017	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Репина, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.5 - ТП-5154 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.З.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.З.Космодем.,22-42,23а-41, ул.З.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Бебеля, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бытовой блок, вв.2 строительный техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <КЛ 0.4кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ПС 10 (10.5) кВ ППНО-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО-4015\40-летия Октября ул, 15 - ТП-4015, ул.40-летия Октября 15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\ШО4 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-406 Яч.12 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.40; КЛ 6 (6.3) кВ РП-406 Яч.12 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.40 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-406	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-406\Офицерская ул, 0 - НФС, Н.Терраса от РП-406 (у дамбы)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
13221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы, пер.Молочный 12а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2541\Доватора ул, 3Б - База, ул. Доватора 3 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

13284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
13285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Баня, ул.Толбухина,70	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
13309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1, Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27; КЛ 0.38 кВ СП-1281-27_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КНС-21,ул.Репина (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 47 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

13341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23 - пр.Сурова 23, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,10 п./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
13344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Наримановa, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазина "Семена", ул.Кузнецова, 4А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1748\Средний Венец ул, 21А - Т.П.-18, ул. Средний Венец 21 А (ТП-1748)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	2	0	0	0	0	0	2	0
13372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
13373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Знер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №29.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул. Красноармейская, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Тюленева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5156\Созидателей пр-кт, 0 - ЧП ИП Лебеднёв., пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр , ул.Корюкина, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
13469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

13511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Диспетчерская УЭТ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

13532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Шевченко ул, 120 - Торговый павильон/Центр.рынок/, ул.Шевченко 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-6, ул. Гагарина	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

13581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.5 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа № 57,ул.Радищева,168	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
13607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,ул.Энгельса,5А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
13674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.1 - ТП-2264 Яч.КЛ 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8,ул.Ипподромная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 яч.3 - ТП-1886 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛЗ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фурманова, д.39/58	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
13867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 67	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с "Гуселькы" по ул.Р.Люксембург, д.58	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Б.Ключищи - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1364 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключищи яч.14	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1364	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1364\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ленина, 43-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
13971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

13995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
13999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 7 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 71	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ,ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 69	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Красноармейская, 29; КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская,64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
14429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3366 яч.4 - ПС УМЗ Яч.45	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3366	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3366\Трудовая ул, 0 - ГНС "УМЗ" от ТП-3366, ул. Трудовая 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 32 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Космонавтов, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 46А - Пункт приема сырья, ул.Жуковского 46 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 57	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 3а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1/А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
14674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2386 Яч.1 - РП-204 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2386\Октябрьская ул, 0 - ГСК "Эдельвейс"(ТП-2386), ул.Октябрьская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 53 (щит.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
14721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2412\Стасова ул, 14 - КНС-2, ул. Стасова 14 от ТП-2412	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
14789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1561 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1561	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Энгельса,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
14863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯЗРУ-6кВ Яч.108	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2724\Станкостроителей ул, 2А - Т.П.-14, ул. Станкостроителей 2 А от ТП-2724	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
14865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа,ул.Р.Люксембург,48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 8 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.348; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2811 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.348 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2811	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2811\Шолмова ул, 0 - индивидуальный гараж от ТП-2811 (бокс №1), ул.Шолмова 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 45 (щит4)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
14980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул .Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

14991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 2 - 36/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 3 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.5 - ПП-1808 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Лесоводов ул, 7 - Т.П.-31, возле Северного поста ГАИ	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
15024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.<Object> - РП-203 Яч.34; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2198\Черняховского ул, 15А - Т.П.-15, ул. Черняховского 15 А от ТП-2198	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
15029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1408б\Урицкого ул, 100 - ГСК "Строитель", ул. Урицкого от ТП-1408 Б (минус. в №9002, об.78/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кобозева ул, 0 - ГСК "Датчик", ул.Кобозева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Рылеева 6 стройка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гафурова,33 (д/с), 64-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лыжная база, ул. Юности	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 16 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.8 - ТП-1149 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99А - Воробьева 99А ж/д - м.о.п./10эт.1п. 3эт.1п./, ул.Воробьева 99 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 41 - Киоск (у поликлиники №4), ул.Камышинская 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - Строительная площадка, ул. Репина, севернее дома №37 (минус. в №9002, об.68/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

15300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кролюницкого	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение хок. коробки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>7256	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 66	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 70	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещ.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н Гулливер Ср.Венец, д.23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск (ост. "Венец"); КЛ 0.38 кВ Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по 2му пер.Маяковского, д.28-30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

15366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Дзержинского,23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка ТП-1023 Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса, д.5а вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
15571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
15572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - Пасека, севернее м-на "Искра" (минус в №9002, об.285/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 34 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1145\Западный Пригород 2-я ул, 72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тепловой узел	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Адм.здание, ул. Кузнецова 5 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ спуск Халтурина,пер.Кузнецова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

15999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 23 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

16194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4 кВ от ТП-2254 до МУП УЭТ обогрев стрелок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.6 - ТП-5154 Яч.<Object>_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5154\Антонова пр-кт, 10А - Т.П.-41, пр. Антонова 10 А	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
16214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 3/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Марата ул, 25 - Гараж, ул.Марата 25/22 /во дворе/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
16666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\9 Мая ул, 80 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.9 Мая 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ТП-3702 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3702	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3702\Карсунская ул, 2А - Т.П.-19, ул. Карсунская 2 А (ТП-3702)	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
16717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 76	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\ШО4 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Пластова б-р, 7/1 - ж/д, б-р.Пластова 7 /1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
16864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.1)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
16928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433а\Героя России Аверьянова проезд, 1 - ВПУ-301, ул. Варейкиса/пр.Аверьянова 1 от ТП-3433 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

16986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ обл. админ.(правая сек.шин)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
16997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
16999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4167\Светлая ул, 18 - Магазин,ул.Светлая 18/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - Пасека, севернее м-на "Искра" (минус в №9002, об.285/2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75Г - Торговый павильон, ш.Московское 75 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Орбита-2",ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Пицерия, ул.Гончарова,22	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
17184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

17200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
17258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 71	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-100э\Репина ул, 0 - СНТ "Пчелка" Севернее м-на "Искра" (минус. в 9002, об.285/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-10 МУП Водоканал,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 60	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 8 - Общежитие "Дом молодежи", пр-кт.Генерала Тюленева 8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
17417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-204\Октябрьская ул, 0 - Ветерин.аптечный пункт, ул. Октябрьская, северо-зап. ГСК "Турист" (минус. в №7881)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж, склад,ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

17446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Пролетарская, 27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 1 - 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова, ул.Мичурина,пр.Нариманова,88	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (СОШ "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС СС	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.4 - ТП-2651 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2250	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2250\Аблукова ул, 33 - КНС-207, ул. Аблукова от ТП-2250	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 56	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,19,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 60	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 64	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 68	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 2/А - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 12 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 38	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличн.освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85А - ул.Рябикова 85 А, ж/дом - общ.учет 221кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Западный б-р, 19 - Западный бульвар 19, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ коттедж,ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 72	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.7 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ Пс УМЗ яч.31 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
17963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
17965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1281-1,Ленина, 88; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16; КЛ 0.38 кВ СП-1281-16_1; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул. Ленина, 90,92,94; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1281\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

17996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 48	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Академика Филатова пр-кт, 0 - ЧП Клышов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
18164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №3,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум питания, ул.Кузнецова,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 36 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 36 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_1 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3721	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3721\Инзенская ул, 0 - КНС-305, ул. Инзенская от ТП-3721	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
18349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Банк ВТБ, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5/В - МКД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,45-81, пер.Кедровый,2-6,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
18872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Казанская, 98; КЛ 0.38 кВ ул.Казанская,118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

18994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
18999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

19048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ минист. культуры ул.Спасская,10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
19050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - ТП-4015, ул.40-летия Октября 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

19179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1813\Труда ул, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского,24,24а,28б,21а, 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра", ул. Репина	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
19387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23 - пр.Сурова 23, ж/дом - общ.учет /360 кв./	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
19409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
19430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,7б-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 23-37,42-78, , пер. Яковлева,13-19,14-20, ул.Воробьева, 55,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
19504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.Маяковского,52а-64,23-35,2-пер.Маяковского,49-63,50-62, ул.Белинского,48,50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Новая ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое 3РУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое 3РУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое 3РУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
19788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

19996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
19999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
20032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 28 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Кузоватовская, 27 (ЖСК "Романтика") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 29 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 ..; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4 а - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.<Object>_2 - ТП-4059 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4059 Яч. - РП-402 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4039\Оренбургская ул, 0 - Т.П.-30, ул. Оренбургская - Депо 3 (ТП-4039)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>hjfjhffhjfjhfjhgfjhf; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 11 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.3.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа, ул.Радищева,168	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 ..; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>бб12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 36	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, д.37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации,136, м-н "Каравай",ИП "Муратов"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 30 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 46	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 16 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,36	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_20; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

20995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
20999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45А - Торговый киоск, ул.Жуковского 45А ,ост "Аврора"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д 1 пер.3.Космодем.,2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание.ул.Урицкого,1Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 51	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 57	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,26А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
21352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Буинская,14,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, 12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 29/А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> - ТП-2652 Яч.6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 27 - ж/д, пер.Мира 2-й 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛЗ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛЗ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛЗ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ коттедж ул.Пархоменко, 87/12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 11 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 33	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 45/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 24 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 11 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 73	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 7 - ж/д, ул.Кадьяна 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
21957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

21991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нем.Данченко,7-13,21-45,6-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Магнит", ул.Р.Люксембург,36Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
22003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

22004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 24/А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 43	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 15/В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

22278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека, ул. Лесная 10а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
22467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
22520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
22566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 32 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 45	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 34 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФОК с бассейном ул.Северный Венец,32 вв.1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
22715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 17 - Торговый тонар, ул.Шигаева 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27140 - Магазин "Оптика", Камышинская 27, кв.140, Скляров С.А.(минус. в №4562, об.38/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 14 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Красина пер, 43 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 37 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

22985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1213\Радищева ул, 73 - ул.Радищева 73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 23/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

23193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Освещение стоянки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Освещение стоянки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч.5 - РП-401 Яч.8 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП-1,ул.Ленина,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ленинского Комсомола пр-кт, 47 - Рекламная конструкция №615, пр-кт.Ленинского Комсомола 47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
23341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
23342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

23434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36,2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 103 - БИЛБОРД №835, спуск Степана Разина, 103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 23Б - магазин, пр-кт.Созидателей 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул. К. Маркса, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 161 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова ул, 59 Б - БССС "ул.Кирова", ул.Кирова 59 Б (мин.в №39)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 43 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

23693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Льва Толстого ул, 38 - ул. Л.Толстого 38/16 (минус. в №4279)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

23749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303_А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Тельмана ул, 2/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 40	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
23852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская, 28Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.2; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
23899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - ИП Архипова,ул.Оренбургская 31 (№8358)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
23910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - Киоск, ул.Врача Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

23992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
23999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - Автостоянка ул.Промышленная 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гараж и; КЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого, д.16, п.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 5 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

24098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Экспресс", м-н Красное&Белое" по ул.К.Маркса,33/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2223 до ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2223\Московское ш, 7А/2 - Офис-магазин , Московское шоссе 7 А /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

24135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Врача Михайлова ул, 19 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>зхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стройбытгаз, пер. Робеспьера,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
24211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Погреб. ДС	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Магнит"	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
24274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 19 - Структурное подразделение№3, ул.Железнодорожная 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ 2; КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Магазин, пр-кт.Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - Билборд №216, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2235 Яч.3 - РП-214 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2235\Московское ш, 32 - ш. Московское 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 33 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3050 Яч.3 - ТП 3094 Яч2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.1 - РП-336 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
24491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
24520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Метеопост,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №502, ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
24576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.1 - РП-404 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 14 - АЗС №11, ул. Димитрова 14 (ул. 40 лет Октября 3) от ТП-4091	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерский пер, 45 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 49 - ТП-2355	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

24787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - ул.Мелекесская 4, 3эт , 2 корпус , прав.крыло каз №1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,30А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прод.рынок	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
24863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 21321; КЛ 0.38 кВ 2112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 30, 31, д/с "Колобок"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
24958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 67	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

24997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
24999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1899\Рылеева ул, 9 - БС "Рылеева" , ул. Рылеева 9 (минус. в №4869)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации - ул.Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РУ-6кВ Панель СН; КЛ 0.38 кВ ул.Репина, д.37А РПЦ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Карла Либкнехта ул, 28 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Ленина пл, 0 - Пневматический тир, пл.Ленина (торец УГСХ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2531\Рузаевский пер, 7 - Производственная база, пер.Рузаевский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, д.23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесский 1-й пер, 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Узел связи, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского,46-62; 27,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
25486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 13 - многоквартирный жилой дом со встроеннымиили пристроенными объектами социального коммунально-бытового назначения	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 28 - 10 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55/промыш. рынок - Рекламная конструкция №199, ул.Промышленная 55 /промыш. рынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - ММ «Унитимаш», г. Ульяновск, ул.Радищева 140 (минус. в №524, об.1/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Нежилое помещение, б-р.Киевский 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Торгово-офисное помещение, б-р Киевский, 18-А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Воровского 1-й пер, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Тюленева пр-кт, 21кв.17б под.5 - Парикмахерская "Нинель" , пр-кт.Тюленева 21 кв.17б под.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 73 - Рекламный щит, пр-кт.Нариманова 73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18кв.144 - Магазин "Таня", пр-кт.Ленинского Комсомола 18 кв.144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Воровского ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - Офис агенства недвижимости , пр-кт.Ленинского Комсомола 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Шолмова ул, 0 - Рекламная конструкция №207, ул.Шолмова (ресторан Охотничий)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 117Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
25898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Билборд №603, пр-т.Туполева, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
25920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Московское ш, 43 - БИЛБОРД №57, Московское шоссе, 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок Г	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
25969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 129 - Узел кабельной связи, ул.Ефремова 129 (ЖСК "Ветеран")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

25978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Пожарского ул, 6 - ТП, ул. Пожарского 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
25991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

25992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/(вос.пов. на пр-з.) - Рекламная конструкция 3х6 №547, ш.Димитровградское 0 /(восточнее поворота на промзону)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
25993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24кв.123 - Магазин. , пр-кт.Ленинского Комсомола 24 кв.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18кв3 - Парикмахерская "Карамель" пр. Ульяновский 18, кв.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - Творческая мастерская, ш.Московское 102	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
26057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
26066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Комсомольский пер, 2 - Рекламная конструкция 1.2х1.8 №М48, пер.Комсомольский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Минаева ул, 0/ул.12 Сентября - Здание Епархиального Управления Комплекса спасо-вознесенского кафедрального собора г.Ульяновска, ул.Минаева 0 /ул.12 Сентября	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 18 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Рекламная конструкция №230, ул.Камышинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Рекламная конструкция 3х6 №232, ул.Камышинская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Большой фонтан,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 Г - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 29 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 69	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.8 - ТП-2411 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 0 - Пескобаза, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - КНС, Петров овраг	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5126\Дружбы Народов пр-кт, 0 - ГСК "Форпост", Петров Овраг	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
26231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова, 20-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Карла Маркса ул, 31 - Нежилое помещение Марата 10А/, ул.Карла Маркса 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,пр. Лесной,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1-2 - ТП-4035	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482 - РП Кожкомбинат № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.355	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подьема "Промводопровод", пр. Гая 102	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Ульяны Громовой ул, 2 - Дом быт услуг, ул.Ульяны Громовой 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 20 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

26375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
26386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
26387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП1281Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1063\Энгельса ул, 20 - Адм.здание, ул. Энгельса 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

26388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Шкаф оптического узла в ж/доме пр.Ульяновский, 11 (ООО "ТехноГрад") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. 3вездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 56	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16 - Аптека, ул.Доватора 16/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16 - Узел кабельной связи, ул.Доватора 16 (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение 9 /оф.№3/, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тор.пав., ул.Ленина,146; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

26517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 3 - Рекламный щит, ул.Пушкарева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134 ; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №537,Димитровград шоссе-ул.Димитрова №3075	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Н.реки Свияги, д.154	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 57 - Шкаф оптического узла в ж/д, пр.Сиреневый 5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 Яч.1 - ТП-4181 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\9 Мая ул, 62 - ЭЗУ, ул. 9 Мая 62	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лыжная база, ул. Юности	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Димитрова - Билборд №535, ш.Димитровградское 0 /ул.Димитрова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №65, Московс. ш-ул.Терешковой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рапени, 43 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30/А - Магазин, пр-кт.Созидателей 30 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-238 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.460	РП 6 (6.3) кВ РП-238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-238\Отрадная ул, 38А - Семейный магазин ГМ "Магнит", ул.Рябикова /ул.Отрадная 38А	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
26828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

26829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Шолмова ул, 37/А - Неилое здание,(реконструкция КНС по ул.Шолмова), ул.Шолмова 37 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Гимова ул, 0 - Пневматический тир, ул.Гимова /Б.Новый Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.3 - РП-514 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
26970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
26973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Мира ул, 92 - Торговый павильон, с.Баратевка, ул.Мира,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 18 - Рекламная конструкция №217, ул.Камышинская,18-ул.Самрская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
26992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

26995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
26999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе, пляж "Волжский", Спуск Ст. Разина 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Аида",ул. Симбирская, 7А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\3 Интернационала ул, 0 - Двойная рекламная конструкция №396 и 397, ул.3 Интернационала 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Бассейн" Ввод №1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
27025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Кузнецова ул, 5кв.6 - Нежилое помещение ,ул.Кузнецова 5,кв.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Победы ул, 107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 34 - Шкаф оптического узла в ж/домах ул. Октябрьсквя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\ШО4 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\ШО4 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\ШО4 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.6 - ТП-5045 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.2 - РП-502 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - ООО"Стройград",торговый комплекс, пр-кт.Ульяновский 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\ШО4 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дневной стационар, ул.Рылеева,27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер.Кузнецова, д.12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Комсомольский пер, 0/автостоянка - Рекламный щит, пер.Комсомольский 0 /автостоянка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4118	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4118\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

27126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,12 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2188\Московское ш, 36 - На территории ЗАО "Строймаш", Московское шоссе 36 (минус. в №20)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 72/45 - Оборудование тел. связи, ул.Пушкарева 72 /45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 19 - Торговые ряды, пр-кт.Ленинского Комсомола 19	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

27199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4кв.52 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 4 кв.52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Воробьева,65-93,52-100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 13 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 30А - Детская консультация, проезд.Заводской 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок В-2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

27252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Рекламная конструкция №613, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.;13п., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Радищева,173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Почтовая ул, 10 - Поликлиника 2, ул.Почтовая 10 от ТП-4113	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Почтовая ул, 10 - Поликлиника 2, ул.Почтовая 10 от ТП-4119	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\ , 0 - Павильон скважины №1,№2 п. Лесная долина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 бывшая кв.145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, 2 пер. Мира,1-7,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
27395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/подъезд №2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 27 /подъезд №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер.Мира 28А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер. Мира 28А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Сашков, СТО "Авто х"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - Торговый киоск, ул.12 Сентября 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 49/ТЦ "ДАРС" - Рекламная конструкция №158, ул.Рябикова 49 /ТЦ "ДАРС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
27506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

27508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Строительная площадка по ул.Ипподроманя	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 29; КЛ 0.38 кВ Гаражи пол-ки, пр.Нариманова,35	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
27520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 18 20 - Пункт Питания №2, ул.Балтийская 18 -20	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 49/севернее ж/д - Рекламная конструкция №60, ш.Московское 49 /севернее ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

27546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Белинского,24-44,17-29,2пер.Пархоменко,24-50,17-29,1пер.Пархоменко,18-32,23-35,1и2пер.Баумана,56-70,57-69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Гагарина ул, 5 - Рекламная конструкция №887, ул.Гагарина 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Линотипный цех, ул. Ленина,140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7867654	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
27597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.8 - РП-336 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - Оборудование, ул.Кирова 6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 23/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 30 - Узел связи, ул.Камышинская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 30 - Камышинская 30. ж/д лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Камышинская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус 1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 корпус 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
27640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 12литер А1 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 12 литер А1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Соловьева ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.8 - ТП 2855 яч.4 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.6-Т2-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 140 - МЖД, пр-кт.Нариманова 140	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

27669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ д/сад № 33 ул. Можайского,11; ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39/12; КЛ 0.38 кВ Резерв рубильник №11; КЛ 0.38 кВ Резерв рубильник №9; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Гагарина, 5; КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Гагарина,3; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,128; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.К.Маркса,42; КЛ 0.38 кВ ГНИ старое здание.; КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера, 85; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52; КЛ 0.38 кВ ж/д, ул.Робеспьера,85; КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера, 89; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42; КЛ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Мечта" ул. Крымова, 63А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 1В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок В-1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1145\Западный Пригород 2-я ул, 20 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Урицкого ул, 0 - БИЛБОРД №922, ул.Урицкого-ул.Энтузиастов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛ3" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад № 254,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100/Европа - Билборд №80, Московское шоссе, 100 (Европа)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2266\Московское ш, 78 - ГСК "Энергетик", ш. Московское 78 (минус. В №9899)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3647\Нефтяников проезд, 6/В - ТП-3647, Куперман А.Б., проезд.Нефтяников 6 /В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

27771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 12/пр.Хо Ши Мина - Билборд №224, ул.Камышинская 12 /пр.Хо Ши Мина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-–0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ торговый павильон (южнее ж/д по ул.Радищева, д.148); КЛ 0.38 кВ Сев.Венец, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит"ул.Репина	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
27841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Вымпелком"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/Лен.Комсомола - Двойная рекламная конструкция №717 и №718, перекресток пр-т. Туполева и пр-т. Ленинского Комсомола	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.255 - Салон красоты, пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.255	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Балтийская ул, 0 - КНС 4-0 от ФГУП " 31 Арсенал", ул. Балтийская (ул. Ак.Павлова)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 5 - Складская база, пр. Энергетиков 5 (минус. в №1595, об.1/4)	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
27880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 14 А - Нежилое помещение, ул. Автомобилистов 14 А (минус. в №1595,об.1/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 28 - Билборд №137, б-р.Западный 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3598	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3598\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 0/ост."Автовокзал" - Рекламная конструкция №68, ш.Московское 0 /ост."Автовокзал"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - Адм.здание, пр.Туполева 5 (5А)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Узел кабельной связи, ул.Стасова 19 (ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - Оборудование тел. связи, пр-кт.Гая 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - Оборудование тел. связи, пр-кт.Гая 87 (№82)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 17 - Ж/д , ул.Рабочая 17.1-18кв.,1.под, 3эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Победы ул, 27 - Ком.тоннель 6-2, ул. 40 лет Победы 27	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
27957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.7 - ТП-5194 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - Торговый центр, пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
27974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
27979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
27984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

27985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Освещение хок. коробки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул, 59 - Шкаф оптического узла, в ж/домах (ООО "ЖЭК") ул. Аблукова 59/7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание,ул. Мира 17А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище,ул.Марата,6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговые офисы,ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 35 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 11/10 под. - Узел связи, ул.Артема 11 /10 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Дружбы Народов 5 /9эт.12п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Узел кабельной связи, ул.Кролюницкого 13 (ООО "Паритет")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 67 - Билборд №66, ш.Московское 67	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №844, ул.Спуск Степана Разина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166\Портовая ул, 25 - СДЮШСТШ ДОСААФ России ,ул.Портовая в районе Речного порта	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
28125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК Центр, ул.Кузнецова,7А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 0 - Рекламная конструкция №858, ул.Железной Дивизии - ул.Минаева (центр)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>78546	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\40-летия Победы ул, 8 - Автопарковка, ул.40-летия Победы 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - БИЛБОРД №846, ул.Спуск Степана Разина (низ)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №855, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №842,спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0/кольцо - Билборд №892, пр-кт.Нариманова 0 /кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №959, ул.Спуск Степана Разина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>98543	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19/9эт.12п./ - ж/дом-лифт и м.о.п., б-р.Львовский 19 /9эт.12п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 10Б - Производственная база, ул. Автомобилистов 10 Б (минус. в №1595, об.1/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 33 - Рекламная конструкция 1.2х1.8 №М62, ул.Марата 33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 2 - Киоск юго-восточнее, пр-кт.Созидателей 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
28231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО ул.Л.Шевцовой у дома №57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, д.4 (п.3)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13 - Офис под.№5, пр-кт.Ульяновский 13 (1 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19А - Магазин товаров первой необходимости , 40лет Победы 19А и пристрой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 8 - Узел связи, ул.Северный Венец 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 56 - ПП-2192,яч.1, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - об.учёт. 458кв./ 9эт;13п., пр-кт.Ульяновский 18	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

28302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1417\Маяковского ул, 55 - "Агроресурс"База ООО , ул.Маяковского 55(ТП-1417)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\12 Сентября ул, 0/(БПК) - Рекламный щит, ул.12 Сентября 0 /(БПК)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Пушкинская ул, 0 - Рекламная конструкция №410, ул.Пушкинская- ул.12 Сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-м.о.п., ул.Верхнеполевая 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 11А - ММ «Первосортный». г.Ульяновск , б-р.Новосондецкий 11 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Юг",ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин,ул.К.Маркса,7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ГСК "Транспортник", Ульяновск г., Ефремова ул.56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Щеголев, СТО, ул.Ефремова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 кв.248 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 12 кв.248	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Алиуллов, бокс №341, ул.Ефремова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.6 - ТП-2284 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2284	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2284\Ефремова ул, 56 - ИП Потрикеев Г.А., ул.Ефремова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Гончарова ул, 40/9 - Кафе, ул.Гончарова 40/9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569 руб.16 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
28345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Достоевского ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Достоевского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - Столовая и коференц зал , ул.Октябрьская 51 (минус. в №3115)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1417	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1417\Маяковского ул, 57 - ГСК "МАЯК", ул.Маяковского 57	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

28358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 18 /9эт.2п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 8 - Оборудование тел. связи, ул.Северный Венец 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Привокзальная ул, 2 - Торговый павильон, ул.Привокзальная 2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 26 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

28401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 30 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - Информационный центр, ул.Пушкинская 4 А	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
28411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Гараж, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Максима Горького 1-й пер, 11А - Поликлиника №5, пл.Горького 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Героев Свири ул, 11 - ЗАГС, ул.Героев Свири 11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Нежилое помещение (Услуги ЖКХ) ,ул. Пушкарева д.60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

28450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №841, спуск Степана Разина (легковая восьмерка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №834, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/(авторынок) - Рекламная конструкция №581, пр-кт.Созидателей 0 /(авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №847, спуск Степана Разина (легковой-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - солярий, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.З.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Торговый киоск, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - офис, пр-кт.Ульяновский 18 подъезд 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8и 12 - Магазин, пр-кт.Созидателей между домами 8 и 12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
28505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход. пр.Вр.Сурова 4В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Промышленная ул, 2 - Билборд №185, ул.Промышленная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 42 - Шкаф оптического узла в ж/д, ул.Тельмана 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 1В - Здание пожарного депо , ул.Ипподромная 1В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9. ж/д - общ.уч /48 кв./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 149 - Автостоянка, ул.Ефремова 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - "Спортивный клуб"Спарта", ул.Локомотивная 3 (минус. в №4867, об.9/1 / 10026)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Отделение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-6,7(в сторону МемЦентра)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 13 - ТП-2355	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Южная 17	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

28581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 31 - БС Авиастроителей 31 (поликлин.), пр-кт.Авиастроителей 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ парк "Победа" (Колесо обозрения")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

28607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Теплопункт,ул.Энгельса10А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - ММ "Плот", г. Ульяновск, ул.Минаева 15/2 (минус. в №7604, об.2/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43(8 подъезд) - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Магазин "Супермаркет", ул. Минаева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пер, 2 - Абонентский отдел, пр. Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
28645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5190 Яч.8 - ТП-5194 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5190\Ленинского Комсомола пр-кт, 16/14 - Торговый центр, пр-кт.Ленинского Комсомола 16 /14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

28648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание, ул. Бебеля 45А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Бебеля,45А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Витебская ул, 3 - Киоск, ул.Витебская 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - База, проезд Энергетиков 7(ул.Автомобилистов 12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0 - Рекламная конструкция №147, ул.Промышленная-ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Степная ул, 13 - строительная площадка индивидуального жилого дома в с.Кротовка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ новое здание.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ новое здание.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многофункциональный комплекс 2й пер.Мира, д.25	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
28691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
28700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Железной Дивизии ул, 0(Дом Техники) - Рекламный щит,Минаева-ул.Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 38 - Шкаф оптического узла учета в ж/доме ул.Кольцевая 38 (ЖСК "Белгородец")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19(сев.-запад.) - Торговый киоск, ул.Богдана Хмельницкого 19 (сев.-запад.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.4 (жен.монастырь)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
28744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 0/ул.Полбина - Рекламная конструкция №106, ул.Октябрьская 0 /ул.Полбина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
28754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
28781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Робеспьера ул, 114 - ТП-1082,яч.5, вх.(ввод2),, ул.Робеспьера 114(ТП-1149)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/западнее стр.35 - Рекламная конструкция №577, пр-кт.Созидателей 0 /западнее стр.35 (Авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68/2 .	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Верхнеполевая ул, 2А - ж/дом-общий учет/10 эт., 2 п., 70 кв./, ул.Верхнеполевая 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-231 до ТР СН	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

28822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7 - База (ввод 2), проезд Энергетиков 7 (ул. Автомобилистов 12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - магазин "Салон штор", ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение №1, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 5а - Торговый центр "ДА", пр-т Ульяновский 5 а	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

28831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 4а - 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1129\Буинский пер, 14 - МКД со вст помещ., пер.Буинский 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи руб.2; КЛ 0.38 кВ павильон,ул.К.Маркса,35А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 20 - Рекламная конструкция№978, ул.Розы Люксембург 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.5 - ТП-5041 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5041\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
28912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15/А - помещение, ул.Кролюницкого 15 /А (7672)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
28919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 12 - Нежилое помещение, ул. Автомобилистов 12 (минус. в №1595, об.1/6)	0,4	6	0	0	6	0	0	6	0	0
28921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - ИП Салмина Н.Х, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 10 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М72	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 0/ул.Рябикова - Рекламная конструкция №193, ул.Промышленная 0 /ул.Рябикова (севернее АЗС)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 5 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
28957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
28961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Спасская, д.10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 77 - Торговый киоск, ул,Рябикова 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Языкова ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

28978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
28989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Стасова ул, 20 - Нежилое помещение, ул.Стасова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
28999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Крымова ул, 0 - Рекламная конструкция №868, ул.крымова- ул. 12 сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 2731 - ул.Радищева 27/31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Оборудование ЛСО, ул.Краснопролетарская 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,7 п./, б-р.Новосондецкий 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
29021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 13 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - 12 дача	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №400, спуск Степана Разина (грузовой-1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - 6 сарай	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569 руб.15 АСБ 3х95+1х50 ИП БатраковаМ.А. ул. Станкостроителей, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские,ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Ленина пл, 0 - Сцена, домики №1,2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022\Радищева ул, 73 - Доначисление по местам общего пользования	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 22Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Спасская ул, 10 - Административное здание, ул.Спасская 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Сурова ул, 4В - Приход. пр.Вр.Сурова 4В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - ПАО "Ростелеком"УВКС , от ТП-5015 Сафиуллина	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Крымова ул, 0 - Рекламная конструкция №865, ул.Крымова- ул.12 Сентября (Автосервис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433 Яч.2 - РП-307 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433\Героя России Аверьянова проезд, 1 - боксы, пр-д Героя России Аверьянова 1 (минус. в №9002, об.112/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,8 п./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
29109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Сурова,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - ж/д. лифт и моп./9 эт., пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого, 104А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Рекламная конструкция 3х6 №622, пр-т. Ульяновский, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55 - Рекламная конструкция №195, ул.Промышленная 55	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1037\Звездная ул, 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ленинградская ул, 25 - Оборудование ЛСО, ул.Ленинградская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 21а - Билборд №242, ул.Рябикова 21 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №29.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 0/трамв. кольцо - Рекламная конструкция №134, ул.Октябрьская 0 /трамв. кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Льва Толстого ул, 44В - детское кафе "Ромашка", ул.Льва Толстого 44 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Терешковой ул, 24 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Терешковой, 24 (ЖСК "Звезда") г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 КВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3); ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3633	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3633\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3468 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3468	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3468\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3488 /140 км/, проезд Нефтяников 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 1-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28 А (№61)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 14 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 76/1 - Магазин, пр-кт.Гая 76 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084; ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - ОПС Карлиноское, ул.Дорожная 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 9 - Ком.тоннель М-4-1, пр-т Сурова 9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3к.1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 к.1, офис №105	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Офисное помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - нежилое помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 4кв.65 - Творческая мастерская, ул.Клубная 4 кв.65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - солярий, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3843	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3843\Кольцевая ул, 25/2 - Магазин, ул. Кольцевая 25/2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
29288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Карбышева ул, 16 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Академика Павлова ул, 0 - ИЖД, ул.Академика Павлова , м-н №5, уч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ИП Антипова Елена Владимировна, ул. К.Маркса 17 (600048КП)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Островского,42-54, ул. Лесная,33-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79/А - Фото-салон "Кодак", ул.Промышленная 79 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
29316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Наганова ул, 10А - Рыночный комплекс, ул.Наганова 10 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

29318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 14 - Производственная база, ул. Автомобилистов 14 (минус. в №1595,об.1/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\40-летия Комсомола ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Нежилое помещение №6, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Рекламная конструкция №250, ул.Рябикова 27 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 30 - магазин, ул.Карла Либкнехта 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 5 - Узел связи, ул.Средний Венец 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2855\Шолмова ул, 20 - ТП-2855, "СтройМастер", ул.Шолмова 20	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
29391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 34 - Торговый киоск(на террит. бол-цы), ул.Полбина 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 75 - Билборд №69, ш.Московское 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 37/кв.18 - Салон красоты, пр-кт.Нариманова 37 /кв.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - Оборудование,ул.Октябрьская 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №7, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ИП Курдюкова Е.Г., магазин, ул. К.Маркса 17 (№600040КО)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,пр.Нариманова,31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1336\Мира ул, 4а - Здание сблокированное со школой , ул.Мира 4 а, с.Отрада	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Карла Маркса ул, 1 - Рекламная конструкция 1.2х1.8 №М105, ул.Карла Маркса 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7А - производственная база, проезд.Энергетиков 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
29468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Н/ж помещение, ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/въезд на автовокзал - Рекламная конструкция №109, ул.Октябрьская 0 /въезд на автовокзал	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Полбина ул, 0/ул.Октябрьская - Рекламная конструкция №107, ул.Полбина 0 /ул.Октябрьская (автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Ленина пл, 0 - домик №15, пл.Ленина 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 100/западнее ж/д - Рекламная конструкция 3х6 №77, ш.Московское 100 /западнее ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Локомотивная ул, 12 - Произв.база, ул.Локомотивная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/рест. "Елки-палки" - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 0 /рест. "Елки-палки"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Магазин 4, Московское шоссе 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

29514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Гоголя пер, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ефремова ул, 135 - Диспетчерский пункт, ул. Ефремова 135	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 7А - Производственная база, пр-д Энергетиков 7 А (минус. в №1595,об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 25/западнее - Рекламная конструкция №720, пр-кт.Авиастроителей 25 /западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1824\Нариманова пр-кт, 89 - Рекламная конструкция №905, пр.Нариманова, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 28 - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 18б - Торговый центр, б-р.Западный 18 б	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
29590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская 43В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55(п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №542, Димитровградское шоссе-ул.Жуковского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помещения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

29608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Академика Тулайкова пл, 0 - ИЖД, пл.Академика Тулайкова, кадастровый номер участка 73:24:020911:471	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв. № 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №541, Димитровградское шоссе (Автостанция)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №501, Димитровградское шоссе (240м вост. будки на Волжской дамбе)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - Билборд №504, Димитровградское шоссе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Нежилое помещение, ул.Автозаводская 42 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 47А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - Узел кабельной связи, ул.Камышинская 43 В (переток через ООО "ЭнергоХолдинг-Н", МКД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Генерала Тюленева пр-кт, 16 - ж/д - лифт/моп.9 эт.12 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,5 п./, ул.Карбышева 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 1 - ж/д - общ.учет 180кв., ул.Карбышева 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Дорожная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 35 - Билборд №52, ш.Московское 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №401, спуск Степана Разина (грузовой-2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1/9эт.13п./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 1 /9эт.13п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 18	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

29700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1890\Нариманова пр-кт, 1стр.2 - ТП-1890, "Юг-Сервис"Адм.здание, пр-кт.Нариманова 1 стр.2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,вв.1,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт.,9 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

29713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8А - Магазин бытовой техники "Полис", ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Рылеева ул, 31 - ж/д, ул.Рылеева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №403 , спуск Степана Разина (грузовой-3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Г	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Камышинская ул, 28 - Детская школа искусств №11, ул.Камышинская 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 22 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70кор.2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 кор.2 (минус. в №3632, об.1/7)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Димитрова ул, 26 - Офис, ул.Димитрова 26/5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 62 - ЭЗУ, ул. 9 Мая 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Билборд №588, пр-кт.Созидателей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №584, пр-т Созидателей (Авторынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-РП-10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5106 Яч.1 - ЦП-РП-10 Яч.15 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5106\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стамотология (вв2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 29 - ул.Ср.Венец 29, ж/дом - м.о.п./1 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 яч.14-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/Шолмова - Рекламная конструкция №238, ул.Камышинская 0 /Шолмова (мост через р.Свияга)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Юности, 2 (танц.площадка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Парикмахерская, ул. Б.Хмельницкого 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Юности ул, 36восточнее - СТО, ул.Юности 36 восточнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Бебеля, д.27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0/ул.Гагарина 30 - Билборд №893, пр-кт.Нариманова 0 /ул.Гагарина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Школа англ. языка, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №56;57, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Магазин "Смак", ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Тимирязева,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2А - Торговый киоск, пр.50 лет ВЛКСМ 2 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.6 - ТП-5218 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5218	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5218\Карбышева ул, 42 - ТП-5218, ул.Карбышева 42	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Радищева 31. ж/д - о/у 35 кв.5 эт.2 п./, ул.Радищева 31	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <КЛ 0.4кВ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Адель",ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
29915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.<Object> - РП-214 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2288\Московское ш, 32Д - Московское шоссе 32 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, блок В-1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
29921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Ульяновский пр-кт, 1 - Рекламная конструкция 3х6 №636, пр. Ульяновский, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №502, ш.Димитровградское 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №524,Димитровградское шоссе (майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/ул.Доватора - Рекламная конструкция 3х6 №143, ул.Рябикова 0 /ул.Доватора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция 3х6 №674, Димитровградское шоссе - ул. академика Павлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - БИЛБОРД №526, Димитровградское шоссе (Майская гора, спуск)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Студия красоты, б-р Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3426\Нефтяников проезд, 3 - ГСК "Нефтяник", проезд Нефтяников 3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 10 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - нежил помещ 2-ого этажа, ул.Юности 5/96	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
29943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Адвокадское бюро, пер.Мира 2-й 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Краснопролетарская ул, 20 - Киоск, ул.Краснопролетарская 20 /м-н "Юбилейный"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 23, севернее ж/д №23 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 , севернее ж/д №23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
29966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

29967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул. Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,77-93,88-104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №573, пр-кт.Созидателей 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - Рекламная конструкция №803, ул.Минаева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СТ "Виктория", уч.240Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ уличн. освещ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ПС 10 (10.5) кВ ППНО-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО-1205\Минаева ул, 0/Железной Дивизии - Рекламная конструкция №422, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

29980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 61 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.27/27 (офис)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
29998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
29999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФСН тер.управл.	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
30000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

30005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 77 - Магазин " Итальянские колготки", ул. Ленина 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - общ.учет 459кв./9эт.;13п., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТОЦ по ул.Ветеринарная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТОЦ по ул.Ветеринарная	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - офисные помещения, 2-й пер. Мира 28А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - ИП Архипова,ул.Оренбургская 31 (№8358)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 3\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24офис 3 - Нежилое помещение (офис №3), пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 70 - Узел связи, ул.Пушкарева 70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26/В - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Олимпийский Проспект пр-кт, 12 - АЗС №18, пр-кт.Олимпийский Проспект 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 - Билборд №99, ул.Пушкарева 29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.7 - ТП-2952 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2952\Ефремова ул, 137к1,к2 - ТП-2952, вх., ул.Ефремова 137 к1,к2	0,4	8	0	0	0	0	0	0	0	8
30077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26; КЛ 0.38 кВ ПП-1161\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения; КЛ 0.38 кВ Подъезд №4, Почта; КЛ 0.38 кВ Резерв.; КЛ 0.38 кВ Компьютерный магазин, ; КЛ 0.38 кВ Гарнатко О.Ю.; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса д.26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ спецпожстрой, ул.Можайского,4/2; КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Можайского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение №13-14, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 32кв. 74 - Жилая квартира, ул.Краснопролетарская 32 кв. 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 37 (минус. в №4548)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
30128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - Павильон, пр-кт.Генерала Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого, 15А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Федерации, (нечёт)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №85, Московское шоссе 0/юго-восточнее строения 102 (Автосалон)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Минаева ул, 0/Железной Дивизии - Билборд №856, ул.Минаева 0 /Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 2 - Билборд №177, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №669, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №532, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Билборд №668, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №667, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
30166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,пр. Лесной,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19б - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\40-летия Октября ул, 0 - Рекламная конструкция №679, ул.40летия Октября, Тельмана	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Гоголя ул, 34 - Билборд №556, ул.Гоголя, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 0/Др. Народов - Рекламная конструкция №752, пр-кт.Созидателей 0 /Др. Народов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 41 - Шкаф оптического узла учета в ж/доме ул.Хрустальная 41 (ОАО "ДК Железнодорожного района")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Строительная площадка по ул.Бебеля, д.27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Парикмахерская,ул.Юности,51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
30247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 169 - Билборд №343, ул.Локомотивная 169	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 44 - БИЛБОРД №939, ул.Карла Маркса, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/9эт.6п./ - ж/д. лифт- моп. , пр-кт.Созидателей 54 /9эт.6п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - БССС "Форма", ул.Федерации 141	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Энтузиастов,14А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров",ул. Гончарова, 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - БИЛБОРД №575, пр-т.Созидателей (АЗС)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №574, пр-кт.Созидателей 0 (з-д Ротор)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Минаева ул, 0 - БИЛБОРД №801, ул.Минаева (УлГУ поз.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/ул. Брестская - Рекламная конструкия №570, ул.Деева 0 /ул. Брестская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13.4/24 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 13 .4/24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1А - Н/ж помещение , ул.Розы Люксембург 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 49 - Светофор, ул.Октябрьская/ул.Терешковой	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-238 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.460	РП 6 (6.3) кВ РП-238	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-238\Хваткова ул, 18 - РП-238 Вход, ул.Хваткова 18 (53)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Шолмова ул, 23 - Билборд №240, ул.Шолмова 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Краснопролетарская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 41 - Рекламная конструкция №991, ул.Карла Маркса 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Стасова ул, 15кв. 12 - Нежилое помещение, ул.Стасова 15 кв. 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 11бывш. кв1 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 11 бывш. кв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 11 - Магазин, б-р.Новосондецкий 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4079\МТС-1 ул, 1 - ТП-4079, Автобаза, ул.МТС-1 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4107 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4107	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4107\Димитровградское ш, 0 - КТП-4107, АЗС-7"Ульяновскнефтепродукт", ш.Димитровградское 0 (7607-7)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - Многоквартирный жилой дом, ул. Киндяковых, д.32В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/западнее дома №44 - Рекламная конструкция №92, ул.Пушкарева 0 /западнее дома №44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №176, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 31/напротив таможни - Рекламная конструкция №103, ул.Пушкарева 31 /напротив таможни	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - Рекламная конструкция №96, ул. Пушкарева, д.25, (Автозапчасть)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 123 - Ефремова 123 ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Ефремова 123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0 - рекламная конструкция (биллборд) (мост через р. Свиягу), ул.Пушкарева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54/216/ - ж/д - об.учет, пр-кт.Созидателей 54 /216/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Шолмова ул, 19 - Шолмова 19. ж/д - общ.уч/48 кв./, ул.Шолмова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,76-90, пер.Кленовый, 10-24а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №43, ш.Московское 0 /северо-западнее ж/д №23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - БС ООО "ССК", пр-кт.Ульяновский 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
30413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Киндяковых ул, 32в - строительная площадка многоквартирного жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит"ул.Репина вв.2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
30452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - Рекламная конструкция №943, ул.К.Маркса- ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Камышинская ул, 39 - Поликлиника 1, ул.Камышинская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИП Герасимов, ул.Гончарова, 46	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
30468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Шигаева ул, 0 - нежилое помещение, ул.Шигаева(западнее ГСК Квант) 5 мкр.УЗТС	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 24бывш. кв. 63 - Нежилое помещение, ул.Богдана Хмельницкого 24 бывш. кв. 63	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
30473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Магазин, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - нежилое помещение, пом. 31-35, 37, 76, 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 0 - Киоск, ул.Богдана Хмельницкого /к/т "Экран"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ул. Марата 8 (3-я категория)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

30487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.<Object>_1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 20 - Биллборд, пр-кт.Ульяновский 20 (сбербанк)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 20 - Биллборд, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145(щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\40-летия Октября ул, 0 - Рекламная конструкция №562, ул.40-летия Октября (рынок на Верхней Терассе)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0 - Рекламная конструкция №95 , ул.Пушкарева (Автодетальсервис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 4 - общ.учет , пр-кт.Филатова 4 /252 кв/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.Нариманова,40-56,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30520		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 52 - Оборудование тел. связи, ул.Карла Маркса 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.3 - Стомотологический кабинет, пр-кт.Ульяновский 17 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 28 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ киоск,ул.Ср.Венец,23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 38 - Рекламная конструкция №941, ул.Карла Маркса 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Сиреневый проезд, 7а - Адм.здание, проезд.Сиреневый 7 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Артема ул, 11/4 под. - Узел связи, ул.Артема 11 /4 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Локомотивная ул, 151 - МЖД с н/ж помещениями, ул.Локомотивная 151	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Беговая ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Дет.сад, ул.Советская,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Александра Невского ул, 0 - Административное здание, ул. А.Невского, участок №38,39,11 СНТ Ягодка"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - объект общественного питания по пр. Созидателей, между д.8 и 12	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
30593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,2 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

30595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 8 - МК Августов, г. Ульяновск, пр-кт.Созидателей 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 22 - офисное помещение, ул.Тельмана 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола / около дома № 18/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3460 Яч.1 - ТП-3551 Яч.4	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 42 - Магазин, ул.Оренбургская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 54Б - Ульяновский механический завод, ш.Московское 54 Б (в УЭ догвор 000456КО , тр-т с УКБП)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Локомотивная ул, 163 - Рекламная конструкция №344, ул.Локомотивная, 163	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 87 - Магазин, ул.12 Сентября 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481б\По склону р.Волги ул, 0 - ТП-3667 СНТ "Медик" (55 дом), ул. Верхняя пл. в пос.Карамзина, . 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские, ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Рылеева пер.14 ж/д 35 кв.5 эт./, пер.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2963\Александровская ул, 26 - ТП-2963, ул.Александровская 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 17Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Марата,43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №685, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №685, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Билборд №684, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

30663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Пионерская ул, 7 - Сервисный центр, ул.Металлистов 16/Пионерская 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_18; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,6 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
30681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1_1; КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ секц.; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134 ; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка); КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 140; КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - Парикмахерская , Лен. Комсомола 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 21 - ж/д - общ.уч. /216 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
30685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20корпус 20 - Нежилое помещение, ул.Тельмана 20 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\3 Интернационала ул, 3 - Магнитно-резонансный томограф, ул.3 Интернационала, 3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 28 - Рекламный щит, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,9 п./, пр-кт.Авиастроителей 25	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
30697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - ж/д. об.уч 323кв., пр-кт.Авиастроителей 25	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
30698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 45 - Билборд №156, ул.Рябикова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Карбышева ул, 30 - Адм.здание, ул.Карбышева 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
30712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 114 - ТП-1141,яч.5, вх. (ввод1)., ул.Робеспьера 114(ТП-1149)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

30714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Павильон ул.Р.Люксембург,40а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - Магазин, ул.Минаева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВТБ24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 30 - Оборудование тел. связи, ул.Артема 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 62	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7А - Нежилое помещение, ул. Корунковой 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Яч10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1769\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Киоск "Свежий хлеб", ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3847\Обувщиков проезд, 8 - мастерская по сборке мебели, расположена восточнее ГСК" Кооператор" по проезду Обувщиков, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Победы ул, 8 - ул.40 лет Победы 8, ж/д лифт- моп18 п./9эт.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Победы ул, 8 - ул.40 лет Победы 8, ж/д - об.учет 642 кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 44 - Рекламная конструкция №91, ул.Пушкарева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11 - Нежилые помещения: цоколь, 1, 2, 3 подъездов, ул.Рылеева 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - ОПС №63, б-р.Пензенский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Кузнецова, д.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 7 - Пульт охраны, б-р.Пензенский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - РП-404 Сквер Олимпийский, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106 - ГСК "Прибрежный", ул.Набережная реки Свияги 106	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ореховый 6-48, 3-41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж - База обслуживания дорожного транспорта, ш. Московское 1 Ж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище,ул.Л.Шевцовой, 53	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
30856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Октябрьская ул, 8 - Оборудование тел. связи, ул.Октябрьская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК Феникс,киоски	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 21Б - ТП-2787, яч.5,8, вх.(ввод1, ввод2)., пр-кт.Хо Ши Мина 21 Б(ТП-2870)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
30890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Марата, д.35, 5ти этажное здание	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Прод.магазин,парикм-я "Идеал красоты" ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Камышинская ул, 25 - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Камышинская 55 г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 145)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
30947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
30948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Агрострой, ул.Р.Люксембург,23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 111)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
30998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

30999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КГ; КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 2475 - Магазин, пр-т Лен.Комсомола 24, кв.75	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 1 пер.3.Космодемьянской,15-39,18-24,2 пер.3.Космодемьянской,18-24,15-21,3 пер.3.Космодемьянской,20-42,15-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655 Яч.<Object> - ТП-2655 Яч.7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0 - Рекламная конструкция №142, ул. Рябикова/Западный б-р	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0/въезд в город - Билборд №548, ш.Димитровградское 0 /въезд в город	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 1 - Здание, б-р.Киевский 1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
31187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 бывш. кв.4 - Репититорский центр "Мир - детям", ул.Врача Михайлова 49 бывш. кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Гулливер"ул.Кролюницкого	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5184- ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5184 - ТП-5150 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5184	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5184\Созидателей пр-кт, 0 - Авторемонтное предприятие, южнее АЗС "Татнефть" по пр.Созидателей 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Южная ул, 125 - Жилой дом, ул.Южная, 125	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - Оборудование тел. связи, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - ж/дом - общ.учет 2,3 щитовая./9 эт.,10 п./, ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3643	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3643\Кольцевая ул, 52 - База, ул.Кольцевая 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
31257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК,ул.Красноармейская, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 6 - Торговый киоск (тр- авт.ост.), ул.Камышинская 6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
31282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1506\Звездная ул, 12 - Производственная база, ул.Звездная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\Пожарный пер, 8 - Нежилое помещение 1 этаж, пер.Пожарный 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.255 - Салон красоты, пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.255	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\Пожарный пер, 8 - Оборудование, пер.Пожарный 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Академика Сахарова ул, 14 - Офис, ул.Академика Сахарова 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.44 "Паутина"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Южная ул, 48/25 - ТП-3841	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.9 - ТП-1903 Яч.3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
31330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Самарская ул, 8а - БС "Самарская", ул.Самарская 8 а	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 6 - Оборудование тел. связи, ул.Хлебозаводская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стройка,пр.Нариманова; КЛ 0.38 кВ ОКС УВД	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение ул. Рябикова 61/37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Молочный пер, 4 - пер.Молочный 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

31432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Рябикова ул, 1А - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 1 А (ОАО "ГУК Засвияжского района")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Заводской проезд, 31 - МЖД, проезд Заводской 31	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
31462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 12/пр.Хо Ши Мина - Билборд №224, ул.Камышинская 12 /пр.Хо Ши Мина	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ВНС 1фид., ул.Локомотивная 68	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

31504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74А - Стоматология, ул.Радищева 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Оборудование тел. связи, ул.Верхнеполевая 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 23 - Билборд №891, ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3488	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3488\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3488 /140 км/, проезд Нефтяников 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 37 - Билборд №952, ул. Репина, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул. Гафурова,13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/ Автозаводская - Рекламная конструкция, (суперсайт/минус в №200 аб.161/9) ул.Рябикова 0 / Автозаводская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0 - рекламная конструкция (биллборд) ул.Камышинская (возле моста), разбивочный чертеж №237	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/мост 2 - Билборд №414, ул.Камышинская 0 /мост 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Д/сад ул.Ипподромная,9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 24	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2); КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717); ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3632	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3632\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 16 - Нежилые помещения , ул.Державина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - БИЛБОРД №274, .Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №278, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/дом - общ.учет 323 кв., пр-кт.Филатова 3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3 - ж/д - лифт-моп/9 эт.,9 п./, пр-кт.Филатова 3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1,вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-137(2); КЛ 0.38 кВ РП-137 руб.4; ВЛ 0.38 кВ Вневедомственная охрана, ул.Ленина, д.65	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1; КЛ 0.38 кВ СП-137; КЛ 0.38 кВ РП-137 руб3; ВЛ 0.38 кВ ул.Ленина, д.65,67,69; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.29; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.27/73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5220\Генерала Тюленева пр-кт, 44 - Парк, пр-кт.Генерала Тюленева 44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9/15 - Цирк - Шапито около "Золотая Арена", пр-кт.Академика Филатова 9 /15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 95 - Нариманова 95 ж/д - о/у 60 кв.5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 20 - Нежилое помещение, ул. Луначарского 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 92 уч. по ГП - индивидуальный жилой дом (квартал Г)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Гончарова ул, 21 - Центральный Универмаг, ул. Гончарова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,22/1-26, ул.Казанская,40-46,25-31,ул.Фурманова,3-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 43 - Шкаф оптического узла в ж/д ул. Репина 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,ул.Корюкина,30А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 21 - Ж/д, ул.Маяковского 21 - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 7,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1888 Яч.6 - ТП-1894 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1894	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1894\Карла Маркса ул, 13А - ТП-1894, Вх "Мираж" № 2, ул.Карла Маркса 13 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
31678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 1 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3797\Тургенева пер, 5 - Адм.здание, пер.Тургенева 5 (минус. в №3271)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Продов.рынок	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Гараж, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
31710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3848	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3848\Ленина ул, 22 - ТП-3848 Ж/д на самоупр., ул.Ленина 22	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1344 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.<Object> - РП-310 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3042\Льва Толстого ул, 51 - Музей изобразительного искусства 20-21-веков, ул.Льва Толстого 51 (минус. в №37, об.3/1)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

31718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23.1 - Адм.здание,, ул.Карла Либкнехта 23 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 47 - Рекламная конструкция № 62, ш.Московское 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Альтаир","2х2"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\12 Сентября ул, 0 - Бытовка ул.12 Сентября сквер им И.Н. Ульянова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 31Б - Автостоянка, ул.Урицкого 31 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13Б - нежилое помещение (магазин)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2344 Яч.кл2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5155\Инженерный проезд, 40 - пр.Др.Народов/40-й проезд Инженерный	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 32 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56 - Торговый киоск "Цветы", ул.Автозаводская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БинБанк (гаражи)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - Киоск ООО "Инфо-пресс", пр-т Л.Комсомола 51, северо-западнее магазина "Товары для дома"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Ж/дом.лифт и МОП, б-р.Пензенский 24 9эт. 4под	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Хо Ши Мина пр-кт, 13 - Нежилое помещение, пр-кт.Хо Ши Мина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Камышинская ул, 0/ул.Рябикова - Рекламная конструкция №164, ул.Камышинская 0 /ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\1 Мая пер, 0 - Торговый домик №14, на пл. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/перекрёсток - Рекламная конструкция №606, пр-кт.Туполева 0 /перекрёсток	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Верхняя Площадка ул, 3 - БССС №57213 "Ул. Карамзинка", ул.Верхняя Площадка 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object>_1 - РП-132 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.21 - РП-132 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЦМ, Гагарина,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение (аптека), ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/10)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2925\Московское ш, 24 - База "Симбирскавтотранс", ш.Московское 24	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Октябрьская ул, 22 - Билборд №131, ул.Октябрьская 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,69-91, (котельная вв.1), ул.Шевченко,87), пер.Яковлева,1-11,2-12,ул.Крымова,1-9.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 161 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №141, ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №141, ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\30-летия Победы пл, 0/2шт - Рекламный щит, пл.30-летия Победы 0 /2шт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10/пр. 40лет Победы - Рекламная конструкция 3х6 №600, пр-кт.Туполева 10 /пр. 40лет Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Льва Толстого ул, 36/9 - Спортивный зал, ул.Льва Толстого 36 /9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Жуковского - Рекламная конструкция №543, ш.Димитровградское 0 /ул.Жуковского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка"	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ МБДОУ №20 "Искринка".	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - МК Вашерин, г. Ульяновск, пр-кт.Генерала Тюленева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение офис №7 , пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.6)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - н/ж помещ.оф.№4, пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ленинского Комсомола пр-кт, 3 - Продовольственный магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 0 - Рекламная конструкция №888, ул.Гагарина (севернее ж/д №28)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 32 - ул.Доватора 32, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
31867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 25 - Центр детского творчества, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Песчаный пер, 14 - индивидуальный жилой дом, участок №4, северо-восточнее ж/д №14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Вымпелком"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Красногвардейская 25 ж/д о/у 66 кв.7+8+9 эт.3 п./, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

31895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Ленина,77	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - Киоск, пр-кт.Ульяновский 14 /ок. маг. № 30/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ульяновский 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул.Ленина,77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №909, пр-т.Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №908, пр-кт.Нариманова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин"585" ООО Ютта,Бинбанк(ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
31907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/Авторынок - Билборд №578, пр-кт.Созидателей 0 /Авторынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

31910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28 - Нежилое помещение (суб), ул.Карла Либкнехта 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.пр-т Нариманова, д.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ пепеп; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

31918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.33 (магазин)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 761 - Нежилое помещение , пр.Гая 76/1, кв. 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31корп.2 - Гагарина 31 к.2 ж/д - о/у 18 эт.1 п./, ул.Гагарина 31 корп.2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
31935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31А - Адм.здание, ул.Урицкого 31 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Плеханова ул, 1 - БСС Кузнецова, ул.Плеханова 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 1В - Здание пожарного депо , ул.Ипподромная 1В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 0(37а)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Комсомольский пер, 0/ул. Марата - Рекламный щит, пер.Комсомольский 0 /ул. Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 95	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,55	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
31957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
31959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Врача Сурова пр-кт, 35 - Парикмахерская, пр-кт.Врача Сурова 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 13А - Торговый павильон, ул.40-летия Октября 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _3; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 ; КЛ 0.38 кВ СП-1749- 4 _2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31; КЛ 0.38 кВ 31; КЛ 0.38 кВ (ул.Гончарова,40)\МедПрофи; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481\1 Мая ул, 0 - ТП-3481А (4филиал 3794 комплексной базы мтоп/с Белый Ключ), ул.1 Мая 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 6 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 6 /9эт.4под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Гая 25 /м-н "Универмаг"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
31995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
31996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по Ленина, д.31-41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

31998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
31999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Созидателей пр-кт, 12 - ООО "Инфо-пресс", киоск пр.Созидателей 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

32012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Пролетарская ул, 0спуск в Лен. р-не - Участки (спуск Степана Разина), ул.Пролетарская 0 спуск в Лен. р-не	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Шоферов ул, 5 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п.,56кв./, ул.Шоферов 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 14А - Производственная база, ул. Артема 14 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - Парикмахерская, ул.Тельмана 20этажная поз.7А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 0/Дамба - Рекламный щит, ул.Марата 0 /Дамба	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - ж/д, ул.Набережная реки Свияги 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Севастопольская ул, 2 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Севастопольская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29 - ж/дом- /общ.учет 9эт. 4п. эл.пл./ 145кв., ул.Кузоватовская 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1918\Брюханова пер, 20 - Нежилое помещение, пер.Брюханова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 7 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 4А - ООО "Амарант РПК", ул. Федерации 4 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 4А - ООО "КС Техника", ул. Федерации 4 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2595	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2595\Рябикова ул, 132 - КТП-2595,АЗС и СТО"Татнефть-АЗС Центр", ул.Рябикова 132	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 160 - Киоск, ул.Радищева 160 (Гарнизонный)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Репина ул, 1, разб.чертеж №954 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Репина 1 чертеж №954	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Гая пр-кт, 1к.1 - ТП-3807, вх., пр-кт.Гая 1 к.1	0,4	11	0	0	0	0	0	0	0	11
32088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2965 Яч. 3 - РП-220 Яч.9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1136\Архангельского пер, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 60 - Нежилое помещение№74-80, ул.Рябикова 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>3 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.<Object>2 - ТП-2545 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 6бокс 3 - ТП-3153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Юности, д.53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
32116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Офис Банк "ВТБ-24", ул.Рябикова 60 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10 (кв.5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Н/ж помещ., пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Заря-Юг",ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Почтовая ул, 23 - БС "Заводской", ул.Почтовая 23 (3148-22)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилые помещения, пр-кт.Тюленева 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
32142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 11/сев-западнее - Рекламная конструкция №724, пр-кт.Авиастроителей 11 /сев-западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 0 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов северенее здания №14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5 - ж/дом, ул.Пожарского 5 - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Поливенская,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124А - нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 124 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 32 - Рекламная конструкция №896, ул.Нариманова, 32-ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Альтаир","2х2"	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Маяковского, 14А-26, 2 пер. Маяковского, 2-22А, 1-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

32176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160; КЛ 0.38 кВ Симбирская 49; КЛ 0.38 кВ ул. Северный Венец, 14-16; КЛ 0.38 кВ Г араж и ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 164; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.158; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158; КЛ 0.38 кВ Котельная кв.280, (ввод 1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 0.38 кВ школа, ул.Радищева,168; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,170; КЛ 0.38 кВ резервный рубильник №14; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174; КЛ 0.38 кВ ул. Докучаева 28; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,176; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,164А; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30; КЛ 0.38 кВ резервный рубильник №15;	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 7 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,10 п./, б-р.Киевский 7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
32178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ перинатальный центр ГРЩ-1 панель 1-1 ввод.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ 4 панель 4.1 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ3 панель 3.1 вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 0/ТЦ "Аквамол" - Рекламная конструкция №83, ш.Московское 0 /ТЦ "Аквамол"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Красноармейская,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - общ.учет 47 кв., пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,174А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57 - Киоск, пр-кт.Гая 57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Заводской проезд, 20 - Стоянка автомобилей, проезд.Заводской 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 6 - Оборудование, ул.Артема 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-1; КЛ 0.38 кВ Гаражи по ул.Дворцовая,3; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (1 эт) УльяновскКурорт; КЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, 3 (УСД); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.1, Медпрофи; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,5 (2 эт) банк "Симбирск"; КЛ 0.38 кВ гаражи.; КЛ 0.38 кВ ул.К. Маркса,3 (УСД); ВЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.3а; КЛ 0.38 кВ резерв№9.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>55689	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Масленникова Н.Г., ул. Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение №№4-8(бывш.кв.62), ул.Рябикова 70 кор.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 (минус. в № 3632, об.1/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 0 - Киоск, ул.Заречная /м-н 39/	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Рекламный щит, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2772\Московское ш, 78Б - ТП-2772,"Спецмонтаж", ш.Московское 78 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - БС-303, ул.Тельмана 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Тельмана ул, 20 - БС, ул.Тельмана 20 (3148-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

32222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Луговая ул, 9а - 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,30.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Бебеля ул, 16кв.15 - Салон красоты, ул.Бебеля 16 кв.15 (опосред)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Московское ш, 0 - Торговый киоск тр.ост. "Автозаводская", ш.Московское 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 5 - 19-ти этажный мкд, ул.Ульяны Громовой 5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
32233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Мелекесская ул, 4Б - склад, ул.Мелекесская 4 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 1 /ок. маг.№ 36/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - Нежил. пом. №111-117, ул.Камышинская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 51 - стоматология Ожгихин, ул.Репина 51	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5 - Офис, ул.Гончарова 5, кв.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 0 - светофорный объект,перекресток ул,Камыш-ул.Самарская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - магазин "Гулливер", пр-кт.Генерала Тюленева 25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - ММ «Эпичный», г. Ульяновск, пр-кт.Генерала Тюленева 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Рябикова ул, 0/вос.стр.25 Станк. - Рекламная конструкция 3х6 №145, ул.Рябикова 0 /(восточнее строен. 25 по ул.Станкостроителей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 561 - Автомастерская в гаражных боксах, ул.Ефремова 56 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481а\Гая пр-кт, 0 - 6б Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/2шт - Рекламный щит, ул.Спуск Степана Разина 0 /2шт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Иконная лавка, С-3 ж/д №81 ул. Промышленная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Лихачева ул, 9 - ул.Лихачева 9/5, ж/дом - об.уч.2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рылеева, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Ж/дом /16эт. 1п. 120кв. ОДУ эл.пл./, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 1/(СК Олимп) - Рекламная конструкция №554, ул.Димитрова 1 /(СК Олимп)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Киевский б-р, 24 - БС "Ул.Облака", б-р.Киевский 24 (минус из 4846)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б-р, 22 - б.Киевский 22, ж/дом - общ.учет 288 кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Киевский б-р, 22 - б.Киевский 22, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 91 - БС,(опосред.сети через ж/д Ефремова 91 Альфаком-засвияжье), ул.Ефремова 91 (3148-71)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Салон красоты, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Н/ж помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - нежилое помещение №1-48, ул.Радищева 86	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
32342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20 - индивидуальный жилой дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера, 89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3460 - ТП-3460А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460А\Гая пр-кт, 31между Г.Свири 4 - абонентская строительная ТП-3460А, пр.Гая 31 между Г.Свири 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 1 - ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./, ул.Докучаева 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
32365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 55А - Теннисные корты, ул.Первомайская 55 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Росбанк,ул. К. Маркса,7а	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
32373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 15 - Торговый павильон, ул.Алашеева 15 (северо - западнее)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,27-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3166\Портовая ул, 25 - Ульяновский Речной порт, ул. Портовая 25(ТП-3166)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

32383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2678	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2678\Московское ш, 46Г - ТП-2678/400кВА, вх, Пр.база,, ш.Московское 46 Г	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Марата ул, 14 - И.П. Аюев.В.А. Мастеркая по ремонту обуви, ул.Марата 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Марата ул, 14 - Нежилое помещение (23-30), ул.Марата 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 22/31 - Канин П.А. нежилое помещение, ул.Карла Маркса 22 /31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Полбина ул, 61 - Торговый киоск, ул.Полбина 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
32395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14кв.145 - Магазин "Посуда", пр-кт.Ленинского Комсомола 14 кв.145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.3вездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - ж/д - общ.учет 358кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - офис, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5044\Ульяновский пр-кт, 16 - ТП-5044, "Пищеторг" торг центр.Стройград, пр-кт.Ульяновский 16	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
32407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.К.Маркса, д.39_12	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

32408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-1-МО-51	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-1-МО-51\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 , промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
32409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1810н\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 , промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Созидателей пр-кт, 1А - Пассажирский автотранспортный комплекс, пр-кт.Созидателей 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - офисное помещение , ул.Мелекесская 4-1корпус(3 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Узел связи, ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17; КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25; ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса; КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Киоск, ул.Пушкарева 64 /м-н 24/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9/А - Оборудование тел. связи, ул.Державина 9 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
32424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - Офис, Локомотивная 68	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 59/Б - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 59 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бакинская, д.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля,30А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1801\Ипподромная ул, 4 - Адм. здание, ул.Ипподромная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Отрадная ул, 3 - Платная стоянка, ул.Отрадная, южнее ж/д № 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
32444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2671\Рябикова ул, 75 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №166	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - м.о.п./10 эт., ул.Хрустальная 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ кл 0.4кВ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27бывш. кв183 - Парикмахерская, ул. Камышинская 27 бывшая кв.183	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Карюкина,Пластова,ул.Радищева,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобозева,43-55, пер.Буинский, 21,14,12,12а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Тюленева пр-кт, 3 - Торговые ряды, пр-кт.Тюленева 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
32471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 24 - два светодиодных прожектора, пр-кт.Нариманова 24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин пр.Нариманова, д.24	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
32473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16/2 - Нежилое помещение, ул.Доватора 16 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Билборд №523, Димитр шоссе(середина Майск горы)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Офис, ул.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №528, ш.Димитровградское 0 (Майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - рекл конструкц №525, Димитровградское шоссе (ост.Карасевка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 89 - Рекламная конструкция №907, пр-т.Нариманова, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 39 - Рекламная конструкция №583, пр-кт.Созидателей 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Набережная реки Свияги ул, 140 - Летнее кафе , набережная р.Свияги 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
32499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул. У.Громовой (вв. 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Диспетчерская ул, 30 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.3 - РП-109 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 4 - Рекламные установки (билборды), пр--т. Ульяновский, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Отрадная ул, 3 - Автостоянка, ул.Отрадная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - ж/д - общ.учет 426кв., пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
32525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - м-н "Чебоксарский трикотаж", ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/6)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 59 - Билборд №113, ул.Октябрьская, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 27, разбив,черт, м64 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 27 черт, м64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/(ост.Карасёвка) - Рекламная конструкция №522, ш.Димитровградское 0 /(ост.Карасёвка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Солнечная ул, 0 - ГСК от ТП-4004Н, ул.Солнечная (новый ввод)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Ак. Павлова - Рекламная конструкция №673, ш.Димитровградское 0 /Ак. Павлова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.446 - РП-2 (Запад) яч.1	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Д/С "Олимпик", ул.Юго-западная 5	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0

32554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.446 - РП-2 (Запад) яч.1	РП 6 (6.3) кВ РП-2 (Запад)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-2 (Запад)\Юго-западная ул, 5 - Котельная, ул. Юго-Западная 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 2 - кап.ремонт ДК "Современник", ул.Луначарского 2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А оф 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера пер, 2/79 - Нежилое помещение, пер.Робеспьера 2 /79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Волжская ул, 32/46 - жилое помещение, квартира 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4А - ОВО, ул.Мелекесская 4 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 6 - ж/д, ул.Московская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 2/17 - ул.Б.Хмельницкого 2/17, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.З.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 61а	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
32596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Аблукова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 59 - ТП-1884, ул.Федерации, 59	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова, д.30.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова, д.30.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №140, ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр. Нариманова; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина,91/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 6бокс 6 - ТП-3153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "Б"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - Билборд №150, ул.Рябикова 27 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - ж/дом, ул.Державина 14 - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Державина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 86	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Новосельденский ул, 0 - Торговый павильон, ул.Новосельденская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23под.8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 под.8 (№8-19)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 2 - ТП-1118	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 0/путепровод - Рекламная конструкция №140, (№1719/120), ул.Рябикова 0 /путепровод	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 7 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Заречная ул, 33 - Нежилое помещение, ул.Заречная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/8)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина, 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 27/севернее - Рекламная конструкция №740, пр-кт.Ленинского Комсомола 27 /севернее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12, (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - нежилое помещение, пр.Ленинского Комсомола 18-3 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - автопарковка,пр.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
32682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Варейкиса ул, 28 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - киоски, пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Рекламная конструкция 1.2*1.8 №М158, пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Некрасова 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 4западнее - Выставочный зал, ул.Ипподромная 4 западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 20 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 19 - Офис, ул.Шигаева 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,105	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция 3х6 №532, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция №529, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 17 - Шигаева 17(непосред.) о.у/ж/д, ул.Шигаева 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Шигаева ул, 17 - Шигаева 17(непосред.) о.у/ж/д, ул.Шигаева 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,62-88,67-91а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Аношина пер, 1 - административное здание, пер.Аношина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 33 - Нежилое помещение, ул.40-летия Октября 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, д.19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1\Красноармейская ул, 154а - МКД, ул.Красноармейская 154 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 7А - Нежилое помещение, проезд.Героя России Аверьянова 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Дзержинского, 37, 39, 43, 46, 48, 52; ул.Рейна, 1,3,5,2,4,6; ул. Хвалынского, 6;	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Локомотивная ул, 207 - Магэнерго (4973 об.48), ул.Локомотивная 207	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0/западнее - Рекламная конструкция №721, пр-кт.Авиастроителей 0 /западнее жилого дома №29	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - ТП-3837 Адм.здание (из д.4072), ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 3 - ул. Докучаева 3, ж/дом-общ.учет /12кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
32738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Тюленева пр-кт, 27 - Киоск, пр. Г.Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3098 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 Яч.1 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Набережная реки Свияги ул, 0 - Водозаправка, наб. р. Свияга/ул. Ленина	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
32742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Кадьяна ул, 0 - КНС, ул. Кадьяна юго-западнее дома №26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/д - общ.учет, пр-кт.Филатова 12 /252кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Хрустальная ул, 44А - ТП-3429, вх., ул.Хрустальная 44 А	0,4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
32750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 12 /9эт.7под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 30 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 1 - Коммутаторы ЗАО "Ультрамарин" выст. в дог.№4755 в насел.	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УВД, ул. Федерации 132а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

32762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. У.Громовой,8 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 12кв. 181 - Магазин, ул. Камышинская 12 кв.181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.126, Магазин "СОМ"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 4А - Мастерская, ул. Кузнецова 4 А (минус. в №3937)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 20 - гараж, ул.Спуск Степана Разина 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - нежилые помещения, б-р.Новосондецкий 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ленина ул, 0/ Гончарова - Киоск №23, ул.Ленина / Гончарова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Рябикова ул, 114 - Киоск, ул.Рябикова 114 /ул.Горина (трамв.ост.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №530, Димит.ш (майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Рылеева пер, 14 - Офисы №19-28, пер.Рылеева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А (н/ж часть) - Киевский 18А офисы. помещ. и парк., б-р.Киевский 18 А (н/ж часть)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Билборд №527, Димитровградское шоссе(Майская гора)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481б\1 Мая ул, 0 - ТП-3481А (4филиал 3794 комплексной базы мтоп/с Белый Ключ), ул.1 Мая 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение (№2-6на поэт. плане), ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Заречная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4_2; КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ; КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ м-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"; КЛ 0.38 кВ Сириус-К; КЛ 0.38 кВ Банк "Хоум Кредит"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Бебеля ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 21/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\40-летия Победы ул, 28 - Стоматологический кабинет, ул.40-летия Победы 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 0 - Киоск, ш.Московское (ост.Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 86	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 10/40лет Октября - Билборд №561, ул.Димитрова 10 /40лет Октября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 10/40лет Октября - Билборд №561, ул.Димитрова 10 /40лет Октября	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - БС Юности 5, ул.Юности 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3426\Нефтяников проезд, 3 - КТП-3426, Нефтебаза, проезд.Нефтяников 3	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
32853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв№1.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1); КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.Гончарова, д.21; КЛ 0.38 кВ Резерв №3.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17; КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25; ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса; КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.12 - ТП-5217 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5217\Тюленева пр-кт, 44 - ТП-5217, пр-кт.Тюленева 44 (4571-10,14,13; 2606; 4940-10,10128)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-223 руб.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Гагарина,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - БС "Аблукова"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Врача Михайлова ул, 52 - Торговый павильон, южнее здания №52 по ул. Врача Михайлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 12 - памятник "Хо Ши Мина", ул.Камышинская 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Стасова ул, 32.1 - Магазин, ул.Стасова 32 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Давыденко А.С., (№ 10115) ул.Карла Маркса 17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Агентство АТМ, ул. К.Маркса 17	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Отрадная ул, 5 - Офис, ул.Отрадная 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 0 - Рекламная конструкция №226, ул.Камышинская 0 /северо-вост. жил. дома №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 10 - ул.Рябикова 10, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
32897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Созидателей пр-кт, 7 - АЗС, пр.Созидателей 7 от ТП-5151(ТП-5157)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Льва Толстого ул, 11В - индивидуальный жилой дом, западнее дома №15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59Б - Оборудование, ул.Любови Шевцовой 59 б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 15 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.1,вв.2)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
32910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 100/1 - нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 100 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Фасадная ул, 5Б - бокс 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

32930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 25 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 44 - пр.Созидателей 44, ж/д - об.учет 216кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул. Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ульяновский пр-кт, 2/пр.Созидателей - Рекламная конструкция №637, пр-кт.Ульяновский 2 /пр.Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53 - нежилое помещение, ул.Репина 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53 - Нежилое помещение, ул.Репина 53	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

32944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1747 Яч.<Object> - ТП-1755 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1747	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1747\Карла Маркса ул, 19 - ТП-1747, Ресторан "Россия", ул.К.Маркса 19, , ул.Карла Маркса 19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и УЭТ ул. Гончарова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,81/4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 0 - светодиодный экран на перекрестке пр.Созидателей и пр.Ульяновский, около АЗС по пр.Созидателей, 32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Бакинская ул, 81 - МКД (нфу), ул.Бакинская 81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Сиреневый проезд, 7 - Нежилое помещение, проезд.Сиреневый 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
32970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Система автополива,; КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Система автополива,; КЛ 0.38 кВ Малый фонтан,б-р Нов.Венец	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Стасова ул, 27 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Стасова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 10/30 - Оборудование тел. связи, ул.Богдана Хмельницкого 10 /30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
32983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 38 - пр. Гая 38, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

32986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежилое помещение 3этаж, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
32997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
32998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 38 - Б.С, ул.Кирова 38 (3148-20)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - ООО "Амарант РПК", торговые ряды, ул. К.Маркса 17.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3475,База, проезд.Энергетиков 8 (5232-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3475,База, проезд.Энергетиков 8 (5232-1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана 30,ж/д - м.о.п/5эт.,4 под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 30 - ул.Тельмана,30-общий учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.6 - ТП-1975 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.4 - РП-128 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1975	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1975\Ульяны Громовой ул, 10 - ТП-1975, Вход,, ул.Ульяны Громовой 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2968	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2968\Московское ш, 8А - ТП-2968, База, ш.Московское 8 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

33045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ 8568/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 17 - Павильон напротив тр.остан., ул.Октябрьская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 47 - Рекламная конструкция №615, пр-кт.Ленинского Комсомола 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 2А - Торговый киоск, ул.Автозаводская 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - Биллборд, пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18145 - магазин"Цветы", пр-т Л.Комсомола 18, кв.145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ленинского Комсомола пр-кт, 23 - Неж.пом., пр-кт.Ленинского Комсомола 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - Массажный кабинет, пр-кт.Созидателей 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Созидателей 24	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Созидателей пр-кт, 24 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Созидателей 24	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛ3" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/д - об.уч. 252кв., пр-кт.Авиастроителей 21	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0

33086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 21 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,7 п./, пр-кт.Авиастроителей 21	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
33089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помешения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Карла Либкнехта ул, 29 - Узел связи, ул.Карла Либкнехта 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Самарская ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Самарская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 25 - АЗС №503, ул.Пушкарева 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Северный Венец ул, 32 - ООО Ульяновск-Тренд, ул.Северный Венец 32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ленинского Комсомола пр-кт, 1 - пр.Л.Комсомола 1, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.6 - ТП-4184 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4184	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4184\Врача Михайлова ул, 48 - ТП-4073, Вход., ул.Врача Михайлова 48(ТП-4184)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
33117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 66	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 8; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ПС 10 (10.5) кВ ПП-5128	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.2 - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5125 Яч.<Object> - ТП-5127 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.3 - ТП-5130 Яч.<Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5130\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Московское ш, 8А - База,ул. Московское Шоссе 8А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 43кв.259 - Нежилое помещение, ул.Репина 43 кв.259	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Гая пр-кт, 38 - Билборд №327, пр-кт.Гая 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>3363	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
33143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Садовая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Академика Филатова пр-кт, 3под.4 - Парикмахерская, пр-кт.Академика Филатова 3 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Пионерская ул, 16/16 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 16 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р Фестивальный 12 (минус. в №3306, об.16/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 74 - ж/дом - лифт, ул.Пушкарева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение №11-13; 15-18; 20-27, б-р.Фестивальный 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 15 - ул.Ефремова 15, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19/9 - БС "Ул Венец", ул.Спасская 19 /9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Карбышева ул, 4 - Диспетчерский пульт, ул.Карбышева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 Яч.2 - РП-404 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Димитрова ул, 14 - АЗС №11, ул. Димитрова 14 (ул. 40 лет Октября 3) от ТП-4091	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 136 - МЖД, пр-кт.Нариманова 136	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Наумова ул, 8 - индивидуальный жилой дом, ул.Наумова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Книжный магазин, ул.К.Маркса,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Лихачева ул, 7 - ж/дом, ул.Лихачева 7 об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 48	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Пушкарева ул, 32 - Пушкарева 32. ж/дом - общ.учет/5 эт.6 п./, ул.Пушкарева 32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Хваткова ул, 18 - РП-238 яч.10 Вход, ул.Хваткова 18 (53)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Ракитный, 1-25, 2-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 1-й пер, 2 - ООО "КапиталЪ", пер.Мира 1-й 2 офис	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Нежилое помещение Аптека, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Студия макияжа, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 22 - Диспетчерский пульт, пр.Ульяновский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Продуктовый магазин, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Облсобес,ул.Федерации,60	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 6 - ТП-2988 Яч. 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Карбышева ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 46 - Колледж 2, ул.Ленина 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Урицкого ул, 0 - Рекламный щит, ул.Урицкого, юго-восточнее ж/д 76	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 46А - ООО "Кварта", Московское шоссе 46А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 5 - Нежилое помещение, ул.Заречная 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 51 - Нежилое помещение, ул.Полбина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 5 - ж/д. - общ.учет 144кв., б-р.Киевский 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 33, 34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин, ул. Маяковского, 16; КЛ 0.38 кВ ул.Маяковского, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Дружбы Народов пр-кт, 5/428кв/ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Дружбы Народов 5 /428кв/	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,3-23,4-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1334\Урицкого ул, 45 - Магазин Светофор, ул.Урицкого 45	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1084\Воробьева ул, 0 - МКД (корп.1 и 2), ул.Воробьева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛК-2,ул.Орлова,29 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Сергея Тюленина ул, 36/7 - Ж/д, ул.Сергея Тюленина 36 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 47 - Шолмова 47 ж/д- о/у 89 кв.5 эт.3 п./, ул.Шолмова 47	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2/южнее маг Пятерочка - Киоск №47 , пр-кт.Ульяновский 2 /южнее маг Пятерочка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №404, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция (билборд) №848, ул.Спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 104уч	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 Яч.6 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3486\Кольцевая ул, 50 - База, ул. Кольцевая 50	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Туполева пр-кт, 6 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Тюленева пр-кт, 4/бывш. кв.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 4 /бывш. кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Минаева ул, 17 - билборд №831, ул.Минаева 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кузнецова, 9-11, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2960\Хваткова ул, 0 - ТП-2934, ВЛИ-0,4 кВ СНТ "Пригородный", ул.Хваткова 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - офисное и складское помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - нежилое помещение №31, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 20 - Узел связи, ул.Маяковского 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2531\Рузаевский пер, 7 - Производственная база, пер.Рузаевский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13/1эт. 7под. - Офис, пр-кт.Ульяновский 13 /1эт. 7под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ павильон по ул.Плеханова, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Транспортная ул, 14 - наруж/осв.ул. Водопроводная вдоль стр-ся дома по ул.Транспортная 14,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - Нежилое помещение №1081, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,54	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 9 - ж/д-лифт/моп, пр-кт.Ленинского Комсомола 9 /9эт.6под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 Яч.7 - ТП-2973 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2973	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2973\Шигаева ул, 21 - ТП-2973, Вход	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Мелекесская ул, 39 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 /А (цокольн.эт.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
33384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19/А - Оборудование тел. связи, б-р.Новосондецкий 19 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 16 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М45,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Орская ул, 1 - ул. Орская 1, ж/дом - общ.учет/5 эт., 11 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 41 - Нежилое помещение, ул.Розы Люксембург 41 /57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1878\Глинки ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - АЗС-3, ул. Азовская 78	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /ЦУМ - фонтан/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - ММ «Саржа», г. Ульяновск, ул.Камышинская 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2296 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Свияга яч.236 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ПТ-2243 яч.3-ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2296\Хваткова ул, 18 - ТП-2296 ГСК "Станки",, ул.Хваткова 18 (6314)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 36 - ул.Камышинская 36, ж/дом - лифт и об.уч.12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
33416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2266\Московское ш, 78 - База УТС, ул. Московское шоссе 78	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Московское ш, 0, южнее д.№100 - многофункциональный объект, ш.Московское 0 , южнее д.№100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/дом - общ.учет/28кв./, б-р.Новосондецкий 17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ефремова ул, 127 - Оборудование, ул.Ефремова 127	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Профсоюзная ул, 40 - ж/дом -общий учёт /5 эт., ул.Профсоюзная 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера, д.84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Кролюницкого ул, 15 - Нежилое помещение (цоколь), ул.Кролюницкого 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 97 - Нариманова 97 ж/д - о/у 120 кв.10 эт.3 п./, пр-кт.Нариманова 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 Яч.1 - ТП-4171 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1309\Кролюницкого ул, 15 - Кролюницкого 15. ж/д общ.уч/ 8кв./ 3 эт., ул.Кролюницкого 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Спуск Степана Разина ул, 0грузовой - Рекламный щит №418, ул.Спуск Степана Разина грузовой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 46А - ООО "Кварта", Московское шоссе 46А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Дружная ул, 49 - ИЖД, , ТОО "Индовое"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Симбирская, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 91/Пушкаревское кольцо - Рекламная конструкция №82, ш.Московское 91 /Пушкаревское кольцо	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 19 - ТП-4022, ул.МТС-1 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 1/А - Оборудование тел. связи, ул.Розы Люксембург 1 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 43 - Магазин, пр-кт.Гая 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 7, разб.черт. м102 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 7 черт. м102	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - БС, ул.Пушкинская 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 17 - ж/д.-м.о.п., б-р.Новосондецкий 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 7 - Нежилое помещение, ул. Федерации 7 (минус. в №3555)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 41/57 - Нежилое помещение, ул.Розы Люксембург 41 /57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Магазин одежды и салон красоты, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 5 - нежилое помещение, пр-кт.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 203 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Локомотивная 203	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.7 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 17 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 19 - торговый павильон "Цветы", пр-кт.Ленинского Комсомола 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Врача Михайлова ул, 32б - ООО "Мега Дент"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5199 Яч.3 - РП-516 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5199	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5199\Карбышева ул, 27 - Оборудование, ул.Карбышева 27	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Оборудование, ул.Нахимова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Нахимова 27 МКД, ул.Нахимова 27	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
33529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Училище, ул. Радищева,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Жуковского ул, 77 - ж/дом - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.Жуковского 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 154 - Производственное помещение, ул. Набережная р.Свияги 154	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Бутурлиных 1-й пер, 21А - ТП-2383	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
33557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Промышленная ул, 55/промыш. рынок - Рекламная конструкция №199, ул.Промышленная 55 /промыш. рынок	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 Яч.4 - ТП-3154 Яч.3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - 2 торговых киоска, пр-кт.Ульяновский (напротив ж/д №12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Гагарина ул, 0 - Киоск, ул.Гагарина /ул. Орлова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 28 - Нежилое помещение (суб), ул.Карла Либкнехта 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ подвал УВД РЩ-2, вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.4 - ТП-2866 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2865 Яч.8 - РП-234 Яч.25; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2866	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2866\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул, 26 - ж/дом - общ.учет./5 эт., ул.Хрустальная 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Авиастроителей пр-кт, 0 - БС пр-кт.Авиастроителей /Ак.Филатова, пр-кт.Авиастроителей 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2722 Яч.2 - ТП 2723 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2723\УКСМ ул, 8А - БС, ул.УКСМ 8 А (1514-48),ООО "Т2 Мобайл"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 7 - ул.Станционная 7, ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2722 Яч.2 - ТП 2723 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.1 - ТП-2722 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2723	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2723\УКСМ ул, 8А - ТП -2723 ГСК "Мария", ул.УКСМ 8 А (248)и ООО "СК Дом " (433)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Серафимовича ул, 29 - Банный комплекс, ул.Серафимовича 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 46Б - ул.Автозаводская 46Б, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 46А - ул.Автозаводская 46А, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул.Ленина,109; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,107	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул.Ленина,109; КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул.Ленина,107	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр по формированию ЗОЖ, ул.Гончарова,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Овражная ул, 5 - индивидуальный жилой дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - общ.учет 74кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности 2, ввод 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 16 - нежилое здание, ул.Амурская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 24 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Доватора 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 81 - надземная тепловая камера "Оптика", ул.12 Сентября 81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1334\Урицкого ул, 45 - ТП-1334,, ул.Урицкого 45 (747)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 29 - АЗС, ул.Пушкарева 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Рябикова ул, 65 - Оборудование тел. связи, ул.Рябикова 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Жуковского ул, 66 - БС Жуковского (--№3704), ул.Жуковского 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.12 Сентября, д.123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Машзавода им."Володарского" с/т, 20 уч., сад №9 - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 0 - Прирельсовая база "Сельдь", Московское шоссе от ТП-2231 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н"Магнит","Турист"	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 38 - ул. Ефремова 38, ж/дом - м.о.п. /3 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 9 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 9,ж/д-м.о.п/2эт..2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Кузоватовская ул, 0/ул.Рябикова - Билборд №155, ул.Кузоватовская 0 /ул.Рябикова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Самарская ул, 21 - ул.Самарская 21, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1726\Радищева ул, 42 - перинатальный центр на 150 коек, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ4 панель 4.2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 1п.Карлинское - Ц.Усадьба 1 ж/д МОП /3эт 4п./, ул.Центральная усадьба 1 п.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 32 - ул.К.Либкнехта 32, ж/дом - общ.учет /5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 25 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 25 - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежил. пом.(суб в 4130), пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежилое помещение 2 этаж, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Офис, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Неж. пом.Сети МРСК (суб.4130 об.11.3), пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Карла Маркса ул, 13 - ресторан "Карл Маркс Штрассе", ул.Карла Маркса 13	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежил. пом.№2 (суб в 4130), пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Радищева 74	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - Нежилое помещение, ул.Репина 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 0 - Рекламный щит, ул.Урицкого 0 /перекрёсток К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Туполева пр-кт, 26 - ММ "Ремедиум", г. Ульяновск, пр-кт.Туполева 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
33681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.8 - ТП-5185 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5185	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5185\Карбышева ул, 7-11 - ТП-5185, Вход., ул.Карбышева 7 -11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 1 - Баратаевка п., ж/д, ул.Садовая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
33687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12кв.146 - Медицинские услуги, пр-кт.Генерала Тюленева 12 кв.146	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Буинская, 44, 70А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Кирова ул, 18/ Юж.рынок ост. - Киоск №1, ул.Кирова 18 / Юж.рынок ост.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - торговый киоск, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - торговый киоск, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2650 Яч.КЛ 0.4 кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.29д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,179а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Кюрегян торговый павильон, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28 - Кюрегян торговый павильон, пр-кт.Тюленева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Полбина 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НО б-р Н.Венец; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-1977-01 яч.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 6кв.3 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 6 кв.3 (минус. в №4562, об.25/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Авиастроителей пр-кт, 12/восточнее - Рекламная конструкция №727, пр-кт.Авиастроителей 12 /восточнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Цех, ул. В.Полевая, 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3720\Энергетиков проезд, 3 - ТП-3720, Через сети Авис, проезд.Энергетиков 3 (8) (№475 Тихонов)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 4 - торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Авиастроителей пр-кт, 0/пр.Туполева - Рекламная конструкция №647, пр-кт.Авиастроителей 0 /пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1636-1; ВЛ 0.38 кВ приход на СП вв.1; ВЛ 0.38 кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Фонтан; КЛ 0.38 кВ Система оповещения МЧС; ВЛ 0.38 кВ ул.Наб.Р.Свияги, 154, 156; КЛ 0.38 кВ Лаборатория ул.Набережная р.Свияги, д.158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 49 - Рекламная конструкция №119, ул.Октябрьская 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Кузоватовская ул, 40Б - ТП-2861, яч.10, вх (вв1, вв2), ул.Кузоватовская 40 Б(ТП-2951)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
33762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 2А - Кафе, ул.Заречная 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Врача Сурова пр-кт, 16 - ТП-518А,Вход., пр-кт.Врача Сурова 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 28 - Западный бульвар 28, ж/дом - Об.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 21 - Офисы , ул.Мира 21 (4130-8	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
33771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 7 - ж/дом, ул.Поливенская 7 - общий учет/6 эт, 3 п.72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Пожарского ул, 27 - ул.Пожарского 27, ж/дом - об.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 11 - с.Баратаевка .у.Герасимова 11,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 39 - ж/дом - общ.учет 122 кв., ул.Хрустальная 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Профсоюзная ул, 29Б - Фабрика мягкой мебели, ул. Профсоюзная 29 Б (1549)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

33786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Советский 1-й пер, 57 - Нежилые помещения, пер.Советский 1-й 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Спортплощадь ул, 4 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт., ул.Спортплощадь 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61 /37 (быв кв 255)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 8 - ж/дом - общ.учет 108кв., б-р.Киевский 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.<Object>_2 - РП-102 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 подъезд 2,эт1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 16 /7 подъезд 2,эт1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - нежилое помещение №1;2, пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2189 Яч.<Object> - РП-214 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2189\Московское ш, 36 - На территории ЗАО "Строймаш", Московское шоссе 36 (минус. в №20)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Локомотивная ул, 11 - ж/дом - общий учет , ул.Локомотивная 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел, ул.Бебеля19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-502	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 яч.15 - ТП-5030 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 Яч.3 - РП-502 Яч.15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

33835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Карбышева ул, 5 - ул.Карбышева 5, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (был минус. в №4318, об.1/3)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
33844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 288 - Административное здание, К.Либкнехта 28/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2927\Московское ш, 2 - Станция техобслуживания, ш.Московское 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2927\Московское ш, 2 - База стройматер., ш.Московское 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37под.5, кв.148 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 под.5, кв.148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Ленина пл, 0 - иллюминация , пл.Ленина 2014г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1880 Яч.<Object> - РП-132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.18 - РП-132 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1880	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УЦМ, Гагарина, 34	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

33862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 23А - Средний Венец 23 А ж/д - о/у /5 эт.10 п./, ул.Средний Венец 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Нежилое помещение, ул.Мира 22	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
33866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Варейкиса ул, 31 - Варейкиса 31. ж/д - о/у /5 эт., ул.Варейкиса 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ул.Димитрова - Билборд №535, ш.Димитровградское 0 /ул.Димитрова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Спасская ул, 15 - БИЛБОРД №879, ул.Спасская, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/40 лет Октября - Билборд №540, ш.Димитровградское 0 /40 лет Октября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - Оборудование, ул.Ипподромная 13 г	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 13 - ж/дом лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./, ул.Рабочая 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - МКД, ул.Ипподромная 13 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 79 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\Бебеля ул, 49/31 - ЖИЛОЙ дом, ул.Бебеля 49 /31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 21321; КЛ 0.38 кВ 2112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 42 - Станция юных натуралистов, ул.Октябрьская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 94 - Гостиница, пр-кт.Созидателей 94	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4/ул.Шолмова - БИЛБОРД №235, ул.Камышинская 4 /ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Созидателей пр-кт, 38 - пр.Созидателей 38, ж/дом - лифт и м.о.п./16 эт.,1 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 31 - ж/дом - общ.учет/18 кв./, ул.Мостостроителей 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Парикмахерская, пр-кт.Филатова 13 /подъезд 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0/ул.Заречная - Рекламная конструкция №512, ш.Димитровградское 0 /ул.Заречная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
33913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Филатова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург, 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9под.8 - Парикмахерская, пр-кт.Академика Филатова 9 под.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, ул.Димитрова 10	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

33928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3424	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3424\Автомобилистов ул, 5 - ТП-3424, ИП Митькин ул.Автомобилистов 5 (3405)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 4 - У.Громовой 4 ж/д о/у 10 эт. 6 п.270 кв./, ул.Ульяны Громовой 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3933 - ВЛ 6 кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3933\Гая пр-кт, 69В - ТП-3933, пр-кт.Гая 69 В (4176-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 17 - ул.Ефремова 17, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - магазин "Грош", ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург, 3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - Аптека, ул.Рябикова 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 36-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

33952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Торговый киоск, Туполева/Созидателей	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Северный Венец ул, 32 - ИП Мельникова Н.О, ул.Северный Венец 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 11 - ул.Державина 11, ж/дом - общий учёт /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1885	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1885\Дмитрия Ульянова ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Дмитрия Ульянова 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
33969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Героя России Аверьянова проезд, 7 - Сауна, пр-д Героя России Аверьянова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Нежилое помещение(Офис адвокатов), ул.Мира 22 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

33975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Пионерская ул, 9 - ул.Пионерская 9 ж-дом оу + моп (3эт. 3под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 18 - Магазин, ул.Металлистов 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14..	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
33990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91 - Здание, ул.12 Сентября 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 0/ул.Кузоватовская - Рекламная конструкция №151, ул.Рябикова 0 /ул.Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
33993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

33997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/севернее жил.д. №44 - Билборд №256, ул.Пушкарева 0 /севернее жил.д. №44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 35 - Пункт раздачи детского питания, ул.Кузоватовская 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Верхнеполевая ул, 14 - офис №3, ул.Верхнеполевая 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 111 - Магазин, ул.Ефремова 111	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 5 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Филатова 18 /72кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Академика Филатова пр-кт, 18 - Нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 71 - ж/дом, ул.Рябикова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,31-65,26-66, 1пер.С.Лазо,35-65,38-62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.; КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13/6 - Нежилое помещение (первый этаж), ул.Минаева 13 /6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 32 - МКД, ул. Гафурова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 9 - Общежитие, ул.Краснопролетарская 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

34055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Красноармейская ул, 61 - Стоматологическая клиника, ул.Красноармейская 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 8А - Торговый киоск/тр.ост. "ул.Пушкарева"/, ул.Пушкарева 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - 2пер.Мира 28/3 Администр. зд., пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Кирова 20	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3605	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3605\Пензенская ул, 9 - База, ул. Пензенская 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул. У.Громовой (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 60А - ТП-2686, Вх.	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.3 - РП-401 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4053\Тельмана ул, 2В - БС Тельмана 2В (- в №1832 об. 57/1), ул.Тельмана 2 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>7324,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наркоконтроль, ул. Радищева, 132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Карла Либкнехта ул, 15 - Завод, ул. Карла Либкнехта 15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 4, разб.черт. м99 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 4 черт. м99	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56А - Склад, ул. Профсоюзная 56 А (минус. в №514)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-т Генерала Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 8 - ж/д - лифт/моп /9 эт.,3 п./, б-р.Киевский 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2267\Октябрьская ул, 26 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №120	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Шигаева ул, 7 - ул.Шигаева 7, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
34101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 61 /37. быв. кв. 181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 45 - Общежитие, ул.Аблукова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 12Б - Адм.здание, ул.Камышинская 12 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2192\Московское ш, 56 - ПП-2192,яч.1, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 33 - нежилое помещение, ш.Московское 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2541\Доватора ул, 3Б - Котельная, ул. Доватора 3 Б (минус. в №4466)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Гончарова ул, 38 - Нежилое поменщение, ул.Гончарова 38/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - общ.учет 158кв.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "Б", ул.Дворцовая 2 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 12 - ул.Рябикова 12, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 10 - ул.Самарская 10, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - БССС "Воробьева", ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1149\Воробьева ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Воробьева 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 9А - Офис, ул.Федерации 9 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - Нежилые помещения, ул. Кирова 20 (2 этаж) (минус. в №10026, об.52/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Новосондецкий б-р, 12 - ж/дом - общ.учет/287 кв./, б-р.Новосондецкий 12	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
34128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Фестивальный б-р, 0 - Торговый павильон, б-р.Фестивальный 0 (рядом с домом №26)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Туполева пр-кт, 7 - Здание бани с котельной, пр-т Туполева 7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Спасская, 8; КЛ 0.38 кВ Гараж (внутри квартала)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 15 - Рекламный щит, пр-кт.Туполева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова 2-й пер, 8 - Насосная станция 6, 2-ой пер. Кирова 8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,83-119,ул.Интернациональная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3615 Яч.2 - РП-318 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3615	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3615\12 Сентября ул, 7А - ТП-3615, "Ростелеком" АТС-32, вх., ул.12 Сентября 7 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 18 - Общежитие, ул.Кольцевая 18 /5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,1,2,3,4,5, Докучаева,6,8, ул.О.Кошевого,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 836 - ГСК "Жилищник, ул.Отрадная 83 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п.,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского,40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк,	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Октябрьский пер, 13 - пер.Октябрьский 13, ж/дом - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124А - ул. Федерации 124А , ж/д-общ.учет (об.8)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 38 - ул. Ефремова 38, ж/дом - общ. учет /3 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 54Б - Ульяновский механический завод, ш.Московское 54 Б (в УЭ догвор 000456КО , тр-т с УКБП)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
34180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
34181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Гагарина ул, 27/Б - ММ «Данита», г. Ульяновск, ул.Гагарина 27 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 20 /18эт.1под./	0,4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
34187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 44 - Нежилое помещение, ул. Первомайская 44	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 20 - Нежилое помещение, б-р.Пензенский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56около - Киоск , ул.Автозаводская 56 около ж/д №56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 4 /9эт.5под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 36А - Квартира, ул. Кузоватовская 36 А (кв.20)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 68А - Шкаф оптического узла в ж/доме ул.Рябикова 68а г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
34210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3833	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3833\Чистопрудная ул, 28 - ТП-3833, "Эра", ул.Чистопрудная 28	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Димитрова ул, 7 - БС (минусуется в д. 3749), ул.Димитрова 7, ООО "Протагор"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Ж/дом /16эт. 1п. 120кв. ОДУ эл.пл./, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - ж/д - общ.учет, б-р.Пензенский 4 /180кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - Магазин, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 18 - нежилое помещение №42-45, пр-кт.Ленинского Комсомола 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 6 - ул.Федерации 6,ж/д -м.о.п 3эт.,3под.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
34234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 8 - пр.50 лет ВЛКСМ 8. ж/дом - об.уч.4 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 26 - ж/дом, ул.Кирова 26 - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - Киоск, ул.Врача Михайлова 52 /м-н "Волга"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи лифтсервис	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5034\Ульяновский пр-кт, 28пом.46-48 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 28 пом.46-48	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>1235	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2850\Московское ш, 6/Б - Производственная база, ш.Московское 6 /Б (6531)(ТП-2850)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Автостоянка ул. Б. Хмельницкого, д.16 (минус. в №4867, об.50/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - ООО "ЦСС "Евродент", ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 18	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 0 - рекл конструкция №639, пр.Созидателей-пр.Ульян(въезд в промзону)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Пушкарева ул, 56(юго-западнее) - Торговый павильон, ул.Пушкарева 56 (юго-западнее) Пушкарева д.60	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.8 - ТП-5155; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5155	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5155\Дружбы Народов пр-кт, 40 - Стройка офиса ЧП "Новое Время", пр.Др.Народов	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ефремова ул, 19 - ул.Ефремова 19, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ТП-3938, ул.Железнодорожная 2 В (515 ТСЖ Солнечный)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Береговая 1 ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - ТП-3027 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3027\Гончарова ул, 9 - ТП-3027, вх., ул.Гончарова 9	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

34290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 18 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 18,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2195\Чкалова пер, 3 - База, пер.Чкалова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ульяновский пр-кт, 7 - Торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 0/пр.Лен.Комсом. - Рекламная конструкция 3х6 №611, пр-кт.Туполева 0 /пр. Ленинского Комсомола	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ БС "МТС"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Генерала Тюленева пр-кт, 1 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Генерала Тюленева 1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1505\Урицкого ул, 0 - Рекламная конструкция (билборд) №9963.№825 на территории МЕТРО, ул.Урицкого 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Мира ул, 167а - жилой дом в с.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3638	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3638\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная д.58 ТП-3638 (442-2, 7605)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2 - Билборд №681, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 44 - ТП-3454, "Спектр-Авто67", ул.Первомайская 44	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3+№4 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19 - Оборудование, б-р.Новосондецкий 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв№1.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1); КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.Гончарова, д.21; КЛ 0.38 кВ Резерв №3.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.1) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17; КЛ 0.38 кВ стадион,ул.Энгельса,25; ВЛ 0.38 кВ кафе "старый замок" ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25; КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса; КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17; КЛ 0.38 кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблукова 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0//карасевка - Рекламная конструкция №518, ш.Димитровградское 0 //карасевка	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Достоевского ул, 12 - Гараж, ул.Достоевского 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.40б №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.40б №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Гончарова ул, 8/1 - Поликлиника, ул.Гончарова 8 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Академика Павлова пер, 18 - МКД, пер.Академика Павлова 18	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140б Яч.3 - ТП-1140в Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.49	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140б	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140б\Карла Маркса 4-й пер, 39 - УВВТУ, ул. К.Маркса 39	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>зхъъ	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Автозаводская ул, 16 - БССС "Автозаводская", ул.Автозаводская 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 48/16эт.1п./ - ж/д. лифт и моп., пр-кт.Созидателей 48 /16эт.1п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва, 81/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>5; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Кролюницкого 13. ж/д общ.уч.(10эт. 40кв.), ул.Кролюницкого 13	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
34360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 4а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 0 - садовый дом, юго-восточнее СНТ "Волжский косогор"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 7 - Билборд №603, пр-т.Туполева, 7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/9эт.5под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Созидателей 28 /9эт.5под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 46 - ООО "ЭКО-Нефть ", ул. Московское шоссе 46 (№600035КО) Бывший "Дивный мир"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 56 - Нежилое помещение, ул.Федерации 56	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
34377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>564	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Пожарный (гаражи)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4132Н\Ш023 - 1\Line-Abn1_3	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 0/(автовокзал) - Рекламная конструкция №111, ул.Октябрьская 0 /(автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3-пер.3.Космодем.,23-37,42-60, ул.Пригородная,2-10,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 8а - Магазин, ул.Варейкиса 8 А (№217, об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр.Нариманова,64/2,ул.Тимирязева,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
34412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 4пер.Нариманова,28-42,29-43, 5пер.Нариманова,28-42,27-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Инженерный проезд, 40 - пр.Др.Народов/40-й проезд Инженерный	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д,ул.Красноармейская,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 0/Гоголя 10 - Рекламная конструкция №552,ул.Димитрова- ул.Гоголя, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Северный Венец ул, 32 - ИП Мельникова Н.О, ул.Северный Венец 32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Фруктовая ул, 6 - ул.Фруктовая 6, ж/дом - общ.учет /296 кв./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
34438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 47 - ул. Герасимова 47, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 47 - ул. Герасимова 47, ж/дом - общ. учет /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ефремова ул, 58 - Вспомогательно - бытовой корпус , ул.Ефремова 58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ПС 10 (10.5) кВ ППНО-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО-3626\Карсунская ул, 4 - рекламная конструкция (биллборд), ул.Карсунская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 53 - ул.Октябрьская 53, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.7 - ТП-5105 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5105\Наганова ул, 10А - ТП-5105, Рынок,, ул.Наганова 10 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 34 - Кирова 34. ж/д - о/у /9 эт., ул.Кирова 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101, строит.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение №6-10, ул.Кролюницкого 17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Кузоватовская ул, 38 - ж/дом, ул.Кузоватовская 38, - общ.учет/12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/слева 3 - Рекламная контрукция №580, пр-кт.Созидателей 0 /слева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.7 - ТП-5157 Яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5157\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5157 яч.3 - ТП 5159 яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5159\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 20/29 - нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 20 /29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 АЗС пр. Олимпийский, 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Новый пер, 1 - билборд №839, спуск Степ.Разина-пер.Новый 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.8 до мастерских с АБК цеха 32 по ул. Ростовская, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Железнодорожная ул, 0 - гаражный бокс №13 в ГСК "Лада"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3840	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Автомобилистов ул, 13 - ТП-3840, ИП Паращенко, ул.Автомобилистов 13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - ул.Аблукова 17, ж/дом - лифт и об.уч../12 эт.,1 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 83 - Здание, ул.Ленина 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Марата, д.35; КЛ 0.38 кВ Тех.Отдел ул.Марата, д.35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 81А - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 63(ю-з) - Торговый павильон, ул.Промышленная 63 (ю-з)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28под.3 - Парикмахерская, пр-кт.Созидателей 28 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 0 - 4 филиал 3794 комплексной базы МТО, п/с Белый Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Западный б-р, 1 - ж/дом - об.уч./4 эт.;4 п./, б-р.Западный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 30А - Больница, проезд.Заводской 30 А	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
34505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 69 - ул.Ефремова 69, ж/дом - общий учет/5 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>7774	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,40-98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 59 - ТП-1884, ул.Федерации, 59	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Рябикова ул, 8 - ул.Рябикова 8, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 3 - Опытная 3 ж/д - о.у. /5 эт.4 п./, ул.Опытная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 42 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 3 - Амурская 3 ж/д - о/у /2 эт.2 п./, ул.Амурская 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 88	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Шевченко ул, 87 - ж/дом. общ.учет/2эт. 17кв., ул.Шевченко 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Жилой дом, ул. Радищева 94	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

34543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Новосондецкий б-р, 12 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.8 п./, б-р.Новосондецкий 12	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2 - Рекламная конструкция 3х6 №680, пр-т. Ульяновский,2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5172\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34571		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 43 - Рекламный щит, ул.Артема 43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 30 - Магазин, ул.Кирова 30	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68/2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Камышинская ул, 55 - ул.Камышинская 55, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2 .	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 16 - Общежитие, ул.Гафурова 16	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 82 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 82 ,кв.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Гафурова ул, 76 - МКД, ул.Гафурова 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.19 - ТП-5217 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5217\Тюленева пр-кт, 44 - ТП-5217, пр-кт.Тюленева 44 (4571-10,14,13; 2606; 4940-10,10128)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Марата,8а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пол-ка, ул.Орлова 21-23,корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.130,134 ; КЛ 0.38 кВ Красноармейская, д.134 (строит.площадка)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.; ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/д., пр-кт.Врача Сурова 15 - общ.учет 179 кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 62	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1503	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,100-148, пер.Яблоневый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Квартира №1, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Пушкарева ул, 0 - Киоск, ул.Пушкарева /ост.19 мкр./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 1-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28 А (№61)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 25 - Оборудование, ул.Нахимова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 66 - Нежилое помещение, ул.Промышленная 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Пролетарская ул, 90уч - ТП-1320	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Обувщиков проезд, 6 - Здание конторы базы, проезд.Обувщиков 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Киевский б-р, 13корп.1 - ж/д, б-р.Киевский 13 корп.1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
34649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 199 - Локомотивная 199. ж/д - о/у /80 кв., ул.Локомотивная 199	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3423\Автомобилистов ул, 16 - ТП-3423,"СтройДвор", ул.Автомобилистов 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 21, пом.на 1 эт,1-5,16 - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 3А - ММ «Кузина», г. Ульяновск, ул.Луначарского 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Краснопролетарская ул, 30 - ж/дом - общ.учет 143 кв., ул.Краснопролетарская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 81А - Жилой дом с магазином, ул.Соловьева 81 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ефремова ул, 49 - Магазин,ул.Ефремова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38; ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Воробьёва,38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Шолмова ул, 21 - БС "Шолмова", ул.Шолмова 21	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Александра Матросова ул, 24А - Крытая стоянка, ул.Матросова 24 (24Б)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 44 - Учебный корпус 3, ул.Ленина 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 26 - Артема 26 ж/д - о/у /90 кв. 5.эт. 6 п./, ул.Артема 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.7 - ТП-4160 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4160 яч.1 - ТП-4160А	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Горького ул, 9/1 - Оборудование тел. связи, ул.Горького 9 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2286	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2286\Московское ш, 46 - ООО "ЭКО-Нефть ", ул. Московское шоссе 46 (№600035КО) Бывший "Дивный мир"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

34693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 56 - магазин "Глобус", ул.Автозаводская 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.военкомат	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Красногвардейская,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2351 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5186 - ТП-5178 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5186	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5186\Антонова пр-кт, 18 - Торгово - офисный павильон, пр-кт.Антонова 18 (127-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\12 Сентября ул, 91/1 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 91 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ульяновский пр-кт, 7 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.9 п./, пр-кт.Ульяновский 7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
34710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ульяновский пр-кт, 7 - ж/д -общ.учет /252 кв./, пр-кт.Ульяновский 7	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
34711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Камышинская ул, 0-ул.Корунковой - светофорный объект Т-7, ул.Камышинская 0 - ул.Корунковой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 1уч.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 94 - Нежилое помещение, ул.Радищева 94	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 9 - ж/д-м.о.п./2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 9 Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.6 - ТП-2865 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.4 - ТП-2672 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2865	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2865\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.8 - ТП-2264 Яч.КЛ2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ киоск ИП Богомолова ул.Репина,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Симбирская,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 16 - торговый павильон, б-р.Пензенский 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ул.Камышинская 14, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФСН тер.управл.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд. ул. Марата, 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13,подъезд 4 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 ,подъезд 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\4 Пятилетки ул, 31 - объект социального и коммунально-бытов. назнач., ул.4 Пятилетки 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Киоск, пр.Л.Комсомола (напротив д.53)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 53 /"Товары для дома"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная,95-173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 15 - ул.Опытная 15, ж/дом - общий учёт /5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Артема ул, 29 - Артема 29 ж/д-о/у /5 эт.6 п./, ул.Артема 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Смычки ул, 4 - ТП-2370, ОПС-40, вх., ул.Смычки 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.211	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - светофор, ш.Московское 0 (перекресток с ул. Промышленная) (минус. в №9001, об.21/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 5 - ул.Опытная 5, ж/д общий учёт /5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ул.Громовой,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 6 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 6,ж/д-м.о.п--/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16 - ж/дом - лифт и м.о.п./, пр-кт.Созидателей 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Созидателей пр-кт, 16/287кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Созидателей 16 /287кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
34786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/72кв./ - ж/д - общ.учет, б-р.Львовский 3 /72кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1061до ВЛ 10кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1061\Ветеринарная ул, 23 - КТП-1061, ул.Ветеринарная 23 (3686-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многоуровневая автостоянка, 2 пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №845 (легковая восьмёрка) по спуску Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 207 - Магэнерго (4973 об.48), ул.Локомотивная 207	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 28А - торговый павильон, Западный бульвар 28 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 28А - торговый павильон, Западный бульвар 28 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Богдана Хмельницкого ул, 11 - ул.Б.Хмельницкого 11, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 35 - ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Буинская, д.38А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Нахимова пер, 13 - ТП-4071, пер.Нахимова 13 (3096-4605-187)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Рябикова ул, 21Б - СЕТИ ВАТТ Серверная видеонаблюдения, ул.Рябикова 21 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 28 - Торговый павильон, восточнее ж/д№28 ул.Кольцевая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

34816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 55 - ТП-2355	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - Рекламная конструкция, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 15 - Помещение, ул.Тухачевского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Льва Толстого ул, 26 - БС"Карла Либкнехта", ул.Льва Толстого 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Розы Люксембург ул, 24/6 западнее - Рекламная конструкция №979, ул.Розы Люксембург 24 /6 западнее	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 2 - Рекламная конструкция №551, ул.Димитрова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б-р, 32 - Рекламная конструкция №139, б-р.Западный 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочая ул, 1 - ж/дом - общ.учет (5эт.,6 под.,90кв.), ул.Рабочая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 0 - Н/Ж помещение, ул.Автозаводская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 7 - Луначарского 7. ж/д - о/у /4 эт., ул.Луначарского 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\3 Интернационала ул, 0 - Рекламная конструкция №394, ул.3 Интернационала 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с ул. Гафурова,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 2 - Магазин , ИП Андреев В.Б. пр-кт.Филатова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1899\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.5 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Торговый киоск, Туполева/Созидателей	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 57 - ул.Октябрьская 57, ж/дом - 0бщ.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 27 - Ефремова 27 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Ефремова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - общ.учет(146 кв)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Торговый павильон (автобусная остановка мкр.Свияга)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 51 - ул.Рябикова 51, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 2Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.7 - ТП-4196 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4196\Димитрова ул, 16 - ТП-4196 по ул. Димитрова, , ул.Димитрова 16	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 31 - ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6; КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 3 - ПП-4084; ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4106	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4106\Машзавода им."Володарского" с/т, 83 уч., сад№1 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17/5 - Мастерская УК ЦЭТ, ул.Верхнеполевая 17 /5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0/спуск - Рекламная конструкция №852, ул.Степана Разина 0 /спуск	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №850, спуск Степана Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3833	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3833\Чистопрудная ул, 0 - БС. Инзенская, ул.Чистопрудная 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

34899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Борьба ул, 175уч - дачный домик в с/т "Борьба"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Молочный пер, 5 - ИП Ртищева В.В., пер. Молочный 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Парикмахерская "Анна", ул. Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15 (7и 11, №8)	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
34912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Суши-бар "Океан", ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 9, разб.черт. м100 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 9 , .черт. м100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 0 - Оборудование видеонаблюдения, ул.12 Сентября /Пушкинская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Герасимова ул, 15 - ул.Герасимова 15, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 8 - Киоск №55, ул.Краснопролетарская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3360 Яч.<Object> - ТП-3361 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3360	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3360\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 8 - ул.Б.Хмельницкого 8, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе пляж "Волжский", ул.Степана Разина 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Аида",ул. Симбирская, 7А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 1А - ММ «Акуба», г. Ульяновск, ул.Шоферов 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1037	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,155-163,167,168,170 пер.Ореховый,54-60,43-73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - павильон, пр-кт.Академика Филатова 6 (юго-западнее)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

34947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Рябикова ул, 82 - Будка охраны автостоянки, ул.Рябикова 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2370 Яч.4 - ТП-2395 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2370	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2370\Смычки ул, 4 - ТП-2370, ОПС-40, вх., ул.Смычки 4	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

34959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/(дох. дом Спектр) - Рекламная конструкция №538, ш.Димитровградское 0 /(доходный дом Спектр)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1770\Краснознаменный пер, 7 - Овощехранилище УГСВУ, пер. Краснознаменный от ТП-1770	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\40-летия Победы ул, 7 - ТП-5001, яч.7,8.вх., ул.40-летия Победы 7(ТП-5007)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
34964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Локомотивная ул, 7 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Локомотивная 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ "Бассейн" Вввод 2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
34971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 2 - Отель "Best", ул.Станционная 2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1884\Федерации ул, 59 - ТП-1884, ул.Федерации, 59	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
34979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 на ВЛ-10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ул.Шолмова 9, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
34981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

34986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Брянский 2-й пер, 26-28 - Оборудование, пер.Брянский 2-й 26 -28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13 - Админ.здание, ул.Минаева 13/6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
34993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 0 южнее дома №79 - нежилое помещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
34996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3805\Нефтяников проезд, 2В - База, пр.Нефтянников 2 В (Кузнецова Р.В)(ТП-3805)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, фрукты-овощи ИП Хамдеева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 51 - стоматология Ожгихин, ул.Репина 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0, около д.№20 - нестационарный торговый объект (павильон), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0 , около д.№20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 27 - БС Пушкарева 27(-- в №18 об.2/1), ул.Пушкарева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 33 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 33 - Пожарского 33 ж/д - о/у../5 эт.3 п./, ул.Пожарского 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Гоголя,25, банк "Венец"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к.2 - маг-н "Дочки-матери", ул. Рябикова 70 к.2 (- в №3632, об. 1/16)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп 2 (быв кв.1) (минус. в №3632, об.1/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 35 - Рекламная конструкция №870, ул.Марата 35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 45/ корп.2 - Павильон, ул.Шолмова 45 / корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Фруктовая ул, 9 - ТП-2693яч.5,6(ввод1,ввод2), вх,, ул.Фруктовая 9(ТП-2970)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин пр.Нариманова, д.24	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
35033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.15 - ТП-4145 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4145	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4145\Димитровградское ш, 0 - Мастерские, Димитровградское шоссе от ТП-4145 (минус. в №9002, об.126/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1308\Орлова ул, 0/Верхнеполевая - Светофорный объект, ул.Орлова /ул.Верхнеполевая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.5 - ТП-2285А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285А\Кузоватовская ул, 28(севернее) - стройка МКД микр-он II УЗТС, ул.Кузоватовская 28 (севернее)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4194\Димитровградское ш, 0 - ТП-4194,НСТ з-да им. Володарского САДЖ5 (30 сад.уч), ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - МЖД, ул.Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул, 22 - Хрустальная 22. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.2 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79/А - Фото-салон "Кодак", ул.Промышленная 79 /А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Камышинская ул, 34 - ул.Камышинская 34, ж/дом - об.уч../12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 13 - Опытная 13 ж/д - о.у. /5 эт.9 п./, ул.Опытная 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

35052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Малосаратовская ул, 7 - Малосаратовская 7. ж/д - о/у /5 эт., ул.Малосаратовская 7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - ТП-5045, "СтройГрад", пр-кт.Ульяновский 24	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1641\Верхнеполевая ул, 17/5 - Верхнеполевая 17/5. ж/д 9эт.2п.(газНН), ул.Верхнеполевая 17 /5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Хрустальная ул, 2 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Луначарского ул, 2 - кап.ремонт ДК "Современник", ул.Луначарского 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесрьера, д.5 корп.1,2,3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,53; ул.Р.Люксембург,54	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,53; ул.Р.Люксембург,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32 - Киоск, пр.Л.Комсомола 32 (Авт.ост.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Робеспьера ул, 108 - ж/д, ул.Робеспьера 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Орлова ул, 2 - Орлова 2 ж/д о/у (80 кв.10 эт.2 п.), ул.Орлова 2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 33 - ул.Хрустальная 33, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1054\Тухачевского ул, 19 - в/ч 83531, ул. Тухачевского 15	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, д.4 (п.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ж/дом - м.о.п./12 эт.,1 п./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 37 - ж/дом, ул.Октябрьская 37 - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 4 - проезд Высотный 4, ж/дом - об.уч../9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Торговый киоск 1/тр.ост."Современник"/, пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 78 - Киоск, пр-кт.Гая 78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ на Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - Крышная котельная, ул.Докучаева 24 /176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - Докучаева 24/176. ж/д. газ , ул.Докучаева 24 /176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск (ост. "Венец"); КЛ 0.38 кВ Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск (ост. "Венец"); КЛ 0.38 кВ Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 88 - Оборудование, ш.Московское 88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 3 - ул.Р.Люксембург 3, ж/дом - общ.учет/161 кв.,5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 22 - парикмахерская "4 сезона", ул.Заречная 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Станкостроителей ул, 6 - ул.Станкостроителей 6/44, ж/дом - общ.учет/9 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1816	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1816\Уютная ул, 2 - Нежилое помещение, ул. Уютная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 29А строение 1 - Производственная база, ул.Урицкого 29 А строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Пензенский б-р, 3А - Магазин, б-р.Пензенский 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5017	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.5 - ТП-5017 Яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Хрустальная ул, 1 - Гараж, ул.Хрустальная 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 0 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов северенее здания №14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Железной Дивизии ул, 13 - Офис, ул. Железной Дивизии 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 0 - Киоск, пр.Туполева (напротив д.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 7А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского,24,24а,28б,21а, 30	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 4-й пер, 0 - Строительная площадка индивидуального жилого дома, уч.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Артема ул, 28 - Нежилое помещение, ул.Артема 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Пионерская ул, 20 - ул.Советской Армии/ ул.Пионерская 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Артема ул, 28 - Мини-рынок, ул.Артема 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п., ул.Гоголя 34	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
35183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ 28; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1729-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1729-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговый центр, ул.Радищева, д.70	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (под.1,2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ватутина, 8-12,пр.Нариманова,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.1 - ТП-3925 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3925	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3925\Гончарова ул, 11 - ТП-3925, ул.Гончарова 11 (4483-6)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

35189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.4 - Робеспьера 81 корп.4 ж/д - м.о.п./3 эт.1 п./, ул.Робеспьера 81 к.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гончарова 28-30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Толбухина,63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89/А - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 89 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Инженский 2-й пер, 18 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 12 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,3 п./, проезд.Сиреневый 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - нежилое помещение, пр.Гая 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 101 - нежилое помещение, пр.Гая 101	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Камышинская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 (бывш. кв.129)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\12 Сентября ул, 83 - ул.12 Сентября 83, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1164\Тухачевского ул, 46 - Госпиталь в/часть 86690, ул. Тухачевского 46	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к. 2 - н/ж помещение 1-3 (бывш. кв №162), ул. Рябикова 70 к. 2 (минус. в №3632, об.1/11)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.2 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932яч.2 до ВЛ. -10кВ. в(стор. 3699); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 Яч.6 - ПП3932 яч.1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4017 Яч.1 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.3 - оп.104-ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.5 - ТП-3616 Яч.<Object>_1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Панферова ул, 17 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ефремова ул, 99 - Нежилое помещение, ул.Ефремова 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Врача Михайлова ул, 0 - БССС "Оренбургская", ул.Врача Михайлова западнее ФОК "Лидер" по проезду Сиреневому, д.13а	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - КНС, ул. Одесская 1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Кузоватовская ул, 42А - ул.Кузоватовская 42 А, ж/дом - м.о.п./5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Льва Толстого ул, 0 - гостиничный комплекс, ул. Льва Толстого 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Авиастроителей пр-кт, 12/восточнее - Рекламная конструкция №727, пр-кт.Авиастроителей 12 /восточнее	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2665\Полбина ул, 40А - ул.Полбина 40 А, ж/дом - лифт об.уч./9 эт.,1 п./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Парикмахерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 15 под.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д Бакинская, д.61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 102 корп.1 ввод.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 15 - Нежилое помещение №1-6, пр-кт.Ленинского Комсомола 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 34 - ж/дом - лифт и м.о.п./1 п.,9 эт./, ул.Октябрьская 34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - Крышная котельная, ул.Южная 17	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 10 - ул.Докучаева 10, ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Тельмана ул, 15 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Тельмана 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 81 - ул.Рябикова 81, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,2 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
35265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, 7А офисы; ВЛ 0.38 кВ Гончарова, д.30 кафе в подвале	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Декабристов,1-29,2-30, 3 пер.3.Космодем.1-15,2-20 , ул.Пархоменко,89,91,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26под.7 - Парикмахерская, пр-кт.Ульяновский 26 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30оф.110 - Нежилое помещение, ул.Полбина 30 оф.110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0/(Эскорт) - Билборд №587, пр-кт.Созидателей 0 /(Эскорт)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2546 Яч.<Object>23 - ТП-2546 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Богдана Хмельницкого ул, 26 - ул.Б.Хмельницкого 26, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт.,11 п./, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - ж/дом - общ.учет 392кв., б-р.Киевский 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Киоск, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - Колясочная, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 0 - Киоск,ООО"Инфо-Пресс", ул.Промышленная (севернее рынка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 13 - нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Киоск "Свежий хлеб", ул.Кирова 36	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "1000 Мелочей", ул.Кирова 36 (СН)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Магазин "Тути", г. Ульяновск, ул. Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - Киоск, ул.Кирова 36 /м-н "1000 мелочей"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 124 - МКД, ул.Федерации 124 (СН)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.8 - РП-336 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\12 Сентября ул, 91кв.1 - Стоматология, ул.12 Сентября 91 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.3 - ТП-1109 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 29, разб.чертеж мб1 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Марата 29 чертеж мб1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Основа Телеком"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2219\Московское ш, 9а - ТП-2219, Вход., ш.Московское 9 А (7605-23, Каледина 3447)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8А - магазин, проезд.Сиреневый 8 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Жигулевская ул, 11 - Ж/дом - общ.учет /250 кв./, ул.Жигулевская 11	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
35352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Жигулевская ул, 11 - ул.Жигулевская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 34 - Парикмахерская "Венера", ул.Гоголя 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4143 Производ.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2686\Рябикова ул, 70 - ММ «Витееватый», г. Ульяновск, ул.Рябикова 70	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 25 /у гастронома 31/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5187\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - МКД с об-ми соц и ком. назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
35369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Туполева пр-кт, 28 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 28	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
35371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 13 - ул.Самарская 13, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Станкостроителей ул, 7 - ул.Станкостроителей 7, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сред.Венец, 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Победы ул, 35 - Б.С., ул.40 лет Победы 35 (3148-21)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Энгельса ул, 23 - Центральный стадион "Труд", ул.Энгельса 23 (новая ТП-1086Н)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 108	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Минаева ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Минаева 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2230\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 56 - Школа парикмахеров " Этуаль", ул.Островского 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Островского ул, 56 - Салон красоты" Этуаль", ул.Островского 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Розы Люксембург ул, 30 - Р. Люксембург 30 МКД, ул.Розы Люксембург 30	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 14 - автостоянка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2929\Московское ш, 8, стр.2 - ТП-2929, ш.Московское 8 , стр.2 (№3165)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - УО, ш.Московское 84 (200, об.203)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
35407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3660 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3653 Яч.2до ТП3710 яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3660	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3660\Автомобилистов ул, 4 - ТП-3660, АЗК №42"Ульяновскнефтепродукт", ул.Автомобилистов 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226, РМУ, ш.Московское 84 (168)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 26 - ж/д - об.учет 251кв., б-р.Новосондецкий 26	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
35410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корпус 2 - нежилое помещение (парикмахерская), ул. Рябикова 70 корпус 2 (минус. в №3632, об. 1/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 31А - Цветочный павильон, ул.Хрустальная 31А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.8 - ТП-5088 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - пр.Г.Тюленева 21, ж/д. общ.учет 324кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

35423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ столовая с/х академии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 0/ул.Гоголя 10 - Рекламная конструкция №676, ул.Димитрова 0 /ул.Гоголя 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - ул.Мелекесская 4, 3эт , 2 корпус , прав.крыло каз №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 26 - ул.Кольцевая 26, ж/дом - общ.учет./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 38А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59А - Л.Шевцовой 59 А ж/д -лифт и м.о.п./10 эт.5 п./, ул.Любови Шевцовой 59 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Октябрьский пер, 6 - пер.Октябрьский 6 ж/д - о/у /4 эт.6 п./, пер.Октябрьский 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.3 щ1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 8А - подсобное помещение, б-р.Пензенский 8 А 1 эт. 1 под. и 2 под.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
35443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59/бывш.кв.1 - Медицинский кабинет, ул.Октябрьская 59 /бывш.кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Созидателей пр-кт, 10 - пр.Созидателей 10, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Магазин, ул.Полбина 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\"Зенит" ул, 0зенит уч155 - индивидуальный жилой домв Чердаклинском районе, кад.№73:21:030701:155	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Нежилое помещение (№32-38), ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Многоуровневая стоянка, 2й пер.Мира	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский, д.15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 44(цокольный этаж) - торгово-офисное помещение, ул.Бакинская 44 (цокольный этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 - Нежилое помещение (бывш. кв №358), пр-кт.Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 12 - ул.Сев.Венец 12, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - нежил.помещение №109-116, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - Жилое помещение в МКД, пр-кт.Ульяновский 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин ул. Гагарина, 15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 28 - ул.Промышленная 28, ж/дом - общ.учет/9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Полбина проезд, 12А - ж/дом, проезд.Полбина 12 А - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Октябрьская ул, 27Б - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 27 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 71 - ул.Ефремова 71, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>6636	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Московское ш, 0 - Светофор, ш.Московское /пр-т Олимпийский	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.1 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.403	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2411\Октябрьская ул, 0 - Пескобаза, ул. Октябрьская от ТП-2411	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Московское ш, 90 - Ж/дом, 4 эт. 24 кв. г/плиты, ш. Московское 90 (минус. в №171, об.197/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 21 - ул.К.Либкнехта 21, ж/дом-общий учет/9 эт., 1 п.38 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Созидателей пр-кт, 36А - Адм.здание, пр-кт.Созидателей 36 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

35495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение, ул.Радищева 100	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Жигули",пер.Комсомольский,13А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 100 - Нежилое помещение (Салон штор "Стиль"), ул.Радищева 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.4 - РП-137 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - ж/дом - общ.учет, ул.Кирова 36	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

35507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Врача Михайлова ул, 37 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 8 - ул.Камышинская 8, ж/дом лифт и м.о.п. /9 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5А - Узел связи, ул.Пожарского 5 А (подвал, 5-й подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5А - ж/д, ул.Пожарского 5 А-о/у /5 эт.7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16пом.137 - Помещение, ул.Станкостроителей 16 пом.137	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74Б - Нежилое помещение, ул.Радищева 74 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 40 - магазин, ул.Гоголя 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 39 - ул.Аблукова 39, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4190	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4190\Димитровградское ш, 0/север.Привокз.6А - КТП-4190, МАЗС, ш.Димитровградское 0 /север.Привокз.6А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87; ВЛ 0.38 кВ Гаражи ГСК "Кремний"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бомбоубежище, ул.Марата,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Любови Шевцовой ул, 4 - ул.Л.Шевцовой 4, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 9 - Опытная 9 ж/д - о.у. /5 эт.4 п./, ул.Опытная 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Тюленева пр-кт, 8 - РКЦ, пр-т Генерала Тюленева 8	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ,ул. Маяковского 13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д - общий учет, ул.Локомотивная 68	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
35564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - п.Ипподромный из дог.5994(2), ул.Ипподромная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Ипподромная ул, 0 - ТП-1781, ул.Ипподромная 0	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 84 - ТП-2226 Хлебозавод №2, ш.Московское 84	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Нариманова пр-кт, 61 - Киоск, пр-кт.Нариманова 61 (Циалковского)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корпус 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корпус 2 (минус. в №3632, об.1/9)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Мира 2-й пер, 24 - Нежилое помещение, пер.Мира 2-й 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35577		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	110	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10\Академика Павлова ул, 113 - объекты ИК-4, ул.Академика Павлова 113	0,4	1	0	1	0	1	0	0	0	0
35578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 141 Яч.15 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.23 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-141\Карла Маркса ул, 13 - РП-141, яч.7.Вход-Выход., ул.Карла Маркса 13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.9 - ТП-5013 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5013\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\ , 0 - ГРС - 22 А, пос.Дачный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Рябикова ул, 5 - ул.Рябикова 5, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Хрустальная ул, 4 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера ул, 70 - ул.Робеспьера 70,ж/д - м.о.п. 2эт.,3под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.6 - ТП-4184 яч.8	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Терешковой ул, 20 - ул.Терешковой 20, ж/дом - общий учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 88 - ж/дом - общий учет /5 эт./, пр-т Гая 88	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 41	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57/2 - Киоск №21 , (на остан.) пр-кт.Гая 57 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №3, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №1, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2939- ВЛ -6кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2939	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2939\Московское ш, 42 - ТП-2939 Тсанидис (офис и склады), ш.Московское 42 (7435)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. К.Маркса, д.41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 1 - Рекламная конструкция №594, пр-кт.Туполева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Лихачева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Лихачева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ВТБ 24, ул.Гончарова, д.33/2 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1730\Спасская ул, 0 - Рекламная конструкция 2,7х3,7, №883, ул.Спасская-б.Пластова (южнее ж/д №3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежылые помещение №36 37, ул.Красноармейская 142 (10189)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежилое помещение №2, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1420\Урицкого ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Урицкого 31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4020	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4020\Димитровградское ш, 0 - ТП-4020 АЗС-15 "Ульяновскнефтепродукт", ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 1/98, корп.3 - Административно-офисное помещение, пр-кт.Туполева 1 /98, корп.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Тюленева пр-кт, 28а - Помещение, пр-кт.Тюленева 28 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 14 - ул.Варейкиса 14 ж/дом - общий учёт /5 эт.,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2926\Зеленая ул, 0 - КТП-2926,БССС "73-854"(3322об.34) Совхоз Пригородный, ул.Крефельдская	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2532а\Доватора ул, 5 - ТП-2532, Вторчермет, ул.Доватора 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дет.сад №65	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ленина ул, 103 - Нежилое помещение, (кафе) ул.Ленина 103	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 84 - пр.Нариманова 84, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гопак, ул.Федерации, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - ММ «Изобилие», г. Ульяновск, пр-кт.Ленинского Комсомола 51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 51 - МК «Леонора», г. Ульяновск, пр-кт.Ленинского Комсомола 51	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание УВД по ул.К.Маркса, д.31/10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Парикмахерская ,пр.Врача Сурова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ООО "Заря-ЮГ", ТЦ "Гончаров",ул. Гончарова, 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Александра Невского ул, 0 - сети наружного освещения, ул.Александра Невского 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 30 - Магазин, ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Д.Ульянова 2,4,5,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 27 - Нежил помещ,пр.Врача Сурова 27 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 0 - торговый киоск, ул.Отрадная северо-западнее жилого дома №79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10А - ТП-2П-1142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 27 - ул. Федерации 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Фруктовая ул, 6 - ул.Фруктовая 6, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,7 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Офис "Билайн", ул.Рябикова 60 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Н/ж пом.(Пивоман), ул. Рябикова 60 А (- №3985, об.1/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул.Рябикова 60 А (оф.№3) (минус. в №3985)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.7-Т1-6В {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
35699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 бывш.кв.109	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - Иконная лавка, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1886\Буинская ул, 70Б - Нежилое помещение, ул.Буинская 70 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - ж/дом - общ.учет /288 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
35709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12кв.394 - салон красоты "Бьюти", пр-кт.Генерала Тюленева 12 кв.394	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Радищева ул, 152 - ж/дом-м.о.п./2эт.,2под./, ул.Радищева 152	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1075 - ПП-1006 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.3 - ТП 1205А Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1075\Гончарова ул, 30 - Магазин, ул.Гончарова 30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4021	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4021\Краснопролетарская ул, 34 - ТП-4021,ТехноКом,Нежилое здание, ул.Краснопролетарская 34	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Тимирязева, д.47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мон.лавка, пр.Нариманова,112; КЛ 0.38 кВ ж/д 2 пер. Нариманова, 31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а (под.2,вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Федерации ул, 1 - "Орбита", ул. Федерации 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 9 - Шолмова 9. ж/дом - лифт и м.о.п., ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоски, пр. Нариманова,114; КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 108	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-502	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 яч.6 - ТП-5030 яч.4; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5030\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5090 Яч.4 - РП-502 Яч.6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31кв.2 - Н/ж помещение, ул.Радищева 31 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №584, пр-т Созидателей (Авторынок)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /почтамп/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 57 - Оборудование тел.связи, ул.Автозаводская 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 23 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 23	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр-т Созидателей/проезд 8 Инженерный	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Степана Разина ул, 0 - пост ГАИ КПМ - 134, сп.Степана Разина перед мостом через р.Волга от ТП-3103	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35760		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	110	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10\Академика Павлова ул, 113 - Общежитие, ул. Академика Павлова 113	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
35761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение №1-3, ул.Радищева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 51Б - ММ «Инстинкт», г. Ульяновск, пр-кт.Гая 51 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Резерв №12.; КЛ 10 (10.5) кВ кл-0,4кв; КЛ 10 (10.5) кВ ПВ 4х185; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стр.площадка по ул.Гончарова, д.30Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 23а - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Ленинского Комсомола 23 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 17 - ул.Камышинская 17, ж/дом - общ.учет /217 кв./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Нежилое помещение, ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 16/115 кв.,5 эт.,2п./ - Общежитие, ул.Солнечная 16 /115 кв.,5 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Н/Ж помещение(кв.1), ул.Радищева 86 (10171)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ кл руб14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0/Майская гора - Рекламная конструкция №672, ш.Димитровградское 0 /Майская гора	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 11 - камера фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25А - Магазин, ул.Станкостроителей 25 А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
35799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ р езерв	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 11 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Рябикова ул, 6 - БС Рябикова 6 (№333), ул.Рябикова 6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Заречная ул, 31 - Оборудование тел. связи, ул.Заречная 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 86 - ж/д, пр-кт.Нариманова 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Мичурина ул, 3 - Мичурина 3 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Мичурина 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Нахимова ул, 25и 27 - Стройка МКД с объектами социального и коммунально-бытового назначения, ул.Нахимова 13 /север. ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Машзавода им."Володарского" с/т, 106уч - дачный дом в с/т "завода им.Володарского", сад №7, участок №106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Бакинская, 50-52	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
35820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Островского, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Корюкина,30А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17 - Офис ЖСК "Комплекс", пр-кт.Ульяновский 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №402, спуск степана Разина (грузовая восьмерка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Н/ж пом.(ООО "Теплый дом") к.30-31, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 19 - в/ч 83531, ул. Тухачевского 15	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
35851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговый павильон, ул.Пушкарева 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647 Яч.10 - РП-145 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-145\Нариманова пр-кт, 38 - Оборудование, пр-кт.Нариманова 38	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

35854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1333 Яч.2 - ТП-1337 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1337	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1337\Урицкого ул, 15 - Офис, ул.Урицкого 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Радужная ул, 45 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:24:021115:2058 (ул.Радужная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 58 - ТП-2355	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\ШО4 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.7 - ТП-4184 яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\ШО4 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>8890	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\ШО4 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Obje85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - Салон красоты, ул.Корунковой 2 /19 быв кв 457	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Строителей ул, 4 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Строителей 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ленина ул, 126 - Офис, ул.Ленина 126 (быв кв 1,2)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
35876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 0 - светофорный объект Т-7 СШ №66, ул.Корунковой 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Лесной проезд, 6 - Нежилое здание, проезд.Лесной 6 стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Школьная ул, 5 - п. Пригородный,ул.Школьная 5,ж/дом-общий учет /3эт.,4 под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Энви",ул.Гагарина; КЛ 0.38 кВ Гараж, ул.Гагарина, д.9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12А - ТП-5158 "Гулливер". пр-кт.Академика Филатова 12 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2943\Московское ш, 16А - ТП-2950и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр?от ТП-2943)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1111\Любови Шевцовой ул, 42/26 - МКД, ул.Любови Шевцовой 42 /26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 39 - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Автозаводская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 18 - ж/дом - об.уч/5 эт.4 п./, проезд.Полбина 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 17 - Магазин, пр-кт.Авиастроителей 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 2742 - Нежилое помещение, ул.Камышинская д.27кв. 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 17 - офис, пр-кт.Авиастроителей 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 1 - ж/д , ул. Нахимова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3616 Яч.<Object>_2 - РП-318 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3616	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3616\Кирова ул, 59Б - Офисное здание, ул.Кирова 59 Б (минус. в №9899)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Созидателей пр-кт, 13Б - Колледж, пр-кт.Созидателей 13 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1164\Тухачевского ул, 46 - Госпиталь в/ч 86690, ул. Тухачевского 46	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1кв 424 - Магазин, пр-кт.Врача Сурова 1 кв 424	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

35944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Юности, 49 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
35946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1903	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1903\Репина ул, 47 - ТП-1903, ул.Репина 47 (7429, 4445,7258, 7430, 7605/36/и 7177)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Бутурлиных 1-я ул, 24/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Генерала Тюленева пр-кт, 12под.9 - Магазин "Силуэт", пр-кт.Генерала Тюленева 12 под.9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1413	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1413\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева",ул.Радищева 150 (7826)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Бебеля,19-33,26-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
35960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Магазин, ул.Стасова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 80 - пр.Нариманова 80, ж/дом - общ.учет./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Стасова ул, 19 - Офис, ул.Стасова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 26 - МКД, пр-кт. Врача Сурова 26	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
35968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 24 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 24 - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Варейкиса ул, 2Б - Баня 8, ул.Варейкиса 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Сиреневый проезд, 7Г, бокс№1 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-3550\Луначарского ул, 2Б - два светодиодных прожектора, ул.Луначарского 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

35972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 10 - Нежилое помещение №11, пр-кт.Ульяновский 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 10 - Стоматология, пр-кт.Ульяновский 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\3 Интернационала ул, 2 - ТП-3153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 8/18 - Оборудование тел. связи, б-р.Западный 8 /18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.5 - ТП-5045 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5045	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5045\Ульяновский пр-кт, 24 - ООО"Стройград",торговый комплекс, пр-кт.Ульяновский 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
35985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Юности, д.53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

35987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского, северо-восточнее ж/д №6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
35990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Артема ул, 19 - Артема 19 ж/д-о/у/ 5 эт. 6 п./, ул.Артема 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 45 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 43 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Хрустальная 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
35998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Гончарова, 30 стр.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Московская ул, 4/82 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Московская 4 /82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 48 - Кузоватовская 48 ж/д - о/у 5 эт.4 п./, ул.Кузоватовская 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4корпус 2 - Кофейня, ул.Мелекесская 4 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.4 - ТП-1648 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец,32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пер, 8 - Киоск, пер.Ульяновский 8 /пр.Лен.Комсомола/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1902 Яч.3 - РП-133 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1902	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1902\Федерации ул, 141 - БССС "Форма", ул.Федерации 141 (3148-73)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/3 (п.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Ватутина, 51; ВЛ 0.38 кВ ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Торговый отдел, пр-т Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Хо Ши Мина пр-кт, 13А - Торговый отдел, пр-кт Хо Ши Мина 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3936\Ярославского ул, 1А - Неж.пом., ул.Ярославского 1 А от ТП-3936	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3834\Ярославского ул, 1А - База, ул. Ярославского 1 А от ТП-3834 (5219)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гусева ул, 9 - ИЖД, ул.Гусева,9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 28 - БС пр-д Заводской 28, проезд.Заводской 28	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

36041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.3 - ТП-4127 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Заводской проезд, 28 - Поликлиника, проезд.Заводской 28	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
36042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Провославной Церкви пер.Пожарный, д.3,5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

36054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ оо; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 68/2 - МКД , ул.Красноармейская 68/2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, д.124а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Машзавода им."Володарского" с/т, 0 - садовый дом в с/т "машзавода им.Володарского", сад №6, участок №18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А(600401-ЭО)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Архангельского,36-44,35-37,пер. Архангельского,10-36, 9-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Н/ж помещение № 6-17, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Магазин, ул.Карбышева 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
36074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Лихачева ул, 2 - ж/дом, ул.Лихачева 2 - общ.учет/180 кв.,5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-339 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.121	РП 6 (6.3) кВ РП-339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-339\Гая ул, 77 - Хладокомбинат, пр. Гая 77	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 3 - Баратевка п., ж/д, ул.Садовая 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Марата ул, 6 - Марата 6 ж/д- м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Марата 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 77 - Рекламная конструкция №70, Московское шоссе, 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25 1 - БСС, ул.Камышинская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3000 Э, проезд.Энергетиков 8 (ТУ выдал ЭнергоромГРУПП через сети АВИС) (5232-2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана,83-89,78-84, 2-й пер. С.Лазо,11-23,12-24, ул.Пархоменко,93-103,86-90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 36 - ул.Доватора 36, ж/дом - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Безымянный пер, 2 - БССС №733864 "Кольцевая", пер.Безымянный 2(3148-87)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещ.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Достоевского ул, 17 - ул.Достоевского 17 ж/дом - об.уч../2 эт.2 п./, ул.Достоевского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Здание,ул.Симбирская,47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, д.20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Карла Либкнехта ул, 4 - К.Либкнехта 4 ж/д-о/у /5 эт. 4 п./, ул.Карла Либкнехта 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3637\Энергетиков проезд, 5 - ТП-3637, Складская база, проезд.Энергетиков 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/ул.Одесская - Рекламная конструкция №568, ул.Деева 0 /ул.Одесская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 22 - Магазин, бульвар Киевский 22,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 11Б - нежилое помещение, ул.Кузоватовская 11 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 5 - Офисное помещение, проезд Энергетиков 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Димитрова ул, 2/(СК Олимп) - Рекламная конструкция №559, ул.Димитрова 2 /(СК Олимп)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1119-1,руб.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Отрадная ул, 58 - Отрадная 58 ж/д - о/у 5 эт.5 п./, ул.Отрадная 58	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Призовая ул, 2А - 73:24:040404:193	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ПС 10 (10.5) кВ ПП-3932Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3797 яч.8-Т2-10кВ {0}	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ТП-1030, 1СШ., ул.Марата 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 28/182кв./ - ж/д - об.учет, пр-кт.Созидателей 28 /182кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Нариманова пр-кт, 53 - ж/дом, пр-кт.Нариманова 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/дом-лифт и моп. /18 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/д - об.учет 180кв., пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13а, 13б	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
36163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2192\Московское ш, 56А - ТП-2192 , ш.Московское 56 А (3365-2,4449.200-204.4451)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1638\Северный Венец ул, 32 - ООО Ульяновск-Тренд, ул.Северный Венец 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ СТС; ВЛ 0.38 кВ пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Магазин, ул.Радищева 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - Узел связи, ул.Врача Михайлова 52 2,5 п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Врача Михайлова ул, 52 - ж/дом - общий учет/9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 80 - ул.Промышленная 80, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 11 - Киоск, ул.Шолмова 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325а\Пархоменко ул, 56/17 - МКД, ул.Пархоменко 56 /17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 80 - ул.Промышленная 80, ж/дом - общ.учет/9 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Пушкарева ул, 44 - Нежилое здание, ул.Пушкарева 44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2249\Московское ш, 84 - ТП-2249, ш.Московское 84 (7762)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

36198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 62	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7 - ж/дом, ул.Корунковой 7 - лифт и м.о.п. /9 эт.,10 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург,30	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 31/2 - Магазин, пр-кт.Нариманова 31 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Нежилое помещение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11/9эт.17под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ленинского Комсомола 11 /9эт.17под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №544, Димит.ш- ул.Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 0 - Киоск, ул.Розы Люксембург ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 0 - светофорный объект на пересечении ул.Розы Люксембург - ул.Симбирская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 60 - Торговые офисы,ул.Пушкарева 60	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.6-Т2-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
36234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-3П-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Варейкиса ул, 26А - БС "Киндяковка", ул.Варейкиса 26 А (3148-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира ул, 22 - Теплогенираторные, ул.Мира 22 кор 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.26_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 112/бывшая кв.№3 - Парикмахерская, пр-кт.Нариманова 112 /бывшая кв.№3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А (жилая) - Киевский 18А ж/д (Лифт и М.О.П.) с помещ.и парк-й, б-р.Киевский 18 А (жилая)	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
36255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7А - Нежилое помещение, ул.Корунковой 7 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,27-45,44-74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.№6.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Рябикова ул, 42 - ул.Рябикова 42, ж/дом - общий учет/9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ старое здание.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГНИ старое здание.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, 42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 АЗС пр. Олимпийский, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 АЗС пр. Олимпийский, 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека, Сев.Венец, 22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Магазин, ул.Радищева 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
36288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ пепеп; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 68 - Магазин 4, пр.Гая 68/33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Туполева пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Туполева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Заречная 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Героя России Аверьянова проезд, 2 - ж/дом - общий учет /9 эт., проезд.Героя России Аверьянова 2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - РП-214, ш.Московское 56 (под учетом новых сч-ов)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ павильон по ул.Плеханова, д.10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Пионерская ул, 1415 - Атаманова Т.В. Нежилое помещение, ул.Пионерская 14 /15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Верхнеполевая ул, 9/2А - ж/дом, ул.Верхнеполевая 9 /2А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красногвардейская, д.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красногвардейская, д.6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\40-летия Победы ул, 5б - Торговый павильон, ул.40-летия Победы 5 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Робеспьера ул, 9 - магазин, ул.Робеспьера 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Энергетиков проезд, 5 - Производственная база, проезд Энергетиков 5 (минус. в №1987)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 8, юго-зап. зданияN№8 - торговый павильон, пр-кт.Генерала Тюленева 8 , юго-зап. зданияN№8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 4а - Торговый павильон, пр-кт.Тюленева 4 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1096\Гончарова ул, 19 - Киоск, ул.Гончарова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Хваткова ул, 1В - БССС "Вырыпаевка", ул.Хваткова 1 В (3148-79)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1030\Марата ул, 8 - ТП-1030, 1СШ., ул.Марата 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Тельмана ул, 21/72 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Тельмана 21 /72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 на ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - ТП на Ж/д , ул.Набережная реки Свияги 83(ТП-3644)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Хрустальная ул, 36 - Хрустальная 36. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Верхнеполевая ул, 14 - ж/д, ул.Верхнеполевая 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4160	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4160\Почтовая ул, 29к. 1 - ТП-4160, ТП-4160А ООО "Новая жизнь Недвижимость " №7605 (был 8347), ул.Почтовая 29 к. 1(№9202)	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
36341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.8 - ТП-4160 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4160	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4160\Почтовая ул, 29к. 1 - ООО "Новая жизнь Недвижимость " №7605 (был 8347), ул.Почтовая 29 к. 1 ТП-4160 (№9202)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 161 - ул.Радищева 161,ж/дом- общ.учет /2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 9 - ул.Луначарского 9, ж/дом - общий учет /4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3644\Набережная реки Свияги ул, 83 - ТП на Ж/д , ул.Набережная реки Свияги 83(ТП-3644)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 19Б - Магазин, ул.Хрустальная 19Б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Пушкарева ул, 40 - Пушкарева 40 ж/дом - об.уч../5 эт.3 п./, ул.Пушкарева 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Чистопрудная ул, 12 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Чистопрудная 12 (до тех прис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2932\Рузаевский пер, 1 - ТП-2932, пер.Рузаевский 1 (№204-4)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Энгельса ул, 23 - ТП-1086Н, Вход	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 138 - МЖД, пр-кт.Нариманова 138	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
36371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 138 - Узел кабельной связи, пр-кт.Нариманова 138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Гоголя,25,Магазин	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Можайского ул, 6кв.1 - нежилое помещение, ул.Можайского 6 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера видеонаблюдения, ул.Гагарина,27,б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - рекламная конструкция (биллборд) (кафе "Трактир на Верхней", разбивочный чертеж №707	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Стасова ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Стасова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Димитровградское ш, 0 - Рекламный щит, ш.Димитровградское (Майская гора) -1 шт.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 34 - Кирова 34. ж/д - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5076 - ТП-5077; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.8 - ТП-5077 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5076\Созидателей пр-кт, 23 - Автостоянка, пр-кт.Созидателей 23 (2346)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ульяновский пр-кт, 26 - Нежилое помещение, пр.Ульяновский 26 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Инженерный проезд, 0 - ООО ВАВС склад, 42-й проезд Инженерный, земельный участок с кадастровым номером 73:24:021112:183	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4116 Яч. 3 - ТП-4123 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4123 Яч.2 - ТП-4124 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4116	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4116\Димитровградское ш, 8 - КТП-4116, "Сах. Мельницы" Мастерские., ш.Димитровградское 8	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Хрустальная ул, 62 - ж/дом - общ.учет 644кв., ул.Хрустальная 62	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
36411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 9 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 9,ж/д-м.о.п/2эт..2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>5558585	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Офисы,2 пер. Мира, д.13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Стасова ул, 13 - ул.Стасова 13, ж/дом - общий учет/9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 59 - ул.Рябикова 59, ж/дом - общ.учет 90кв.,5эт.,6под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 142 - МЖД, пр-кт.Нариманова 142	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Терешковой ул, 30 - ул.Терешковой 30, ж/дом - общ.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 76/1 - пр.Гая 76, ж/дом - общий учет /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

36463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 0.38 кВ резерв руб.24; КЛ 0.38 кВ резерв руб.22; КЛ 0.38 кВ резерв руб.20; КЛ 0.38 кВ резерв руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 2); КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 138; КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140; ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации,136, м-н "Каравай",ИП "Муратов"; ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 58-72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва,81/3 (п.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Нариманова пр-кт, 61 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.444	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2239	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2239\Хваткова ул, 16 - ТП-2200, ул.Хваткова 16 (учета нет , 3365 -резерв , не внесено в договор)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
36474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 18 - Спортивная секция, ул.Гафурова 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - РП-219, ш.Московское 26 (3365-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 150 - ул.Федерации 150, ж/дом-м.о.п./ 5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\9 Мая ул, 42 - ОДУ - м.о.п./2 эт.,2 п./, ул.9 Мая 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27/3 - Магазин "Цветы", ул.Камышинская 27 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53; ВЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Л.Шевцовой,53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьерва, 81/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Здание,ул.Симбирская,47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 131эт. - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 13 (под.4 со стороны Ул.пр-та)1эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 39 - ул.Аблукова 39 ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Аблукова 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 1-й пер, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

36504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - пр.Л.Комсомола 11 , ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4092\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Гая пр-кт, 41 - Гая 41 ж/д - о/у /108 кв., пр-кт.Гая 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж/1 - Московское шоссе 1Ж ж/дом - об.уч./2 эт.3 п./, ш.Московское 1 Ж/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Высотный проезд, 6 - пр. Высотный 6 ж/д - о/у./9 эт.1 п./, проезд.Высотный 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
36517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Новосондецкий б-р, 9 - ж/д - общ.учет 79кв., б-р.Новосондецкий 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Нем.Данмченко,40-68,49-77, ул.Толбухина,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Врача Михайлова ул, 46 - рекламная конструкция (биллборд), ул.Врача Михайлова 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3425\Автомобилистов ул, 3 - ТП-3425, ул.Автомобилистов 3 (217-21, 7113, 1514, 6361-1-тр-т , 1151??)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об.1/13)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4018\4 Пятилетки ул, 38А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Александра Невского ул, 2А - Александра Невского ул. 2 А корп.1, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./мощность для м.о.п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106к.3 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.5-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 31/2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54А - Л.Шевцовой 54 А ж/д -лифт и м.о.п./9эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от РП-227 до нежилого помешения по ул. Рябикова, 69А; КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 ООО "Инфо-пресс"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5, двор. территория - гараж (нежилое помещение), бокс №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спасская 8 (3148-86)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 2 - Ж/д, ул.Нахимова 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спасская 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1023\Энгельса ул, 7а - Здание Ульяновского областного суда, ул.Энгельса 7А/23	0,4	5	0	5	0	0	0	5	0	0
36561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч._2 - ТП-2221А Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221А\Автозаводская ул, 0 - Стройка ж/д , ул.Автозаводская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ленинградская ул, 5 - Кафе, ул.Ленинградская 5 (по НН от опоры)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ленинградская ул, 5 - Кафе, ул.Ленинградская 5 (по НН от опоры)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
36569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус 1 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 3 корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1206\Марата ул, 43 - Узел связи, ул.Марата 43 (4685)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 7 - Ср.Венец 7. ж/д - м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Средний Венец 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская,1-35,2-26, ул.Кобозева,74,74а,76	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Нариманова пр-кт, 90кв.7 - Ломбард, пр-кт.Нариманова 90 кв.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37кв.40 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37 кв.40	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Варейкиса ул, 20 - ж/дом - общ.учет 503кв., ул.Варейкиса 20	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
36590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ ул.Тимирязева, 35-45, ул. Бакинская,51-57,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - Оборудование тел. связи, ул.Островского 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 17 - ж/дом, ул.Островского 17 - лифт и м.о.п. /12 эт., 1 п./ мощность на общ учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - ПП-2192,яч.1, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0/пов. на Реч.порт - Рекламная конструкция №407, ул.Спуск Степана Разина 0 /поворот на Речной порт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - РП-214 вход , ш.Московское 56	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1052а\Краснознаменный пер, 7 - УГСВУ, пер.Краснознаменный 7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Московское ш, 33 - Рекламная конструкция №50, Московское ш, д.33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - Киоск, ул.12 Сентября 108/ ул.Минаева 1//м-н "Дом одежды"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\12 Сентября ул, 108 - 12 Сентября 108 ж/д - о/у + лифт и м.о.п./9 эт.5 п./, ул.12 Сентября 108	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 21 - Офис, ул.Федерации 21-21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 32 - ж/дом, ул.Октябрьская 32 - общ.уч.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111; КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
36616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5191 Яч.1. - РП-516 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5191\Карбышева ул, 20А - ТП-5191"Гулливер", ул.Карбышева 20 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Obje79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 13 - ул.Самарская 13, ж/дом - общ.учет /130 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Туполева пр-кт, 28 - лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Туполева 28	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
36627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Жилой дом со встр. помещениями, пр-кт.Тюленева 10	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
36628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Архитектора Ливчака ул, 2/1 - Кофейный аппарат, ул.Архитектора Ливчака 2 /1 1 эт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 101 - Аптека №385, ул.Робеспьера 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 6 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 6,ж/д-м.о.п--/2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная); ВЛ 0.38 кВ ул.Пеньевского, 1-7,2-10, ул.Сурова,8-18, СНТ "Сюрприз"; ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная); ВЛ 0.38 кВ ул.Сурова; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; КЛ 0.38 кВ Резерв.№4; ВЛ 0.38 кВ Резерв №5..; ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134; ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая 63-81; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3066\Тургенева пер, 5 - База, пер. Тургенева 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Льва Толстого ул, 89 - Л.Толстого 89 ж/д - м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Льва Толстого 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.40 (1)	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13кор.2 - Н/ж помещение, ул.Красноармейская 13 кор.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торговая палата, ул.Энгельса,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 12южнее - Объект торговли и досуга, ул.Самарская 12 южнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 10/А - Хрустальная 10 А ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 10 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Кузнецова ул, 11 - ул.Кузнецова 11, ж/дом - общ.учет/4 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.<Object> - ТП-3602 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 60 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Аблукова ул, 63 - Узел связи, ул.Аблукова 63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 13 - Узел кабельной связи, п.УКСМ 13 (МКД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Шевченко,2-26, 3-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.64	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
36674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ,пер.Пожарный, К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 100(бывш. кв.3) - М-н "Глобус" н/ж , ул.Рябикова 100 (бывш. кв.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Созидателей пр-кт, 104 - АЗС, пр. Созидателей 104	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 34 - Мастерская, ул.Ефремова 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Пушкинская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Пушкинская 11, кв.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 6 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Заволжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Мелекесская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3927	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3927\Нефтяников проезд, 2 - Склад от ТП-3927 , ул.Нефтяников 2 д (356-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1022а\Тухачевского ул, 40 - ул.Тухачевского 40,ж/д-м.о.п. 2эт.,2под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Отрадная ул, 74 - Платная стоянка, ул.Отрадная 70А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111; КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Карла Либкнехта ул, 1/2 - кофейный аппарат, ул.Карла Либкнехта 1 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - ж/дом, ул. Корунковой 2 /19- лифт и м.о.п./9 эт.,12 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №280, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 59 - ул.Ефремова 59, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Ватутина ул, 52 - Оборудование, ул.Ватутина 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Октябрьский пер, 15А - пер.Октябрьский 15 А, ж/дом - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Октябрьская ул, 17 - Октябрьская 17 ж/д - о/у/5 эт. 5 п./, ул.Октябрьская 17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ульяновский пр-кт, 2 - Павильон, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Красноармейская,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ООО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3674\Гая пр-кт, 0 - ТП-3674 от ТП-3462 для нового МКД , между пр-кт.Гая 31 и Г.Свири 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,93	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
36730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Алашеева ул, 9, уч.2 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.5 - ТП-3464 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3175	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3175\Героев Свири ул, 14А - ТП-3175, "Ростелеком"АТС-37, вх., ул.Героев Свири 14 А	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 23 - МКД, ул.Нахимова 23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2295 Яч.<Object> - ТП-2773 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2295	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2295\Октябрьская ул, 30 - ТП-2295, ул.Октябрьская 30 (7229,7094, 7607(8), 7071)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.1 - ТП-2332 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 яч.4-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2332	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 яч.3-Т2-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

36744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 0 - Торговый киоск авт.ост."ДК Планета", б-р.Западный 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Октябрьская ул, 4А - ул.Октябрьская 4 А, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.2 - ТП-3934 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3934	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3934\Спуск Степана Разина ул, 33 - КТП-3934"Ленинские горки"Спорт-развлек. центр, ул.Спуск Степана Разина 33	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 23 - ул.Кузоватовская 23, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\Академика Павлова пер, 95к.2 - (ТП-4026), пер.Академика Павлова 95 к.2 (8626)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 0.38 кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150 ; ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7; ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Лита",ул.Марата,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.7 - ТП-5088 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1401\Урицкого ул, 31 - Здание н/ж 1-эт. Р=56.3 кв.м. лит ТП, ул.Урицкого 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 33/6 - Нежилые помещения, ул.Автозаводская 33 /6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ленинского Комсомола пр-кт, 11 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Прокофьева ул, 0 - индивидуальный жилой дом кадастровый номер земельного участка 73:24:031324:153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 2 - ул.Сев.Венец 2, ж/дом - общ.учет/36 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова (8321)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 50 - Оборудование, ул.Бакинская 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.1 - ТП-2538 яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова Автомойка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова Автомойка	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3П-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Мелекесский 2-й пер, 44 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - ж/дом - общ.учет/357 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
36789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 30 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Степана Разина ул, 0 - индивидуальный жилой дом в СНТ "Волга", уч.№4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Дружбы Народов пр-кт, 0 - рекл констр №665, пр Дружбы Народов-пр.Антонова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Пушкарева ул, 44 - Нежилое здание, ул.Пушкарева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Центральная ул, 10 - им. Карамзина п, ул. Центральная 10, ж/дом - общ.учет /12 кв.,2 эт.,2 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
36798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3045 Яч.2 - ТП-3098 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3045 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (2); КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3098\Набережная реки Свияги ул, 0 - Водозаправка, наб. р. Свияга/ул. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1026\Ленина ул, 140 - Музей, ул.Ленина 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ перинатальный центр ГРЩ-1 панель 1-2 ввод.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
36809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - Торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 12 - Ж/дом - общ.учет/5 эт., ул.Варейкиса 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Гая пр-кт, 67в - ГСК "ГСК-32", пр-кт.Гая 67 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ПС 6 (6.3) кВ ППНО-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ППНО-2575\Рябикова ул, 90 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №167	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	2	0	0	2	0	0	2	0	0

36824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №21-24, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения №94 (1 этаж); №35 (2 этаж), ул.Рябикова 37	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
36829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Кирова ул, 6 - ТП-3939, ул.Кирова 6 (5146-1,2,кот .; 621; 4671-9)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 11 - ж/д-м.о.п./2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 11 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 12 - Б.Хмельницкого 12 ж/д - о/у/5 эт.4 п./, ул.Богдана Хмельницкого 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ кл руб.12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54А - Л.Шевцовой 54 А ж/д - о/у (60 кв.), ул.Любови Шевцовой 54 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

36843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 0 - Светофорный объект, ул.40-летия Победы в районе детского сада №188	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 79 - Салон красоты "Красивые люди", ул. Ленина 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 87	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.18 - РП-408 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-408	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-408\1 Мая пер, 0 - Теплоход "НАТА" на время стоянки ,мост переход через р.Волга Левый берег	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 3 - ул. Рылеева 3, ж/дом - общ.учет /14 кв., 5эт., 1под./	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
36866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 1 - ул.Ефремова 1, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Ж/д и Коммерческая вставка(офисные помещения), пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5187\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - ТП-5187, МКД со встр. или пристр. объектами соц и ком-бытов назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б (2460)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 25 - Умрихин С.В. торг.центр "Ассорти", пр-кт.Генерала Тюленева 25	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
36871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 на ВЛ-10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Туполева пр-кт, 20 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 20	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
36879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Сергея Тюленина пер, 1 - Ж/д, пер.Сергея Тюленина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Туполева пр-кт, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Туполева 20	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0

36886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
36889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Московское ш, 85а - Рекламная конструкция, ш.Московское 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 179	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 33 - ж/дом -ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.40-летия Октября 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 0 - Нест.торг. объект, ш.Московское 0 (напротив торг. центра)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 0 - светофор, ш.Московское 0 (перекресток с ул. Промышленная) (минус. в №9001, об.21/5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Можайского,15,17,19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2295 Яч.<Object> - ТП-2773 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2295	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2295\Октябрьская ул, 30 - ТП-2295, ул.Октябрьская 30 (7229,7094, 7607(8), 7071)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 23 - Узел кабельной связи, ул.Нахимова 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

36913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1511\Старосельдинская ул, 56 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - квартира №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1366\Дорожная ул, 6 - ул Дорожная 6, Общежитие	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2350 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2350	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2350\Московское ш, 42В - База, Московское шоссе 42В (№3591)(ТП-2350)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10; КЛ 0.38 кВ улич.освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Московское ш, 19 - Московское ш. 19 МКД (газ) о/у./5 эт.60кв., ш.Московское 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "Cafeletto" ул.Дворцова.6А, МЧС пер.Пожарный,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Александра Матросова ул, 5 - ул.Матросова 5,ж/дом-м.о.п./5эт.,5под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8А - магазин, проезд.Сиреневый 8 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ветеринарная,5-21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
36940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 92 - 12 филиал 3794 комплексной базы мто, ул. Урицкого 92	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 24	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Нариманова пр-кт, 41/2 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 41 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\40-летия Октября ул, 31 - ул.40-летия Октября 31 ,ж/дом -ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1882 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1882	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1882\Бородина пер, 20 - Офис, пер.Бородина 20 (5013)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилые помещения, ул.Рябикова 37	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3пер.Тимирязева,16-30,2пер.Тимирязева,25-39,30-44,1пер.Тимирязева,31-55,30-52, ул.О.Кошевого, д.34А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - ТП-1978 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.1 - РП-129 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1978	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1978\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
36962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 4 - ул.Р.Люксембург 4, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
36965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Степана Разина ул, 81 - дачный дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Степана Разина ул, 81 - дачный дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 69 - Московское шоссе 69, ж/дом - об.уч../5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Амбулаторный 2-16,1-17, ул.Кооперативная,19-77,ул.Лесная1,3,8(Церковь),пер.Хлебный,13,15, пер.Новикова,ул.Крупской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Филармония.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

36978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - Нежилое помещение №32-34; 38; 39;41-43;56;75-85, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Реклама "Аква" на перекрестке, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Олимпийский Проспект пр-кт, 0 - Реклама "Аква" на перекрестке, пр-кт.Олимпийский Проспект 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 17 - ММ «Сэмплинг», г. Ульяновск, ул.Заречная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 17 - Магазин , ул.Заречная 17	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
36984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Деева ул, 0/(АЗС, пов. на Соз.) - Рекламная конструкция №572, ул.Деева 0 /(АЗС, поворот на Созидателей)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 9 - Киоск, б-р.Киевский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
36986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Симбирская ул, 38 - ул.Симбирская 38/16, ж/дом - общ.учет/63 комн.,5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо, 40-64, 27-49, ул. Белинского,63-71,80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Минина ул, 1 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

36990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Урицкого,36; ВЛ 0.38 кВ ул.Толбухина, д.21 (Школа-интернат)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2203\Московское ш, 17 - ТП-2203, ш.Московское 17 (№564)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Автозаводская ул, 54 - ул.Автозаводская 54, ж/дом - об.уч./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
36998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 126 - ул.Локомотивная 126, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 126 - ул.Локомотивная 126, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1433\Мира ул, 0 - (Полезный отпуск)Адм здание Тп-1433П, Ленинский район СНТ "ЧЕРЕМУШКИ"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (3 под. лев.руб.)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Баня пр.Нариманова 70	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Пушкарева ул, 64 - Торг.киоск (суб. в 4930), ул.Пушкарева 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВАИ, ул.Спасская,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Центральная ул, 9 - ж/д общ. учет /5 эт.4 п./, ул.Центральная 9 (п.Карамзина)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.2 - ТП-1070 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ тр1; КЛ 10 (10.5) кВ вв1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ столовая обл. администрация ; КЛ 0.38 кВ Освещение ТП руб.14; КЛ 0.38 кВ собств. нужды руб.14; КЛ 0.38 кВ обл. админ.(правая сек.шин); ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, экспланада; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.8; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.6; КЛ 0.38 кВ минист. культуры ул.Спасская,10; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.3 - ТП-1310 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Полбина ул, 67 - ул. Полбина 67 ж/д - лифт и о/у/13 эт.1 п./, ул. Полбина 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1803\Комсомольский пер, 22 - Торговый центр, пер.Комсомольский 22	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066а\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066,Адм.здание и цех, ул.Академика Павлова 97 (10441)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4143\МТС-1 ул, 12 - ТП-4143 Производ.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 10 - Узел связи, ул.Ефремова 10 (2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,72-82,65-73, ул.С.Тюленина,13-33,12-28,ул.Космонавтов,20-38,15-31,пер.Космонавтов,4-22,3-23, 5 пер.Нариманова,3,4,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Мира, 17А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная, ул.Ср.Венец,17А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 77 - Магазин "Фантазия", ул.Промышленная 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Пушкинская ул, 15 - ж/дом, ул.Пушкинская 15 - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Д.Ульянова, д.5Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Рейна, 11_1, пер.Буинский, д.16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,80-86	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Авиастроителей пр-кт, 1а - БССС "Роддом", пр-кт.Авиастроителей 1 а (3148-80)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 20А/12 - магазин, ул.Автозаводская 20 А/12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482яч. 3- РП Кожкомбинат яч1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3482\Гая пр-кт, 102 - Насосная 2-го подъема "Промводопровод", пр. Гая 102	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 14 - Магазин, ул.Ростовская 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тимирязева, д.37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-60	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-60\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Железнодорожная ул, 13 - МКД 9 эт.2 п.+5 эт.1 п./, ул.Железнодорожная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВВВЛИ, ул. Труда 18а-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 126 - Радищева 126 ж/д - о/у144 кв.9 эт.4 п./, ул.Радищева 126	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
37100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Радищева ул, 3корпус1 кв.32 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 корпус1 кв.32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Рабочая ул, 4 - ж/дом - общ.учет (5эт.,3под,62кв.), ул.Рабочая 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 52 - Отрадная 52.ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Отрадная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница, Блок Д	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Автозаводская ул, 1 - Киоск, ул.Автозаводская 1 /у РУВД/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 32 - Оборудование тел. связи, ул.Гоголя 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Луговая ул, 0, рядом с д.№20 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3939 Яч.8 - РП-336 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3939	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3939\Кирова ул, 6 - ТП-3939, ул.Кирова 6 (5146-1,2,кот .; 621; 4671-9)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 8 - ТП-1923 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1923	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1923\Марата ул, 51 - ТП-1923 Торговый комплекс "Мясной рынок" ул.Марата 51 (11726)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3931	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3931\Менжинского ул, 1 - Универсальная база, ул.Менжинского 1 (3342/2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1910\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 24 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.10 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 24	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин ул. Юности, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Шоферов ул, 9 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п.,100кв./, ул.Шоферов 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - ж/дом - общ.учет /288 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 44	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
37160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-504	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-504\Ленинского Комсомола пр-кт, 44 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 44	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3935 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 55А - спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, ул.Первомайская 55 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Шолмова ул, 9 - ж/дом - лифт/12 эт,1 п./, ул.Шолмова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитровградское ш, 0/ж/д станция - Рекламная конструкция №534, ш.Димитровградское 0 /ж/д станция	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.1),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Олега Кошевого ул, 34а - МКД, ул.Олега Кошевого 34 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3674\Гая пр-кт, 0 - ТП-3674 от ТП-3462 для нового МКД , между пр-кт.Гая 31 и Г.Свири 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 35 - ул.Ростовская 35, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 37 - ул.Ростовская 37, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 49 - ул.Ростовская 49, ж/дом -об.уч../2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 164	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 21 - Нотариус Железнова И.А., ул.Кузоватовская 21 (6998)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 38 - ул.Полбина 38, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\8 Марта ул, 8 - админ.здание, ул.8 Марта 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 21/поворот на АЗС - Билборд №149, ул.Рябикова 21 /поворот на АЗС	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Верхнеполевая ул, 23 - Билборд №891, ул.Верхнеполевая, 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Гараж, пр-кт.Гая 100	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Рябикова ул, 1А - ул.Рябикова 1 А, ж/дом - общ.учет/ 5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Автозаводская ул, 63 - Автозаводская 63 ж/д - о/у /2 эт. 4 п./, ул.Автозаводская 63	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 26 - МКД, пр-кт. Врача Сурова 26	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
37214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Кирова ул, 2 корп.1 - Кирова 2 корп.1 ж/д общ.уч./10эт. 2п. 88 кв./, ул.Кирова 2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Корпус №3 базы, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Нежилое помещение, пр-кт.Гая 100	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 0 - нестационарный торговый объект, проезд.Менделеева 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Менделеева проезд, 0 - нестационарный торговый объект, проезд.Менделеева 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2230\Московское ш, 64А - Произв.база, ш.Московское 64 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 яч.6 - ТП-1084А	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 16А - Узел кабельной связи, ул.Варейкиса 16 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 18 - Рекламная конструкция №976, ул.Розы Люксембург 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 17корп.1 - Парковочная стоянка, ул.Рабочая 17 корп.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Сев.Венец 14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5259\Инженерный 42-й проезд, 0 - ТП для склада, проезд.Инженерный 42-й 0 (10343)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 164	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Яковлева пер, 7 - МКД, пер.Яковлева 7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Гая 72 - общий учёт /4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 74 - Завод, ш. Московское 74 (№7620 перед.)(ТП-2227)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 0, южнее д.№15 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Ленинского Комсомола 0 , южнее д.№15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 73 - ж/дом, ш.Московское 73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1А - Нежилое помещение, пр-т Врача Сурова 1А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2868	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Московское ш, 102Б - ТП-2868 Автосалон, ул.Московское шоссе 102 Б(ТП-2868)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2576\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Набережная реки Свияги ул, 106к.3 - Кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.3, эт.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2926\Зеленая ул, 0 - БССС "73-854" Совхоз Пригородный, ул.Крефельдская	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/дом - лифт/м.о.п./9 эт,8 п./, пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 57А - Киоск №22, пр-кт.Гая 57 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42А - ж/дом-м.о.п/4эт.;5под./, ул.Гончарова 42 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №6.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 52 - ТП -2936, ш.Московское 52	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 79А - Нежилое помещение, ул.Промышленная 79 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ проллд; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Автозаводская ул, 48 - ж/дом, ул.Автозаводская 48 - об.уч../5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15 - нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 13 - Магазин 41, пр.Филатова 13 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1769 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.5 - ТП-1769 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.5 - ТП-1768 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1769	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорт.корпус,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Ласточка",ул.Радищева,3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - Магазин "Амбар", ул.Солнечная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Солнечная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,175	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.8 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 49	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	РП 6 (6.3) кВ РП-217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1319	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1319\Урицкого ул, 23Б - База, ул.Урицкого 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Корунковой ул, 16 - Корунковой 16 ж/д - лифт и м.о.п. /9 эт.5 п./, ул.Корунковой 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10а - строительная площадка индивидуального жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Транспортная ул, 104 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова, д.2 (летнее кафе) ООО "Корона"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 0 - ПП в/ч Арсенал, ул.Балтийская от РП-404 (№160-4,5;)8045?;8180?	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12к.32 - Офис, б-р.Фестивальный 12 к.32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 78Б - ТП-2772, ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 5 - Баратаевка п., ж/д, ул.Садовая 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 6 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2990	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Московское ш, 24 - ТП-2990 Солдатов И.М., ш.Московское 24 (6301)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1821 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1821\Урицкого ул, 102 - ТП-1821, Произв.база, ул.Урицкого 102 (3424)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 0 - Киоск, ул.Кузоватовская /м-н "Облрезерв"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 163 - ул.Радищева 163, ж/дом - общ.учет/2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 27 - ул.Рябикова 27,ж/дом-общ.учет/9эт.,6под./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Марата, 6 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Пензенский б-р, 11/17 этаж - Художественная мастерская, б-р.Пензенский 11 /17 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24/1 этаж, 1 подъезд - Нежилое помещение, пр-кт.Врача Сурова 24 /1 этаж, 1 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5259\Инженерный 42-й проезд, 0 - ТП для склада, проезд.Инженерный 42-й 0 (10343)(ТП-5259)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-407 яч.10 - ТП-4108А	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Гончарова, 35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 1 - ж/дом- общ.учет /5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 21 - ул.Станкостроителей 21, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Варейкиса ул, 29а - ул.Варейкиса 29а ж/дом - общий учет /5 эт.4 п./, ул.Варейкиса 29 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 0 - индивидуальный жилой дом в с/т Березка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ <Object>1123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3833	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3833\Чистопрудная ул, 23 - БС Инзенская, дог.3148/85, ул.Чистопрудная 23	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ рентген вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 138	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Железной Дивизии ул, 16, разб.чертеж м168 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Железной Дивизии 16 чертеж м168	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 5 - Рекламная конструкция 3х6 №627, пр. Ульяновский, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 2А - Рекламная конструкция 3х6 №635, пр-кт.Ульяновский 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, пер.Карвко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - Киоск, пр-кт.Врача Сурова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 3 пер.Баумана,1-35, 1 пер.Баумана, 2-38,1-37,ул.Ватутина,23,27, ул.Пархоменко, д.35/13А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Димитровградское ш, 7 - АЗС-76, Димитровградское шоссе 7 от ТП-4157	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3929 Яч.3 до ВЛ-6кВ	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Нежилое помещение, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Гая пр-кт, 100 - Гараж, пр-кт.Гая 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ефремова ул, 2 - ул.Ефремова 2, ж/дом - об.уч..2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Киоск Роспечать, пр.Нариманова; КЛ 0.38 кВ Погреба, ул.Ватутина	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 80	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 80 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.,3под./, пр-кт.Созидателей 80	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106к.2 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ульяновский пр-кт, 9 - узел связи, пр-кт.Ульяновский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 32 - стоматология, ул.Гоголя 32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Аблукова ул, 33 - ул.Аблукова 33. ж/дом - общ.учет/5 эт. 4 п./, ул.Аблукова 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Парк Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Воробьева ул, 63стр.1 - н/ж помещение, ул.Воробьева 63 стр.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Автозаводская ул, 26/10 - ж/дом, ул.Автозаводская 26 /10-об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул, 85А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14..	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 15 - ул.Маяковского 15, ж/дом-общ.учет /32 квартиры/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант",ул.Гагарина,9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант",ул.Гагарина,9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус,ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3717\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140\Карла Маркса 4-й пер, 39 - УВВТУ, ул. К.Маркса 39	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
37544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Минаева ул, 0 - Рекламная конструкция ООО "Виз-Арт", ул.Минаева / Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тимирязева,12-20,ул.Казанская,2-16, пер.Казанский,1-17,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 12А - Дневной оториноларингологический стационар, ул.Шолмова 12 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59(38) - комплекс фото-видео фиксации, ул.Октябрьская 59 (38)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.5-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22, стр.1 - торговый павильон	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 34 - ж/дом-м.о.п./3 эт.4 п./, ул.Центральная усадьба 34 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Воробьева, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19 - ж/дом - м.о.п., ул.40-летия Победы 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Воробьева, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Варейкиса ул, 29 - Варейкиса 29. ж/д . о/у /5 эт., ул.Варейкиса 29	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 20/29 - пр.50 лет ВЛКСМ 20/29. ж/дом - об.уч../5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 20/29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 11пом.1-8 - н/ж помещение, ул.Мира 11 пом.1-8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 68А - Узел связи, ул.Рябикова 68 А (техэтаж, 2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 37 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2660	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2660\Московское ш, 1е - КТП-2660, АЗС"Татнефть-АЗС Центр", ш.Московское 1 е	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - Торгово -офисное помещение, б-р Киевский, 18 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А - б-р Киевский 18А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1056\Лесная ул, 4 - ул.Подлесная 4 ж/дом - м.о.п./18 кв.,2 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3665 до ВЛ 6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3665\Профсоюзная ул, 68 - производственная база, ул.Профсоюзная 68 от ТП-3665 (7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин по ул.Можайского	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 179	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 45 - ул.Ростовская 45, ж/дом - м.о.п./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Авиастроителей пр-кт, 15 - ж/д - об.уч. 284кв., пр-кт.Авиастроителей 15	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

37631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23 - ж/дом общий учет/9 эт.1 п.39кв./, ул.Карла Либкнехта 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 23 - ж/дом лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Карла Либкнехта 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Татнефть,ул.Федерации,149	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Минаева ул, 48б - Многоквартирный ж/дом, ул.Минаева 48б	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
37638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Героев Свири ул, 10 - Адм . здание, ул.Героев Свири 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

37641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Крупской ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр-кт, 16под.1 - нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 16 под.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
37648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ГСК"Любитель", ул.Гафурова,41А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 108; КЛ 0.38 кВ ЭЗУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106; КЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова,102, стоматология, вв.1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Фасадная ул, 0 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия (во дворе пристрой), ул.Спасская,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Самарская ул, 11 - ул.Самарская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,9 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
37670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 47 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 47	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ на Т2; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5023 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Неверова ул, 79 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 16а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5243 яч.10 - ТП-5246 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.10 - ТП-5244 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5246	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5246\Врача Сурова пр-кт, 26 - МКД, пр-кт. Врача Сурова 26	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
37687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1822\Труда ул, 233уч. - с/т Виктория	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ленинского Комсомола пр-кт, 37(около магазина) - Павильон, пр.Лен.Комсомола (около магазина №37)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 201 - Локомотивная 201. ж/д - о/у /80 кв., ул.Локомотивная 201	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - БССС "Советская", ул.Спасская 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Александра Матросова ул, 10 - ул.Матросова 10, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Красноармейская,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Московское ш, 0/ДК "Планета" - Рекламная конструкция №48, ш.Московское 0 /сев-вост. строения 2 по Зап.бульв.ДК "Планета"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3944\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Пушкарева ул, 25 - Рекламная конструкция №96, ул. Пушкарева, д.25, (Автозапчасть)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе, д.56А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 и 2 пер. 3. Космодемьянской	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 31 - ул.Ростовская 31, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Луначарского ул, 11 - ж/дом - общ.учет/4 эт., ул.Луначарского 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1414\Радищева ул, 0 - Ж/Д от ТП-1414, ул.Радищева (7853)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,3,13,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 7 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 7,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 7 - ж/дом - общ.учет, б-р.Киевский 7	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
37729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ленинградская ул, 32 - БС, ул.Ленинградская 32 (3148-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 16 - ТП-3360 и ТП-3361, ул.Локомотивная 16 (4176-2,3830)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Инзенская ул, 39 - ж/дом - общий учет /9 эт., ул.Инзенская 39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Школьная ул, 3 - п.Пригородный,ул.Школьная 3,ж/д-общий учёт /3эт.,4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УО руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Хрустальная ул, 19 - Киоск, ул.Хрустальная 19 /м-н "Заря"/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 54 - Отрадная 54. ж/д общ.уч ./5 эт.5 п./, ул.Отрадная 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 62 - пр-т Гая 62 ж/д - о/у /3 эт.3 п./, пр-кт.Гая 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Отрадная ул, 76 - Отрадная 76 - о/у /9 эт.4 п./, ул.Отрадная 76	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 1478523	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2192\Московское ш, 56 - РП-214, ш.Московское 56 (под учетом новых сч-ов)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2541\Доватора ул, 3Б - Общежитие, ул. Доватора 3 Б (минус. в №4466)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Карюкина,15 (ЭЩ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие слепых,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,9А вв1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, 25Б Баня	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 80 - Рябикова 80 ж/д -о/у 5 эт.10 п./, ул.Рябикова 80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 140 - База, ул. Локомотивная 140	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
37795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Школьная ул, 4 - п.Пригородный,ул.Школьная 4,ж/д-общий учёт /2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

37801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - База, ул. Симбирская 47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Панферова ул, 44 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 24 - МКД, ул.Балтийская 24	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91 ; КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул.Федерации,62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91 ; КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул.Федерации,62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Росбанк,ул.К.Маркса,7А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.3 - РП-330 Яч.10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Тимирязева, д.4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Симбирская,11-23, 18, 24, 26, ул.О.Кошевого, д.1-9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Гоголя ул, 28 - ж/дом-общий учет/ 5 эт., 2 п./, ул.Гоголя 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,19-25, 3пер.Нариманова,46-62,45-61, 4пер.Нариманова,44-58,45-61, 5пер.Нариманова,44-60,41-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4072\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 140 - Административное здание, ул. Федерации 140	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Пархоменко ул, 98 - Светофорный объект, ул.Пархоменко 98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Радищева ул, 124 - Радищева 124 ж/д о/у 80 кв.10 эт.2 п(э/п НН), ул.Радищева 124	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Артема ул, 20 - Артема 20 ж/д -о/у./5 эт.3 п./, ул.Артема 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Автомобилистов ул, 11 - Адм.-производст. здания, ул.Автомобилистов 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

37874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосельденская, 31-102, ул.Красносельская,1-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Нариманова пр-кт, 91 - Рекламная конструкция №908, пр-кт.Нариманова 91	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1414\Радищева ул, 148А - ТП-1414 (по 10кВ), ул.Радищева 148 А (№7853 , 5023)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9(северо-восточнее) - Здание магазина, ул.Рябикова 9 (северо-восточнее)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - Торговый киоск№7, пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Карла Либкнехта ул, 22 - Н/Ж помещение(цок.эт.), ул.Карла Либкнехта 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 12 - торговый киоск , пр-кт.Ульяновский 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 73 - ул.Ефремова 73, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>8889	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

37896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Западный б-р, 8 - Западный бульвар 8, ж/дом - общ.учет/4 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106 - Столовая, ул.Набережная реки Свияги 106	0,4	3	0	0	3	0	0	3	0	0
37898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Тургенева ул, 37 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 43 - ул.Ростовская 43, ж/дом - об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 23 - ж/дом - об.уч../2 эт.1 п./, ул.Ростовская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\30-летия Победы пл, 0 - Рекламная конструкция №833, пл.30-летия Победы 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1бывшая кв 459 - Офисное помещение, пр.Врача Сурова 1 бывшая кв 459	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 7А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Московское ш, 71 - ж/дом, ш.Московское 71 - об.уч./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с №105, Робеспьера, 116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1 - Произв.база, ш.Московское 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2277\Станкостроителей ул, 2А - СТО, ул.Станкостроителей 2 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Рябикова ул, 19Б - Крышная котельная, ул.Рябикова 19 Б (минус. в №3703, об.18/1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2672	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2672\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 36 - Киоск, ул.Радищева 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Тимирязева ул, 37 - МКД, ул.Тимирязева 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 179 - ул.Радищева 179, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Станкостроителей ул, 3 - ул.Станкостроителей 3, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Победы ул, 9 - Стоматологическая поликлиника,ул.40лет Победы 9	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 4134 - ул.Хрустальная 41/34, ж/дом - м.о.п./10 эт.,5 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

37947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 4134 - ул.Хрустальная 41/34, ж/дом - общ.учет 234 кв.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
37948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Дружбы Народов пр-кт, 73:24:021115:2120 - индивидуальный жилой дом, кадастровый номер участка 73:24:021115:2120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 5А - ул.Р.Люксембург 5а,ж/дом-м.о.п./5эт.2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург, 5А (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

37958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 4 - Рекламная конструкция №597, Пр.Туполева, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
37960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Садовая ул, 2 - ул.Садовая 2, ж/д -м.о.п.(Баратаевка от пс "Тепличная") (№418008ЭН)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Можайского ул, 11 - ул.Можайского 11, ж/дом-м.о.п. 2эт.,1под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Врача Михайлова ул, 48 - ТП-4073, Вход., ул.Врача Михайлова 48(ТП-4184)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
37964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 3 - Ж/д, ул.Нахимова 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 10 - УО, (200об.116) ТП-3361, ул.Локомотивная 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

37972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 10 - ТП-3361,Склад "Гурман-Сервис Самара"., ул.Локомотивная 10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3335\Льва Толстого ул, 95 - ТП-3335, вх., ул.Льва Толстого 95	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
37975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ НО б-р Н.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 94 - Рябикова 94.ж/д общ.уч./5 эт.6 п./, ул.Рябикова 94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Фасадная ул, 8 - нежилое здание, ул.Фасадная 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Гафурова ул, 84 - ул.Гафурова 84, ж/дом - общ.учет/75 кв.,5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
37984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481а\1 Мая ул, 0 - ТП-3481А (4филиал 3794 комплексной базы мтоп/с Белый Ключ), ул.1 Мая 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 87 - ж/дом, пр-кт.Гая 87 -общ.учет /16 кв., 2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

37986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса,34-58.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная бани	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
37993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41А - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 6 - ул.Р.Люксембург 6, ж/дом - м.о.п./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 6 - Помещение, ул.Розы Люксембург 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Сиреневый проезд, 13 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
37999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная ул, 13Г - Узел кабельной связи, ул.Ипподромная 13 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Полбина проезд, 16 - проезд Полбина 16, ж/дом - общ.учет/5 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Гая пр-кт, 21б - Циркуляционный насос, пр-кт.Гая 21 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43кв. 427 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 кв. 427	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 0 - торговый киоск (у магазина №30), пр-кт.Ульяновский 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н "Атлант", ул.Гагарина,9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,91 ; КЛ 0.38 кВ Адм.зд,ул.Федерации,62	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1122 Яч.3 - ВЛ3 оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 17 - ул.Тухачевского 17, ж/дом - общ.учет/7 кв.,2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1164\Тухачевского ул, 46 - Госпиталь в/ч 86690, ул. Тухачевского 46	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4006 - ТП 4042 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4006\Врача Михайлова ул, 45 - ж/дом,общий учет - м.о.п./5 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Комсомольский пер, 15 - Рекламная конструкция №860, пер.Комсомольский 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>11221122	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1725\Радищева ул, 42 - перинатальный центр на 150 коек, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Самарская ул, 5 - Магазин, ул.Самарская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43А - Н/Ж помещение №2, ул.Аблукова 43 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Южная ул, 17 - ж/дом-о.у/200кв.10эт.2под./г-плиты, ул.Южная 17	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
38046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Королевская ул, 2 - индивидуальный жилой дом в ТОО Индовое, уч.78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3673 яч.1 - РП-318 яч.19	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.П.Морозова, д.77/43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1305 яч.1 - РП-106Н яч.25	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Киевский б-р, 4под.3 - Нежилое помещение, б-р.Киевский 4 под.3 , пом . 12,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1305 яч.1 - РП-106Н яч.25	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Нежилое помещение, б-р.Фестивальный 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Фестивальный б-р, 12 - Адм.здание, б-р.Фестивальный 12	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
38070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 16 - индивидуальный жилой дом в с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Водопроводная ул, 183 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3457	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.2-Т1-6 кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Гая пр-кт, 13 - пр-т Гая 13. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - Нежилое помещение №3084-3086, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 15 - нестационарный торговый объект, ул.40-летия Победы 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ленинского Комсомола пр-кт, 14 - Нежилое помещение 7-10, пр-кт.Ленинского Комсомола 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1636 (вв.2 руб.4); ВЛ 10 (10.5) кВ Приход на СП вв.2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636- 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум, ул.Наб.р.Свияги,158	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Баумана, 51 (5-6 под)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 105а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Ипподромная, д.13Е	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

38092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 25 - ул.Ипподромная 25, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 179 - ул.Радищева 179, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.2 - ТП-3458 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 43 щ.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1150\Дворцовая ул, 2/13 - административное здание зона "А", ул.Дворцовая 2 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Рябикова ул, 85 - ул.Рябикова 85, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2192\Московское ш, 56 - РП-214 яч.13.яч.6 Ру-6кВ ТП-2231, ш.Московское 56	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Московское ш, 33 - Нежилое помещение, ш.Московское 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 38 - ул.Промышленная 38, ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.4п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 11кв. 52 - Жилая квартира, ул.Кузоватовская 11 кв. 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 63 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\Кузнецова ул, 4 - Кузнецова 4 ж/д - о/у./4 эт.4 п./, ул.Кузнецова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 108 - Нариманова 108 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 108	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\"Зенит" ул, 0 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:21:030701:556	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,2-46, ул.Пригородная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 47	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ЛШевцовой,59Б (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 Яч.1 - РП-106Н Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова 50-58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - ж/дом-общий учет/9 эт., ул.Первомайская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 16 - Державина 16. ж/д - о/у/20 кв.5 эт.2 п./, ул.Державина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул, 60А - ул.Водопроводная 60 А, ж/дом - м.о.п./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Марата, 8а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера,108	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 12 - Рекламная конструкция №М67, ул.Карла Маркса 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а (под.2,вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Ватутина ул, 44 - ул.Ватутина 44, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ на ВЛ до ул.Красноармейская д.17,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - ж/дом, ш.Московское 102 - лифт и об.уч./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102 - Московское шоссе 102, ж/дом - общ.учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 15 - рекламная конструкция (билборд), ул.Розы Люксембург 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.<Object> - РП-214 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2186	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2186\Московское ш, 36Б - ТП-2186,База Вторчермет, ш.Московское 36 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 12 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой,37; ВЛ 0.38 кВ многокв. ж/д ул. О.Кошевого,96	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Рылеева 7,19,21,ул.Радищего,55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Лесная ул, 16 - БССС в с.Кротовка, ул.Лесная 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС, ул.Юности,26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Академика Павлова ул, 56 - Киоск №37, ул.Академика Павлова 56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Генерала Тюленева пр-кт, 21 - Умрихина В.А. Аптека, пр-кт Генерала Тюленева 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54б,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Фестивальный б-р, 17А - Магазин "Орион", б-р.Фестивальный 17 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Бакинская, д.50-52	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4083\Академика Павлова пер, 99 - ТП-4083 Произв.база, пер.Академика Павлова 99 (№ 3935)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,ул.Спасская, 17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1065\Тухачевского ул, 19 - в/ч 83531, ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 48 /79кв./ - ж/д - общ.учет , пр-кт.Созидателей 48 /79кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - ж/д-общ.учет. / 5 эт.; 8 п./, ул.Гончарова 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 23 - ж/дом-м.о.п./2 эт.;3 п./, ул.Центральная усадьба 23 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Варейкиса ул, 5 - ул.Варейкиса 5, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Радищева,26-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Жигулевская ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Жигулевская 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2970 Яч. 6-ТП 2988Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 6 - ТП-2988 Яч. 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2970	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2970\Брянский 2-й пер, 42 - Оборудование, пер.Брянский 2-й 42	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 0 - Рекламная конструкция №409, ул.Пушкинская-ул.12 Сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 38 - ул.Промышленная 38, ж/дом - общ.учет /146 кв./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9Б - Магазин , пр-кт.Филатова 9 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\ШО4 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\ШО4 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Врача Сурова пр-кт, 1 - Киоск №54 , пр-кт.Врача Сурова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\ШО4 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 37 - ул.Автозаводская 37, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\ШО4 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Хрустальная ул, 18 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Хрустальная 18 (до тех прис)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 39 - Помещение,ул.Радищева 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Радищева ул, 66 - Киоск , ул.Радищева 66/ ул. Рылеева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Южная ул, 78 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой,54Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 90 - Рябикова 90.ж/д общ.уч /5 эт.4 п./, ул.Рябикова 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 53 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 53	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Камышинская ул, 27 - нежилое помещение, ул.Камышинская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Туполева пр-кт, 0 - светофор, пр-кт.Туполева перекресток с	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Офис,ул.Гончарова 42-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3667\По склону р.Волги ул, 0 - ТП-3667 СНТ "Медик" (55 дом), ул. Верхняя пл. в пос.Карамзина, . 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ефремова ул, 63 - ул.Ефремова 63, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1810н\Уютная ул, 14 - Рыбный Двор,Арм.цех, ул.Уютная 14 (5212)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9А - Магазин, ул.Ломоносова 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 24 - ж/дом - общий учёт /5 эт., ул.Варейкиса 24	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325а\Баумана ул, 58/20а - ж/д, ул.Баумана 58 /20а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 11кв.4 - Н/ж помещение №4, ул.Рылеева 11 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 14/49 - ж/дом, ул.Маяковского 14 /49-м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 53 - ул.Рябикова 53, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 17 - ул.Маяковского 17, ж/дом - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3673А - РП-318 яч.16	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Новосондецкий б-р, 3 - светофорный объект Т-7 СОШ №20, б-р.Новосондецкий 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.Громовой, д.6 (нежилое помещение)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул.Громовой, д.6 (нежилое помещение)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Худ.мастерская ул. Лесная 8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тимирязева 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - Киоск, ул.Варейкиса 10 /м-н 9/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Варейкиса 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2230\Московская ул, 72 - База ТП-2229, аврийный режим, ул. Московское шоссе 72 (1196-5235,5240,5001)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\12 Сентября ул, 120 - Автосервис с офисом, ул.12 Сентября 120	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 22 - ж/дом-м.о.п./2 эт.;2п./, ул.Центральная усадьба 22 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3475	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3475\Энергетиков проезд, 8 - ТП-3000 Э, проезд.Энергетиков 8 (ТУ выдал ЭнергоромГРУПП через сети АВИС) (5232-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пристрой ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.Татарская 5-25,8-20,плановый институт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Шевченко ул, 106 - нежилое помещение, ул.Шевченко 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ипподромная,19А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кулибина,8-48,13-57, ул. Баумана,111-123, 106-116, 1 пер.Кулибина,18-40,19-41,2 пер.Кулибина,16-24,17-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,120	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 41 - Гая 41 ж/д - о/у /108 кв., пр-кт.Гая 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1983	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1983\Нариманова пр-кт, 120а - КТП-1983, МАЗС №500"Татнефть-АЗС Центр", пр-кт.Нариманова 120 а	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд., ул.Карюкина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд., ул.Карюкина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-74	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-74\Локомотивная ул, 68 - ж/д - общий учет, ул.Локомотивная 68	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
38361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Рябикова ул, 53 - ул.Рябикова 53, ж/дом - общ.учет	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
38362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Хрустальная ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Хрустальная 7 (1 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Шоферов ул, 12 - Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул.Шоферов 12	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
38370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Гая пр-кт, 21/Б - пр-т Гая 21Б ж/д /лифт и м.о.п.,12 эт./, пр-кт.Гая 21 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Генерала Тюленева пр-кт, 27 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Гая пр-кт, 21/Б - пр-т Гая 21Б /ж/д - о/у,12 эт.1 п./, пр-кт.Гая 21 /Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ленинградская ул, 22 - Ленинградская 22/8 ж/д - м.о.п./3 эт.3 п./, ул.Ленинградская 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 17 - ж/дом - м.о.п./5 эт.;4 п./, ул.Средний Венец 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - Киоск, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилые помещения, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 13корп.2 - Н/ж пом. №39-45, ул.Красноармейская 13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 42 - ул.Полбина 42, ж/дом - общ.учет/5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Варейкиса ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Варейкиса 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 28 - ж/дом-м.о.п./2 эт.2п./, ул.Центральная усадьба 28 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 24 - ж/дом-м.о.п./2 эт.;2 п./, ул.Центральная усадьба 24 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 1 - ж/д , ул. Нахимова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3035\Хлебозаводская ул, 3 - Хлебокомбинат 1, ул.Хлебозаводская 3 (№44 , в УЭ новый номер 000818 купля продажа ,)(ТП-3035)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Первомайская ул, 21А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
38406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Офис, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Радищева 31 Комерция(цок эт.), ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - нежилое помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4175 до ВЛ-ПС Восточная ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_4; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4024яч.3 до 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4175\Мелекесский 1-й пер, 118 - Магазин, пер.Мелекесский 1-й 118	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Кольцевая ул, 20 - ж/дом - общ.учет /9 эт., ул.Кольцевая 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Халитова Римма Исмагиловна, ул.Карла Маркса 17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Героя России Аверьянова проезд, 14 - проезд Аверьянова 14 ж/дом - о у /5 эт.8 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43под.2 , 1эт - Торгово-офисное помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 43 под.2 , 1эт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Фасадная ул, 9 - п.Пригородный ,ул.Фасадная 9,ж/дом-м.о.п/2эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 23 - ул.Гафурова 23, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Бакинская ул, 44 - Бакинская 44 ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Бакинская 44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1878\Пархоменко 2-й пер, 22 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

38437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 18б - ММ "Олдборо", г. Ульяновск, б-р.Западный 18 б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Амурская ул, 4А - ул.Амурская 4А, ж/дом - общий учет/146 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - РП-214, вход, , ш.Московское 56	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - РП-214 яч.13.яч.6 Ру-6кВ ТП-2231, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 90 - торговый павильон, пр-кт.Гая 90 северо -восточнее д.90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Компьют.рентген.томограф ул.Рылеева,30/30	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/ Магнит Семейный - Киоск ,пр-кт.Ленинского Комсомола / Магнит Семейный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Димитрова ул, 10 - ж/дом-общий учет/ 9 эт., 13 п./, ул.Димитрова 10	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
38463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.2; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 48а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 68/2 - МКД, ул.Красноармейская 68/2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ефремова ул, 133 - Ефремова 133 лифт и м.о.п./10 эт.1 п./, ул.Ефремова 133	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Гончарова 28-30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1006\Гончарова ул, 30 - Магазин, ул.Гончарова 30	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 27/ост. Современник - Рекламная конструкция №325, пр-кт.Гая 27 /ост. Современник	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3361 яч.1 - ВЛ оп.69; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3361	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3361\Локомотивная ул, 10 - АЗС, ул.Локомотивная 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.2Б (жен.монастырь)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Созидателей пр-кт, 116 - светофор, пр-кт.Созидателей 116	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Октябрьский пер, 14 - пер.Октябрьский 14, ж/дом - общ.учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 44А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Б.Хмельницког 16 ж/д о/у /4 п., ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3949 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3949	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3949\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пристрой ул.Орлова 27а	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

38500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15под.4 - Нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 14 - РП -1-МО-51;ТП "ТГК"и ТП-1067 , промбаза и котельная, ул.Уютная 14	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ж/дом - общ.учет, ул.Кирова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1106\Тухачевского ул, 19 - в/ч 83531, ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 46/напротив - Торговый киоск тр.ост. "Кузоватовская", ул.Рябикова 46 /напротив (минус. в №3642, об.2/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Киевский б-р, 24 - Юсуфова З.З.,Торгово-бытовой комплекс, б-р.Киевский 24	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
38520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 25А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Бебеля,45 Барселона	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1006\Гончарова ул, 30 - ТП-1075, ул.Гончарова 30	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Аблукова ул, 97 - ул. Аблукова 97, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт., 6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко,34-72,27-67	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 21 - ул.Тухачевского 21, ж/дом - общ.учет/14 кв.,3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 7 - ул.Б.Хмельницкого 7, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1070	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ тр2; КЛ 10 (10.5) кВ вв2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 7 - Узел связи, ул.Богдана Хмельницкого 7 (между 1 и 2 этажами, 2 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Рябикова ул, 18 - ул.Рябикова 18, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 9 - ул.Б.Хмельницкого 9/28, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2227\Московское ш, 78Б - ТП-2772, ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 3 - Поливенская 3 МКД о/у /2 эт. 2 п.16кв/, ул.Поливенская 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\9 Января пер, 24 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Героев Свири ул, 12 - светофорный объект Т-7 СОШ №12, ул.Героев Свири 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева ,95А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 20; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,111; КЛ 0.38 кВ Киоск, ул.Радищева; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Тухачевского, 22; КЛ 0.38 кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 0.38 кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 117Б; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,116; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,118; КЛ 0.38 кВ Резерв № 13.; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 120; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 105а; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101,	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\40-летия Победы ул, 26 - ж/дом - общ.учет /289 кв./, ул.40-летия Победы 26	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
38549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Рябикова ул, 0, сев.-зап.д.№116 - торговый павильон, ул.Рябикова , сев.-зап.д.№116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 5 - ул.Б.Хмельницкого 5, ж/дом - об.уч../3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.10 - ТП-2951 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2951	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2951\Камышинская ул, 43В - нежилое помещение, ул.Камышинская 43 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Западный б-р, 18б - ММ "Олдборо", г. Ульяновск, б-р.Западный 18 б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 18б - ММ "Олдборо", г. Ульяновск, б-р.Западный 18 б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42быв.кв. 99 - Офис, ул.Гончарова 42 быв.кв. 99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140а\Карла Маркса 4-й пер, 39 - УВВТУ, ул. К.Маркса 39	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека.ООО Технология (ул.Марата, д.8Б)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр. Нариманова, 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ оо; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 31 - ж/дом-м.о.п./3 эт.;3 п./, ул.Центральная усадьба 31 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Любови Шевцовой ул, 37/22 - ж/д, ул.Любови Шевцовой 37 /22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Корунковой ул, 7 - ж/дом, ул.Корунковой 7 - общ.учет /359 кв./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

38578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1920	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гараж ул.Докучаева, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещ; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.2; ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-101-01 яч.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - Торговый киоск, пр.Туполева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Аблукова ул, 97 - освещение дворовой территории дома №97, ул.Аблукова 97	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Набережная реки Свияги ул, 14 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; КЛ 0.38 кВ Резерв№7; КЛ 0.38 кВ Резерв№8; КЛ 0.38 кВ Резерв№5; КЛ 0.38 кВ резерв.6; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41, ; ВЛ 0.38 кВ СТ "Виктория", уч.240Б; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда, 21,...; КЛ 0.38 кВ Резерв№1; КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-1813 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (12); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ по ул.Шевченко, д.93/2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\УКСМ ул, 13 - ул.УКСМ, 13 ж/дом - лифт и м.о.п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе-спорт,ул.Энгельса,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.26	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Толбухина, 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61Б - Парикмахерская , ул.Рябикова 61Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель"Б"; КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель "А"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - Киоск №28, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2676 Яч.3 - ТП-2677 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2677 Яч.3 - РП-231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Компьют.рентген.томограф по ул.Рылеева,30/30	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5069\40-летия Победы ул, 26 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,8 п./, ул.40-летия Победы 26	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
38650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1316\Средний Венец ул, 15 - ул.Средн.Венец 15,ж/дом-м.о.п /5эт.,4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Рябикова ул, 100 - Рябикова 100. ж/д общ уч/5 эт.6 п./, ул.Рябикова 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 151	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Льва Толстого ул, 38 - Рекламная конструкция 1.2х1.8 №М121, ул.Льва Толстого 38	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Оренбургская ул, 40 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,6 п./+общ. Учет, ул.Оренбургская 40	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Академика Филатова пр-кт, 4 - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Филатова 4 /9эт.7под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Ватутина ул, 16 - Офис, ул.Ватутина 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Богдана Хмельницкого ул, 928 - Узел связи, ул.Богдана Хмельницкого 9/28 (между 1 и 2 этажами, 2 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\40-летия Октября ул, 3 - нежилое помещение, ул.40-летия Октября, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 130	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1731 Яч.1 - РП-137 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1731	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1731\Гончарова ул, 40А - ТП-1731 "Сбербанк"Адм.здание, ул.Гончарова 40 А (353-14)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Радищева ул, 3 корп.1 - Нежилое помещение, ул.Радищева 3 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ кл 007	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Сиреневый проезд, 8А - ТП-4164, ФОК"Лидер", проезд.Сиреневый 8 А (4731)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-2П-1514 - ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1647 Яч.10 - РП-145 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-145\Буинская ул, 1 - РП-145, ул.Буинская 1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Врача Михайлова ул, 49 - ж/дом-общ.учет - м.о.п./5 эт.,8 п./, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова, 48-60, 1 пер.Нариманова,3-25,4-26,2 пер.Нариманова,3-25,4-42,пер.Тюленевый1-21,4-8, ул.Тюленина,4-8,1-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - АЗС №3, ул. Азовская 78	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2940\Азовская ул, 78 - ТП-2940, ул.Азовская 78 (№7607-15 АЗС)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 14 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Докучаева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7до РП 205 яч.17 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2685\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 на ТП-2685, ул.Невского 2 В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7до РП 205 яч.17 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685 яч.7 до РП 205 яч.17 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2685\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 от ТП-2685, ул.Невского 2 В (6424)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14стр.1 - ИП Куприянова И.В., пр-кт.Ульяновский 14 стр.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Рябикова ул, 21Б - ТП-2580 Торговый комплекс, ул.Рябикова 21 Б (11726)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул. Толбухина,62	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 15/авт.ост. ул.Хмельн. - Торговый павильон, ул.Рябикова 15 /на автобусной остановке по ул.Б.Хмельницкого	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 Яч. - ТП-3041 Яч.1_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140а\Карла Маркса ул, 41 - К.Маркса 41 ж/д- ОУ /5 эт 4 п(газ НН), ул.Карла Маркса 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2961 Яч.<Object> - ПП-2960 Яч. 2; КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№3 до ж/д по ул. Александровская, 28; КЛ 0.38 кВ СИП 4х16 ТП-2961 авт.№2 до ж/д по ул. Александровская, 30	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - ж/дом - м.о.п./9 эт., ул.Первомайская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Героя России Аверьянова проезд, 3 - Магазин, проезд.Героя России Аверьянова 3	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
38743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Камышинская ул, 14 - ул.Камышинская 14, ж/дом - общ.учет 216кв.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 23 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Нежилые помещения 2 этаж №1;3, ул. Федерации 52 (минус. в №1811, об.2/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 14 - УПП, ул.Гафурова 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека,магазин пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека,магазин пр.Нариманова,89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Мансардное помещение №4эт, ул. Федерации 52 (минус. в №1811, об.2/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49 - нежилое помещение, ул.Репина 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 32 - ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт., ул.Кирова 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 0.38 кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.6; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150 ; ВЛ 0.38 кВ пер.Красноармейский, 7; ВЛ 0.38 кВ ул.Федерации,84,86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул.Урицкого,4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Московское ш, 17 - БС, ул.Московское шоссе 17 Д (3148-9)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Московское ш, 1Д - ТП-2972, ООО "Авторай-центр", ш.Московское 1 Д (5206)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1725\Радищева ул, 42 - котельная перинатального центра, ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43А - Н/Ж помещение№1, ул.Аблукова 43 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43А - Узел кабельной связи, ул.Аблукова 43 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ленинского Комсомола пр-кт, 27 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.3 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рентген вв.2 кабель Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2941\Московское ш, 6 - ТП-2941 Произв.база , ш.Московское 6(3667-4)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2864	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2864\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр-кт, 0, юго-вост.д.№19 - нестационарный торговый объект, пр-кт.Генерала Тюленева , юго-вост.д.№19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 86 - Н/ж пом.в цокольном эт. (1-48), ул.Радищева 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1136	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Казанская,31-57,48-72, ул.Архангельского,25-31,пер.Архангельского,50-56,1-7, пер.Мичурина,4-22,3-19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Октябрьский пер, 3 - пер.Октябрьский 3, ж/дом - 0б.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10; КЛ 0.38 кВ улич.освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 36 - Оборудование тел. связи, ул.Врача Михайлова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Бакинская ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Рябикова ул, 9 - ул.Рябикова 9, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Железной Дивизии ул, 0ул.Кирова - Рекламная конструкция 3*6, №398 ул.Железной Дивизии - ул.Кирова(раз.чертеж)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 120 - ул.Робеспьера 120, ж/дом - общ.учет /5 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение №58-64, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

38829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1062\Розы Люксембург ул, 21 - ул.Р.Люксембург 21,ж/д-общ.учет. 2эт.,2под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 96 - Нежилое здание, пр-кт.Созидателей 96 /2А (Кюрегян К.Ж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1634	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1634\Любови Шевцовой ул, 55а - ж/дом, ул.Любови Шевцовой 55 а - общ.учет/110 кв.,6 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 40 - Промышленная 40 ж/дом - общ.учет/5 эт.6 п./, ул.Промышленная 40	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Маяковского,20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13Д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин"585" ООО Ютта,Бинбанк(ТК "Темп") ул.Гончарова,24	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Энгельса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

38856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5023 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Лаборатория,ул.Маяковского,35 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 17 - Узел кабельной связи, ул.Рябикова 17 (ЖСК "Буревестник")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3717	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3632 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 КВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3650 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 1а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 60 - пр-т Гая 60 ж/д - о/у /3 эт.2 п./, пр-кт.Гая 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №6.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Тюленева пр-кт, 12 - Нежилое помещение (бывш. кв №357), пр-кт.Тюленева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул.Робеспьера 2/79	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Робеспьера ул, 81к.2 - Нежилое помещение, ул.Робеспьера 81 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

38889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 55 - ж/дом - общий учет /5 эт., пр-кт.Гая 55	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Мостостроителей ул, 41 - медицинский пункт, ул.Мостостроителей 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3723\Нагорная ул, 21 - ВЛ-10 кВ, ТП-3651(новые ТУ) плюс ТП-3723 (вел мощности), ул.Нагорная 21 и ул.Портовая 1	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
38903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 25 - ул.Минина 25, ж/дом - об.уч./4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Маяковского,20,1 пер.Маяковского,36-50,19-31,2 пер.Маяковского,22-42А,21-49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Врача Щербаковой ул, 27 - Юсуфова 3.3."Детское кафе",ул.Карбышева (у ж/д по пр. Врача Сурова 27)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Карбышева ул, 0 - Нежилое здание, ул.Карбышева (Кад.номер 73:24:021:012, Карбышева 38А)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Нариманова пр-кт, 45 - пр.Нариманова 45, ж/дом - общ.учет/4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - Подвал, ул.Федерации 52 (минус. в №1811, об.2/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 52 - офис, ул.Федерации 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\12 Сентября ул, 86 - Нежилое помещение, ул.12 Сентября 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13 - пр.Ульяновский 13, ж/дом - общ.учет /329 кв./	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
38928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 13 - пр.Ульяновский 13, ж/дом - м.о.п./	0,4	6	0	0	6	0	0	6	0	0

38930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2385Н яч.2 на ВЛ-6кВ Оп.66; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2385Н\Московское ш, 6 - ТП-2385Н базы, ш.Московское 6 (3667-3 и 7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 60 - Отрадная 60. ж/д общ.уч./5 эт.6 п./, ул.Отрадная 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 56 - РП-214, ш.Московское 56 (под учетом новых сч-ов)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Молодежная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 29 - Гафурова 29 ж/д - м.о.п. /2 эт. 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Смычки ул, 6 - Нежилое помещение, ул.Смычки 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 56 - РП-214 яч.13.яч.6 Ру-6кВ ТП-2231, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

38942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3673А - РП-318 яч.16	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
38951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1326	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Декабристов, 31-83,32-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001яч.6 доТП-1023 яч.2_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1023 яч.6 доТП-1280 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1001\Воробьева ул, 63стр.2 - н/ж помещение, ул.Воробьева 63 стр.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 6833 - пр.Гая 68/33, ж/дом - общий учет /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Тимирязева,7-31	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
38962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
38963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

38964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 7 - ул.Державина 7, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,120	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+м-нГуливер	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Корунковой 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Кирова ул, 526 - Жилая квартира, ул.Кирова 52 , кв.6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Гоголя ул, 0гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Корунковой ул, 16 - Корунковой 16 ж/д - о.у /185 кв./, ул.Корунковой 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
38983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.1 - ТП-4141 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
38984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

38989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Варейкиса ул, 3 - Варейкиса 3. ж/д - о/у /5 эт., ул.Варейкиса 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
38999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ленина ул, 19 - ул.Ленина 19, ж/дом - м.о.п./2 эт.,5 п./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (3 и 4 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Полбина ул, 14 - Узел связи, ул.Полбина 14, 3 этаж, 1-й подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр. рынок (лев.щитовая)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола /ок. маг.№ 37/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Полбина ул, 0, юг-вост ж/д №36 - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Промышленная ул, 34 - ул.Промышленная 34, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 60	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 23 - ж/дом - общ.учет /4эт.;3под./, ул.Средний Венец 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Рябикова ул, 72 - ул.Рябикова 72, ж/дом - общ учет./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 14 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Рябикова ул, 72 - Шкаф опт.уч. в ж/д, ул.Рябикова 72	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
39037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3068\Южная ул, 134 - ТП-3068, Адм.здание, ул.Южная 134	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2); КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2990\Ш04 - 1\Line-Abn1; КВЛ 6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.2 - ТП-3620 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9А - Нежилое помещение, ул.Державина 9 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5/31 - нежилое помещение, ул.Гончарова 5 /31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1051\Краснознаменный пер, 7 - УГСВУ, пер.Краснознаменный 7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 4 - Ж/д, пер.Нахимова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Нахимова ул, 4 - Оборудование, ул.Нахимова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5212 яч.3 - ТП-5213 яч.7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Карбышева ул, 0 - Киоск, ул.Карбышева /Сурова 27, ок. маг.№ 40/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Автомобилистов ул, 5В - гаражный бокс, ГСК Строитель, бокс №17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С ул.Р.Люксембург, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пер, 11 - Умрихина В.А. Магазин, пр.Ульяновский 11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 55 - Григорян Р.А. магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 55	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2
39079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 19 - ул.Маяковского 19, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Водопроводная ул, 62А - Водопроводная 62 А ж/д - м.о.п./2 эт.1 п./, ул.Водопроводная 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 27 - Поливенская 27 ж/д - о/у /2 эт. 2 п. 16 кв/, ул.Поливенская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 15 - ж/дом , пр-кт.Врача Сурова 15 /лифт/м.о.п./9 эт.,5 п./,	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
39094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+ м-нГуливер	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,21+ м-нГуливер	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Герасимова ул, 39 - ул. Герасимова 39, ж/дом - общ.учет /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС 110/6 Южная яч.202	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3002Э яч.5 - ТП-3003Э яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.202 - ТП-3003Э яч.7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Варейкиса ул, 42 - ТП-3716(резервный ввод), ул.Варейкиса 42	0,4	6	0	0	0	0	0	0	0	6
39101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК Ветеран; ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 КВ по ул.Сев.Венец (Радищева, д.138, с/т "Золотая осень")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055а Яч.2 - ТП 1056яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1061до ВЛ 10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 0.38 кВ КНС №8 по ул.Ипподромная; КЛ 0.38 кВ резерв.рубильник №7; КЛ 0.38 кВ резерв.рубильник №5; ВЛ 0.38 кВ КНС №15 по ул. Ипподромная; КЛ 0.38 кВ резерв.рубильник №2; ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ипподромная,19А; ВЛ 0.38 кВ Д/сад ул.Ипподромная,9; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 0.38 кВ Резервный.руб.№12; ВЛ 0.38 кВ ул.Ипподромная, д.13Д; КЛ 0.38 кВ Резервный.руб.№10; КЛ 0.38 кВ Ипподромная, д.13Е; ВЛ 0.38 кВ Строительная площадка по ул.Ипподроманя; КЛ 0.38 кВ Резервный.руб.№4; КЛ 0.38 кВ Резервный.руб.№2;	6	4	0	0	0	0	0	0	0	4
39103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Пролетарская, д.21	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Попова, д.18а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 11а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Локомотивная ул, 142 - АЗС, ул.Локомотивная 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Чистопрудная ул, 4 - Оборудование видеонаблюдения, ул.Чистопрудная 4 (до тех присоед)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1321\Урицкого ул, 9 - технический центр по обслуживанию и продаже автомобилей, ул.Урицкого 9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
39121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 35 - Светофорный объект, ул.40-летия Победы 35 в районе стадиона "Старт"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3602	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_13.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59Б - ж/дом-общ.учет/5эт.,2под.,175кв./, ул.Любови Шевцовой 59 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.2 п./, пр-кт.Созидателей 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 86 - ж/дом - общ.учет /126 кв./, пр-кт.Созидателей 86	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ <Object; КЛ 10 (10.5) кВ <Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 Яч.2 - ТП-4066а Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ; ВЛ 0.38 кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6; КЛ 0.38 кВ ТП 4079	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 2 - Макарова О.С., ул.Первомайская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5186	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5186\Антонова пр-кт, 18 - Торгово - офисный павильон, пр-кт.Антонова 18 (127-2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.П.Морозова,58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 94 - ТП-1400, База, ул.Урицкого 94	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Авиастроителей пр-кт, 25 - Парикмахерская, пр.Авиастроителей 25 /9 подъезд/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2572 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.5 - ТП-2572 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа искусств,ул.Ленина, 53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 55А - Нежилое помещение, ул.Полбина 55 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3946 - ТП-3666; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3666\Благодатный 2-ой пер, 26рядом - ТП-3666, пер.Благодатный 2-ой 26 рядом (7902)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого, 20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Космонавтов, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

39175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35А - Нежилое помещение, ул.Урицкого 35 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 27 - Хрустальная 27. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ЗП-1413	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

39191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - офис, пр-кт.Созидателей 82	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/д пр. общ.учёт, пр-кт.Созидателей 82	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 82 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.2под./, пр-кт.Созидателей 82	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Варейкиса ул, 22 - светофорный объект Т-7 СОШ №62, ул.Варейкиса 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Минаева ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Минаева 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Некрасова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Соборная площадь	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 74 - пр.Гая 74, ж/дом - общий учёт /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3847 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3847	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Пролетарская ул, 49 - дог.ТП индивидуального жилого дома	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 7 - Нежилое помещение, ул. Автомобилистов 7 (минус. в №739, об.1/3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 10 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Туполева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ <Object>3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
39243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Тимирязева, д.55/57	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 6 многофункциональный центр	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 6 многофункциональный центр	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2524 Яч.1 - ТП-2524 Яч.КЛ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 64 - Оборудование, ул.Красноармейская 64	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1915 - Опора ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\Пушкарева ул, 0 - светофорный объект, ул.Пушкарева - ул.Карла Маркса - ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.5 - ТП-5040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 4д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
39262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 13 - ул.Державина 13, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 2012 - Нежилое помещение №1-2, ул.Красноармейская 20/12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 2012 - Нежилое помещение №3-6. 8, ул.Красноармейская 20/12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.44 "Паутина"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5103 яч.6 - ТП-5108; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5108\Инженерный проезд, 0 - объект по обслуживанию автомобилей, 1-й Инженерный, д.10 (2658)ТП-5108	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5092 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1883\Рейна ул, 33 - Ж/дом 3эт.1п. г/пл, ул.Рейна 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - ж/дом - общ.учет /464 кв./, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0
39286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ленинского Комсомола пр-кт, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 42	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
39288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1057\Тухачевского ул, 15 - ул.Тухачевского 15, ж/дом - общ.учет/26 кв.,3 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Карбышева ул, 32 - Колясочная , ул.Карбышева 32, 1эт,12п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ магазин под аркой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 138 - Федерации 138. ж/д - м.о.п./5 эт.6 п./, ул.Федерации 138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Спуск Степана Разина ул, 0 - садовые участки	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5076 - ТП-5077; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.8 - ТП-5077 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5076\Созидателей пр-кт, 23 - Автостоянка, пр-кт.Созидателей 23 (2346)(9041)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5076 - ТП-5077; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.8 - ТП-5077 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5076\Созидателей пр-кт, 23 - Автостоянка, пр-кт.Созидателей 23 (10121) (9041)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 51 - пр-т Гая 51. ж/д - о/у ./5 эт., пр-кт.Гая 51	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 42 быв кв. 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гончарова,38/8 под аркой щит.в гараже управления области	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 19-25,ул.Мичурина 4,6,пр.Нариманова, 90,92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3183 Яч.4 - ТП-3184 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Бакинская ул, 38 - ул.Бакинская 38, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Академика Павлова пер, 18 - МКД, пер.Академика Павлова 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Тюленева пр-кт, 36 - Колясочная , пр-т Г.Тюленева 36, 1эт, 5п.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Корюкина,20-26,35,37,ул.Красногвардейская, 32-46,ул.Рылеева,33,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Пушкарева ул, 74/107 - Пушкарева 74/107. ж/дом - общ.учет/9 эт. 2 п./, ул.Пушкарева 74	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Аблукова ул, 97 - Ж/д, ул.Аблукова 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Сиреневый проезд, 8А - ТП-4164, ФОК"Лидер", проезд.Сиреневый 8 А (4731)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 3А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2937\Московское ш, 5 - ТП-2937, СТО, ш.Московское 5 (7762-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр закупок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.5-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1976\Радищева ул, 90 - Узел кабельной связи, ул.Радищева 90	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 30 - К.Либкнехта 30 ж/д - о/у(газНН), ул.Карла Либкнехта 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛ3 Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 24/6 западнее - Рекламная конструкция №979, ул.Розы Люксембург 24 /6 западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 21 - ул.Ипподромная 21, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18/А - Торговый павильон (ост.УлГТУ), ул.Розы Люксембург 18 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1818	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1818\Нариманова пр-кт, 122 - АГЗС, пр. Нариманова от ТП-160/10 (1795)(ТП-1818)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1211\Олега Кошевого ул, 94-96 - О.Кошевого 94-96.ж/д общ.уч /, ул.Олега Кошевого 94 -96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 9а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 6 - Козлов С.В Сезонный нестационарный торговый обьект, пр-кт.Ульяновский 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Робеспьера,81/4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Портовая ул, 0 - Район речного порта, кадастровый номер 73:24:010402:13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - Узел связи, ул.Врача Михайлова 42 (2,5п)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Врача Михайлова ул, 42 - ж/дом - общий учет/9 эт.,6 п./, ул.Врача Михайлова 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

39431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1286 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Пшеничная ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Магазин, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спорткомплекс, обл. военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4109 Яч.<Object>_1 - РП-407 Яч.8	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 29 - ул.Б.Хмельницкого 29, ж/дом - общ.учет/ 5 эт., 4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1740\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск,ул.Орлова10; КЛ 0.38 кВ улич.освещен.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт , ул. Спасская,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт , ул. Спасская,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Упр.градостроительства	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 15 - индивидуальный жилой дом в с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Кузоватовская ул, 19 - ул.Кузоватовская 19, ж/дом - общ.учет/5 эт.,5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Рябикова ул, 92 - Рябикова 92. ж/д общ.уч /9эт.1п./, ул.Рябикова 92	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер. Тимирязева, д.55/57	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Автозаводская ул, 32 - ул.Автозаводская 32, ж/дом - об.уч../2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 205 - ул.Локомотивная 205, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт, ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт, ; КЛ 0.38 кВ Гидроэнергоремонт ул.Спасская, д.1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л Шевцовой,59Б (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Созидателей пр-кт, 44 - пр.Созидателей 44, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резер.рубильник№15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74А - ж/д, ул.Радищева 74 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Мед.центр "Авиценна" и офис, ул.Радищева 31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТОЦ ул.Ветеринарная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Самарская ул, 8 - ул.Самарская 8, ж/дом - общ.учет(60 кв.,5эт.,4под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Карла Маркса ул, 107 - КТП-1143, Здание механо-сварочного цеха, ул.Карла Маркса 107	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Локомотивная ул, 9 - Локомотивная 9 ж/д - о/у /5 эт., ул.Локомотивная 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
39532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов ул. Плеханова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Гая пр-кт, 90 - Рекламный щит, пр.Гая 90	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Локомотивная ул, 207 - Локомотивная 207. ж/д - о/у /5 эт., ул.Локомотивная 207	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов; ВЛ 0.38 кВ "бинбанк"ул.Гончарова, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 30 - ж/дом-м.о.п./3 эт.; Зп./, ул.Центральная усадьба 30 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Набережная реки Свияги ул, 106к.1 - кофейный аппарат, ул.Набережная реки Свияги 106 к.1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

39562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ поликлин.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Фестивальный б-р, 22 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,13 п./, б-р.Фестивальный 22	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
39573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1916\Архангельского ул, 43 - МКД с объектами, ул.Архангельского 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.<Object> - ТП-2197 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.<Object> - РП-214 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2197	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2197\Московское ш, 34 - Здание,Московское шоссе 34 (№395 Оптима)(ТП-2197)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\Гагарина ул, 3 - ул.Гагарина 3, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2251	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2251\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5087\Фестивальный б-р, 22 - ж/дом - общ.учет /394 кв./, б-р.Фестивальный 22	0,4	6	0	6	0	0	0	0	6	0

39598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ3 панель 3.2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докучаева ул, 16 - ул.Докучаева 16, ж/дом - общ.учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 181 - Радищева 181 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, ул.Радищева 181	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 7 - Рекламная установка, пр.Ульяновский 7 (12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 8 (под. 7 этаж 1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ульяновский 8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

39615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 30 - Офисное помещение, Радищева, д.30 (минус. в №3434, об.3/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1644\Лесная ул, 17 - ул.Лесная 17, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3652 яч.1 на ВЛ-6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.8 на ТП-3652 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.8 на ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 42 - Прачечная , ООО Чистюля , ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1732\Радищева ул, 42 - Прачечная , ООО Чистюля , ул.Радищева 42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 17 - ул.Ипподромная 17, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - ТП -1069 и ТП-1066, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 7/2 - Оборудование тел. связи, ул.Ростовская 7 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Полтавский проезд, 1 - проезд Полтавский 1, ж/дом - об.уч../4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Административное помещение, ул.Красноармейская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 2 (весь обьем без минуса , вычиитать из №791)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Администр. здание, ул.Красноармейская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68/2 .	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.6 - ТП-5218 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5218	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5218\Карбышева ул, 42 - ТП-5218, ул.Карбышева 42	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №13, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №1, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Школьный пер, 1 - ж/д - о/ут /5 эт.4 п./, пер.Школьный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 10 - Хрустальная 10 ж/д - о/у /5 эт.3 п./, ул.Хрустальная 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Краснопролетарская ул, 16 - Умрихина В.А. Магазин, ул.Краснопролетарская 16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1749\Гончарова ул, 40/9 3 этаж - кофейный аппарат, ул.Гончарова 40 /9 3 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 9 - ул.Державина 9, ж/дом - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ленинского Комсомола пр-кт, 53 - Торговый киоск, пр-кт.Ленинского Комсомола 53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1331\Северный Венец ул, 10 - ул.Северный Венец 10, ж/дом - общ.учет/158 кв.,5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Чапаева,21-39,26-56,ул.Крупской,43-99,42-94, пер.Банный,3,4,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - торговый павильон, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Кузоватовская ул, 50 - Оборудование, ул.Кузоватовская 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Юности ул, 10 - Культурный комплекс "Национальная деревня", ул.Юности, участок №10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - ТП -1069 и ТП-1066, ул.Жиркевича мкр."Искра", квартал "Б"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Жиркевича ул, 0 - ТП-1881А, стр. пл. школы, ул.Жиркевича 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Озерный пер, 3А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Герцена ул, 32 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 16 - Нежилые помещения №62-67, ул.Гафурова 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68/2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Гагарина,29а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Хлебозаводская 10 ж/д - лифт/10 эт.3 п./, ул.Хлебозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Юности, д.53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,97	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Ш04 - 0\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548 Яч.<Object>99 - ТП-2548 Яч.25	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 0 - светофор, ул.40-летия Победы -пр.Ульяновский	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.зд. ул. Рылеева, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 12 - ул.Ипподромная 12,ж/дом-общ.учет /3эт.,1под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, гаражи, ул.Гончарова 17; КЛ 0.38 кВ Гаражи ул.Гончарова, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 9 - ж/дом - общий учет /5 эт.,6 п./, ул. Варейкиса 9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Варейкиса 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Варейкиса 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение №10, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.4 - ТП-3047 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 12 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие ,ул.В.Полевая,15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.68	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЗС пр.Нариманов а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 6 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ <Object>88	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 18 - Рекламная конструкция №976, ул.Розы Люксембург 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Радищева ул, 177 - Нежилое помещение, ул.Радищева 177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 15 - ул.Ипподромная 15,ж/дом-общ.учет./3эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение №14, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4025\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1321\Урицкого ул, 11А - Производственная база, ул.Урицкого 11 А (минус. в №1850)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Гагарина ул, 7/Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.24; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2660 - ВЛ 6 кВ оп.42; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2354 - ВЛ оп.64; КЛ 6	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Крымова, д.4-10, ул.Шевченко, д.95-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 руб.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0,4 кВ ТП-1150 руб.7 на СП-1753-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1753-1 гимназия №1 старый корпус; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1150-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18 Гимназия	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Победы ул, 27 - Ком.тоннель 6-2, ул. 40 лет Победы 27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Маяковского ул, 25/39 - ул.Маяковского 25/39, ж/дом - общ.учет/25 кв.,2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - БС 50 лет.ВЛКСМ (-- в №7604, об.39/1), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ м-н пр. Нариманова, 114, вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3493 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 19 - ул.Ипподромная 19,ж/дом - м.о.п/3эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\ , 0 - СКЗ, с. Кротовка, ул. Магистральная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Докучаева ул, 20 - ул.Докучаева 20, ж/дом - общ.учет./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Богдана Хмельницкого ул, 27 - ул.Б.Хмельницкого 27,ж/дом-общ.учет/70кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пер, 18 - Ком.тоннель М-1-2, пр-т Ульяновский 18	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
39839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3604\Нефтяников проезд, 2Б - База, пр-д Нефтянников 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Менделеева проезд, 4 - ж/дом -ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, проезд.Менделеева 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяны Громовой ул, 11 - Магазин 12, пр.Ульяновский 11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2964\Московское ш, 28Д - ТП-2964, Торгово-офисный центр, ш.Московское 28 Д (4552)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2964\Московское ш, 28Д - ТП-2964, Торгово-офисный центр, ш.Московское 28 Д (4552)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Жилой дом со встр. помещениями, пр-кт.Тюленева 10	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
39853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 0 - ЭЗУ от коррозии, Ипподром	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.26а.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 15 - БС "УАЗ", пр-т 50-летия ВЛКСМ 15 (минус. в №3551, об.8/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ УБЭП ул.Ватутина,97	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - ул. Октябрьская 40, ж/дом-общ.учет 73кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ООО "Фарос", Марата, д.33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к. 1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2.; КЛ 0.38 кВ ВРУ-0,4 кВ (вв.2); КЛ 0.38 кВ Резерв №6.; КЛ 0.38 кВ Резерв №8.; КЛ 0.38 кВ Электрощитовая (вв.2) Адм.здание стадиона Труд; КЛ 0.38 кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2; КЛ 0.38 кВ резерв. руб. №14; ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№7; КЛ 0.38 кВ Резерв руб.№5; КЛ 0.38 кВ ресторан "Артефакт", ул Энгельса,27; ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ СберБанк, ул.Энгельса, д.15; КЛ 0.38 кВ	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ Парк Победы	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 13 - Жил.дом, ул.Варейкиса 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.2 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.305	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - Московское шоссе 26	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
39880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.1 - ТП-5215 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Варейкиса ул, 15 - ул. Варейкиса 15, ж/дом - общ.учет /171 кв.,5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк,пер.Молочный,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 7 - Рекламная установка, пр.Ульяновский 7 (12)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ уличн.освещение	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

39905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - Киоск, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - Нежилое помещение, бульвар Пензенский 4, 5 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №4..	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв №4..	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 74	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 33 - ж/дом ,пр-кт.Нариманова 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Роспечать"; КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.73	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25корп. 1 - Нежилое помещение №6, ул.Камышинская 25 корп. 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.7 - РП-408 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.3 - РП-408 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.3 - РП-408 Яч.7	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
39923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 40 - ул. Октябрьская 40, ж/дом - об.уч../12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Олега Кошевого ул, 17 - МКД, ул.Олега Кошевого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

39942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1149\Школьная ул, 7а - 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Хрустальная ул, 64 - Общежитие, ул. Хрустальная 64 /128 к., 9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.1; КЛ 0.38 кВ 2243 руб.5 АСБ 4х70 до ж/д по ул. Хваткова, 2А К.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
39950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 12 - Торговые ряды, пр-кт.Туполева 12	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

39953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 9 - Нежилое помещение, пр-кт.Врача Сурова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Пушкарева ул, 0/ул.Азовская - Билборд №100, ул.Пушкарева 0 /ул.Азовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79а /южнее - Торговый павильон, ул.Промышленная 79 а /южнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис№7, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\1-я линия, 5 - Актовый зал, линия.1-я 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
39966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Шкаф опт.узла в ж/домах, пр-кт.Генерала Тюленева 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Шкаф опт.узла в ж/домах, пр-кт.Генерала Тюленева 10 (4698)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности,49; КЛ 0.38 кВ ППНО ул.Юности, д.53	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 33 - ж/дом-м.о.п./3 эт.4 п./, ул.Центральная усадьба 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1753-1гимназия №1 старый корпус ввод.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1150 на СП-1753-1 руб.3; КЛ 0.38 кВ ТП-1150 руб.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д.18, Гимназия; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ руб.5; КЛ 0.38 кВ СП-1753-1 - ТП-1078; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-1078 РУ-0,4 кВ ул.Спасская, д.18; КЛ 0.38 кВ ул.Спасская, д. 18; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.7; КЛ 0.38 кВ перемычка.; КЛ 0.38 кВ перемычка руб.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание ул.Ватутина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1013\Розы Люксембург ул, 22 - ж/дом, ул.Розы Люксембург 22 м.о.п./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1135\Бакинская ул, 40/Тимирязева 40 - ж/д - м.о.п.(8 кв.2 эт.2 п.), ул.Бакинская 40 /Тимирязева 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 0 - ПКиО им.Семьи Ульяновых, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 0	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0

39978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4033\Нахимова ул, 0 - В/ч 95138, ул. Нахимова от ТП-4033	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Первомайская ул, 23Б - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Тюленева пр-кт, 10 - Ж/д и Коммерческая вставка(офисные помещения), пр-кт.Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39989		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Полбина ул, 30 - Нежилое помещение, ул.Полбина 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

39991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
39993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1091\Нариманова пр-кт, 78 - пр.Нариманова 78.ж/дом - общ.учет /3эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\Олимпийский Проспект пр-кт, 2 - АЗС №540, пр-кт.Олимпийский Проспект 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3494	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3494\Кольцевая ул, 52А - ТП-3494 Производственная база, ул.Кольцевая 52 А (№426)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
39999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/ул.Шолмова - Рекламная конструкция №254, ул.Камышинская 0 /ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 17Б - Сауна "Халва", ул. Камышинская 17Б (минус. в №9002, об.32/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 19западнее - Киоск, ООО"Инфо-Пресс", ул.Камышинская 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 8 - 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.Урицкого,8-40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 Яч.5 - ВЛ оп.21; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-7\Тепличная ул, 9 - 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Ватутина ул, 30 - ул.Ватутина 30, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-125	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1078\Спасская ул, 16 - ж/дом, ул.Спасская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №5, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - нежилое помещение №3, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Октябрьская ул, 36 - Контора предприятия, ул.Октябрьская 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ 0,4кВ СИП 3х120+1х95 Мир пола ул. Ефремова, 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4121\Краснопролетарская ул, 25 - Автостоянка, ул.Краснопролетарская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15/116 - Нежилое помещение, ул.Орджоникидзе 15 /116	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 19 - ж/дом , пр-кт.Гая 19 - общий учёт /4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Рябикова ул, 19кв.49 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 19 кв.49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1072\Ипподромная ул, 8 - ул.Ипподромная 8, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 руб.15; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-2	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2737\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 5 - ул.Гончарова 5, ж/дом - м.о.п./5 эт.,5 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Главный корпус,ул.Сев.Венец,32; КЛ 0.38 кВ Гл Корпус, ул. Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - Абонентский отдел, пр.Ульяновский 4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 4 - Киоск №52 , пр-кт.Ульяновский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 7 - Сторожевая будка (автостоянка), пр-кт.Врача Сурова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 17 - торговый павильон, пр-кт.Гая 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 30 - Рекламная конструкция №359, ул.Локомотивная, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1888 \Красногвардейская ул, 1А - ОАО "Основа Телеком"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Полупанова пер, 3 - нежилое помещение, пер.Полупанова 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Оренбургская ул, 32 - ж/дом - общ.учет./9 эт.,5 п./, ул.Оренбургская 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Оренбургская ул, 32 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, ул.Оренбургская 32	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4.9эт.7под. - ж/дом-лифт и м.о.п, пр-кт.Созидателей 4 .9эт.7под.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3670\Гая пр-кт, 69Г - комплекс нежилых зданий, пр-кт.Гая 69 Г	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3670\Гая пр-кт, 69Г - комплекс нежилых зданий, пр-кт.Гая 69 Г (706)(ТП-3670)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 21 - Поливенская 21 ж/д, ул.Поливенская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Рябикова ул, 20 - ул.Рябикова 20, ж/дом - общий учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - нежилое помещение, ул. Кролюницкого 13 (минус. в №1616, об.3/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 26 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,5 п./, пр-кт.Ленинского Комсомола 26	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Новый Венец б-р, 0 - домик №8, б-р.Новый Венец 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 75 - Ателье "Русский силуэт", Московское шоссе 75	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 2/(вещ.рын.,универ.) - Рекламная конструкция №604, пр-кт.Туполева 2 /(вещ.рын.,универсам)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Московское ш, 79 - Московское шоссе 79, ж/дом - об.уч./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-128\Ульяны Громовой ул, 5А - Узел кабельной связи, ул.Ульяны Громовой 5 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата, д.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Панфиловцев ул, 34Б - гаражный бокс	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4085\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 36.1 - нежилое помещение, ул.Минаева 36 .1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3673\Кирова ул, 28во дворе/Карсунская - ЖК "Свобода" (9 мжд), ул.Кирова 28 во дворе/Карсунская (7862/5/)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Сиреневый проезд, 8А - ТП-4164, ФОК"Лидер", проезд.Сиреневый 8 А (4731)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Дзержинского, 64а, 64б,66-74; 43,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Академика Филатова пр-кт, 9 - цирк, пр-кт.Филатова 9 (у магаз "Магнит")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ П-8 (откл)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3457	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Генерала Тюленева пр-кт, 2 - спортивно-развлекательный комплекс, пр-кт.Генерала Тюленева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40141		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143\Новосвияжский Пригород ул, 91 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 39 - пр.Нариманова 39, ж/дом - м.о.п./4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.68/25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.4 - ТП-1034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1011\Соборная пл, 0 - сценический комплекс, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ м-н Гулливер, Нариманова, 83; КЛ 0.38 кВ ж/д,пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 3 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.8 п./, пр-кт.Ульяновский 3	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Глинки ул, 4 - ул.Глинки 4, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 3 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Железнодорожная ул, 1 - Железнодорожная 1. ж/д - о/у /5 эт.3 п./, ул.Железнодорожная 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.101, строит.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Оборудование телекоммуникационной связи, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение №4, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15А - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40175		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ульяновский пр-кт, 8/9эт.13под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., пр-кт.Ульяновский 8 /9эт.13под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 100	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Врача Сурова пр-кт, 2А - рекламная конструкция (биллборд) (ТЦ "Магнит"), разбивочный чертеж №745	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Робеспьера,81/4 (м-н,ж/д)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.здание ул.Ватутина,6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5216 яч.5 - ТП-5216А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.5 - ТП-5243 Яч.1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Гончарова 7 ж/д - о/у +м.о.п. /5 эт. 3 п./, ул.Гончарова 7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1344	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1344\Школьная ул, 1 - п.Пригородный,ул.Школьная 1,ж/д-общий учёт /2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Нежилое помещение ,2-пер. Мира 28А №4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28А - Парикмахерская "Колибри", Мира 2-й пер. д.28 А(офис 62)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - общ.учет 217кв.	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 83 - ул.Рябикова 83, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Красноармейская ул, 1А - Адм.здание, ул.Красноармейская 1 А (4523-2 ООО "КапиталЪ-А")	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 80 - ж/дом - общий учёт /9 эт., пр-т Гая 80	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
40204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 3/9эт.2под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 3 /9эт.2под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 0 - БИЛБОРД №942, ул.Карла Маркса-ул.Робеспьера	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 16 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Симбирская 49-51	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Привольная ул, 57 - индивидуальный жилой дом ТОО "Индовое", уч.№244	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 3 - билборд №598, пр-кт.Туполева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.В.Полевая,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, зем.участок №40 по ГП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, квартал "Г", участок №47 по ГП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 21 - ул.Б.Хмельницкого 21, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 21 - ул.Ленина 21, ж/дом - м.о.п./2 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.7 - ТП-5025 яч.6	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ленина ул, 19 - ул.Ленина 19, ж/дом - м.о.п./2 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15 кв.240	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4036\Привокзальная ул, 9 - вновь построенный Магазин Гулливер от ТП-27Л (сети РЖД), ул.Привокзальная 9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (под.6+м-н Гуливер)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375 руб.26 СИП 3х35+1х54,6 торговый киоск ост. "Автозапчасть"; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - Нежилые помещения, ул.Минаева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2355	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2355\Богданова ул, 31/А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3); КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4111\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 100 - Рекламная конструкция №81, ш.Московское 100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61 ж/д - м.о.п./5 эт.2 п./, ул.Федерации 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61(котельная- ж/д), ул.Федерации 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 86	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2232	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Металлистов ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского,14-42,5-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3044 Яч.6 - ТП-3625 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 0 - Нежилое помещение, ул.Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 57	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (2,3 п.)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Аношина пер, 10 - пер.Аношина 10 ж/д - о/у /2 эт. 1 п./, пер.Аношина 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 11А - ул.Гафурова 11 А, ж/дом - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24А - Умрихина В.А. Магазин 10 б-р Пензенский 24 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ленинградская ул, 4 - БС ул.Ленинградская, 4 (мин-ся в №2071, об.2/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40292		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.5 - ТП-5179 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, Зп.Карлинское - Ц.Усадьба 3 ж/д м.о.п (3эт.4 п.), ул.Центральная усадьба 3 п.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\3ои Космодемьянской 2-й пер, 21а - 2-й пер.3ои Космодемьянской 21 А ж/дом -общ.учет./2 эт.,2 п.,16 комнат/,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1040\Спасская ул, 8 - Гостиница "Советская", ул.Спасская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ Тр-р1_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1139 Яч.7 - РП 1261яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1-ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ К.Маркса, д.24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Шолмова ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л. Шевцовой, 59А (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ БС "Билайн",ул.Толбухина,62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.1 - ТП-4068 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40331		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4164\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Отрадная ул, 16 - ул.Отрадная 16, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Камышинская ул, 7 - рекламная конструкция (биллборд), разбивочный чертеж №227	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Б.Хмельницког 16 ж/д о/у /4 п., ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 0 - светодиодный экран, перекресток ул.Минаева/ул.Ж.Дивизии (южнее д.13/6 по ул.Минаева)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.6 до РП-409 яч.12 1С.Ш.; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - Колясочная , пр-т Врача Сурова 20, 1эт, 8п. и 9п.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Врача Сурова пр-кт, 20 - Торговый Павильон, пр-кт.Врача Сурова 20 уч.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова (8321)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Рябиновый 3-5,4-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 16 - ж/д - общ.учет /2эт.2под./, ул.Центральная усадьба 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 5 - Оборудование тел. связи, ул.Краснопролетарская 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1749-5; КЛ 0.38 кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 0.38 кВ Кафе "Погребок"ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44; КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского, д. 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, участок №105 по генплану	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом (квартал "Г"), участок №1 по ГП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - дом, кад.№ 73:24:021115:2597	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 0 - индивидуальный жилой дом, квартал Д, кад.№73:24:021115:1969	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 12 - ж/д-м.о.п/3эт.;3под./, ул.Центральная усадьба 12 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Дружбы Народов пр-кт, 88 уч. - индивидуальный жилой дом, кв."Г", участок №88, кад.№73:24:021115:1271	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Богдана Хмельницкого ул, 14 - Б.Хмельницкого 14 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Богдана Хмельницкого 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.4 - РП-330 Яч.15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 104 - ж/дом , пр-кт.Нариманова 104	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.3 - ТП-4070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4070\Димитровградское ш, 0 - ТП-4070, Комплекс, ш.Димитровградское 0 (4513-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Гафурова ул, 39 - ул.Гафурова 39, ж/дом - общий учет/3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228	РП 6 (6.3) кВ РП-312	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-312\Энергетиков проезд, 14 - ГОСК "Очистные сооружения" РП-312	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Киевский б-р, 18А(жил) - Киевский 18А ж/д(ОУ) с помещ.и парк., б-р.Киевский 18 А(жил)	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
40386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Кузнецова ул, 5 - ул.Кузнецова 5, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54Б,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5034 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5034\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ адм.зд.пр-т Нариманова,д.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Обувщиков проезд, 10литера Е - Производственное здание, проезд.Обувщиков 10 литера Е	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 22 - Прачечная ИП Шашкина Н.В., б-р.Пензенский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Хо Ши Мина пр-кт, 19 - Магазин, пр-кт.Хо Ши Мина 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 10 - ж/д-м.о.п/2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 10 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2532\Доватора ул, 5 - ТП-2532, Вторчермет, ул.Доватора 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3105 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1082\Робеспьера пер, 9 - Производственная база, пер.Робеспьера 9	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Генерала Тюленева пр-кт, 6 - Киоск №43, пр-кт.Генерала Тюленева 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1905 Яч.3 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дзержинского, 64 (ж/д)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 19 - ул.Б.Хмельницкого 19, ж/дом - общий учет/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1140в\Карла Маркса 4-й пер, 39 - УВВТУ, ул. К.Маркса 39	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2

40438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.7 - РП-408 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4179 Яч.3 - РП-408 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4178 Яч.3 - РП-408 Яч.7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ киоск,ул.Островского	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Шкаф опт.узла в ж/домах, пр-кт.Генерала Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Шкаф опт.узла в ж/домах, пр-кт.Генерала Тюленева 10 (4698)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3838\Нагорная ул, 23 - Произв.база на "Винновском груз.причале", ул.Нагорная 1(ТП-3838)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Корунковой ул, 2/19 - ж/дом, ул. Корунковой 2 /19- лифт и м.о.п./9 эт.,12 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 147	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 4 - Салон красоты, ул. Камышинская 4, бывш. кв.297 (минус. в №4562, об. 251/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ульяновский пр-кт, 3 - ж/д - общ.учет /224 кв./, пр-кт.Ульяновский 3	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Туполева 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Камышинская ул, 17 - ул.Камышинская 17, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 42 - ж/дом - общ.учет/21 кв./, ул.Мостостроителей 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.4-Т2-10кВ {0}	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0
40473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Нежилое помещение, ул.Красноармейская 2 (весь обьем без минуса , вычиитать из №791)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1780	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1780\Красноармейская ул, 2 - Администр. здание, ул.Красноармейская 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Кузнецова, 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2240	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2240\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 4 - художественная мастерская, ул.Клубная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 4 - ул.Клубная 4, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Мостостроителей ул, 30 - ж/дом - общ.учет/18 кв./, ул.Мостостроителей 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв36	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 5 - Офис, ул.Кирова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 5 - Офис, ул.Кирова 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55(п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55(п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40505		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40508		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.1 - ТП-5005 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Созидателей пр-кт, 38 - пр.Созидателей 38, ж/д - общ.учет 79кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Ленина пл, 0 - домик №7, территория Соборной площади	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 11 - Нежилое помещение, ул.Пушкинская 11, кв.5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Кирова ул, 37/2А - Нежилое помещение, ул.Кирова 37 /2А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2996 яч.6 - ТП-2538 яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2996	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2996\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

40519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 15/перекр. ул. Шолмова - БИЛБОРД № 234, ул.Камышинская 15 /перекр. ул. Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Клубная ул, 2 - ул.Клубная 2, ж/дом - общий учет /5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Столовая, ул.Орлова, д.29 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Богдана Хмельницкого ул, 19б - ТОЦ, ул. Б.Хмельницкого 19 Б ("Экран")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1731	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1731\Гончарова ул, 40А - ТП-1731 "Сбербанк"Адм.здание, ул.Гончарова 40 А (353-14)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3638	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3638\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная д.58 ТП-3638 (442-2,)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ д/сад ул.Репина,41	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Л.Шевцовой/2й пер.Декабристов	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 25к.1 - Нежилое помещение №3, ул.Камышинская 25 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Корпус 6, ул.Сев.Венец, 32; КЛ 0.38 кВ Корпус 6,ул.Сев.Венец, 32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 126-128	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
40556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Баня №1 ул. Мира, 25; КЛ 0.38 кВ Баня №1 ул. Мира, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Туполева пр-кт, 5 - Торговый киоск, пр.Туполева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-54	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-54\Локомотивная ул, 112 - ж/дом - общий учёт./9 эт.,7 п./, ул. Локомотивная 112	0,4	5	0	0	5	0	0	0	5	0
40571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ на Т2; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5023 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3646 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3646\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 8 - ул. Докучаева 8, ж/дом - общ.учет и м.о.п. (2 эт.,2 п.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Симбирская ул, 51 - ул.Симбирская 51, ж/дом - общ.учет/80 кв.,5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Юности ул, 10 - Культурный комплекс "Национальная деревня", ул.Юности 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского 1-й пер, 3 - МКД МОП, пер.Маяковского 1-й 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.9 - ТП-1903 Яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП - 1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1143а\Карла Маркса ул, 107 - КТП-1143, Здание механо-сварочного цеха, ул.Карла Маркса 107	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ленинского Комсомола пр-кт, 49кв.256 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 49 кв.256	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,3; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1639\Репина ул, 47 - ТП-1903, ул.Репина 47 (7429, 4445,7258, 7430, 7605/36/и 7177)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.8 - ТП-1903 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1639\Репина ул, 47 - ТП-1903, ул.Репина 47	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Солнечная ул, 14 - ж/дом - общ.учет/124 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Солнечная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Отрадная ул, 50 - Отрадная 50. ж/д общ.уч/5 эт.5 п./, ул.Отрадная 50	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.<Object> - РП-214 Яч.10	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1076\Кузнецова ул, 4/А - Оборудование тел. связи, ул.Кузнецова 4 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 24 - Магазин, б-р Пензенский 24-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Луначарского ул, 18 - мастерская, ул.Луначарского 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1418\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 7 - ул.Ростовская 7/2, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 8 - ж/д-м.о.п/2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 8 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

40638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 82Г - СТО, ул.Ефремова 82 Г	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.<Object>_2 - РП-316 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3433а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3433а\Героя России Аверьянова проезд, 1 - боксы, пр-д Героя России Аверьянова 1 (минус. в №9002, об.112/1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Героев Свири ул, 16А - ж/дом - общ.учет, ул.Героев Свири 16 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 43А - Детский сад 115, пр.Гая 43 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>7533	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Нежилое помещение, ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7895	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Фотоателье "Кодак", ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 85А - Нежилое помещение, ул.Отрадная 85 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Труда.35-41,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 9 - ул.Пушкинская 9, ж/дом - общий учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Филармония	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 113 - Ефремова 113. ж/д м.о.п./5 эт., ул.Ефремова 113	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ефремова ул, 113 - Магазин, ул.Ефремова 113	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Гая пр-кт, 96 - ТП-3439,ООО "Таримпекс", пр-кт.Гая 96	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
40667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Кооперативная ул, 45 - Магазин (стройка), ул.Кооперативная 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Камышинская ул, 48 - Торговый киоск авт.ост."Хоз,магазин", ул.Камышинская 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец",ул.Марата,17; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кл4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.3 - ТП-2231а Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231а Яч.6 - ТП-2286; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.6 - ТП-2231б Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231б яч.3-Т1-6кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Львовский б-р, 19 - ж/д общий учёт, б-р.Львовский 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.1 - ВЛ (в сторону Тп-3496); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.117 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3946 - вл № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3946 - ТП-3666	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 12 - нежилые помещения, пр-кт.Академика Филатова 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Маяковского, 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

40703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Обувщиков проезд, 6 - Контактор,прирельсовая база,пр. Обувщиков 6 (9991-10)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Обувщиков проезд, 6 - ОАО"Контактор", проезд.Обувщиков 6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3439	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3439\Обувщиков проезд, 6 - Контактор,прирельсовая база,пр. Обувщиков 6 (9991-10)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13 - МКД общ. учет, ул.Минаева 13	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61.Коммерч-ие структуры, ул.Федерации 61	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
40713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1111\Декабристов 2-й пер, 60 - ж/д, пер.Декабристов 2-й 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 15 - ж/дом - общий учет/9 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Сиреневый проезд, 15 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,4 п./, проезд.Сиреневый 15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Скринского,2-22,1-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Орлова, д29б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина 37, щ2-щ.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1413	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-1413\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева" от ТП-1413А ,ул.Радищева 150 (9991-9)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Мед.центр "Авиценна" и офис, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Дачный, 1-39,4-40, 2 пер. Дачный, 3-41, 4-34, ул.Баумана,101-109,96	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 6Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2868	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Московское ш, 1001 - Нежилое помещение, ш.Московское 100.1 (10420)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Лихачева ул, 2А - ж/дом, ул.Лихачева 2 А - общ.учет/180 кв.,5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 152, 156	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Языкова,ул.Советская 22А; ВЛ 0.38 кВ Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Радищева ул, 31 - Н/ж помещение, ул.Радищева 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2773 - РП 204 Яч.9 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2773	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2773\Октябрьская ул, 24 - База, ул. Октябрьская 24 (26)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пл.Ленина, эксплонада№2; ВЛ 0.38 кВ с/х институт, б.Нов.Венец,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 64 - Федерации 64 МКД с встроен. об.соц/назн., ул.Федерации 64	0,4	3	0	3	0	0	0	3	0	0
40777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (четная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Полбина ул, 17 - ул.Полбина 17, ж/дом - об.уч./4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.7 - ТП-5022 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14стр.1 - ИП Куприянова И.В., пр-кт.Ульяновский 14 стр.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 3А - Нежилое помещение, пр-кт.Авиастроителей 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н пр.Нариманова, 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1507 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1507	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Рябиновый (вниз до ул.Звездная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт.,3 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3846 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Дворцовая, д.4 (жен.монастырь)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-125	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
40819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 4 - ул.Автозаводская 4/5, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 43 - Камышинская 43. ж/д общ.уч /9 эт.6 п./, ул.Камышинская 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Полбина ул, 4 - ул.Полбина 4, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 7, разб.черт. м101 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 7 , разб.черт. м101	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 8 - ул.Автозаводская 8, ж/дом - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 6 - ул.Автозаводская 6, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2936\Московское ш, 52 - ТП -2936, ш.Московское 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП - 1636 (вв.1 руб. 13); ВЛ 10 (10.5) кВ приход на СП вв.1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1636-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ПС 10 (10.5) кВ СП-1636-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1636-1\Набережная реки Свияги ул, 154 - БС " Ул.Автомеханический", ул.Набережная реки Свияги 154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ офисы ул. Орлова, 41	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
40838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-3 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ <Object>7789741	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29 - Оборудование тел. связи, ул.Кузоватовская 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом отдыха (Карлинская роща)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Горького ул, 9/1 - ул.Горького 9/1, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3481	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3481\Гая пр-кт, 0 - 66 Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КБО ВРУ-2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 11 - пр-т Гая 11. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 52 - ТП-4041, ул.Волжская 52 (№495)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4041\Волжская ул, 52 - ТП-4041, ул.Волжская 52 (№495)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.3 - ТП-4140 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - РП-219, ш.Московское 26 (3365-1)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
40883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3722	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ транс 1; КЛ 0.38 кВ транс 2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 312А - нежилое помещение, ул.Гагарина 31 2А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Минаева ул, 20/ 12 Сентября - Киоск №19, ул.Минаева 20 / 12 Сентября	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Пушкинская ул, 4А - кофейный аппарат, ул.Пушкинская 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова 2-й пер, 27/7 - 2 пер.Нариманова 27/7 ж/д-о/у /28 кв.5 эт./5 п., пер.Нариманова 2-й 27 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.1-Т1-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 2 - Торговый киоск, пр-кт.Тюленева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.3 - РП-515 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5170\Генерала Тюленева пр-кт, 10 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 10	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Гончарова ул, 0 - Киоск, ул.Гончарова /Дом Гончарова/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.У.Громовой	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 5 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Хрустальная ул, 8/А - Хрустальная 8 А /ж/дом - о/у, 5 эт./, ул.Хрустальная 8 /А	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
40914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0.4кВ от тп 2374 до ГРП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Гончарова ул, 7 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	РП 6 (6.3) кВ РП-204	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-204\Октябрьская ул, 24 - База, ул. Октябрьская 24 (26)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3485\Автомобилистов ул, 14стр4 - Производственная база, ул. Автомобилистов 14 стр. 4 (минус. в №1595,об.1/7)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Садовая ул, 3 - ж/д, ул.Садовая 3 (3 эт.21 кв.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Опытная ул, 1 - ул.Опытная 1, ж/дом - общий учёт /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 7 - База, ул.Автомобилистов 7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3437\Автомобилистов ул, 7 - База, ул.Автомобилистов 7(ТП-3437)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Стасова ул, 14А - ул.Стасова 14 А, ж/дом - об.уч./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

40935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 156	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5г - ММ «Саланг», г. Ульяновск,ул.Герасимова 5 г,п.Баратаевка	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.6 - ТП-5023 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т2; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ на Т2; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин, ул.Репина,37Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

40944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
40948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 26 9эт.5под.	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
40950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 13 - ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./, ул.Краснопролетарская 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 13 - ж/д-м.о.п/2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 13 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5126 Яч.2 - ТП-5129 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5126 - ПП-5126а; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - ТП-5126 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-5128 Яч.1 - РП-506 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

40957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 8 - Нежилое помещение, ул.Краснопролетарская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 2 пер. С. Лазо,26-38,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Фестивальный б-р, 3 - ж/дом - общ.учет /396 кв./, б-р.Фестивальный 3	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
40961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Фестивальный б-р, 3 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.11 п./, б-р.Фестивальный 3	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Тельмана ул, 25 - ОДУ-м.о.п./3 эт.,2 п./, ул.Тельмана 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - БС №57271 "ул.Полбина", ул.Октябрьская 51 (дог.4858/42)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

40968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.1 - ТП-3556 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
40975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40976		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2965 Яч.3 - РП 220 Яч.2 № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

40985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Созидателей пр-кт, 30А - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1306-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ПС 10 (10.5) кВ СП-1306-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
40989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
40993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2927\Московское ш, 2 - База строймат, ш.Московское 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40994		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2927\Московское ш, 2 - ТП-2927. вх.Станция техобсл., ш.Московское 2 (расч в 9041 ---№6642 . был 573)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
40999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Лихачева ул, 13 - Оборудвание тел. связи, ул.Лихачева 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торговый центр, ул. Гончарова, 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ освещение ТП-2695	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 22А кор 2 - 50 лет ВЛКСМ 22 А кор.2 ж/д - ОУ(э/пНН), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 22 А кор 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Машзавода им."Володарского" с/т, 353уч. - индивидуальный жилой дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Героя России Аверьянова проезд, 6 - Аверьянова 6. ж/д - о/у /5 эт., проезд.Героя России Аверьянова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3664 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 -	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Портовая ул, 0 - Данилов С.В.,объект отдыха и туризма , ул.Портовая	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41021		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 14 - Нежилое помещение, ул.Державина 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина 19-29,22-30, 4 пер.Ватутина, 9-19а,12-20а, ул.Баумана,17,15,13,20, гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Львовский б-р, 2 - Узел кабельной связи, б-р.Львовский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн. освещ.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Придорожный сервис,Поливенская шоссе 1А; КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Юности 5А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1220\Ватутина ул, 6 - Адм. здание, ул.Ватутина 6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Оренбургская ул, 30 - ж/дом - общ.учет/5 эт.,6 п./, ул.Оренбургская 30	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Луначарского ул, 15 - ж/дом - общ.учет/4 эт., ул.Луначарского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23А - ж/дом - общ.учет./4 эт.,4 п./, пр-кт.Гая 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1917 - ВЛ-10кв №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1146 Яч.4 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1917	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1-пер.3.Космодем.,22-40,39-55,2-пер.3.Космодем.,22-42,23а-41, ул.3.Космодем.,76-82,71-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Машзавода им."Володарского" с/т, 33 уч., сад 6 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3940 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3102 Яч.1 - ТП-3940 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.5 - ТП-2285А	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пер.Рылеева, д.14.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Буинский, д.16, ул.Буинская, д.63а; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 35 - Пожарского 35 ж/д - о/у/5 эт.3 п./, ул.Пожарского 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.5 - ТП-2285А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285А	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285А\Кузоватовская ул, 28(севернее) - стройка МКД микр-он II УЗТС, ул. Кузоватовская 28 (севернее)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4194\Димитровградское ш, 0 - ТП-4194,НСТ з-да им. Володарского САД№5 (30 сад.уч), ш.Димитровградское 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1 - Узел кабельной связи, ул.Одесская 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5 - с.Баратаевка ,ул.Герасимова 5,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5199 Яч.3 - РП-516 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5199	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5199\Карбышева ул, 271 эт - Парикмахерская, ул.Карбышева 27 1 эт	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.1я Попова, ул.Омская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№6 СИП 3х35+1х54,6 кафе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламный щит, пр-кт.Нариманова 0 /перекрёсток ул.Кролюницкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4129\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп 2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп. 2 (минус. в №3632, об.1/13)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 39 - Октябрьская 39 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Октябрьская 39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70к.2 - Нежилое помещение (бывш. кв. №121) магазин "Дочки-матери", ул. Рябикова 70 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102кв.46 - Творческая мастерская, ш.Московское 102 кв.46 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1085\Радищева ул, 179А - ул.Радищева 179 А, ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 51 - Здание механической мойки, ул.Октябрьская 51 (дог. 13115)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Освещение стоянки	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Карла Маркса ул, 23 - Магазин, ул.К.Маркса 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.кошевого, 1й пер.О.Кошевого, 1й пер.Казанский, ул.Бакинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 11/18-20 - Нежилое помещение, ул.УКСМ 11 /18-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина,75-79	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Полбина ул, 48 - Рекламная конструкция, ул.Полбина 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 29 - Стоматол. кабинет, ул.40-летия Победы 29(23)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежтия вн.квартала	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 102кв. 46 - творческая мастерская, ш.Московское 102 кв. 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./, ул.Карбышева 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Карбышева ул, 21 - ж/дом - общ.учет /108 кв), ул.Карбышева 21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Пушкарева ул, 8 - Киоск, ул.Пушкарева 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2226\Московское ш, 78Б - ТП-2772, ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 0.38 кВ ТП-1901 яч.11 -СП-1901-1 яч.4 - 0,4кВ {0}; КЛ 0.38 кВ на ТП-1901 руб.11; ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,27; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Пархоменко,1-25,2-20,2пер.Пархоменко,1-17,2-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ, ул.Гончарова, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41132		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3707 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3707 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 Яч.2 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3707	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3707\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 Яч.6 - РП-307 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 30 - Помещение в здании, ул.Заречная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066\Академика Павлова ул, 97 - Производственное помещение, ул.Академика Павлова 97 (7605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4066\Академика Павлова ул, 97 - ТП-4066, ул.Академика Павлова 97	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

41139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 30 - Нежилое помещение, ул.Заречная 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5 - с.Баратаевка ,ул.Герасимова 5,ж/д-м.о.п./2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.2 - ТП-4137 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4137\Советской Армии ул, 9 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./2 эт.,4 п./, ул.Советской Армии 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Локомотивная ул, 12 - Произв.база, ул.Локомотивная 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Московское ш, 81 - Московское шоссе 81, ж/дом - об.уч./5 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 5 (2Б)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Созидателей (остановка "пр.Созидателей")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Рекламная конструкция 3х6, №593, пр.Созидателей - пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 0/ул.Отрадная - Рекламная конструкция №169, ул.Рябикова 0 /ул.Отрадная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 9 - Оборудование ЛСО, ул.Заречная 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева,2, вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.8 - ТП-5183 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5183	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.4 - ТП-3207 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Кирова ул, 55 - Нежилое здание, ул.Кирова 55	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Куйбышева ул, 8 - ж/дом-общий учет /Зэт.2под.24кв./, ул.Куйбышева 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41172		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_16	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Рябикова ул, 67 - ул.Рябикова 67, ж/дом - общ.учет(61 кв.,5эт.,4 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-108\Любови Шевцовой ул, 54Б / корпус 1 - Л.Шевцовой 54 Б к.1 ж/д-лифт и м.о.п/10эт.2п./, ул.Любови Шевцовой 54 Б / корпус 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ светофор ул.Лесная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ проллд; КЛ 6 (6.3) кВ <Object>0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 36 - пр.Гая 36, ж/дом - общий учет./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 36 - пр.Гая 36, ж/дом - общий учет./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 62 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 62	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 41 - ж/дом - ОДПУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Врача Михайлова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Автозаводская ул, 43 - ул.Автозаводская 43, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Пионерская ул, 17 - ЦТП-31 А, ул. Пионерская 17 от ТП-4127	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 54(13Б) - комплекс фото-видео фиксации, пр-кт.Созидателей 54 и 13Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Загородная ул, 25 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Северный Венец, 14-16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41199		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2/г-ца "Авиастар" - Рекламная конструкция №595, пр-кт.Туполева 2 /г-ца "Авиастар"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Гая пр-кт, 35 - пр.Гая 35, ж/дом - общий учет и м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\Сельдинское ш, 6 - (вход из сетей ООО РЭС в сети УльГЭС), ш.Сельдинское 6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Антонова пр-кт, 0 - Павильоны ЧП Щербакова, пр.Антонова (АЗС-252)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№1 справа),ул.Спасская,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 164 - ул.Радищева 164, ж/дом - общ.учет/54 кв.,9 эт.,3 п./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информациооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 3 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Локомотивная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - Художественная мастерская, ул.Аблукова 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1056\Нариманова пр-кт, 144 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Аблукова ул, 17 - ул.Аблукова 17, ж/дом - общ.учет 51кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 6/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2853 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2853\Московское ш, 0/Олимпийский - светофор, ш.Московское 0 /Олимпийский	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 121,123/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.<Object> - ТП-1172 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1172\Радищева ул, 140 - Нежилое помещение, ул.Радищева 140 (минус. в №524)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41258		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Баумана, 121,123/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Краснопролетарская ул, 0 - торговый павильон, рядом с домом № 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Торговый тонар, ул.40-летия Октября 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 41 - Киоск, ул.Камышинская 41 (возле 4 поликлиники)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1130\Северный Венец ул, 32корпус 3 - БС, "Ул Политех" ул.Северный Венец 32 корпус 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 112 - Нариманова 112 ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 126А - нежилое помещение, ул.Федерации 126 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Локомотивная ул, 33 - Узел кабельной связи, ул.Локомотивная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,130 (1 и 2 под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Автозаводская ул, 37А - ул.Автозаводская 37А, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 13 - ул.Кузоватовская 13, ж/дом - общ.учет /72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.4 - ТП-1072 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Ипподромная, д.13Е	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 11 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./, ул.Рабочая 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.1 - РП-501 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5002\Ульяновский пер, 2 - Киоск, пер.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Рабочая ул, 11 - ж/дом - общ.учет 144кв., ул.Рабочая 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Радищева ул, 68/25 - Торгово-офисное предприятие, ул.Радищева 68 /25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Банк, пер.Молочный,14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Доватора ул, 24 - ул.Доватора 24, ж/дом - об.уч../3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Федерации ул, 68 - Магазин " Мир Бильярда", Федерации 6/8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

41326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т1 - РП-109 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1746	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1746\Спасская ул, 19/9 - БС "Ул Венец", ул. Спасская 19 /9 (минус. в №522)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Московское ш, 1Д - ТП-2972, ООО "Авторай-центр", ш.Московское 1 Д (5206-4605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4под.3 - Парикмахерская, пр-кт.Созидателей 4 под.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 (минус. в №3632, об.1/15)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ульяновский пр-кт, 18 - лифт и м.о.п. /9 эт., пр-кт.Ульяновский 18 (13под)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер.Кузнецова, д.12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26 - К. Маркса 26 ж/д - о/у, ул.Карла Маркса 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Маяковского, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Созидателей пр-кт, 4 - ж/д. общ.учёт, пр-кт.Созидателей 4	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
41351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 371 эт. - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37 1 эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Налоговая Инспекция вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 136 - ул.Федерации 136,ж/дом-общ.учет /5эт.,4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41368		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 10 - Маяковского 10 ж/д - о/у /4 эт.2 п./, ул.Маяковского 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Ульяны Громовой ул, 5/58 - Базовая станция, ул.Ульяны Громовой 5 /58	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - неж.помещ ЗАО "МАКС", пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Станкостроителей ул, 11 - ул.Станкостроителей 11, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Новосондецкий б-р, 15 - светофорный объект Т-7 лицей 90, б-р.Новосондецкий 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 5 - Узел связи, пр-кт.Гая 5 (подвал, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3002\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Винновский 2-й пер, 6 - 2 пер.Винновский 6, ж/дом - общий учет /3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ленина ул, 57 - ул.Ленина 57,ж/дом-м.о.п./3эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.4 - ТП-2292 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 145 - Ефремова 145 ж/д - о/у /5 эт.4 п./, ул.Ефремова 145	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

41405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Верхнеполевая ул, 12 - ж/д, ул.Верхнеполевая 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4157\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Цветной б-р, 4 - Н/ж помещения №1-15, б-р.Цветной 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по 2 пер.Баумана,1-37,2-38, ул.Ватутина,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ трансформатор №2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Рейна, 9-23, 10-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3664 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.2; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3166 - ВЛ каб.1; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3664	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3664\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Белинского,1-11,24,26,ул.Урицкого,74-88,3пер.ватутина,55-67, 1,2пер. Ватутина,55-67,56-68,овощебаза ул.Урицкого, д.29 Д	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.4 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5019\Инженерный 14-й проезд, 0 - Рекламная конструкция №638, проезд.Инженерный 14-й 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая, 1-43, 4-16, пер.Тополевый, 9-23, 12-38, СНТ "Север" (уч.№282)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Камышинская ул, 43/А - Киновидеоцентр "Луна", ул.Камышинская 43 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ефремова ул, 31 - ул.Ефремова 31, ж/дом - об.уч../3 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Промышленная ул, 52 - Нежилое здание(суб 337 (4.1)), ул.Промышленная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Богдана Хмельницкого ул, 16 - Б.Хмельницког 16 ж/д о/у /4 п., ул.Богдана Хмельницкого 16	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 10 - Оборудование тел. связи, ул.Автозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2 - Творческая мастерская, ул.Гагарина 31 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3658 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7); ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3658\	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

41442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Достоевского ул, 7 - ж/дом, ул.Достоевского 7 - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2265\Кузоватовская ул, 29А - БС "Стародаманский", ул.Кузоватовская 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2 - Художественная мастерская, ул.Гагарина 31 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1879\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
41449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1636	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1636\Набережная реки Свияги ул, 152 - БС корпус №1 (общежитие УлГУ), ул.Набережная реки Свияги 152 (3148-68)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Ватутина,11-19, 3 пер.Ватутина,5-19,2-22 (до ул.Баумана), 4 пер.Ватутина, 3-7,4-8, ул.Пархоменко, 18, 19, 20, пр.Нариманова адм.здание (№уч. 73:24:040907:250)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ <Object>656	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Центральная ул, 9 - садовый дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ефремова ул, 89А - ж/дом - общ.уч., ул.Ефремова 89 А /12 эт.,1 п./мощность на весь дом	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ УФМС России, ИП Маликов, ООО "Алма", ул.Радищева, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Казаначейства,ул.Гончарова,50	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
41469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Розы Люксембург ул, 15 - рекламная конструкция (билборд), ул.Розы Люксембург 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1 - Сети и оборудование наружного освещения участка Федеральной трассы, ш.Московское 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец,13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41479		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\Бебеля ул, 21 - Оборудование, ул.Бебеля 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.10)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Гая пр-кт, 69б - АЗС №256 "Татнефть", пр-кт.Гая 69 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1215 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Рябикова ул, 0 - Рекламная конструкция №142, ул. Рябикова/Западный б-р	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 25 - Нежилое помещение №1, ул.Карла Либкнехта 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Крымова ул, 65 - квартира №23 эл/плита, ул.Крымова 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 5 - ул.Хрустальная 5, ж/дом - общ.учет 72кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Киоск "Энви",ул.Гагарина; КЛ 0.38 кВ Гараж, ул.Гагарина, д.9/10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Камышинская ул, 16 - Киоск, ул.Камышинская 16 /ул.Самарская /	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 501 - Офис, ул.Карла Маркса 50/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.323	РП 6 (6.3) кВ РП-100э	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 12 - ТП ВНС Искра-2 яч. 2№ 0	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №990, ст. Черемушки, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект,ул.Спасская,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.<Object> - ТП-5079 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5079\Инженерный проезд, 18 - сооружения-подъезды и стоянки, проезд.Инженерный 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.6 - ТП-2951 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.9 - ТП-2951 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Горького ул, 1/2 - ул.Горького 1/2, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1630\Розы Люксембург ул, 0 - светофорный объект Т-7 СШ №29, ул.Розы Люксембург 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 5 - ул.Хрустальная 5, ж/дом - лифт и м.о.п./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1064А\Федерации ул, 9 - нежилое помещение, ул.Федерации 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.3	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3669\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\Гончарова ул, 6 - Гончарова 6 ж/д - м.о.п./6 эт.4 п./, ул.Гончарова 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Нефтяников проезд, 0 - Рекламная конструкция №331, пр-т.Нефтянников-ул.Автомобилистов,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличн освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Островского,12-34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садовод"	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВГСК"Связист",СНТ"Волжский садовод"	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ тр2; КЛ 10 (10.5) кВ вв2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.2 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.305	РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26А - АЗС-263.(минус. в №3365), ш.Московское 26 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41585		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41588		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №1, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помешение №2, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 12А - нежилое помещение, ул.Самарская 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41594		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 12А - нежилое помещение, ул.Самарская 12 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №13, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Локомотивная ул, 33 - Оборудование, ул.Локомотивная 33	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Нахимова ул, 13 - 13-квартирный учет-/5 эт.,4 под/, ул.Нахимова 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп.67; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2992	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2992\Степная ул, 0 - Реконструкция ГРС-22, п.Дачный	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."); КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Камышинская ул, 12 - Помещение, ул.Камышинская 12 кв.232	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Баумана 2-й пер, 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ефремова ул, 141 - Оборудование тел. связи, ул.Ефремова 141	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 3 пер. Ватутина, 31-55, 32-56, 4 пер.Ватутина, 21-55, 22-52, ул.Толбухина,16-20, 9(магазин) - 17, ул.Чайковского, д.12-18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45/1 - Общежитие, пр-кт.Гая 45 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №Н10, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Камера фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 53кв.1 - Нежилое помещение, ул.Репина 53 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ленинского Комсомола пр-кт, 28 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 6 - пр.50 лет ВЛКСМ 6. ж/дом -об.уч../5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом отдыха (Карлинская роща)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4175 до ВЛ-ПС Восточная ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_4; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4024яч.3 до 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4175\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4047	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4047\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Димитровградское ш, 0 - Светофор, Димитровградское шоссе/ст.Верхняя терраса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Тюленева пр-кт, 3 - Торговый павильон, пр-кт.Тюленева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61 - Киоск №3 , ул.Рябикова (западнее ж/д 61)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека,магазин пр.Нариманова,89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41661		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Нариманова пр-кт, 1 - Офис, пр-кт.Нариманова 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова 1-й пер, 31 - 1пер.Нариманова 31, ж/дом - м.о.п./1 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3722	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Героев Свири ул, 0 - Трансформаторная подстанция, ул.Героев Свири (юго-восточнее здания по ул.Луначарского 2а)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 56,м-н "Народный", Почта	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Поликлиника,ул.Орлова,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ резерв	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ гостиница КЭЧ,ул.Циолковского, 1,3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ маг-н "Магнит" ул.У.Громовой,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2382 Яч,3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.236 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.1 - ВЛ оп.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2382	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2382\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 69 - Нариманова 69.ж/д - общ.уч /5 эт.4 п./, пр-кт.Нариманова 69	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Репина ул, 0 - Торговый павильон, ул.Репина (севернее ж/д №5)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.3 - ТП-1777 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 7-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4122 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.7 - до ВЛ 10 кВ (в стор.ТП4122); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4122\Гладышева 2-й пер, 0, сев.-вост. ж/д №24 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Карла Либкнехта ул, 0/ Ж.Дивизии - Киоск №7 , ул.Карла Либкнехта / Ж.Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.8 - ТП-5025 яч.1	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 25 - ж/дом, ул.Локомотивная 25 - общий учет /3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,61	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Тимирязева, 24-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 14 - ж/д-м.о.п./2под.;2эт./, ул.Центральная усадьба 14 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 86	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Радищева, д.100	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	РП 6 (6.3) кВ РП-214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-214\Московское ш, 56 - РП-214 яч.13.яч.6 Ру-6кВ ТП-2231, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1156\Робеспьера ул, 5к.1 - Оборудование, ул.Робеспьера 5 к.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н Магнит пр.Нариманова, 69	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5021 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5020 яч.2 - ТП-5024 яч.6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1820\Кооперативная ул, 97 - Нежилое помещение, ул.Кооперативная 97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3648\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная 58 (новая КТП-3648, высокая сторона)(442-3 , 7605)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3648	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3648\Профсоюзная ул, 58 - База, ул.Профсоюзная 58 (новая КТП-3648, высокая сторона)(442-3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2936	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2936\Богдана Хмельницкого ул, 29 - Узел связи, ул.Богдана Хмельницкого 29 (подвал, 1-ый подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ульяновский пр-кт, 11 - нежилое помещение, пр-т Ульяновский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Мичурина ул, 6/17 - Мичурина 6/17 (Гафурова 17) ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Мичурина 6 /17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Пензенский б-р, 26 - б.Пензенский 26, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 87 - Нариманова 87 ж/д - о/у 24 кв.5 эт.1 п./, пр-кт.Нариманова 87	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, д.177	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.8 - РП-205 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ РП-226 Яч.<Object>32 - РП-226 Яч.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ленинского Комсомола пр-кт, 32247 - магазин, пр-кт.Ленинского Комсомола 32 247	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Толбухина ул, 51/47 - Толбухина 51/47. ж/д общ.уч., ул.Толбухина 51 /47	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10		ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.; КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549а-яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41799		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41800		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,81/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1133\Маяковского ул, 18 - ул. Маяковского 18, ж/дом - общ.учет /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ тр; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение, пер.Кузнецова 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
41811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение, пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1771\Кузнецова пер, 5 - Нежилое помещение , пер.Кузнецова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 102 - пр.Нариманова 102, ж/дом - м.о.п./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41831		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Аблукова ул, 91 - Аблукова 91 ж/д-о/у/5 эт. 6 п./, ул.Аблукова 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Державина ул, 94 - Стомотологический кабинет, ул.Державина 9 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1778-1Э (Энерго-Холдинг)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СИП 3х70; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2862	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2862\Степная ул, 0 - индивидуальный жилой дом на уч. № 2 в СНТ "Ветеран"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т!; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова ,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ГСК"777","Связист", киоски,сады; ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.138	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 6 - ж/дом -об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4068\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/с,ул.Ср.Венец,11А	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
41878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Доватора ул, 16/2 - Общежитие, ул.Доватора 16 /2 кв.,5 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
41891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стоянка, ул.Юности 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3427 Яч.2 - ТП-3479 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3427	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3427\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ На киоски у Гарнизонного м-на	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3424\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41907		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.; КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Гагарина,29а	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - ТП-3622 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 63 - Рекламная конструкция №899, пр-т.Нариманова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41917		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1900\Гончарова ул, 36 - Здание, ул.Гончарова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пугачева ул, 2 - ул.Пугачева 2, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
41937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Н Яч.3 - ТП-1096 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, Налоговая инспекция, (столовая), ЦУМ; ВЛ 0.38 кВ Продторг,ул.Гончарова,17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3456\Профсоюзная ул, 23А - ТП-3456 база (4661),, ул.Профсоюзная 23 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Киевский б-р, 5 - ж/дом - лифт и м.о.п. /9 эт,4 п./, б-р.Киевский 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

41942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ улично.освещение	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Туполева пр-кт, 6 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.2под./, пр-кт.Туполева 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,2/79 (щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Камышинская ул, 15 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Утренняя ул, 57/14 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Симбирская ул, 47 - Здание, ул. Симбирская 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ торгово-офисный центр, ул.Карюкина, д.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
41972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

41981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 5 - ТП-1923 Яч. 2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41983		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2192 яч.3 - ПС Ульяновская Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.410	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2192\Московское ш, 56А - ТП-2192 , ш.Московское 56 А (3365-2,4449.200-204.4451)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1638	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Спортзал, ул.Сев.Венец	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
41992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова 18 строительный квартал (№8321)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Сев.Венец, 2, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2650 руб.8 до ж/д по ул. Аблукова, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

41997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Полбина ул, 15 - Полбина 15 ж/д - о/у./4 эт.4 п./, ул.Полбина 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
41999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 81 - Магазин , ул.Промышленная 81	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 91	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 38 - ж/дом - общ.учет/138 кв.,9 эт.,4 п./, ул.Карла Маркса 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Островского, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Луначарского ул, 5 - ж/дом - общий учет /4 эт., ул.Луначарского 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Киевский б-р, 9 - торговый павильон	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1729\Радищева ул, 63/25 - магазин, ул.Радищева 63 /25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 43 - ул.Октябрьская 43, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (1); КЛ 6 (6.3) кВ РП 405 Яч.17 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4162	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4162\Академика Сахарова ул, 1А - Производственный корпус, ул. Академика Сахарова 1 А (2495)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Красноармейская ул, 71 - Стройка МКД, ул.Красноармейская 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург, 5А (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 .	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв, яч.13	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1П-1073 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1П-1073 (1110/2)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Дом отдыха (Карлинская роща)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв, яч.13	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1П-1073 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.13	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1П-1073 (1110/2)	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Дом отдыха (Карлинская роща)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
42040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел,ул.Бебеля19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 12 - ул.Р.Люксембург 12, ж/дом - общ.учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Гая пр-кт, 10 - ж/дом, пр-кт.Гая 10 - общий учёт /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 21 - нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магнит, ул.Кролюницкого,16А; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,16 п.4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Пензенский б-р, 4 - нежилое помещение, б-р.Пензенский 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Красногвардейская ул, 6 - строика МКД, ул.Красногвардейская 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4156\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086Н Яч.5 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.15 - ТП-1086 Яч.5 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торг.павильон ул.Гончарова, д.21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 153 - ул.Радищева 153, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Радищева ул, 153Б - ул.Радищева 153 Б, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 Яч.6 - РП-213 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.2 - ТП-3174 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.216	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитровградское ш, 0 - Рекламная конструкция №545, ш.Димитровградское АЗС "Роснефть"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Фрунзе, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1157 - РП-102 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1157	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Марата,37,39, 43(торг.павильон)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 40 - пр. Гая 40, ж/дом - общий учет /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Полбина ул, 22 - Билборд №184, ул.Полбина 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Октябрьская ул, 45 - ул.Октябрьская 45, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - нежилое помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Новосондецкий б-р, 19А - нежиле помещение, б-р.Новосондецкий 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2985	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Московское ш, 70Б - ТП -2985 ООО "Авторай - Премиум", ш.Московское 70 Б (4605(156))	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Юности ул, 5 - БС, ул.Юности 5 (3148-35)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-5272 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42111		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ефремова ул, 46 - ул.Ефремова 46, ж/дом - общ.учет/10 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТЦ "Сигнал"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Федерации 61. ж/д - о/у 38 кв. 5 эт.2 п./, ул.Федерации 61	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации ул, 61 - Нежилое помещение, ул.Федерации 61	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 8 - торговый павильон (домик №8), пл. Соборная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского,15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Локомотивная ул, 1 - ул.Локомотивная 1, ж/дом - общий учет /9 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70кор 2 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 70 кор 2 (быв кв 163) (минус. в №3632, об.1/12)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 22 - ж/дом - лифт/м.о.п. /16 эт.,1 п./, б-р.Новосондецкий 22	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
42132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия,ул.Кузнецова,7 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1305 яч.1 - РП-106Н яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1305\Нариманова пр-кт, 1Г - ТП-1305 , пр-кт.Нариманова 1 Г (1715)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1305 яч.1 - РП-106Н яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1305\Нариманова пр-кт, 1Г - ТП-1305 , пр-кт.Нариманова 1 Г (1715)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3928	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3928\Кольцевая ул, 0 - КТП-3928,БС-108 "Т-2 Моб", ул.Кольцевая 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Менжинского 1-й пер, 0 - восточнее жилого дома №9 (уч.№1 по ГП)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 яч.19-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	РП 10 (10.5) кВ РП-401	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-401\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Менжинского 1-й пер, 0 - юго-восточнее жилого дома № 7 (уч.№3 по ГП)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Западный б-р, 22 - ж/дом - м.о.п./3 эт.:2 п./, б-р.Западный 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Гая пр-кт, 85 - ТП-3499 (кафе Околица), пр-кт.Гая 85 (217-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Винновский 2-й пер, 2 - 2 пер.Винновский 2, ж/дом - общий учет /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ООО "Скала" СИП 3х120+1х95 магазин ул. Ефремова, 58А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
42157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\Аблукова ул, 41Б - ТП-2754, ул.Аблукова 41 Б (4571 УК ПАРК)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Октябрьская ул, 49 - ул.Октябрьская 49, ж/дом - общ.учет/5 эт., 5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 23б - пр. Гая 23Б, ж/дом - общ.учет/4 эт.4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42176		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 45/1 - Шолмова 45 ж/д- о/у 320 кв.10 эт.8 п./, ул.Шолмова 45 /1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42177		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Мелекесская ул, 4 - №6, каз.№1, 2эт, прав. крыло, кор.2, ул.Мелекесская 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Герасимова ул, 3 - ул.Герасимова 3, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.5 - ТП-5039 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Новосондецкий б-р, 22 - ж/дом - общ.учет, б-р.Новосондецкий 22	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Резерв32	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
42200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Пионерская ул, 18 - ж/дом - ОДУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Мира 2-й пер, 29 - 2 пер Мира 29-ж/д ,м.о.п 2эт..1под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 13 - Узел связи, пр-кт.Гая 13 (подвал, 3 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1корп 1 - Узел кабельной связи, ул.Одесская 1 корп 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,90 (под.2,вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Гафурова ул, 47/3 - ул.Гафурова 47, ж/дом - общий учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,170	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Ленина ул, 77 - Офис, ул.Ленина 77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Гагарина, д.1 (под.1, старый); КЛ 0.38 кВ ул.Можайского,15/7 м-н"Русь"	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

42229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 70корп.2 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 70 корп.2 (минус. в №3632, об.1/14)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Хрустальная ул, 64 - Общежитие, ул. Хрустальная 64 /128 к., 9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.2 - РП-506 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ателье, ул. Радищева 177	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Опытная ул, 11 - ул.Опытная 11, ж/дом - общий учёт /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера,81/1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Кольцевая ул, 36 - Система КТВ, ул.Кольцевая 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3846 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.105 (1); КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3644 Яч.1 - ТП-3846 Яч.3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		РП 6 (6.3) кВ РП-219	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-219\Московское ш, 26 - РП-219, ш.Московское 26 (3365-1)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Общежтия вн.квартала	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ летнее кафе "Колизей"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Магазин, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Гая пр-кт, 8 - ж/дом, пр-кт.Гая 8 - общий учет и м.о.п./4 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская,5/39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №1, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №3, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Гафурова ул, 15 - Гафурова 15 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1325а	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер. Маяковского (до ул.Толбухина), ул.3.Космодемьянской (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.56/17 (строит.площ.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ростовская ул, 11 - ж/дом - об.уч./2 эт.1 п./, ул.Ростовская 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (пр.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-102\Марата ул, 41 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М57	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3480 Яч.<Object> - ТП-3481 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3480	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3480\Гая пр-кт, 0 - 66 Окружная ремонтная мастерская, п/с. Белый Ключ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3606н\Гая пр-кт, 0 - ТП-3669,СНТ Солнышко , п.Б.Ключ	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ <Object>98745	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Державина ул, 15 - ул.Державина 15, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2582\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5);	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Локомотивная ул, 4 - склад, ул.Локомотивная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитрова ул, 71 - ж/д -общ.учет(170кв.), ул.Димитрова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Энгельса ул, 30-32/35 - Нежилое помещение №4, ул.Энгельса 30 -32/35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Димитрова ул, 71 - лифт и м.о.п./9эт.;1под./, ул.Димитрова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №1 (через насосную)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Нежилое помещение, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 33, 34	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Радиоузел, ул.Бебеля,19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - ж/дом-общ.учет - м.о.п./5 эт.,8 п./, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гагарина,27 (лев.руб)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1420\Урицкого ул, 27 - Плодоовощная база, ул. Урицкого 27 (217-33)и (242)(ТП-1420)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
42328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жилой дом, ул. Гончарова, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Генерала Тюленева пр-кт, 6Б - МКД с об-ми соц и ком. назн., пр-кт.Генерала Тюленева 6 Б	0,4	7	0	0	0	0	0	0	0	7
42330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе,ул.Гончарова,30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 Яч.1 - ТП-2570 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301а\Кирова ул, 57 - База, ул. Кирова 57 (1893)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697 руб7 СИП 3х95+1х70 Васин Д.П. ж/д 2 пер. Брянский, 26-28 (3-х этаж.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42352		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ по ул.Ватутина,1-9, 1 пер. Ватутина,1-19,2-20 (до ул.Баумана), 2 пер.Ватутина,3-19,2-20 (до ул.Баумана), ул.Пархоменко, д.10,8,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 8 - Магазин, пр-кт.50-летия ВЛКСМ (около дома 8)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1261\Карла Маркса ул, 26/16 - Нежилое помещение, ул.Карла Маркса 26 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1220\Набережная ул, 0 - Полив (ф-л1), п. Пригородный ул.Набережная реки Свияги (1857)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Заречная ул, 0 - торговый павильон, ул.Заречная севернее здания №17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 27 - Узел кабельной связи, ул.Нахимова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Ленина ул, 59 - Военный комиссариат Ульяновской обл., ул. Ленина 59	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Ватутина ул, 62 - ж/дом, ул.Ватутина 62 - общ.учет /9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4173 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5199 Яч.3 - РП-516 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5199	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5199\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
42379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 яч.-Т1--10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП УлГТУ, ул.Сев.Венец (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42390		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 13 - Нежилое помещение, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.126-128	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 13 - пр.50 лет ВЛКСМ 13. ж/дом - общий учет/5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 19а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4185	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4185\МТС-1 ул, 12 - ТП-4185 База№3935., ул.МТС-1 12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Льва Толстого ул, 87 - Л.Толстого 87 ж/д - м.о.п./5 эт.4 п./, ул.Льва Толстого 87	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 1 - ТП-3428 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3428	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3428\Державина ул, 4 - ул.Державина 4, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42419		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Одесская ул, 1корп 2 - Узел кабельной связи, ул.Одесская 1 корп 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Баня №1 ул. Мира, 25; КЛ 0.38 кВ Баня №1 ул. Мира, 25; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10; КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1; КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1; КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова,31/1; ВЛ 0.38 кВ ул.Красногвардейская, д.6; КЛ 0.38 кВ резерв. рубильник №5; КЛ 0.38 кВ ВЛИ 2 пер. Мира, ул. Мира,ул.Гончарова 31-37 (ООО "Баррель"); КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Мира, 24А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1311 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Многоуровневая стоянка, 2й пер.Мира; ВЛ 0.38 кВ офисы 2 пер. Мира, 25; КЛ 0.38 кВ Федерации, д.20; ВЛ 0.38 кВ Адм.здание,ул. Мира, 17А; КЛ	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2

42421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1311	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1306-1; ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ ТП-1311 яч.7 - СП-1306-1; КЛ 0.38 кВ резерв 5; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации.18 трубпласт; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Федерации,16; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №2; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №1; КЛ 0.38 кВ резервный автомат №7; КЛ 0.38 кВ резерв №10; ВЛ 0.38 кВ 2 пер.Мира,17; ВЛ 0.38 кВ адм.зд.ул.Федерации,8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Промышленная ул, 66бывш кв.№24 - Нежилое помещение №1, ул.Промышленная 66 бывш кв.№24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42425		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3447\Автомобилистов ул, 15 - ГСК "Планета-1", ул.Автомобилистов 15 (7103)(ТП-3447)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2397	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2397\Ш04 - 2\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ОДС "Центр",ул.Марата,3 вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 13 - ул.Р.Люксембург 13, ж/дом - м.о.п./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3104	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3104\Спуск Степана Разина ул, 0 - ТП-3075 мост ч/з р.Волга, (ТП-73; РЖД, ОАО)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1817	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1817\Нариманова пр-кт, 122 - АГЗС, пр. Нариманова от ТП-160/10 (1795)(ТП-1818)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 1-й пер, 5 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.5 - ТП-5150 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 40 - пр. Гая 40, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1058 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1064 яч.3 - ВЛ оп.3; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064 Яч.3 - ТП-1306 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.3 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кузнечный Двор, Федерации, д.21А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д пер. С.Тюленена,9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42475		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - ТП-5017,Заволжский Дом быта, ТСН Заволжский дом быта пр.Лен.Комсомола 41 (был №3158)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

42476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская,23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,20,22,23,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робеспьера,7-19,36-42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 166-170	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Железной Дивизии ул, 15 - Помещение, ул.Железной Дивизии 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
42497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Северный Венец, 14-16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42504		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Красноармейский пер, 10 - ж/д, пер.Красноармейский 10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Пушкарева ул, 8 - Н/ж помещение №25-28, ул.Пушкарева 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пенс.фонд,ул.Карюкина,6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.2 - ТП-5084 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,54Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

42518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 160	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,94	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №4, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - ярмарочный домик №17, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - торговый домик №2, пл.Соборная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №18, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №12, пл. Соборная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - детская игровая площадка, пл.Соборная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Соборная пл, 0 - домик №11, пл.Соборная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Кузнецова,5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 84 - ж/дом -общий учет и м.о.п./4 эт.,3 п./,пр-кт.Гая 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Заречная ул, 11 - МКД, ул.Заречная 11	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
42568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1320\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; ВЛ 0.38 кВ Травмпункт, Рылеева, 39; КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2 Аптека	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Октябрьская ул, 16 - ул.Октябрьская 16, ж/дом - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Заречная ул, 2 - нежилое помещение, ул.Заречная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой, 54б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3938	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3938\Железнодорожная ул, 2в - ТП-3938, ул.Железнодорожная 2 В (515 ТСЖ Солнечный)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42582		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.6 - ТП-2663 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - Дом-Строй-Сервис(домофоны)(суб2325), пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 22 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ульяновский пр-кт, 20 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, 1 пер. Маяковского, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1081\Гончарова ул, 4 - Гончарова 4 - ж/д. о/у /б эт.2 п./, ул.Гончарова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Заречная ул, 24 - светофорный объект Т-7 СОШ №83, ул.Заречная 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Мичурина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Благодатный 2-ой пер, 7/9 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 1\Line-Abn 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Гагарина,29а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 1 - Рекламный билборд, пр-кт.Туполева 1 (дог.1541)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 6 - Рекламный билборд, пр-кт.Туполева 6 (дог.1541)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 49 - Освещение дворовой территории, ул.Врача Михайлова 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 0 - Строительная площадка объекта "Торговый центр с многоэтажной парковкой, пр-кт.Созидателей	0,4	4	0	0	4	0	0	4	0	0
42627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 4 - ул.Б.Хмельницкого 4, ж/дом - об.уч../3 эт.,2 эт./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

42629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ павиольон,ул.Громовой,4а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2524\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
42631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42634		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,149 (вв.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42639		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4 кВ ул.Гафурова,30-40, ул.Мичурина,7-21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова 18 строительный квартал (№8321)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 40 - ул.Ефремова 40, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ефремова ул, 42 - ул.Ефремова 42, ж/дом - об.уч../3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4193 до ВЛ10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Рябикова ул, 35 - ул.Рябикова 35, ж/дом - м.о.п. /5 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,19	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева,2, вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.8 - ТП-1779 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.5 - РП-108 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1130	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ наруж. освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1802 Яч.6 - ПП-1808 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1802	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1802\Народная ул, 0 - пр-т Нариманова, с северн. стороны дендропарка (минус. в №9001, об.82)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1014\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Рябикова ул, 60А - Нежилое помещение, ул. Рябикова 60 А (минус. в №3985, об.1/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,1 (под.3)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Корпус №2-БС-259 , ул.Оренбургская 31(дог.№501)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Оренбургская ул, 31 - Нежилое помещение, ул.Оренбургская 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, 2а (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 оп.57-58; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2252	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2252\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.У.Громовой, 2а (вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1637 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.5 - ТП-1637 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Наб.реки. Симбирки,1-32,41, ул.Шевченко 28-32,25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1778\Нариманова пр-кт, 144 - Нежилое помещение, пр-кт.Нариманова 144	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.1. - ТП-5194 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42693		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1096	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Студ.поликлиника, ул.Гончарова,15	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Солнечная ул, 3 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 83 - ул. Московское шоссе 83, ж/дом - лифт иоб.уч../13 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3599	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3599\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Рябикова ул, 75 - Нежилое помещение, ул. Рябикова 75 (минус. в №4318, об1/7)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Промышленная ул, 69 - БССС "А.Невского", по ул.Промышленная, северо-восточнее д.69 (3148-78)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5140 Яч.1 - ТП-5144 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5140	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5140\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

42743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург22,20,, ул.Докучаева,16/24	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Нахимова ул, 25/северне - Нахимова 25 МКД, ул.Нахимова 25 /северне	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
42751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1304\Красногвардейская ул, 6пом 1 - Нежилое помещение, ул.Красногвардейская 6 пом 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Магазин, ул.В.Полевая, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 151	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа (освещение), ул.Радищева,102	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42768		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.4 - ТП-4073 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв. рубильник №15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л. Шевцовой,37; ВЛ 0.38 кВ многокв. ж/д ул. О.Кошевого,96	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; ВЛ 0.38 кВ ответвление от ВЛИ-0,4 кВ на ППНО	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 0 - Нестационарный торговый объект, юго-западнее ж/д №2 по ул.Первомайская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Маяковского ул, 3 - ул.Маяковского 3, ж/дом - общ.учет/3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Ватутина ул, 28 - ул.Ватутина 28, ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42785		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2287\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42798		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Туполева пр-кт, 2 - ж/дом-лифт и м.о.п./9эт.3под./, пр-кт.Туполева 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42816		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.4 - РП-402 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Цветной 6-р, 6 - Цветной 6 ж/д - о/у 21 кв.3 эт.2 п./, 6-р.Цветной 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 88 - ж/дом - м.о.п./3 эт.,2 п./, пр-кт.Нариманова 88	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Карбышева ул, 5 - ж/дом - общ.учет/108кв/, ул.Карбышева 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

42833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 12А - Нежилое помещение, пер.Молочный 12 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Дружбы Народов пр-кт, 073:24:021115:2078 - индивидуальный жилой дом, кадастровый номер земельного участка 73:24:021115:2078	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42841		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3649	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3368\Ш04 - 1\Line-	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2851\Московское ш, 6А - ТД"Стройматериалы"База, ул. Московское шоссе 6 А (4584)(ТП-2851)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Федерации ул, 149 - Офис, ул.Федерации 149	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Федерации ул, 122а - н/ж помещение, ул.Федерации 122 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 25 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Железнодорожная 25	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 22А - Художественная мастерская, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 22 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Жуковского ул, 45 - Адм. здание, ул. Жуковского 45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1919	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ул.Красносельская, 34-54, 33-47; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.3; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.4; КЛ 0.38 кВ Резерв.руб.1	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 3 - МКД, ул.Станционная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Менжинского ул, 0 - восточнее жилого дома 8 (уч. № 33по ГП)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 3 - Узел связи, ул.Станционная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Декабристов, 1-21,2-20, 2 пер.Декабристов,12-26,7-21,светофор, ул.О.Кошевого,66-70,82-86,63,65,73,73а,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.8 - ТП-3825 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д-об.учет 79кв., пр-кт.Созидателей 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Гагарина, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Созидателей пр-кт, 58 - ж/д л/ моп./16 эт.,1 п./, пр-кт.Созидателей 58	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера,81/2 (п.2,3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3121 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42905		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.1, стр.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42913		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Юности, 2 (танц.площадка)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Центр по формированию ЗОЖ, ул.Гончарова,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
42920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1118\Кролюницкого ул, 19 - Рекламная конструкция №951, ул.Кролюницкого 19	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Димитрова ул, 0 - торговый киоск восточнее ж/д №40 по ул.Гоголя, ул.Димитрова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2543 Яч.<Object>1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.1 - ТП-2545 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского 1-й пер, 1 - МКД МОП, пер.Маяковского 1-й 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42940		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-27б, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0//карасевка - Рекламная конструкция №518, ш.Димитровградское 0 //карасевка	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 19 - ж/дом - общий учет /5 эт., ул.Железнодорожная 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4034 Яч.2 - ТП-4038 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4034\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Октябрьская ул, 35 - ул.Октябрьская 35, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пр. Нариманова,66-78	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42953		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.павильон,пр.Нариманова, 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 136 - Узел кабельной связи, пр-кт.Нариманова 136	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 6 - ул.Самарская 6, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,71-75,94-116,123-153	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Доватора ул, 5А - Адм. здание, ул. Доватора 5 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42966		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП-1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч. 8 - ТП-1923 Яч. 5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Героя России Аверьянова проезд, 19 - нежилое помещение, проезд.Героя России Аверьянова 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орджоникидзе,1 вв 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 841 - Столовая ул.Азовская 84, строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 31 - ул.Железнодорожная 31, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

42988		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Гагарина ул, 34 - Офисные здания , ул. Гагарина 34	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
42992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Нежилые помещения, ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Станционная ул, 3 - Оборудование, ул.Станционная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42995		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
42996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
42998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - Причальная стенка плавопора (РП-407 яч.12), ул.Мостостроителей 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
42999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Мостостроителей ул, 15А - ООО "Мега" Бетоносмесительный узел, ул.Мостостроителей 15 а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивная ул, 1А - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 83А - Магазин, ул.Промышленная 83 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4012\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2359 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Самарская ул, 6 - ул.Самарская 6, ж/дом - общ.учет	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского,6а(корп.3)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 51	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\Гафурова ул, 5А - ул.Гафурова 5А,ж/дом - общий учет /5 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1900-1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-1900 руб.24 до СП-1753-2; КЛ 0.38 кВ Гончарова,32 м-н "обувь", аптека,пристрой во дворе; КЛ 0.38 кВ м-н "Таис", ул.Гончарова; КЛ 0.38 кВ Гидрометстанция,узел связи; КЛ 0.38 кВ Единый информацииооный центр, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ ООО "Вис" (2 этаж), Похоронная Служба (3этаж), ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ Центр содействия ЖКХ, ул.Гончарова,36; КЛ 0.38 кВ 234234234; КЛ 0.38 кВ 2123123123	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ оздоров.центр,ул.Радищева,89	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.1 - ТП-2514 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2343\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5014 Яч.5 - ТП-5017 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5017\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - ТП-5017,Заволжский Дом быта, ТСН Заволжский дом быта пр.Лен.Комсомола 41 (был №3158)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

43041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Димитровградское ш, 0// ост Заречная - Рекламная конструкция №503, ш.Димитровградское 0 // ост Заречная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	РП 10 (10.5) кВ РП-122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-122\Радищева ул, 39 - РП-122, яч.4,5,6 вх. , ул.Радищева 39	0,4	3	0	0	0	0	0	0	0	3
43043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 77 - Киоск, ул.Рябикова 77	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая,11-27, ул.Сурова, 33-53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Крымова, 63а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.3 - РП-336 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 3 - РП-310 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.1 - ТП-2578 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.1 - ТП-2272 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 106 - ул.Рябикова 106, ж/дом - общий учет/10 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - Магазин, ул.Краснопролетарская 13 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\Аблукова ул, 41Б - Оборудование, ул.Аблукова 41 Б ООО "Энергосеть"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2754 Яч.4 - РП-213 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2754\Аблукова ул, 41Б - Неж. пом№9-14 (суб.4571(6.5)), ул.Аблукова 41 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43090		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43091		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ломбард,пер.Комсомольский,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2370 Яч.4 - ТП-2395 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2370	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2370\Смычки ул, 4 - ММ «Стольник», г. Ульяновск, ул.Смычки 4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева, 3 корп.1 под.3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кооперативная,97	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1895\Урицкого ул, 104 - ТП-1895,Произв.база Шаляпина, ул.Урицкого 104	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

43119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 0.38 кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 0.38 кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.4а; ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации, 94/2; ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1314\Нариманова пр-кт, 114/1 - Нариманова 114. ж/д- общ.уч/9 эт.1 п, пр-кт.Нариманова 114 /1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3764 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3764	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.12 - ТП-5217 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5217\Тюленева пр-кт, 44 - БС "Якурнова" пр-кт.Тюленева 44	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3926 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3926	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3926\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Нариманова пр-кт, 21 - пр.Нариманова 21, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Самарская ул, 11 - ул.Самарская 11, ж/дом - лифт и м.о.п. /10 эт.,9 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
43137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.3 - ТП-2227 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Озерный пер, 7В - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/пост ГАИ - Рекламная конструкция №510, ш.Димитровградское 0 /пост ГАИ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Робеспьерва,2/79, ул.Робеспьера,118,122 (ж/д)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.5 до РП 122 А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ2 панель 2.1 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ АЛК. ДМБ	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Архив	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43154		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Хрустальная ул, 12 - светофорный объект Т-7, ул.Хрустальная 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8,ул.Ипподромная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ КНС №8,ул.Ипподромная	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
43159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 17 - Магазин "Бристоль", ул.Кролюницкого 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\1 Мая пер, 0 - Теплоход "НАТА" на время стоянки ,мост переход через р.Волга Левый берег	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Верхнечасовенная ул, 23 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3041 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.1 - ТП-3041 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3025 Яч.5 - ТП-3032 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.2 - РП-346 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3041	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Кирова, д.37; КЛ 0.38 кВ ТП-3041\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.32А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Докучаева, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Рябикова ул, 61/37 - нежилое помещение, ул.Рябикова 61/37 (бывш кв 1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43189		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева 181	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Федерации ул, 6/8 - Нежилое помещение, ул.Федерации 6 /8 кв.14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Островского, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ <Object>987	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 140 - Узел кабельной связи, пр-кт.Нариманова 140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Лесная ул, 13 - Лесная 13. ж/д - м.о.п./4 эт.5 п./, ул.Лесная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1410\Урицкого ул, 29В - ГСК "Ручеек", ул.Урицкого 29 В	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Гафурова,5 (вв.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4091	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4091 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4091\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прокуратура,ул.Ж.Дивизияя,21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43213		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43214		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3445\Локомотивная ул, 17Б - КТП-3445, АЗС, "Татнефть-АЗС Центр", ул.Локомотивная 17 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4168 яч.3 - ПП-4186 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4168\Димитровградское ш, 0 - Светофор, Димитровградское шоссе/ул.Волжская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа, ул.Лесная,12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Юности ул, 2 - Танцевальная площадка, ул. Юности 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329а\Ватутина ул, 60 - ж/дом, ул.Ватутина 60 - лифт и м.о.п./9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
43241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ср. Венец, 33-35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

43248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43250		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Гафурова, 9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3759\Трудовая ул, 4 - Узел связи, ул.Трудовая 4 (подвал между 1 и 2 подъезми)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Тор.пав., ул.Ленина,146; КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Спасская,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3 пер.Нариманова,6-26,7-25, 4 пер.Нариманова,4-26,3-25, ул.Казанская,74-82,55-59, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул Космоавтов,4-14,3-9, ул. Л. Шевцовой,30/5 ; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автошкола, ул.Радищева, 171	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Тельмана ул, 44 - ул.Тельмана 44,ж/д - лифт и м.о.п./9 эт.,3под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3445	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3445\Менжинского ул, 1 - Универсальная база, ул.Менжинского 1 (3342/2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.5 - ТП-1913 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Кафе "ТоварищЪ Сухов", ул. К.Маркса	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ пр.институт,ул. Юности, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4144 Яч.<Object> - РП-405 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4144	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4144\Калнина ул, 0 - АЗС, ул. Калнина от ТП-4144 (минус. в №9002, об.156/1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.4 - ТП-1824 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,93А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1410\Урицкого ул, 37 - ТП-1410,Тех.центр, ул.Урицкого 37	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
43282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.7-Т1-6В {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
43283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Гая пр-кт, 52 - пр. Гая 52, ж/дом - общ.учет +м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4026	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4026\Академика Павлова пер, 95к.2 - (ТП-4026), пер.Академика Павлова 95 к.2 (8626)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2299\Октябрьская ул, 53Б - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 53 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 128	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 31 - ж/д, ул.Средний Венец 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1728 Яч.2 - РП-129 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1728	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1728\Репина ул, 8 - здание распред. пункта, ул. Репина 8 (минус. в №9002, об.68/2)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Гая пр-кт, 82 - пр.Гая 82, ж/дом - общий учёт ./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301а\Кирова ул, 57 - База, ул. Кирова 57 (1893)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Краснопролетарская ул, 16 - Умрихина В.А. Магазин, ул.Краснопролетарская 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Льва Толстого ул, 71 - Нежилое помещение, ул.Л.Толстого 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.4 - ТП-2547 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3806 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3806\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова, ул. Гончарова, 20	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 88 - ж/дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 88	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 35 - Нежилое помещение, ул.Средний Венец 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ТП-2376 р.16 до торг. киоска ООО "Акваресурс" по ул. Аблукова, 65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/пост ГИБДД - Билборд №511, ш.Димитровградское 0 /пост ГИБДД	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 25 - Офис-склад, ул.Железнодорожная 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№5 СИП 3х50+1х54,6 здание молодежного центра по ул. Промышленная, 59, стр.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ефремова ул, 37 - ул.Ефремова 37, ж/дом - общ.учет/10 эт.,4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1471	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1471\Фасадная ул, 14 - Общежитие, ул.Фасадная 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул. Красноармейская,ул. Орлова, 30а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43349		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Кузоватовская ул, 34 - ул.Кузоватовская 34, ж/дом - общ.учет/9 эт.,5 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Сиреневый проезд, 8А - магазин, проезд.Сиреневый 8 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 96 - Нежилое здание, пр-кт.Созидателей 96 /2А (Кюрегян К.Ж.)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 31 - ж/дом, ул.Хрустальная 31 МОП	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 31 - ж/дом ОУ, ул.Хрустальная 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Пионерская ул, 9 - ул.Пионерская 9 ж-дом оу + моп (3эт. 3под.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Симбирская 49-51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Островского ул, 0 - Светофорный объект, ул.Островского-Можайского-Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхне-Полевая,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Нариманова пр-кт, 142 - Узел кабельной связи, пр-кт.Нариманова 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.5 - ТП-5042 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43383		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 144 - Стоматолог.поликлиника, ул.Ленина 144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Розы Люксембург ул, 47 - Ж/д ОДУ, ул.Розы Люксембург 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3557	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.2-Т1-6 кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 20 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М108	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25А - Спортивный клуб "Гулливер", ул.Станкостроителей 25 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Тимирязева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ Резерв №2; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.31 (вв.2); КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ Радищева, д.27/27 (офис); КЛ 0.38 кВ Резерв №10; КЛ 0.38 кВ Резерв №14; КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (офис); КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
43395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 45 - Рекламная конструкция №387, ул.Кирова 45	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ленина ул, 132 - Помещение, ул.Ленина 132	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43403		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Крупская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Промышленная ул, 79 - Киоск (южнее жилого дома №79 по ул.Промышленной)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Робеспьера ул, 87 - Административное здание , ул.Робеспьера 87	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ <Object>8895	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин,ул.Радищева,173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Красногвардейская, д.25 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.8 - ТП-5022 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5022\Ульяновский пр-кт, 14 - Торговый центр, пр.Ульяновский 14 (ООО "Универсам 30") №2110(ТП-5022)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
43418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\ , 0 - ТП-3937, . 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Варейкиса ул, 47 - Нестационарный торговый объект, юго-восточнее ж/д №47 по ул.Варейкиса	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер. Кузнецова, 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Северный Венец ул, 32 - УПП №8, ул.Северный Венец 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2796\Доватора ул, 3А - База, ул. Доватора 3А (минус. в №3348)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\Можайского ул, 13 - ж/д, ул.Можайского 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.2-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 Яч.6 - РП-318 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гаражи "Жигули"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4133\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие,ул.В.Полевая,15 (1п.,1ЭЩ)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 19/2 - ж/дом - общ.учет, ул.40-летия Победы 19 (310кв.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Порливенская,29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4049	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4049\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1; КВЛ 0.38 кВ Тир ул.Гимова/бул.Пластова; ВЛ 0.38 кВ НТО №6 на б-ре Н.Венец; КЛ 0.38 кВ ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Вокзальная ул, 6б - торгово-офисное здание, ул.Вокзальная 6 б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 0, вост.ж/д №9 - торговый киоск, ул.40-летия Октября вост.ж/д №9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Звездная,79-93	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Амурская ул, 10 - светофорный объект Т-7 сош №48, ул.Амурская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Средний Венец ул, 35 - ж/д, ул.Средний Венец 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ПС 6 (6.3) кВ ПП-1808	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-1808\Ипподромная ул, 4 - Адм. здание, ул.Ипподромная 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Энгельса,21 "Конкурент"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №515, ш.Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43498		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Димитровградское ш, 0/ул.Шофёров - Рекламная конструкция 3х6 №516, ш.Димитровградское 0 /ул.Шофёров	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Транспортная ул, 18а - автомобильная стоянка, ул.Транспортная 18 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3706	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3706\Портовая ул, 6 - База ПТР СУАВиМР, ул.Портовая 6 (7758)(ТП-3706)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 28 - ул.Железнодорожная 28, ж/дом - общий учет /2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, библиотека,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.4 - ТП-4032 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
43508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43509		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д, ул. Р. Люксембург,1А (под. 3 вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 1441 - н/ж, ул.Ленина 144 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ленина ул, 144 - Ленина 144 ж/д - о/у 4 эт.3 п./, ул.Ленина 144	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 20 - ж/дом - ОДУ- м.о.п./4 эт.,4 п./, ул.Металлистов 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43527		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 20 - Рекламная конструкция №191, ул.Промышленная 20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор" Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ШМ РП-128 Яч.4 - 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-128 яч.4 в/в шины на ТН-2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2; КЛ 0.38 кВ ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 .; КЛ 0.38 кВ Резерв № 26; КЛ 0.38 кВ Резерв № 30; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6 (щ.2); КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Федерации ул, 291 этаж - торговый снек, ул.Федерации 29 1 этаж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0/поворот на Речпорт - Билборд №406, ул.Спуск Степана Разина 0 /поворот на Речпорт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Кузоватовская ул, 11Б - нежилое помещение, ул.Кузоватовская 11 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец 11-15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43555		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\УКСМ ул, 9 - Пекарня, ул.УКСМ 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1921 Яч.1 - ТП-1924 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ резерв 23; КЛ 0.38 кВ резерв 21; КЛ 0.38 кВ резерв 19; КЛ 0.38 кВ резерв 17; ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27; КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40; КЛ 0.38 кВ УВД, ул. Федерации 132а; КЛ 0.38 кВ Уличн. освещение; КЛ 0.38 кВ ж.д. ул. Федерации 150 (вв.1); КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 1); КЛ 0.38 кВ землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева 153,153А,155,157; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.9 - ТП-1162а Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 - ТП-1162а; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.5 - ТП-1402	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул. Федерации, 7	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43563		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Крымова, 63 (под.6+м-н Гуливер)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
43569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3825 яч.7 - ТП-3722 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ транс 1; КЛ 0.38 кВ транс 2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3722\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1747 Яч.<Object> - ТП-1755 Яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49оф.5 - Нежилое помещение, ул.Репина 49 оф.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1109 --ВЛ10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1109\Маяковского ул, 16 - ул.Маяковского 16, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1640\Репина ул, 49кв.1 - Нежилое помещение, ул.Репина 49 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1176\Мира ул, 0 - Котельная Отрада	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№2 справа),ул. Спасская, 8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ульяновский пр-кт, 17под.2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 17 под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 2-й пер, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Дружная ул, 17 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,7 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43587		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

43594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1308	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ул. Орлова,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Шолмова ул, 47 - Офис, ул.Шолмова 47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Краснопролетарская ул, 0 - аттракцион (батут), ул.Краснопролетарская 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гражданпроект, ул.Спасская,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1782\Пархоменко 2-й пер, 33 - 2 пер.Пархоменко 33 ж/д - о/у /5 эт.8 п./, пер.Пархоменко 2-й 33	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 31 - Нежилые помещения №1-5, ул.Хрустальная 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ У.О.	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 158	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 28 - Торговые помещения, ул.Гончарова 28 (2 этаж)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 22 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,54кв./, ул.Почтовая 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 69 - ул.Промышленная 69, ж/дом-общий учет/10 эт., 7 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
43626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Сиреневый проезд, 15 - Узел связи, проезд.Сиреневый 15 под 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - ИП Насеева ул. Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - Шкаф оптического узла в ж/доме ООО "УК Авион" г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 36 - салон красоты, ул.Варейкиса 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.6 - РП-401 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - ж/дом - лифт и м.о.п/9 эт.,11 п./, ул.Гоголя 10	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
43637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - ж/дом-общий учет/ 9 эт., 11 п./, ул.Гоголя 10	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0

43638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.1 - РП-404 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4090\Гоголя ул, 10 - Узел связи, ул.Гоголя 10 (3,6.9 п)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Нежилые помещения,ул.В.Полевая,15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.1 - ТП-3619 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1163\Тимирязева ул, 46 - ул.Тимирязева 46, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.4 - ТП-5153 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Толбухина ул, 57 - Светофорный объект, ул.Толбухина 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43662		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 71 - Билборд №206, ул.Промышленная, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\Нариманова пр-кт, 33 - 2 пер.Нариманова 33/б, ж/дом-общ.учет (75 кв.,5 эт.,5 п.)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1212\Нариманова пр-кт, 82 - пр.Нариманова 82, ж/дом - м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43669		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Нагорная ул, 23 - Речной причал "Винновка", ул.Нагорная 23	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2338	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2338\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ Кл яч8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Малосаратовская ул, 8 - ж/дом - общий учет, ул.Малосаратовская 8 /5 эт.,2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Молочный пер, 0, за банком Минатеп - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0

43685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.1-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.2)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43700		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43701		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Куры Гриль	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43711		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43715		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой, 6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43737		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Парикмахерская, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Магазин "Одежда", ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - нежилое помещение, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 110 - Автостоянка, ул.Рябикова 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 13 - Нежилое помещение, ул.Кролюницкого 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 37 - пр.Нариманова 37, ж/дом - общ.учет/4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43752		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43753		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.5 - ТП-3301а Яч.1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 24 - ж/дом - общий учет/4 эт.,4 п.,46кв./, ул.Почтовая 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43759		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Фрунзе,47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание,ул.Красноармейская,39 (вв.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.3 - РП-517 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ УО	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43769		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667 руб.№5 СИП 3х50+1х54,6 здание молодежного центра по ул. Промышленная, 59, стр.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ЛР; ВЛ 10 (10.5) кВ СИП 4х7 0; КЛ 10 (10.5) кВ Кл-0,4 кВ на АВР; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1761	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Прачечная (вв.1) ул.Плеханова	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-407 Яч.16 - ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50; КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.50 - ВЛ № 0	РП 6 (6.3) кВ РП-407	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-407\Львовский б-р, 9 - Низовая дамба (база флота "Ренстройност"), б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1

43780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5256\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5253\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5258\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5255\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.чертеж м112 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м112	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3102 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.1 - ТП-3102 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43790		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2796\Доватора ул, 3 - База, ул. Доватора 3	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13 - нежилое помещение, ул.Гончарова 13/91 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1205\Гончарова ул, 13 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации,89 А; КЛ 0.38 кВ гараж№20 ул Красноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Московское ш, 85 - Московское шоссе 85, ж/дом - лифт и об.уч./13 эт.,1 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43796		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,3 корп.1 под.2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.2 - ТП-1220 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.4 - ТП-1322 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова,7-13,гаражи, ул.Ватутина, д.4 (ГорГаз)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Красноарм.,14,20,7-13а,ул.Красногвардейская, 12-26,17а-21,киоск (трм.остановка у Д.О.М.Б.), Радищева, д.25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.4 - ТП-5247 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.4 - РП-518 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
43810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №1 (через насосную)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1070	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ тр1; КЛ 10 (10.5) кВ вв1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.50 (2)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4021 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4112	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4112\Мостостроителей ул, 42 - ж/дом - общ.учет/21 кв./, ул.Мостостроителей 42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\Новослободская ул, 31 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - ТП-6, ш.Московское 1 ж (СИП на котельную ДЭП -148)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
43828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Карбышева ул, 0 - торговый павильон, ул.Карбышева 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Ульяны Громовой, д.8А (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43837		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43840		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 8 - ул.Станкостроителей 8, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Зенит	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4300 до ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Зенит яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4300	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Клуб "Эверест", гаражи, ул.Орджоникидзе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\ , 28 - индивидуальный жилой дом в д.Кувшиновка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43854		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.2 - ТП-2673 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2671	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2671\Рябикова ул, 79 - ул.Рябикова 79, ж/дом - общ.учет 109кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №9, Московское шоссе, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3942 Яч.3 - РП-336 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3942	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3942\Ш04 - 3\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.3 - ТП-4157 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.4 - ТП-4157 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63/2 - квартира 392, ул.Крымова 63 /2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.чертеж м113 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м113	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63/2 - Нежилое помещение, ул.Крымова 63 /2 (10252)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Московское ш, 8В - ТП-2384Н, ш.Московское 8 В (№357 -ТП-2384Н, Уником ТП-2253 , энергопромгрупп ТП-2968)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Можайского,9-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2528 Яч.5 - ТП-2528 Яч.кл2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43874		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3073 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3073 - ВЛ оп.67; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.6 - Опора №69 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3073	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3073\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43883		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 78 - АЗС №3, ул. Азовская 78	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Азовская ул, 78 - ТП-2940, ул.Азовская 78 (№7607-15 АЗС)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Стасова ул, 24 - ул.Стасова 24, ж/дом - об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43891		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Рябикова ул, 43 - Магазин "Продукты", ул.Рябикова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
43896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1781 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1781	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1781\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43А - Аблукова 43А. ж/д, ул.Аблукова 43 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Льва Толстого ул, 36 - Государственный Центр предоставления госуслуг, ул.Льва Толстого 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1809\Уютная ул, 9 - Уютная 9 ж/д-м.о.п. (5эт.2под.), ул.Уютная 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Жигулевская ул, 40А - Нежилое помещение, ул.Жигулевская 40 А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Жигулевская ул, 40А - Оборудование, ул.Жигулевская 40 а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2991	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
43914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Федерации (чет), ул.Северная,3-25,2-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1511 яч.1 - ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1511	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ученическая, 10-46, ул.Сурова, 48/10-89, ул. Красносельская, 13-56	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Кирова ул, 28 - ж/дом -общ.учет, ул.Кирова 28	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Почтовая ул, 26 - ж/дом - общий учет/4 эт.,3 п.,41кв./, ул.Почтовая 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Нариманова пр-кт, 23 - пр-т Нариманова 23,ж/дом-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Гагарина,29а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1887	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Старо-Сельденская (нечетная)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Богдана Хмельницкого ул, 6 - ж/дом, ул.Богдана Хмельницкого 6 - об.уч./3 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Хрустальная ул, 47 - АЗС, ул.Хрустальная 47 (4513-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Архитектурное бюро, пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43946		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1784\Мира 2-й пер, 28/3 - Нежилое помещение №3-5, пер.Мира 2-й 28 /3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 20	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3839 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3643 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Кирова ул, 20 - ж/дом - общ.учет/9 эт., ул.Кирова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Ульяны Громовой ул, 2Б - Нежилое помещение, ул.Ульяны Громовой 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Хрустальная ул, 19Б - РП-335, торг. центр,, ул.Хрустальная 19 Б	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2249\Московское ш, 84 - ТП-2249, ш.Московское 84	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
43957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4173\ , 073:21:230101:1004 - индивидуальный жилой дом в п.Колхозный, МО "Красноярское сельское поселение"	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.4 - ТП-4159 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4159	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4159\Машзавода им."Володарского" с/т, 0 - Ширяев В.В. Обслуживание автомобилей, НСТ завода им.Володарского сад, №5, участок №127	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Промышленная ул, 24 - Узел связи, ул.Промышленная 24 (техэтаж, 2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-3481б-ПП-3606н яч.5)_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481а Яч.<Object> - ТП-3481б Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 Яч. - ТП-3481а Яч.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3481 - ВЛ оп.63; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ № 0	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3606н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-3606н\Героев Свири ул, 11 - ТП-3634,садовые домики (25 шт.), п.Б.ключ , СНТ "Белый Ключ -2" (№403)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Улично е освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Спортивный 3-й пер, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - пр.Ульяновский 15, ж/дом - общ.учет/196 кв./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

43971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ульяновский пр-кт, 15 - пр.Ульяновский 15, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,3 п./	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
43972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
43977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
43980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

43986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Рябикова ул, 46 - нежилое помещение, ул.Рябикова 46	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
43989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
43997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43А - Ресторан "Святоч", ул.В.Михайлова 43 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

43999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4050\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43А - ж/дом - общ.учет/156 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44003		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44019		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3551	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3551\Гая пр-кт, 21А - пр.Гая 21 А, ж/дом - общий учёт /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44034		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 13 - жилой дом в д.Кувшиновка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3080\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная,13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 10 - Киоск, ул.Станкостроителей 10 /у м-на/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 47 - Рекламная конструкция №388, ул.Кирова 47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44044		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508 Яч.до ВЛ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44046		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.6 - ТП-5218 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5218	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5218\Карбышева ул, 40 - Нежилое помещение, ул.Карбышева 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова,31,33, павильон, ул. Ватутина, 22-26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.47	РП 6 (6.3) кВ РП-405	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП 405 Яч.17 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС КРУ Заволжская яч.47 (2)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Минина ул, 13 - Оборудование тел. связи, ул.Минина 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
44059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.6 - ТП-3151 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44065		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Полевой 1-й пер, 4 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Гончарова, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр-т Нариманова, 41,43,45,камера (пр.Нариманова,51)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44071		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Аблукова ул, 43 - Нестационарный торговый обьект, ул.Аблукова 43 (новые ту)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61Б - Узел учета тепловой энергии, ул. Крымова 61 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.больница №2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.черт. м111 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская .черт. м111	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пер.Рылеева 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606б яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3606б	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3606б\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.2 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.8 - ТП-3627 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3207 Яч.6 - ТП 3301А яч.4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

44100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш023 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303_А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2516 Яч.3 - РП-205 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2516	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2516\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ <Object>146698	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Федерации, д.124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1072 Яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.118 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1072	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ипподромная,3-27,6-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Новая ул, 15 - объект в д.Кувшиновка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44126		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3463\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44127		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44128		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"кабель Б; КЛ 0.38 кВ ЦНК Зона "А"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Железнодорожная ул, 20 - Общежитие, ул. Железнодорожная 20, /2 эт. 1 п. 16 кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.8 - ТП-3937 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Варейкиса ул, 38 - Оборудование тел. связи, ул.Варейкиса 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1726 яч.4до РП-122 б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГРЩ2 панель 2.2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,23 кВ от ПТ-2393 р.16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 14 - Магазин, ул.Станкостроителей 14	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 55А - Нежилое помещение, ул.Полбина 55 А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
44145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
44150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.5 - ТП-2587 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.4 - РП-217 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Рябикова ул, 112 - ул.Рябикова 112, ж/дом - общ.учет/5 эт.13 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
44153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 31 - Рекламный щит, ул.Полбина 31	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.<Object>	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0, разб.черт. м 109 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал), ул.Спасская черт. м 109	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4014\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5147 Яч.4 - РП-514 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5147\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург, д.8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.3 - ТП-2345 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
44191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 яч.2-Т2-6кВ {0}; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2574	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - нежилое помещение, ул.Крымова 61 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - встроен. нежилые помещения, ул.Крымова 61 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61А - Нежилое помещение, ул.Крымова 61 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М120 , ул.Спасская УГПУ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-101\Спасская ул, 0 - рекламная конструкция, ул.Спасская черт.м 114 ((пилон двухсторонний) (Ленинский мемориал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63,1 - ММ «Вестник», Магазин, ул.Крымова 63.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 63,1 - Магазин, ул.Крымова 63.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Торг.домики, детск.площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44203		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44206		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ педиатрический отдел	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северная, 5А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Октябрьский пер, 6А - пер.Октябрьский 6 А,ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Докучаева, 24/176; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,172	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой,55а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44244		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22№ 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ камера фото-видео фиксации по ул.Спасская,22а; КЛ 0.38 кВ Туалеты	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Театр кукол,вспомогат. корпус,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 Яч.3 - РП-137 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская,13 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.6 - ТП-5197 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3450	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3450\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3101 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3101\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 27а - ул.Рябикова 27 А, ж/дом - общ.учет/5 эт.,8 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.4 - ТП-1770 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.2 - ТП-1761 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.2 - ТП-1761 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мэрия,ул.Кузнецова,7 (вв.1)	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44271		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Киоск, пр-кт.Туполева 15 (ост.м-н "Товары для дома")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 1-й пер, 2 - 1 пер.Винновский 2 ж/д - о/у /12 кв.2 эт.2 п./, пер.Винновский 1-й 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	РП 6 (6.3) кВ РП-316	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ РП-316\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МЖК ул. Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44284		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Средний Венец 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.3-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3485 яч.2-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44287		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Соловьева ул, 56 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1321	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Урицкого, д.9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Больница,Блок Д	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.5 - ТП-5036 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2656 Яч.10 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 0.38 кВ 456; КЛ 0.38 кВ 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.2 - ТП-2787 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.2 - ТП-2788 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2786	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2786\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1117 яч.3 - ТП-1634 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,40	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, 149 (вв.2 офисы)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 3 - ж/дом, ул.Минаева 3 - общ.учет/10 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1069 яч.7 - ТП-1881 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.2 - ТП-1069 яч.6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Металлистов ул, 16/7 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 16 /7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3207 Яч.1 - РП-318 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3207	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3207\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 12 - ул.Станкостроителей 12, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44316		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1779	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная, ул.Л.Шевцовой,54Е	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Станкостроителей ул, 10а - Торговый киоск, северо-западнее здания ул.Станкостроителей 10 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3050 Яч.4 - РП-346 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3050	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3050\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Профсоюз, ул.Кузнецова,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3450	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3450\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3450\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Кирова ул, 28 - Рекламный щит, ул.Кирова 28	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Краснознаменный пер, 7 - УГСВУ, пер.Краснознаменный 7	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова ул, 28/13 - Нежилое помещение, ул.Гончарова 28 /13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44343		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Станкостроителей ул, 25 - Автостоянка, ул.Станкостроителей 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Полбина ул, 14 - Полбина 14 ж/д - о.у /3 эт.2 п./, ул.Полбина 14	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Симбирская, 36, ул.Р.Люксембург,1 ул.Новгородская,13,15, пер.Федерации,33-51,пер.Кобозева	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
44355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Минаева ул, 5 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Минаева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП- 4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Шоферов ул, 3 - Торговый киоск, ул.Шоферов 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5090 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5090 - ТП 5091 Яч.4 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.6 - ТП-5091 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.2 - РП-504 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5090\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 яч.7-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.за.ул. Лесная, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1112	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Клуб "Эверест", гаражи, ул.Орджоникидзе	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
44378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Робесрьера, д.5 корп.1,2,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Карбышева ул, 2А - Нежилое помещение, ул.Карбышева 2 А оф 12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\Крымова ул, 61к. А - Нежилые помещения, ул.Крымова 61 к. А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0/спуск грузовой - Рекламная конструкция №405, ул.Степана Разина 0 /спуск грузовой	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Степана Разина ул, 0/спуск грузовой - Рекламная конструкция №405, ул.Степана Разина 0 /спуск грузовой (1719/57)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4019\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44387		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44391		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44392		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.18 - ТП-4125 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
44394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ уличное освещение.; КЛ 0.38 кВ ул.Бебеля, д.16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4065\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3636 яч.3 - ТП-3710 яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3636	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3636\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.1 - РП-108 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1633	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Общежитие №1 (через насосную)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5150 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1316	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Средний Венец, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44413		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 18 - мастерская, бульвар Львовский 18-3 подъезд	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Офисное помещение, ул.Верхнеполевая, 1/16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1725 яч.5 - ТП-1729 яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.5 - РП-133 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.3 - ТП-4120 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Полбина ул, 1 уч.,во дворе д.55 - гаражный бокс	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5011\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44422		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП - 1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул.К.Маркса,28,28а,Крымова,71,71а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - Рекламная конструкция №844, ул.Спуск Степана Разина 0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Пожарского ул, 15 - ж/дом - общ.учет/15 кв.,5 эт.,1 п./, ул.Пожарского 15	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44433		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5254\Инженерный 42-й проезд, 14Строение 1 - Таможенный пост, проезд.Инженерный 42-й 14 Строение 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1781\Весенняя ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3555 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3555	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3555\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44444		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Минина ул, 11/корп.2 - Офис ТСЖ, ул.Минина 11 /корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ, ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Самарская ул, 21 - ул.Самарская 21, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 67 - ул.Промышленная 67, ж/дом - общ.учет/5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44450		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Промышленная ул, 67 - ул.Промышленная 67, ж/дом - м.о.п./5 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2735 Яч.5 - ТП-2737 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2735	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2735\Азовская ул, 82 - ТП-2735, ул.Азовская 82 (130-1)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
44454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2735 Яч.5 - ТП-2737 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2735	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2735\Азовская ул, 82 - ТП-2735, ул.Азовская 82 (130-1)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
44455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44456		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч.2 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 37	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5250\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ шлагбаум, ул.Кузнецова,7 (во двор мэрии); КЛ 0.38 кВ Теплопункт кв.114 ул.Спасская, д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 2-й пер, 1 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Железнодорожному и Ленинскому р-м г.Ульяновска, 2 пер. Винновский 1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 50 - пр.Нариманова 50, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 2-й пер, 1 - БС, 2 пер.Винновский 1 (3148-6)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц.Усадьба, 22, 28, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,48-82а (четн), пер. Кедровый, 8-22, 13-29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кролюницкого,25-29,ул.Кобозева,6-12, ул.Буинская, 2-20,34-38,13,21,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
44480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44482		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Камышинская ул, 0вост.ж/д№53 - индивидуальный гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Героев Свири ул, 16 - ж/д - о/у /5 эт., ул.Героев Свири 16	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44495		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1056 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.118; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.3 на ВЛ 10кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.3 - ПС Лесная Яч.118	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Подлесная,1-21,2,8-22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Полбина ул, 40 - ж/дом, ул.Полбина 40 - общ.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.8 - ТП-5174 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5021\Генерала Тюленева пр-кт, 3А - ресторан, пр-кт.Генерала Тюленева 3 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2581	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ц. Усадьба, 23, 24, 25, 26, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44506		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №911, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44507		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец, 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30А - Медицинский центр, ул.Октябрьская 30 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2563\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Западный б-р, 32 - Западный бульвар 32, ж/дом- об.уч../5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44530		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 43 - ул.Локомотивная 43, ж/дом - общий учет /12 кв.,2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 29 - ул.Поливенская 29, ж/дом- общий учет/6 эт., 3., 72 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Островского ул, 15 - Островского 15. ж/д - о/у /12 эт.1 п./, ул.Островского 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2231\Московское ш, 56 - РП-214 яч.13.яч.6 Ру-6кВ ТП-2231, ш.Московское 56	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44539		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44540		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17 - Рекламный щит, Московское шоссе 17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17 - Рекламная конструкция №31 (билборд),Московское ш, д.17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 Яч.1 - ТП-1509 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, д.18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Симбирская ул, 8 - ж/д, ул.Симбирская 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30Б - Детский сад (капитальный ремонт), ул.Октябрьская 30 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5192	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5192\Генерала Тюленева пр-кт, 23 - светофорный объект, пр-кт.Генерала Тюленева 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3474	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3474\Локомотивная ул, 136 - Узел связи, ул.Локомотивная 136 (между 1 и 2 этажами, 1 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44572		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2528\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.1 - ТП-4075 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44580		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 57 - ул.Автозаводская 57, ж/дом - об.уч./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1034 Яч.3 - ТП-1040 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1034	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ сп.Халтурина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв.рубил.№6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д по ул.Бебеля,17, корп.№1, №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Симбирская ул, 1 - ул.Симбирская 1,ж/дом-м.о.п./3эт.,4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ ул.Бебеля,25-47	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5070\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 10 - пр.50 лет ВЛКСМ 10. ж/дом - м.о.п./4 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 41 - Оборудование (НН)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44613		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17Б - Здание столярной мастерской и СТО, ш.Московское 17 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 22 - МКД, ул.Фрунзе 22 (был 7761)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Туполева пр-кт, 24 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./, пр-кт.Туполева 24	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
44616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Туполева пр-кт, 24 - ж/дом - общ.учет /324 кв./, пр-кт.Туполева 24	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
44617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.<Object>; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 31 - Поливенская 31 ж/д - о/у /2 эт. 2 п. 16 кв./, ул.Поливенская 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1921 Яч.1 - ТП-1924 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1924	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1924\Северная ул, 22 - Офис, ул.Северная 22 (5013)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44623		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.2 - ТП-4114 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44627		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Врача Сурова пр-кт, 25 - Колясочная , пр-т Врача Сурова 25, 1эт,1п, 4п,8п.	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
44628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44629		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-108	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Л.Шевцовой, 54 Б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

44635		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44636		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44637		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44638		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44640		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2390 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2390	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2390\Артема ул, 124 - ТП-2390, Цех, ул.Артема 124	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44642		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч. - ТП 3108А яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3108а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3108а\Транспортная ул, 3 - Цех, ул. Транспортная 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 65 - комплекс фото-видео фиксации, ул.Локомотивная 65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44650		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВПУ 1-4,ул. Докучаева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 10 - Магазин, ул.Наганова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17А - Рекламная конструкция №32, Московское шоссе, 17а,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17А - Рекламная конструкция №32, Московское шоссе, 17а,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 1 - ТП-1733	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44677		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Робеспьера, 89	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 84 - ж/дом -общий учет и м.о.п./4 эт.,3 п./,пр-кт.Гая 84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 1стр.3 - Информационный центр (ввод от сетей УльГЭС), пр-т Нариманова 1 стр.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.5 - РП-226 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2785	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2785\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44689		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44704		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2222\Московское ш, 17/А - Рекламная конструкция №34, ш.Московское 17 /А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 52 - Нариманова 52 ж/д - м.о.п./3 эт.3 п./, пр-кт.Нариманова 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ефремова ул, 24 - ул. Ефремова 24, ж/дом - м.о.п. /2 эт., 2 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА; КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорта - ТЭЦ Яч.14 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-6-УВА УГА	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-6-УВА УГА\Московское ш, 1Ж - Котельная ДЭП-148, ш.Московское 1 Ж (от ТП-6)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Нариманова пр-кт, 58 - пр.Нариманова 58, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.4 - ТП-2297 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Октябрьская ул, 30 - Профилакторий, ул.Октябрьская 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Винновский 1-й пер, 4 - 1 пер.Винновский 4 ж/д - о/у /12 кв.2 эт.2 п./, пер.Винновский 1-й 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП3095яч.№1-ВЛ-6кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095\Степана Разина ул, 12 - Летнее кафе Пляж Волжский, ул.Степана Разина 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44723		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивный 1-й пер, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 39 - ж/дом, ул.Локомотивная 39 - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 10 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 10,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44732		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Пархоменко, 55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 68 - Узел связи, ул.Рябикова 68 (техэтаж, 2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1901\Поливенская ул, 27 - Поливенская 27 ж/д - о/у /2 эт. 2 п. 16 кв/, ул.Поливенская 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира ул, 11пом.10-12 - н/ж помещение, ул.Мира 11 пом.10-12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова,11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Ресторан "Айсберг", пр-кт.Туполева 15	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Туполева пр-кт, 15 - Ресторан "Айсберг", пр-кт.Туполева 15	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
44754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2357	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2357\Минина ул, 27 - ул.Минина 27, ж/дом - об.уч../4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1415\Урицкого ул, 35 - База, ул. Урицкого 35 от ТП-1418	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44756		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\Нариманова пр-кт, 41 - пр.Нариманова 41/2,ж/дом-общ.учет/4эт.,4под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 20 - Узел связи, ул.Станкостроителей 20 (техэтаж, 1-й подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 14 - пр.50 лет ВЛКСМ 14. ж/дом - об.уч../5 эт.3 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3947 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3947	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3947\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44766		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44770		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Алексея Наганова ул, 10 - центр занятости, ул.Алексея Наганова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Локомотивная ул, 41 - ж/дом, ул.Локомотивная 41 - общий учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Станкостроителей ул, 18 - Узел связи, ул.Станкостроителей 18 (техэтаж, 1 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5179 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5176 Яч.6 - ТП-5179 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5179	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5179\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2518	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2518\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44802		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44803		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор, ул.Гончарова, 31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44812		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1060	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.5 - ТП-2666 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.3 - ТП-2666 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44818		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 8 - с.Баратаевка,ул.Герасимова 8,ж/д-м.о.п/2эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44825		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 9 - пр-т Гая 9. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.5-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ в/в каб. перем Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ в\в Т2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2667\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4024 яч.1 - ВЛ оп.93; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4024\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 -ПП-3717яч.5 оп.122-123; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ПП-3941 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3826 - ЦП-Белый ключ - 110/6 Яч.18	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3466	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3466\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.ул.Радищева,109	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
44834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9 - ж/дом - лифт/м.о.п. /9 эт,14 п./, пр-кт.Филатова 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ пр.Нариманова, 99-107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9 - Торговый киоск, пр-кт.Филатова 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.4 - ТП-4130 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4044 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.2 - ВЛ оп.102; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4176 Яч.1 - ВЛ 10кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4004Н Яч.1 - ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2
44840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Академика Филатова пр-кт, 9 - ж/д - общ.учет 501кв., пр-кт.Филатова 9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Балтийская ул, 16 - МКД, ул.Балтийская 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Хлебозаводская 10 ж/д - о/у 111 кв./, ул.Хлебозаводская 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44844		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Хлебозаводская ул, 10 - Нежилые помещения , ул.Хлебозаводская 10 кв 33и 34	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4071	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4071\Академика Павлова пер, 10 - ж/дом-общий учет-27 кв./3 эт-3 под./, пер.Академика Павлова 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гафурова 27-31, пр.Нариманова 96,98	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Аблукова ул, 71 - Киоск №31, ул.Аблукова 71	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44849		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 12 - пр.50 лет ВЛКСМ 12. ж/дом - об.уч../5 эт.4 п./, пр-кт.50-летия ВЛКСМ 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 103 - ул.Ефремова 103, ж/дом - м.о.п./5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44852		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44855		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3673	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3673\Кирова ул, 28во дворе/Карсунская - ЖК "Свобода" (9 мжд), ул.Кирова 28 во дворе/Карсунская (7862/5/)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5031\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Спуск Степана Разина ул, 0 - рекламная конструкц №838, спуск Степ.Разина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

44860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Северный Венец, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44863		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.2- ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ шлагбаум, ул.Кузнецова,7 (во двор мэрии); КЛ 0.38 кВ Теплопункт кв.114 ул.Спасская, д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44875		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44877		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д и м-н ул.Островского, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3849 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44884		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44886		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1580 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.1 (1)_1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1580	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44889		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44890		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Камышинская ул, 0/мост р.Свияга - Билборд №239, ул.Камышинская 0 /мост р.Свияга	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.5 - ТП-5038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.1 - РП-502 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.6 - ТП-3492 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3491	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3491\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3460 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44910		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44911		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.8 - ТП-3173 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.5 - РП-336 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.3 - ТП-5008 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>89; КЛ 0.38 кВ <Object>59	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5091 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.5 - ТП-5091 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44927		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44928		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Оренбургская ул, 32 - Узел связи, ул.Оренбургская 32 2,4 п	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 17 - пр-т Гая 17 ж/д - о/у /5 эт.4 п./, пр-кт.Гая 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5129 Яч.4 - ТП-5144 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.4 - ТП-5144 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5129	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5129\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
44937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Пушкинская ул, 7 - Магазин, ул.Пушкинская 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Нежилое помещение, ул.Вольная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44941		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,174	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44944		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по ул.Глинки,25-83,52-94	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1313\Нариманова пр-кт, 0 - БИЛБОРД №902, пр-т. Нариманова, (Искра)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4117 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кл4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.4 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3181	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3181\Хрустальная ул, 35 - Хрустальная 35. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 35	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	РП 10 (10.5) кВ РП-330	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-330\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.3 - ТП-1206 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.3 - ТП-1139 яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 -ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Аптека; КЛ 0.38 кВ Киоск "Рыба"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кролюницкого,18	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Южн. яч.123	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3-ж/д-7 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3-ж/д-7	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3-ж/д-7\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44975		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Лётная ул, 73:24:021115:2571	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Пионерская ул, 13/18 - ж/дом -ОДУ- м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.Пионерская 13 /18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
44981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
44982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44985		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44987		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18 - Магазин, ул.Западный бульвар 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

44990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44998		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
44999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч,3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45004		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45006		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2543\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45007		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2659	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2659\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2589\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26 - нежилое помещение, ул.К.Маркса 26/16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 26/16 - нежилое помещение №85-94, ул.Карла Маркса 26 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18А - ж/дом, б-р.Западный 18 А- об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Кузнецова, д.12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Мира, д.22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Достоевского ул, 22 - Гаражи, ул.Достоевского 22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1733\Фрунзе ул, 43 - ж/д, ул.Фрунзе 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 10А - Рыночный комплекс, ул.Наганова 10 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1502 яч. 1 - ВЛ (в сторону ТП-1505); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45043		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45051		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45055		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Гая пр-кт, 86 - пр-т Гая 86. ж/д - о/у /5 эт., пр-кт.Гая 86	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Рябикова ул, 60 - Светофрный объект, ул.Рябикова 60	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4037\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45069		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45070		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45072		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
45073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-137\Бебеля ул, 17к.1 - Нежилое помещение, ул.Бебеля 17 к.1 оф 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3552	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3552\Гая пр-кт, 19а - пр. Гая 19А, ж/дом - общий учет /4 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Аблукова ул, 85 - Аблукова 85 ж/д о/у 9 эт. 4 п.145 кв./, ул.Аблукова 85	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола рядом с домом №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4166\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Первомайская ул, 0 - СНТ "Юбилейный-3", (Участки №1,2,5,6,8,9,11,13-8шт) ул.Первомайская (р-н Моторного завода)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2787\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - торговый павильон, пр-кт.Ленинского Комсомола рядом с домом №10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1026	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ленина, д.140	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Аблукова ул, 41 - Нежилые помещения , ул.Аблукова 41	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Вольная ул, 4 - Вольная 4 ж/д - о.у./48 кв.5 эт.4 п./, ул.Вольная 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-Ж/Д от Центр. яч.523	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3067 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.119; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.119 (2)	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3067	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3067\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ по пр.Нариманова 37,39, ул.Ватутина,28-32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Авиастроителей пр-кт, 5 - Киоски, пр-кт.Авиастроителей 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45098		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45109		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 Яч.3 - ТП-2861 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 Яч.1 - РП-234 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ульяновский пр-кт, 14 - Киоск №50, пр-кт.Ульяновский 14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 Яч.3 - РП-133 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1875\Красногвардейская ул, 25 - нежилое помещение, ул.Красногвардейская 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,83,89А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина, 9/10	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45117		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Западный б-р, 18 - ж/дом, б-р.Западный 18 - об.уч./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59 - ул.Октябрьская 59, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Октябрьская ул, 59 - Нежилое помещение, ул.Октябрьская 59 бывш кв №2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2772	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2772\Московское ш, 78Б - ТП-2772, ООО "Автострой"Произв.база, ш.Московское 78 Б	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Кафе "Метро", ул.Гагарина,25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Рылеева ул, 17оф.9,10 - нежилое помещение, ул.Рылеева 17 оф.9,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 27 - Заволжская ветлечебница, ул.Чкалова 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4048	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4048\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2514 Яч.2 - РП-203 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45140		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 18	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45151		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5158 Яч.1 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5158\Академика Филатова пр-кт, 12А - ММ «Филиже», г. Ульяновск, пр-кт.Академика Филатова 12 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

45158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23А - ул.Автозаводская 23А, ж/дом об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5158 Яч.1 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.44	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5158\Академика Филатова пр-кт, 12А - Магазин , пр.Академика Филатова 12 А(СЕТИ УльГЭС)	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
45160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.444	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2200	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2200\Хваткова ул, 16 - ТП-2200, ул.Хваткова 16 (учета нет , 3365 -резерв , не внесено в договор)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2533	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2533\	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
45162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1016\Красноармейская ул, 32 - ул.Красноармейская 32, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ пеее4_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3476\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45165		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4001 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4001 Яч.1 - ВЛ оп.3; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.412 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4048 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.2 - РП-401 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4001\Димитровградское ш, 10 - Торговый киоск, ул.Димитровградское шоссе (Автовокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45166		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1400\Урицкого ул, 96 - ул.Урицкого 96, ж/дом - общ.учет/22 кв.,3 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45167		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-3187 яч.1 - ТП-3945 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45168		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45171		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45184		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45196		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.7 - РП-ВСО Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4078\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Северный Венец,22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 яч.-3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3363	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3363\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 3/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3174 Яч.6 - РП-336 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Нефтяников проезд, 4 - Население проезд Нефтянников (инв. №3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-2 (под аркой)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3451 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3451	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3451\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45221		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45222		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3609\Энергетиков проезд, 10 - ТП-3609., проезд.Энергетиков 10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45231		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.6 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.434	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,95	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ МБУ "Дорремстрой" ул.К.Маркса, д.119	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45239		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 29А - ул.Автозаводская 29а, ж/дом - общ.учет /2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Любови Шевцовой ул, 59А - Л.Шевцовой 59 А ж/д -лифт и м.о.п./10 эт.5 п./, ул.Любови Шевцовой 59 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45242		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛ3 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛ3" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45246		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	РП 6 (6.3) кВ РП-203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45247		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3714\Энергетиков проезд, 6 - База, проезд.Энергетиков 6 (153)(ТП-3714)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 73А - строительная площадка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45257		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание УФРС, ул.Гончарова, 54 ; КЛ 0.38 кВ ж/д бул.Пластова, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орлова, д.28/58 (стройка)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45262		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45263		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Промышленная ул, 74А - Здание магазина, ул.Промышленная 74 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ввод от ТП-1749 руб.40; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-4_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ См-н "Лэтуаль"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ м-н ул.Кролюницкого,31А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45268		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45275		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк "Венец",ул.Марата,17; ВЛ 0.38 кВ Шашлычка, ул.Марата,7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45276		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5183 яч.5 - ТП-5188 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 Яч.7 - ТП-5183 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5188	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5188\Ленинского Комсомола пр-кт, 27А - ТП-5188 ООО "МИКС", пр-кт.Ленинского Комсомола 27 А	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ К.Маркса, д.26; КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ПС 10 (10.5) кВ СП-1161	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-1161\Карла Маркса ул, 24/12 - ж/дом - общ.учёт/5 эт., ул.Карла Маркса 24 /12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45279		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3490\Профсоюзная ул, 48 - ТП-3490, "Майор", ул.Профсоюзная 48	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45280		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 Яч.5 - ТП-2775 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2775\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45288		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.3 - ТП-5178 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж - комплекс фото-видео фиксации, ш.Московское 1 Ж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45299		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 15 - МКЖД, ул.Орджоникидзе 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Созидателей пр-кт, 36В - Нежилое здание, пр-кт.Созидателей 36 В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.4 - ТП-5177 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Созидателей пр-кт, 36В - Нежилое здание, пр-кт.Созидателей 36 В	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Докучаева ул, 12 - Докучаева 12 ж/д - м.о.п./4 эт.3п/, ул.Докучаева 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1092\Тимирязева 3-й пер, 7 - 3 пер.Тимирязева 7, ж/дом - общ.учет /4 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Октябрьская ул, 38 - ул. Октябрьская 38, ж/дом - общ.учет (145 кв.)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45313		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45318		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Галактионова,29-83,32-76,ул.Галактионова,29-83,32-76,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-335	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.2; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ РП-335\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Московское ш, 1Ж/2 - Московское шоссе 1Ж ж/дом - об.уч./2 эт.3 п./, ш.Московское 1 Ж/2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 25 - ж/дом, ул.Автозаводская 25 - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.1 - ТП-2657 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2254 яч. 1 - ТП 2657 яч. 2 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Димитровградское ш, 8д.8 стр.№2, №3; - Автотехнический комплекс, ш.Димитровградское 8 ; д.8 стр.№2, №3;	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2956 Яч.3 - ВЛ оп.135/7; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2956	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2956\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3715 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 39 - Октябрьская 39 ж/д - о/у./5 эт.4 п./, ул.Октябрьская 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, д.112	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Октябрьская ул, 0 - Рекламная конструкция №133, ул.Октябрьская- Западный Бульвар	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45348		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1921	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1921\Федерации ул, 126 - Нежилое помещение №1-5, ул.Федерации 126	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45353		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д Робеспьера, 2/79 (щ.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Ватутина,34,36, Северянка, Маяковского, 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.9 - Тп-1069 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.3 - РП-129 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1069	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1066 яч.7 - ТП-1069 яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3611	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45379		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3493 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3493	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3493\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 Яч.3 - РП-318 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Кирова ул, 36 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт., ул.Кирова 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2650	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2650\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 34	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 24 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 27 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1120\Робеспьера пер, 17/12 - гаражный бокс №105 в ГСК Ярус-1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177 № 0	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Кролюницкого, 6-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45398		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Автозаводская ул, 23 - Отдел ВК Ульяновской обл.по Засвияжскому р-ну г.Ульяновска, ул. Автозаводская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Пушкарева ул, 54 - Нежилое помещение №107-110, ул.Пушкарева 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2242 Яч.2 - ТП-2595 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 Яч.8 - ТП-2595 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2533	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2533\Отрадная ул, 79 - ж/д79, Вх., ул.Отрадная 79	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Автозаводская ул, 15А - ул.Автозаводская 15А, ж/дом - об.уч./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45412		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0

45413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4117 - ТП 4118 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4118 Яч.1 - ТП-4133 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4133 яч.5 до РП-409 яч.17 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4117	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4117\Металлистов ул, 1 - Нежилое помещение, ул.Металлистов 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 2А - Торговый киоск, ул.Автозаводская 2 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.5 - ТП-2593 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Северный Венец ул, 14 - ж/дом-общ.учет (43 кв.;9 эт.;1 п.), ул.Северный Венец 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448а\Героев Свири ул, 10 - Нежилое помещение, ул.Г.Свири 10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

45427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1324\Орджоникидзе ул, 16/114 - Многоквартирный жилой дом, ул.Орджоникидзе 16 /114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45429		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ПП-2960\Московское ш, 2 - ТП-2927. вх.Станция техобсл., ш.Московское 2 (расч в 9041 --- №6642 . был 573)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45432		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Школа(котел.),ул.Толбухина,21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 яч.11-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5194 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 Яч.6 - ТП-5194 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5194	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5194\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1пер.Маяковского 1-5,2-14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 57 - Камышинская 57 ж/д - м.о.п./5 эт.4 п., ул.Камышинская 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		РП 6 (6.3) кВ РП-321	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 Яч.13 - ЦП-МиниГЭС Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.3 - РП-321 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РЕКЛ-РП-312_2	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Полбина ул, 3 - Оборудование тел. связи, ул.Полбина 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная, 6а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45452		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45453		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45454		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

45456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45457		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 Яч.6 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УРЛЗ яч.407; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\50-летия ВЛКСМ пр-кт, 22А кор 2 - 50 лет ВЛКСМ 22 А корп.2. ж/д ОУ/12 эт.1 п.(э/пНН), пр-кт.50-летия ВЛКСМ 22 А кор 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Гая пр-кт, 7 - Узел связи, пр-кт.Гая 7 (подвал, между 1 и 2 подъездами)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Баумана 3-й пер, 2 - 3 пер.Баумана 2. ж/дом - м.о.п./4 эт.3 п./, пер.Баумана 3-й 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1822	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Труда 6-16,18А,20А,7-21,35-41.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.5 - ТП-4187 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4187\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Гагарина ул, 31/2а - Творческая мастерская, ул.Гагарина 31 /2а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Героев Свири ул, 10а - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом МЖК ул.Гончарова, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45472		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3369	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3369\Центральная ул, 1 - им. Карамзина п., Верхняя Площадка 1, ж/д - о/у /5 эт.(Центральная 1)	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
45475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1824 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.3 - ТП-1824 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1823 яч.3 - тп 1824 Яч.3 ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1824	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ насосная ЦТП, пр.Нариманова,93А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ком.сектор,ул.Гончарова д. 31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45481		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 166 - Ж/д, ул.Радищева 166	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 31 - ул.Октябрьская 31, ж/дом - м.о.п./5 эт.,3 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ Фабрика "Бостон", ул.Буинская, д.15; КЛ 0.38 кВ ГРП	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 166 - Ж/д, ул.Радищева 166	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4128	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4128\Ш023 - 1\Line-Abn1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45502		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1143\Герасимова ул, 0 - строительный вагончик, ул.Герасимова с.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	РП 10 (10.5) кВ РП-518	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 24/176 - Крышная котельная, ул.Докучаева 24 /176	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
45509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Робеспьера, 100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-515\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

45516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 Яч.3 - ТП-5153 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5153 Яч.7 - ТП-5160 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5160 яч.2 - ТП-5161 яч.1; КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5160\Ш04 - 1\Line-Abn1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45519		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная,ул.Ср.Венец,17А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2); КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 ЯЧ.15 до ВЛ 6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4110\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Генерала Тюленева пр-кт, 3 - Киоск, пр-кт.Генерала Тюленева 3 /м-н 27/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,аптека, ул.Орджоникидзе,57	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
45528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 1 - земельный участок	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45529		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 223 - Автозаводская 2/23 ж/д - о/у./3 эт.5 п./, ул.Автозаводская 2 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.1 пр.институт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45536		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5067	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5067\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45538		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.1; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.2; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.3; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.5; КЛ 0.38 кВ Дом Советов каб.4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.5 - ТП-5193 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.1 - РП-516 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 3 - КНС, п. Карлинский	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2 (гараж)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 4\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.5 - ТП-5004 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.1 - ТП-5004 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.5 - РП-501 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5001\Ш04 - 3\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.2; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2218 р.2 до магазина по ул. Ростовская, 14 АПВБ 3х35+1х16 К.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3070\12 Сентября ул, 79 - мини-кафе, ул.12 Сентября 79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Карла Маркса ул, 6, разб.чертеж м95 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Карла Маркса 6 черт.м95	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Автозаводская ул, 129 - ул.Автозаводская 12/9, ж/дом - об.уч../2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.8 - ТП-1089 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д по ул. Можайского,15,17,19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45573		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45574		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ НТО, ИП Марков по ул.Нариманова, д.63	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5075\Инженерный проезд, 18 - сооружения-подъезды и стоянки, проезд.Инженерный 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45581		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.19 - ТП-4191 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4191	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4191\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

45587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.6 - ТП-5103 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.6 - ТП-5102 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\ШО4 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\ШО4 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45604		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 2 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Радищева,145 (вв.1 щ.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45614		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.10 - ТП-4169 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.6 - ТП-4172 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 8 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45622		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 59 - Камышинская 59. ж/д общ.уч /5 эт.6 п./, ул.Камышинская 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Пушкарева ул, 26 - Нежилое помещение, ул.Пушкарева 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 №1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3208 Яч.6 - ТП-3620 Яч.3 К.-А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45633		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Пожарского ул, 29А - Пожарского 29 А ж/д - о/у /5 эт.4 п./, ул.Пожарского 29 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.3 - ПП-1020 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 6 и 6А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1167\Радищева ул, 164 - ул.Радищева 164, ж/дом - общ.учет/54 кв.,9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Карюкина,9,13,19,23,25, 2 пер.Водников,2-10,3-7,ул.Пролетарская,25-37,ул.Радищева,8А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45641		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45643		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45646		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45647		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП3448А Яч.2 до ТП 3460 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448а Яч.3 - РП-307 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Гая пр-кт, 35 - пр.Гая 35, ж/дом - общий учет и м.о.п./3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45648		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-2336 Яч.16 - ТП-2336 Яч.кл	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45651		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.5 - ТП-2790 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.6 - РП-227 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2372	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2372\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Верхнеполевая ул, 21 - Базовый блок для ИСУ, ул.Верхнеполевая 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
45658		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Автозаводская ул, 15А - Узел связи, ул.Автозаводская 15 А (между 1 и 2 этажами, 2 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 6 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3003\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

45666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 35 - Узел связи, ул.Октябрьская 35 (подвал, 2-й подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - н/ж помещение №12/33/34, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,55-59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Арго-стройинвест,ул.Гончарова,44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45675		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45676		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1119\Красноармейская ул, 142 - Нежылые помещение №36 37, ул.Красноармейская 142	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 14 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45683		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45684		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.К.Маркса,33/2 (п.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45687		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 130 - Узел кабельной связи, ул.Радищева 130 (ООО "УК Управдом ЖК и СР")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.5 - РП-335 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3825	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3825\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
45690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева,173	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45691		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Карюкина,17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд., ул.Карюкина,17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45703		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса,42	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45707		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45710		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Новосондецкий б-р, 4А - Помещение, б-р.Новосондецкий 4 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45712		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45714		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Радищева ул, 172 - ул.Радищева 172,ж/дом-лифт и м.о.п/9эт.,1под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.6 - ТП-5086 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4139\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
45720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2796	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1099\Маяковского ул, 9 - ул.Маяковского 9, ж/дом - общ.учет/4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.5 - ТП-5152 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.3 - РП-514 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45733		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 1 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Лесная, 13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Тухачевского ул, 19 - в/ч 83531, ул. Тухачевского 15	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова,106	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Фрунзе,45	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
45749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Подворье Русской Провославной Церкви, пер.Пожарный, д.3,5	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45755		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 9 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 9 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 1 - 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-346	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 10А - ТП-1 П-1117	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45771		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Шевченко, д.78-112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45777		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45780		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2243\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Горького пл, 11 - ж/дом, пл.Горького 11 - об.уч../4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ улич. освещен	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45786		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45787		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45788		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда" Радищева, 132	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж помещение, ул.Радищева 149	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
45796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Н/ж пом.(3.4.13-16), ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - нежилое помещение №10, ул. Радищева 149 (минус. в №4666, об.4/9)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Аптека, ул.Ул.Громовой,2А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1170\Докучаева ул, 28 - Докучаева 28 ж/д - лифт и м.о.п./12 эт.1 п./, ул.Докучаева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 4 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45806		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 4 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 5 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45810		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ перемычка 10 кВ РП-106Н на Т1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	РП 10 (10.5) кВ РП-106Н	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Техникум,ул.Марата,2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ул. Юности, 5, вв.2 пр.институт	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45820		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежил помещ 1-ого и 3-го этажа, ул.Юности 5	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 10 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.2 - ТП-5016 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.4 - ТП-5016 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45829		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
45835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2582	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2991 яч.1 - ВЛ оп.107/17; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2991\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Шкаф оптического узла в ж/д ул.Кролюницкого, 20 ООО "Альфаком-Центр" г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45839		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Крышная котельная, ул.Кролюницкого 20 (минус. в №3703, об.11/1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Крышная котельная, ул.Кролюницкого 20 (№10042, об.1)	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до д/с №64 по пр. Полбина, 12 к.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2527 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 Яч.2 - ТП-2527 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Тюленева пр-кт, 3 - Умрихина В.А. Кафе "Орбита 2", пр-кт Тюленева 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45847		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45850		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45851		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Гафурова 35-39	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.6 - РП-403 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4154\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45858		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2199\Московское ш, 64А - Произв.база, ш.Московское 64 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45862		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Тюленева пр-кт, 5кв.147 - Нежилое помещение, пр-кт.Тюленева 5 кв.147	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1881\Репина ул, 0 - "Народный сквер", между жилым домом №55 №47 по ул.Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2577 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 Яч.3 - ТП-2577 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ <Obje ct>	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5078	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5078\Созидателей пр-кт, 15 - ГСК "Монолит", пр. Созидателей 15 от ТП-5078 (2068)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Отрадная ул, 83 - Парикмахерская "Ксения", ул. Отрадная 83	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45868		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 ..; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер. Ватутина,31-53, 32-54; ул. Урицкого,42-72; ул.Толбухина,3-7; ул.Белинкого, д.4,6; ул.Чайковского, д.2-6, ул.Урицкого, д.23 (ССС "Урицкого-2")	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1510	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Сурова,4-10, 2 пер. Сурова,1-9,2-12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.6 - ТП-4081 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 Яч.2 - РП-402 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Белокоз Н.В., ул.Автомобилистов 8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - Андреева Л.Ю, ул.Автомобилистов 8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8 - ТП-3422, ул.Автомобилистов 8 (217-20; 4376;3955;4605-192,194)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1306\Мира 2-й пер, 21 - Ж/д , пер.Мира 2-й 21 (4130-7)	0,4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
45877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2348	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2348\Автозаводская ул, 61А - ул.Автозаводская 61 А, ж/дом - об.уч../3 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45878		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45879		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>89; КЛ 0.38 кВ <Object>59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Александра Матросова ул, 22 - ул.Матросова 22, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>89; КЛ 0.38 кВ <Object>59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931яч.3-ВЛ 10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 0.38 кВ ТП-3490 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

45888		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931яч.3-ВЛ 10кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б; КЛ 0.38 кВ ТП-3490 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1; КЛ 0.38 кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 74	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45892		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р. Люксембург,12А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45895		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45898		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Московское ш, 82 - Рекламная конструкция №61,Московское ш, д.82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Рейна,29-35,22,30-40, ул.Симбирская29-39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45901		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45904		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 25 - Рекламная конструкция №956, ул.Юности 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45909		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
45911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 145 - Оборудование тел. связи, ул.Радищева 145	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

45918		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 Яч.6 - ТП-2868 Яч.2; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2868\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3422\Автомобилистов ул, 8А - Производственная база, ул. Автомобилистов 8А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45921		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45923		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45924		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Октябрьская ул, 35 - ул.Октябрьская 35, ж/дом - об.уч../5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45935		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.6 - ТП-5143 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.2 - РП-514 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45938		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Казанская ул, 105 - МКД, ул.Казанская 105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова, 14 вв.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45947		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. К. Маркса, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 23 - ул.Островского 23, ж/дом-общ.учет/12 эт.,1п.,48 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.1 - РП-502 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 12 - комплекс фото-видео фиксации ГИБДД, пр-кт.Генерала Тюленева 12 (13А)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 оф.13 - Маркетинговый центр, ул.Радищева 149 оф.13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45956		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3435\Профсоюзная ул, 29Б - Фабрика мягкой мебели, ул. Профсоюзная 29 Б (1549)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1129 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1128 Яч.1 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1128 Яч.1 - КЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ РП-106 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 106Н яч.19 - ВЛ оп.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1129	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Кобзева, 12,16, 58-66	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Кролюницкого ул, 20 - Кролюницкого 20. ж/д общ.уч/90 кв./, ул.Кролюницкого 20	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
45963		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45964		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45965		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45968		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Судебный департамент, ул. Д. Ульянова, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45977		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45978		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Полбина ул, 35 - ул.Полбина 35, ж/дом - 0б.уч/5 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45980		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45981		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Красноармейская,132; КЛ 0.38 кВ ПГК "Маришка",ул.Федерации,60А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
45983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45984		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

45985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45986		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Восточная ул, 3 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45991		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5-148 - Магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 5 -148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45996		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 142 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14, корпус 2 помещения 15,16,37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
45999		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46000		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46001		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46013		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46015		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46016		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46024		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46027		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/дом-лифт и м.о.п./9 эт.,5 п./, пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Генерала Тюленева пр-кт, 5 - ж/д - общ.учет 180кв., пр-кт.Генерала Тюленева 5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

46029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 112	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корп.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46033		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27 (п.5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46037		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46039		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46040		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46041		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46045		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1197 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1197	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46047		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5151	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5151\Созидателей пр-кт, 14 - Магазин , пр.Созидателей 14	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
46048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ефремова ул, 107 - Ефремова 107. ж/д общ.уч ./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46050		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 12-16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46054		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 р.8 до ж/д по ул Пушкарева, 52; КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛЗ каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛЗ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛЗ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3121\Спуск Степана Разина ул, 0 - ТП-3075 мост ч/з р.Волга, (ТП-73; РЖД, ОАО)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46058		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.1-Т1-6 кВ {0}	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46066		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46073		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 0 - Рекламная конструкция №207, ул.Шолмова (ресторан Охотничий)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Камышинская ул, 4/пер-к с ул.Шолмова - Билборд №209, ул.Камышинская 4 /пер-к с ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46079		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Полевая ул, 7 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46085		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5068	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5068\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46087		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46088		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1643\Нариманова пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Нариманова (у памятника им.Нариманова)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46103		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ленинского Комсомола пр-кт, 2475 - Магазин, пр-т Лен.Комсомола 24, кв.75	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ по 1 пер. Ватутина 21-29,22-30, 2 пер. Ватутина 21-29,22-30, ул.Баумана,4-10,3-11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46107		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5173\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3362	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3362\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 21 - Магазин , ул.Островского 21,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46112		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корпус 2 - Оборудование тел. связи, ул.Отрадная 14 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корпус 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корпус 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46114		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Владимирская ул, 18 - Мкд, ул.Владимирская 18 (ПОИЗ "Нептун")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орлова 27а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46119		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46121		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46122		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46130		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46135		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-4189 яч.1 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4159 до ВЛ-6кв.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.3 - ТП-4159 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.5 - РП-403 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4189	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4189\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46136		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46138		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46149		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46150		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\Центральная усадьба ул, 17 - 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 3 пер.Маяковского,32-60, 31-45, ул.Толбухина,53,55,56, ул. 3.Космодемьяснкой,33-67,28-70,светофор ул.Толбухина,57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46155		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1649 Яч.1 - РП-128 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1649	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Громовой,2а вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Бассейн, ул.Энгельса,17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46158		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч. 4 - ТП-2259 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.3 - ТП-2259 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\ШО4 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46164		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.2 - РП-504 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46173		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2788\Отрадная ул, 16 - ул.Отрадная 16, ж/дом - общ.учет 150кв.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46178		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.2 - ТП-3555 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3434	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3434\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
46179		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 19 - ж/дом, ул.Островского 19 - лифт и м.о.п./12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46181		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - Офис (подвал и первый этаж), ул.Станкостроителей 18	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
46182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - нежилое помещение,ул.Станкостроителей 18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46183		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\Островского ул, 19 - ж/дом-, ул.Островского 19 -,общ.учет/12 эт., 1п.,48кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Станкостроителей ул, 18 - Аптека, ул.Станкостроителей 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ломбард,пер.Комсомольский,11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2388\Московское ш, 8 - ТП-2388 База, ш.Московское 8	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46188		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46192		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная вв.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,11,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46200		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46201		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Центральная усадьба ул, 32 - 1 отопление	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1309 Яч.3 - ТП-1886 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1886 яч.1 - РП-106Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1309	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ Фаброка "Бостон", ул.Буинская, д.15; КЛ 0.38 кВ ГРП	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46208		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2587 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 Яч.8 - ТП-2587 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46209		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Нариманова 2-й пер, 0 - ул.Юности - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №955, пер.Нариманова 2-й 0 - ул.Юности	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А - Рекламный щит, ул.Шолмова 5 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1133\Маяковского ул, 20 - ул. Маяковского 20, ж/дом - м.о.п. /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ к.т. Художественный,вв.1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1126\Радищева ул, 149 - Нежилое помещение, ул.Радищева 149	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3302 Яч.4 - ТП-3303 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3302	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Генерала Мельникова ул, 0/ул. Камышинская - Светофорный объект, ул.Генерала Мельникова 0 /ул. Камышинская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46218		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 6 - Лыжная база, ул. Юности 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1413а\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева",ул.Радищева 150 (7826)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5под.1 - Нежилое помещение, ул.Шолмова 5 под.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1413а Яч.1 - ПП-1413 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2- ТП-1413 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1413а\Радищева ул, 150 - ООО"Радищева" от ТП-1413А ,ул.Радищева 150 (9991-9)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

46222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46224		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46226		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46227		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46229		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46232		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46233		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Уютная,11,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46235		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1117\Новая ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46236		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46237		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.5 - ТП-1126 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1106 Яч.6 - РП-106Н16 яч.; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1126	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ГСК "Звезда" Радищева, 132	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1060 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Юности ул, 5 - нежил помещ 2-ого этажа,ул.Юности 5/96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46241		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2861 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.1 - ТП-2673 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 Яч.3 - РП-227 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2861	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2861\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46245		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
46246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46249		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46251		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46259		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46261		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина, 27А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5251\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46265		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0 - Торговые павильон 2, ул.Промышленная 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46266		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46270		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Шолмова ул, 0/Отрадная - Электрозащитная установка для газопровода выс. давл, ул.Шолмова 0 /Отрадная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гагарина 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46274		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46281		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46285		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Поэта Благова ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46290		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3797 яч.12 доПП 3932яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 - Оп. №65; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3932 яч.5 до ВЛ 10кВ. в (стор. 3023); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3023 - ВЛ № 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3023 Яч.3 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3797	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3797\Тургенева пер, 9 - Админ.-произв здания, пер.Тургенева 9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46295		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Зеленая ул, 3 - Общежитие, ул.Зеленая 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Зеленая ул, 3 - Общежитие, ул.Зеленая 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46303		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1340 яч.-Т1-10кВ {0}; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46308		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ленина ул, 109 - ул.Ленина 109, ж/дом - м.о.п./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46310		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 0 - АГЗС, пр-кт.Нариманова северо-западнее ж/д №107	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46311		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46312		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Новогородская,12А,котельная (вв 1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5Б - Магазин "Хозтовары", ул.Шолмова 5 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46325		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46327		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46328		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46330		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - ж/д - общ.учет , б-р.Львовский 16 /79кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0/пр-т Генерала - Рекламная конструкция №642, пр-кт.Ленинского Комсомола 0 /пр-т Генерала Тюленева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 16 /18эт.1под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46335		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46336		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4085	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская.5/39	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-3РУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Освещение ТП; КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2263 Яч.2 - РП-204 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4082 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_4; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46347		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1142\Герасимова ул, 5г - ММ «Саланг», г. Ульяновск,ул.Герасимова 5 г,п.Баратаевка	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46350		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46361		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.1 - РП-226 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
46362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46363		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46364		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46365		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46369		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46370		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46372		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Стоматология,ул.Кузнецова,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46373		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46374		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46375		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46380		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46381		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46382		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3628-яч.4 - РП-330-яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3628	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46389		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1631	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А; КЛ 0.38 кВ котельная 1, вв.1, Ордж.,56А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1648 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.3 - ТП-1648 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1638 Яч.5 - ТП-1779 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1779 Яч.6 - РП-108 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1648	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Библиотека УлГТУ, ул.Сев.Венец,32	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46395		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 на ТП-2685, ул.Невского 2 В	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46397		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Невского ул, 2В - от РП-205 яч.17,18 от ТП-2685, ул.Невского 2 В (6424)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1117\Центральная усадьба ул, 32 - ж/д -м.о.п.(3эт.4 под.), ул.Центральная усадьба 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46401		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46402		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5040\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46406		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46408		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.8 - ТП-2566 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46415		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4192\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46417		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Камышинская ул, 57 - Светофорный объект, ул.Камышинская 57	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-226	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46421		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т!; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46424		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ 5 эт. ж/д ул.Бакинская 44 (вв.1)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1312 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.5 - ТП-1312 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 Яч.3 - ТП-1205 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1312	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.здание,улЭнгельса,22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 яч.3 - ВЛ оп.42; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1146\Зои Космодемьянской 2-й пер, 21а - 2-й пер.Зои Космодемьянской 21 А ж/дом -общ.учет./2 эт.,2 п.,16 комнат/,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46439		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.3 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.105	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2267\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46445		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3009 Яч.3 - ТП 3017 Яч.7 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.2 - ТП-3618 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 Яч.4 - РП 310 Яч.17 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3009\Ш04 - 1\Line-Abn1_15	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46449		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46451		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46455		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46459		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46460		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1634 Яч.3 - РП-108 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1117	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Торг.эконом.техникум	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.2 - ТП-4042 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Врача Михайлова ул, 43 - ж/дом - общ.учет/158 кв.,5 эт.,3 п./, ул.Врача Михайлова 43	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 67А - Рекламный щит, ул.Промышленная 67 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46466		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Фасадная ул, 6я - Нежилое помещение, ул.Фасадная 6 я п. Пригородный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1749 руб.34; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5\ул.Гончарова,44; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1749-5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ПС 10 (10.5) кВ СП-1749-5 (ул.Гончарова,44)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Инспекция по труду,ул.Гончарова,44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Котельная,	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46469		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
46470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46471		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46474		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. У.Громовой, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 28 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2790 Яч.1 - РП-227 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2790	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2790\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

46485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46486		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46489		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Генерала Тюленева 13 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 0 - Кюрегян В.К. магазин, ул.40-летия Победы 0	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2344	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2344\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3187\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
46498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5221\Врача Сурова пр-кт, 37 - ТП-5221 Вход, пр-кт.Врача Сурова 37	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
46499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 46	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 3 - ул.Шолмова 3, ж/дом - общ.учет/5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46511		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13 - Магазин, пр.Тюленева 13-3 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0-б-р Новосондец. - светофорный объект Т-7, пр-кт.Ленинского Комсомола -б-р Новосондец.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Генерала Тюленева пр-кт, 13 - Продуктовый магазин, пр-кт.Генерала Тюленева 13 под.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 0 - светофорный объект ,на перекрестке ул.Шолмова - ул.Корунковой	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2585 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч5 - РП-220 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Шолмова ул, 0 - Торговый павильон , Ю-В здания №11 по ул. Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Зеленая ул, 1 - БССС, ул.Зеленая 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - лифт и м.о.п. /9 эт., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46522		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.4 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 16 - ж/д - об.учет318кв., ул.40-летия Победы 16	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 43 - Рекламный щит, пр.Ленинского Комсомола д.43	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46526		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3184 яч.-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1158 Яч.2 - РП-102 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1158	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1158\Карла Маркса ул, 17 - Мухаметзянов, ул. К.Маркса 17	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.6 - ТП-5014 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.2 - РП-501 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 38	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46531		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 49	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 63 - Рекламная конструкция №203, ул.Промышленная 63	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46537		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Маяковского ул, 8 - Узел связи, ул.Маяковского 8 (2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46543		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 0/с-з перес. с Невс. - Рекламная конструкция 3х6 №202, ул.Промышленная (с-з пересечение с ул.Невского)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5А/ул.Промышленная - Рекламная конструкция №210, ул.Шолмова 5 А/ул.Промышленная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46546		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1001	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева, д.63	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,16; КЛ 0.38 кВ Киоск "Дамба"	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46549		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2694	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2694\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ <Object>111,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46551		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46552		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46554		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №692, пр-кт.Ленинского Комсомола 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.2 - РП-204 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46560		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46561		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Творческая мастерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46567		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Творческая мастерская, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - Магазин , б-р.Новосондецкий 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - Нежилое помещение №22-26, б-р.Новосондецкий 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - БС, пр-кт.Ленинского Комсомола 35 (3148-3)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

46571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Новосондецкий б-р, 6 - ж/дом - общ.учет /323 кв./, б-р.Новосондецкий 6	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
46573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35 - Нежилое помещение№6-9,28-31,36,37,48,49, пр-кт.Ленинского Комсомола 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46575		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46576		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46577		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46578		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2229	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2229\Московская ул, 72 - База ТП-2229, аврийный режим, ул. Московское шоссе 72 (1196-5235,5240,5001)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красногвардейская,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5 - дог.тП на инд.ж/д по ул.Ломоносова, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46586		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46589		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46590		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46598		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46599		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46605		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 42 - ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,6 п./, ул.Тельмана 42	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

46608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ тр-р11; КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч.1- ПП -1898; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40К-2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.40 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса, д.55-101	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 35А - здание магазина "Кооператор", пр-кт.Ленинского Комсомола 35 А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46615		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46617		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 3-й пер, 53	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46619		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46620		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46626		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46631		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46632		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Промышленная ул, 85/пер. с ул.Шолмова - Рекламная конструкция №209, ул.Промышленная 85 /перекрёсток с ул.Шолмова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 10 - ул.40-летия Победы,10-лифт и м.о.п.- /500кв.,9 эт.,14 п./	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0
46636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 10 - ул.40-летия Победы 10, ж/дом - общ.учет /500 кв./	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0

46637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 22 - подсобное помещение, пр-кт.Врача Сурова 22 1 эт . 1 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТРК "Репортер",ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8А - индивидуальный жилой дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.3 - ТП-4069 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.1 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46644		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46645		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дизельная, УВД.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46652		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46653		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 39 - Рекламная конструкция № 691, пр-кт.Ленинского Комсомола 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Н.-Полевая,2-80,1-53, пер.Робеспьера, 27-35,24-28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 39 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46663		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ АСБ- 3 Х 120; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	РП 10 (10.5) кВ РП-402	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46674		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46679		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46680		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 21 - У.О. ж/дома, б-р.Львовский 21	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	РП 10 (10.5) кВ РП-109	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-109\Дмитрия Ульянова ул, 9 - Нежилое помещение, ул.Дмитрия Ульянова 9	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Гагарина ул, 11 - офис, ул.Гагарина 11 кв.4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46695		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Гагарина ул, 11 - ул.Гагарина 11, ж/дом - общ.учет /5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46697		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46698		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46705		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 4-й пер, 56 - 4 пер.Советский 56, ж/д	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф.	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3469\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46716		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4007	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.4 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3436	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3436\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 50 - Магазин "Новый свет", ул.Полбина 50	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 62А - БС "Диспетчреская" (тер. стоянки), ул.Локомотивная 62 А (3148-95)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 39 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46724		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46726		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кузнецова,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.5 - РП-111Н Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Кузнецова,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46730		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 0\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Энгельса,16; КЛ 0.38 кВ Киоск "Дамба"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\40-летия Победы ул, 14 - нежилое помещение.40-летия Победы ул.,дом №14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46736		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Радищева, 102 корп.1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46739		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46741		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46742		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46744		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гагарина,23 (под.6)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46746		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46749		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 52 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 52 - 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 7/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5243 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5213 яч.8 - ТП-5212 яч.4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46774		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46775		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5144 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5143 Яч.3 - ТП-5144 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.5 - ТП-5143 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5141 Яч.1 - РП-514 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
46776		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 48/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46784		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_17	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 1/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 55	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46791		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46792		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46793		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.2 - РП-129 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина,49 (ЭЩ-3)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46794		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4171\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46795		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 39	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46801		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4124 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.3 - ТП-4124 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4124	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.1 - РП-502 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5033\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46814		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.ВерхнеПолевая, 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46817		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46819		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.1 - Нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46821		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46822		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	РП 6 (6.3) кВ РП-234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46823		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46824		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Тельмана ул, 38гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46826		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46827		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2961 Яч.<Object> - ПП-2960 Яч. 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2961	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2961\Александровская ул, 28 - ТП-2961вход(тупикТП-2960 УльГЭС), ул.Александровская 28	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

46828		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Богдана Хмельницкого ул, 19А - Киоск, ул.Богдана Хмельницкого 19 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46830		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-18	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-18\Новая ул, 1б - Мастерские-с.Отрада, ул.Новая 1 б	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
46832		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46833		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46834		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46835		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46836		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2352 Яч.4 - ТП-2359 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46838		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3364	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.8 - ТП-5107; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5107	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Наганова ул, 14 - ТП-5107, "Авторай-Заволжье", ул.Наганова 14 (2489-4605)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46842		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Октябрьская ул, 53А - ул.Октябрьская 53 А, ж/дом - лифт и общ./9 эт.,1п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46843		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46845		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1220	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 3й пер.Ватутина, д.5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46846		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - КТП-1760, БС Т-2 Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
46847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4004н до ВЛ10кВ (в стор. ТП-4024); ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4177 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4004Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4004Н\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46848		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова,16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№24; КЛ 0.38 кВ ФНС, ул.Кузнецова, 16А; КЛ 0.38 кВ резерв.руб.№22; КЛ 0.38 кВ Спальный корпус, ул.Плеханова; КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова; КЛ 0.38 кВ ул.освещен; КЛ 0.38 кВ Резерв №8 ..; КЛ 0.38 кВ Пищеблок госпиталя ветеранов; КЛ 0.38 кВ Соц.страх., пер.Кузнецова,16; КЛ 0.38 кВ Гостиница (вв.2),ул. Плеханова, 1; ВЛ 0.38 кВ Адм. здание,ул.Плеханова 10А; КЛ 0.38 кВ Ресторан (вв2),ул.Плеханова,1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.<Object>_1 - ТП-1771 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46853		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3095а яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3095а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3095а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4155\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46856		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46857		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Гафурова, 45	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46859		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.4 - ТП-3459 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3054\Гая пр-кт, 20 - Узел кабельной связи, пр-кт.Гая 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46860		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46861		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2392 Яч.<Object> - ТП-2392 Яч.3; КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.3 - РП-129 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит2)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46864		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46865		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46866		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46867		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 96 - Рекламный щит, ул.Локомотивная 96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 96 - Рекламная конструкция №349, ул.Локомотивная 96	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46869		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 10А - Стройка индивидуального ж/д, ул. Репина 10 А (минус. в №9002, об.285/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46870		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Хрустальная ул, 24 - Хрустальная 24. ж/д - о/у /5 эт., ул.Хрустальная 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46871		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46872		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Самарская ул, 16 - Киоск, ул.Самарская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46873		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2538 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 Яч.2 - ТП-2538 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.20 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.216	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Самарская ул, 16 - Магазин, ул.Самарская 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.8 - ТП 2565 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.2 - ТП 2564 Яч.4 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 Яч.6 - РП-227 Яч.19; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Рябикова ул, 0 - Киоск №10 , ул.Рябикова /ост.Станкостроителей/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46876		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4018 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №910, пр-т.Нариманова	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46880		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46881		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2580\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46882		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2353	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2353\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46885		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 15 - ул.Локомотивная 15, ж/дом-общий учет/4 эт., 2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 15 - ул.Локомотивная 15, ж/дом - м.о.п./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46887		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 15 - Узел связи, ул.Локомотивная 15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46893		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46894		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 10В - Усадьба пчеловода, ул.Репина 10 В (минус. в №9002, об.285/3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46896		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Трудовая ул, 4 - ул.Трудовая 4, ж/дом - общий учет /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46897		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Диспетчерская ул, 10 - ул.Диспетчерская 10, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46899		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Докучаева,1-7, Фурманова,4-8, О.Кошевого,33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46900		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4); КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2; ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1); ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.418	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4011	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4011\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46902		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 7	6	2	0	2	0	0	0	2	0	0
46903		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ		ТП 6 (6.3) кВ ТП-3165	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ Шина_НАМИ; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 13; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 11; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 9; КЛ 6 (6.3) кВ АСБ_120 яч. 7	6	2	0	2	0	0	0	2	0	0
46904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 17А - Спорткомплекс"Мотор" ул.Трудовая 5 / ул.Локомотивная 17А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 64 - Рекламная конструкция №357, ул.Локомотивная, 64	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46906		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - БИЛБОРД №358, ул.Локомотивная, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - БИЛБОРД №356, ул.Локомотивная, 70	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46908		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - ул.Локомотивная 70, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 70 - ул.Локомотивная 70, ж/дом - м.о.п./2 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Нежилое помещение, ул.Радищева 26 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46912		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46914		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46915		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46916		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46919		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46920		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46922		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46925		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2586 Яч.6 - ТП-2593 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.5 - ТП-2593 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2586	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2586\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46926		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4158 Яч.6 - РП-403 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4158	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4158\Заводской проезд, 27 - Магазин, проезд.Заводской 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46929		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46930		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46931		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46932		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46933		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46934		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46936		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46937		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Верхнеполевая ул, 1/16 - Нежилое помещение, ул.Верхнеполевая 1 /16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46939		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46942		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46943		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 А/ 1 под. - Узел связи, ул.Радищева 74 А/ 1 под.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46945		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ 2 пер. Ватутина,29-53, 32-54; ул.Белинского, 8,10; ул.Чайковского, д.8,10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46948		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 47А - индивидуальный жилой дом	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46949		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46950		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5213 яч.8 - ТП-5212 яч.4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46951		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.4 - ТП-5216 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.2 - ТП-5219 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5213 яч.8 - ТП-5212 яч.4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46952		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46954		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2396\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46955		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46957		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46958		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46959		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46960		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33кв.73 - нежилое помещение, пр-кт.Ленинского Комсомола 33 кв.73	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46961		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46962		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЩС-5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46967		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57/2 - пр-т Гая 57/2 . ж/д - о/у /12 эт., пр-кт.Гая 57 /2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
46969		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46970		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

46971		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46972		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46973		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46974		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5247 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5247	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5247\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46979		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0 - Рекламная конструкция №353, ул.Локомотивная (ж/д вокзал)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
46980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

46982		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника и гаражи, ул.Локомотивная 13	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
46985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 13 - Поликлиника, ул.Локомотивная 13 (процедурный кабинет)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Многоквартирный жилой дом, ул.Радищева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - ТП-5196 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5196	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46990		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2279\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46992		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.7 - ТП-5124 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5122	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
46993		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2522\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Трудовая ул, 0 - Киоск (около ТП-21), ул.Трудовая 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

46996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46997		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ср.Венец,23а (под.2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
46998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4; КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4089\МТС-1 ул, 12 - ТП-4089 Произв.база№3935., ул.МТС-1 12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.2 - ТП-1325 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1212	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Гафурова,11а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47002		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47005		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47008		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 0/(юго-вост.стр.№66) - Рекламная конструкция №416, ул.Локомотивная 0 /(юго-восточнее строения №66)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47009		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47010		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 23, 20 и 22, 25 - светофорный объект Т-7, к СОШ №86	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47011		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ жил.сектор,ул.Гончарова,31/1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47012		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2693\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47014		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47017		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47018		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47020		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47022		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - ж/дом - общ.учет, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
47023		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Парикмахерская, пр.Ленинского Комсомола 33, п.3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 33 - Нежилое помещение №1234-1236, пр-кт.Ленинского Комсомола 33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47025		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 16 - Мастерская, б-р.Львовский 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47026		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 113 - Рекламная конструкция №350, ул.Локомотивная 113	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47028		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47029		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47030		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47031		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47032		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.13-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-205	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47035		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47036		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 57А - Киоск, пр.Гая 57 А /у кафе "Семь ветров"/	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47038		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.5 - РП-ВСО Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-ВСО - ЦП-Восточная Яч.110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4080	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4080\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ АШВБББА; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5213 Яч.3 - ТП-5216 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5216 Яч.1 - ТП-5219 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5213	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5213\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47042		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1)_1; КВЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (1); КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ГПП ПС Заволжская Яч.2 - ВЛ № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4148	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4148\Шоферов ул, 1 - ТП-4148 неж.помещение Кузнецов А.Н. (Новиков), ул.Шоферов 1 (8649)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47048		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47049		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.3 - ТП-5024 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.5 - ТП-5023 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5019 Яч.3 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5024	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47052		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ИЛк-1,ул.Орлова,29 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47053		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2564\Рябикова ул, 37 - Нежилое помещение, ул.Рябикова 37	0,4	5	0	0	5	0	0	5	0	0
47054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47056		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47057		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47059		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47060		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47061		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47062		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47063		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 32 - Адм.здание, ул.Минаева 32 (ОАО " Ульяновскнефть")	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47064		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47067		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47068		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47074		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1206	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Рыбный павильон,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47075		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47076		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47077		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47078		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47080		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47081		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3607 яч.4-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3606б Яч.1 - ТП-3607 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-3606б Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3607	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3607\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47082		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47083		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47084		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

47085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47086		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Офис, ул.Радищева 26 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47089		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47092		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - н/ж помещение офис №3, ул. Радищева 26 А (минус. в №3434, об.5/5)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47093		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 26А - Нежилое помещение, ул. Радищева 26 А оф.4 (минус. в №3434, об.5/4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47094		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47095		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2962 Яч.1-ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.155 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2258 КЛ оп.73-74; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.4 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.6 - РП-231 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2962	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2962\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47096		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26 - проезд Полбина 26, ж/дом -об.уч./5 эт.,4 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47097		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47098		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10		ПС 110 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10	110	КЛ 0.38 кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10\Димитровградское ш, 22 - АЗС-51, ш. Димитровградское 22	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47099		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47100		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.О.Кошевого, д.99	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47101		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.военкомат	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47102		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Полбина проезд, 26А - Н/Ж помещение, проезд.Полбина 26 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3303 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47104		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3032 Яч.5 - ТП-3173 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Кирова ул, 2 - БС, ул.Кирова 2 (3148-12)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47105		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47106		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47108		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0

47110		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-515	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_17; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_16; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_15; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_14; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_10; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.9-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 Яч.7 - РП-122 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.4 - РП-122 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн.рубильник №5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47113		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47115		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Локомотивная ул, 11А - ЦТП, ул. Локомотивная 11 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47116		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.6 - ТП-2395 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47118		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47120		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1908\Ветеринарная ул, 0 - БС-111 ул.Ветеринарная ,западнее мкр."Ипподром"	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1908\Ветеринарная ул, 0 - КТП-1908,БС-111,"Т-2 Моб" ул.Ветеринарная, ул.Ветеринарная 0	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47123		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.6 - ТП-3715 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 Яч.2 - ТП-3476 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Гая пр-кт, 572 - Узел связи, пр-кт.Гая 57/2 (тех.этаж, 1 поъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47124		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47125		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.2 - ТП-4015 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47129		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47131		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47133		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47134		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47137		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47139		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47142		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47143		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47144		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47145		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47146		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47147		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Советская ул, 0 - Рекламный щит, ул.Спасская (школа 1)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47148		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47152		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47153		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3094 Яч.1 - РП-336 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3094	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3094\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47156		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47157		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47159		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47160		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.8 - РП-336 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.12 - ЦП-Центральная Яч.404	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3173\ШО4 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47161		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\ШО4 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47162		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47163		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47169		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47170		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47174		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47180		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47182		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47185		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47186		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47187		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47190		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
47191		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 48 - Производственная база, ул.Победы 48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47193		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47194		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47195		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47197		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47198		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3937 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.7 - ТП-3937 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3937	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3937\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47202		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47204		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47205		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47207		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47210		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47211		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47212		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47216		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47217		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 13 - Д/с №101, б-р.Львовский 13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47219		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 9 - Парикмахерская, б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47220		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 9 - Нежилое помещение, б-р.Львовский 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Гончарова ул, 1В - Нежилое здание, ул.Гончарова 1В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47223		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 40	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 10/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47225		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_12; КЛ 0.38 кВ <Object>4758755	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47228		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2658\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47230		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Пензенский 18 /18 эт.1п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47234		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5145	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5145\Пензенский б-р, 18 - ж/дом - общ.учет, б-р.Пензенский 18	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.17-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.4 - ТП-3121 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.3 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.3 - ВЛ3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Спуск Степана Разина ул, 33/севернее - Канатная дорога(система освещ.), ул.Спуск Степана Разина 33 /севернее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.5 - ТП-1646 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Лесная 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47238		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47240		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 47уч - индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 73:24:020835:165	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47243		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2268\Полбина ул, 48 - Автовокзал, ул.Полбина 48	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47248		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Гагарина ул, 25 - Светофорный объект, ул.Гагарина 25	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47252		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.6 - ТП-5146 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.4 - РП-514 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47253		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ <Object>887	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47254		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47255		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.1 - ТП-2548 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2344 Яч.3 - ТП-2345 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2345 Яч.4 - РП-204 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47256		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47260		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3763 яч.1 - ВЛ оп.10А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3763	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3763\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47264		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2341\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5193 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.6 - ТП-5193 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5192 Яч.2 - РП-516 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5193	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5193\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1077	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ улич освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47267		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47269		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - Киоск по ремонту обуви, ул.Репина 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.6 - ТП-3493 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.2 - ТП-3493 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3473 яч.6 - РП 316 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47272		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 74 - Нежилое помещение, ул.Радищева 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47273		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 39 - нежилое помещение, ул.Репина 39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3154 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н Яч.5 - ТП-3618 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3154\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47277		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47278		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47282		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47283		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47286		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47289		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47291		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47293		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47294		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д с адм.помещ.ул.Ср.Венец, 25	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47296		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47297		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47298		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.2-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47300		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47301		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47302		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47304		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47305		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47306		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47307		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47309		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3467	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3467\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1134	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ школа котельная ул.Толбухина,21; КЛ 0.38 кВ школа (котельная),ул.Толбухина,21	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2570	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Станкостроителей ул, 16 - Б.С, ул.Станкостроителей 16 (3148-19)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47314		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-227	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-227\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47315		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4120 Яч.2 - ПП-4134 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-4134 Яч.1 - ТП-4125 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 яч.9 - ТП-4125 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4120	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4120\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47317		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47319		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5089 Яч.1 - РП-504 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5089\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47320		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47321		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47322		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ РП-336 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-336 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.109 №А	РП 10 (10.5) кВ РП-336	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-336\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47323		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47324		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.6 - ТП-2596 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47326		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - лифт и м.о.п. /9 эт.4 под., пр-кт.Академика Филатова 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Академика Филатова пр-кт, 6 - общ.учет 144кв., пр-кт.Академика Филатова 6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47329		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.13 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.1 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Карюкина,12,(вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47332		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2681\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47333		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1642\Верхнеполевая ул, 19 - УПП №5, ул.Верхнеполевая 19	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47334		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47337		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47338		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47339		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47340		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47341		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ гаражи ул. Бебеля,14; КЛ 0.38 кВ Дом Гончарова ул.Гончарова,20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47342		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Докучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Высотный проезд, 6 - пр. Высотный 6 ж/д - о/у./9 эт.1 п./, проезд.Высотный 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47344		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47345		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.2; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2._1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации, д.4а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47346		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1644\Орлова ул, 27А - Трехэтажное здание пристроя, ул.Орлова 27 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

47347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2558 Яч.5 - ТП 2568 Яч.5 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 0 - Светофор, пр.Созидателей/пр.Туполева	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47351		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.8 - РП-501 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5012	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5012\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47354		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,д. 5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47355		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47356		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47357		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47358		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47359		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47360		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47362		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1089\Гагарина ул, 7/15 подвал - н/ж помещение (закусочная), ул.Гагарина 7 /15 подвал	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47366		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ Ул. освещение; КЛ 0.38 кВ Резерв,	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47367		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.1 - ТП-1921 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1118 Яч.4 - ТП 1921 Яч.3 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ФНС, ул. Кузнецова, 16А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47371		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2651 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.5 - ТП-2651 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47376		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47377		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47378		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2938 на ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_1; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.1 - РП-214 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2938	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2938\Московское ш, 42 - ТП-2938 для эл/снабж. базы, ш.Московское 42 (356-1)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 6/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 19	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47384		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47385		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47386		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Адм.зд.,ул.Юности 5А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
47387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47388		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 5/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47393		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47394		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47396		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ д/к Чкалова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47399		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3623\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н Яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
47401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47404		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47405		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2950 - ВЛ 6 кВ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2950	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2950\Московское ш, 16А - ТП-2950и ТП-2943,ш.Московское 16 А (АЗС 17-7607-4от ТП-2950 и новый потр?от ТП-2943)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47407		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47409		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47410		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47411		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1327	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Школа№28 ул.Пархоменко	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47414		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова (8321)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47416		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2540 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2539 Яч.2 - ТП-2540 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.6 - ТП-2539 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.6 - ТП-5245 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 0 - ТП-5246, пр-кт.Врача Сурова 18 строительный квартал (№8321)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47418		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3459 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2656 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.5 - ТП-2655 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47420		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Гончарова 28-30, гаражи	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47423		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47426		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47427		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47428		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47430		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47431		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47434		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47435		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47436		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47437		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47438		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47440		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47441		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47442		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Ленина ул, 134, разб.черт. м54 - рекламная конструкция (пилон двухсторонний), ул.Ленина 134 , разб.черт. м54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47443		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3046н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47446		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47447		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47448		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.4 - ТП-3303 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3009 Яч.6 - РП-346 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3303	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3303\Александра Матросова ул, 4 - Административное здание, ул.Александра Матросова 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 13 - 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 27	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53А - Павильон, ул.Волжская 53 А	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	РП 10 (10.5) кВ РП-102	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,14-18,	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Академика Павлова ул, 0 - ГСК "Маяк - 2", ул.Песчаная	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47458		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2696	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2696\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47461		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47462		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47463		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47464		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47465		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2592\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47467		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47468		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47470		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47473		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47476		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47477		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47478		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47480		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Гостиница (ввод ВРУ№1 слева),ул. Спасская, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47483		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ м-н ул.Кролюницкого,31А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47484		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47485		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47487		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47488		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47490		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47491		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47492		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47493		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47494		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2814	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2814\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
47495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47496		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

47497		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47499		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 4/а	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47500		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1306 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.3 - ТП-1306 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1306	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47503		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул, 0 - Торговый киоск, ул.Жуковского (ост."Баня")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5062\Созидателей пр-кт, 23 - Нежилое помещение, пр-кт.Созидателей 23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47510		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Сев. Венец, 28	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47512		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского 36-44	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47513		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47514		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47515		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47516		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47517		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верхнеполевая,23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47518		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47521		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2569\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47523		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47524		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47525		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,59	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47528		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1125\Федерации ул, 59 - ТП-1884, ул.Федерации, 59	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2356 - ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2233	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47532		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3454	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3454\Первомайская ул, 55А - Теннисные корты, ул.Первомайская 55 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47533		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> - ТП-2652 Яч.6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47534		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47535		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4061	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47541		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47542		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47544		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.3 - ТП-3764 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3594\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47545		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47547		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47548		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Победы ул, 50/А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47550		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47553		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47556		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47557		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2673 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2673 Яч.4 - РП 227 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2673	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2673\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47558		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47559		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2203\Московское ш, 17 - ТП-2203, ш.Московское 17 (№564)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

47562		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47564		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4030\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47565		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,100	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47566		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч.3 на ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-5262 на ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5263 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5262	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47568		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47569		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47570		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11/18эт.1под./ - ж/дом - лифт и м.о.п., б-р.Львовский 11 /18эт.1под./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47579		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Чкалова ул, 29	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47583		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47584		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4022	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4022\МТС-1 ул, 19 - ТП-4022, ул.МТС-1 19	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.5 - ТП-2815 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.1 - РП-234 Яч.21; КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.161 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч.15 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.161	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2815	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2815\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47591		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47592		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2736	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2736\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ Кл 0.4 кВ 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47593		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.4 - ТП-1115 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Спасская ул, 19 - Рекламная конструкция 1,2х1,8, №М117	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47595		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47596		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47597		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47600		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47601		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47602		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Марата, 6 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47603		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 яч.3-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5244 Яч.5 - ТП-5245 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.5 - РП-518 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47606		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47607		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47608		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47609		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47610		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47611		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.<Object> - РП-316 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ПС 6 (6.3) кВ ПП-3611	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-3840\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47612		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

47613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2274 - РП 215 Яч.7 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47616		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Рекламная конструкция №16, ш.Московское 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47618		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Билборд №17, ш.Московское 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - Рекламная конструкция №16, ш.Московское 16	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 16 - рекламная конструкция (биллборд) разбивочный чертеж №14	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47621		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47624		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47625		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Жуковского ул, 44 - Павильон, ул.Жуковского 44	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1125\Орлова ул, 20 - Выставочный зал, ул.Орлова 20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47628		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47630		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
47636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1784 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.4 - ТП-1784 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.6 - РП-133 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1784	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ адм.здание, 2 пер.Мира,35	0,4	1	1	0	0	0	0	1	0	0
47638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.12 - РП 125 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Камера пол ул.Гончарова, д.11,18	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,104 вв2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.2-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 яч.4 - РП 318 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47649		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47654		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5180	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5180\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47655		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47656		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47657		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47659		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47660		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.8 - ТП-5088 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5088	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5088\Ульяновский пр-кт, 17А - ИП Куприянова И.В., пр-кт.Ульяновский 17 А	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Камышинская ул, 42А - нежилое помещение, ул.Камышинская 42 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47664		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3028 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3028 яч.3 - ВЛ оп.4; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.2 - ВЛ оп.23; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3105 яч.1 - ВЛ-10кВ (на Водопроводную); КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.127 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3028\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47665		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47666		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волжская ул, 53Б - Магазин, ул.Волжская 53Б/севернее жилого дома/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47667		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47668		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5043\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47670		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47671		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47672		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2373 Яч.4 - ТП-2376 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2373 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.7 - ТП 2658 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.6 - РП 213 Яч.15 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47673		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1076	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Стр.площ. по пер.Кузнецова, д.3А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2795	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2795\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.3 - ТП-4072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4012 Яч.1 - ТП-4067 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4067 Яч.7 - РП-401 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4072\Мостостроителей ул, 15А - ТП-4072 (парк 40 лет ВЛКСМ), ул.Мостостроителей 15 А (№3176-5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1125\Лесная ул, 52 - ж/д, ул.Лесная 52	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,д. 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47678		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Радищева,д. 5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1--0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 яч.6-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	РП 6 (6.3) кВ РП-213	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 шиномонтаж ИП Ананьев В.В.; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова; КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.5 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47681		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47682		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.<Object>_2 - РП-102 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1137\Можайского ул, 7 - Молочный завод, ул.Можайского 7(ТП-1137)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
47683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Железной Дивизии ул, 0 - Павильон, ул.Железной Дивизии	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47685		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47686		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47688		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47690		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47692		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47694		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47696		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2387\Ш04 - 1\Line-Abn1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.5 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.10 - ТП-2371 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - РП-227 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3486	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3486 яч.2-Т2-6 кВ {0}	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47699		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв. рубильник №32	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47702		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Радищева,42	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47706		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1010 - РП-125 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 Яч.2 - РП-125 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - ТП-1088 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1081 Яч.1 - РП-111Н Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1010\Гончарова ул, 14 - ТП-1010 Дом печати, ул.Гончарова 14 (153)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

47707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47708		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47709		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3751 Яч.3 - РП-346 яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3751	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47713		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2293\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3842 Яч.1 - РП-346 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1; КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
47715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47717		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47718		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Можайского, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47719		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47720		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.2 - ТП-4126 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4106 Яч.3 - ТП-4153 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47721		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47722		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5042	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5042\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 0 - Рекламная конструкция №10, Московское ш (автодром, вещ,строит. рынок)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

47725		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47727		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.1 - ПС Лесная Яч.116 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.1 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.116	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47728		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47729		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47731		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.4 - ТП-2546 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.3 - ТП-2591 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.1 - РП-231 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47734		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47735		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329а Яч.3 - ТП-1819 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ватутина, 60	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47738		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3459\Локомотивная ул, 29 - ж/дом - общий учёт /24 кв.3 эт.2 п./, ул.Локомотивная 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.1; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2214 р.8 до бак. лаборатории по ул. Автозаводская, 8А К.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47740		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - "Бизнес Инвест", Московское шоссе 1 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №8, ш.Московское 1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47743		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №9, Московское шоссе, 1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 1 - Рекламная конструкция №13 , Московское шоссе,1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47745		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.5 - РП-213 Яч.26; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0

47746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3491 Яч.3 - ТП-3492 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3492 Яч.7 - ТП-3493 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.5 - ТП-3493 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3473 Яч.3 - РП-316 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3180	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3180\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47747		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47748		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47750		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	РП 10 (10.5) кВ РП-310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47751		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1089	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Гагарина, д.3А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47754		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	РП 6 (6.3) кВ РП-215	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Р.Люксембург,1А (под. 7 вв.2)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47757		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4169\Краснопролетарская ул, 13А - НЕжилое помещение, ул.Краснопролетарская 13 А кв.109	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47758		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47760		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47761		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47762		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47763		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47764		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47765		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47767		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47772		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47773		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47778		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47779		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Дружбы Народов пр-кт, 150 уч. - индивидуальный жилой дом (квартал "Г")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47781		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (3); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.240 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 3 - ВЛ 6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2852\Московское ш, 6 - АГЗС №2, Московское шоссе 6 А (532-2)(ТП-2852)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47782		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2968 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2968 яч.-Т1-6кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (3); КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП 2388 - ВЛ 6кВ № 0; КВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8; ВЛ 0.38 кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9; КЛ 0.38 кВ ТП 2850 - ВЛ оп.52; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2972 Яч.1- ВЛ; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47783		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Студенческая ул, 23А - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47789		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-403	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-403\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ мечеть,пер.Банный 1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 106	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3945 Яч. 4 - РП-310 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3945	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3945\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3443	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3443\Соловьева ул, 1западнее	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47797		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч1до РП 409 яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47804		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1639 Яч.4 - РП-129 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1639	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Репина, 49 (щит1)	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47805		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47807		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47808		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47809		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д В.Полевая, 21 щ.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47811		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47813		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47815		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч3.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Р.Люксембург, 83-105, ул.П.Морозова 44-70,53-77, ул.Бакинская,110-136, 135-163, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47817		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47818		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2225	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2225\Пожарского ул, 5А - Узел связи, ул.Пожарского 5 А (подвал, 2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47819		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47820		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47821		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47822		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул.Орджоникидзе,17	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
47823		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 3 - Рекламный щит, Московское шоссе 3 (№962)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47824		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 3 - Рекламный щит, Московское шоссе 3 (№806)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47825		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47826		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д В.Полевая, 21 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47827		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1642	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д В.Полевая, 21 щ.2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47828		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47829		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47830		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47831		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47832		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47833		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47834		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47835		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5121 Яч.1 - РП-506 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.11 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5121	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5121\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47836		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3116 Яч.2 - ТП 3177 Яч.3 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 Яч.3 - РП-310 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47837		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2669 яч. 1 до ВЛ-6кВ; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 яч.1 - ПП-2935 яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2669	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2669\Московское ш, 6/вещевой рынок - Рекламная конструкция №4, ш.Московское 6 /вещевой рынок	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47838		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1

47839		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Лесная ул, 2 - гараж	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47840		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 15 - Нежелые помещения, ул.40-летия Победы 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47841		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\40-летия Победы ул, 15 - Нежелые помещения, ул.40-летия Победы 15	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47842		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47843		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Гая пр-кт, 45/2 - Общежитие, пр. Гая 45/2-общ. учет	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47844		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47845		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.6- ТП-3709 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3709	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3709\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47846		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47847		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47848		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2558	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47849		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47850		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5214\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47851		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47852		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47853		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47854		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47855		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47856		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47857		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47858		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47859		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47860		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47861		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47862		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_26	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
47863		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47864		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47865		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47866		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47867		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47868		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47869		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Шкаф оптического узла в ж/доме пр-т Ульяновский, 2 (ТСЖ "Ульяновский проспект №2) г.Ульяновска	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47870		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Добрая, ул. Счастливая, ул.Сурова,уч.118,127,138,128, 134	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47871		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47872		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47873		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47874		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.5 - ТП-2697 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.5 - ТП-2696 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47875		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47876		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2393\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47877		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2234 яч.4 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская яч.107; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Ульяновская Яч.107 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2234	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47878		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5103 яч.7-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 Яч.5 - ТП-5103 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.5 - ТП-5102 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5103	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5103\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47879		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47880		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47881		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47882		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47883		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 яч.13-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	РП 10 (10.5) кВ РП-517	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-517\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47884		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Бебеля,39	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47885		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47886		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47887		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47888		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ лаборатория суд. экспертизы	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47889		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47890		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47891		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47892		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47893		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47894		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47895		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47896		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47897		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47898		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47899		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47900		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47901		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5015 Яч.1 - ТП-5016 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.3 - ТП-5016 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5012 Яч.7 - РП-501 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47902		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.8-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47903		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47904		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47905		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47906		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Бирючевская - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Бирючевская яч. 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Скважина №2, №3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47907		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.3 - ТП-2357 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2357 Яч.1 - ТП-2359 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2351	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2351\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47908		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4188	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4188\ , 0 - ДНТ "Центр" пос. Колхозный Чердаклинского района (254)(ТП-4188)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47909		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2214	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2214\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47910		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47911		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47912		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47913		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47914		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47915		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.6-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 Яч.4 - РП-335 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47916		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47917		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Радищева ул, 162 - ЭЗУ от коррозии, ул. Радищева 162 (168)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47918		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Инженерный проезд, 23Б - Закусочная, 14 проезд Инженерный 23 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47919		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 24 - Магазин , помещ.№38-42; 57, ул.Рябикова 24	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47920		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 32 - ул.Рябикова 32, ж/дом - общий учет/5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47921		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47922		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47923		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47924		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47925		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	РП 10 (10.5) кВ РП-404	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47926		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
47927		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 4 - Гостевая стоянка, ул.Фруктовая 4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47928		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нотариальная контора, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47929		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47930		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42/Кузоватовская - Торговый павильон, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47931		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение №12;13;58-61, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47932		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Лётная ул, 51 - индивидуальный жилой дом, кад.№73:24:021115:2016	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47933		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47934		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47935		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47936		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47937		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47938		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47939		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47940		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4153 Яч.2 - РП-403 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.6 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.41 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4153	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47941		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47942		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.4-РП 409 яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4135\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47943		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47944		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47945		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2374\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47946		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47947		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 КП Т1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn3_1; КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47948		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.2 - ТП-3432 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3432	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3432\Героев Свири ул, 14 - ж/дом - общий учёт, ул.Героев Свири 14 /5 эт.,6 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47949		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
47950		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47951		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47952		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47953		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47954		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47955		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47956		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47957		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.2 - РП-215 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2291	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

47958		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47959		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47960		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47961		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2593 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2592 Яч.6 - ТП-2593 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2593	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2593\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47962		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2682\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47963		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 46 - Рекламный щит, ул.Рябикова 46	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47964		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47965		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47966		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47967		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47968		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47969		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
47970		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658а - ТП-2754 Яч.6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1

47971		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Репина, 37 щ.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47972		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - общ.учет /10 эт.,6 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
47973		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Фруктовая ул, 1 - ул.Фруктовая 1, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,6 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47974		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Офис, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47975		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47976		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47977		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2 (под учетом дома)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47978		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47979		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Нежилое помещение, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
47980		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Оптика, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47981		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2 - Торговый павильон, пр-кт.Ульяновский 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47982		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Стасова ул, 13Б - ул.Стасова 13 Б, ж/дом - лифт и об.уч../9 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47983		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47984		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47985		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47986		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47987		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Молодежная ул, 0кад №2375 - строительная площадка индивидуального жилого дома, кнзу 73:19:070701:2375	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47988		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47989		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 37 - Парикмахерская, ул.Карбышева 37	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47990		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12А - База, ш.Московское 12 А ,12	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47991		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12А - База, ш.Московское 12 А ,12 (7614 -эн)(ТП-2856)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47992		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47993		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47994		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47995		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1433	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1433\Мира ул, 0 - Уличное освещение ТП-1433П СНТ Черемушки, Ленинский район	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
47996		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47997		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

47998		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
47999		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48000		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5178 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5178\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48001		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48002		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48003		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48004		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48005		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48006		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48007		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48008		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48009		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48010		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48011		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2348 Яч.4 - ТП-2349 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2349\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-2349 Яч.4 - ТП-2349 Яч.кл2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48012		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2687\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48013		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.3 - ТП-2255 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2254\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
48014		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48015		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48016		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48017		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48018		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48019		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48020		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48021		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.8 - ТП-5124 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5122 Яч.2 - РП-506 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48022		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48023		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48024		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48025		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48026		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1783 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская,5/39	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48027		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова,61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48028		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48029		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48030		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48031		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48032		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48033		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.8 - ТП-3556 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.10 - ТП-3825 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Хрустальная ул, 3 - БС Хрустальная 3 (--из 589), ул.Хрустальная 3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48034		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48035		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48036		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48037		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 яч.12-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-231	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-231\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48038		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48039		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 0 - светодиодный экран на перекрестке пр.Созидателей и пр.Ульяновский, около АЗС по пр.Созидателей, 32	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48040		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 70 - пр.Созидателей 70, ж/дом - общ.учет /220 кв./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
48041		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48042		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48043		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48044		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48045		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48046		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48047		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48048		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	РП 10 (10.5) кВ РП-128	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.У.Громовой,6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48049		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ефремова ул, 5 - ДК "Строитель", ул.Ефремова 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48050		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Созидателей 72 - общ.учет/30 кв./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48051		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1079\Гагарина ул, 28 - ул.Гагарина 28, ж/дом - м.о.п./4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48052		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48053		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48054		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3153 Яч.1 - РП-346 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.7 - ПС Центральная яч.309 кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ 6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48055		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48056		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Магазин, ул.Камышинская 21 бывшая кв. 110	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48057		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение, ул.Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48058		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Нежилое помещение , ул.Камышинская 21 бывш. кв 124	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48059		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 7 - ул.Шолмова 7, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48060		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 21 - Парикмахерская "Анна", ул. Камышинская 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48061		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4182 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (2)_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.309 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4081 яч.6 - ВЛяч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4182	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4182\1 Мая пер, 0 - Юсуфова З.З.,База отдыха, чердаклинкий район пер.1 Мая 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48062		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Шолмова ул, 7 - ул.Шолмова 7, ж/дом - общ.учет/9 эт.,3 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48063		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2856 - ВЛ оп.49; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2856\Московское ш, 12, 12а - база	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48064		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48065		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48066		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48067		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48068		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48069		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48070		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48071		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1171\Докучаева ул, 28 - Докучаева 28 ж/д-о/у 48кв., ул.Докучаева 28	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48072		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48073		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48074		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ 8889	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48075		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48076		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/д - общ.учет 108кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48077		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Карбышева ул, 35 - ул.Карбышева 35, ж/дом - лифт и м.о.п. / эт., п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48078		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3837 Яч.2 - РП-346Яяч.24; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3837	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3837\Карла Либкнехта ул, 24/5А, стр.1 - ТП-3837 Адм.здание (из д.4072), ул.Карла Либкнехта 24 /5А, стр.1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48079		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.7 - ТП-2690 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48080		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2684	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2684\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48081		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48082		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5146 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.5 - ТП-5146 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5145 Яч.3 - РП-514 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5146	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48083		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48084		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48085		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48086		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1281	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Обл.суд (новое здание), ул.Ж.Дивизии 21	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48087		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48088		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 яч.5-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48089		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48090		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48091		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48092		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48093		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3479 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3479 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3428 Яч.2 - ТП-3451 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3949 яч. 1 - ТП 3451 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3442 яч. 1 - ТП 3449 яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3479	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3479\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48094		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 3 - ВЛ3; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3845	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3845\Ключевая ул, 3 - Ключевая 3 Ж/дом (НФУ общежит), ул.Ключевая 3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48095		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Сев.Венец, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48096		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48097		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48098		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48099		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	РП 10 (10.5) кВ РП-318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48100		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.405	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48101		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48102		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48103		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3752\Ш04 - 3\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48104		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48105		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48106		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48107		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2688\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48108		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48109		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48110		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3556 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3556\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48111		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП, ул.Кузнецова	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48112		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Д/С, ул.Лесная,15	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48113		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48114		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48115		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2754	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2658а - ТП-2754 Яч.6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48116		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Стасова ул, 13А - Автостоянка, ул.Стасова 13 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48117		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Варейкиса ул, 4 - ул.Варейкиса 4,ж/дом-общ.учет	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
48118		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.10 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.452-1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.10 - ПС ЮЖНАЯ Яч.452 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3461\Варейкиса ул, 4 - ул.Варейкиса 4, ж/дом - лифт и м.о.п./9 эт.,9 п./	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
48119		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48120		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48121		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48122		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48123		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48124		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48125		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48126		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48127		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48128		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48129		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 25 - Оборудование, ул.Рябикова 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48130		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пер, 2 - Абонентский отдел, пр. Ульяновский 2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48131		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2683\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48132		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1099	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ магазин "Магнит" ул.Пархоменко,38/5 ввод.2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48133		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48134		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48135		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48136		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48137		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48138		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48139		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48140		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48141		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 42 - Киоск, ул.Рябикова 42 /Кузоватовская	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48142		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48143		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Академика Филатова пр-кт, 16 - Киоск №57, пр-кт.Академика Филатова 16	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48144		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5148	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5148\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48145		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48146		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-2218 Яч.5 - ТП-2218 Яч.кл5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48147		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48148		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48149		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48150		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48151		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2379 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2379	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2379\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48152		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48153		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48154		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48155		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48156		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48157		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	РП 10 (10.5) кВ РП-503	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-503\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48158		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.6 - ТП-5181 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.4 - ТП-5182 Яч.2.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.6 - ТП-5182 Яч.2..; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.2 - РП-515 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48159		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48160		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2738\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48161		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48162		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48163		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48164		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 54 - Рекламный щит, ул.Рябикова 54	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48165		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Жигулевская ул, 19 - Жигулевская 19 ж/д - лифт и м.о.п. /9 эт.8 п./, ул.Жигулевская 19	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48166		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Жигулевская ул, 19 - Жигулевская 19 ж/д о.у /288кв./, ул.Жигулевская 19	0,4	2	0	2	0	0	0	0	2	0
48167		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Рябикова ул, 25 - ул.Рябикова 25, ж/дом - общий учет/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48168		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.2 - РП-220 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2661\Камышинская ул, 19, пом.54 - нежилое помещение, ул.Камышинская 19 , пом.54	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48169		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.<Object> - РП-133 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1079\Кролюницкого ул, 8 - ул.Кролюницкого 8,ж/дом-м.о.п./4эт.,2под./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48170		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 72 - ж/дом, пр-кт.Созидателей 72 - м.о.п./5 эт.,1 п./	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48171		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2591 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.4 - ТП-2591 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2590 Яч.2 - РП-231 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ от ТП-2591 до СП-2591-1; КЛ 0.38 кВ СП-2591-1 руб 2 многоуровневый паркинг западнее ГСК "Квант " по ул. Шигаева ООО "Строй-Комплект"; КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от СП-2591-1 до тех. центра на пересечении ул. Шигаева ул. Ефремова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48172		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Инженерный 14-й проезд, 23А - производственное здание, проезд.Инженерный 14-й 23 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48173		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1408 - ТП 1408б Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 1408б Яч.2 № 2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48174		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48175		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48176		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48177		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48178		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - ж/дом-лифт и м.о.п. /10эт.3под./, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48179		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Созидателей пр-кт, 74 - жилой дом-общий учет, пр-кт.Созидателей 74	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48180		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 32 - Билборд №190, ул.Промышленная 32	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48181		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 2(2 подъезд) - Правление СНТ "Солнечное", пр-кт.Ульяновский 2 (2 подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48182		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	3	0	0	3	0	0	0	3	0
48183		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48184		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48185		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48186		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48187		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48188		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48189		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48190		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48191		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 220 - ПС Свияга Яч.234 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.234	РП 6 (6.3) кВ РП-220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-220\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48192		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48193		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция, пр-т.Нариманова, №912	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48194		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1071-ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1056 Яч.1 - ПП-1808 Яч.8_3; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1071	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1071\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №904, пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48195		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2255 Яч.5 - ТП-2665 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2255 Яч.3 - ТП 2256 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.1 - ТП-2257 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2257 Яч.2 - ТП-2259 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2259 Яч.4 - РП-204 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2665	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2665\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48196		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1132\Розы Люксембург ул, 12А - ул.Р.Люксембург 12А,ж/д - общ.учет ,2под.,2эт.	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48197		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр.Нариманова, 67	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48198		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2529 Яч.12 - ТП-2529 Яч.кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48199		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48200		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48201		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3465\Швера пер, 12Б - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48202		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.<Object>_2 - ТП-3610 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.<Object>; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3601\Нефтяников проезд, 0 - наружное освещение железнодорожного переезда, проезд.Нефтяников /ул.Автомобилистов (минус. в №6388)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48203		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48204		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48205		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48206		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48207		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2657 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2268 Яч.4 - ТП-2657 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.2 - ТП-2268 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2258 Яч.1 - ТП-2665 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2665 Яч.6 - РП-204 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.19 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.208	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48208		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - ж/дом - общ.учет, б-р.Львовский 11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48209		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - Магазин, б-р.Львовский 11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48210		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Львовский б-р, 11 - нотариальная контора, б-р.Львовский 11 пом 1,2,3,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48211		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48212		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48213		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48214		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48215		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал)\Балтийская ул, 16 - МКД, ул.Балтийская 16	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48216		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48217		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1017	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; КЛ 0.38 кВ МБУ "Дорремстрой" ул.К.Маркса, д.119; ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111; ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99; ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54; КЛ 0.38 кВ Автозаправка ,ул.К.Маркса,123; ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123; КЛ 0.38 кВ Автозаправка,ул.К.Маркса,123; КЛ 0.38 кВ уличное освещен; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48218		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48219		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1100	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1100\Нариманова пр-кт, 51 - ж/дом - общ.учет/5 эт., пр-кт.Нариманова 51	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48220		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48221		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5260 (ТП-1)	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5260 (ТП-1)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48222		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3619 яч.4-Т2-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48223		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48224		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5); КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2); КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4147\Песчаная ул, 2 - Дерево-обрабатывающее производство (17 боксов), ул.Песчаная 2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48225		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4058	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4058\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48226		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
48227		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.9 - ТП-1647 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.1 - ТП-1646 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.5 - ТП-1644 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.8 - РП-133 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Кролюницкого,18 п.3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48228		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2799\Промышленная ул, 1 - ГСК "Гидравлик", ул.Промышленная 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48229		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2799\Промышленная ул, 1 - Гаражные боксы № 94 б;в;г, ул.Промышленная 1	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48230		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48231		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-2П-15 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-15	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48232		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48233		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48234		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48235		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2793 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2793	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2793\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48236		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ кафе "Лакомка",ул.Гончарова, 13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48237		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.5 - ТП-5014 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5011 Яч.1 - РП-501 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5014	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5014\Ш04 - 1\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48238		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Камышинская ул, 50 - Камышинская 50. ж/д общ.уч /5 эт.6 п./, ул.Камышинская 50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48239		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ {0}; ВЛ 0.38 кВ Адм. зд. ул. Федерации, 83; КЛ 0.38 кВ Теплосеть,ул.Федерации,62; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации, 97; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Орлова, 22; ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Красноармейская, 92; КЛ 0.38 кВ Уличное освещение; ВЛ 0.38 кВ ул.Нижнетатарская; КЛ 0.38 кВ ж/д. ул.Красноармейская, 51/32; КЛ 0.38 кВ ТП 1125 - ТП 1884 № 0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48240		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4127 Яч.4 - ТП-4142 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.7 - ТП-4142 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.1 - РП-403 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-403 Яч.7 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.20	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4127	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4127\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48241		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48242		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48243		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48244		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48245		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис №1 н/ж помещение, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48246		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ перем. м/у РУ-0,4 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.<Object>_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ ул.Тухачевского,ул.Радищева,ул.Крсноармейская	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48247		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.6 - ТП-5150 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.4 - ТП-5149 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.6 - РП-514 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5150	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5150\Львовский б-р, 5 - кофейный аппарат, б-р.Львовский 5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48248		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48249		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48250		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48251		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48252		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1329	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Нариманова пр-кт, 0 - Торговый киоск тр.ост."Циолковского", пр-кт.Нариманова 0	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48253		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5152 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.6 - ТП-5152 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5151 Яч.4 - РП-514 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48254		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48255		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48256		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2275\Промышленная ул, 20 - Рекламная конструкция №191, ул.Промышленная 20	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48257		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 22 - Правление СНТ, пр-т Ульяновский 2, под.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48258		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48259		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	РП 10 (10.5) кВ РП-501	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-501\Ульяновский пр-кт, 1А - Торговый киоск, пр.Ульяновский 1 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48260		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1322 Яч.1 - РП-106Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1322	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1322\Нариманова пр-кт, 0 - Рекламная конструкция №897, пр-т.Нариманова- ул.Урицкого	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48261		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48262		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4009 Яч.1 - ТП-4044 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 Яч.6 - РП-401 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\40-летия Октября ул, 15 - Киоск, ул.40-летия Октября 15 /на ост/	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48263		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5245 Яч.6 - РП-518 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5245	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5245\Академика Филатова пр-кт, 15под.7 - нежилое помещение, пр-кт.Академика Филатова 15 под.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48264		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.6 - ТП-1281 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1281 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1206 Яч.3 - ТП-1803 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер.Комсомольский в стор. Ленина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48265		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.4 - ТП-4027 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4027\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48266		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Федерации 148	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48267		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48268		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Радищева ул, 82 - Радищева. 82 ж/д 10эт.81кв.г/пл., ул.Радищева 82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48269		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Кузоватовская ул, 41 - Узел кабельной связи, ул.Кузоватовская 41 (МКД)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48270		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ пер. Мостостроительный,1,5,9,13, ул.Л.Шевцовой,60-68,72,80,84	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48271		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2954\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48272		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1640 Яч.1 - РП-129 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1640	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Магазин,ул.Репина,37Б	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0

48273		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 148 - ул.Федерации 148, ж/дом - м.о.п./5эт., 4п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48274		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.2 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.37 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.8 - ТП-5107; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 1\Line-Abn1; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1_5; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1_4; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ТП-5107\Ш04 - 2\Line-Abn1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48275		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48276		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Федерации ул, 148 - ул.Федерации 148, ж/дом - м.о.п./5эт., 4п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48277		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 Яч.5 - ТП-1771 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1761 яч.3 - РП-111Н яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-111Н Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.406 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1777\Кузнецова ул, 5А - Нежилое помещение, ул. Кузнецова 5 А (минус. в №1880, об.1/4)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48278		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4138 яч.5-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.3 - ТП-4138 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4128 Яч.5 - РП-405 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-405 Яч.10 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.22	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4138\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,23	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48279		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48280		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48281		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Казанская,76-132,65-117, 2пер.Нариманова,35-41,44-60,3пер.Нариманова,28-44,27-43, ул.Орджоникидзе,3-17	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48282		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3074\Карла Либкнехта ул, 25 - К. Либкнехта 25 ж/д ОУ /9 эт. 1 п. 38 кв.(э/п НН), ул.Карла Либкнехта 25	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48283		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48284		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.1 - ТП-2596 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48285		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.4 - ТП-1261 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - ТП-1261Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.3 - РП-102 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1139\Крымова ул, 65 - Нежилое помещение, ул.Крымова 65 (- №1348)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48286		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1068 до ВЛ-6 кВ. опор.№103; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808); КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1068	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1068\Нариманова пр-кт, 132 - ТП-1068 для МКД, пр-кт.Нариманова 132 лит Г,Д,Е (6033-2)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48287		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Димитрова ул, 5 - Узел связи, ул.Димитрова 5 (2.3 п и 4,5п)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48288		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549А Яч.3 - ТП-3555 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.5 - ТП-3555 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3474 Яч.1 - ТП-3721 Яч.<Object>_2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3721 Яч.<Object>_2 - РП-307 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Амурская ул, 4 - ул.Амурская 4, ж/дом - общ.учет/160 кв./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48289		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4043	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4043\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48290		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2971\Промышленная ул, 54 - ММ "Напевный", г. Ульяновск, ул.Промышленная 54	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48291		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (1); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-2П-2969 яч.3 - ВЛоп.113; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48292		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Ватутина 43-47,40,44, пр.Нариманова,47,ул.З.Космодемьянской,3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48293		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48294		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3029 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3029 Яч.1 - ВЛ-10кв № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3103 Яч.8 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3103 Яч.6 - ВЛ № 10кв; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.107 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3926 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3926 Яч.3 - РП-111Н Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48295		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Врача Сурова пр-кт, 19 - пр.В.Сурова 19, ж/д - общ.учет 108кв.	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48296		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48297		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 яч.9 - ТП-5107	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48298		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.3 - ТП-5149 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5148 Яч.5 - РП-514 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48299		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48300		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 0 - Рекламная конструкция №1002, ул.Репина 0	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48301		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Воробьева 1-59, 14-48	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48302		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1881 Яч.4 - РП-129 Яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.3 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.328 №	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1881	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ У. О.	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48303		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48304		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48305		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Кирова ул, 52 - ул.Кирова 52, ж/дом - общ.учет/81 кв.,12 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48306		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1144А\Карла Маркса ул, 55 - ТП для строительной площадки многофункционального объекта, ул.Карла Маркса 55	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48307		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Радищева ул, 82 - Радищева. 82 ж/д 10эт.81кв.г/пл., ул.Радищева 82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48308		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-129\Репина ул, 0 - Светофорный объект, ул.Репина-Скочилова	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48309		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48310		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение в подвале, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48311		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Толбухина 62А.ж/д общ.уч /45кв., ул.Толбухина 62 А	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
48312		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48313		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2546 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2340 Яч.2 - ТП-2546 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 Яч.4 - ТП-2340 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2546	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2546\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48314		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1146 Яч.2 - ТП-1147 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1133 Яч.5 - ТП-1146 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1704 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.41	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1147\Толбухина ул, 62А - Нежилое помещение №Н14, ул.Толбухина 62 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48315		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48316		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 4\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48317		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48318		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48319		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3496 яч.5-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.1 - ТП-3496 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.5 - РП-335 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3496	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3496\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48320		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ефремова ул, 107 - Ефремова 107. ж/д общ.уч ./9 эт.1 п./, ул.Ефремова 107	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48321		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48322		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48323		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.4 - ТП-3471 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.2 - РП-316 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48324		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д. 140	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48325		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Орджоникидзе,29/111,30/109,34,36	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48326		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48327		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1325\3ои Космодемьянской ул, 3 - Узел связи, ул.3ои Космодемьянской 3 (2-ой подъезд)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48328		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48329		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48330		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48331		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48332		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48333		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Гая пр-кт, 47А - Гая 47 А ж/д - о/у /5 эт.5 п./, пр-кт.Гая 47 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48334		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Крайний пер, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48335		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП Площадка-3 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5263 яч.1 - ВЛ-10кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5261 - ТП-5263; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5261 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5260 яч.3 - Тп-5261 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП Площадка-3 яч.30 - ТП-5260 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5263	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48336		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48337		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48338		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - ТП-1081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1076 Яч.6 - РП-111Н Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резервн. рубильн. №8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48339		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1878	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Глинки,5-33,6-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48340		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3441	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3441\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48341		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ГЗС,пр.Нариманова; ВЛ 0.38 кВ Склады, пр.Лесной	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48342		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.1 - ТП-2667 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ <Object>1144; КЛ 0.38 кВ <Object>22	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48343		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ростовская ул, 21 - ж/дом, ул.Ростовская 21 об.уч./2 эт.,1 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48344		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48345		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48346		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48347		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48348		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48349		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205 Яч.4 - РП-137 Яч.21; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Ленина,81-91, ул.Гончарова13	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48350		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.1 - ТП-5083 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.1 - ТП-5085 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48351		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48352		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.5 - ТП-5176 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.1 - РП-515 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48353		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 0 - светофорный объект, пр.Нариманова -ул.Юности - ул.Репина	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48354		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2196\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48355		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Трб/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\Нариманова пр-кт, 0 - рекламная конструкция (биллборд), перекресток пр.Нариманова и ул.Репина, разбивочный чертеж №968	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48356		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1783\Красноармейская ул, 23 - ж/д, ул.Красноармейская 23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48357		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.6 - ТП-2694 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.2 - РП-223 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2692\Корунковой ул, 11 - ж/дом - обш. учет/9 эт.,8 п./, ул.Корунковой 11	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
48358		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1323\Гафурова ул, 21 - Гафурова 21 ж/д - м.о.п. /2 эт.2 п./, ул.Гафурова 21	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48359		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4181 Яч.7 - ВЛ 10 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4181	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48360		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.6 - ТП-4037 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.4 - ТП-4037 Яч.8 ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.6 до РП-402 Яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48361		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1089 Яч.4 - ТП-1159 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.3 - ТП-1089 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.1 - ТП-1308 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1020 яч.2 - ТП 1308 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1020 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.62	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2)	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48362		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48363		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4003\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48364		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Врача Михайлова ул, 21 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48365		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 27 - ж/д-м.о.п./2эт.;2под./, ул.Центральная усадьба 27 с.Карлинское	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48366		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1345	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1345\Центральная усадьба ул, 26 - ж/дом-м.о.п./2эт., ул.Центральная усадьба 26	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48367		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	РП 6 (6.3) кВ РП-307	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-307\Гая пр-кт, 47А - Гая 47 А ж/д - о/у /5 эт.5 п./, пр-кт.Гая 47 А	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48368		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1813 Яч.1 - ВЛ-10; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1822 Яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1822 яч.3 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1504 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1813	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Резерв№1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48369		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч.3 - ВЛ оп.294; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч.1 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1919 яч. 3 до ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6); КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1510 яч.3 - ВЛ-.10КВ; ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1887 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в сторону ТП-1505; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1503 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1037 Яч. 3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1037 Яч.1 - ВЛ-10кв (в стор1505) № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1505 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1877	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Добрая, 3-55	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48370		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1138 Яч.3 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.63	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1138	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Адм.здание, ул.Чайковского,1/58_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48371		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5075	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.7 - ТП-5078 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5078 Яч.<Object> - ТП-5079 Яч.<Object>	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48372		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48373		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Гая пр-кт, 70 - пр.Гая 70, ж/дом - общий учёт /4 эт.,2 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48374		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48375		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3421 яч.2-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48376		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП 318 Яч.9 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.414 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48377		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Покровская,ул.Лесная, ул.Железнодорожная	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48378		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4176 яч.3 - ТП-4178 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4082 Яч.6 - ТП-4187 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48379		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48380		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-3П-1782 яч.-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48381		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48382		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.67 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3053\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48383		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4023 Яч.5 - ТП-4049 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 Яч.4 - РП-401 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48384		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48385		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48386		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48387		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48388		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48389		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1317 руб.17; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,34	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48390		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48391		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48392		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48393		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48394		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2537 яч.4-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.3 - ТП-2537 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2536 Яч.2 - РП-205 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2537\Ш04 - 1\Line-Abn1_6; КЛ 0.38 кВ СИП ТП-2537 р.7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48395		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1147 яч.4 - ТП 1326 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1326 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1147	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Толбухина,62а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48396		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 Яч.1 - ТП-3432 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3432 Яч.1 - ТП-3448 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48397		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1127\Кролюницкого ул, 15/ А - Нежилое помещение №1-№9, ул.Кролюницкого 15 А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48398		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0_2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП -1142яч.3 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ; КЛ 0.38 кВ МБУ "Дорремстрой" ул.К.Маркса, д.119; ВЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,101,103,105,109,111; ВЛ 0.38 кВ Новосвияжский пригород,72-99; ВЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.К.Маркса,52,54; КЛ 0.38 кВ Автозаправка ,ул.К.Маркса,123; ВЛ 0.38 кВ гск "Сокол",ул.К.Маркса,123; КЛ 0.38 кВ Автозаправка,ул.К.Маркса,123; КЛ 0.38 кВ уличное освещен; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3	10	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48399		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ кл1; КЛ 0.38 кВ кл; КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-2376 р.5 до торг. киоска по ул. Аблукова, 71	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48400		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1304 Яч.1 - ТП-1783 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1304	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.24Б; КЛ 0.38 кВ ул.Мира, д.11-17, 27-45, 18-32, ул.Красногвардейская, д.1-9, 2-10	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48401		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.3 - ТП-1642 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 яч.4 - РП-106Н Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Ул.освещение	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48402		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4); КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2953\Новая ул, 1б - Б.С, ул.Новая 1 Б, с.Отрада (3148-7)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48403		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1509	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1509\Нариманова пр-кт, 0 - Киоск, пр-кт.Нариманова /м-н "Урожай"/	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48404		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48405		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48406		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1823 Яч.5 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1823	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1823\Нариманова пр-кт, 0 - АГЗС, пр-кт.Нариманова северо-западнее ж/д №107	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48407		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48408		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	РП 10 (10.5) кВ РП-137	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ СП-137-1; КЛ 0.38 кВ СП-137; КЛ 0.38 кВ РП-137 руб3; ВЛ 0.38 кВ ул.Ленина, д.65,67,69; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.29; КЛ 0.38 кВ ул.Матросова, д.27/73	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48409		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48410		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48411		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48412		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48413		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48414		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48415		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48416		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5003	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5003\Ш04 - 2\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48417		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2; ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 0.38 кВ ТП-1090 руб.15; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,101; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а вв.2; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48418		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5; КЛ 0.38 кВ КЛ от ТП-1317 руб.28 до СП-1317-1 руб.5_1; КЛ 0.38 кВ перемычка на сбоку (около СП); КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского, д.34а; КЛ 0.38 кВ Резерв 11; ВЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского.; КЛ 0.38 кВ Резерв 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48419		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48420		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48421		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48422		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48423		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48424		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48425		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48426		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2; ВЛ 0.38 кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 0.38 кВ ТП-1090 руб.15; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,101; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а вв.2; КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.82; КЛ 0.38 кВ ул.Радищева,91а	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48427		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3442 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.6 - ТП-3442 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3442	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3442\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48428		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ТП-1317 руб.17 до СП-1317-1 руб.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского,24,24а,28б,21а, 30; КЛ 0.38 кВ ул.Тухачевского; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,34; КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Тухачевского,26б	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48429		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3618 - ТП 3619 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 Яч.3 - РП-310 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Минаева ул, 42кв.2 - Нежилое помещение, ул.Минаева 42 кв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48430		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч. 205 - РП-402 яч.17 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 Яч.17 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.207	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4028\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48431		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ,; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1091\Нариманова пр-кт, 64 - ж/д, пр-кт.Нариманова 64 - общ.учет/ 3 эт., 4 п./	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48432		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48433		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.360каб.А; КЛ 6 (6.3) кВ РП 227 Яч.7 - ПС СВИЯГА Яч.360 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48434		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48435		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2285 Яч.1 - ТП-2596 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48436		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48437		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Р.Люксембург, 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48438		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48439		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 яч.8-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.56	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Ад.зд.ул. Ватутина, 49	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48440		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48441		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.1 - ТП-3629 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.2 - ТП-3629 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3024 Яч.1 - РП-318 Яч.24; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48442		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48443		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.1 - РП-223 Яч.14; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Ш04 - 1\Line-Abn1_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48444		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48445		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48446		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48447		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48448		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48449		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48450		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48451		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48452		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48453		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48454		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.5 - ТП-5181 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5180 Яч.3 - ТП-5182 Яч.1.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч..1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5181 яч.5 до ТП-5189 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5181А - ТП-5181	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48455		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48456		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 руб.15; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-2	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.82	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48457		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 руб.15; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2 1 С.Ш.; ВЛ 10 (10.5) кВ СП-1317-2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ПС 10 (10.5) кВ СП-1317-2	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Радищева, д.82	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48458		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48459		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48460		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48461		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48462		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48463		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48464		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48465		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48466		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48467		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2358 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2358	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2358\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48468		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ Т1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2675Н Яч.3 - РП-231 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2675Н	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48469		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5177 Яч.4 - ТП-5178 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.6 - ТП-5177 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.2 - РП-515 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178	10 (10.5)	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5178 яч.6 до ТП-5189 яч.2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48470		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4097 до ВЛ. 10 кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1)_6; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4097	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4097\9 Мая ул, 77А - офис и магазин ТП-4097 , ул.9 Мая 77 А (1334-1)+2 сч-ка из ч/с +1 чей-то	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
48471		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Рылеева, д.11 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48472		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48473		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48474		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48475		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48476		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48477		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48478		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2690	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2690\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48479		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48480		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48481		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48482		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48483		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2567 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.2 - ТП-2567 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.6 - РП-205 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.8 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.403 ; КЛ 6 (6.3) кВ РП205 яч.8 до п/с "Ульяновская"яч.403 каб.А	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48484		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП-109 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1760	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1760\Гончарова ул, 52 - Адм.здание, ул.Гончарова 52	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48485		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48486		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48487		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 яч.1 до ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ Яч.50 оп.91-91А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3483 Яч.2 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС УМЗ яч.50 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 до ВЛ-6кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3929	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3929\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48488		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48489		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48490		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48491		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48492		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3431 яч.4-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3430 Яч.2 - ТП-3431 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.6 - ТП-3430 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.4 - РП-307 Яч.16; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48493		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1328	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Репина,7-19, 23-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48494		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48495		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48496		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0 № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ.; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6); КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ,; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.9 - ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48497		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48498		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1015 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1115 Яч.4 - ТП-1310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1040 Яч.2 - ТП 1310 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1040 Яч.4 - РП-111Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП 111 Яч.5 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.107 № 2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д,ул.Ленина,109	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48499		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48500		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.2 - РП-215 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48501		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48502		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48503		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1211	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 5 пер.Нариманова,7-25,8-26, ул.Л.Шевцовой,31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48504		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1416 - ТП 1504 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1416 Яч.1 - ТП-1417 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1504	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Российская,1-25,2-38,пер.Тополевый,пер.Кленовый	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48505		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1317\Радищева ул, 82 - Многоквартирный жилой дом, ул.Радищева 82	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48506		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3087\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48507		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48508		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48509		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48510		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48511		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1733 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.5 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1733	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Фрунзе,3-37,4-50,пер.Фрунзе,4-12,3-11,пр.Нариманова,44	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48512		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Промышленная ул, 2Б - Мастерская по рем.автомобилей, ул. Промышленная 2Б (минус. в №9001, об.21/3)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48513		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2668 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.306	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2668	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2668\Промышленная ул, 2Б - Нежилые помещения 1-ого этажа, ул. Промышленная 2 Б	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48514		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48515		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	РП 6 (6.3) кВ РП-223	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48516		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48517		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.3 - ТП-2568 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2291 Яч.1 - РП-215 Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48518		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-.; КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 2\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48519		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2562\Ш04 - 2\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48520		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48521		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4081 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4081 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.5 - ТП-4055 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 Яч.6 - РП-402 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48522		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327- Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1313	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ Уличн. освещен	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48523		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ПС Свияга Яч.448 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.6 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48524		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48525		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1782 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ База,ул.Энтузиастов,16 (вв4)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48526		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48527		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48528		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 Яч.1 - ТП-4170 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132Н Яч.7 - ТП-4155 Яч.5 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.3 - ТП-4155 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132н яч.5 до ВЛ-6 кВ ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 4172 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.7 - ТП-4172 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская ЗРУ-3 яч.39 - РП-409 яч.5 каб.2_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.39 - РП-409 яч.5 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48529		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48530		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.3 - ТП-1314 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЭЗУ; КЛ 0.38 кВ ж/д ул. Нариманова, 106	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48531		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3448 Яч.3 - РП-307 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.4 - РП-316 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.11 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.111	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48532		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-514 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Ш04 - 3\Line-Abn1_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48533		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48534		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.3 - ТП-3182 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3181 Яч.2 - РП-307 Яч.18; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.226	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3182	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48535		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2571 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2568	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2568\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48536		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48537		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48538		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207; КЛ 6 (6.3) кВ РП-129 Яч.12 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.207 №1	РП 6 (6.3) кВ РП-129	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ м-н "магнит"ул.Репина вв.2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48539		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1169 Яч.1 - ВЛ оп.66; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48540		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140в Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Карла Маркса ул, 50/1 - Офис №21, ул.Карла Маркса 50 /1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48541		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2377 Яч.4 - ТП 2399 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч.1 - ТП-2399 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.2 - ТП-2397 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2251 Яч.1 - ТП-2392 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.4 - РП-213 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2377	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2377\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48542		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.1 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48543		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ приход с ТП-1118 руб.6; КЛ 10 (10.5) кВ <Obje346346346346ct>; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1118-1 ввод 1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1118-1	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Северная 4а, пер.Красноармейский1-3,7, 6,8,10,13, ул.Красноармейская, д.142,146,150	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48544		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48545		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48546		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1217 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1217	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48547		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110; КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.5 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ яч.110 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2529	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2529\Ш04 - 1\Line-Abn1_11; КЛ 0.38 кВ ТП-2529 Яч.12 - ТП-2529 Яч.кл3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48548		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48549		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48550		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48551		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48552		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4174 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.111 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4173 яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч. 111 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП КНС4-11яч.15 до ВЛ-10кВ.; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-КНС-4-11 - ЦП-Восточная Яч.111	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48553		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-3 ПС Заволжская - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Заволжская яч.13 - РП-409 яч.8 каб.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4172\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48554		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1314 Яч.3 - ТП-1318 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1211 Яч.1 до ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1314	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д пр-т Нариманова, 114	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48555		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4005Н яч.3 на ВЛ-10кВ(в стор. РП402); КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.309 (1); КЛ 10 (10.5) кВ РП 402 Яч.16 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПС Восточная яч.309 - РП-402 яч.10 Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.10 - ПС Восточная Яч.309	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4005Н	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48556		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5101 Яч.1 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.17 каб. А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5101	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5101\Наганова ул, 14 - ТП-5107, "Авторай-Заволжье", ул.Наганова 14 (2489)	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
48557		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48558		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48559		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48560		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48561		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48562		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48563		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48564		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48565		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48566		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48567		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48568		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48569		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Достоевского ул, 18 - ГУ ОВО, ул.Достоевского 18	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48570		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Неверова ул, 55 - жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48571		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 31	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48572		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 30	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48573		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48574		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48575		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48576		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48577		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48578		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ секц.; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1_1; КЛ 10 (10.5) кВ СП-1119-1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч.2 - ТП-1119 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1118 Яч. 3 - РП-106Н Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н яч.6 - ПС Северная яч.39; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.39	ПС 10 (10.5) кВ СП-1119-1	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул.Красноармейская, д.140	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
48579		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48580		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48581		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48582		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48583		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ2	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48584		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП 213 Яч.10 - ПС "АЗЧ" Яч.115№ А; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.10 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.115	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2376	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2376\Ш04 - 1\Line-Abn1_7; КЛ 0.38 кВ КЛ2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48585		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48586		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48587		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48588		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48589		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48590		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48591		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48592		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 Яч. 1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-15 Яч.1 - ПС Тепличная яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Тепличная яч.20 (3)	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48593		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 яч.4-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5082 Яч.2 - ТП-5083 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5083 Яч.2 - ТП-5085 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.2 - ТП-5087 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.2 - РП-504 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 каб.А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.54 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48594		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48595		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.240; КЛ 6 (6.3) кВ РП 231 яч. 11 - ПС Свияга Яч.240 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48596		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155; КЛ 6 (6.3) кВ РП-231 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.155 №1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2588\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48597		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2575 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.5 - ТП-2575 Яч.5; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2574 Яч.3 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.6 - ТП-2576 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2282 Яч.2 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2575	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2575\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48598		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Циолковского,5 вв.1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48599		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205А яч.2-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1205а Яч.1 - РП-137 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ж/д ул. Ленина, 89	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48600		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48601		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48602		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48603		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48604		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6	КЛ 6 (6.3) кВ на ТП-1901 руб.11; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.11 - СП-1901-1 яч.4 -0,4кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ СП-1901-1, ул. Полининская, 27; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22	ПС 6 (6.3) кВ СП-1901-1	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Поливенская,17а,23,25,31	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48605		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48606		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5174 Яч.3 - ТП-5177 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.5 - ТП-5177 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч.1 - РП-515 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.7 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.15 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5174	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5174\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48607		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14 - Отрадная 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48608		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14 - Узел кабельной связи, ул.Отрадная 14 корпус 2 (ООО "УК Авион")	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48609		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5 - ул.Шолмова 5, ж/дом - общ.учет/10 эт.,10 п./	0,4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
48610		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2695	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2695\Шолмова ул, 5 - ул.Шолмова 5, ж/дом - лифт и м.о.п./10 эт.,10 п./	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48611		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 22 - БС, б-р.Львовский 22 (3148-5)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48612		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 18под 5 - парикмахерская, б-р.Львовский 18 под 5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48613		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП 514 - ГПП-2 Яч.37 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-514	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-514\Львовский б-р, 22 - н/ж помещение /для шитья и вышивки, б-р.Львовский 22	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48614		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.2 - РП-516 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_11	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48615		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3429 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.4 - ТП-3478 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.3 - ТП-3478 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 Яч.5 - РП-335 Яч.13; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 1\Line-Abn1_12	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48616		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2221	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2221\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48617		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608 яч.1-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 яч.5 - ВЛ №10кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3606 - ВЛ Яч.13 № 0; ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113; КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3608	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3608\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48618		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48619		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ РП 100 э яч. 11 - ТП ВНС Искра-2 яч. 1№ 0; КЛ 6 (6.3) кВ РП-ООО Лесные ресурсы Яч.8 - ЦП-ПС ЛЕСНАЯ - 110/6 кВ Яч.206	ТП 6 (6.3) кВ ТП-ВПУ Искра-2	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-ВПУ Искра-2\Репина ул, 0 - ВПУ "Искра-2"	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48620		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3421н Яч. 3 - ТП-3465 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3364 Яч.3 - ТП-3465 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.2 - ТП-3364 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3362 Яч.1 - ТП-3363 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3363 Яч.4 - ТП-3459 Яч.4 №1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.1 - ТП-3459 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3454 Яч.6 - ТП-3807 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 Яч.6 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.31	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3421\Локомотивная ул, 88 - рекламная конструкция №352, ул.Локомотивная 88	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48621		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48622		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48623		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48624		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48625		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48626		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48627		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48628		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48629		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48630		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48631		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4054 Яч6 - РП-401 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.5 - ЦП-Восточная Яч.412 №2; КЛ 10 (10.5) кВ РП 401 Яч.5 - ЦП Восточная Яч.412 № А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4054	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4054\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48632		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48633		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3627 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3627 Яч.3 - РП 318 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-318 Яч.10 - ЦП-Центральная Яч.115	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1; КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48634		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48635		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48636		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48637		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48638		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48639		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Волгоградская ул, 37	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48640		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48641		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 29	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48642		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48643		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48644		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48645		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48646		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48647		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48648		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 яч.10-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ РП 506 - ГПП-2 Яч.43 № 1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-506 Яч.8 - ГПП-2 Яч.43 № 2	РП 10 (10.5) кВ РП-506	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-506\Ш04 - 2\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48649		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2218\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48650		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48651		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48652		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_3; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_9; КЛ 0.38 кВ СП-1749-3 (под аркой)\Ш04 - 1\Line-Abn1_8; КЛ 0.38 кВ №8 Резерв; КЛ 0.38 кВ Салон "GOLD 585"; ВЛ 0.38 кВ DNS, ул.Гончарова 38; ВЛ 0.38 кВ Ювилирный салон "Оникс"; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ банк "Венец" ул.Гончарова 38; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38 (3 этаж), ул. Гончарова, 36; КЛ 0.38 кВ КУГИ, Гончарова 38, 2 этаж; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_2; ВЛ 0.38 кВ СП-1749-2, СП-1749-3_1; ВЛ 0.38 кВ Кафе "Барон", ул.К. Маркса,8/38; КЛ 0.38 кВ Кафе гончарова,38; КЛ 0.38 кВ резерв14; КЛ 0.38 кВ ул.К.Маркса,8 КУГИ (1и2 этаж) ред."Симбирский дом"; КЛ 0.38 кВ светофор ул. К.Маркса/ул. Гончарова; КЛ 0.38 кВ СП-1749-	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48653		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.8-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2375 Яч.2 - ТП 2395 Яч.2 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.8 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.416	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48654		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48655		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48656		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48657		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.11 - ТП-3549 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48658		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48659		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48660		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48661		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3П-1222 яч.-Т1-10кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1222	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48662		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1512	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1512\Покровская ул, 10 - индивидуальный жилой дом	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48663		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48664		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48665		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48666		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48667		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ЗРУ-1 ПС Заволжская 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4115 Яч.2 - ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская 110/6 кВ Яч.8	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4115	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-4115\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48668		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2526 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.2 - ТП-2526 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.6 - ТП-2530 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48669		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.33 каб.А	РП 10 (10.5) кВ РП-516	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ РП-516\Авиастроителей пр-кт, 7/А - ММ «Голография», г. Ульяновск, пр-кт.Авиастроителей 7 /А	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
48670		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48671		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48672		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Омская,90-110,91-105	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48673		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3599 Яч.2 - ТП-3600 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 Яч.5 - ТП-3599 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3600	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3600\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48674		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2674\Ш04 - 2\Line-Abn1_3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48675		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48676		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48677		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.6 - ЦП-Восточная Яч.310	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4062\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48678		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Магазин, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48679		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14корп. 2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 корп. 2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48680		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48681		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48682		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3487	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3487\Профсоюзная ул, 56стр.2 - Офис, ул. Профсоюзная 56 стр.2 (минус. в №514)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48683		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212); ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.5 - ПП-1705 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1013	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Павильоны,ул.Р.Люксембург 18а	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48684		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.5 - ТП-1888 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.6 - ТП 1888 яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1884 яч.4 - РП 133 Яч.20 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ пер. Молочный	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48685		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ввод Т-2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.4 - ТП-2654 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2650 Яч.3 - ТП-2655 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2655 Яч.3 - РП-213 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2654\Ш04 - 2\Line-Abn1_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48686		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1163	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Здание,ул.Симбирская,47	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48687		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.3 - ТП-2578 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2287 Яч.5 - РП-215 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Камышинская ул, 49 - Камышинская 49. ж/д общ.уч ./5 эт.4 п./, ул.Камышинская 49	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48688		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1643 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1642 Яч.1 - ТП-1643 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.6 - ТП-1642 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1641 Яч.4 - ТП-1645 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1645 Яч.6 - РП-106Н Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-106Н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58 (А); КЛ 10 (10.5) кВ РП-106н Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.58	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1643	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ЦТП,ул.Гагарина,31	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48689		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ.; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_2; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.<Object>_1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 ЯЧ.4 - ПС СВИЯГА Яч.153	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48690		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.5 - РП-101 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Дом офицеров,(новый пристрой),ул.Спасская, 17	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48691		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч. 8 - ТП-2974 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.4 - РП-226 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Отрадная ул, 14к.2 - Нежилое помещение, ул.Отрадная 14 к.2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48692		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48693		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48694		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65; КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2); КЛ 6 (6.3) кВ ПС-Гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2269	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48695		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48696		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 яч.4-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3620 Яч.2 - РП-310 Яч.22; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	2	0	0	2	0	0	0	2	0
48697		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2395 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.1 - ТП-2395 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2375 Яч.7 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.315	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2395	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2395\Ш04 - 1\Line-Abn1_4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48698		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48699		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48700		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48701		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48702		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48703		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48704		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48705		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48706		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993	6 (6.3)	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2997 - ТП-2993 яч.3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48707		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48708		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_11	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48709		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3841 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3841 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3841	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3841\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48710		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48711		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ ул. Пролетарская,39-59	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48712		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48713		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48714		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48715		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48716		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1505 Яч.3 - ВЛ 10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1507 яч.1 - ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1507 яч. 3 до ВЛ 10 кВ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1); КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1898яч.5 -ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.1 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.55 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1505	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Звездная, 33-77	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48717		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48718		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3); КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3943	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3943\Ш04 - 1\Line-Abn1_3	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48719		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.7-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.3 - ТП-2530 Яч. 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2518 Яч.6 - ТП-2522 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 Яч.7 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.303	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2; КЛ 0.38 кВ <Object>789985	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48720		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47 каб Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.47	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5221\Маршала Устинова пр-кт, 0 - ТП-5221, Вход, пр-кт.Маршала Устинова 0-(6557)	0,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48721		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А_2; КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.327-Тр6/10; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № А; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1817 - ПС Лесная Яч.327 № Б	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1133	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-1133\Маяковского 2-й пер, 2830 - МКД, пер.Маяковского 2-й 28 (он же30)	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48722		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 - ПС Свияга Яч.462 № 2; КЛ 6 (6.3) кВ РП-226 Яч.16 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.462 к.1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48723		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1078 Яч.2 - ТП-1310 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1078 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ резерв 16	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48724		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.1 - ТП-2572 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Камышинская ул, 42 - Камышинская 42. ж/д общ.уч /5 эт.4 п./, ул.Камышинская 42	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48725		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4069 Яч.3 - РП-401 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4069	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4069\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48726		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Лихачева ул, 14 - ж/дом - об.уч../2 эт., ул.Лихачева 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48727		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Новгородская, д.23	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48728		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2578 яч.1-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.6 - ТП-2578 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2289 Яч.2 - РП-215 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48729		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3477 Яч.2 - ВЛ (в сторону ТП-3716); ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2); КВЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3477\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48730		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1500 яч.4-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.4 - ТП-1500 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1417 Яч.2 - ТП-1782 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1782 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 пер.Баумана,36-56,33-57,; КЛ 0.38 кВ Гаражи,ул.Маякоского,35	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48731		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 яч.1-Т1-10 кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.5 - РП-517 Яч.9; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.19 каб.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Ш04 - 1\Line-Abn1_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48732		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.4 - ТП-1331 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1170 Яч.3 - ТП-1171 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.3 - РП-108 Яч.11; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ВЛИ на ул.Радищева,152,152А,154	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48733		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410; КЛ 6 (6.3) кВ РП-213 Яч.5 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.410 №2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2656\Московское ш, 10246В - Творческая мастерская, ш.Московское 10246В	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48734		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4044	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4044\40-летия Октября ул, 9 - ж/дом -ОДПУ-м.о.п./5 эт.,4 п./, ул.40-летия Октября 9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48735		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48736		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48737		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48738		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48739		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.3 - РП-128 Яч.20; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.; КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810; КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 Яч.8_до ВЛ.; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС Лесная Яч.209 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.2 - ПС ЛЕСНАЯ Яч.209 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918	6 (6.3)	ВЛ 0.38 кВ ул.Л.Шевцовой,54-88,ул.Мостостроителей,3,7,11, пер.К.Иванова,2,4	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48740		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48741		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48742		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2381 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1_1; ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2243 Яч.1 - ТП-2358 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.3 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2380 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.236	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48743		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.3 - ТП-5010 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.1 - ТП-5009 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.5 - РП-501 Яч.13; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.24 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ленинского Комсомола пр-кт, 41 - Билборд №690, пр-кт.Ленинского Комсомола 41	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48744		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4); КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ № 0; КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - ТП-3183 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3182 Яч.3 - РП-335 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Кольцевая ул, 293 уч., СНТ Южный - садовый домик	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48745		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24 - пр.Сурова 24, ж/дом - лифт и м.о.п./10эт.,5под./	0,4	3	0	3	0	0	0	0	3	0
48746		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ; ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5; КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3; КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2997\Московское ш, 5Б - ТП-2997 Адм.здание, ш.Московское 5 Б (772)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48747		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>; КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26	ПС 10 (10.5) кВ ПП-4086	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ПП-4086\Академика Павлова пер, 99 - ТП-4083 Произв.база, пер.Академика Павлова 99 (№ 3935)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48748		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5243 Яч.3 - ТП-5247 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5247 Яч.3 - РП-518 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 каб А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-518 Яч.11 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.9 Б	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5243	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5243\Врача Сурова пр-кт, 24 - пр.Сурова 24, ж/дом - общ.учет/400 кв./	0,4	5	0	5	0	0	0	0	5	0

48749		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2297\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48750		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.44	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2202	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2202\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48751		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48752		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48753		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48754		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48755		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48756		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48757		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 яч.3 на ВЛ-10 кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1819 Яч.3 - ПП-1247 Яч.1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1878 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1134 Яч.2 - ТП-1878 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1134 Яч.1 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44; КЛ 10 (10.5) кВ ПС СЕВЕРНАЯ Яч.44 - ЛЭП № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1819	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Дачная,1-21, 12-20,1 пер. С. Лазо,12-36,11-33	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48758		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 - ЦП-ПС ТЭЦ -1 - 110/6 кВ Яч.14	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2220\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48759		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
48760		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	1	0	0	0	0	1	0

48761		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5085 Яч.1 - ТП-5087 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5087 Яч.1 - РП-504 Яч.15; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 каб.2; КЛ 10 (10.5) кВ РП-504 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.5 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5085	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5085\Ш04 - 1\Line-Abn1_2	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48762		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5219 Яч.6 - РП-517 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 каб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ РП-517 Яч.4 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.41 №1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5219	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5219\Врача Сурова пр-кт, 0 зап.ж/д №20 - торговый павильон, пр-кт.Врача Сурова 0 зап.ж/д №20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48763		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.8 - ТП-1783 Яч. 7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.4 - ТП-1783 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.2 - ТП-1780 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1780 Яч.5 - РП-137 Яч.14; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-137 Яч.6 - ЦП-Центральная Яч.333 №2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-1734\Радищева ул, 30А - ул.Радищева 30 А, ж/дом-общ.учет/4 эт., 1 п.	0,4	2	0	2	0	0	0	2	0	0
48764		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5124 Яч.3 - ТП-5197 Яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5196 Яч.5 - ТП-5197 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.5 - ТП-5196 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5195 Яч.1 - РП-516 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-516 Яч.9 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.28	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48765		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ Банк,ул. Радищева, 30А	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
48766		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48767		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48768		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48769		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48770		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48771		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48772		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4008 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4_1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4007 Яч.2 - ТП-4008 Яч.4 №0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4008	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48773		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48774		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48775		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48776		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48777		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48778		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2697 яч.2-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2696 Яч.6 - ТП-2697 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.6 - ТП-2696 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2695 Яч.2 - РП-223 Яч.11; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48779		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.1 - ТП-3935 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3825 Яч.10 - ТП 3935 Яч.5; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3825 Яч.4 - ЦП-ПС "УМЗ" Яч.50	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48780		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48781		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ № 0; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.4 - ТП-1322 Яч.4; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1321 Яч.1 - ТП-1333 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.4 - ТП-1330 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1330 Яч.2 - ВЛ3; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.43 - ВЛ3	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1145	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ 1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новикова,1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48782		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48783		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48784		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 яч.3-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 Яч.1 - ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4129 - Опора ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4129 Яч.3 - ЦП-Восточная Яч.109	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4098	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48785		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Советский 4-й пер, 58	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48786		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2); КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1 № 0; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ломоносова ул, 8	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48787		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48788		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48789		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48790		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ № 0; ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-1023Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1280 Яч.5 - ТП-1281 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1281 Яч.2 - ТП-3176 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3176 Яч.4 - РП-310 Яч.8; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.26 - ПС Центральная Яч.416 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.26 - ЦП-Центральная Яч.416	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1120	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ул. Робеспьера 74-106,41-75, пер. Робеспьера,13-23	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48791		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48792		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ; КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48793		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48794		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6; КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул.Рылеева, д.1-11, 8,12, ул.Рылеева, д.31, 33, ул.Радищева, д.72, 72б, пер.Гоголя, д.16, 14	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48795		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 яч.3-Т1-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2270 Яч.1 - РП-204 Яч.12; КЛ 6 (6.3) кВ РП-204 Яч.18 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.308	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_8	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

48796		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48797		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48798		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48799		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48800		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48801		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Минаева ул, 13/6 - Нежилое помещение, ул.Минаева 13 /6 (10427)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48802		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48803		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.14 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.57	РП 10 (10.5) кВ РП-133	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ж/д ул.Красноармейская, 61	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48804		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48805		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.3 - ТП-1636 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.5 - РП 310 яч.5; КЛ 10 (10.5) кВ РП 310 Яч.11 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ -Яч.105 № А; КЛ 10 (10.5) кВ РП-310 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.105	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1084	10 (10.5)	ВЛ 0.38 кВ ул. Назарьева 3-21, 6-20	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48806		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4177 яч.2 до оп. 153 ВЛ-10кВ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.213 ; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПП-4186 яч.4 до оп. 161 ВЛ-10кВ; КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4186 - ПС Восточная Яч.213 № 0	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48807		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}; КВЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0; КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48808		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 6 - ТП-2988 Яч. 6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч.2 - ТП-2694 Яч.1; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2694 Яч.7 - РП-223 Яч.9; КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1; КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2988\Жигулевская ул, 9 - Супермаркет "Перекрёсток", ул. Жигулевская 9	0,4	1	0	1	0	0	0	1	0	0
48809		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от ТП-2224 яч.4 до ТП-2225 яч.4 каб.Б; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 Яч.4 - ТП-2225 Яч.4; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.2 - ТП-2351 Яч.6; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2351 Яч.4 - ТП-2359 Яч.2; КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2359 Яч.5 - ГПП РЛЗ Яч.407 № 0	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2224	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-2224\Ш04 - 2\Line-Abn1_9	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48810		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-Новое ЗРУ-10кВ ПС Восточная	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.1 - оп.3-ВЛ; ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1); КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 Яч.410 - ВЛ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48811		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0

48812		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ по ул.Федерации	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48813		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48814		ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 яч.4-Т2-6кВ {0}; КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3716 Яч.2 - РП-335 Яч.17; КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716	6 (6.3)	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_1	0,4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
48815		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1163 Яч.4 - ТП-1168 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1768 Яч.6 - ТП-1920 Яч.3; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.6 - ТП-1768 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1633 Яч.2 - РП-108 Яч.7; КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ Автомойка, Симбирская,47	0,4	2	0	0	2	0	0	2	0	0
48816		ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2; КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1; КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064	10 (10.5)	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Созидателей пр-кт, 32 - АЗС-74, пр. Созидателей 32 от ТП-5064	0,4	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Должность

Ф.И.О.

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2019 года

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 42556
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 4
1.2	СН-1 (35 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 0
1.3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 4855
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии 37697
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$), час.	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 1,46505
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$), шт.	сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 0,85718
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($П_{saidi}$), час.	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" 3,44037

5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($П_{saifi}$), шт.	сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" 0,69518

Должность Ф.И.О. Подпись